

Anexa 1 – Compensații acordate de OD utilizatorilor pentru nerespectarea indicatorilor de continuitate în alimentarea cu energie electrică

Nr. crt.	Serviciu	Termenul maxim stabilit în standard	Compensații acordate Loc de consum/de producere și loc de consum și de producere
1	Restabilirea alimentării după o întrerupere neplanificată	De la data intrării în vigoare a Standardului până la data de 31.12.2018: 8 ore – mediu urban, în condiții normale de vreme; 18 ore – mediu rural, în condiții normale de vreme; 48 ore - în condiții meteorologice deosebite Începând cu data de 01.01.2019: 6 ore – mediu urban, în condiții normale de vreme; 4 ore - municipii reședință de județ, în condiții normale de vreme; 12 ore – mediu rural, în condiții normale de vreme; 48 ore - în condiții meteorologice deosebite.	300 RON / depășire la 110kV; 200 RON / depășire la MT ; 30 RON / depășire la JT
2	Restabilirea alimentării după o întrerupere planificată	8 ore indiferent de zonă	300 RON / depășire la 110kV; 200 RON / depășire la MT ; 30 RON / depășire la JT
3	Numărul întreruperilor lungi neplanificate ce afectează un loc de consum și/sau de producere racordat la rețelele electrice de JT	Interval 01.01.2019 ÷ 31.12.2020: 12 întreruperi – mediu urban 24 întreruperi – mediu rural Interval 01.01.2021 ÷ 31.12.2022 8 întreruperi – mediu urban 16 întreruperi – mediu rural Începând cu 01.01.2023: 8 întreruperi – indiferent de zonă	30 RON / depășire la JT
4	Numărul întreruperilor lungi neplanificate ce afectează un loc de consum și/sau de producere racordat la rețelele electrice de IT sau MT	Începând cu 01.01.2019: 3 întreruperi – indiferent de zonă	300 RON / depășire la 110kV; 200 RON / depășire la MT;
5	Numărul întreruperilor lungi planificate	4 întreruperi – mediu urban 8 întreruperi – mediu rural	300 RON / depășire la 110kV; 200 RON / depășire la MT ; 30 RON / depășire la JT