

**SDEE Transilvania SA Anexa 6-Înregistrarea întreruperilor lungi în cazul căroră restabilirea alimentării cu energie electrică, pentru cel puțin un utilizator, s-a realizat cu depășirea duratei prevăzute în standard**

| Durata intreruperii | Nivelul de tensiune la care s-a produs intreruperea | Tipul intreruperii(planificata /neplanificata ) | Numarul total de utilizatori afectati de intrerupere | Numarul total de utilizatori pentru care restabilirea alimentarii cu energie electrica s-a realizat cu depasirea duratei prevazute in standard | Cauza nerespectarii indicatorului de performanta              | Numarul total de compensatii platite | Valoarea totala a compensatiilor platite |
|---------------------|---|---|--|--|---|--------------------------------------|--|
| 12 ore 52 minute    | Medie tensiune                                      | Neplanificata                                   | 3531   | SC Hidroelectrica SA Sucursala Sibiu   | Defect in instalatiile din gestiunea SDEE Transilvania Sud SA | 1                                    | 200 lei                                  |
| 12 ore 52 minute    | Medie tensiune                                      | Neplanificata                                   | 3531   | SC ROMPETROL DOWNSTREAM SRL  | Defect in instalatiile din gestiunea SDEE Transilvania Sud SA | 1                                    | 200 lei                                  |
| 12 ore 52 minute    | Medie tensiune                                      | Neplanificata                                   | 3531   | Pastor Adrian Doru<br>(cons casnic alim. la jt)  | Defect in instalatiile din gestiunea SDEE Transilvania Sud SA | 1                                    | 30 lei                                   |
| 11 ore 5minute      | Medie tensiune                                      | Planificata                                     | 46   | ROM PAPER SA   | Terti ( prestatori lucrari)                                   | 1                                    | 200 lei                                  |
| 13 ore 10 minute    | Medie tensiune                                      | Planificata                                     | 586  | SC REDISZA SA REMETEA  | Terti ( prestatori lucrari)                                   | 1                                    | 200 lei                                  |
| 13 ore 10 minute    | Medie tensiune                                      | Planificata                                     | 586  | JETOIL REM SRL   | Terti ( prestatori lucrari)                                   | 1                                    | 200 lei                                  |
| 72 ore 39 minute    | Joasa tensiune                                      | Neplanificata                                   | 12   | Gabos Iuliu  | Conditii meteo deosebite(vant puternic)-pom cazut in retea    | 1                                    | 30 lei                                   |