

SDEE Transilvania SA Anexa 2-Indicatori de continuitate

Nr. crt.	Indicator	Cauza întreruperii	Rural/ Urban	Tipul utilizatorului *	Nivelul tensiunii	Indicator SDEE2017 după ord 49/2017
1	SAIFI	a. întreruperi planificate	rural	toți	JT	0,93
2	SAIFI	a. întreruperi planificate	rural	toți	MT	0,41
3	SAIFI	a. întreruperi planificate	rural	toți	IT	0,00
4	SAIFI	a. întreruperi planificate	urban	toți	JT	0,46
5	SAIFI	a. întreruperi planificate	urban	toți	MT	0,10
6	SAIFI	a. întreruperi planificate	urban	toți	IT	0,00
7	SAIFI	b. întreruperi neplanificate cauzate de cond meteo deosebite	rural	toți	JT	0,73
8	SAIFI	b. întreruperi neplanificate cauzate de cond meteo deosebite	rural	toți	MT	0,45
9	SAIFI	b. întreruperi neplanificate cauzate de cond meteo deosebite	rural	toți	IT	0,00
10	SAIFI	b. întreruperi neplanificate cauzate de cond meteo deosebite	urban	toți	JT	0,08
11	SAIFI	b. întreruperi neplanificate cauzate de cond meteo deosebite	urban	toți	MT	0,08
12	SAIFI	b. întreruperi neplanificate cauzate de cond meteo deosebite	urban	toți	IT	0,00
13	SAIFI	c. întreruperi neplanificate cauzate de utilizatori*+terti	rural	toți	JT	0,33
14	SAIFI	c. întreruperi neplanificate cauzate de utilizatori*+terti	rural	toți	MT	0,24
15	SAIFI	c. întreruperi neplanificate cauzate de utilizatori*+terti	rural	toți	IT	0,00
16	SAIFI	c. întreruperi neplanificate cauzate de utilizatori*+terti	urban	toți	JT	0,17
17	SAIFI	c. întreruperi neplanificate cauzate de utilizatori*+terti	urban	toți	MT	0,25
18	SAIFI	c. întreruperi neplanificate cauzate de utilizatori*+terti	urban	toți	IT	0,00
19	SAIFI	d. întreruperi neplanificate exclusiv întreruperile de la punctele b și c	rural	toți	JT	4,39
20	SAIFI	d. întreruperi neplanificate exclusiv întreruperile de la punctele b și c	rural	toți	MT	2,94
21	SAIFI	d. întreruperi neplanificate exclusiv întreruperile de la punctele b și c	rural	toți	IT	0,43
22	SAIFI	d. întreruperi neplanificate exclusiv întreruperile de la punctele b și c	urban	toți	JT	2,53
23	SAIFI	d. întreruperi neplanificate exclusiv întreruperile de la punctele b și c	urban	toți	MT	1,49
24	SAIFI	d. întreruperi neplanificate exclusiv întreruperile de la punctele b și c	urban	toți	IT	0,12
25	SAIDI	a. întreruperi planificate	rural	toți	JT	309,96
26	SAIDI	a. întreruperi planificate	rural	toți	MT	112,47
27	SAIDI	a. întreruperi planificate	rural	toți	IT	0,00
28	SAIDI	a. întreruperi planificate	urban	toți	JT	86,65
29	SAIDI	a. întreruperi planificate	urban	toți	MT	23,14
30	SAIDI	a. întreruperi planificate	urban	toți	IT	0,00
31	SAIDI	b. întreruperi neplanificate cauzate de cond meteo deosebite	rural	toți	JT	184,93
32	SAIDI	b. întreruperi neplanificate cauzate de cond meteo deosebite	rural	toți	MT	138,68
33	SAIDI	b. întreruperi neplanificate cauzate de cond meteo deosebite	rural	toți	IT	0,00
34	SAIDI	b. întreruperi neplanificate cauzate de cond meteo deosebite	urban	toți	JT	17,32
35	SAIDI	b. întreruperi neplanificate cauzate de cond meteo deosebite	urban	toți	MT	17,61
36	SAIDI	b. întreruperi neplanificate cauzate de cond meteo deosebite	urban	toți	IT	0,00
37	SAIDI	c. întreruperi neplanificate cauzate de utilizatori*+terti	rural	toți	JT	29,31
38	SAIDI	c. întreruperi neplanificate cauzate de utilizatori*+terti	rural	toți	MT	26,62
39	SAIDI	c. întreruperi neplanificate cauzate de utilizatori*+terti	rural	toți	IT	0,00
40	SAIDI	c. întreruperi neplanificate cauzate de utilizatori*+terti	urban	toți	JT	9,25
41	SAIDI	c. întreruperi neplanificate cauzate de utilizatori*+terti	urban	toți	MT	20,25
42	SAIDI	c. întreruperi neplanificate cauzate de utilizatori*+terti	urban	toți	IT	0,00
43	SAIDI	d. întreruperi neplanificate exclusiv întreruperile de la punctele b și c	rural	toți	JT	471,24
44	SAIDI	d. întreruperi neplanificate exclusiv întreruperile de la punctele b și c	rural	toți	MT	358,02
45	SAIDI	d. întreruperi neplanificate exclusiv întreruperile de la punctele b și c	rural	toți	IT	7,51
46	SAIDI	d. întreruperi neplanificate exclusiv întreruperile de la punctele b și c	urban	toți	JT	183,59
47	SAIDI	d. întreruperi neplanificate exclusiv întreruperile de la punctele b și c	urban	toți	MT	171,41
48	SAIDI	d. întreruperi neplanificate exclusiv întreruperile de la punctele b și c	urban	toți	IT	2,20
49	MAIFI	toate cauzele	rural	toți	IT	2,03
50	MAIFI	toate cauzele	rural	toți	MT	7,61
51	MAIFI	toate cauzele	rural	toți	JT	7,65
52	MAIFI	toate cauzele	urban	toți	IT	0,24
53	MAIFI	toate cauzele	urban	toți	MT	2,00
54	MAIFI	toate cauzele	urban	toți	JT	1,96
55	ENS	toate cauzele(MWh)	cumulat	cumulat	IT	20,20
56	AIT	toate cauzele(min/an)	cumulat	cumulat	IT	1,74
57	Număr de utilizatori deservți	N/A	rural	toti	JT	457.600
58	Număr de utilizatori deservți	N/A	rural	toti	MT	1.238
59	Număr de utilizatori deservți	N/A	rural	toti	IT	20
60	Număr de utilizatori deservți	N/A	urban	toti	JT	669.905
61	Număr de utilizatori deservți	N/A	urban	toti	MT	1.551
62	Număr de utilizatori deservți	N/A	urban	toti	IT	28