

Ca urmare a solicitării adresate de **S.C. OMV Petrom S.A. Asset Crișana**
cu sediul în **București, Strada Corailor, nr. 22, Sector 1**, cod postal 013329

Nr. Reg. Comerțului **J40/8302/2011**, CUI **RO1590082**,

în baza probelor de verificare și a documentației tehnice depuse la **Distribuție Energie Electrică România**
se acordă

CERTIFICAT

de conformitate cu cerințele

Normei Tehnice "Cerințele tehnice de racordare la rețelele electrice de interes public pentru grupurile generatoare sincrone"
aprobată prin **Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 72/2017**,

cu modificările și completările ulterioare,

Pentru centrala de cogenerare de categorie C

"CHP GP7 Suplacu de Barcău" formată din două grupuri cu motor tip JMS 620 GS-NL și generator tip TDPS, TD 125-F2K7
amplasată în **Comuna Suplacu de Barcău, Str. Crinului nr. 72, Județul BIHOR**, având **Pi = 6,106 MW** ($P_{max} = 6,7 \text{ MW}$).

Valabilitate: **Definitivă**

DIRECTOR GENERAL ADJUNCT
Valentin BRĂNEȘCU



Seria **GGs - BH** Nr: **003** Data eliberării **07.12.2022**