Distribuţie Energie Electrică Romania

Distribuţie Energie Electrică Romania
Str. Ilie Măcelaru Nr. 28A, 400380, Cluj-Napoca, Jud. Cluj

Tel: +40 264 205 069
Fax: +40 264 205 998
office@distributie-energie.ro

C.I.F. DEER RO 14476722
R.C. DEER J12/352/2002
www.distributie-energie.ro

DEER - zona Muntenia Nord

ANEXA 2

Indicatori de continuitate DEER Muntenia Nord - 2022

Indicator	Cauza intreruperii	Rural/Urban	Tipul utilizatorului	Nivel tensiune	Valoare realizata anual
SAIFI	a. intreruperi planificate	rural	toti	JT	0.585
				MT	0.33
				IT	0
		urban	toti	JT	0.177
				MT	0.075
				IT	0
	b2. intreruperi neplanificate cauzate de conditii meteo deosebite	rural	toti	JT	1.85
				MT	1.335
				IT	0
		urban	toti	JT	0.222
				MT	0.493
				IT	0
	c. intreruperi neplanificate cauzate de utilizatori sau terti	rural	toti	JT	0.323
				MT	0.276
				IT	0
		urban	toti	JT	0.167
				MT	0.328
				IT	0
	d. intreruperi neplanificate exclusiv intreruperile de la punctele b si c	rural	toti	JT	2.268
				MT	1.486
				IT	0
		urban	toti	JT	2.087
				MT	1.546
				IT	0
SAIDI	a. intreruperi planificate	rural	toti	JT	164.146
				MT	94.259
				IT	0
		urban	toti	JT	33.727
				MT	18.4
				IT	0
	b2. intreruperi neplanificate cauzate de conditii meteo deosebite	rural	toti	JT	164.783
				MT	100.092
				IT	0
		urban	toti	JT	21.958
				MT	32.58
				IT	0
	c. intreruperi neplanificate cauzate de utilizatori sau terti	rural	toti	JT	21.446
				MT	25.643
				IT	0
		urban	toti	JT	4.6
				MT	13.191
				IT	0

	d. intreruperi neplanificate exclusiv intreruperile de la punctele b si c	rural	toti	JT	165.894
				MT	88.784
				IT	0
		urban	toti	JT	108.433
				MT	104.322
				IT	0
MAIFI	toate cauzele	rural	toti	IT	0
MAIFI	toate cauzele	rural	toti	MT	14.17
MAIFI	toate cauzele	rural	toti	JT	16.14
MAIFI	toate cauzele	urban	toti	IT	0
MAIFI	toate cauzele	urban	toti	MT	6.17
MAIFI	toate cauzele	urban	toti	JT	1.77
ENS	toate cauzele	cumulat	cumulat	IT	0
AIT	toate cauzele	cumulat	cumulat	IT	0
Nunar utilizatori	N/A	rural	toti	JT	699673
				MT	2552
				IT	18
		urban	toti	JT	630464
				MT	1882
				IT	21

Distribuţie Energie Electrică Romania

Distribuţie Energie Electrică Romania
Str. Ilie Măcelaru Nr. 28A, 400380, Cluj-Napoca, Jud. Cluj

Tel: +40 264 205 069
Fax: +40 264 205 998
office@distributie-energie.ro

C.I.F. DEER RO 14476722
R.C. DEER J12/352/2002
www.distributie-energie.ro

DEER - zona Muntenia Nord

ANEXA 3

MONITORIZAREA INTRERUPERILOR DEER Muntenia Nord - 2022

Nr. crt.	Indicatori de performanta 2022	Tensiunea la care se produce intreruperea (originea intreruperii)	Valoare realizata lunar/anual												
			ianuarie	februarie	martie	aprilie	mai	iunie	iulie	august	septembrie	octombrie	noiembrie	decembrie	Anual
1	Numarul de intreruperi lungi planificate in mediul urban	JT	6	6	14	4	9	7	4	7	5	12	13	3	90
		MT	12	6	19	13	22	30	12	3	7	18	12	17	171
		IT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Numarul de intreruperi solicitate de institutii ale statului in mediul urban	JT	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	3
		MT	0	2	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5
		IT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Numarul de intreruperi lungi neplanificate in mediul urban	JT	2403	1508	1681	1992	1866	2080	2208	2575	2116	1755	1905	1998	24087
		MT	46	67	54	63	66	90	106	81	47	36	37	37	730
		IT	1	0	2	5	8	4	5	2	0	2	0	3	32
4	Numarul de intreruperi scurte in mediul urban	JT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		MT	8	9	21	14	30	43	44	42	28	21	14	7	281
		IT	1	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
5	Numarul de intreruperi lungi planificate in mediul rural	JT	98	129	89	63	81	58	37	29	47	35	30	29	725
		MT	23	28	84	36	55	37	67	31	26	63	56	20	526
		IT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Numarul de intreruperi solicitate de institutii ale statului in mediul rural	JT	0	0	0	1	0	0	0	0	5	1	0	3	10
		MT	6	1	3	5	5	3	1	3	1	3	2	1	34
		IT	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
7	Numarul de intreruperi lungi neplanificate in mediul rural	JT	5656	4162	4545	5316	5031	5644	5760	6595	5273	4341	4038	4285	60646
		MT	166	118	111	197	175	233	260	288	156	105	79	97	1985
		IT	0	2	0	4	0	5	7	3	10	4	0	3	38
8	Numarul de intreruperi scurte in mediul rural	JT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		MT	346	199	198	266	425	1231	914	991	585	434	240	185	6014
		IT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Distribuţie Energie Electrică Romania

Distribuţie Energie Electrică Romania
Str. Ilie Măcelaru Nr. 28A, 400380, Cluj-Napoca, Jud. Cluj

Tel: +40 264 205 069
Fax: +40 264 205 998
office@distributie-energie.ro

C.I.F. DEER RO 14476722
R.C. DEER J12/352/2002
www.distributie-energie.ro

DEER - zona Muntenia Nord

Anexa 5

Indicatori de calitate comercială DEER Muntenia Nord- 2022

Nr.	Indicator	Tip utilizator*	Nivelul de tensiune	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	Total an 2022
1	Numărul de cereri de racordare la rețea	toți	toate	5,350	6,081	7,189	7,393	26,013
2	Timpul mediu** de emitere a avizelor tehnice de racordare, pentru cazul în care soluția de racordare a fost stabilită prin studiu de soluție (zile)	toți	toate	10.38	-	6.00	-	8.19
3	Timpul mediu** de emitere a avizelor tehnice de racordare, pentru cazul în care soluția de racordare a fost stabilită prin fișă de soluție (zile)	toți	toate	12.39	12.24	12.64	10.86	12.07
4	Timpul mediu** de emitere a certificatelor de racordare	toți	toate	4.28	5.15	5.01	4.52	4.74
5	Numărul de cereri de racordare nesoluționate prin emiterea unui aviz tehnic de racordare (ATR)	toți	toate	39	80	77	56	252
6	Numărul de cereri de racordare la care nu s-a răspuns în termenul stabilit prin regulamentul de racordare	toți	toate	193	221	415	218	1,047
7	Numărul de cereri de contracte de racordare	toți	JT	3,176	3,169	3,140	1,942	11,427
8	Numărul de cereri de contracte de racordare	toți	MT	32	35	34	6	107
9	Numărul de cereri de contracte de racordare	toți	IT	1	0	2	0	3
10	Numărul de cereri de contracte de racordare	clienți casnici	toate	2,419	2,116	1,963	1,301	7,799
11	Numărul de contracte de racordare încheiate	toți	JT	3,141	3,135	3,096	1,898	11,270
12	Numărul de contracte de racordare încheiate	toți	MT	31	33	33	6	103
13	Numărul de contracte de racordare încheiate	toți	IT	1	0	2	0	3
14	Timpul mediu** de încheiere a contractelor de racordare (zile)	toți	toate	1.24	1.15	1.25	1.13	1.19
15	Numărul de cereri de contracte de racordare nefinalizate/nesoluționate	toți	JT	35	34	44	44	157
16	Numărul de cereri de contracte de racordare nefinalizate/nesoluționate	toți	MT	1	2	1	0	4
17	Numărul de cereri de contracte de racordare nefinalizate/nesoluționate	toți	IT	0	0	0	0	0
18	Numărul de cereri de contracte de racordare la care nu s-a răspuns în termenul stabilit prin Regulamentul de racordare	toți	toate	24	16	30	9	79
19	Durata medie** a procesului de racordare, de la depunerea documentației complete, fără studiu de soluție, până la punerea sub tensiune a instalației de utilizare (zile)	toți	JT	190.32	135.85	175.11	21.01	142.63
20	Durata medie** a procesului de racordare, de la depunerea documentației complete, fără studiu de soluție, până la punerea sub tensiune a instalației de utilizare (zile)	toți	MT	81.72	53.34	30.38	22.08	46.11
21	Durata medie** a procesului de racordare, de la depunerea documentației complete, fără studiu de soluție, până la punerea sub tensiune a instalației de utilizare (zile)	toți	IT	-	-	-	-	-
22	Costul mediu** total pentru racordare (tarif pentru emitere ATR + cost studiu de soluție + tarif de racordare) (lei)	toți	JT	2,890.64	3,061.54	2,968.82	1,569.47	2,622.62
23	Costul mediu** total pentru racordare (tarif pentru emitere ATR + cost studiu de soluție + tarif de racordare) (lei)	toți	MT	106,432.79	56,241.15	55,796.28	467.47	54,734.42
24	Costul mediu** total pentru racordare (tarif pentru emitere ATR + cost studiu de soluție + tarif de racordare) (lei)	toți	IT	4,382,915.00	-	-	-	4,382,915.00
25	Numărul de cereri de contracte pentru serviciul de distribuție***	toți	JT	15,114	8,186	6,736	18,037	48,073
26	Numărul de cereri de contracte pentru serviciul de distribuție***	toți	MT	297	182	259	251	989
27	Numărul de cereri de contracte pentru serviciul de distribuție***	toți	IT	12	14	3	5	34
28	Timpul mediu** de încheiere a contractelor pentru serviciul de distribuție*** (zile)	toți	JT	3.2	3.3	3.1	2.9	3.1
29	Timpul mediu** de încheiere a contractelor pentru serviciul de distribuție*** (zile)	toți	MT	3.0	2.8	2.7	3.1	2.9
30	Timpul mediu** de încheiere a contractelor pentru serviciul de distribuție*** (zile)	toți	IT	2.5	2.1	2.3	2.7	2.4
31	Numărul de cereri de contracte pentru serviciul de distribuție*** la care nu s-a răspuns în termenul stabilit în prezentul standard	toți	toate	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
32	Numărul de reclamații referitoare la racordare/ contestații ATR	toți	JT	156	142	186	219	703
33	Numărul de reclamații referitoare la racordare/ contestații ATR	toți	MT	0	0	0	0	0
34	Numărul de reclamații referitoare la racordare/ contestații ATR	toți	IT	0	0	0	0	0
35	Timpul mediu** de răspuns la reclamatiile referitoare la racordare/contestatii ATR (zile)	toți	JT	18.18	20.22	21.70	17.15	19.31
36	Timpul mediu** de răspuns la reclamatiile referitoare la racordare/contestatii ATR (zile)	toți	MT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
37	Timpul mediu** de răspuns la reclamațiile referitoare la racordare/contestații ATR (zile)	toți	IT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
38	Numărul de reclamații referitoare la racordare/ contestații ATR la care nu s-a răspuns în termenul stabilit prin reglementările în vigoare	toți	toate	0	0	0	0	0
39	Numărul de reclamații primite referitoare la calitatea curbei de tensiune	toți	JT	237	118	135	109	599
40	Numărul de reclamatii primite referitoare la calitatea curbei de tensiune	toți	MT	0	0	0	0	0
41	Numărul de reclamatii primite referitoare la calitatea curbei de tensiune	toți	IT	0	0	0	0	0
42	Timpul mediu** de răspuns la reclamațiile referitoare la calitatea curbei de tensiune (zile)	toți	JT	16.04	14.98	17.86	18.60	16.87
43	Timpul mediu** de răspuns la reclamațiile referitoare la calitatea curbei de tensiune (zile)	toți	MT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
44	Timpul mediu** de răspuns la reclamațiile referitoare la calitatea curbei de tensiune (zile)	toți	IT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
45	Numărul de reclamații referitoare la calitatea curbei de tensiune la care nu s-a răspuns în termenul prevăzut în prezentul standard	toți	toate	0	0	0	0	0
46	Numărul de reclamații referitoare la calitatea curbei de tensiune care nu s-au putut rezolva	toți	JT	0	0	0	0	0
47	Numărul de reclamații referitoare la calitatea curbei de tensiune care nu s-au putut rezolva	toți	MT	0	0	0	0	0
48	Numărul de reclamații referitoare la calitatea curbei de tensiune care nu s-au putut rezolva	toți	IT	0	0	0	0	0
49	Numărul de utilizatori deconectați pentru neplată	toți	JT	2,038	464	1,401	1,386	5,289
50	Numărul de utilizatori deconectați pentru neplată	toți	MT	16	24	20	18	78
51	Numărul de utilizatori deconectați pentru neplată	toți	IT	-	-	-	-	-
52	Timpul mediu** de reconectare a locului de consum din momentul anunțării OD de către utilizator/furnizor de efectuarea plății (zile)	toți	JT	1.34	1.31	1.51	1.35	1.38
53	Timpul mediu** de reconectare a locului de consum din momentul anunțării OD de către utilizator/furnizor de efectuarea plății (zile)	toți	MT	0.16	0.36	-	0.82	0.45
54	Timpul mediu** de reconectare a locului de consum din momentul anunțării OD de către utilizator/furnizor de efectuarea plății (zile)	toți	IT	-	-	-	-	-
55	Numărul de cereri/sesizări/reclamații sau solicitări scrise pe alte teme decât cele la care se referă explicit prezentul standard	toți	JT	2264	2293	2676	1999	9232
56	Numărul de cereri/sesizări/reclamații sau solicitări scrise pe alte teme decât cele la care se referă explicit prezentul standard	toți	MT	1	5	2	4	12
57	Numărul de cereri/sesizări/reclamații sau solicitări scrise pe alte teme decât cele la care se referă explicit prezentul standard	toți	IT	0	0	0	0	0
58	Timpul mediu** de răspuns la cererile/sesizările/ reclamațiile sau solicitările scrise pe alte teme decât cele la care se referă explicit prezentul standard (zile)	toți	JT	16.10	20.09	19.97	18.92	18.77

Nr.	Indicator	Tip utilizator*	Nivelul de tensiune	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	Total an 2022
59	Timpul mediu** de răspuns la cererile/sesizările/ reclamațiile sau solicitările scrise pe alte teme decât cele la care se referă explicit prezentul standard (zile)	toți	MT	3.75	5.11	3.63	3.19	3.92
60	Timpul mediu** de răspuns la cererile/sesizările/ reclamațiile sau solicitările scrise pe alte teme decât cele la care se referă explicit prezentul standard (zile)	toți	IT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
61	Numărul reclamațiilor scrise pe alte teme decât cele la care se referă explicit prezentul standard care nu s-au putut rezolva	toți	toate	0	0	0	0	0
62	Numărul de reclamații referitoare la datele măsurate	toți	JT	2023	2138	2206	1890	8257
63	Numărul de reclamații referitoare la datele măsurate	toți	MT	5	7	4	3	19
64	Numărul de reclamații referitoare la datele măsurate	toți	IT	0	0	0	0	0
65	Timpul mediu** de răspuns la reclamațiile referitoare la datele măsurate/consumul de energie electrică recalculat (zile)	toți	JT	11.00	11.75	11.93	10.93	11.40
66	Timpul mediu** de răspuns la reclamațiile referitoare la datele măsurate/consumul de energie electrică recalculat (zile)	toți	MT	1.42	2.53	3.00	1.00	1.99
67	Timpul mediu** de răspuns la reclamațiile referitoare la datele măsurate/consumul de energie electrică recalculat (zile)	toți	IT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
68	Numărul de utilizatori al căror contor nu este citit odată la 6 luni **** - pina la 30.06.2022 Numărul de utilizatori clienti casnici ale căror contoare nu este citite odată la 3 luni **** - de la 01.07.2022	toți	JT	78,980	80,981	121,371	104,012	104,012
69	Numărul de utilizatori al căror contor nu este citit lunar **** - pina la 30.06.2022 Numărul de utilizatori clienti casnici ale căror contorae nu este citite odată la 3 luni **** - de la 01.07.2022	toți	MT	2	2	1	1	1
70	Numărul de utilizatori al căror contor nu este citit lunar **** - pina la 30.06.2022 Numărul de utilizatori clienti finali noncasnici ale căror contoare nu este citite odată la cel putin 6 luni **** - de la 01.07.2022	mari consumatori	IT	4,898	5,490	1,679	1,641	1,641
70 [1]	Numărul de utilizatori clienti finali noncasnici ale căror contoare nu este citite odată la cel putin 6 luni **** - de la 01.07.2022			-	1	1	1	1
70 [2]	Numărul de utilizatori clienti finali noncasnici ale căror contoare nu este citite odată la cel putin 6 luni **** - de la 01.07.2022			-	-	-	-	-
70 [3]	Numărul de prosumatori ale căror contoare nu este citite lunar **** - de la 01.07.2022			-	-	-	-	-
70 [4]	Numărul de prosumatori ale căror contoare nu este citite lunar **** - de la 01.07.2022			-	-	-	-	-
71	Numărul total de apeluri telefonice ****	toți	toate	140196	149037	185712	104739	579684
72	Numărul total de apeluri telefonice nepreluate	toți	toate	1198	3318	5414	532	10462
73	Timpul mediu** de răspuns la apelurile telefonice (secunde)	toți	toate	125	141	154	113	133
74	Numărul de apeluri telefonice la care nu s-a răspuns în 30 de secunde de la inițierea apelului	toți	toate	0	0	0	0	0
75	Numărul de apeluri telefonice la care s-a răspuns cu depășirea intervalului de 20 de minute de la preluarea apelului	toți	toate	0	22	10	0	32
76	Numărul solicitărilor/sesizărilor/reclamațiilor scrise la care nu s-a răspuns în termenul prevăzut în standard	toți	toate	0	0	0	0	0

* În noțiunea de "tip utilizator" se includ locurile de consum și/sau de producere, precum și OD racordati.
** Valoarea medie reprezintă media aritmetică.
*** Contracte noi, schimbarea soluției de racordare, schimbarea furnizorului, etc
**** Acest indicator este indicator statistic.

Distribuţie Energie Electrică Romania

Distribuţie Energie Electrică Romania
Str. Ilie Măcelaru Nr. 28A, 400380, Cluj-Napoca, Jud. Cluj

Tel: +40 264 205 069
Fax: +40 264 205 998
office@distributie-energie.ro

C.I.F. DEER RO 14476722
R.C. DEER J12/352/2002
www.distributie-energie.ro

DEER - zona Muntenia Nord

Anexa 6 SPSD

Înregistrarea întreruperilor lungi în cazul cărora restabilirea alimentarii cu energie electrică, pentru cel puțin un utilizator, s-a realizat cu depașirea duratei prevăzute în standard - Zona Muntenia Nord 2022

Data întreruperii	Nivelul de tensiune la care s-a produs întreruperea	Tipul întreruperii (planificată /neplanificată)	Numărul total de utilizatori afectați de întrerupere*	Numărul total de utilizatori pentru care restabilirea alimentarii cu energie electrică s-a realizat cu depașirea duratei prevăzute în standard	Cauza nerespectării indicatorului de performanță	Numărul total de compensații plătite	Valoarea totală a compensațiilor plătite
SR Ploiesti							
18.05.2022	LCMT	neplanificata	4	4	vegetatie	4	800
17.02.2022	LCJT	neplanificata	5	5	conductor rupt si sig arsa	5	225
21.07.2022	LCJT	neplanificata	4	3	conductor rupt		
21.07.2022	LCMT	neplanificata	4	1	conductor rupt	1	200
03.08.2022	LCJT	neplanificata	81	75	izolatori conturnati	70	3150
03.08.2022	LCMT	neplanificata	81	6	izolatori conturnati	6	1800
11.02.2022	LCJT	neplanificata	1	1	sigurante arse	1	45
SR Buzau							
05.02.2022	LCJT	neplanificata	226	225	copac cazut in retea - zona proprietate tert, ingradita	220	9900
05.02.2022	LCMT	neplanificata	226	1	copac cazut in retea - zona proprietate tert, ingradita	1	300
SR Targoviste							
10.01.2022	LCJT	neplanificata	39	37	conductoare rupte si izolatoare deteriorate	32	960
10.01.2022	LCMT	neplanificata	39	2	conductoare rupte si izolatoare deteriorate	1	200
08.04.2022	LCJT	neplanificata	198	198	accident auto cu deteriorare PTA 6249 Grozavesti si conductoare MT si JT	180	5400
SR Braila							
13.05.2022	LCJT	neplanificata	295	295	LES MT defect	13	390
27.05.2022	LCMT	neplanificata	5	5	LES MT defect		
30.06.2022	LCJT	neplanificata	385	380	cabluri defecte	355	10650
30.06.2022	LCMT	neplanificata	385	5	cabluri defecte	4	800
09.08.2022	LCJT	neplanificata	69	67	LES MT defect	3	90
09.08.2022	LCMT	neplanificata	69	2	LES MT defect	1	200
12.09.2022	LCJT	neplanificata	1007	1005	LES MT defect	929	27870
12.09.2022	LCMT	neplanificata	1007	2	LES MT defect	1	200
12.09.2022	LCJT	neplanificata	11	11	sig JT arsa	11	495
08.12.2022	LCJT	neplanificata	460	460	cap terminal PTZ defect	15	450
13.04.2022	LCJT	neplanificata	1557	1555	LES MT defect	1412	42360
13.04.2022	LCMT	neplanificata	1557	2	LES MT defect	2	400
SR Galati							
20.11.2022	LCJT	neplanificata	280	280	celula MT	260	7800
07.01.2022	LCJT	neplanificata	5	5	stalp rupt de tert	5	150
SR Focsani							
12.05.2022	LCJT	neplanificata	1	1	trafo defect	1	30
14.07.2022	LCJT	neplanificata	196	189	3 stalpi rupti de tert	180	5370
14.07.2022	LCMT	neplanificata	196	7	3 stalpi rupti de tert	7	1400
22.07.2022	LCMT	neplanificata	1	1	LES MT rupt de tert	1	200
02.04.2022	LCJT	neplanificata	590	590	LES MT defect	580	17400
	Total			**5420**		**4301**	**139235**

Anexa 7 la SPSD

Monitorizarea compensatiilor acordate utilizatorilor DEER - zona MN 2022

Data acordarii compensatiei [zzllaa]	Valoarea compensatiei acordate [lei]	Tip utilizator (se va preciza si nivelul de tensiune al RED la care este/ urmeaza	Zona de consum (urban/rural)	Motivul acordarii compensatiei: indicatorul de performanta/ serviciul neîndeplinit	Categoria indicatorilor de performanta		
					continuitatea alimentarii cu energie electrica a utilizatorilor	calitatea tehnica a energiei electrice distribuite	calitatea comerciala a serviciului de distributie a energiei electrice
27.05.2022	8850	LCJT	U	art. 15, alin.1, lit. b): depasire durata realimentare municipu resedinta de judet, cu exceptia zonelor rurale din componenta administrativa a acestora, in conditii normale de vreme	x		
10.06.2022	1000	LCMT	U	art. 15, alin.1, lit. b): depasire durata realimentare municipu resedinta de judet, cu exceptia zonelor rurale din componenta administrativa a acestora, in conditii normale de vreme	x		
13.07.2022	11400	LCJT	U	art. 15, alin.1, lit. b): depasire durata realimentare municipu resedinta de judet, cu exceptia zonelor rurale din componenta administrativa a acestora, in conditii normale de vreme	x		
13.07.2022	1000	LCMT	U	art. 15, alin.1, lit. b): depasire durata realimentare municipu resedinta de judet, cu exceptia zonelor rurale din componenta administrativa a acestora, in conditii normale de vreme	x		
24.08.2022	400	LCMT	U	art. 15, alin.1, lit. b): depasire durata realimentare municipu resedinta de judet, cu exceptia zonelor rurale din componenta administrativa a acestora, in conditii normale de vreme	x		
24.08.2022	2010	LCJT	U	art. 15, alin.1, lit. b): depasire durata realimentare municipu resedinta de judet, cu exceptia zonelor rurale din componenta administrativa a acestora, in conditii normale de vreme	x		
15.09.2022	60	LCJT	U	Ordin ANRE nr. 11/2016, art.32 „La contestația scrisă privind datele măsurate/consumul de energie electrică recalculat primită de la un utilizator sau furnizor, OD va analiza/va efectua verificarea grupului de măsurare sau a situației prezentate și va informa utilizatorul sau furnizorul, în termen de 15 zile calendaristice cu privire la rezultatul obținut și la modul de soluționare a contestației, conform reglementărilor în vigoare.” si art.33 si art. 35 (13)			x
15.09.2022	195	LCJT	U	Ordin ANRE nr. 11/2016, art.32 „La contestația scrisă privind datele măsurate/consumul de energie electrică recalculat primită de la un utilizator sau furnizor, OD va analiza/va efectua verificarea grupului de măsurare sau a situației prezentate și va informa utilizatorul sau furnizorul, în termen de 15 zile calendaristice cu privire la rezultatul obținut și la modul de soluționare a contestației, conform reglementărilor în vigoare.” si art.33 si art. 35 (13)			x
26.09.2022	30150	LCJT	R	art. 15, alin.1, lit. b): depasire durata realimentare municipu resedinta de judet, cu exceptia zonelor rurale din componenta administrativa a acestora, in conditii normale de vreme	x		
26.09.2022	400	LCMT	R	art. 15, alin.1, lit. b): depasire durata realimentare municipu resedinta de judet, cu exceptia zonelor rurale din componenta administrativa a acestora, in conditii normale de vreme	x		

Data acordarii compensatiei [zzllaa]	Valoarea compensatiei acordate [lei]	Tip utilizator (se va preciza si nivelul de tensiune al RED la care este/ urmeaza	Zona de consum (urban/rural)	Motivul acordarii compensatiei: indicatorul de performanta/ serviciul neîndeplinit	Categoria indicatorilor de performanta		
					continuitatea alimentarii cu energie electrica a utilizatorilor	calitatea tehnica a energiei electrice distribuite	calitatea comerciala a serviciului de distributie a energiei electrice
02.03.2022	195	LCJT	U	art.32(2) '' OD are obligatia inlocuirii/reprogramarii contorului, in termen de maximum 10 zile calendaristice de la data depunerii de catre furnizor/utilizatorul care are contract de distributie incheiat direct cu OD a cererii scrise, motivate de optiunea utilizatorului client final de schimbare a tipului de pret aplicat conform contractului de furnizare, in situatia in care aplicarea noului pret necesita un alt tip de contor sau reprogramarea celui existent" + art.36(7)			x
12.10.2022	495	LCJT	U	art. 15, alin.1, lit. b): depasire durata realimentare municipu resedinta de judet, cu exceptia zonelor rurale din componenta administrativa a acestora, in conditii normale de vreme si art. 36 (7)	x		
20.12.2022	13800	LCJT	U	art. 15, alin.1, lit. b): depasire durata realimentare municipu resedinta de judet, cu exceptia zonelor rurale din componenta administrativa a acestora, in conditii normale de vreme	x		
28.04.2022	46650	LCJT	U	art. 15, alin.1, lit. b): depasire durata realimentare municipu resedinta de judet, cu exceptia zonelor rurale din componenta administrativa a acestora, in conditii normale de vreme	x		
28.04.2022	400	LCMT	U	art. 15, alin.1, lit. b): depasire durata realimentare municipu resedinta de judet, cu exceptia zonelor rurale din componenta administrativa a acestora, in conditii normale de vreme	x		
06.06.2022	400	LCMT	R	art. 16, alin. 4: depasire nr. intreruperi lungi neplanificate MT	x		
24.06.2022	600	LCMT	U	art. 16, alin. 4: depasire nr. intreruperi lungi neplanificate MT	x		
06.07.2022	400	LCMT	R	art. 16, alin. 4: depasire nr. intreruperi lungi neplanificate MT	x		
09.09.2022	600	LCMT	U	art. 16, alin. 4: depasire nr. intreruperi lungi neplanificate MT	x		
09.09.2022	900	LCMT	R	art. 16, alin. 4: depasire nr. intreruperi lungi neplanificate MT	x		
18.11.2022	2400	LCMT	R	art. 16, alin. 4: depasire nr. intreruperi lungi neplanificate MT	x		
14.03.2022	300	LCMT	R	art. 15, alin.1, lit. c): depasire durata realimentare mediul rural, conditii normale de vreme	x		
14.03.2022	10125	LCJT	R	art. 15, alin.1, lit. c): depasire durata realimentare mediul rural, conditii normale de vreme	x		
11.05.2022	105	LCJT	R	art. 25, alin. (2) - nivel tensiune LCJT		x	
12.05.2022	140	LCJT	U	art. 25, alin. (2) - nivel tensiune LCJT		x	
13.05.2022	105	LCJT	R	art. 25, alin. (2) - nivel tensiune LCJT		x	
20.05.2022	70	LCJT	R	art. 25, alin. (2) - nivel tensiune LCJT		x	
02.06.2022	800	LCMT	U	art. 15, alin.1, lit. a): depasire durata realimentare mediul urban, cu exceptia municipiilor de judet in conditii normale de vreme	x		
10.06.2022	225	LC LCJT	R	art. 15, alin.1, lit. d): depasire durata realimentare in mediul rural intravilan conditii meteo deosebite + art. 33 (7)	x		
03.02.2022	105	LCJT	U	art. 25, alin. (2) - nivel tensiune LCJT		x	
04.02.2022	70	LCJT	R	art. 25, alin. (2) - nivel tensiune LCJT		x	
04.02.2022	70	LCJT	U	art. 25, alin. (2) - nivel tensiune LCJT		x	

Data acordarii compensatiei [zzllaa]	Valoarea compensatiei acordate [lei]	Tip utilizator (se va preciza si nivelul de tensiune al RED la care este/ urmeaza	Zona de consum (urban/rural)	Motivul acordarii compensatiei: indicatorul de performanta/ serviciul neîndeplinit	Categoria indicatorilor de performanta		
					continuitatea alimentarii cu energie electrica a utilizatorilor	calitatea tehnica a energiei electrice distribuite	calitatea comerciala a serviciului de distributie a energiei electrice
05.08.2022	90	LCJT	U	art. 15, alin.1, lit. a): depasire durata realimentare mediul urban, cu exceptia municipiilor resedinta de judet, in conditii normale de vreme	x		
05.08.2022	200	LCMT	U	art. 15, alin.1, lit. a): depasire durata realimentare mediul urban, cu exceptia municipiilor resedinta de judet, in conditii normale de vreme	x		
12.08.2022	70	LCJT	R	art. 25, alin. (2) - nivel tensiune LCJT		x	
29.09.2022	1800	LCMT	U	art. 15, alin.1, lit. a): depasire durata realimentare mediul urban, cu exceptia municipiilor de judet in conditii normale de vreme	x		
29.09.2022	3375	LCJT	U	art. 15, alin.1, lit. a): depasire durata realimentare mediul urban, cu exceptia municipiilor de judet in conditii normale de vreme	x		
12.10.2022	105	LCJT	R	art. 25, alin. (2) - nivel tensiune LCJT		x	
28.10.2022	70	LCJT	R	art. 25, alin. (2) - nivel tensiune LCJT		x	
15.03.2022	90	LCJT	R	reconectarea la retea, din momentul anuntarii OD de catre utilizator/furnizor de efectuarea platii - Anexa 4, punct 12			x
05.04.2022	45	LCJT	U	art. 15, alin.1, lit. a): depasire durata realimentare mediul urban, cu exceptia municipiilor resedinta de judet, in conditii normale de vreme	x		
15.04.2022	70	LCJT	R	art. 25, alin. (2) - nivel tensiune LCJT		x	
20.04.2022	70	LCJT	R	art. 25, alin. (2) - nivel tensiune LCJT		x	
26.05.2022	200	LCMT	R	art. 16, alin. 4: depasire nr. intreruperi lungi neplanificate MT	x		
27.05.2022	30	LCJT	U	art. 15, alin.1, lit. b): depasire durata realimentare municipu resedinta de judet, cu exceptia zonelor rurale din componenta administrativa a acestora, in conditii normale de vreme	x		
31.05.2022	1400	LCMT	R	art. 16, alin. 4: depasire nr. intreruperi lungi neplanificate MT	x		
03.06.2022	140	LCJT	R	art. 25, alin. (2) - nivel tensiune LCJT		x	
03.06.2022	200	LCMT	U	art. 16, alin. 4: depasire nr. intreruperi lungi neplanificate MT	x		
04.02.2022	70	LCJT	R	art. 25, alin. (2) - nivel tensiune LCJT		x	
20.06.2022	1000	LCMT	U	art. 16, alin. 4: depasire nr. intreruperi lungi neplanificate MT	x		
01.07.2022	1000	LCMT	R	art. 16, alin. 4: depasire nr. intreruperi lungi neplanificate MT	x		
05.07.2022	1400	LCMT	R	art. 16, alin. 4: depasire nr. intreruperi lungi neplanificate MT	x		
06.07.2022	200	LCMT	U	art. 16, alin. 4: depasire nr. intreruperi lungi neplanificate MT	x		
08.07.2022	600	LCMT	R	art. 16, alin. 4: depasire nr. intreruperi lungi neplanificate MT	x		
14.07.2022	9800	LCMT	U	art. 16, alin. 4: depasire nr. intreruperi lungi neplanificate MT	x		
14.07.2022	1600	LCMT	R	art. 16, alin. 4: depasire nr. intreruperi lungi neplanificate MT	x		
14.07.2022	1230	LCJT	R	art. 16, alin. 3: Numărul întreruperilor lungi neplanificate ce afectează un loc de consum și/sau producere racordat la rețelele electrice de LCJT într-un an calendaristic nu poate fi mai mare de 8 întreruperi indiferent de zonă	x		

Data acordarii compensatiei [zzllaa]	Valoarea compensatiei acordate [lei]	Tip utilizator (se va preciza si nivelul de tensiune al RED la care este/ urmeaza	Zona de consum (urban/rural)	Motivul acordarii compensatiei: indicatorul de performanta/ serviciul neîndeplinit	Categoria indicatorilor de performanta		
					continuitatea alimentarii cu energie electrica a utilizatorilor	calitatea tehnica a energiei electrice distribuite	calitatea comerciala a serviciului de distributie a energiei electrice
18.07.2022	30	LCJT	R	art. 16, alin. 3: Numărul întreruperilor lungi neplanificate ce afectează un loc de consum și/sau producere racordat la rețelele electrice de LCJT într-un an calendaristic nu poate fi mai mare de 8 întreruperi indiferent de zonă	x		
18.07.2022	9800	LCMT	U	art. 16, alin. 4: depasire nr. intreruperi lungi neplanificate MT	x		
18.07.2022	600	LCMT	R	art. 16, alin. 4: depasire nr. intreruperi lungi neplanificate MT	x		
18.07.2022	1200	LCMT	R	art. 16, alin. 4: depasire nr. intreruperi lungi neplanificate MT	x		
19.07.2022	1000	LCMT	R	art. 16, alin. 4: depasire nr. intreruperi lungi neplanificate MT	x		
19.07.2022	210	LCJT	R	art. 16, alin. 3: Numărul întreruperilor lungi neplanificate ce afectează un loc de consum și/sau producere racordat la rețelele electrice de LCJT într-un an calendaristic nu poate fi mai mare de 8 întreruperi indiferent de zonă	x		
21.07.2022	8400	LCJT	R	art. 16, alin. 3: Numărul întreruperilor lungi neplanificate ce afectează un loc de consum și/sau producere racordat la rețelele electrice de LCJT într-un an calendaristic nu poate fi mai mare de 8 întreruperi indiferent de zonă	x		
28.07.2022	400	LCMT	R	art. 16, alin. 4: depasire nr. intreruperi lungi neplanificate MT	x		
28.07.2022	5490	LCJT	R	art. 15, alin.(1), litera c) – Restabilirea căii de alimentare după o întrerupere neplanificată , pentru mediul rural, în condiții normale de vreme , în maximum 12 ore	x		
28.07.2022	1400	LCMT	R	art. 15, alin.(1), litera c) – Restabilirea căii de alimentare după o întrerupere neplanificată , pentru mediul rural, în condiții normale de vreme , în maximum 12 ore	x		
03.08.2022	30	LCJT	U	art. 16, alin. 3: Numărul întreruperilor lungi neplanificate ce afectează un loc de consum și/sau producere racordat la rețelele electrice de LCJT într-un an calendaristic nu poate fi mai mare de 8 întreruperi indiferent de zonă	x		
05.08.2022	200	LCMT	R	art. 15, alin.1, lit. c): depasire durata realimentare mediul rural, conditii normale de vreme	x		
11.08.2022	1000	LCMT	R	art. 16, alin. 4: depasire nr. intreruperi lungi neplanificate MT	x		
12.08.2022	2100	LCMT	R	art. 16, alin. 4: depasire nr. intreruperi lungi neplanificate MT si art 36 (7)	x		
12.08.2022	1200	LCMT	R	art. 16, alin. 4: depasire nr. intreruperi lungi neplanificate MT si art. 36 (7) majorate	x		
17.08.2022	1400	LCMT	R	art. 16, alin. 4: depasire nr. intreruperi lungi neplanificate MT	x		
24.08.2022	400	LCMT	R	art. 16, alin. 4: depasire nr. intreruperi lungi neplanificate MT	x		
24.08.2022	800	LCMT	R	art. 16, alin. 4: depasire nr. intreruperi lungi neplanificate MT	x		
24.08.2022	240	LCJT	R	art. 16, alin. 3: Numărul întreruperilor lungi neplanificate ce afectează un loc de consum și/sau producere racordat la rețelele electrice de LCJT într-un an calendaristic nu poate fi mai mare de 8 întreruperi indiferent de zonă	x		

Data acordarii compensatiei [zzllaa]	Valoarea compensatiei acordate [lei]	Tip utilizator (se va preciza si nivelul de tensiune al RED la care este/ urmeaza	Zona de consum (urban/rural)	Motivul acordarii compensatiei: indicatorul de performanta/ serviciul neîndeplinit	Categoria indicatorilor de performanta		
					continuitatea alimentarii cu energie electrica a utilizatorilor	calitatea tehnica a energiei electrice distribuite	calitatea comerciala a serviciului de distributie a energiei electrice
26.08.2022	200	LCMT	R	art. 16, alin. 4: depasire nr. intreruperi lungi neplanificate MT	x		
31.08.2022	3400	LCMT	U	art. 16, alin. 4: depasire nr. intreruperi lungi neplanificate MT	x		
31.08.2022	400	LCMT	U	art. 16, alin. 4: depasire nr. intreruperi lungi neplanificate MT	x		
01.09.2022	180	LCJT	R	art. 16, alin. 3: Numărul întreruperilor lungi neplanificate ce afectează un loc de consum și/sau producere racordat la rețelele electrice de LCJT într-un an calendaristic nu poate fi mai mare de 8 întreruperi indiferent de zonă si art. 36 (7)	x		
01.09.2022	1000	LCMT	R	art. 16, alin. 4: depasire nr. intreruperi lungi neplanificate MT	x		
01.09.2022	60	LCJT	R	art. 16, alin. 3: Numărul întreruperilor lungi neplanificate ce afectează un loc de consum și/sau producere racordat la rețelele electrice de LCJT într-un an calendaristic nu poate fi mai mare de 8 întreruperi indiferent de zonă	x		
01.09.2022	6480	LCJT	U	art. 16, alin. 3: Numărul întreruperilor lungi neplanificate ce afectează un loc de consum și/sau producere racordat la rețelele electrice de LCJT într-un an calendaristic nu poate fi mai mare de 8 întreruperi indiferent de zonă	x		
01.09.2022	1200	LCMT	U	art. 16, alin. 4: depasire nr. intreruperi lungi neplanificate MT	x		
02.09.2022	400	LCMT	R	art. 16, alin. 4: depasire nr. intreruperi lungi neplanificate MT	x		
02.09.2022	2970	LCJT	R	art. 16, alin. 3: Numărul întreruperilor lungi neplanificate ce afectează un loc de consum și/sau producere racordat la rețelele electrice de LCJT într-un an calendaristic nu poate fi mai mare de 8 întreruperi indiferent de zonă	x		
06.09.2022	600	LCMT	R	art. 16, alin. 4: depasire nr. intreruperi lungi neplanificate MT	x		
06.09.2022	800	LCMT	R	art. 16, alin. 4: depasire nr. intreruperi lungi neplanificate MT	x		
06.09.2022	400	LCMT	R	art. 16, alin. 4: depasire nr. intreruperi lungi neplanificate MT	x		
15.09.2022	1200	LCMT	R	art. 16, alin. 4: depasire nr. intreruperi lungi neplanificate MT	x		
15.09.2022	180	LCJT	R	art. 16, alin. 3: Numărul întreruperilor lungi neplanificate ce afectează un loc de consum și/sau producere racordat la rețelele electrice de LCJT într-un an calendaristic nu poate fi mai mare de 8 întreruperi indiferent de zonă si art. 36 (7), comp majorate	x		
16.09.2022	600	LCMT	R	art. 16, alin. 4: depasire nr. intreruperi lungi neplanificate MT si art. 36 (7) majorate	x		
16.09.2022	6900	LCMT	U	art. 16, alin. 4: depasire nr. intreruperi lungi neplanificate MT si art. 36 (7) majorate	x		
16.09.2022	1800	LCMT	R	art. 16, alin. 4: depasire nr. intreruperi lungi neplanificate MT si art. 36 (7) majorate	x		
23.09.2022	200	LCMT	R	art. 16, alin. 4: depasire nr. intreruperi lungi neplanificate MT	x		

Data acordarii compensatiei [zzllaa]	Valoarea compensatiei acordate [lei]	Tip utilizator (se va preciza si nivelul de tensiune al RED la care este/ urmeaza	Zona de consum (urban/rural)	Motivul acordarii compensatiei: indicatorul de performanta/ serviciul neîndeplinit	Categoria indicatorilor de performanta		
					continuitatea alimentarii cu energie electrica a utilizatorilor	calitatea tehnica a energiei electrice distribuite	calitatea comerciala a serviciului de distributie a energiei electrice
23.09.2022	9495	LCJT	R	art. 16, alin. 3: Numărul întreruperilor lungi neplanificate ce afectează un loc de consum și/sau producere racordat la rețelele electrice de LCJT într-un an calendaristic nu poate fi mai mare de 8 întreruperi indiferent de zonă si art. 36 (7), comp majorate	x		
29.09.2022	400	LCMT	R	art. 16, alin. 4: depasire nr. intreruperi lungi neplanificate MT	x		
05.10.2022	60	LCJT	R	art. 16, alin. 3: Numărul întreruperilor lungi neplanificate ce afectează un loc de consum și/sau producere racordat la rețelele electrice de LCJT într-un an calendaristic nu poate fi mai mare de 8 întreruperi indiferent de zonă si art. 36 (7), comp majorate	x		
05.10.2022	5580	LCJT	R	art. 16, alin. 3: Numărul întreruperilor lungi neplanificate ce afectează un loc de consum și/sau producere racordat la rețelele electrice de LCJT într-un an calendaristic nu poate fi mai mare de 8 întreruperi indiferent de zonă si art. 36 (7), comp majorate	x		
06.10.2022	120	LCJT	U	art. 16, alin. 3: Numărul întreruperilor lungi neplanificate ce afectează un loc de consum și/sau producere racordat la rețelele electrice de LCJT într-un an calendaristic nu poate fi mai mare de 8 întreruperi indiferent de zonă	x		
06.10.2022	2220	LCJT	U	art. 16, alin. 3: Numărul întreruperilor lungi neplanificate ce afectează un loc de consum și/sau producere racordat la rețelele electrice de LCJT într-un an calendaristic nu poate fi mai mare de 8 întreruperi indiferent de zonă	x		
06.10.2022	120	LCJT	U	art. 16, alin. 3: Numărul întreruperilor lungi neplanificate ce afectează un loc de consum și/sau producere racordat la rețelele electrice de LCJT într-un an calendaristic nu poate fi mai mare de 8 întreruperi indiferent de zonă	x		
06.10.2022	300	LCJT	U	art. 16, alin. 3: Numărul întreruperilor lungi neplanificate ce afectează un loc de consum și/sau producere racordat la rețelele electrice de LCJT într-un an calendaristic nu poate fi mai mare de 8 întreruperi indiferent de zonă	x		
07.10.2022	1200	LCMT	U	art. 16, alin. 3: Numărul întreruperilor lungi neplanificate ce afectează un loc de consum și/sau producere racordat la rețelele electrice de LCJT într-un an calendaristic nu poate fi mai mare de 8 întreruperi indiferent de zonă	x		
07.10.2022	630	LCJT	U	art. 16, alin. 3: Numărul întreruperilor lungi neplanificate ce afectează un loc de consum și/sau producere racordat la rețelele electrice de LCJT într-un an calendaristic nu poate fi mai mare de 8 întreruperi indiferent de zonă	x		
07.10.2022	150	LCJT	U	art. 16, alin. 3: Numărul întreruperilor lungi neplanificate ce afectează un loc de consum și/sau producere racordat la rețelele electrice de LCJT într-un an calendaristic nu poate fi mai mare de 8 întreruperi indiferent de zonă	x		

Data acordarii compensatiei [zzllaa]	Valoarea compensatiei acordate [lei]	Tip utilizator (se va preciza si nivelul de tensiune al RED la care este/ urmeaza	Zona de consum (urban/rural)	Motivul acordarii compensatiei: indicatorul de performanta/ serviciul neîndeplinit	Categoria indicatorilor de performanta		
					continuitatea alimentarii cu energie electrica a utilizatorilor	calitatea tehnica a energiei electrice distribuite	calitatea comerciala a serviciului de distributie a energiei electrice
07.10.2022	6420	LCJT	U	art. 16, alin. 3: Numărul întreruperilor lungi neplanificate ce afectează un loc de consum și/sau producere racordat la rețelele electrice de LCJT într-un an calendaristic nu poate fi mai mare de 8 întreruperi indiferent de zonă	x		
07.10.2022	4200	LCJT	U	art. 16, alin. 3: Numărul întreruperilor lungi neplanificate ce afectează un loc de consum și/sau producere racordat la rețelele electrice de LCJT într-un an calendaristic nu poate fi mai mare de 8 întreruperi indiferent de zonă	x		
07.10.2022	3200	LCJT	U	art. 16, alin. 3: Numărul întreruperilor lungi neplanificate ce afectează un loc de consum și/sau producere racordat la rețelele electrice de LCJT într-un an calendaristic nu poate fi mai mare de 8 întreruperi indiferent de zonă	x		
12.10.2022	10530	LCJT	R	art. 16, alin. 3: Numărul întreruperilor lungi neplanificate ce afectează un loc de consum și/sau producere racordat la rețelele electrice de LCJT într-un an calendaristic nu poate fi mai mare de 8 întreruperi indiferent de zonă și art 36(7)	x		
17.10.2022	600	LCMT	R	art. 16, alin. 3: Numărul întreruperilor lungi neplanificate ce afectează un loc de consum și/sau producere racordat la rețelele electrice de LCJT într-un an calendaristic nu poate fi mai mare de 8 întreruperi indiferent de zonă	x		
17.10.2022	420	LCJT	R	art. 16, alin. 3: Numărul întreruperilor lungi neplanificate ce afectează un loc de consum și/sau producere racordat la rețelele electrice de LCJT într-un an calendaristic nu poate fi mai mare de 8 întreruperi indiferent de zonă	x		
17.10.2022	200	LCMT	R	art. 16, alin. 4: depasire nr. intreruperi lungi neplanificate MT	x		
17.10.2022	120	LCJT	R	art. 16, alin. 3: Numărul întreruperilor lungi neplanificate ce afectează un loc de consum și/sau producere racordat la rețelele electrice de LCJT într-un an calendaristic nu poate fi mai mare de 8 întreruperi indiferent de zonă	x		
24.10.2022	200	LCMT	R	art. 16, alin. 3: Numărul întreruperilor lungi neplanificate ce afectează un loc de consum și/sau producere racordat la rețelele electrice de LCJT într-un an calendaristic nu poate fi mai mare de 8 întreruperi indiferent de zonă	x		
28.10.2022	7080	LCJT	R	art. 16, alin. 3: Numărul întreruperilor lungi neplanificate ce afectează un loc de consum și/sau producere racordat la rețelele electrice de LCJT într-un an calendaristic nu poate fi mai mare de 8 întreruperi indiferent de zonă	x		
28.10.2022	800	LCMT	R	art. 16, alin. 4: depasire nr. intreruperi lungi neplanificate MT	x		
28.10.2022	2700	LCMT	R	art. 16, alin. 4: depasire nr. intreruperi lungi neplanificate MT si art. 36 (7) majorate	x		
28.10.2022	1200	LCMT	U	art. 16, alin. 3: Numărul întreruperilor lungi neplanificate ce afectează un loc de consum și/sau producere racordat la rețelele electrice de LCJT într-un an calendaristic nu poate fi mai mare de 8 întreruperi indiferent de zonă	x		

Data acordarii compensatiei [zzllaa]	Valoarea compensatiei acordate [lei]	Tip utilizator (se va preciza si nivelul de tensiune al RED la care este/ urmeaza	Zona de consum (urban/rural)	Motivul acordarii compensatiei: indicatorul de performanta/ serviciul neîndeplinit	Categoria indicatorilor de performanta		
					continuitatea alimentarii cu energie electrica a utilizatorilor	calitatea tehnica a energiei electrice distribuite	calitatea comerciala a serviciului de distributie a energiei electrice
28.10.2022	400	LCMT	R	art. 16, alin. 4: depasire nr. intreruperi lungi neplanificate MT	x		
01.11.2022	8400	LCJT	R	art. 16, alin. 3: Numărul întreruperilor lungi neplanificate ce afectează un loc de consum și/sau producere racordat la rețelele electrice de LCJT într-un an calendaristic nu poate fi mai mare de 8 întreruperi indiferent de zonă	x		
01.11.2022	6330	LCJT	R	art. 16, alin. 3: Numărul întreruperilor lungi neplanificate ce afectează un loc de consum și/sau producere racordat la rețelele electrice de LCJT într-un an calendaristic nu poate fi mai mare de 8 întreruperi indiferent de zonă	x		
01.11.2022	690	LCJT	R	art. 16, alin. 3: Numărul întreruperilor lungi neplanificate ce afectează un loc de consum și/sau producere racordat la rețelele electrice de LCJT într-un an calendaristic nu poate fi mai mare de 8 întreruperi indiferent de zonă	x		
01.11.2022	200	LCMT	R	art. 16, alin. 4: depasire nr. intreruperi lungi neplanificate MT	x		
01.11.2022	6360	LCJT	R	art. 16, alin. 3: Numărul întreruperilor lungi neplanificate ce afectează un loc de consum și/sau producere racordat la rețelele electrice de LCJT într-un an calendaristic nu poate fi mai mare de 8 întreruperi indiferent de zonă	x		
02.11.2022	9270	LCJT	R	art. 16, alin. 3: Numărul întreruperilor lungi neplanificate ce afectează un loc de consum și/sau producere racordat la rețelele electrice de LCJT într-un an calendaristic nu poate fi mai mare de 8 întreruperi indiferent de zonă	x		
02.11.2022	1000	LCMT	R	art. 16, alin. 4: depasire nr. intreruperi lungi neplanificate MT	x		
15.11.2022	1200	LCMT	R	art. 16, alin. 4: depasire nr. intreruperi lungi neplanificate MT	x		
15.11.2022	7020	LCJT	R	art. 16, alin. 3: Numărul întreruperilor lungi neplanificate ce afectează un loc de consum și/sau producere racordat la rețelele electrice de LCJT într-un an calendaristic nu poate fi mai mare de 8 întreruperi indiferent de zonă	x		
24.11.2022	800	LCMT	U	art. 16, alin. 4: depasire nr. intreruperi lungi neplanificate MT	x		
24.11.2022	2400	LCMT	R	art. 16, alin. 4: depasire nr. intreruperi lungi neplanificate MT	x		
24.11.2022	30	LCJT	R	art. 16, alin. 3: Numărul întreruperilor lungi neplanificate ce afectează un loc de consum și/sau producere racordat la rețelele electrice de LCJT într-un an calendaristic nu poate fi mai mare de 8 întreruperi indiferent de zonă	x		
24.11.2022	6810	LCJT	R	art. 16, alin. 3: Numărul întreruperilor lungi neplanificate ce afectează un loc de consum și/sau producere racordat la rețelele electrice de LCJT într-un an calendaristic nu poate fi mai mare de 8 întreruperi indiferent de zonă	x		

Data acordarii compensatiei [zzllaa]	Valoarea compensatiei acordate [lei]	Tip utilizator (se va preciza si nivelul de tensiune al RED la care este/ urmeaza	Zona de consum (urban/rural)	Motivul acordarii compensatiei: indicatorul de performanta/ serviciul neîndeplinit	Categoria indicatorilor de performanta		
					continuitatea alimentarii cu energie electrica a utilizatorilor	calitatea tehnica a energiei electrice distribuite	calitatea comerciala a serviciului de distributie a energiei electrice
24.11.2022	12420	LCJT	R	art. 16, alin. 3: Numărul întreruperilor lungi neplanificate ce afectează un loc de consum și/sau producere racordat la rețelele electrice de LCJT într-un an calendaristic nu poate fi mai mare de 8 întreruperi indiferent de zonă	x		
29.11.2022	4410	LCJT	R	art. 16, alin. 3: Numărul întreruperilor lungi neplanificate ce afectează un loc de consum și/sau producere racordat la rețelele electrice de LCJT într-un an calendaristic nu poate fi mai mare de 8 întreruperi indiferent de zonă	x		
29.11.2022	240	LCJT	R	art. 16, alin. 3: Numărul întreruperilor lungi neplanificate ce afectează un loc de consum și/sau producere racordat la rețelele electrice de LCJT într-un an calendaristic nu poate fi mai mare de 8 întreruperi indiferent de zonă	x		
29.11.2022	630	LCJT	R	art. 16, alin. 3: Numărul întreruperilor lungi neplanificate ce afectează un loc de consum și/sau producere racordat la rețelele electrice de LCJT într-un an calendaristic nu poate fi mai mare de 8 întreruperi indiferent de zonă	x		
29.11.2022	2200	LCMT	R	art. 16, alin. 4: depasire nr. intreruperi lungi neplanificate MT	x		
29.11.2022	2550	LCJT	R	art. 16, alin. 3: Numărul întreruperilor lungi neplanificate ce afectează un loc de consum și/sau producere racordat la rețelele electrice de LCJT într-un an calendaristic nu poate fi mai mare de 8 întreruperi indiferent de zonă	x		
29.11.2022	210	LCJT	R	art. 16, alin. 3: Numărul întreruperilor lungi neplanificate ce afectează un loc de consum și/sau producere racordat la rețelele electrice de LCJT într-un an calendaristic nu poate fi mai mare de 8 întreruperi indiferent de zonă	x		
29.11.2022	930	LCJT	R	art. 16, alin. 3: Numărul întreruperilor lungi neplanificate ce afectează un loc de consum și/sau producere racordat la rețelele electrice de LCJT într-un an calendaristic nu poate fi mai mare de 8 întreruperi indiferent de zonă	x		
08.12.2022	2190	LCJT	U	art. 16, alin. 3: Numărul întreruperilor lungi neplanificate ce afectează un loc de consum și/sau producere racordat la rețelele electrice de LCJT într-un an calendaristic nu poate fi mai mare de 8 întreruperi indiferent de zonă	x		
08.12.2022	6420	LCJT	U	art. 16, alin. 3: Numărul întreruperilor lungi neplanificate ce afectează un loc de consum și/sau producere racordat la rețelele electrice de LCJT într-un an calendaristic nu poate fi mai mare de 8 întreruperi indiferent de zonă	x		
08.12.2022	4200	LCJT	U	art. 16, alin. 3: Numărul întreruperilor lungi neplanificate ce afectează un loc de consum și/sau producere racordat la rețelele electrice de LCJT într-un an calendaristic nu poate fi mai mare de 8 întreruperi indiferent de zonă	x		

Data acordarii compensatiei [zzllaa]	Valoarea compensatiei acordate [lei]	Tip utilizator (se va preciza si nivelul de tensiune al RED la care este/ urmeaza	Zona de consum (urban/rural)	Motivul acordarii compensatiei: indicatorul de performanta/ serviciul neîndeplinit	Categoria indicatorilor de performanta		
					continuitatea alimentarii cu energie electrica a utilizatorilor	calitatea tehnica a energiei electrice distribuite	calitatea comerciala a serviciului de distributie a energiei electrice
08.12.2022	8340	LCJT	U	art. 16, alin. 3: Numărul întreruperilor lungi neplanificate ce afectează un loc de consum și/sau producere racordat la rețelele electrice de LCJT într-un an calendaristic nu poate fi mai mare de 8 întreruperi indiferent de zonă	x		
08.12.2022	1200	LCMT	R	art. 16, alin. 4: depasire nr. intreruperi lungi neplanificate MT	x		
08.12.2022	800	LCMT	R	art. 16, alin. 4: depasire nr. intreruperi lungi neplanificate MT	x		
08.12.2022	1980	LCJT	R	art. 16, alin. 3: Numărul întreruperilor lungi neplanificate ce afectează un loc de consum și/sau producere racordat la rețelele electrice de LCJT într-un an calendaristic nu poate fi mai mare de 8 întreruperi indiferent de zonă	x		
15.12.2022	800	LCMT	R	art. 16, alin. 4: depasire nr. intreruperi lungi neplanificate MT	x		
15.12.2022	5910	LCJT	R	art. 16, alin. 3: Numărul întreruperilor lungi neplanificate ce afectează un loc de consum și/sau producere racordat la rețelele electrice de LCJT într-un an calendaristic nu poate fi mai mare de 8 întreruperi indiferent de zonă	x		
15.12.2022	1740	LCJT	R	art. 16, alin. 3: Numărul întreruperilor lungi neplanificate ce afectează un loc de consum și/sau producere racordat la rețelele electrice de LCJT într-un an calendaristic nu poate fi mai mare de 8 întreruperi indiferent de zonă	x		
15.12.2022	400	LCMT	R	art. 16, alin. 4: depasire nr. intreruperi lungi neplanificate MT	x		
16.12.2022	90	LCJT	R	art. 16, alin. 3: Numărul întreruperilor lungi neplanificate ce afectează un loc de consum și/sau producere racordat la rețelele electrice de LCJT într-un an calendaristic nu poate fi mai mare de 8 întreruperi indiferent de zonă	x		
16.12.2022	120	LCJT	R	art. 16, alin. 3: Numărul întreruperilor lungi neplanificate ce afectează un loc de consum și/sau producere racordat la rețelele electrice de LCJT într-un an calendaristic nu poate fi mai mare de 8 întreruperi indiferent de zonă	x		
16.12.2022	870	LCJT	R	art. 16, alin. 3: Numărul întreruperilor lungi neplanificate ce afectează un loc de consum și/sau producere racordat la rețelele electrice de LCJT într-un an calendaristic nu poate fi mai mare de 8 întreruperi indiferent de zonă	x		
16.12.2022	800	LCMT	R	art. 16, alin. 4: depasire nr. intreruperi lungi neplanificate MT	x		
19.12.2022	930	LCJT	U	art. 16, alin. 3: Numărul întreruperilor lungi neplanificate ce afectează un loc de consum și/sau producere racordat la rețelele electrice de LCJT într-un an calendaristic nu poate fi mai mare de 8 întreruperi indiferent de zonă	x		
20.12.2022	53490	LCJT	R	art. 16, alin. 3: Numărul întreruperilor lungi neplanificate ce afectează un loc de consum și/sau producere racordat la rețelele electrice de LCJT într-un an calendaristic nu poate fi mai mare de 8 întreruperi indiferent de zonă	x		

Data acordarii compensatiei [zzllaa]	Valoarea compensatiei acordate [lei]	Tip utilizator (se va preciza si nivelul de tensiune al RED la care este/ urmeaza	Zona de consum (urban/rural)	Motivul acordarii compensatiei: indicatorul de performanta/ serviciul neîndeplinit	Categoria indicatorilor de performanta		
					continuitatea alimentarii cu energie electrica a utilizatorilor	calitatea tehnica a energiei electrice distribuite	calitatea comerciala a serviciului de distributie a energiei electrice
28.12.2022	5200	LCMT	R	art. 16, alin. 4: depasire nr. intreruperi lungi neplanificate MT	x		
28.12.2022	330	LCJT	R	art. 16, alin. 3: Numărul întreruperilor lungi neplanificate ce afectează un loc de consum și/sau producere racordat la rețelele electrice de LCJT într-un an calendaristic nu poate fi mai mare de 8 întreruperi indiferent de zonă	x		
28.12.2022	450	LCJT	R	art. 16, alin. 3: Numărul întreruperilor lungi neplanificate ce afectează un loc de consum și/sau producere racordat la rețelele electrice de LCJT într-un an calendaristic nu poate fi mai mare de 8 întreruperi indiferent de zonă	x		
29.12.2022	400	LCMT	U	art. 16, alin. 4: depasire nr. intreruperi lungi neplanificate MT	x		
11.01.2022	1400	LCMT	R	art. 16, alin. 4: depasire nr. intreruperi lungi neplanificate MT	x		
12.01.2022	200	LCMT	R	art. 16, alin. 4: depasire nr. intreruperi lungi neplanificate MT	x		
14.01.2022	200	LCMT	R	art. 16, alin. 4: depasire nr. intreruperi lungi neplanificate MT	x		
14.01.2022	2400	LCMT	R	art. 16, alin. 4: depasire nr. intreruperi lungi neplanificate MT	x		
14.01.2022	400	LCMT	R	art. 16, alin. 4: depasire nr. intreruperi lungi neplanificate MT	x		
18.04.2022	17700	LCJT	R	art. 15, alin.1, lit. c): depasire durata realimentare mediul rural, conditii normale de vreme	x		
06.05.2022	105	LCMT	U	art.33 "la contestatia scrisa privind datele de masurate/consumul de energie electrica recalculate primita de la un utilizator sau furnizor, OD va analiza/va efectua verificarea grupului de masurare sau a situatiei prezentate si va informa utilizatorul sau furnizorul in termen de 15 zile calendaristice cu privire la rezultatul obtinut si la modul e solutionare a constestatiei, conform reglementarilor in vigoare (punctul 11 din anexa 4)"			x
20.06.2022	195	LCJT	U	art. 32, ali.3: la sesizarea scrisa a utilizatorului, adresata direct sau prin intermediul furnizorului, referitoare la grupul de masurare care este disparut, defect sau suspect de inregistrari eronate ori ca urmare a constatarii de catre OD a unor probleme privind grupul de masurare, OD este obligat sa monteze sau sa inlocuiasca grupul de masurare ori elemente ale acestuia, cu anuntarea prealabila a utilizatorului, in conditiile si la termenele prevazute in contractul-cadru pentru serviciul de distributie "			x
18.07.2022	135	LCJT	R	art.30(2): Termenele si conditiile necesare pentru emiterea avizului tehnic de racordare, pentru transmiterea ofertei de contract de racordare, pentru punerea sub tensiune a instalatiilor de utilizare aferenta unui loc de consum si/sau de producere...sunt cele prevazute in reglementarile privind racordarea			x

Data acordarii compensatiei [zzllaa]	Valoarea compensatiei acordate [lei]	Tip utilizator (se va preciza si nivelul de tensiune al RED la care este/ urmeaza	Zona de consum (urban/rural)	Motivul acordarii compensatiei: indicatorul de performanta/ serviciul neîndeplinit	Categoria indicatorilor de performanta		
					continuitatea alimentarii cu energie electrica a utilizatorilor	calitatea tehnica a energiei electrice distribuite	calitatea comerciala a serviciului de distributie a energiei electrice
15.02.2022	60	LCJT	U	art.33 "la contestatia scrisa privind datele de masurate/consumul de energie electrica recalculate primita de la un utilizator sau furnizor, OD va analiza/va efectua verificarea grupului de masurare sau a situatiei prezentate si va informa utilizatorul sau furnizorul in termen de 15 zile calendaristice cu privire la rezultatul obtinut si la modul e solutionare a constestatiei, conform reglementarilor in vigoare (punctul 11 din anexa 4)"			x
18.02.2022	400	LCMT	R	art. 16, alin. 4: depasire nr. intreruperi lungi neplanificate MT	x		
24.08.2022	200	LCMT	R	art. 16, alin. 4: depasire nr. intreruperi lungi neplanificate MT	x		
24.08.2022	600	LCMT	R	art. 16, alin. 4: depasire nr. intreruperi lungi neplanificate MT	x		
16.09.2022	135	LCJT	R	art.30(2) "Termenele si conditiile necesare pentru emiterea avizului tehnic de racordare, pentru transmiterea ofertei de contract de racordare, pentru punerea sub tensiune a instalatiilor de utilizare aferenta unui loc de consum si/sau de producere...sunt cele prevazute in reglementarile privind racordarea			x
23.09.2022	400	LCMT	R	art. 16, alin. 4: depasire nr. intreruperi lungi neplanificate MT	x		
29.09.2022	111420	LCJT	U	art. 16, alin. 3: Numărul întreruperilor lungi neplanificate ce afectează un loc de consum și/sau producere racordat la rețelele electrice de LCJT într-un an calendaristic nu poate fi mai mare de 8 întreruperi indiferent de zonă	x		
29.09.2022	400	LCMT	U	art. 16, alin. 4: Numărul întreruperilor lungi neplanificate ce afectează un loc de consum și/sau producere racordat la rețelele electrice de MT într-un an calendaristic nu poate fi mai mare de 3 întreruperi indiferent de zonă	x		
15.11.2022	60	LCJT	R	art.33 "la contestatia scrisa privind datele de masurate/consumul de energie electrica recalculate primita de la un utilizator sau furnizor, OD va analiza/va efectua verificarea grupului de masurare sau a situatiei prezentate si va informa utilizatorul sau furnizorul in termen de 15 zile calendaristice cu privire la rezultatul obtinut si la modul e solutionare a constestatiei, conform reglementarilor in vigoare (punctul 11 din anexa 4)"			x
15.11.2022	135	LCJT	R	art.30(2) "Termenele si conditiile necesare pentru emiterea avizului tehnic de racordare, pentru transmiterea ofertei de contract de racordare, pentru punerea sub tensiune a instalatiilor de utilizare aferenta unui loc de consum si/sau de producere...sunt cele prevazute in reglementarile privind racordarea			x

Data acordarii compensatiei [zzllaa]	Valoarea compensatiei acordate [lei]	Tip utilizator (se va preciza si nivelul de tensiune al RED la care este/ urmeaza	Zona de consum (urban/rural)	Motivul acordarii compensatiei: indicatorul de performanta/ serviciul neîndeplinit	Categoria indicatorilor de performanta		
					continuitatea alimentarii cu energie electrica a utilizatorilor	calitatea tehnica a energiei electrice distribuite	calitatea comerciala a serviciului de distributie a energiei electrice
15.11.2022	135	LCJT	R	art.30(2) "Termenele si conditiile necesare pentru emiterea avizului tehnic de racordare, pentru transmiterea ofertei de contract de racordare, pentru punerea sub tensiune a instalatiilor de utilizare aferenta unui loc de consum si/sau de producere...sunt cele prevazute in reglementarile privind racordarea			x
18.11.2022	400	LCMT	R	art. 16, alin. 4: depasire nr. intreruperi lungi neplanificate MT	x		
18.11.2022	135	LCJT	R	art.30(2) "Termenele si conditiile necesare pentru emiterea avizului tehnic de racordare, pentru transmiterea ofertei de contract de racordare, pentru punerea sub tensiune a instalatiilor de utilizare aferenta unui loc de consum si/sau de producere...sunt cele prevazute in reglementarile privind racordarea			x
18.11.2022	135	LCJT	R	art.30(2) "Termenele si conditiile necesare pentru emiterea avizului tehnic de racordare, pentru transmiterea ofertei de contract de racordare, pentru punerea sub tensiune a instalatiilor de utilizare aferenta unui loc de consum si/sau de producere...sunt cele prevazute in reglementarile privind racordarea			x
29.11.2022	8400	LCJT	U	art. 15, alin.1, lit. c): depasire durata realimentare mediul rural, conditii normale de vreme	x		
21.12.2022	135	LCJT	R	art.30(2) "Termenele si conditiile necesare pentru emiterea avizului tehnic de racordare, pentru transmiterea ofertei de contract de racordare, pentru punerea sub tensiune a instalatiilor de utilizare aferenta unui loc de consum si/sau de producere...sunt cele prevazute in reglementarile privind racordarea			x
21.12.2022	135	LCJT	R	art.30(2) "Termenele si conditiile necesare pentru emiterea avizului tehnic de racordare, pentru transmiterea ofertei de contract de racordare, pentru punerea sub tensiune a instalatiilor de utilizare aferenta unui loc de consum si/sau de producere...sunt cele prevazute in reglementarile privind racordarea			x
12.01.2022	195	LCJT	U	art.32(2) '' OD are obligatia inlocuirii/reprogramarii contorului, in termen de maximum 10 zile calendaristice de la data depunerii de catre furnizor/utilizatorul care are contract de distributie incheiat direct cu OD a cererii scrise, motivate de optiunea utilizatorului client final de schimbare a tipului de pret aplicat conform contractului de furnizare, in situatia in care aplicarea noului pret necesita un alt tip de contor sau reprogramarea celui existent"			x

Data acordarii compensatiei [zzllaa]	Valoarea compensatiei acordate [lei]	Tip utilizator (se va preciza si nivelul de tensiune al RED la care este/ urmeaza	Zona de consum (urban/rural)	Motivul acordarii compensatiei: indicatorul de performanta/ serviciul neîndeplinit	Categoria indicatorilor de performanta		
					continuitatea alimentarii cu energie electrica a utilizatorilor	calitatea tehnica a energiei electrice distribuite	calitatea comerciala a serviciului de distributie a energiei electrice
15.03.2022	60	LCJT	U	art.33 "la contestatia scrisa privind datele de masurate/consumul de energie electrica recalculate primita de la un utilizator sau furnizor, OD va analiza/va efectua verificarea grupului de masurare sau a situatiei prezentate si va informa utilizatorul sau furnizorul in termen de 15 zile calendaristice cu privire la rezultatul obtinut si la modul e solutionare a constestatiei, conform reglementarilor in vigoare (punctul 11 din anexa 4)"			x
15.03.2022	135	LCJT	U	art.30(2) a fost depăşita incepand cu data de 30.12.2021, fata de "Termenele si conditiile necesare pentru emiterea avizului tehnic de racordare, pentru transmiterea ofertei de contract de racordare, pentru punerea sub tensiune a instalatiilor de utilizare aferenta unui loc de consum si/sau de producere...sunt cele prevazute in reglementarile privind racordarea			x
18.01.2022	150	LCJT	R	art. 15, alin.1, lit. c): depasire durata realimentare mediul rural, conditii normale de vreme	x		
05.04.2022	195	LCJT	U	art.32(2) '' OD are obligatia inlocuirii/reprogramarii contorului, in termen de maximum 10 zile calendaristice de la data depunerii de catre furnizor/utilizatorul care are contract de distributie incheiat direct cu OD a cererii scrise, motivate de optiunea utilizatorului client final de schimbare a tipului de pret aplicat conform contractului de furnizare, in situatia in care aplicarea noului pret necesita un alt tip de contor sau reprogramarea celui existent'			x
05.04.2022	255	LCJT	U	art.32(2) '' OD are obligatia inlocuirii/reprogramarii contorului, in termen de maximum 10 zile calendaristice de la data depunerii de catre furnizor/utilizatorul care are contract de distributie incheiat direct cu OD a cererii scrise, motivate de optiunea utilizatorului client final de schimbare a tipului de pret aplicat conform contractului de furnizare, in situatia in care aplicarea noului pret necesita un alt tip de contor sau reprogramarea celui existent" + art. 33			x
15.04.2022	200	LCMT	R	art. 16, alin. 4: depasire nr. intreruperi lungi neplanificate MT	x		
26.01.2022	1310	LCJT	R	art. 15, alin.1, lit. c): depasire durata realimentare mediul rural, conditii normale de vreme	x		
26.01.2022	200	MT	R	art. 15, alin.1, lit. c): depasire durata realimentare mediul rural, conditii normale de vreme	x		
28.01.2022	70	LCJT	R	art. 25, alin. (2) - nivel tensiune LCJT		x	
11.01.2022	105	LCJT	R	art. 28, alin. (2) - raspuns reclamatie nivel tensiune LCJT si art. 36, alin. (7)			x
30.12.2022	70	LCJT	R	art. 25, alin. (2) - nivel tensiune LCJT		x	
15.03.2022	105	LCJT	R	art. 25, alin. (2) - nivel tensiune LCJT		x	
18.01.2022	70	LCJT	R	art. 25, alin. (2) - nivel tensiune LCJT		x	
07.04.2022	140	LCJT	R	art. 25, alin. (2) - nivel tensiune LCJT		x	

Data acordarii compensatiei [zzllaa]	Valoarea compensatiei acordate [lei]	Tip utilizator (se va preciza si nivelul de tensiune al RED la care este/ urmeaza	Zona de consum (urban/rural)	Motivul acordarii compensatiei: indicatorul de performanta/ serviciul neîndeplinit	Categoria indicatorilor de performanta		
					continuitatea alimentarii cu energie electrica a utilizatorilor	calitatea tehnica a energiei electrice distribuite	calitatea comerciala a serviciului de distributie a energiei electrice
21.04.2022	5940	LCJT	R	art. 15, alin.1, lit. c): depasire durata realimentare mediul rural, conditii normale de vreme	x		
21.04.2022	70	LCJT	R	art. 25, alin. (2) - nivel tensiune LCJT		x	
26.01.2022	100	LCJT	U	anexa 4.4 Proiectarea, obtinerea autorizatiei de construire pentru bransament, executia si receptia punerii in fuctiune a bransamentului			x
26.01.2022	100	LCJT	U	anexa 4.4 Proiectarea, obtinerea autorizatiei de construire pentru bransament, executia si receptia punerii in fuctiune a bransamentului			x
26.01.2022	100	LCJT	U	anexa 4.4 Proiectarea, obtinerea autorizatiei de construire pentru bransament, executia si receptia punerii in fuctiune a bransamentului			x
26.01.2022	100	LCJT	R	anexa 4.4 Proiectarea, obtinerea autorizatiei de construire pentru bransament, executia si receptia punerii in fuctiune a bransamentului			x
26.01.2022	100	LCJT	R	anexa 4.4 Proiectarea, obtinerea autorizatiei de construire pentru bransament, executia si receptia punerii in fuctiune a bransamentului			x
26.01.2022	100	LCJT	R	anexa 4.4 Proiectarea, obtinerea autorizatiei de construire pentru bransament, executia si receptia punerii in fuctiune a bransamentului			x
26.01.2022	100	LCJT	U	anexa 4.4 Proiectarea, obtinerea autorizatiei de construire pentru bransament, executia si receptia punerii in fuctiune a bransamentului			x
26.01.2022	100	LCJT	U	anexa 4.4 Proiectarea, obtinerea autorizatiei de construire pentru bransament, executia si receptia punerii in fuctiune a bransamentului			x
26.01.2022	100	LCJT	U	anexa 4.4 Proiectarea, obtinerea autorizatiei de construire pentru bransament, executia si receptia punerii in fuctiune a bransamentului			x
26.01.2022	100	LCJT	R	anexa 4.4 Proiectarea, obtinerea autorizatiei de construire pentru bransament, executia si receptia punerii in fuctiune a bransamentului			x
26.01.2022	100	LCJT	R	anexa 4.4 Proiectarea, obtinerea autorizatiei de construire pentru bransament, executia si receptia punerii in fuctiune a bransamentului			x
26.01.2022	100	LCJT	R	anexa 4.4 Proiectarea, obtinerea autorizatiei de construire pentru bransament, executia si receptia punerii in fuctiune a bransamentului			x
26.01.2022	100	LCJT	R	anexa 4.4 Proiectarea, obtinerea autorizatiei de construire pentru bransament, executia si receptia punerii in fuctiune a bransamentului			x
26.01.2022	100	LCJT	R	anexa 4.4 Proiectarea, obtinerea autorizatiei de construire pentru bransament, executia si receptia punerii in fuctiune a bransamentului			x
26.01.2022	100	LCJT	R	anexa 4.4 Proiectarea, obtinerea autorizatiei de construire pentru bransament, executia si receptia punerii in fuctiune a bransamentului			x
26.01.2022	100	LCJT	U	anexa 4.4 Proiectarea, obtinerea autorizatiei de construire pentru bransament, executia si receptia punerii in fuctiune a bransamentului			x

Data acordarii compensatiei [zzllaa]	Valoarea compensatiei acordate [lei]	Tip utilizator (se va preciza si nivelul de tensiune al RED la care este/ urmeaza	Zona de consum (urban/rural)	Motivul acordarii compensatiei: indicatorul de performanta/ serviciul neîndeplinit	Categoria indicatorilor de performanta		
					continuitatea alimentarii cu energie electrica a utilizatorilor	calitatea tehnica a energiei electrice distribuite	calitatea comerciala a serviciului de distributie a energiei electrice
26.01.2022	100	LCJT	R	anexa 4.4 Proiectarea, obtinerea autorizatiei de construire pentru bransament, executia si receptia punerii in fuctiune a bransamentului			x
26.01.2022	100	LCJT	U	anexa 4.4 Proiectarea, obtinerea autorizatiei de construire pentru bransament, executia si receptia punerii in fuctiune a bransamentului			x
26.01.2022	100	LCJT	U	anexa 4.4 Proiectarea, obtinerea autorizatiei de construire pentru bransament, executia si receptia punerii in fuctiune a bransamentului			x
26.01.2022	100	LCJT	U	anexa 4.4 Proiectarea, obtinerea autorizatiei de construire pentru bransament, executia si receptia punerii in fuctiune a bransamentului			x
26.01.2022	100	LCJT	R	anexa 4.4 Proiectarea, obtinerea autorizatiei de construire pentru bransament, executia si receptia punerii in fuctiune a bransamentului			x
26.01.2022	100	LCJT	U	anexa 4.4 Proiectarea, obtinerea autorizatiei de construire pentru bransament, executia si receptia punerii in fuctiune a bransamentului			x
26.01.2022	100	LCJT	R	anexa 4.4 Proiectarea, obtinerea autorizatiei de construire pentru bransament, executia si receptia punerii in fuctiune a bransamentului			x
26.01.2022	100	LCJT	R	anexa 4.4 Proiectarea, obtinerea autorizatiei de construire pentru bransament, executia si receptia punerii in fuctiune a bransamentului			x
26.01.2022	100	LCJT	R	anexa 4.4 Proiectarea, obtinerea autorizatiei de construire pentru bransament, executia si receptia punerii in fuctiune a bransamentului			x
26.01.2022	100	LCJT	U	anexa 4.4 Proiectarea, obtinerea autorizatiei de construire pentru bransament, executia si receptia punerii in fuctiune a bransamentului			x
26.01.2022	100	LCJT	U	anexa 4.4 Proiectarea, obtinerea autorizatiei de construire pentru bransament, executia si receptia punerii in fuctiune a bransamentului			x
26.01.2022	100	LCJT	U	anexa 4.4 Proiectarea, obtinerea autorizatiei de construire pentru bransament, executia si receptia punerii in fuctiune a bransamentului			x
26.01.2022	100	LCJT	R	anexa 4.4 Proiectarea, obtinerea autorizatiei de construire pentru bransament, executia si receptia punerii in fuctiune a bransamentului			x
26.01.2022	100	LCJT	R	anexa 4.4 Proiectarea, obtinerea autorizatiei de construire pentru bransament, executia si receptia punerii in fuctiune a bransamentului			x
26.01.2022	100	LCJT	U	anexa 4.4 Proiectarea, obtinerea autorizatiei de construire pentru bransament, executia si receptia punerii in fuctiune a bransamentului			x
26.01.2022	100	LCJT	U	anexa 4.4 Proiectarea, obtinerea autorizatiei de construire pentru bransament, executia si receptia punerii in fuctiune a bransamentului			x
26.01.2022	100	LCJT	U	anexa 4.4 Proiectarea, obtinerea autorizatiei de construire pentru bransament, executia si receptia punerii in fuctiune a bransamentului			x

Data acordarii compensatiei [zzllaa]	Valoarea compensatiei acordate [lei]	Tip utilizator (se va preciza si nivelul de tensiune al RED la care este/ urmeaza	Zona de consum (urban/rural)	Motivul acordarii compensatiei: indicatorul de performanta/ serviciul neîndeplinit	Categoria indicatorilor de performanta		
					continuitatea alimentarii cu energie electrica a utilizatorilor	calitatea tehnica a energiei electrice distribuite	calitatea comerciala a serviciului de distributie a energiei electrice
26.01.2022	100	LCJT	U	anexa 4.4 Proiectarea, obtinerea autorizatiei de construire pentru bransament, executia si receptia punerii in fuctiune a bransamentului			x
26.01.2022	100	LCJT	R	anexa 4.4 Proiectarea, obtinerea autorizatiei de construire pentru bransament, executia si receptia punerii in fuctiune a bransamentului			x
26.01.2022	100	LCJT	R	anexa 4.4 Proiectarea, obtinerea autorizatiei de construire pentru bransament, executia si receptia punerii in fuctiune a bransamentului			x
26.01.2022	100	LCJT	R	anexa 4.4 Proiectarea, obtinerea autorizatiei de construire pentru bransament, executia si receptia punerii in fuctiune a bransamentului			x
26.01.2022	100	LCJT	R	anexa 4.4 Proiectarea, obtinerea autorizatiei de construire pentru bransament, executia si receptia punerii in fuctiune a bransamentului			x
26.01.2022	100	LCJT	R	anexa 4.4 Proiectarea, obtinerea autorizatiei de construire pentru bransament, executia si receptia punerii in fuctiune a bransamentului			x
26.01.2022	100	LCJT	R	anexa 4.4 Proiectarea, obtinerea autorizatiei de construire pentru bransament, executia si receptia punerii in fuctiune a bransamentului			x
26.01.2022	100	LCJT	U	anexa 4.4 Proiectarea, obtinerea autorizatiei de construire pentru bransament, executia si receptia punerii in fuctiune a bransamentului			x
26.01.2022	100	LCJT	R	anexa 4.4 Proiectarea, obtinerea autorizatiei de construire pentru bransament, executia si receptia punerii in fuctiune a bransamentului			x
26.01.2022	100	LCJT	R	anexa 4.4 Proiectarea, obtinerea autorizatiei de construire pentru bransament, executia si receptia punerii in fuctiune a bransamentului			x
26.01.2022	100	LCJT	R	anexa 4.4 Proiectarea, obtinerea autorizatiei de construire pentru bransament, executia si receptia punerii in fuctiune a bransamentului			x
26.01.2022	100	LCJT	U	anexa 4.4 Proiectarea, obtinerea autorizatiei de construire pentru bransament, executia si receptia punerii in fuctiune a bransamentului			x
26.01.2022	100	LCJT	R	anexa 4.4 Proiectarea, obtinerea autorizatiei de construire pentru bransament, executia si receptia punerii in fuctiune a bransamentului			x
26.01.2022	100	LCJT	R	anexa 4.4 Proiectarea, obtinerea autorizatiei de construire pentru bransament, executia si receptia punerii in fuctiune a bransamentului			x
26.01.2022	100	LCJT	R	anexa 4.4 Proiectarea, obtinerea autorizatiei de construire pentru bransament, executia si receptia punerii in fuctiune a bransamentului			x
26.01.2022	100	LCJT	R	anexa 4.4 Proiectarea, obtinerea autorizatiei de construire pentru bransament, executia si receptia punerii in fuctiune a bransamentului			x
26.01.2022	100	LCJT	R	anexa 4.4 Proiectarea, obtinerea autorizatiei de construire pentru bransament, executia si receptia punerii in fuctiune a bransamentului			x

Data acordarii compensatiei [zzllaa]	Valoarea compensatiei acordate [lei]	Tip utilizator (se va preciza si nivelul de tensiune al RED la care este/ urmeaza	Zona de consum (urban/rural)	Motivul acordarii compensatiei: indicatorul de performanta/ serviciul neîndeplinit	Categoria indicatorilor de performanta		
					continuitatea alimentarii cu energie electrica a utilizatorilor	calitatea tehnica a energiei electrice distribuite	calitatea comerciala a serviciului de distributie a energiei electrice
26.01.2022	100	LCJT	R	anexa 4.4 Proiectarea, obtinerea autorizatiei de construire pentru bransament, executia si receptia punerii in fuctiune a bransamentului			x
26.01.2022	150	LCJT	R	anexa 4.4 Proiectarea, obtinerea autorizatiei de construire pentru bransament, executia si receptia punerii in fuctiune a bransamentului			x
26.01.2022	150	LCJT	U	anexa 4.4 Proiectarea, obtinerea autorizatiei de construire pentru bransament, executia si receptia punerii in fuctiune a bransamentului			x
15059/	150	LCJT	R	anexa 4.4 Proiectarea, obtinerea autorizatiei de construire pentru bransament, executia si receptia punerii in fuctiune a bransamentului			x
26.01.2022	150	LCJT	R	anexa 4.4 Proiectarea, obtinerea autorizatiei de construire pentru bransament, executia si receptia punerii in fuctiune a bransamentului			x
26.01.2022	150	LCJT	R	anexa 4.4 Proiectarea, obtinerea autorizatiei de construire pentru bransament, executia si receptia punerii in fuctiune a bransamentului			x
26.01.2022	150	LCJT	R	anexa 4.4 Proiectarea, obtinerea autorizatiei de construire pentru bransament, executia si receptia punerii in fuctiune a bransamentului			x
26.01.2022	150	LCJT	R	anexa 4.4 Proiectarea, obtinerea autorizatiei de construire pentru bransament, executia si receptia punerii in fuctiune a bransamentului			x
26.01.2022	100	LCJT	U	anexa 4.4 Proiectarea, obtinerea autorizatiei de construire pentru bransament, executia si receptia punerii in fuctiune a bransamentului			x
26.01.2022	100	LCJT	U	anexa 4.4 Proiectarea, obtinerea autorizatiei de construire pentru bransament, executia si receptia punerii in fuctiune a bransamentului			x
26.01.2022	100	LCJT	R	anexa 4.4 Proiectarea, obtinerea autorizatiei de construire pentru bransament, executia si receptia punerii in fuctiune a bransamentului			x
26.01.2022	100	LCJT	U	anexa 4.4 Proiectarea, obtinerea autorizatiei de construire pentru bransament, executia si receptia punerii in fuctiune a bransamentului			x
26.01.2022	100	LCJT	U	anexa 4.4 Proiectarea, obtinerea autorizatiei de construire pentru bransament, executia si receptia punerii in fuctiune a bransamentului			x
26.01.2022	100	LCJT	R	anexa 4.4 Proiectarea, obtinerea autorizatiei de construire pentru bransament, executia si receptia punerii in fuctiune a bransamentului			x
26.01.2022	100	LCJT	R	anexa 4.4 Proiectarea, obtinerea autorizatiei de construire pentru bransament, executia si receptia punerii in fuctiune a bransamentului			x
26.01.2022	100	LCJT	R	anexa 4.4 Proiectarea, obtinerea autorizatiei de construire pentru bransament, executia si receptia punerii in fuctiune a bransamentului			x
26.01.2022	100	LCJT	R	anexa 4.4 Proiectarea, obtinerea autorizatiei de construire pentru bransament, executia si receptia punerii in fuctiune a bransamentului			x

Data acordarii compensatiei [zzllaa]	Valoarea compensatiei acordate [lei]	Tip utilizator (se va preciza si nivelul de tensiune al RED la care este/ urmeaza	Zona de consum (urban/rural)	Motivul acordarii compensatiei: indicatorul de performanta/ serviciul neîndeplinit	Categoria indicatorilor de performanta		
					continuitatea alimentarii cu energie electrica a utilizatorilor	calitatea tehnica a energiei electrice distribuite	calitatea comerciala a serviciului de distributie a energiei electrice
26.01.2022	100	LCJT	U	anexa 4.4 Proiectarea, obtinerea autorizatiei de construire pentru bransament, executia si receptia punerii in fuctiune a bransamentului			x
26.01.2022	100	LCJT	R	anexa 4.4 Proiectarea, obtinerea autorizatiei de construire pentru bransament, executia si receptia punerii in fuctiune a bransamentului			x
26.01.2022	100	LCJT	R	anexa 4.4 Proiectarea, obtinerea autorizatiei de construire pentru bransament, executia si receptia punerii in fuctiune a bransamentului			x
26.01.2022	100	LCJT	R	anexa 4.4 Proiectarea, obtinerea autorizatiei de construire pentru bransament, executia si receptia punerii in fuctiune a bransamentului			x
26.01.2022	100	LCJT	U	anexa 4.4 Proiectarea, obtinerea autorizatiei de construire pentru bransament, executia si receptia punerii in fuctiune a bransamentului			x
26.01.2022	100	LCJT	R	anexa 4.4 Proiectarea, obtinerea autorizatiei de construire pentru bransament, executia si receptia punerii in fuctiune a bransamentului			x
26.01.2022	100	LCJT	R	anexa 4.4 Proiectarea, obtinerea autorizatiei de construire pentru bransament, executia si receptia punerii in fuctiune a bransamentului			x
26.01.2022	100	LCJT	R	anexa 4.4 Proiectarea, obtinerea autorizatiei de construire pentru bransament, executia si receptia punerii in fuctiune a bransamentului			x
19.01.2022	150	LCJT	R	anexa 4.4 Proiectarea, obtinerea autorizatiei de construire pentru bransament, executia si receptia punerii in fuctiune a bransamentului			x
14.01.2022	150	LCJT	U	anexa 4.4 Proiectarea, obtinerea autorizatiei de construire pentru bransament, executia si receptia punerii in fuctiune a bransamentului			x
26.01.2022	100	LCJT	U	anexa 4.4 Proiectarea, obtinerea autorizatiei de construire pentru bransament, executia si receptia punerii in fuctiune a bransamentului			x
26.01.2022	100	LCJT	U	anexa 4.4 Proiectarea, obtinerea autorizatiei de construire pentru bransament, executia si receptia punerii in fuctiune a bransamentului			x
26.01.2022	100	LCJT	U	anexa 4.4 Proiectarea, obtinerea autorizatiei de construire pentru bransament, executia si receptia punerii in fuctiune a bransamentului			x
26.01.2022	100	LCJT	R	anexa 4.4 Proiectarea, obtinerea autorizatiei de construire pentru bransament, executia si receptia punerii in fuctiune a bransamentului			x
26.01.2022	100	LCJT	U	anexa 4.4 Proiectarea, obtinerea autorizatiei de construire pentru bransament, executia si receptia punerii in fuctiune a bransamentului			x
26.01.2022	100	LCJT	U	anexa 4.4 Proiectarea, obtinerea autorizatiei de construire pentru bransament, executia si receptia punerii in fuctiune a bransamentului			x
26.01.2022	100	LCJT	U	anexa 4.4 Proiectarea, obtinerea autorizatiei de construire pentru bransament, executia si receptia punerii in fuctiune a bransamentului			x

Data acordarii compensatiei [zzllaa]	Valoarea compensatiei acordate [lei]	Tip utilizator (se va preciza si nivelul de tensiune al RED la care este/ urmeaza	Zona de consum (urban/rural)	Motivul acordarii compensatiei: indicatorul de performanta/ serviciul neîndeplinit	Categoria indicatorilor de performanta		
					continuitatea alimentarii cu energie electrica a utilizatorilor	calitatea tehnica a energiei electrice distribuite	calitatea comerciala a serviciului de distributie a energiei electrice
26.01.2022	100	LCJT	U	anexa 4.4 Proiectarea, obtinerea autorizatiei de construire pentru bransament, executia si receptia punerii in fuctiune a bransamentului			x
26.01.2022	100	LCJT	R	anexa 4.4 Proiectarea, obtinerea autorizatiei de construire pentru bransament, executia si receptia punerii in fuctiune a bransamentului			x
26.01.2022	100	LCJT	R	anexa 4.4 Proiectarea, obtinerea autorizatiei de construire pentru bransament, executia si receptia punerii in fuctiune a bransamentului			x
26.01.2022	100	LCJT	U	anexa 4.4 Proiectarea, obtinerea autorizatiei de construire pentru bransament, executia si receptia punerii in fuctiune a bransamentului			x
26.01.2022	100	LCJT	R	anexa 4.4 Proiectarea, obtinerea autorizatiei de construire pentru bransament, executia si receptia punerii in fuctiune a bransamentului			x
26.01.2022	100	LCJT	U	anexa 4.4 Proiectarea, obtinerea autorizatiei de construire pentru bransament, executia si receptia punerii in fuctiune a bransamentului			x
26.01.2022	100	LCJT	U	anexa 4.4 Proiectarea, obtinerea autorizatiei de construire pentru bransament, executia si receptia punerii in fuctiune a bransamentului			x
26.01.2022	100	LCJT	U	anexa 4.4 Proiectarea, obtinerea autorizatiei de construire pentru bransament, executia si receptia punerii in fuctiune a bransamentului			x
26.01.2022	100	LCJT	U	anexa 4.4 Proiectarea, obtinerea autorizatiei de construire pentru bransament, executia si receptia punerii in fuctiune a bransamentului			x
26.01.2022	100	LCJT	U	anexa 4.4 Proiectarea, obtinerea autorizatiei de construire pentru bransament, executia si receptia punerii in fuctiune a bransamentului			x
26.01.2022	100	LCJT	U	anexa 4.4 Proiectarea, obtinerea autorizatiei de construire pentru bransament, executia si receptia punerii in fuctiune a bransamentului			x
26.01.2022	100	LCJT	U	anexa 4.4 Proiectarea, obtinerea autorizatiei de construire pentru bransament, executia si receptia punerii in fuctiune a bransamentului			x
26.01.2022	100	LCJT	R	anexa 4.4 Proiectarea, obtinerea autorizatiei de construire pentru bransament, executia si receptia punerii in fuctiune a bransamentului			x
26.01.2022	100	LCJT	U	anexa 4.4 Proiectarea, obtinerea autorizatiei de construire pentru bransament, executia si receptia punerii in fuctiune a bransamentului			x
26.01.2022	100	LCJT	R	anexa 4.4 Proiectarea, obtinerea autorizatiei de construire pentru bransament, executia si receptia punerii in fuctiune a bransamentului			x
26.01.2022	100	LCJT	R	anexa 4.4 Proiectarea, obtinerea autorizatiei de construire pentru bransament, executia si receptia punerii in fuctiune a bransamentului			x
14.01.2022	150	LCJT	R	anexa 4.4 Proiectarea, obtinerea autorizatiei de construire pentru bransament, executia si receptia punerii in fuctiune a bransamentului			x

Data acordarii compensatiei [zzllaa]	Valoarea compensatiei acordate [lei]	Tip utilizator (se va preciza si nivelul de tensiune al RED la care este/ urmeaza	Zona de consum (urban/rural)	Motivul acordarii compensatiei: indicatorul de performanta/ serviciul neîndeplinit	Categoria indicatorilor de performanta		
					continuitatea alimentarii cu energie electrica a utilizatorilor	calitatea tehnica a energiei electrice distribuite	calitatea comerciala a serviciului de distributie a energiei electrice
14.01.2022	150	LCJT	R	anexa 4.4 Proiectarea, obtinerea autorizatiei de construire pentru bransament, executia si receptia punerii in fuctiune a bransamentului			x
14.01.2022	150	LCJT	R	anexa 4.4 Proiectarea, obtinerea autorizatiei de construire pentru bransament, executia si receptia punerii in fuctiune a bransamentului			x
14.01.2022	150	LCJT	R	anexa 4.4 Proiectarea, obtinerea autorizatiei de construire pentru bransament, executia si receptia punerii in fuctiune a bransamentului			x
14.01.2022	150	LCJT	R	anexa 4.4 Proiectarea, obtinerea autorizatiei de construire pentru bransament, executia si receptia punerii in fuctiune a bransamentului			x
14.01.2022	150	LCJT	R	anexa 4.4 Proiectarea, obtinerea autorizatiei de construire pentru bransament, executia si receptia punerii in fuctiune a bransamentului			x
14.01.2022	150	LCJT	U	anexa 4.4 Proiectarea, obtinerea autorizatiei de construire pentru bransament, executia si receptia punerii in fuctiune a bransamentului			x
14.01.2022	150	LCJT	R	anexa 4.4 Proiectarea, obtinerea autorizatiei de construire pentru bransament, executia si receptia punerii in fuctiune a bransamentului			x
14.01.2022	100	LCJT	R	anexa 4.4 Proiectarea, obtinerea autorizatiei de construire pentru bransament, executia si receptia punerii in fuctiune a bransamentului			x
14.01.2022	100	LCJT	R	anexa 4.4 Proiectarea, obtinerea autorizatiei de construire pentru bransament, executia si receptia punerii in fuctiune a bransamentului			x
14.01.2022	100	LCJT	R	anexa 4.4 Proiectarea, obtinerea autorizatiei de construire pentru bransament, executia si receptia punerii in fuctiune a bransamentului			x
14.01.2022	100	LCJT	R	anexa 4.4 Proiectarea, obtinerea autorizatiei de construire pentru bransament, executia si receptia punerii in fuctiune a bransamentului			x
14.01.2022	100	LCJT	R	anexa 4.4 Proiectarea, obtinerea autorizatiei de construire pentru bransament, executia si receptia punerii in fuctiune a bransamentului			x
25.01.2022	100	LCJT	R	anexa 4.4 Proiectarea, obtinerea autorizatiei de construire pentru bransament, executia si receptia punerii in fuctiune a bransamentului			x
25.01.2022	150	LCJT	R	anexa 4.4 Proiectarea, obtinerea autorizatiei de construire pentru bransament, executia si receptia punerii in fuctiune a bransamentului			x
25.01.2022	150	LCJT	R	anexa 4.4 Proiectarea, obtinerea autorizatiei de construire pentru bransament, executia si receptia punerii in fuctiune a bransamentului			x
25.01.2022	100	LCJT	R	anexa 4.4 Proiectarea, obtinerea autorizatiei de construire pentru bransament, executia si receptia punerii in fuctiune a bransamentului			x
25.01.2022	150	LCJT	R	anexa 4.4 Proiectarea, obtinerea autorizatiei de construire pentru bransament, executia si receptia punerii in fuctiune a bransamentului			x

Data acordarii compensatiei [zzllaa]	Valoarea compensatiei acordate [lei]	Tip utilizator (se va preciza si nivelul de tensiune al RED la care este/ urmeaza	Zona de consum (urban/rural)	Motivul acordarii compensatiei: indicatorul de performanta/ serviciul neîndeplinit	Categoria indicatorilor de performanta		
					continuitatea alimentarii cu energie electrica a utilizatorilor	calitatea tehnica a energiei electrice distribuite	calitatea comerciala a serviciului de distributie a energiei electrice
03.02.2022	100	LCJT	R	anexa 4.4 Proiectarea, obtinerea autorizatiei de construire pentru bransament, executia si receptia punerii in fuctiune a bransamentului			x
03.02.2022	100	LCJT	R	anexa 4.4 Proiectarea, obtinerea autorizatiei de construire pentru bransament, executia si receptia punerii in fuctiune a bransamentului			x
03.02.2022	100	LCJT	R	anexa 4.4 Proiectarea, obtinerea autorizatiei de construire pentru bransament, executia si receptia punerii in fuctiune a bransamentului			x
03.02.2022	100	LCJT	R	anexa 4.4 Proiectarea, obtinerea autorizatiei de construire pentru bransament, executia si receptia punerii in fuctiune a bransamentului			x
03.02.2022	100	LCJT	U	anexa 4.4 Proiectarea, obtinerea autorizatiei de construire pentru bransament, executia si receptia punerii in fuctiune a bransamentului			x
03.02.2022	100	LCJT	U	anexa 4.4 Proiectarea, obtinerea autorizatiei de construire pentru bransament, executia si receptia punerii in fuctiune a bransamentului			x
03.02.2022	100	LCJT	R	anexa 4.4 Proiectarea, obtinerea autorizatiei de construire pentru bransament, executia si receptia punerii in fuctiune a bransamentului			x
03.02.2022	100	LCJT	U	anexa 4.4 Proiectarea, obtinerea autorizatiei de construire pentru bransament, executia si receptia punerii in fuctiune a bransamentului			x
03.02.2022	100	LCJT	R	anexa 4.4 Proiectarea, obtinerea autorizatiei de construire pentru bransament, executia si receptia punerii in fuctiune a bransamentului			x
03.02.2022	100	LCJT	U	anexa 4.4 Proiectarea, obtinerea autorizatiei de construire pentru bransament, executia si receptia punerii in fuctiune a bransamentului			x
03.02.2022	100	LCJT	U	anexa 4.4 Proiectarea, obtinerea autorizatiei de construire pentru bransament, executia si receptia punerii in fuctiune a bransamentului			x
03.02.2022	100	LCJT	U	anexa 4.4 Proiectarea, obtinerea autorizatiei de construire pentru bransament, executia si receptia punerii in fuctiune a bransamentului			x
03.02.2022	100	LCJT	U	anexa 4.4 Proiectarea, obtinerea autorizatiei de construire pentru bransament, executia si receptia punerii in fuctiune a bransamentului			x
03.02.2022	100	LCJT	R	anexa 4.4 Proiectarea, obtinerea autorizatiei de construire pentru bransament, executia si receptia punerii in fuctiune a bransamentului			x
03.02.2022	100	LCJT	R	anexa 4.4 Proiectarea, obtinerea autorizatiei de construire pentru bransament, executia si receptia punerii in fuctiune a bransamentului			x
03.02.2022	100	LCJT	R	anexa 4.4 Proiectarea, obtinerea autorizatiei de construire pentru bransament, executia si receptia punerii in fuctiune a bransamentului			x
03.02.2022	100	LCJT	R	anexa 4.4 Proiectarea, obtinerea autorizatiei de construire pentru bransament, executia si receptia punerii in fuctiune a bransamentului			x

Data acordarii compensatiei [zzllaa]	Valoarea compensatiei acordate [lei]	Tip utilizator (se va preciza si nivelul de tensiune al RED la care este/ urmeaza	Zona de consum (urban/rural)	Motivul acordarii compensatiei: indicatorul de performanta/ serviciul neîndeplinit	Categoria indicatorilor de performanta		
					continuitatea alimentarii cu energie electrica a utilizatorilor	calitatea tehnica a energiei electrice distribuite	calitatea comerciala a serviciului de distributie a energiei electrice
03.02.2022	100	LCJT	U	anexa 4.4 Proiectarea, obtinerea autorizatiei de construire pentru bransament, executia si receptia punerii in fuctiune a bransamentului			x
03.02.2022	100	LCJT	U	anexa 4.4 Proiectarea, obtinerea autorizatiei de construire pentru bransament, executia si receptia punerii in fuctiune a bransamentului			x
03.02.2022	100	LCJT	U	anexa 4.4 Proiectarea, obtinerea autorizatiei de construire pentru bransament, executia si receptia punerii in fuctiune a bransamentului			x
03.02.2022	100	LCJT	U	anexa 4.4 Proiectarea, obtinerea autorizatiei de construire pentru bransament, executia si receptia punerii in fuctiune a bransamentului			x
03.02.2022	100	LCJT	R	anexa 4.4 Proiectarea, obtinerea autorizatiei de construire pentru bransament, executia si receptia punerii in fuctiune a bransamentului			x
03.02.2022	100	LCJT	U	anexa 4.4 Proiectarea, obtinerea autorizatiei de construire pentru bransament, executia si receptia punerii in fuctiune a bransamentului			x
03.02.2022	100	LCJT	R	anexa 4.4 Proiectarea, obtinerea autorizatiei de construire pentru bransament, executia si receptia punerii in fuctiune a bransamentului			x
03.02.2022	100	LCJT	U	anexa 4.4 Proiectarea, obtinerea autorizatiei de construire pentru bransament, executia si receptia punerii in fuctiune a bransamentului			x
03.02.2022	100	LCJT	R	anexa 4.4 Proiectarea, obtinerea autorizatiei de construire pentru bransament, executia si receptia punerii in fuctiune a bransamentului			x
03.02.2022	100	LCJT	R	anexa 4.4 Proiectarea, obtinerea autorizatiei de construire pentru bransament, executia si receptia punerii in fuctiune a bransamentului			x
03.02.2022	100	LCJT	U	anexa 4.4 Proiectarea, obtinerea autorizatiei de construire pentru bransament, executia si receptia punerii in fuctiune a bransamentului			x
14.02.2022	100	LCJT	U	anexa 4.4 Proiectarea, obtinerea autorizatiei de construire pentru bransament, executia si receptia punerii in fuctiune a bransamentului			x
14.02.2022	150	LCJT	R	anexa 4.4 Proiectarea, obtinerea autorizatiei de construire pentru bransament, executia si receptia punerii in fuctiune a bransamentului			x
14.02.2022	150	LCJT	U	anexa 4.4 Proiectarea, obtinerea autorizatiei de construire pentru bransament, executia si receptia punerii in fuctiune a bransamentului			x
14.02.2022	100	LCJT	R	anexa 4.4 Proiectarea, obtinerea autorizatiei de construire pentru bransament, executia si receptia punerii in fuctiune a bransamentului			x
14.02.2022	100	LCJT	R	anexa 4.4 Proiectarea, obtinerea autorizatiei de construire pentru bransament, executia si receptia punerii in fuctiune a bransamentului			x
14.02.2022	100	LCJT	R	anexa 4.4 Proiectarea, obtinerea autorizatiei de construire pentru bransament, executia si receptia punerii in fuctiune a bransamentului			x

Data acordarii compensatiei [zzllaa]	Valoarea compensatiei acordate [lei]	Tip utilizator (se va preciza si nivelul de tensiune al RED la care este/ urmeaza	Zona de consum (urban/rural)	Motivul acordarii compensatiei: indicatorul de performanta/ serviciul neîndeplinit	Categoria indicatorilor de performanta		
					continuitatea alimentarii cu energie electrica a utilizatorilor	calitatea tehnica a energiei electrice distribuite	calitatea comerciala a serviciului de distributie a energiei electrice
14.02.2022	100	LCJT	U	anexa 4.4 Proiectarea, obtinerea autorizatiei de construire pentru bransament, executia si receptia punerii in fuctiune a bransamentului			x
14.02.2022	100	LCJT	R	anexa 4.4 Proiectarea, obtinerea autorizatiei de construire pentru bransament, executia si receptia punerii in fuctiune a bransamentului			x
14.02.2022	100	LCJT	R	anexa 4.4 Proiectarea, obtinerea autorizatiei de construire pentru bransament, executia si receptia punerii in fuctiune a bransamentului			x
14.02.2022	100	LCJT	R	anexa 4.4 Proiectarea, obtinerea autorizatiei de construire pentru bransament, executia si receptia punerii in fuctiune a bransamentului			x
14.02.2022	100	LCJT	U	anexa 4.4 Proiectarea, obtinerea autorizatiei de construire pentru bransament, executia si receptia punerii in fuctiune a bransamentului			x
14.02.2022	100	LCJT	R	anexa 4.4 Proiectarea, obtinerea autorizatiei de construire pentru bransament, executia si receptia punerii in fuctiune a bransamentului			x
14.02.2022	100	LCJT	U	anexa 4.4 Proiectarea, obtinerea autorizatiei de construire pentru bransament, executia si receptia punerii in fuctiune a bransamentului			x
14.02.2022	100	LCJT	U	anexa 4.4 Proiectarea, obtinerea autorizatiei de construire pentru bransament, executia si receptia punerii in fuctiune a bransamentului			x
14.02.2022	100	LCJT	R	anexa 4.4 Proiectarea, obtinerea autorizatiei de construire pentru bransament, executia si receptia punerii in fuctiune a bransamentului			x
14.02.2022	100	LCJT	R	anexa 4.4 Proiectarea, obtinerea autorizatiei de construire pentru bransament, executia si receptia punerii in fuctiune a bransamentului			x
14.02.2022	100	LCJT	R	anexa 4.4 Proiectarea, obtinerea autorizatiei de construire pentru bransament, executia si receptia punerii in fuctiune a bransamentului			x
14.02.2022	100	LCJT	R	anexa 4.4 Proiectarea, obtinerea autorizatiei de construire pentru bransament, executia si receptia punerii in fuctiune a bransamentului			x
14.02.2022	100	LCJT	U	anexa 4.4 Proiectarea, obtinerea autorizatiei de construire pentru bransament, executia si receptia punerii in fuctiune a bransamentului			x
14.02.2022	100	LCJT	U	anexa 4.4 Proiectarea, obtinerea autorizatiei de construire pentru bransament, executia si receptia punerii in fuctiune a bransamentului			x
14.02.2022	100	LCJT	U	anexa 4.4 Proiectarea, obtinerea autorizatiei de construire pentru bransament, executia si receptia punerii in fuctiune a bransamentului			x
14.02.2022	100	LCJT	R	anexa 4.4 Proiectarea, obtinerea autorizatiei de construire pentru bransament, executia si receptia punerii in fuctiune a bransamentului			x
14.02.2022	100	LCJT	U	anexa 4.4 Proiectarea, obtinerea autorizatiei de construire pentru bransament, executia si receptia punerii in fuctiune a bransamentului			x

Data acordarii compensatiei [zzllaa]	Valoarea compensatiei acordate [lei]	Tip utilizator (se va preciza si nivelul de tensiune al RED la care este/ urmeaza	Zona de consum (urban/rural)	Motivul acordarii compensatiei: indicatorul de performanta/ serviciul neîndeplinit	Categoria indicatorilor de performanta		
					continuitatea alimentarii cu energie electrica a utilizatorilor	calitatea tehnica a energiei electrice distribuite	calitatea comerciala a serviciului de distributie a energiei electrice
14.02.2022	100	LCJT	R	anexa 4.4 Proiectarea, obtinerea autorizatiei de construire pentru bransament, executia si receptia punerii in fuctiune a bransamentului			x
14.02.2022	100	LCJT	U	anexa 4.4 Proiectarea, obtinerea autorizatiei de construire pentru bransament, executia si receptia punerii in fuctiune a bransamentului			x
14.02.2022	100	LCJT	U	anexa 4.4 Proiectarea, obtinerea autorizatiei de construire pentru bransament, executia si receptia punerii in fuctiune a bransamentului			x
14.02.2022	100	LCJT	R	anexa 4.4 Proiectarea, obtinerea autorizatiei de construire pentru bransament, executia si receptia punerii in fuctiune a bransamentului			x
14.02.2022	100	LCJT	R	anexa 4.4 Proiectarea, obtinerea autorizatiei de construire pentru bransament, executia si receptia punerii in fuctiune a bransamentului			x
14.02.2022	100	LCJT	R	anexa 4.4 Proiectarea, obtinerea autorizatiei de construire pentru bransament, executia si receptia punerii in fuctiune a bransamentului			x
14.02.2022	100	LCJT	R	anexa 4.4 Proiectarea, obtinerea autorizatiei de construire pentru bransament, executia si receptia punerii in fuctiune a bransamentului			x
14.02.2022	100	LCJT	R	anexa 4.4 Proiectarea, obtinerea autorizatiei de construire pentru bransament, executia si receptia punerii in fuctiune a bransamentului			x
14.02.2022	100	LCJT	R	anexa 4.4 Proiectarea, obtinerea autorizatiei de construire pentru bransament, executia si receptia punerii in fuctiune a bransamentului			x
14.02.2022	100	LCJT	U	anexa 4.4 Proiectarea, obtinerea autorizatiei de construire pentru bransament, executia si receptia punerii in fuctiune a bransamentului			x
14.02.2022	100	LCJT	U	anexa 4.4 Proiectarea, obtinerea autorizatiei de construire pentru bransament, executia si receptia punerii in fuctiune a bransamentului			x
14.02.2022	100	LCJT	U	anexa 4.4 Proiectarea, obtinerea autorizatiei de construire pentru bransament, executia si receptia punerii in fuctiune a bransamentului			x
14.02.2022	100	LCJT	R	anexa 4.4 Proiectarea, obtinerea autorizatiei de construire pentru bransament, executia si receptia punerii in fuctiune a bransamentului			x
14.02.2022	100	LCJT	R	anexa 4.4 Proiectarea, obtinerea autorizatiei de construire pentru bransament, executia si receptia punerii in fuctiune a bransamentului			x
14.02.2022	100	LCJT	R	anexa 4.4 Proiectarea, obtinerea autorizatiei de construire pentru bransament, executia si receptia punerii in fuctiune a bransamentului			x
14.02.2022	100	LCJT	U	anexa 4.4 Proiectarea, obtinerea autorizatiei de construire pentru bransament, executia si receptia punerii in fuctiune a bransamentului			x
14.02.2022	100	LCJT	U	anexa 4.4 Proiectarea, obtinerea autorizatiei de construire pentru bransament, executia si receptia punerii in fuctiune a bransamentului			x

Data acordarii compensatiei [zzllaa]	Valoarea compensatiei acordate [lei]	Tip utilizator (se va preciza si nivelul de tensiune al RED la care este/ urmeaza	Zona de consum (urban/rural)	Motivul acordarii compensatiei: indicatorul de performanta/ serviciul neîndeplinit	Categoria indicatorilor de performanta		
					continuitatea alimentarii cu energie electrica a utilizatorilor	calitatea tehnica a energiei electrice distribuite	calitatea comerciala a serviciului de distributie a energiei electrice
14.02.2022	100	LCJT	U	anexa 4.4 Proiectarea, obtinerea autorizatiei de construire pentru bransament, executia si receptia punerii in fuctiune a bransamentului			x
14.02.2022	100	LCJT	U	anexa 4.4 Proiectarea, obtinerea autorizatiei de construire pentru bransament, executia si receptia punerii in fuctiune a bransamentului			x
14.02.2022	100	LCJT	U	anexa 4.4 Proiectarea, obtinerea autorizatiei de construire pentru bransament, executia si receptia punerii in fuctiune a bransamentului			x
14.02.2022	100	LCJT	U	anexa 4.4 Proiectarea, obtinerea autorizatiei de construire pentru bransament, executia si receptia punerii in fuctiune a bransamentului			x
14.02.2022	100	LCJT	R	anexa 4.4 Proiectarea, obtinerea autorizatiei de construire pentru bransament, executia si receptia punerii in fuctiune a bransamentului			x
14.02.2022	100	LCJT	U	anexa 4.4 Proiectarea, obtinerea autorizatiei de construire pentru bransament, executia si receptia punerii in fuctiune a bransamentului			x
14.02.2022	100	LCJT	U	anexa 4.4 Proiectarea, obtinerea autorizatiei de construire pentru bransament, executia si receptia punerii in fuctiune a bransamentului			x
14.02.2022	100	LCJT	R	anexa 4.4 Proiectarea, obtinerea autorizatiei de construire pentru bransament, executia si receptia punerii in fuctiune a bransamentului			x
14.02.2022	100	LCJT	U	anexa 4.4 Proiectarea, obtinerea autorizatiei de construire pentru bransament, executia si receptia punerii in fuctiune a bransamentului			x
14.02.2022	100	LCJT	U	anexa 4.4 Proiectarea, obtinerea autorizatiei de construire pentru bransament, executia si receptia punerii in fuctiune a bransamentului			x
14.02.2022	100	LCJT	U	anexa 4.4 Proiectarea, obtinerea autorizatiei de construire pentru bransament, executia si receptia punerii in fuctiune a bransamentului			x
14.02.2022	100	LCJT	U	anexa 4.4 Proiectarea, obtinerea autorizatiei de construire pentru bransament, executia si receptia punerii in fuctiune a bransamentului			x
14.02.2022	100	LCJT	U	anexa 4.4 Proiectarea, obtinerea autorizatiei de construire pentru bransament, executia si receptia punerii in fuctiune a bransamentului			x
14.02.2022	100	LCJT	R	anexa 4.4 Proiectarea, obtinerea autorizatiei de construire pentru bransament, executia si receptia punerii in fuctiune a bransamentului			x
14.02.2022	100	LCJT	R	anexa 4.4 Proiectarea, obtinerea autorizatiei de construire pentru bransament, executia si receptia punerii in fuctiune a bransamentului			x
14.02.2022	100	LCJT	U	anexa 4.4 Proiectarea, obtinerea autorizatiei de construire pentru bransament, executia si receptia punerii in fuctiune a bransamentului			x
14.02.2022	100	LCJT	U	anexa 4.4 Proiectarea, obtinerea autorizatiei de construire pentru bransament, executia si receptia punerii in fuctiune a bransamentului			x

Data acordarii compensatiei [zzllaa]	Valoarea compensatiei acordate [lei]	Tip utilizator (se va preciza si nivelul de tensiune al RED la care este/ urmeaza	Zona de consum (urban/rural)	Motivul acordarii compensatiei: indicatorul de performanta/ serviciul neîndeplinit	Categoria indicatorilor de performanta		
					continuitatea alimentarii cu energie electrica a utilizatorilor	calitatea tehnica a energiei electrice distribuite	calitatea comerciala a serviciului de distributie a energiei electrice
14.02.2022	100	LCJT	R	anexa 4.4 Proiectarea, obtinerea autorizatiei de construire pentru bransament, executia si receptia punerii in fuctiune a bransamentului			x
14.02.2022	100	LCJT	U	anexa 4.4 Proiectarea, obtinerea autorizatiei de construire pentru bransament, executia si receptia punerii in fuctiune a bransamentului			x
14.02.2022	100	LCJT	R	anexa 4.4 Proiectarea, obtinerea autorizatiei de construire pentru bransament, executia si receptia punerii in fuctiune a bransamentului			x
14.02.2022	100	LCJT	U	anexa 4.4 Proiectarea, obtinerea autorizatiei de construire pentru bransament, executia si receptia punerii in fuctiune a bransamentului			x
14.02.2022	100	LCJT	R	anexa 4.4 Proiectarea, obtinerea autorizatiei de construire pentru bransament, executia si receptia punerii in fuctiune a bransamentului			x
14.02.2022	100	LCJT	R	anexa 4.4 Proiectarea, obtinerea autorizatiei de construire pentru bransament, executia si receptia punerii in fuctiune a bransamentului			x
14.02.2022	100	LCJT	R	anexa 4.4 Proiectarea, obtinerea autorizatiei de construire pentru bransament, executia si receptia punerii in fuctiune a bransamentului			x
14.02.2022	100	LCJT	R	anexa 4.4 Proiectarea, obtinerea autorizatiei de construire pentru bransament, executia si receptia punerii in fuctiune a bransamentului			x
14.02.2022	150	LCJT	R	anexa 4.4 Proiectarea, obtinerea autorizatiei de construire pentru bransament, executia si receptia punerii in fuctiune a bransamentului			x
14.03.2022	150	LCJT	R	anexa 4.4 Proiectarea, obtinerea autorizatiei de construire pentru bransament, executia si receptia punerii in fuctiune a bransamentului			x
14.03.2022	150	LCJT	R	anexa 4.4 Proiectarea, obtinerea autorizatiei de construire pentru bransament, executia si receptia punerii in fuctiune a bransamentului			x
14.03.2022	150	LCJT	R	anexa 4.4 Proiectarea, obtinerea autorizatiei de construire pentru bransament, executia si receptia punerii in fuctiune a bransamentului			x
14.03.2022	150	LCJT	R	anexa 4.4 Proiectarea, obtinerea autorizatiei de construire pentru bransament, executia si receptia punerii in fuctiune a bransamentului			x
14.03.2022	150	LCJT	U	anexa 4.4 Proiectarea, obtinerea autorizatiei de construire pentru bransament, executia si receptia punerii in fuctiune a bransamentului			x
14.03.2022	150	LCJT	R	anexa 4.4 Proiectarea, obtinerea autorizatiei de construire pentru bransament, executia si receptia punerii in fuctiune a bransamentului			x
14.03.2022	150	LCJT	U	anexa 4.4 Proiectarea, obtinerea autorizatiei de construire pentru bransament, executia si receptia punerii in fuctiune a bransamentului			x
14.03.2022	150	LCJT	R	anexa 4.4 Proiectarea, obtinerea autorizatiei de construire pentru bransament, executia si receptia punerii in fuctiune a bransamentului			x

Data acordarii compensatiei [zzllaa]	Valoarea compensatiei acordate [lei]	Tip utilizator (se va preciza si nivelul de tensiune al RED la care este/ urmeaza	Zona de consum (urban/rural)	Motivul acordarii compensatiei: indicatorul de performanta/ serviciul neîndeplinit	Categoria indicatorilor de performanta		
					continuitatea alimentarii cu energie electrica a utilizatorilor	calitatea tehnica a energiei electrice distribuite	calitatea comerciala a serviciului de distributie a energiei electrice
14.03.2022	150	LCJT	U	anexa 4.4 Proiectarea, obtinerea autorizatiei de construire pentru bransament, executia si receptia punerii in fuctiune a bransamentului			x
14.03.2022	150	LCJT	U	anexa 4.4 Proiectarea, obtinerea autorizatiei de construire pentru bransament, executia si receptia punerii in fuctiune a bransamentului			x
14.03.2022	150	LCJT	U	anexa 4.4 Proiectarea, obtinerea autorizatiei de construire pentru bransament, executia si receptia punerii in fuctiune a bransamentului			x
14.03.2022	150	LCJT	U	anexa 4.4 Proiectarea, obtinerea autorizatiei de construire pentru bransament, executia si receptia punerii in fuctiune a bransamentului			x
14.03.2022	150	LCJT	U	anexa 4.4 Proiectarea, obtinerea autorizatiei de construire pentru bransament, executia si receptia punerii in fuctiune a bransamentului			x
14.03.2022	150	LCJT	R	anexa 4.4 Proiectarea, obtinerea autorizatiei de construire pentru bransament, executia si receptia punerii in fuctiune a bransamentului			x
14.03.2022	150	LCJT	U	anexa 4.4 Proiectarea, obtinerea autorizatiei de construire pentru bransament, executia si receptia punerii in fuctiune a bransamentului			x
14.03.2022	150	LCJT	U	anexa 4.4 Proiectarea, obtinerea autorizatiei de construire pentru bransament, executia si receptia punerii in fuctiune a bransamentului			x
14.03.2022	150	LCJT	U	anexa 4.4 Proiectarea, obtinerea autorizatiei de construire pentru bransament, executia si receptia punerii in fuctiune a bransamentului			x
14.03.2022	150	LCJT	R	anexa 4.4 Proiectarea, obtinerea autorizatiei de construire pentru bransament, executia si receptia punerii in fuctiune a bransamentului			x
14.03.2022	150	LCJT	U	anexa 4.4 Proiectarea, obtinerea autorizatiei de construire pentru bransament, executia si receptia punerii in fuctiune a bransamentului			x
14.03.2022	100	LCJT	R	anexa 4.4 Proiectarea, obtinerea autorizatiei de construire pentru bransament, executia si receptia punerii in fuctiune a bransamentului			x
14.03.2022	100	LCJT	U	anexa 4.4 Proiectarea, obtinerea autorizatiei de construire pentru bransament, executia si receptia punerii in fuctiune a bransamentului			x
14.03.2022	100	LCJT	R	anexa 4.4 Proiectarea, obtinerea autorizatiei de construire pentru bransament, executia si receptia punerii in fuctiune a bransamentului			x
14.03.2022	100	LCJT	R	anexa 4.4 Proiectarea, obtinerea autorizatiei de construire pentru bransament, executia si receptia punerii in fuctiune a bransamentului			x
14.03.2022	100	LCJT	R	anexa 4.4 Proiectarea, obtinerea autorizatiei de construire pentru bransament, executia si receptia punerii in fuctiune a bransamentului			x
14.03.2022	100	LCJT	U	anexa 4.4 Proiectarea, obtinerea autorizatiei de construire pentru bransament, executia si receptia punerii in fuctiune a bransamentului			x

Data acordarii compensatiei [zzllaa]	Valoarea compensatiei acordate [lei]	Tip utilizator (se va preciza si nivelul de tensiune al RED la care este/ urmeaza	Zona de consum (urban/rural)	Motivul acordarii compensatiei: indicatorul de performanta/ serviciul neîndeplinit	Categoria indicatorilor de performanta		
					continuitatea alimentarii cu energie electrica a utilizatorilor	calitatea tehnica a energiei electrice distribuite	calitatea comerciala a serviciului de distributie a energiei electrice
14.03.2022	100	LCJT	R	anexa 4.4 Proiectarea, obtinerea autorizatiei de construire pentru bransament, executia si receptia punerii in fuctiune a bransamentului			x
14.03.2022	100	LCJT	R	anexa 4.4 Proiectarea, obtinerea autorizatiei de construire pentru bransament, executia si receptia punerii in fuctiune a bransamentului			x
14.03.2022	100	LCJT	R	anexa 4.4 Proiectarea, obtinerea autorizatiei de construire pentru bransament, executia si receptia punerii in fuctiune a bransamentului			x
14.03.2022	100	LCJT	R	anexa 4.4 Proiectarea, obtinerea autorizatiei de construire pentru bransament, executia si receptia punerii in fuctiune a bransamentului			x
14.03.2022	100	LCJT	R	anexa 4.4 Proiectarea, obtinerea autorizatiei de construire pentru bransament, executia si receptia punerii in fuctiune a bransamentului			x
14.03.2022	100	LCJT	R	anexa 4.4 Proiectarea, obtinerea autorizatiei de construire pentru bransament, executia si receptia punerii in fuctiune a bransamentului			x
14.03.2022	100	LCJT	R	anexa 4.4 Proiectarea, obtinerea autorizatiei de construire pentru bransament, executia si receptia punerii in fuctiune a bransamentului			x
30.03.2022	100	LCJT	R	anexa 4.4 Proiectarea, obtinerea autorizatiei de construire pentru bransament, executia si receptia punerii in fuctiune a bransamentului			x
30.03.2022	100	LCJT	R	anexa 4.4 Proiectarea, obtinerea autorizatiei de construire pentru bransament, executia si receptia punerii in fuctiune a bransamentului			x
30.03.2022	100	LCJT	U	anexa 4.4 Proiectarea, obtinerea autorizatiei de construire pentru bransament, executia si receptia punerii in fuctiune a bransamentului			x
30.03.2022	100	LCJT	U	anexa 4.4 Proiectarea, obtinerea autorizatiei de construire pentru bransament, executia si receptia punerii in fuctiune a bransamentului			x
30.03.2022	100	LCJT	U	anexa 4.4 Proiectarea, obtinerea autorizatiei de construire pentru bransament, executia si receptia punerii in fuctiune a bransamentului			x
30.03.2022	100	LCJT	R	anexa 4.4 Proiectarea, obtinerea autorizatiei de construire pentru bransament, executia si receptia punerii in fuctiune a bransamentului			x
30.03.2022	100	LCJT	R	anexa 4.4 Proiectarea, obtinerea autorizatiei de construire pentru bransament, executia si receptia punerii in fuctiune a bransamentului			x
30.03.2022	100	LCJT	U	anexa 4.4 Proiectarea, obtinerea autorizatiei de construire pentru bransament, executia si receptia punerii in fuctiune a bransamentului			x
30.03.2022	100	LCJT	R	anexa 4.4 Proiectarea, obtinerea autorizatiei de construire pentru bransament, executia si receptia punerii in fuctiune a bransamentului			x
30.03.2022	100	LCJT	U	anexa 4.4 Proiectarea, obtinerea autorizatiei de construire pentru bransament, executia si receptia punerii in fuctiune a bransamentului			x

Data acordarii compensatiei [zzllaa]	Valoarea compensatiei acordate [lei]	Tip utilizator (se va preciza si nivelul de tensiune al RED la care este/ urmeaza	Zona de consum (urban/rural)	Motivul acordarii compensatiei: indicatorul de performanta/ serviciul neîndeplinit	Categoria indicatorilor de performanta		
					continuitatea alimentarii cu energie electrica a utilizatorilor	calitatea tehnica a energiei electrice distribuite	calitatea comerciala a serviciului de distributie a energiei electrice
30.03.2022	100	LCJT	U	anexa 4.4 Proiectarea, obtinerea autorizatiei de construire pentru bransament, executia si receptia punerii in fuctiune a bransamentului			x
30.03.2022	100	LCJT	R	anexa 4.4 Proiectarea, obtinerea autorizatiei de construire pentru bransament, executia si receptia punerii in fuctiune a bransamentului			x
30.03.2022	100	LCJT	U	anexa 4.4 Proiectarea, obtinerea autorizatiei de construire pentru bransament, executia si receptia punerii in fuctiune a bransamentului			x
30.03.2022	100	LCJT	U	anexa 4.4 Proiectarea, obtinerea autorizatiei de construire pentru bransament, executia si receptia punerii in fuctiune a bransamentului			x
30.03.2022	100	LCJT	R	anexa 4.4 Proiectarea, obtinerea autorizatiei de construire pentru bransament, executia si receptia punerii in fuctiune a bransamentului			x
30.03.2022	100	LCJT	R	anexa 4.4 Proiectarea, obtinerea autorizatiei de construire pentru bransament, executia si receptia punerii in fuctiune a bransamentului			x
30.03.2022	100	LCJT	U	anexa 4.4 Proiectarea, obtinerea autorizatiei de construire pentru bransament, executia si receptia punerii in fuctiune a bransamentului			x
30.03.2022	100	LCJT	U	anexa 4.4 Proiectarea, obtinerea autorizatiei de construire pentru bransament, executia si receptia punerii in fuctiune a bransamentului			x
30.03.2022	100	LCJT	R	anexa 4.4 Proiectarea, obtinerea autorizatiei de construire pentru bransament, executia si receptia punerii in fuctiune a bransamentului			x
30.03.2022	100	LCJT	R	anexa 4.4 Proiectarea, obtinerea autorizatiei de construire pentru bransament, executia si receptia punerii in fuctiune a bransamentului			x
30.03.2022	100	LCJT	U	anexa 4.4 Proiectarea, obtinerea autorizatiei de construire pentru bransament, executia si receptia punerii in fuctiune a bransamentului			x
30.03.2022	100	LCJT	R	anexa 4.4 Proiectarea, obtinerea autorizatiei de construire pentru bransament, executia si receptia punerii in fuctiune a bransamentului			x
30.03.2022	100	LCJT	R	anexa 4.4 Proiectarea, obtinerea autorizatiei de construire pentru bransament, executia si receptia punerii in fuctiune a bransamentului			x
30.03.2022	100	LCJT	U	anexa 4.4 Proiectarea, obtinerea autorizatiei de construire pentru bransament, executia si receptia punerii in fuctiune a bransamentului			x
30.03.2022	100	LCJT	R	anexa 4.4 Proiectarea, obtinerea autorizatiei de construire pentru bransament, executia si receptia punerii in fuctiune a bransamentului			x
30.03.2022	100	LCJT	R	anexa 4.4 Proiectarea, obtinerea autorizatiei de construire pentru bransament, executia si receptia punerii in fuctiune a bransamentului			x
30.03.2022	100	LCJT	R	anexa 4.4 Proiectarea, obtinerea autorizatiei de construire pentru bransament, executia si receptia punerii in fuctiune a bransamentului			x

Data acordarii compensatiei [zzllaa]	Valoarea compensatiei acordate [lei]	Tip utilizator (se va preciza si nivelul de tensiune al RED la care este/ urmeaza	Zona de consum (urban/rural)	Motivul acordarii compensatiei: indicatorul de performanta/ serviciul neîndeplinit	Categoria indicatorilor de performanta		
					continuitatea alimentarii cu energie electrica a utilizatorilor	calitatea tehnica a energiei electrice distribuite	calitatea comerciala a serviciului de distributie a energiei electrice
30.03.2022	100	LCJT	U	anexa 4.4 Proiectarea, obtinerea autorizatiei de construire pentru bransament, executia si receptia punerii in fuctiune a bransamentului			x
30.03.2022	100	LCJT	R	anexa 4.4 Proiectarea, obtinerea autorizatiei de construire pentru bransament, executia si receptia punerii in fuctiune a bransamentului			x
30.03.2022	100	LCJT	R	anexa 4.4 Proiectarea, obtinerea autorizatiei de construire pentru bransament, executia si receptia punerii in fuctiune a bransamentului			x
30.03.2022	100	LCJT	U	anexa 4.4 Proiectarea, obtinerea autorizatiei de construire pentru bransament, executia si receptia punerii in fuctiune a bransamentului			x
30.03.2022	100	LCJT	R	anexa 4.4 Proiectarea, obtinerea autorizatiei de construire pentru bransament, executia si receptia punerii in fuctiune a bransamentului			x
30.03.2022	100	LCJT	R	anexa 4.4 Proiectarea, obtinerea autorizatiei de construire pentru bransament, executia si receptia punerii in fuctiune a bransamentului			x
30.03.2022	100	LCJT	U	anexa 4.4 Proiectarea, obtinerea autorizatiei de construire pentru bransament, executia si receptia punerii in fuctiune a bransamentului			x
30.03.2022	100	LCJT	U	anexa 4.4 Proiectarea, obtinerea autorizatiei de construire pentru bransament, executia si receptia punerii in fuctiune a bransamentului			x
30.03.2022	100	LCJT	R	anexa 4.4 Proiectarea, obtinerea autorizatiei de construire pentru bransament, executia si receptia punerii in fuctiune a bransamentului			x
30.03.2022	100	LCJT	R	anexa 4.4 Proiectarea, obtinerea autorizatiei de construire pentru bransament, executia si receptia punerii in fuctiune a bransamentului			x
30.03.2022	100	LCJT	R	anexa 4.4 Proiectarea, obtinerea autorizatiei de construire pentru bransament, executia si receptia punerii in fuctiune a bransamentului			x
30.03.2022	100	LCJT	R	anexa 4.4 Proiectarea, obtinerea autorizatiei de construire pentru bransament, executia si receptia punerii in fuctiune a bransamentului			x
30.03.2022	100	LCJT	U	anexa 4.4 Proiectarea, obtinerea autorizatiei de construire pentru bransament, executia si receptia punerii in fuctiune a bransamentului			x
30.03.2022	100	LCJT	U	anexa 4.4 Proiectarea, obtinerea autorizatiei de construire pentru bransament, executia si receptia punerii in fuctiune a bransamentului			x
30.03.2022	100	LCJT	R	anexa 4.4 Proiectarea, obtinerea autorizatiei de construire pentru bransament, executia si receptia punerii in fuctiune a bransamentului			x
30.03.2022	100	LCJT	R	anexa 4.4 Proiectarea, obtinerea autorizatiei de construire pentru bransament, executia si receptia punerii in fuctiune a bransamentului			x
30.03.2022	100	LCJT	U	anexa 4.4 Proiectarea, obtinerea autorizatiei de construire pentru bransament, executia si receptia punerii in fuctiune a bransamentului			x

Data acordarii compensatiei [zzllaa]	Valoarea compensatiei acordate [lei]	Tip utilizator (se va preciza si nivelul de tensiune al RED la care este/ urmeaza	Zona de consum (urban/rural)	Motivul acordarii compensatiei: indicatorul de performanta/ serviciul neîndeplinit	Categoria indicatorilor de performanta		
					continuitatea alimentarii cu energie electrica a utilizatorilor	calitatea tehnica a energiei electrice distribuite	calitatea comerciala a serviciului de distributie a energiei electrice
30.03.2022	100	LCJT	U	anexa 4.4 Proiectarea, obtinerea autorizatiei de construire pentru bransament, executia si receptia punerii in fuctiune a bransamentului			x
30.03.2022	100	LCJT	R	anexa 4.4 Proiectarea, obtinerea autorizatiei de construire pentru bransament, executia si receptia punerii in fuctiune a bransamentului			x
30.03.2022	100	LCJT	R	anexa 4.4 Proiectarea, obtinerea autorizatiei de construire pentru bransament, executia si receptia punerii in fuctiune a bransamentului			x
30.03.2022	100	LCJT	R	anexa 4.4 Proiectarea, obtinerea autorizatiei de construire pentru bransament, executia si receptia punerii in fuctiune a bransamentului			x
30.03.2022	100	LCJT	U	anexa 4.4 Proiectarea, obtinerea autorizatiei de construire pentru bransament, executia si receptia punerii in fuctiune a bransamentului			x
18.03.2022	150	LCJT	R	anexa 4.4 Proiectarea, obtinerea autorizatiei de construire pentru bransament, executia si receptia punerii in fuctiune a bransamentului			x
16.03.2022	150	LCJT	R	anexa 4.4 Proiectarea, obtinerea autorizatiei de construire pentru bransament, executia si receptia punerii in fuctiune a bransamentului			x
16.03.2022	150	LCJT	R	anexa 4.4 Proiectarea, obtinerea autorizatiei de construire pentru bransament, executia si receptia punerii in fuctiune a bransamentului			x
16.03.2022	150	LCJT	R	anexa 4.4 Proiectarea, obtinerea autorizatiei de construire pentru bransament, executia si receptia punerii in fuctiune a bransamentului			x
21.03.2022	150	LCJT	U	anexa 4.4 Proiectarea, obtinerea autorizatiei de construire pentru bransament, executia si receptia punerii in fuctiune a bransamentului			x
21.03.2022	150	LCJT	R	anexa 4.4 Proiectarea, obtinerea autorizatiei de construire pentru bransament, executia si receptia punerii in fuctiune a bransamentului			x
21.03.2022	150	LCJT	R	anexa 4.4 Proiectarea, obtinerea autorizatiei de construire pentru bransament, executia si receptia punerii in fuctiune a bransamentului			x
21.03.2022	150	LCJT	R	anexa 4.4 Proiectarea, obtinerea autorizatiei de construire pentru bransament, executia si receptia punerii in fuctiune a bransamentului			x
21.03.2022	150	LCJT	R	anexa 4.4 Proiectarea, obtinerea autorizatiei de construire pentru bransament, executia si receptia punerii in fuctiune a bransamentului			x
21.03.2022	150	LCJT	R	anexa 4.4 Proiectarea, obtinerea autorizatiei de construire pentru bransament, executia si receptia punerii in fuctiune a bransamentului			x
21.03.2022	150	LCJT	R	anexa 4.4 Proiectarea, obtinerea autorizatiei de construire pentru bransament, executia si receptia punerii in fuctiune a bransamentului			x
21.03.2022	150	LCJT	R	anexa 4.4 Proiectarea, obtinerea autorizatiei de construire pentru bransament, executia si receptia punerii in fuctiune a bransamentului			x

Data acordarii compensatiei [zzllaa]	Valoarea compensatiei acordate [lei]	Tip utilizator (se va preciza si nivelul de tensiune al RED la care este/ urmeaza	Zona de consum (urban/rural)	Motivul acordarii compensatiei: indicatorul de performanta/ serviciul neîndeplinit	Categoria indicatorilor de performanta		
					continuitatea alimentarii cu energie electrica a utilizatorilor	calitatea tehnica a energiei electrice distribuite	calitatea comerciala a serviciului de distributie a energiei electrice
21.03.2022	150	LCJT	R	anexa 4.4 Proiectarea, obtinerea autorizatiei de construire pentru bransament, executia si receptia punerii in fuctiune a bransamentului			x
21.03.2022	150	LCJT	R	anexa 4.4 Proiectarea, obtinerea autorizatiei de construire pentru bransament, executia si receptia punerii in fuctiune a bransamentului			x
21.03.2022	150	LCJT	R	anexa 4.4 Proiectarea, obtinerea autorizatiei de construire pentru bransament, executia si receptia punerii in fuctiune a bransamentului			x
30.03.2022	150	LCJT	U	anexa 4.4 Proiectarea, obtinerea autorizatiei de construire pentru bransament, executia si receptia punerii in fuctiune a bransamentului			x
30.03.2022	150	LCJT	R	anexa 4.4 Proiectarea, obtinerea autorizatiei de construire pentru bransament, executia si receptia punerii in fuctiune a bransamentului			x
30.03.2022	150	LCJT	R	anexa 4.4 Proiectarea, obtinerea autorizatiei de construire pentru bransament, executia si receptia punerii in fuctiune a bransamentului			x
30.03.2022	150	LCJT	R	anexa 4.4 Proiectarea, obtinerea autorizatiei de construire pentru bransament, executia si receptia punerii in fuctiune a bransamentului			x
30.03.2022	150	LCJT	U	anexa 4.4 Proiectarea, obtinerea autorizatiei de construire pentru bransament, executia si receptia punerii in fuctiune a bransamentului			x
01.04.2022	150	LCJT	U	anexa 4.4 Proiectarea, obtinerea autorizatiei de construire pentru bransament, executia si receptia punerii in fuctiune a bransamentului			x
01.04.2022	150	LCJT	R	anexa 4.4 Proiectarea, obtinerea autorizatiei de construire pentru bransament, executia si receptia punerii in fuctiune a bransamentului			x
30.03.2022	100	LCJT	U	anexa 4.4 Proiectarea, obtinerea autorizatiei de construire pentru bransament, executia si receptia punerii in fuctiune a bransamentului			x
30.03.2022	100	LCJT	U	anexa 4.4 Proiectarea, obtinerea autorizatiei de construire pentru bransament, executia si receptia punerii in fuctiune a bransamentului			x
30.03.2022	100	LCJT	U	anexa 4.4 Proiectarea, obtinerea autorizatiei de construire pentru bransament, executia si receptia punerii in fuctiune a bransamentului			x
30.03.2022	100	LCJT	R	anexa 4.4 Proiectarea, obtinerea autorizatiei de construire pentru bransament, executia si receptia punerii in fuctiune a bransamentului			x
30.03.2022	100	LCJT	U	anexa 4.4 Proiectarea, obtinerea autorizatiei de construire pentru bransament, executia si receptia punerii in fuctiune a bransamentului			x
30.03.2022	100	LCJT	U	anexa 4.4 Proiectarea, obtinerea autorizatiei de construire pentru bransament, executia si receptia punerii in fuctiune a bransamentului			x
30.03.2022	100	LCJT	U	anexa 4.4 Proiectarea, obtinerea autorizatiei de construire pentru bransament, executia si receptia punerii in fuctiune a bransamentului			x

Data acordarii compensatiei [zzllaa]	Valoarea compensatiei acordate [lei]	Tip utilizator (se va preciza si nivelul de tensiune al RED la care este/ urmeaza	Zona de consum (urban/rural)	Motivul acordarii compensatiei: indicatorul de performanta/ serviciul neîndeplinit	Categoria indicatorilor de performanta		
					continuitatea alimentarii cu energie electrica a utilizatorilor	calitatea tehnica a energiei electrice distribuite	calitatea comerciala a serviciului de distributie a energiei electrice
30.03.2022	100	LCJT	R	anexa 4.4 Proiectarea, obtinerea autorizatiei de construire pentru bransament, executia si receptia punerii in fuctiune a bransamentului			x
30.03.2022	100	LCJT	R	anexa 4.4 Proiectarea, obtinerea autorizatiei de construire pentru bransament, executia si receptia punerii in fuctiune a bransamentului			x
30.03.2022	100	LCJT	R	anexa 4.4 Proiectarea, obtinerea autorizatiei de construire pentru bransament, executia si receptia punerii in fuctiune a bransamentului			x
30.03.2022	100	LCJT	U	anexa 4.4 Proiectarea, obtinerea autorizatiei de construire pentru bransament, executia si receptia punerii in fuctiune a bransamentului			x
30.03.2022	100	LCJT	U	anexa 4.4 Proiectarea, obtinerea autorizatiei de construire pentru bransament, executia si receptia punerii in fuctiune a bransamentului			x
30.03.2022	100	LCJT	U	anexa 4.4 Proiectarea, obtinerea autorizatiei de construire pentru bransament, executia si receptia punerii in fuctiune a bransamentului			x
30.03.2022	100	LCJT	R	anexa 4.4 Proiectarea, obtinerea autorizatiei de construire pentru bransament, executia si receptia punerii in fuctiune a bransamentului			x
30.03.2022	100	LCJT	R	anexa 4.4 Proiectarea, obtinerea autorizatiei de construire pentru bransament, executia si receptia punerii in fuctiune a bransamentului			x
30.03.2022	100	LCJT	U	anexa 4.4 Proiectarea, obtinerea autorizatiei de construire pentru bransament, executia si receptia punerii in fuctiune a bransamentului			x
30.03.2022	100	LCJT	U	anexa 4.4 Proiectarea, obtinerea autorizatiei de construire pentru bransament, executia si receptia punerii in fuctiune a bransamentului			x
14.04.2022	150	LCJT	R	anexa 4.4 Proiectarea, obtinerea autorizatiei de construire pentru bransament, executia si receptia punerii in fuctiune a bransamentului			x
14.04.2022	150	LCJT	R	anexa 4.4 Proiectarea, obtinerea autorizatiei de construire pentru bransament, executia si receptia punerii in fuctiune a bransamentului			x
14.04.2022	150	LCJT	R	anexa 4.4 Proiectarea, obtinerea autorizatiei de construire pentru bransament, executia si receptia punerii in fuctiune a bransamentului			x
14.04.2022	150	LCJT	R	anexa 4.4 Proiectarea, obtinerea autorizatiei de construire pentru bransament, executia si receptia punerii in fuctiune a bransamentului			x
14.04.2022	150	LCJT	R	anexa 4.4 Proiectarea, obtinerea autorizatiei de construire pentru bransament, executia si receptia punerii in fuctiune a bransamentului			x
14.04.2022	150	LCJT	R	anexa 4.4 Proiectarea, obtinerea autorizatiei de construire pentru bransament, executia si receptia punerii in fuctiune a bransamentului			x
14.04.2022	150	LCJT	R	anexa 4.4 Proiectarea, obtinerea autorizatiei de construire pentru bransament, executia si receptia punerii in fuctiune a bransamentului			x

Data acordarii compensatiei [zzllaa]	Valoarea compensatiei acordate [lei]	Tip utilizator (se va preciza si nivelul de tensiune al RED la care este/ urmeaza	Zona de consum (urban/rural)	Motivul acordarii compensatiei: indicatorul de performanta/ serviciul neîndeplinit	Categoria indicatorilor de performanta		
					continuitatea alimentarii cu energie electrica a utilizatorilor	calitatea tehnica a energiei electrice distribuite	calitatea comerciala a serviciului de distributie a energiei electrice
14.04.2022	100	LCJT	R	anexa 4.4 Proiectarea, obtinerea autorizatiei de construire pentru bransament, executia si receptia punerii in fuctiune a bransamentului			x
14.04.2022	100	LCJT	U	anexa 4.4 Proiectarea, obtinerea autorizatiei de construire pentru bransament, executia si receptia punerii in fuctiune a bransamentului			x
14.04.2022	100	LCJT	U	anexa 4.4 Proiectarea, obtinerea autorizatiei de construire pentru bransament, executia si receptia punerii in fuctiune a bransamentului			x
12.04.2022	150	LCJT	R	anexa 4.4 Proiectarea, obtinerea autorizatiei de construire pentru bransament, executia si receptia punerii in fuctiune a bransamentului			x
05.05.2022	100	LCJT	U	anexa 4.4 Proiectarea, obtinerea autorizatiei de construire pentru bransament, executia si receptia punerii in fuctiune a bransamentului			x
05.05.2022	100	LCJT	R	anexa 4.4 Proiectarea, obtinerea autorizatiei de construire pentru bransament, executia si receptia punerii in fuctiune a bransamentului			x
05.05.2022	100	LCJT	U	anexa 4.4 Proiectarea, obtinerea autorizatiei de construire pentru bransament, executia si receptia punerii in fuctiune a bransamentului			x
13.05.2022	100	LCJT	R	anexa 4.4 Proiectarea, obtinerea autorizatiei de construire pentru bransament, executia si receptia punerii in fuctiune a bransamentului			x
13.05.2022	100	LCJT	R	anexa 4.4 Proiectarea, obtinerea autorizatiei de construire pentru bransament, executia si receptia punerii in fuctiune a bransamentului			x
13.05.2022	100	LCJT	U	anexa 4.4 Proiectarea, obtinerea autorizatiei de construire pentru bransament, executia si receptia punerii in fuctiune a bransamentului			x
13.05.2022	100	LCJT	R	anexa 4.4 Proiectarea, obtinerea autorizatiei de construire pentru bransament, executia si receptia punerii in fuctiune a bransamentului			x
13.05.2022	100	LCJT	U	anexa 4.4 Proiectarea, obtinerea autorizatiei de construire pentru bransament, executia si receptia punerii in fuctiune a bransamentului			x
13.05.2022	100	LCJT	R	anexa 4.4 Proiectarea, obtinerea autorizatiei de construire pentru bransament, executia si receptia punerii in fuctiune a bransamentului			x
13.05.2022	100	LCJT	R	anexa 4.4 Proiectarea, obtinerea autorizatiei de construire pentru bransament, executia si receptia punerii in fuctiune a bransamentului			x
13.05.2022	100	LCJT	U	anexa 4.4 Proiectarea, obtinerea autorizatiei de construire pentru bransament, executia si receptia punerii in fuctiune a bransamentului			x
13.05.2022	100	LCJT	R	anexa 4.4 Proiectarea, obtinerea autorizatiei de construire pentru bransament, executia si receptia punerii in fuctiune a bransamentului			x
13.05.2022	100	LCJT	U	anexa 4.4 Proiectarea, obtinerea autorizatiei de construire pentru bransament, executia si receptia punerii in fuctiune a bransamentului			x

Data acordarii compensatiei [zzllaa]	Valoarea compensatiei acordate [lei]	Tip utilizator (se va preciza si nivelul de tensiune al RED la care este/ urmeaza	Zona de consum (urban/rural)	Motivul acordarii compensatiei: indicatorul de performanta/ serviciul neîndeplinit	Categoria indicatorilor de performanta		
					continuitatea alimentarii cu energie electrica a utilizatorilor	calitatea tehnica a energiei electrice distribuite	calitatea comerciala a serviciului de distributie a energiei electrice
13.05.2022	100	LCJT	U	anexa 4.4 Proiectarea, obtinerea autorizatiei de construire pentru bransament, executia si receptia punerii in fuctiune a bransamentului			x
13.05.2022	100	LCJT	R	anexa 4.4 Proiectarea, obtinerea autorizatiei de construire pentru bransament, executia si receptia punerii in fuctiune a bransamentului			x
13.05.2022	150	LCJT	R	anexa 4.4 Proiectarea, obtinerea autorizatiei de construire pentru bransament, executia si receptia punerii in fuctiune a bransamentului			x
13.05.2022	150	LCJT	R	anexa 4.4 Proiectarea, obtinerea autorizatiei de construire pentru bransament, executia si receptia punerii in fuctiune a bransamentului			x
26.05.2022	100	LCJT	U	anexa 4.4 Proiectarea, obtinerea autorizatiei de construire pentru bransament, executia si receptia punerii in fuctiune a bransamentului			x
26.05.2022	100	LCJT	R	anexa 4.4 Proiectarea, obtinerea autorizatiei de construire pentru bransament, executia si receptia punerii in fuctiune a bransamentului			x
26.05.2022	100	LCJT	R	anexa 4.4 Proiectarea, obtinerea autorizatiei de construire pentru bransament, executia si receptia punerii in fuctiune a bransamentului			x
26.05.2022	100	LCJT	U	anexa 4.4 Proiectarea, obtinerea autorizatiei de construire pentru bransament, executia si receptia punerii in fuctiune a bransamentului			x
26.05.2022	100	LCJT	R	anexa 4.4 Proiectarea, obtinerea autorizatiei de construire pentru bransament, executia si receptia punerii in fuctiune a bransamentului			x
26.05.2022	100	LCJT	R	anexa 4.4 Proiectarea, obtinerea autorizatiei de construire pentru bransament, executia si receptia punerii in fuctiune a bransamentului			x
26.05.2022	100	LCJT	U	anexa 4.4 Proiectarea, obtinerea autorizatiei de construire pentru bransament, executia si receptia punerii in fuctiune a bransamentului			x
26.05.2022	100	LCJT	U	anexa 4.4 Proiectarea, obtinerea autorizatiei de construire pentru bransament, executia si receptia punerii in fuctiune a bransamentului			x
26.05.2022	100	LCJT	R	anexa 4.4 Proiectarea, obtinerea autorizatiei de construire pentru bransament, executia si receptia punerii in fuctiune a bransamentului			x
26.05.2022	100	LCJT	R	anexa 4.4 Proiectarea, obtinerea autorizatiei de construire pentru bransament, executia si receptia punerii in fuctiune a bransamentului			x
26.05.2022	100	LCJT	U	anexa 4.4 Proiectarea, obtinerea autorizatiei de construire pentru bransament, executia si receptia punerii in fuctiune a bransamentului			x
26.05.2022	100	LCJT	R	anexa 4.4 Proiectarea, obtinerea autorizatiei de construire pentru bransament, executia si receptia punerii in fuctiune a bransamentului			x
26.05.2022	100	LCJT	R	anexa 4.4 Proiectarea, obtinerea autorizatiei de construire pentru bransament, executia si receptia punerii in fuctiune a bransamentului			x

Data acordarii compensatiei [zzllaa]	Valoarea compensatiei acordate [lei]	Tip utilizator (se va preciza si nivelul de tensiune al RED la care este/ urmeaza	Zona de consum (urban/rural)	Motivul acordarii compensatiei: indicatorul de performanta/ serviciul neîndeplinit	Categoria indicatorilor de performanta		
					continuitatea alimentarii cu energie electrica a utilizatorilor	calitatea tehnica a energiei electrice distribuite	calitatea comerciala a serviciului de distributie a energiei electrice
02.06.2022	100	LCJT	U	anexa 4.4 Proiectarea, obtinerea autorizatiei de construire pentru bransament, executia si receptia punerii in fuctiune a bransamentului			x
02.06.2022	100	LCJT	U	anexa 4.4 Proiectarea, obtinerea autorizatiei de construire pentru bransament, executia si receptia punerii in fuctiune a bransamentului			x
02.06.2022	100	LCJT	U	anexa 4.4 Proiectarea, obtinerea autorizatiei de construire pentru bransament, executia si receptia punerii in fuctiune a bransamentului			x
02.06.2022	100	LCJT	U	anexa 4.4 Proiectarea, obtinerea autorizatiei de construire pentru bransament, executia si receptia punerii in fuctiune a bransamentului			x
02.06.2022	150	LCJT	R	anexa 4.4 Proiectarea, obtinerea autorizatiei de construire pentru bransament, executia si receptia punerii in fuctiune a bransamentului			x
02.06.2022	150	LCJT	U	anexa 4.4 Proiectarea, obtinerea autorizatiei de construire pentru bransament, executia si receptia punerii in fuctiune a bransamentului			x
02.06.2022	150	LCJT	R	anexa 4.4 Proiectarea, obtinerea autorizatiei de construire pentru bransament, executia si receptia punerii in fuctiune a bransamentului			x
21.06.2022	100	LCJT	R	anexa 4.4 Proiectarea, obtinerea autorizatiei de construire pentru bransament, executia si receptia punerii in fuctiune a bransamentului			x
21.06.2022	100	LCJT	U	anexa 4.4 Proiectarea, obtinerea autorizatiei de construire pentru bransament, executia si receptia punerii in fuctiune a bransamentului			x
21.06.2022	100	LCJT	U	anexa 4.4 Proiectarea, obtinerea autorizatiei de construire pentru bransament, executia si receptia punerii in fuctiune a bransamentului			x
21.06.2022	100	LCJT	U	anexa 4.4 Proiectarea, obtinerea autorizatiei de construire pentru bransament, executia si receptia punerii in fuctiune a bransamentului			x
21.06.2022	100	LCJT	R	anexa 4.4 Proiectarea, obtinerea autorizatiei de construire pentru bransament, executia si receptia punerii in fuctiune a bransamentului			x
21.06.2022	150	LCJT	U	anexa 4.4 Proiectarea, obtinerea autorizatiei de construire pentru bransament, executia si receptia punerii in fuctiune a bransamentului			x
21.06.2022	150	LCJT	R	anexa 4.4 Proiectarea, obtinerea autorizatiei de construire pentru bransament, executia si receptia punerii in fuctiune a bransamentului			x
21.06.2022	150	LCJT	R	anexa 4.4 Proiectarea, obtinerea autorizatiei de construire pentru bransament, executia si receptia punerii in fuctiune a bransamentului			x
21.06.2022	150	LCJT	R	anexa 4.4 Proiectarea, obtinerea autorizatiei de construire pentru bransament, executia si receptia punerii in fuctiune a bransamentului			x
21.06.2022	150	LCJT	R	anexa 4.4 Proiectarea, obtinerea autorizatiei de construire pentru bransament, executia si receptia punerii in fuctiune a bransamentului			x

Data acordarii compensatiei [zzllaa]	Valoarea compensatiei acordate [lei]	Tip utilizator (se va preciza si nivelul de tensiune al RED la care este/ urmeaza	Zona de consum (urban/rural)	Motivul acordarii compensatiei: indicatorul de performanta/ serviciul neîndeplinit	Categoria indicatorilor de performanta		
					continuitatea alimentarii cu energie electrica a utilizatorilor	calitatea tehnica a energiei electrice distribuite	calitatea comerciala a serviciului de distributie a energiei electrice
21.06.2022	150	LCJT	R	anexa 4.4 Proiectarea, obtinerea autorizatiei de construire pentru bransament, executia si receptia punerii in fuctiune a bransamentului			x
21.06.2022	150	LCJT	R	anexa 4.4 Proiectarea, obtinerea autorizatiei de construire pentru bransament, executia si receptia punerii in fuctiune a bransamentului			x
21.06.2022	150	LCJT	R	anexa 4.4 Proiectarea, obtinerea autorizatiei de construire pentru bransament, executia si receptia punerii in fuctiune a bransamentului			x
21.06.2022	150	LCJT	R	anexa 4.4 Proiectarea, obtinerea autorizatiei de construire pentru bransament, executia si receptia punerii in fuctiune a bransamentului			x
21.06.2022	150	LCJT	R	anexa 4.4 Proiectarea, obtinerea autorizatiei de construire pentru bransament, executia si receptia punerii in fuctiune a bransamentului			x
21.06.2022	100	LCJT	R	anexa 4.4 Proiectarea, obtinerea autorizatiei de construire pentru bransament, executia si receptia punerii in fuctiune a bransamentului			x
21.06.2022	100	LCJT	R	anexa 4.4 Proiectarea, obtinerea autorizatiei de construire pentru bransament, executia si receptia punerii in fuctiune a bransamentului			x
21.06.2022	100	LCJT	R	anexa 4.4 Proiectarea, obtinerea autorizatiei de construire pentru bransament, executia si receptia punerii in fuctiune a bransamentului			x
21.06.2022	100	LCJT	R	anexa 4.4 Proiectarea, obtinerea autorizatiei de construire pentru bransament, executia si receptia punerii in fuctiune a bransamentului			x
21.06.2022	100	LCJT	R	anexa 4.4 Proiectarea, obtinerea autorizatiei de construire pentru bransament, executia si receptia punerii in fuctiune a bransamentului			x
21.06.2022	100	LCJT	R	anexa 4.4 Proiectarea, obtinerea autorizatiei de construire pentru bransament, executia si receptia punerii in fuctiune a bransamentului			x
21.06.2022	100	LCJT	R	anexa 4.4 Proiectarea, obtinerea autorizatiei de construire pentru bransament, executia si receptia punerii in fuctiune a bransamentului			x
11.07.2022	150	LCJT	R	anexa 4.4 Proiectarea, obtinerea autorizatiei de construire pentru bransament, executia si receptia punerii in fuctiune a bransamentului			x
11.07.2022	150	LCJT	U	anexa 4.4 Proiectarea, obtinerea autorizatiei de construire pentru bransament, executia si receptia punerii in fuctiune a bransamentului			x
13.07.2022	100	LCJT	R	anexa 4.4 Proiectarea, obtinerea autorizatiei de construire pentru bransament, executia si receptia punerii in fuctiune a bransamentului			x
13.07.2022	100	LCJT	R	anexa 4.4 Proiectarea, obtinerea autorizatiei de construire pentru bransament, executia si receptia punerii in fuctiune a bransamentului			x
13.07.2022	100	LCJT	U	anexa 4.4 Proiectarea, obtinerea autorizatiei de construire pentru bransament, executia si receptia punerii in fuctiune a bransamentului			x

Data acordarii compensatiei [zzllaa]	Valoarea compensatiei acordate [lei]	Tip utilizator (se va preciza si nivelul de tensiune al RED la care este/ urmeaza	Zona de consum (urban/rural)	Motivul acordarii compensatiei: indicatorul de performanta/ serviciul neîndeplinit	Categoria indicatorilor de performanta		
					continuitatea alimentarii cu energie electrica a utilizatorilor	calitatea tehnica a energiei electrice distribuite	calitatea comerciala a serviciului de distributie a energiei electrice
13.07.2022	100	LCJT	R	anexa 4.4 Proiectarea, obtinerea autorizatiei de construire pentru bransament, executia si receptia punerii in fuctiune a bransamentului			x
03.08.2022	100	LCJT	U	anexa 4.4 Proiectarea, obtinerea autorizatiei de construire pentru bransament, executia si receptia punerii in fuctiune a bransamentului			x
03.08.2022	100	LCJT	R	anexa 4.4 Proiectarea, obtinerea autorizatiei de construire pentru bransament, executia si receptia punerii in fuctiune a bransamentului			x
03.08.2022	100	LCJT	R	anexa 4.4 Proiectarea, obtinerea autorizatiei de construire pentru bransament, executia si receptia punerii in fuctiune a bransamentului			x
05.09.2022	150	LCJT	U	anexa 4.4 Proiectarea, obtinerea autorizatiei de construire pentru bransament, executia si receptia punerii in fuctiune a bransamentului			x
12.09.2022	100	LCJT	U	anexa 4.4 Proiectarea, obtinerea autorizatiei de construire pentru bransament, executia si receptia punerii in fuctiune a bransamentului			x
28.09.2022	100	LCJT	R	anexa 4.4 Proiectarea, obtinerea autorizatiei de construire pentru bransament, executia si receptia punerii in fuctiune a bransamentului			x
28.09.2022	100	LCJT	R	anexa 4.4 Proiectarea, obtinerea autorizatiei de construire pentru bransament, executia si receptia punerii in fuctiune a bransamentului			x
28.09.2022	100	LCJT	R	anexa 4.4 Proiectarea, obtinerea autorizatiei de construire pentru bransament, executia si receptia punerii in fuctiune a bransamentului			x
28.09.2022	100	LCJT	U	anexa 4.4 Proiectarea, obtinerea autorizatiei de construire pentru bransament, executia si receptia punerii in fuctiune a bransamentului			x
28.09.2022	100	LCJT	R	anexa 4.4 Proiectarea, obtinerea autorizatiei de construire pentru bransament, executia si receptia punerii in fuctiune a bransamentului			x
28.09.2022	100	LCJT	U	anexa 4.4 Proiectarea, obtinerea autorizatiei de construire pentru bransament, executia si receptia punerii in fuctiune a bransamentului			x
28.09.2022	100	LCJT	R	anexa 4.4 Proiectarea, obtinerea autorizatiei de construire pentru bransament, executia si receptia punerii in fuctiune a bransamentului			x
28.09.2022	100	LCJT	U	anexa 4.4 Proiectarea, obtinerea autorizatiei de construire pentru bransament, executia si receptia punerii in fuctiune a bransamentului			x
28.09.2022	100	LCJT	R	anexa 4.4 Proiectarea, obtinerea autorizatiei de construire pentru bransament, executia si receptia punerii in fuctiune a bransamentului			x
28.09.2022	100	LCJT	U	anexa 4.4 Proiectarea, obtinerea autorizatiei de construire pentru bransament, executia si receptia punerii in fuctiune a bransamentului			x
04.10.2022	150	LCJT	R	anexa 4.4 Proiectarea, obtinerea autorizatiei de construire pentru bransament, executia si receptia punerii in fuctiune a bransamentului			x

Data acordarii compensatiei [zzllaa]	Valoarea compensatiei acordate [lei]	Tip utilizator (se va preciza si nivelul de tensiune al RED la care este/ urmeaza	Zona de consum (urban/rural)	Motivul acordarii compensatiei: indicatorul de performanta/ serviciul neîndeplinit	Categoria indicatorilor de performanta		
					continuitatea alimentarii cu energie electrica a utilizatorilor	calitatea tehnica a energiei electrice distribuite	calitatea comerciala a serviciului de distributie a energiei electrice
04.10.2022	150	LCJT	R	anexa 4.4 Proiectarea, obtinerea autorizatiei de construire pentru bransament, executia si receptia punerii in fuctiune a bransamentului			x
04.10.2022	150	LCJT	R	anexa 4.4 Proiectarea, obtinerea autorizatiei de construire pentru bransament, executia si receptia punerii in fuctiune a bransamentului			x
04.10.2022	150	LCJT	R	anexa 4.4 Proiectarea, obtinerea autorizatiei de construire pentru bransament, executia si receptia punerii in fuctiune a bransamentului			x
04.10.2022	150	LCJT	R	anexa 4.4 Proiectarea, obtinerea autorizatiei de construire pentru bransament, executia si receptia punerii in fuctiune a bransamentului			x
04.10.2022	150	LCJT	R	anexa 4.4 Proiectarea, obtinerea autorizatiei de construire pentru bransament, executia si receptia punerii in fuctiune a bransamentului			x
04.10.2022	150	LCJT	R	anexa 4.4 Proiectarea, obtinerea autorizatiei de construire pentru bransament, executia si receptia punerii in fuctiune a bransamentului			x
04.10.2022	150	LCJT	R	anexa 4.4 Proiectarea, obtinerea autorizatiei de construire pentru bransament, executia si receptia punerii in fuctiune a bransamentului			x
04.10.2022	150	LCJT	R	anexa 4.4 Proiectarea, obtinerea autorizatiei de construire pentru bransament, executia si receptia punerii in fuctiune a bransamentului			x
04.10.2022	150	LCJT	R	anexa 4.4 Proiectarea, obtinerea autorizatiei de construire pentru bransament, executia si receptia punerii in fuctiune a bransamentului			x
05.10.2022	150	LCJT	U	anexa 4.4 Proiectarea, obtinerea autorizatiei de construire pentru bransament, executia si receptia punerii in fuctiune a bransamentului			x
13.10.2022	100	LCJT	R	anexa 4.4 Proiectarea, obtinerea autorizatiei de construire pentru bransament, executia si receptia punerii in fuctiune a bransamentului			x
13.10.2022	100	LCJT	R	anexa 4.4 Proiectarea, obtinerea autorizatiei de construire pentru bransament, executia si receptia punerii in fuctiune a bransamentului			x
13.10.2022	100	LCJT	R	anexa 4.4 Proiectarea, obtinerea autorizatiei de construire pentru bransament, executia si receptia punerii in fuctiune a bransamentului			x
13.10.2022	100	LCJT	R	anexa 4.4 Proiectarea, obtinerea autorizatiei de construire pentru bransament, executia si receptia punerii in fuctiune a bransamentului			x
13.10.2022	100	LCJT	R	anexa 4.4 Proiectarea, obtinerea autorizatiei de construire pentru bransament, executia si receptia punerii in fuctiune a bransamentului			x
13.10.2022	100	LCJT	R	anexa 4.4 Proiectarea, obtinerea autorizatiei de construire pentru bransament, executia si receptia punerii in fuctiune a bransamentului			x
13.10.2022	100	LCJT	R	anexa 4.4 Proiectarea, obtinerea autorizatiei de construire pentru bransament, executia si receptia punerii in fuctiune a bransamentului			x

Data acordarii compensatiei [zzllaa]	Valoarea compensatiei acordate [lei]	Tip utilizator (se va preciza si nivelul de tensiune al RED la care este/ urmeaza	Zona de consum (urban/rural)	Motivul acordarii compensatiei: indicatorul de performanta/ serviciul neîndeplinit	Categoria indicatorilor de performanta		
					continuitatea alimentarii cu energie electrica a utilizatorilor	calitatea tehnica a energiei electrice distribuite	calitatea comerciala a serviciului de distributie a energiei electrice
13.10.2022	100	LCJT	U	anexa 4.4 Proiectarea, obtinerea autorizatiei de construire pentru bransament, executia si receptia punerii in fuctiune a bransamentului			x
12.10.2022	150	LCJT	U	anexa 4.4 Proiectarea, obtinerea autorizatiei de construire pentru bransament, executia si receptia punerii in fuctiune a bransamentului			x
18.10.2022	100	LCJT	R	anexa 4.4 Proiectarea, obtinerea autorizatiei de construire pentru bransament, executia si receptia punerii in fuctiune a bransamentului			x
18.10.2022	100	LCJT	U	anexa 4.4 Proiectarea, obtinerea autorizatiei de construire pentru bransament, executia si receptia punerii in fuctiune a bransamentului			x
18.10.2022	100	LCJT	R	anexa 4.4 Proiectarea, obtinerea autorizatiei de construire pentru bransament, executia si receptia punerii in fuctiune a bransamentului			x
18.10.2022	100	LCJT	R	anexa 4.4 Proiectarea, obtinerea autorizatiei de construire pentru bransament, executia si receptia punerii in fuctiune a bransamentului			x
11.10.2022	90	LCJT	U	anexa 4.4 Proiectarea, obtinerea autorizatiei de construire pentru bransament, executia si receptia punerii in fuctiune a bransamentului			x
11.10.2022	90	LCJT	U	anexa 4.4 Proiectarea, obtinerea autorizatiei de construire pentru bransament, executia si receptia punerii in fuctiune a bransamentului			x
11.10.2022	90	LCJT	U	anexa 4.4 Proiectarea, obtinerea autorizatiei de construire pentru bransament, executia si receptia punerii in fuctiune a bransamentului			x
11.10.2022	90	LCJT	R	anexa 4.4 Proiectarea, obtinerea autorizatiei de construire pentru bransament, executia si receptia punerii in fuctiune a bransamentului			x
11.10.2022	90	LCJT	R	anexa 4.4 Proiectarea, obtinerea autorizatiei de construire pentru bransament, executia si receptia punerii in fuctiune a bransamentului			x
25.10.2022	100	LCJT	R	anexa 4.4 Proiectarea, obtinerea autorizatiei de construire pentru bransament, executia si receptia punerii in fuctiune a bransamentului			x
25.10.2022	100	LCJT	U	anexa 4.4 Proiectarea, obtinerea autorizatiei de construire pentru bransament, executia si receptia punerii in fuctiune a bransamentului			x
25.10.2022	100	LCJT	R	anexa 4.4 Proiectarea, obtinerea autorizatiei de construire pentru bransament, executia si receptia punerii in fuctiune a bransamentului			x
25.10.2022	100	LCJT	R	anexa 4.4 Proiectarea, obtinerea autorizatiei de construire pentru bransament, executia si receptia punerii in fuctiune a bransamentului			x
25.10.2022	100	LCJT	R	anexa 4.4 Proiectarea, obtinerea autorizatiei de construire pentru bransament, executia si receptia punerii in fuctiune a bransamentului			x
25.10.2022	100	LCJT	R	anexa 4.4 Proiectarea, obtinerea autorizatiei de construire pentru bransament, executia si receptia punerii in fuctiune a bransamentului			x

Data acordarii compensatiei [zzllaa]	Valoarea compensatiei acordate [lei]	Tip utilizator (se va preciza si nivelul de tensiune al RED la care este/ urmeaza	Zona de consum (urban/rural)	Motivul acordarii compensatiei: indicatorul de performanta/ serviciul neîndeplinit	Categoria indicatorilor de performanta		
					continuitatea alimentarii cu energie electrica a utilizatorilor	calitatea tehnica a energiei electrice distribuite	calitatea comerciala a serviciului de distributie a energiei electrice
25.10.2022	100	LCJT	R	anexa 4.4 Proiectarea, obtinerea autorizatiei de construire pentru bransament, executia si receptia punerii in fuctiune a bransamentului			x
25.10.2022	100	LCJT	R	anexa 4.4 Proiectarea, obtinerea autorizatiei de construire pentru bransament, executia si receptia punerii in fuctiune a bransamentului			x
25.10.2022	100	LCJT	R	anexa 4.4 Proiectarea, obtinerea autorizatiei de construire pentru bransament, executia si receptia punerii in fuctiune a bransamentului			x
25.10.2022	100	LCJT	R	anexa 4.4 Proiectarea, obtinerea autorizatiei de construire pentru bransament, executia si receptia punerii in fuctiune a bransamentului			x
25.10.2022	100	LCJT	R	anexa 4.4 Proiectarea, obtinerea autorizatiei de construire pentru bransament, executia si receptia punerii in fuctiune a bransamentului			x
26.10.2022	150	LCJT	U	anexa 4.4 Proiectarea, obtinerea autorizatiei de construire pentru bransament, executia si receptia punerii in fuctiune a bransamentului			x
26.10.2022	150	LCJT	R	anexa 4.4 Proiectarea, obtinerea autorizatiei de construire pentru bransament, executia si receptia punerii in fuctiune a bransamentului			x
01.11.2022	100	LCJT	R	anexa 4.4 Proiectarea, obtinerea autorizatiei de construire pentru bransament, executia si receptia punerii in fuctiune a bransamentului			x
01.11.2022	100	LCJT	R	anexa 4.4 Proiectarea, obtinerea autorizatiei de construire pentru bransament, executia si receptia punerii in fuctiune a bransamentului			x
01.11.2022	100	LCJT	R	anexa 4.4 Proiectarea, obtinerea autorizatiei de construire pentru bransament, executia si receptia punerii in fuctiune a bransamentului			x
01.11.2022	100	LCJT	U	anexa 4.4 Proiectarea, obtinerea autorizatiei de construire pentru bransament, executia si receptia punerii in fuctiune a bransamentului			x
01.11.2022	100	LCJT	R	anexa 4.4 Proiectarea, obtinerea autorizatiei de construire pentru bransament, executia si receptia punerii in fuctiune a bransamentului			x
01.11.2022	100	LCJT	R	anexa 4.4 Proiectarea, obtinerea autorizatiei de construire pentru bransament, executia si receptia punerii in fuctiune a bransamentului			x
01.11.2022	100	LCJT	R	anexa 4.4 Proiectarea, obtinerea autorizatiei de construire pentru bransament, executia si receptia punerii in fuctiune a bransamentului			x
01.11.2022	100	LCJT	R	anexa 4.4 Proiectarea, obtinerea autorizatiei de construire pentru bransament, executia si receptia punerii in fuctiune a bransamentului			x
01.11.2022	100	LCJT	U	anexa 4.4 Proiectarea, obtinerea autorizatiei de construire pentru bransament, executia si receptia punerii in fuctiune a bransamentului			x
01.11.2022	100	LCJT	R	anexa 4.4 Proiectarea, obtinerea autorizatiei de construire pentru bransament, executia si receptia punerii in fuctiune a bransamentului			x

Data acordarii compensatiei [zzllaa]	Valoarea compensatiei acordate [lei]	Tip utilizator (se va preciza si nivelul de tensiune al RED la care este/ urmeaza	Zona de consum (urban/rural)	Motivul acordarii compensatiei: indicatorul de performanta/ serviciul neîndeplinit	Categoria indicatorilor de performanta		
					continuitatea alimentarii cu energie electrica a utilizatorilor	calitatea tehnica a energiei electrice distribuite	calitatea comerciala a serviciului de distributie a energiei electrice
02.11.2022	100	LCJT	R	anexa 4.4 Proiectarea, obtinerea autorizatiei de construire pentru bransament, executia si receptia punerii in fuctiune a bransamentului			x
02.11.2022	100	LCJT	R	anexa 4.4 Proiectarea, obtinerea autorizatiei de construire pentru bransament, executia si receptia punerii in fuctiune a bransamentului			x
02.11.2022	100	LCJT	R	anexa 4.4 Proiectarea, obtinerea autorizatiei de construire pentru bransament, executia si receptia punerii in fuctiune a bransamentului			x
02.11.2022	100	LCJT	R	anexa 4.4 Proiectarea, obtinerea autorizatiei de construire pentru bransament, executia si receptia punerii in fuctiune a bransamentului			x
02.11.2022	100	LCJT	R	anexa 4.4 Proiectarea, obtinerea autorizatiei de construire pentru bransament, executia si receptia punerii in fuctiune a bransamentului			x
02.11.2022	100	LCJT	U	anexa 4.4 Proiectarea, obtinerea autorizatiei de construire pentru bransament, executia si receptia punerii in fuctiune a bransamentului			x
02.11.2022	100	LCJT	R	anexa 4.4 Proiectarea, obtinerea autorizatiei de construire pentru bransament, executia si receptia punerii in fuctiune a bransamentului			x
18.11.2022	100	LCJT	R	anexa 4.4 Proiectarea, obtinerea autorizatiei de construire pentru bransament, executia si receptia punerii in fuctiune a bransamentului			x
18.11.2022	100	LCJT	R	anexa 4.4 Proiectarea, obtinerea autorizatiei de construire pentru bransament, executia si receptia punerii in fuctiune a bransamentului			x
18.11.2022	100	LCJT	U	anexa 4.4 Proiectarea, obtinerea autorizatiei de construire pentru bransament, executia si receptia punerii in fuctiune a bransamentului			x
18.11.2022	100	LCJT	R	anexa 4.4 Proiectarea, obtinerea autorizatiei de construire pentru bransament, executia si receptia punerii in fuctiune a bransamentului			x
18.11.2022	100	LCJT	U	anexa 4.4 Proiectarea, obtinerea autorizatiei de construire pentru bransament, executia si receptia punerii in fuctiune a bransamentului			x
18.11.2022	100	LCJT	R	anexa 4.4 Proiectarea, obtinerea autorizatiei de construire pentru bransament, executia si receptia punerii in fuctiune a bransamentului			x
18.11.2022	100	LCJT	U	anexa 4.4 Proiectarea, obtinerea autorizatiei de construire pentru bransament, executia si receptia punerii in fuctiune a bransamentului			x
18.11.2022	100	LCJT	R	anexa 4.4 Proiectarea, obtinerea autorizatiei de construire pentru bransament, executia si receptia punerii in fuctiune a bransamentului			x
05.12.2022	100	LCJT	U	anexa 4.4 Proiectarea, obtinerea autorizatiei de construire pentru bransament, executia si receptia punerii in fuctiune a bransamentului			x
05.12.2022	100	LCJT	U	anexa 4.4 Proiectarea, obtinerea autorizatiei de construire pentru bransament, executia si receptia punerii in fuctiune a bransamentului			x

Data acordarii compensatiei [zzllaa]	Valoarea compensatiei acordate [lei]	Tip utilizator (se va preciza si nivelul de tensiune al RED la care este/ urmeaza	Zona de consum (urban/rural)	Motivul acordarii compensatiei: indicatorul de performanta/ serviciul neîndeplinit	Categoria indicatorilor de performanta		
					continuitatea alimentarii cu energie electrica a utilizatorilor	calitatea tehnica a energiei electrice distribuite	calitatea comerciala a serviciului de distributie a energiei electrice
05.12.2022	100	LCJT	R	anexa 4.4 Proiectarea, obtinerea autorizatiei de construire pentru bransament, executia si receptia punerii in fuctiune a bransamentului			x
05.12.2022	100	LCJT	R	anexa 4.4 Proiectarea, obtinerea autorizatiei de construire pentru bransament, executia si receptia punerii in fuctiune a bransamentului			x
05.12.2022	100	LCJT	R	anexa 4.4 Proiectarea, obtinerea autorizatiei de construire pentru bransament, executia si receptia punerii in fuctiune a bransamentului			x
05.12.2022	100	LCJT	U	anexa 4.4 Proiectarea, obtinerea autorizatiei de construire pentru bransament, executia si receptia punerii in fuctiune a bransamentului			x
05.12.2022	100	LCJT	R	anexa 4.4 Proiectarea, obtinerea autorizatiei de construire pentru bransament, executia si receptia punerii in fuctiune a bransamentului			x
05.12.2022	100	LCJT	R	anexa 4.4 Proiectarea, obtinerea autorizatiei de construire pentru bransament, executia si receptia punerii in fuctiune a bransamentului			x
05.12.2022	100	LCJT	U	anexa 4.4 Proiectarea, obtinerea autorizatiei de construire pentru bransament, executia si receptia punerii in fuctiune a bransamentului			x
05.12.2022	100	LCJT	R	anexa 4.4 Proiectarea, obtinerea autorizatiei de construire pentru bransament, executia si receptia punerii in fuctiune a bransamentului			x
05.12.2022	100	LCJT	U	anexa 4.4 Proiectarea, obtinerea autorizatiei de construire pentru bransament, executia si receptia punerii in fuctiune a bransamentului			x
05.12.2022	100	LCJT	R	anexa 4.4 Proiectarea, obtinerea autorizatiei de construire pentru bransament, executia si receptia punerii in fuctiune a bransamentului			x
05.12.2022	100	LCJT	R	anexa 4.4 Proiectarea, obtinerea autorizatiei de construire pentru bransament, executia si receptia punerii in fuctiune a bransamentului			x
05.12.2022	100	LCJT	R	anexa 4.4 Proiectarea, obtinerea autorizatiei de construire pentru bransament, executia si receptia punerii in fuctiune a bransamentului			x
05.12.2022	100	LCJT	U	anexa 4.4 Proiectarea, obtinerea autorizatiei de construire pentru bransament, executia si receptia punerii in fuctiune a bransamentului			x
05.12.2022	100	LCJT	R	anexa 4.4 Proiectarea, obtinerea autorizatiei de construire pentru bransament, executia si receptia punerii in fuctiune a bransamentului			x
05.12.2022	100	LCJT	R	anexa 4.4 Proiectarea, obtinerea autorizatiei de construire pentru bransament, executia si receptia punerii in fuctiune a bransamentului			x
05.12.2022	100	LCJT	U	anexa 4.4 Proiectarea, obtinerea autorizatiei de construire pentru bransament, executia si receptia punerii in fuctiune a bransamentului			x
05.12.2022	150	LCJT	U	anexa 4.4 Proiectarea, obtinerea autorizatiei de construire pentru bransament, executia si receptia punerii in fuctiune a bransamentului			x

Data acordarii compensatiei [zzllaa]	Valoarea compensatiei acordate [lei]	Tip utilizator (se va preciza si nivelul de tensiune al RED la care este/ urmeaza	Zona de consum (urban/rural)	Motivul acordarii compensatiei: indicatorul de performanta/ serviciul neîndeplinit	Categoria indicatorilor de performanta		
					continuitatea alimentarii cu energie electrica a utilizatorilor	calitatea tehnica a energiei electrice distribuite	calitatea comerciala a serviciului de distributie a energiei electrice
05.12.2022	150	LCJT	U	anexa 4.4 Proiectarea, obtinerea autorizatiei de construire pentru bransament, executia si receptia punerii in fuctiune a bransamentului			x
05.12.2022	150	LCJT	R	anexa 4.4 Proiectarea, obtinerea autorizatiei de construire pentru bransament, executia si receptia punerii in fuctiune a bransamentului			x
05.12.2022	150	LCJT	R	anexa 4.4 Proiectarea, obtinerea autorizatiei de construire pentru bransament, executia si receptia punerii in fuctiune a bransamentului			x
05.12.2022	150	LCJT	R	anexa 4.4 Proiectarea, obtinerea autorizatiei de construire pentru bransament, executia si receptia punerii in fuctiune a bransamentului			x
05.12.2022	150	LCJT	U	anexa 4.4 Proiectarea, obtinerea autorizatiei de construire pentru bransament, executia si receptia punerii in fuctiune a bransamentului			x
12.12.2022	150	LCJT	R	anexa 4.4 Proiectarea, obtinerea autorizatiei de construire pentru bransament, executia si receptia punerii in fuctiune a bransamentului			x
12.12.2022	150	LCJT	R	anexa 4.4 Proiectarea, obtinerea autorizatiei de construire pentru bransament, executia si receptia punerii in fuctiune a bransamentului			x
16.12.2022	100	LCJT	U	anexa 4.4 Proiectarea, obtinerea autorizatiei de construire pentru bransament, executia si receptia punerii in fuctiune a bransamentului			x
16.12.2022	100	LCJT	R	anexa 4.4 Proiectarea, obtinerea autorizatiei de construire pentru bransament, executia si receptia punerii in fuctiune a bransamentului			x
16.12.2022	100	LCJT	R	anexa 4.4 Proiectarea, obtinerea autorizatiei de construire pentru bransament, executia si receptia punerii in fuctiune a bransamentului			x
16.12.2022	100	LCJT	R	anexa 4.4 Proiectarea, obtinerea autorizatiei de construire pentru bransament, executia si receptia punerii in fuctiune a bransamentului			x
16.12.2022	100	LCJT	R	anexa 4.4 Proiectarea, obtinerea autorizatiei de construire pentru bransament, executia si receptia punerii in fuctiune a bransamentului			x
16.12.2022	100	LCJT	U	anexa 4.4 Proiectarea, obtinerea autorizatiei de construire pentru bransament, executia si receptia punerii in fuctiune a bransamentului			x
16.12.2022	100	LCJT	R	anexa 4.4 Proiectarea, obtinerea autorizatiei de construire pentru bransament, executia si receptia punerii in fuctiune a bransamentului			x
16.12.2022	100	LCJT	R	anexa 4.4 Proiectarea, obtinerea autorizatiei de construire pentru bransament, executia si receptia punerii in fuctiune a bransamentului			x
16.12.2022	100	LCJT	R	anexa 4.4 Proiectarea, obtinerea autorizatiei de construire pentru bransament, executia si receptia punerii in fuctiune a bransamentului			x
16.12.2022	100	LCJT	U	anexa 4.4 Proiectarea, obtinerea autorizatiei de construire pentru bransament, executia si receptia punerii in fuctiune a bransamentului			x

Data acordarii compensatiei [zzllaa]	Valoarea compensatiei acordate [lei]	Tip utilizator (se va preciza si nivelul de tensiune al RED la care este/ urmeaza	Zona de consum (urban/rural)	Motivul acordarii compensatiei: indicatorul de performanta/ serviciul neîndeplinit	Categoria indicatorilor de performanta		
					continuitatea alimentarii cu energie electrica a utilizatorilor	calitatea tehnica a energiei electrice distribuite	calitatea comerciala a serviciului de distributie a energiei electrice
16.12.2022	100	LCJT	R	anexa 4.4 Proiectarea, obtinerea autorizatiei de construire pentru bransament, executia si receptia punerii in fuctiune a bransamentului			x
16.12.2022	100	LCJT	R	anexa 4.4 Proiectarea, obtinerea autorizatiei de construire pentru bransament, executia si receptia punerii in fuctiune a bransamentului			x
16.12.2022	100	LCJT	U	anexa 4.4 Proiectarea, obtinerea autorizatiei de construire pentru bransament, executia si receptia punerii in fuctiune a bransamentului			x
16.12.2022	100	LCJT	R	anexa 4.4 Proiectarea, obtinerea autorizatiei de construire pentru bransament, executia si receptia punerii in fuctiune a bransamentului			x
16.12.2022	150	LCJT	R	anexa 4.4 Proiectarea, obtinerea autorizatiei de construire pentru bransament, executia si receptia punerii in fuctiune a bransamentului			x
16.12.2022	150	LCJT	R	anexa 4.4 Proiectarea, obtinerea autorizatiei de construire pentru bransament, executia si receptia punerii in fuctiune a bransamentului			x
16.12.2022	150	LCJT	R	anexa 4.4 Proiectarea, obtinerea autorizatiei de construire pentru bransament, executia si receptia punerii in fuctiune a bransamentului			x
16.12.2022	150	LCJT	R	anexa 4.4 Proiectarea, obtinerea autorizatiei de construire pentru bransament, executia si receptia punerii in fuctiune a bransamentului			x
16.12.2022	150	LCJT	R	anexa 4.4 Proiectarea, obtinerea autorizatiei de construire pentru bransament, executia si receptia punerii in fuctiune a bransamentului			x
16.12.2022	150	LCJT	R	anexa 4.4 Proiectarea, obtinerea autorizatiei de construire pentru bransament, executia si receptia punerii in fuctiune a bransamentului			x
16.12.2022	150	LCJT	R	anexa 4.4 Proiectarea, obtinerea autorizatiei de construire pentru bransament, executia si receptia punerii in fuctiune a bransamentului			x
16.12.2022	150	LCJT	R	anexa 4.4 Proiectarea, obtinerea autorizatiei de construire pentru bransament, executia si receptia punerii in fuctiune a bransamentului			x
16.12.2022	150	LCJT	R	anexa 4.4 Proiectarea, obtinerea autorizatiei de construire pentru bransament, executia si receptia punerii in fuctiune a bransamentului			x
16.12.2022	150	LCJT	R	anexa 4.4 Proiectarea, obtinerea autorizatiei de construire pentru bransament, executia si receptia punerii in fuctiune a bransamentului			x
16.12.2022	150	LCJT	U	anexa 4.4 Proiectarea, obtinerea autorizatiei de construire pentru bransament, executia si receptia punerii in fuctiune a bransamentului			x
16.12.2022	150	LCJT	R	anexa 4.4 Proiectarea, obtinerea autorizatiei de construire pentru bransament, executia si receptia punerii in fuctiune a bransamentului			x
16.12.2022	150	LCJT	R	anexa 4.4 Proiectarea, obtinerea autorizatiei de construire pentru bransament, executia si receptia punerii in fuctiune a bransamentului			x
16.12.2022	150	LCJT	R	anexa 4.4 Proiectarea, obtinerea autorizatiei de construire pentru bransament, executia si receptia punerii in fuctiune a bransamentului			x

Data acordarii compensatiei [zzllaa]	Valoarea compensatiei acordate [lei]	Tip utilizator (se va preciza si nivelul de tensiune al RED la care este/ urmeaza	Zona de consum (urban/rural)	Motivul acordarii compensatiei: indicatorul de performanta/ serviciul neîndeplinit	Categoria indicatorilor de performanta		
					continuitatea alimentarii cu energie electrica a utilizatorilor	calitatea tehnica a energiei electrice distribuite	calitatea comerciala a serviciului de distributie a energiei electrice
16.12.2022	150	LCJT	R	anexa 4.4 Proiectarea, obtinerea autorizatiei de construire pentru bransament, executia si receptia punerii in fuctiune a bransamentului			x
16.12.2022	150	LCJT	R	anexa 4.4 Proiectarea, obtinerea autorizatiei de construire pentru bransament, executia si receptia punerii in fuctiune a bransamentului			x
16.12.2022	150	LCJT	R	anexa 4.4 Proiectarea, obtinerea autorizatiei de construire pentru bransament, executia si receptia punerii in fuctiune a bransamentului			x
16.12.2022	150	LCJT	U	anexa 4.4 Proiectarea, obtinerea autorizatiei de construire pentru bransament, executia si receptia punerii in fuctiune a bransamentului			x
16.12.2022	150	LCJT	R	anexa 4.4 Proiectarea, obtinerea autorizatiei de construire pentru bransament, executia si receptia punerii in fuctiune a bransamentului			x
16.12.2022	150	LCJT	R	anexa 4.4 Proiectarea, obtinerea autorizatiei de construire pentru bransament, executia si receptia punerii in fuctiune a bransamentului			x
16.12.2022	150	LCJT	R	anexa 4.4 Proiectarea, obtinerea autorizatiei de construire pentru bransament, executia si receptia punerii in fuctiune a bransamentului			x
16.12.2022	150	LCJT	R	anexa 4.4 Proiectarea, obtinerea autorizatiei de construire pentru bransament, executia si receptia punerii in fuctiune a bransamentului			x
16.12.2022	150	LCJT	R	anexa 4.4 Proiectarea, obtinerea autorizatiei de construire pentru bransament, executia si receptia punerii in fuctiune a bransamentului			x
16.12.2022	150	LCJT	R	anexa 4.4 Proiectarea, obtinerea autorizatiei de construire pentru bransament, executia si receptia punerii in fuctiune a bransamentului			x
16.12.2022	150	LCJT	R	anexa 4.4 Proiectarea, obtinerea autorizatiei de construire pentru bransament, executia si receptia punerii in fuctiune a bransamentului			x
16.12.2022	150	LCJT	R	anexa 4.4 Proiectarea, obtinerea autorizatiei de construire pentru bransament, executia si receptia punerii in fuctiune a bransamentului			x
16.12.2022	150	LCJT	R	anexa 4.4 Proiectarea, obtinerea autorizatiei de construire pentru bransament, executia si receptia punerii in fuctiune a bransamentului			x
16.12.2022	150	LCJT	R	anexa 4.4 Proiectarea, obtinerea autorizatiei de construire pentru bransament, executia si receptia punerii in fuctiune a bransamentului			x
16.12.2022	150	LCJT	U	anexa 4.4 Proiectarea, obtinerea autorizatiei de construire pentru bransament, executia si receptia punerii in fuctiune a bransamentului			x
16.12.2022	150	LCJT	R	anexa 4.4 Proiectarea, obtinerea autorizatiei de construire pentru bransament, executia si receptia punerii in fuctiune a bransamentului			x
16.12.2022	150	LCJT	R	anexa 4.4 Proiectarea, obtinerea autorizatiei de construire pentru bransament, executia si receptia punerii in fuctiune a bransamentului			x
16.12.2022	150	LCJT	R	anexa 4.4 Proiectarea, obtinerea autorizatiei de construire pentru bransament, executia si receptia punerii in fuctiune a bransamentului			x

Data acordarii compensatiei [zzllaa]	Valoarea compensatiei acordate [lei]	Tip utilizator (se va preciza si nivelul de tensiune al RED la care este/ urmeaza	Zona de consum (urban/rural)	Motivul acordarii compensatiei: indicatorul de performanta/ serviciul neîndeplinit	Categoria indicatorilor de performanta		
					continuitatea alimentarii cu energie electrica a utilizatorilor	calitatea tehnica a energiei electrice distribuite	calitatea comerciala a serviciului de distributie a energiei electrice
16.12.2022	150	LCJT	R	anexa 4.4 Proiectarea, obtinerea autorizatiei de construire pentru bransament, executia si receptia punerii in fuctiune a bransamentului			x
16.12.2022	150	LCJT	R	anexa 4.4 Proiectarea, obtinerea autorizatiei de construire pentru bransament, executia si receptia punerii in fuctiune a bransamentului			x
16.12.2022	150	LCJT	R	anexa 4.4 Proiectarea, obtinerea autorizatiei de construire pentru bransament, executia si receptia punerii in fuctiune a bransamentului			x
16.12.2022	150	LCJT	U	anexa 4.4 Proiectarea, obtinerea autorizatiei de construire pentru bransament, executia si receptia punerii in fuctiune a bransamentului			x
16.12.2022	150	LCJT	R	anexa 4.4 Proiectarea, obtinerea autorizatiei de construire pentru bransament, executia si receptia punerii in fuctiune a bransamentului			x
16.12.2022	150	LCJT	U	anexa 4.4 Proiectarea, obtinerea autorizatiei de construire pentru bransament, executia si receptia punerii in fuctiune a bransamentului			x
16.12.2022	150	LCJT	R	anexa 4.4 Proiectarea, obtinerea autorizatiei de construire pentru bransament, executia si receptia punerii in fuctiune a bransamentului			x
16.12.2022	150	LCJT	R	anexa 4.4 Proiectarea, obtinerea autorizatiei de construire pentru bransament, executia si receptia punerii in fuctiune a bransamentului			x
16.12.2022	150	LCJT	R	anexa 4.4 Proiectarea, obtinerea autorizatiei de construire pentru bransament, executia si receptia punerii in fuctiune a bransamentului			x
16.12.2022	150	LCJT	R	anexa 4.4 Proiectarea, obtinerea autorizatiei de construire pentru bransament, executia si receptia punerii in fuctiune a bransamentului			x
16.12.2022	150	LCJT	R	anexa 4.4 Proiectarea, obtinerea autorizatiei de construire pentru bransament, executia si receptia punerii in fuctiune a bransamentului			x
16.12.2022	150	LCJT	R	anexa 4.4 Proiectarea, obtinerea autorizatiei de construire pentru bransament, executia si receptia punerii in fuctiune a bransamentului			x
16.12.2022	150	LCJT	R	anexa 4.4 Proiectarea, obtinerea autorizatiei de construire pentru bransament, executia si receptia punerii in fuctiune a bransamentului			x
16.12.2022	150	LCJT	R	anexa 4.4 Proiectarea, obtinerea autorizatiei de construire pentru bransament, executia si receptia punerii in fuctiune a bransamentului			x
16.12.2022	150	LCJT	R	anexa 4.4 Proiectarea, obtinerea autorizatiei de construire pentru bransament, executia si receptia punerii in fuctiune a bransamentului			x
04.01.2023	100	LCJT	U	anexa 4.4 Proiectarea, obtinerea autorizatiei de construire pentru bransament, executia si receptia punerii in fuctiune a bransamentului			x

Data acordarii compensatiei [zzllaa]	Valoarea compensatiei acordate [lei]	Tip utilizator (se va preciza si nivelul de tensiune al RED la care este/ urmeaza	Zona de consum (urban/rural)	Motivul acordarii compensatiei: indicatorul de performanta/ serviciul neîndeplinit	Categoria indicatorilor de performanta		
					continuitatea alimentarii cu energie electrica a utilizatorilor	calitatea tehnica a energiei electrice distribuite	calitatea comerciala a serviciului de distributie a energiei electrice
04.01.2023	100	LCJT	U	anexa 4.4 Proiectarea, obtinerea autorizatiei de construire pentru bransament, executia si receptia punerii in fuctiune a bransamentului			x
04.01.2023	100	LCJT	R	anexa 4.4 Proiectarea, obtinerea autorizatiei de construire pentru bransament, executia si receptia punerii in fuctiune a bransamentului			x
04.01.2023	100	LCJT	R	anexa 4.4 Proiectarea, obtinerea autorizatiei de construire pentru bransament, executia si receptia punerii in fuctiune a bransamentului			x
04.01.2023	100	LCJT	U	anexa 4.4 Proiectarea, obtinerea autorizatiei de construire pentru bransament, executia si receptia punerii in fuctiune a bransamentului			x
11.01.2023	100	LCJT	R	anexa 4.4 Proiectarea, obtinerea autorizatiei de construire pentru bransament, executia si receptia punerii in fuctiune a bransamentului			x
11.01.2023	100	LCJT	R	anexa 4.4 Proiectarea, obtinerea autorizatiei de construire pentru bransament, executia si receptia punerii in fuctiune a bransamentului			x
11.01.2023	100	LCJT	R	anexa 4.4 Proiectarea, obtinerea autorizatiei de construire pentru bransament, executia si receptia punerii in fuctiune a bransamentului			x
11.01.2023	100	LCJT	R	anexa 4.4 Proiectarea, obtinerea autorizatiei de construire pentru bransament, executia si receptia punerii in fuctiune a bransamentului			x
18.03.2022	135	LCJT	U	aviz tehnic de racordare			x
15.09.2022	60	LCJT	U	aviz tehnic de racordare			x
15.09.2022	135	LCJT	U	aviz tehnic de racordare			x
15.09.2022	60	LCJT	R	aviz tehnic de racordare			x
15.09.2022	60	LCJT	R	aviz tehnic de racordare			x
15.09.2022	60	LCJT	R	aviz tehnic de racordare			x
15.09.2022	60	LCJT	R	aviz tehnic de racordare			x
15.09.2022	60	LCJT	R	aviz tehnic de racordare			x
15.09.2022	60	LCJT	R	aviz tehnic de racordare			x
15.09.2022	60	LCJT	R	aviz tehnic de racordare			x
15.09.2022	135	LCJT	R	aviz tehnic de racordare			x
15.09.2022	60	LCJT	R	aviz tehnic de racordare			x
15.09.2022	60	LCJT	R	aviz tehnic de racordare			x
15.09.2022	60	LCJT	U	aviz tehnic de racordare			x
15.09.2022	60	LCJT	R	aviz tehnic de racordare			x
15.09.2022	60	LCJT	U	aviz tehnic de racordare			x
15.04.2022	60	LCJT	R	aviz tehnic de racordare			x
15.04.2022	60	LCJT	R	aviz tehnic de racordare			x
20.05.2022	60	LCJT	U	aviz tehnic de racordare			x
20.05.2022	60	LCJT	R	aviz tehnic de racordare			x
/20.05.2022	60	LCJT	R	aviz tehnic de racordare			x
20.05.2022	135	LCJT	R	aviz tehnic de racordare			x
20.05.2022	135	LCMT	U	aviz tehnic de racordare			x
20.05.2022	60	LCJT	U	aviz tehnic de racordare			x
22.06.2022	135	LCJT	U	aviz tehnic de racordare			x
22.06.2022	60	LCJT	R	aviz tehnic de racordare			x
22.06.2022	135	LCJT	R	aviz tehnic de racordare			x
22.06.2022	60	LCJT	R	aviz tehnic de racordare			x
22.06.2022	135	LCJT	R	aviz tehnic de racordare			x
19.12.2022	135	LCJT	R	aviz tehnic de racordare			x
19.12.2022	60	LCJT	R	aviz tehnic de racordare			x
19.12.2022	135	LCJT	R	aviz tehnic de racordare			x
19.12.2022	60	LCJT	U	aviz tehnic de racordare			x
19.12.2022	60	LCJT	U	aviz tehnic de racordare			x
19.12.2022	135	LCJT	R	aviz tehnic de racordare			x
19.12.2022	60	LCJT	U	aviz tehnic de racordare			x
19.12.2022	60	LCJT	R	aviz tehnic de racordare			x
19.12.2022	60	LCJT	R	aviz tehnic de racordare			x
19.12.2022	60	LCJT	R	aviz tehnic de racordare			x
19.12.2022	60	LCJT	R	aviz tehnic de racordare			x
19.12.2022	60	LCJT	U	aviz tehnic de racordare			x
19.12.2022	60	LCJT	R	aviz tehnic de racordare			x
19.12.2022	60	LCJT	R	aviz tehnic de racordare			x
19.12.2022	60	LCJT	R	aviz tehnic de racordare			x
19.12.2022	60	LCJT	R	aviz tehnic de racordare			x
19.12.2022	60	LCJT	R	aviz tehnic de racordare			x
19.12.2022	60	LCJT	R	aviz tehnic de racordare			x
19.12.2022	60	LCJT	R	aviz tehnic de racordare			x
19.12.2022	60	LCJT	R	aviz tehnic de racordare			x

Data acordarii compensatiei [zzllaa]	Valoarea compensatiei acordate [lei]	Tip utilizator (se va preciza si nivelul de tensiune al RED la care este/ urmeaza	Zona de consum (urban/rural)	Motivul acordarii compensatiei: indicatorul de performanta/ serviciul neîndeplinit	Categoria indicatorilor de performanta		
					continuitatea alimentarii cu energie electrica a utilizatorilor	calitatea tehnica a energiei electrice distribuite	calitatea comerciala a serviciului de distributie a energiei electrice
19.12.2022	60	LCJT	R	aviz tehnic de racordare			x
19.12.2022	60	LCJT	R	aviz tehnic de racordare			x
19.12.2022	60	LCJT	R	aviz tehnic de racordare			x
19.12.2022	60	LCJT	R	aviz tehnic de racordare			x
19.12.2022	60	LCJT	R	aviz tehnic de racordare			x
19.12.2022	60	LCJT	R	aviz tehnic de racordare			x
19.12.2022	60	LCJT	R	aviz tehnic de racordare			x
19.12.2022	60	LCJT	R	aviz tehnic de racordare			x
19.12.2022	60	LCJT	R	aviz tehnic de racordare			x
19.12.2022	60	LCJT	R	aviz tehnic de racordare			x
19.12.2022	60	LCJT	U	aviz tehnic de racordare			x
19.12.2022	60	LCJT	R	aviz tehnic de racordare			x
19.12.2022	60	LCJT	R	aviz tehnic de racordare			x
19.12.2022	60	LCJT	R	aviz tehnic de racordare			x
19.12.2022	135	LCJT	R	aviz tehnic de racordare			x
19.12.2022	60	LCJT	R	aviz tehnic de racordare			x
19.12.2022	60	LCJT	R	aviz tehnic de racordare			x
19.12.2022	135	LCJT	R	aviz tehnic de racordare			x
19.12.2022	60	LCJT	R	aviz tehnic de racordare			x
19.12.2022	135	LCMT	U	aviz tehnic de racordare			x
19.12.2022	60	LCJT	R	aviz tehnic de racordare			x
19.12.2022	60	LCJT	R	aviz tehnic de racordare			x
19.12.2022	60	LCJT	R	aviz tehnic de racordare			x
19.12.2022	60	LCJT	U	aviz tehnic de racordare			x
19.12.2022	60	LCJT	U	aviz tehnic de racordare			x
19.12.2022	60	LCJT	R	aviz tehnic de racordare			x
19.12.2022	60	LCJT	U	aviz tehnic de racordare			x
19.12.2022	135	LCMT	R	aviz tehnic de racordare			x
19.12.2022	60	LCJT	R	aviz tehnic de racordare			x
19.12.2022	60	LCJT	R	aviz tehnic de racordare			x
19.12.2022	60	LCJT	R	aviz tehnic de racordare			x
19.12.2022	60	LCJT	R	aviz tehnic de racordare			x
19.12.2022	60	LCJT	U	aviz tehnic de racordare			x
19.12.2022	60	LCJT	U	aviz tehnic de racordare			x
19.12.2022	135	LCJT	R	aviz tehnic de racordare			x
26.10.2022	60	LCJT	R	aviz tehnic de racordare			x
26.10.2022	60	LCJT	R	aviz tehnic de racordare			x
26.10.2022	60	LCJT	R	aviz tehnic de racordare			x
26.10.2022	60	LCJT	U	aviz tehnic de racordare			x
26.10.2022	135	LCJT	R	aviz tehnic de racordare			x
26.10.2022	135	LCJT	R	aviz tehnic de racordare			x
26.10.2022	135	LCJT	R	aviz tehnic de racordare			x
26.10.2022	60	LCJT	R	aviz tehnic de racordare			x
26.10.2022	60	LCJT	R	aviz tehnic de racordare			x
26.10.2022	60	LCJT	R	aviz tehnic de racordare			x
26.10.2022	60	LCJT	R	aviz tehnic de racordare			x
26.10.2022	60	LCJT	R	aviz tehnic de racordare			x
26.10.2022	60	LCJT	R	aviz tehnic de racordare			x
26.10.2022	135	LCMT	U	aviz tehnic de racordare			x
26.10.2022	135	LCMT	U	aviz tehnic de racordare			x
26.10.2022	135	LCMT	R	aviz tehnic de racordare			x
26.10.2022	60	LCJT	R	aviz tehnic de racordare			x
26.10.2022	60	LCJT	R	aviz tehnic de racordare			x
26.10.2022	135	LCJT	R	aviz tehnic de racordare			x
26.10.2022	60	LCJT	R	aviz tehnic de racordare			x
26.10.2022	60	LCJT	R	aviz tehnic de racordare			x
26.10.2022	60	LCJT	R	aviz tehnic de racordare			x
26.10.2022	60	LCJT	R	aviz tehnic de racordare			x
26.10.2022	135	LCJT	U	aviz tehnic de racordare			x
26.10.2022	60	LCJT	R	aviz tehnic de racordare			x
26.10.2022	60	LCJT	R	aviz tehnic de racordare			x
26.10.2022	135	LCJT	U	aviz tehnic de racordare			x
13.01.2022	60	LCJT	R	aviz tehnic de racordare			x
13.01.2022	135	LCJT	U	aviz tehnic de racordare			x
13.01.2022	135	LCMT	R	aviz tehnic de racordare			x
13.01.2022	40	LCJT	R	aviz tehnic de racordare			x
13.01.2022	135	LCMT	U	aviz tehnic de racordare			x
13.01.2022	60	LCJT	U	aviz tehnic de racordare			x
13.01.2022	135	LCJT	U	aviz tehnic de racordare			x
13.01.2022	135	LCJT	U	aviz tehnic de racordare			x
13.01.2022	60	LCJT	U	aviz tehnic de racordare			x
13.01.2022	60	LCJT	U	aviz tehnic de racordare			x
13.01.2022	60	LCJT	U	aviz tehnic de racordare			x
13.01.2022	60	LCJT	U	aviz tehnic de racordare			x
13.01.2022	60	LCJT	U	aviz tehnic de racordare			x
13.01.2022	60	LCJT	U	aviz tehnic de racordare			x
13.01.2022	60	LCJT	U	aviz tehnic de racordare			x
13.01.2022	40	LCJT	U	aviz tehnic de racordare			x
13.01.2022	135	LCJT	U	aviz tehnic de racordare			x
13.01.2022	60	LCJT	U	aviz tehnic de racordare			x
13.01.2022	40	LCJT	U	aviz tehnic de racordare			x
13.01.2022	90	LCJT	R	aviz tehnic de racordare			x
10.01.2022	90	LCJT	U	aviz tehnic de racordare			x
10.01.2022	90	LCJT	R	aviz tehnic de racordare			x
10.01.2022	90	LCJT	U	aviz tehnic de racordare			x
10.01.2022	90	LCJT	U	aviz tehnic de racordare			x
10.01.2022	90	LCJT	R	aviz tehnic de racordare			x
10.01.2022	90	LCJT	R	aviz tehnic de racordare			x

Data acordarii compensatiei [zzllaa]	Valoarea compensatiei acordate [lei]	Tip utilizator (se va preciza si nivelul de tensiune al RED la care este/ urmeaza	Zona de consum (urban/rural)	Motivul acordarii compensatiei: indicatorul de performanta/ serviciul neîndeplinit	Categoria indicatorilor de performanta		
					continuitatea alimentarii cu energie electrica a utilizatorilor	calitatea tehnica a energiei electrice distribuite	calitatea comerciala a serviciului de distributie a energiei electrice
10.01.2022	90	LCJT	U	aviz tehnic de racordare			x
10.01.2022	90	LCJT	U	aviz tehnic de racordare			x
10.01.2022	135	LCJT	R	aviz tehnic de racordare			x
10.01.2022	135	LCJT	R	aviz tehnic de racordare			x
10.01.2022	135	LCJT	R	aviz tehnic de racordare			x
14.01.2022	135	LCJT	R	aviz tehnic de racordare			x
28.02.2022	135	LCJT	R	aviz tehnic de racordare			x
28.01.2022	135	LCJT	R	aviz tehnic de racordare			x
27.01.2022	135	LCJT	R	aviz tehnic de racordare			x
27.01.2022	135	LCJT	R	aviz tehnic de racordare			x
27.01.2022	135	LCJT	R	aviz tehnic de racordare			x
27.01.2022	135	LCJT	R	aviz tehnic de racordare			x
14,01,2022	135	LCJT	R	aviz tehnic de racordare			x
22.02.2022	135	LCJT	U	aviz tehnic de racordare			x
22.02.2022	60	LCJT	R	aviz tehnic de racordare			x
22.02.2022	60	LCJT	R	aviz tehnic de racordare			x
22.02.2022	60	LCJT	R	aviz tehnic de racordare			x
22.02.2022	60	LCJT	R	aviz tehnic de racordare			x
22.02.2022	60	LCJT	R	aviz tehnic de racordare			x
22.02.2022	60	LCJT	U	aviz tehnic de racordare			x
22.02.2022	60	LCJT	R	aviz tehnic de racordare			x
22.02.2022	60	LCJT	R	aviz tehnic de racordare			x
22.02.2022	135	LCJT	U	aviz tehnic de racordare			x
22.02.2022	60	LCJT	U	aviz tehnic de racordare			x
22.02.2022	60	LCJT	R	aviz tehnic de racordare			x
22.02.2022	60	LCJT	R	aviz tehnic de racordare			x
22.02.2022	135	LCJT	U	aviz tehnic de racordare			x
22.02.2022	60	LCJT	R	aviz tehnic de racordare			x
22.02.2022	60	LCJT	U	aviz tehnic de racordare			x
22.02.2022	135	LCJT	U	aviz tehnic de racordare			x
22.02.2022	60	LCJT	R	aviz tehnic de racordare			x
22.02.2022	60	LCJT	R	aviz tehnic de racordare			x
22.02.2022	60	LCJT	U	aviz tehnic de racordare			x
22.02.2022	60	LCJT	R	aviz tehnic de racordare			x
22.02.2022	60	LCJT	R	aviz tehnic de racordare			x
22.02.2022	60	LCJT	R	aviz tehnic de racordare			x
22.02.2022	60	LCJT	U	aviz tehnic de racordare			x
22.02.2022	60	LCJT	R	aviz tehnic de racordare			x
22.02.2022	60	LCJT	U	aviz tehnic de racordare			x
22.02.2022	60	LCJT	U	aviz tehnic de racordare			x
22.02.2022	60	LCJT	R	aviz tehnic de racordare			x
22.02.2022	60	LCJT	U	aviz tehnic de racordare			x
22.02.2022	60	LCJT	R	aviz tehnic de racordare			x
22.02.2022	60	LCJT	R	aviz tehnic de racordare			x
22.02.2022	60	LCJT	R	aviz tehnic de racordare			x
22.02.2022	60	LCJT	R	aviz tehnic de racordare			x
22.02.2022	135	LCJT	U	aviz tehnic de racordare			x
22.02.2022	60	LCJT	U	aviz tehnic de racordare			x
22.02.2022	60	LCJT	U	aviz tehnic de racordare			x
22.02.2022	60	LCJT	R	aviz tehnic de racordare			x
22.02.2022	60	LCJT	R	aviz tehnic de racordare			x
22.02.2022	60	LCJT	U	aviz tehnic de racordare			x
22.02.2022	60	LCJT	U	aviz tehnic de racordare			x
22.02.2022	60	LCJT	U	aviz tehnic de racordare			x
06.04.2022	60	LCJT	U	aviz tehnic de racordare			x
06.04.2022	60	LCJT	U	aviz tehnic de racordare			x
06.04.2022	135	LCJT	R	aviz tehnic de racordare			x
06.04.2022	60	LCJT	R	aviz tehnic de racordare			x
06.04.2022	60	LCJT	U	aviz tehnic de racordare			x
04.04.2022	135	LCJT	U	aviz tehnic de racordare			x
04.04.2022	135	LCJT	U	aviz tehnic de racordare			x
04.04.2022	135	LCJT	R	aviz tehnic de racordare			x
04.04.2022	135	LCJT	R	aviz tehnic de racordare			x
04.04.2022	135	LCJT	U	aviz tehnic de racordare			x
04.04.2022	135	LCJT	R	aviz tehnic de racordare			x
04.04.2022	135	LCJT	R	aviz tehnic de racordare			x
04.04.2022	135	LCJT	R	aviz tehnic de racordare			x
04.04.2022	135	LCJT	R	aviz tehnic de racordare			x
04.04.2022	135	LCJT	R	aviz tehnic de racordare			x
04.04.2022	135	LCJT	R	aviz tehnic de racordare			x
04.04.2022	135	LCJT	R	aviz tehnic de racordare			x
04.04.2022	135	LCJT	U	aviz tehnic de racordare			x
04.04.2022	135	LCJT	U	aviz tehnic de racordare			x
04.04.2022	135	LCJT	R	aviz tehnic de racordare			x
04.04.2022	135	LCJT	U	aviz tehnic de racordare			x
23.05.2022	60	LCJT	U	aviz tehnic de racordare			x
23.05.2022	135	LCJT	R	aviz tehnic de racordare			x
23.05.2022	60	LCJT	U	aviz tehnic de racordare			x
30.06.2022	135	LCJT	R	aviz tehnic de racordare			x
30.06.2022	135	LCJT	R	aviz tehnic de racordare			x
30.06.2022	60	LCJT	R	aviz tehnic de racordare			x
30.06.2022	60	LCJT	R	aviz tehnic de racordare			x
30.06.2022	135	LCJT	R	aviz tehnic de racordare			x
30.06.2022	135	LCJT	U	aviz tehnic de racordare			x
30.06.2022	135	LCJT	U	aviz tehnic de racordare			x
30.06.2022	60	LCJT	U	aviz tehnic de racordare			x
30.06.2022	60	LCJT	U	aviz tehnic de racordare			x
30.06.2022	60	LCJT	R	aviz tehnic de racordare			x

Data acordarii compensatiei [zzllaa]	Valoarea compensatiei acordate [lei]	Tip utilizator (se va preciza si nivelul de tensiune al RED la care este/ urmeaza	Zona de consum (urban/rural)	Motivul acordarii compensatiei: indicatorul de performanta/ serviciul neîndeplinit	Categoria indicatorilor de performanta		
					continuitatea alimentarii cu energie electrica a utilizatorilor	calitatea tehnica a energiei electrice distribuite	calitatea comerciala a serviciului de distributie a energiei electrice
30.06.2022	135	LCJT	R	aviz tehnic de racordare			x
30.06.2022	135	LCJT	R	aviz tehnic de racordare			x
22.09.2022	135	LCJT	R	aviz tehnic de racordare			x
22.09.2022	60	LCJT	U	aviz tehnic de racordare			x
22.09.2022	60	LCJT	U	aviz tehnic de racordare			x
22.09.2022	60	LCJT	U	aviz tehnic de racordare			x
22.09.2022	60	LCJT	U	aviz tehnic de racordare			x
22.09.2022	60	LCJT	U	aviz tehnic de racordare			x
22.09.2022	135	LCMT	R	aviz tehnic de racordare			x
24.10.2022	135	LCMT	U	aviz tehnic de racordare			x
24.10.2022	60	LCJT	U	aviz tehnic de racordare			x
24.10.2022	60	LCJT	U	aviz tehnic de racordare			x
24.10.2022	60	LCJT	U	aviz tehnic de racordare			x
24.10.2022	60	LCJT	U	aviz tehnic de racordare			x
24.10.2022	60	LCJT	U	aviz tehnic de racordare			x
24.10.2022	60	LCJT	U	aviz tehnic de racordare			x
24.10.2022	60	LCJT	U	aviz tehnic de racordare			x
24.10.2022	60	LCJT	U	aviz tehnic de racordare			x
24.10.2022	60	LCJT	U	aviz tehnic de racordare			x
24.10.2022	60	LCJT	U	aviz tehnic de racordare			x
24.10.2022	60	LCJT	R	aviz tehnic de racordare			x
24.10.2022	60	LCJT	R	aviz tehnic de racordare			x
24.10.2022	135	LCJT	R	aviz tehnic de racordare			x
24.10.2022	60	LCJT	U	aviz tehnic de racordare			x
24.10.2022	135	LCJT	U	aviz tehnic de racordare			x
24.10.2022	60	LCJT	U	aviz tehnic de racordare			x
24.10.2022	135	LCJT	U	aviz tehnic de racordare			x
24.10.2022	135	LCJT	U	aviz tehnic de racordare			x
24.10.2022	135	LCMT	R	aviz tehnic de racordare			x
05.01.2023	60	LCJT	U	aviz tehnic de racordare			x
05.01.2023	60	LCJT	R	aviz tehnic de racordare			x
05.01.2023	60	LCJT	R	aviz tehnic de racordare			x
05.01.2023	135	LCJT	R	aviz tehnic de racordare			x
05.01.2023	60	LCJT	R	aviz tehnic de racordare			x
16.01.2023	135	LCJT	U	aviz tehnic de racordare			x
16.01.2023	135	LCJT	R	aviz tehnic de racordare			x
10.01.2022	40	LCJT	U	aviz tehnic de racordare			x
10.01.2022	90	LCJT	R	aviz tehnic de racordare			x
10.01.2022	90	LCJT	R	aviz tehnic de racordare			x
10.01.2022	40	LCJT	R	aviz tehnic de racordare			x
10.01.2022	40	LCJT	R	aviz tehnic de racordare			x
10.01.2022	40	LCJT	U	aviz tehnic de racordare			x
10.01.2022	90	LCJT	R	aviz tehnic de racordare			x
10.01.2022	40	LCJT	U	aviz tehnic de racordare			x
10.01.2022	90	LCMT	R	aviz tehnic de racordare			x
10.01.2022	40	LCJT	R	aviz tehnic de racordare			x
10.01.2022	40	LCJT	R	aviz tehnic de racordare			x
10.01.2022	40	LCJT	R	aviz tehnic de racordare			x
10.01.2022	40	LCJT	R	aviz tehnic de racordare			x
10.01.2022	40	LCJT	U	aviz tehnic de racordare			x
10.01.2022	40	LCJT	R	aviz tehnic de racordare			x
10.01.2022	40	LCJT	R	aviz tehnic de racordare			x
10.01.2022	40	LCJT	R	aviz tehnic de racordare			x
10.01.2022	90	LCJT	R	aviz tehnic de racordare			x
10.01.2022	90	LCJT	U	aviz tehnic de racordare			x
10.01.2022	90	LCJT	R	aviz tehnic de racordare			x
12.01.2022	90	LCJT	R	aviz tehnic de racordare			x
12.01.2022	40	LCJT	R	aviz tehnic de racordare			x
12.01.2022	40	LCJT	R	aviz tehnic de racordare			x
12.01.2022	40	LCJT	U	aviz tehnic de racordare			x
12.01.2022	90	LCMT	R	aviz tehnic de racordare			x
12.01.2022	90	LCJT	U	aviz tehnic de racordare			x
12.01.2022	40	LCJT	U	aviz tehnic de racordare			x
12.01.2022	40	LCJT	R	aviz tehnic de racordare			x
12.01.2022	90	LCJT	R	aviz tehnic de racordare			x
12.01.2022	90	LCJT	R	aviz tehnic de racordare			x
12.01.2022	40	LCJT	R	aviz tehnic de racordare			x
12.01.2022	40	LCJT	U	aviz tehnic de racordare			x
12.01.2022	40	LCJT	R	aviz tehnic de racordare			x
12.01.2022	90	LCJT	U	aviz tehnic de racordare			x
12.01.2022	90	LCJT	U	aviz tehnic de racordare			x
12.01.2022	90	LCJT	U	aviz tehnic de racordare			x
12.01.2022	90	LCJT	U	aviz tehnic de racordare			x
12.01.2022	40	LCJT	R	aviz tehnic de racordare			x
12.01.2022	90	LCJT	R	aviz tehnic de racordare			x
14.03.2022	40	LCJT	U	aviz tehnic de racordare			x
08.04.2022	90	LCJT	R	aviz tehnic de racordare			x
08.04.2022	40	LCJT	R	aviz tehnic de racordare			x
08.04.2022	40	LCJT	R	aviz tehnic de racordare			x
08.04.2022	40	LCJT	R	aviz tehnic de racordare			x
08.04.2022	90	LCJT	R	aviz tehnic de racordare			x
20.05.2022	40	LCJT	R	aviz tehnic de racordare			x
20.05.2022	40	LCJT	U	aviz tehnic de racordare			x
20.05.2022	40	LCJT	R	aviz tehnic de racordare			x
20.05.2022	40	LCJT	U	aviz tehnic de racordare			x
08.04.2022	40	LCJT	U	aviz tehnic de racordare			x
13.05.2022	40	LCJT	U	aviz tehnic de racordare			x

Data acordarii compensatiei [zzllaa]	Valoarea compensatiei acordate [lei]	Tip utilizator (se va preciza si nivelul de tensiune al RED la care este/ urmeaza	Zona de consum (urban/rural)	Motivul acordarii compensatiei: indicatorul de performanta/ serviciul neîndeplinit	Categoria indicatorilor de performanta		
					continuitatea alimentarii cu energie electrica a utilizatorilor	calitatea tehnica a energiei electrice distribuite	calitatea comerciala a serviciului de distributie a energiei electrice
20.06.2022	40	LCJT	U	aviz tehnic de racordare			x
20.06.2022	40	LCJT	R	aviz tehnic de racordare			x
20.06.2022	40	LCJT	R	aviz tehnic de racordare			x
20.06.2022	40	LCJT	R	aviz tehnic de racordare			x
20.06.2022	40	LCJT	R	aviz tehnic de racordare			x
20.06.2022	90	LCJT	R	aviz tehnic de racordare			x
20.06.2022	90	LCJT	R	aviz tehnic de racordare			x
20.06.2022	90	LCJT	R	aviz tehnic de racordare			x
12.07.2022	40	LCJT	U	aviz tehnic de racordare			x
12.07.2022	90	LCJT	U	aviz tehnic de racordare			x
27.09.2022	60	LCJT	R	aviz tehnic de racordare			x
27.09.2022	60	LCJT	R	aviz tehnic de racordare			x
27.09.2022	135	LCJT	R	aviz tehnic de racordare			x
27.09.2022	135	LCJT	R	aviz tehnic de racordare			x
27.09.2022	60	LCJT	U	aviz tehnic de racordare			x
27.09.2022	135	LCJT	R	aviz tehnic de racordare			x
27.09.2022	135	LCJT	R	aviz tehnic de racordare			x
27.09.2022	60	LCJT	U	aviz tehnic de racordare			x
12.09.2022	60	LCJT	R	aviz tehnic de racordare			x
21.10.2022	60	LCJT	R	aviz tehnic de racordare			x
21.10.2022	60	LCJT	R	aviz tehnic de racordare			x
21.10.2022	60	LCJT	R	aviz tehnic de racordare			x
21.10.2022	60	LCJT	R	aviz tehnic de racordare			x
21.10.2022	135	LCJT	R	aviz tehnic de racordare			x
21.10.2022	135	LCJT	R	aviz tehnic de racordare			x
21.10.2022	195	LCJT	R	aviz tehnic de racordare			x
21.10.2022	135	LCJT	R	aviz tehnic de racordare			x
21.10.2022	135	LCJT	R	aviz tehnic de racordare			x
21.10.2022	135	LCJT	R	aviz tehnic de racordare			x
21.10.2022	195	LCJT	R	aviz tehnic de racordare			x
21.10.2022	135	LCJT	U	aviz tehnic de racordare			x
15.11.2022	135	LCJT	R	aviz tehnic de racordare			x
15.11.2022	135	LCJT	R	aviz tehnic de racordare			x
15.11.2022	135	LCJT	U	aviz tehnic de racordare			x
07.12.2022	60	LCJT	U	aviz tehnic de racordare			x
08.12.2022	135	LCJT	R	aviz tehnic de racordare			x
14.01.2022	135	LCJT	R	aviz tehnic de racordare			x
14.01.2022	135	LCJT	U	aviz tehnic de racordare			x
14.01.2022	135	LCMT	U	aviz tehnic de racordare			x
14.01.2022	135	LCJT	U	aviz tehnic de racordare			x
14.01.2022	135	LCJT	U	aviz tehnic de racordare			x
21.03.2022	135	LCJT	U	aviz tehnic de racordare			x
21.03.2022	135	LCJT	U	aviz tehnic de racordare			x
21.03.2022	135	LCJT	U	aviz tehnic de racordare			x
21.03.2022	135	LCJT	U	aviz tehnic de racordare			x
21.03.2022	60	LCJT	U	aviz tehnic de racordare			x
23.05.2022	135	LCJT	R	aviz tehnic de racordare			x
23.05.2022	60	LCJT	R	aviz tehnic de racordare			x
23.05.2022	60	LCJT	R	aviz tehnic de racordare			x
23.05.2022	135	LCJT	U	aviz tehnic de racordare			x
20.09.2022	60	LCJT	R	aviz tehnic de racordare			x
20.09.2022	135	LCJT	U	aviz tehnic de racordare			x
20.09.2022	135	LCJT	R	aviz tehnic de racordare			x
17.01.2023	135	LCJT	U	aviz tehnic de racordare			x
17.01.2023	135	LCJT	U	aviz tehnic de racordare			x
14.01.2022	195	LCJT	R	aviz tehnic de racordare			x
25.03.2022	60	LCJT	U	aviz tehnic de racordare			x
25.03.2022	135	LCJT	R	aviz tehnic de racordare			x
25.03.2022	60	LCJT	R	aviz tehnic de racordare			x
25.03.2022	60	LCJT	U	aviz tehnic de racordare			x
25.03.2022	60	LCJT	R	aviz tehnic de racordare			x
25.03.2022	60	LCJT	R	aviz tehnic de racordare			x
25.03.2022	60	LCJT	R	aviz tehnic de racordare			x
25.03.2022	135	LCJT	R	aviz tehnic de racordare			x
15.04.2022	135	LCJT	R	aviz tehnic de racordare			x
15.04.2022	60	LCJT	U	aviz tehnic de racordare			x
15.04.2022	135	LCJT	R	aviz tehnic de racordare			x
15.04.2022	60	LCJT	R	aviz tehnic de racordare			x
15.04.2022	135	LCJT	R	aviz tehnic de racordare			x
15.04.2022	135	LCJT	R	aviz tehnic de racordare			x
15.04.2022	135	LCJT	R	aviz tehnic de racordare			x
27.05.2022	60	LCJT	R	aviz tehnic de racordare			x
27.05.2022	60	LCJT	R	aviz tehnic de racordare			x
27.05.2022	60	LCJT	R	aviz tehnic de racordare			x
27.05.2022	60	LCJT	R	aviz tehnic de racordare			x
27.05.2022	60	LCJT	U	aviz tehnic de racordare			x
27.05.2022	60	LCJT	U	aviz tehnic de racordare			x
27.05.2022	60	LCJT	U	aviz tehnic de racordare			x
27.05.2022	135	LCJT	U	aviz tehnic de racordare			x
27.05.2022	60	LCJT	R	aviz tehnic de racordare			x
27.05.2022	60	LCJT	R	aviz tehnic de racordare			x
27.05.2022	60	LCJT	R	aviz tehnic de racordare			x
27.05.2022	135	LCJT	R	aviz tehnic de racordare			x
27.05.2022	60	LCJT	R	aviz tehnic de racordare			x
27.05.2022	135	LCJT	R	aviz tehnic de racordare			x
27.05.2022	60	LCJT	R	aviz tehnic de racordare			x
27.05.2022	60	LCJT	R	aviz tehnic de racordare			x
18.07.2022	60	LCJT	R	aviz tehnic de racordare			x

Data acordarii compensatiei [zzllaa]	Valoarea compensatiei acordate [lei]	Tip utilizator (se va preciza si nivelul de tensiune al RED la care este/ urmeaza	Zona de consum (urban/rural)	Motivul acordarii compensatiei: indicatorul de performanta/ serviciul neîndeplinit	Categoria indicatorilor de performanta		
					continuitatea alimentarii cu energie electrica a utilizatorilor	calitatea tehnica a energiei electrice distribuite	calitatea comerciala a serviciului de distributie a energiei electrice
18.07.2022	135	LCJT	R	aviz tehnic de racordare			x
18.07.2022	135	LCJT	R	aviz tehnic de racordare			x
18.07.2022	135	LCJT	R	aviz tehnic de racordare			x
18.07.2022	60	LCJT	R	aviz tehnic de racordare			x
18.07.2022	60	LCJT	R	aviz tehnic de racordare			x
18.07.2022	135	LCJT	R	aviz tehnic de racordare			x
18.07.2022	60	LCJT	U	aviz tehnic de racordare			x
18.07.2022	135	LCJT	U	aviz tehnic de racordare			x
18.07.2022	135	LCJT	U	aviz tehnic de racordare			x
18.07.2022	135	LCJT	U	aviz tehnic de racordare			x
18.07.2022	135	LCJT	U	aviz tehnic de racordare			x
18.07.2022	135	LCJT	U	aviz tehnic de racordare			x
18.07.2022	135	LCJT	U	aviz tehnic de racordare			x
18.07.2022	135	LCJT	U	aviz tehnic de racordare			x
18.07.2022	135	LCJT	U	aviz tehnic de racordare			x
18.07.2022	60	LCJT	R	aviz tehnic de racordare			x
18.07.2022	60	LCJT	R	aviz tehnic de racordare			x
18.07.2022	60	LCJT	R	aviz tehnic de racordare			x
18.07.2022	60	LCJT	R	aviz tehnic de racordare			x
18.07.2022	60	LCJT	R	aviz tehnic de racordare			x
18.07.2022	60	LCJT	R	aviz tehnic de racordare			x
18.07.2022	60	LCJT	R	aviz tehnic de racordare			x
18.07.2022	135	LCJT	R	aviz tehnic de racordare			x
18.07.2022	60	LCJT	R	aviz tehnic de racordare			x
18.07.2022	60	LCJT	R	aviz tehnic de racordare			x
18.07.2022	60	LCJT	R	aviz tehnic de racordare			x
18.07.2022	60	LCJT	R	aviz tehnic de racordare			x
18.07.2022	135	LCJT	R	aviz tehnic de racordare			x
18.07.2022	60	LCJT	R	aviz tehnic de racordare			x
18.07.2022	60	LCJT	R	aviz tehnic de racordare			x
18.07.2022	60	LCJT	R	aviz tehnic de racordare			x
18.07.2022	60	LCJT	R	aviz tehnic de racordare			x
18.07.2022	60	LCJT	R	aviz tehnic de racordare			x
18.07.2022	60	LCJT	R	aviz tehnic de racordare			x
18.07.2022	60	LCJT	R	aviz tehnic de racordare			x
18.07.2022	60	LCJT	R	aviz tehnic de racordare			x
18.07.2022	60	LCJT	R	aviz tehnic de racordare			x
18.07.2022	60	LCJT	R	aviz tehnic de racordare			x
18.07.2022	135	LCJT	R	aviz tehnic de racordare			x
18.07.2022	135	LCJT	U	aviz tehnic de racordare			x
18.07.2022	60	LCJT	R	aviz tehnic de racordare			x
18.07.2022	60	LCJT	R	aviz tehnic de racordare			x
18.07.2022	60	LCJT	R	aviz tehnic de racordare			x
18.07.2022	60	LCJT	R	aviz tehnic de racordare			x
18.07.2022	60	LCJT	R	aviz tehnic de racordare			x
18.07.2022	60	LCJT	R	aviz tehnic de racordare			x
27.09.2022	60	LCJT	R	aviz tehnic de racordare			x
27.09.2022	60	LCJT	R	aviz tehnic de racordare			x
27.09.2022	135	LCJT	R	aviz tehnic de racordare			x
27.09.2022	60	LCJT	R	aviz tehnic de racordare			x
27.09.2022	60	LCJT	R	aviz tehnic de racordare			x
27.09.2022	135	LCJT	R	aviz tehnic de racordare			x
27.09.2022	60	LCJT	R	aviz tehnic de racordare			x
27.09.2022	60	LCJT	R	aviz tehnic de racordare			x
27.09.2022	135	LCJT	R	aviz tehnic de racordare			x
27.09.2022	135	LCJT	R	aviz tehnic de racordare			x
27.09.2022	60	LCJT	R	aviz tehnic de racordare			x
27.09.2022	60	LCJT	R	aviz tehnic de racordare			x
27.09.2022	135	LCJT	R	aviz tehnic de racordare			x
27.09.2022	60	LCJT	R	aviz tehnic de racordare			x
27.09.2022	60	LCJT	R	aviz tehnic de racordare			x
27.09.2022	60	LCJT	U	aviz tehnic de racordare			x
27.09.2022	60	LCJT	U	aviz tehnic de racordare			x
27.09.2022	135	LCJT	R	aviz tehnic de racordare			x
27.09.2022	60	LCJT	R	aviz tehnic de racordare			x
27.09.2022	60	LCJT	R	aviz tehnic de racordare			x
27.09.2022	135	LCJT	R	aviz tehnic de racordare			x
27.09.2022	60	LCJT	R	aviz tehnic de racordare			x
27.09.2022	60	LCJT	R	aviz tehnic de racordare			x
27.09.2022	60	LCJT	R	aviz tehnic de racordare			x
27.09.2022	60	LCJT	R	aviz tehnic de racordare			x
27.09.2022	135	LCJT	R	aviz tehnic de racordare			x
27.09.2022	135	LCJT	R	aviz tehnic de racordare			x
27.09.2022	60	LCJT	R	aviz tehnic de racordare			x
27.09.2022	60	LCJT	R	aviz tehnic de racordare			x
27.09.2022	60	LCJT	R	aviz tehnic de racordare			x
27.09.2022	60	LCJT	R	aviz tehnic de racordare			x
27.09.2022	60	LCJT	R	aviz tehnic de racordare			x
27.09.2022	60	LCJT	R	aviz tehnic de racordare			x
03.01.2022	60	LCJT	R	aviz tehnic de racordare			x
18.01.2022	60	LCJT	R	aviz tehnic de racordare			x
18.01.2022	60	LCJT	R	aviz tehnic de racordare			x

Data acordarii compensatiei [zzllaa]	Valoarea compensatiei acordate [lei]	Tip utilizator (se va preciza si nivelul de tensiune al RED la care este/ urmeaza	Zona de consum (urban/rural)	Motivul acordarii compensatiei: indicatorul de performanta/ serviciul neîndeplinit	Categoria indicatorilor de performanta		
					continuitatea alimentarii cu energie electrica a utilizatorilor	calitatea tehnica a energiei electrice distribuite	calitatea comerciala a serviciului de distributie a energiei electrice
18.01.2022	60	LCJT	R	aviz tehnic de racordare			x
17.01.2022	60	LCJT	R	aviz tehnic de racordare			x
17.01.2022	60	LCJT	R	aviz tehnic de racordare			x
17.01.2022	60	LCJT	R	aviz tehnic de racordare			x
17.01.2022	60	LCJT	R	aviz tehnic de racordare			x
17.01.2022	135	LCJT	R	aviz tehnic de racordare			x
17.01.2022	135	LCJT	R	aviz tehnic de racordare			x
17.01.2022	135	LCJT	R	aviz tehnic de racordare			x
17.01.2022	60	LCJT	R	aviz tehnic de racordare			x
17.01.2022	60	LCJT	U	aviz tehnic de racordare			x
17.01.2022	60	LCJT	R	aviz tehnic de racordare			x
17.01.2022	135	LCJT	R	aviz tehnic de racordare			x
17.01.2022	60	LCJT	R	aviz tehnic de racordare			x
17.01.2022	135	LCJT	R	aviz tehnic de racordare			x
17.01.2022	135	LCJT	R	aviz tehnic de racordare			x
17.01.2022	60	LCJT	R	aviz tehnic de racordare			x
17.01.2022	135	LCJT	R	aviz tehnic de racordare			x
17.01.2022	135	LCJT	R	aviz tehnic de racordare			x
17.01.2022	60	LCJT	R	aviz tehnic de racordare			x
17.01.2022	60	LCJT	R	aviz tehnic de racordare			x
17.01.2022	60	LCJT	R	aviz tehnic de racordare			x
17.01.2022	60	LCJT	R	aviz tehnic de racordare			x
17.01.2022	135	LCJT	R	aviz tehnic de racordare			x
17.01.2022	135	LCJT	R	aviz tehnic de racordare			x
17.01.2022	60	LCJT	U	aviz tehnic de racordare			x
17.01.2022	60	LCJT	R	aviz tehnic de racordare			x
17.01.2022	60	LCJT	R	aviz tehnic de racordare			x
17.01.2022	60	LCJT	R	aviz tehnic de racordare			x
17.01.2022	60	LCJT	R	aviz tehnic de racordare			x
17.01.2022	135	LCJT	R	aviz tehnic de racordare			x
17.01.2022	60	LCJT	R	aviz tehnic de racordare			x
17.01.2022	60	LCJT	R	aviz tehnic de racordare			x
17.01.2022	60	LCJT	R	aviz tehnic de racordare			x
17.01.2022	135	LCJT	R	aviz tehnic de racordare			x
17.01.2022	60	LCJT	U	aviz tehnic de racordare			x
17.01.2022	60	LCJT	U	aviz tehnic de racordare			x
17.01.2022	135	LCJT	U	aviz tehnic de racordare			x
17.01.2022	60	LCJT	R	aviz tehnic de racordare			x
17.01.2022	60	LCJT	R	aviz tehnic de racordare			x
17.01.2022	135	LCJT	R	aviz tehnic de racordare			x
17.01.2022	60	LCJT	R	aviz tehnic de racordare			x
17.01.2022	135	LCJT	R	aviz tehnic de racordare			x
17.01.2022	60	LCJT	R	aviz tehnic de racordare			x
17.01.2022	60	LCJT	R	aviz tehnic de racordare			x
17.01.2022	135	LCJT	R	aviz tehnic de racordare			x
17.01.2022	60	LCJT	R	aviz tehnic de racordare			x
17.01.2022	135	LCJT	R	aviz tehnic de racordare			x
17.01.2022	60	LCJT	R	aviz tehnic de racordare			x
17.01.2022	60	LCJT	R	aviz tehnic de racordare			x
17.01.2022	60	LCJT	R	aviz tehnic de racordare			x
17.01.2022	135	LCJT	R	aviz tehnic de racordare			x
17.01.2022	60	LCJT	R	aviz tehnic de racordare			x
17.01.2022	60	LCJT	U	aviz tehnic de racordare			x
17.01.2022	60	LCJT	R	aviz tehnic de racordare			x
17.01.2022	60	LCJT	R	aviz tehnic de racordare			x
17.01.2022	135	LCJT	R	aviz tehnic de racordare			x
17.01.2022	60	LCJT	R	aviz tehnic de racordare			x
17.01.2022	135	LCJT	R	aviz tehnic de racordare			x
17.01.2022	60	LCJT	U	aviz tehnic de racordare			x
17.01.2022	60	LCJT	U	aviz tehnic de racordare			x
17.01.2022	135	LCJT	R	aviz tehnic de racordare			x
17.01.2022	60	LCJT	R	aviz tehnic de racordare			x
17.01.2022	135	LCJT	R	aviz tehnic de racordare			x
17.01.2022	135	LCJT	R	aviz tehnic de racordare			x
17.01.2022	135	LCJT	R	aviz tehnic de racordare			x
21.02.2022	90	LCJT	R	aviz tehnic de racordare			x
22.02.2022	135	LCJT	R	aviz tehnic de racordare			x
15.02.2022	60	LCJT	R	aviz tehnic de racordare			x
15.02.2022	135	LCJT	R	aviz tehnic de racordare			x
04.02.2022	60	LCJT	R	aviz tehnic de racordare			x
08.02.2022	60	LCJT	R	aviz tehnic de racordare			x
28.02.2022	60	LCJT	R	aviz tehnic de racordare			x
18.03.2022	60	LCJT	R	aviz tehnic de racordare			x
18.03.2022	60	LCJT	R	aviz tehnic de racordare			x
18.03.2022	60	LCJT	R	aviz tehnic de racordare			x
18.03.2022	135	LCJT	R	aviz tehnic de racordare			x
18.03.2022	60	LCJT	R	aviz tehnic de racordare			x
18.03.2022	60	LCJT	R	aviz tehnic de racordare			x
18.03.2022	60	LCJT	R	aviz tehnic de racordare			x
18.03.2022	60	LCJT	R	aviz tehnic de racordare			x
18.03.2022	60	LCJT	R	aviz tehnic de racordare			x
18.03.2022	135	LCJT	R	aviz tehnic de racordare			x
18.03.2022	60	LCJT	R	aviz tehnic de racordare			x
18.03.2022	135	LCJT	R	aviz tehnic de racordare			x
18.03.2022	60	LCJT	R	aviz tehnic de racordare			x
18.03.2022	60	LCJT	R	aviz tehnic de racordare			x
18.03.2022	135	LCJT	R	aviz tehnic de racordare			x
18.03.2022	60	LCJT	R	aviz tehnic de racordare			x

Data acordarii compensatiei [zzllaa]	Valoarea compensatiei acordate [lei]	Tip utilizator (se va preciza si nivelul de tensiune al RED la care este/ urmeaza	Zona de consum (urban/rural)	Motivul acordarii compensatiei: indicatorul de performanta/ serviciul neîndeplinit	Categoria indicatorilor de performanta		
					continuitatea alimentarii cu energie electrica a utilizatorilor	calitatea tehnica a energiei electrice distribuite	calitatea comerciala a serviciului de distributie a energiei electrice
18.03.2022	60	LCJT	R	aviz tehnic de racordare			x
18.03.2022	60	LCJT	R	aviz tehnic de racordare			x
18.03.2022	60	LCJT	R	aviz tehnic de racordare			x
18.03.2022	60	LCJT	R	aviz tehnic de racordare			x
18.03.2022	60	LCJT	R	aviz tehnic de racordare			x
18.03.2022	135	LCJT	U	aviz tehnic de racordare			x
18.03.2022	135	LCJT	U	aviz tehnic de racordare			x
18.03.2022	60	LCJT	R	aviz tehnic de racordare			x
18.03.2022	135	LCJT	R	aviz tehnic de racordare			x
18.03.2022	60	LCJT	U	aviz tehnic de racordare			x
18.03.2022	60	LCJT	R	aviz tehnic de racordare			x
18.03.2022	60	LCJT	R	aviz tehnic de racordare			x
18.03.2022	60	LCJT	R	aviz tehnic de racordare			x
18.03.2022	60	LCJT	R	aviz tehnic de racordare			x
18.03.2022	60	LCJT	U	aviz tehnic de racordare			x
18.03.2022	60	LCJT	R	aviz tehnic de racordare			x
18.03.2022	60	LCJT	R	aviz tehnic de racordare			x
18.03.2022	135	LCJT	R	aviz tehnic de racordare			x
18.03.2022	60	LCJT	R	aviz tehnic de racordare			x
18.03.2022	135	LCJT	R	aviz tehnic de racordare			x
18.03.2022	60	LCJT	R	aviz tehnic de racordare			x
18.03.2022	60	LCJT	R	aviz tehnic de racordare			x
18.03.2022	60	LCJT	U	aviz tehnic de racordare			x
18.03.2022	135	LCJT	R	aviz tehnic de racordare			x
18.03.2022	60	LCJT	R	aviz tehnic de racordare			x
18.03.2022	60	LCJT	R	aviz tehnic de racordare			x
23.03.2022	60	LCJT	R	aviz tehnic de racordare			x
02.03.2022	60	LCJT	R	aviz tehnic de racordare			x
06.04.2022	60	LCJT	R	aviz tehnic de racordare			x
07.04.2022	135	LCJT	R	aviz tehnic de racordare			x
07.04.2022	60	LCJT	R	aviz tehnic de racordare			x
15.04.2022	60	LCJT	U	aviz tehnic de racordare			x
15.04.2022	60	LCJT	R	aviz tehnic de racordare			x
15.04.2022	135	LCJT	U	aviz tehnic de racordare			x
15.04.2022	135	LCJT	R	aviz tehnic de racordare			x
15.04.2022	135	LCJT	R	aviz tehnic de racordare			x
15.04.2022	135	LCJT	R	aviz tehnic de racordare			x
15.04.2022	60	LCJT	R	aviz tehnic de racordare			x
15.04.2022	60	LCJT	R	aviz tehnic de racordare			x
15.04.2022	135	LCJT	R	aviz tehnic de racordare			x
15.04.2022	60	LCJT	R	aviz tehnic de racordare			x
15.04.2022	135	LCJT	R	aviz tehnic de racordare			x
15.04.2022	60	LCJT	R	aviz tehnic de racordare			x
15.04.2022	60	LCJT	R	aviz tehnic de racordare			x
15.04.2022	60	LCJT	U	aviz tehnic de racordare			x
15.04.2022	60	LCJT	R	aviz tehnic de racordare			x
15.04.2022	60	LCJT	R	aviz tehnic de racordare			x
15.04.2022	60	LCJT	R	aviz tehnic de racordare			x
15.04.2022	60	LCJT	R	aviz tehnic de racordare			x
15.04.2022	60	LCJT	R	aviz tehnic de racordare			x
15.04.2022	60	LCJT	R	aviz tehnic de racordare			x
15.04.2022	60	LCJT	U	aviz tehnic de racordare			x
15.04.2022	60	LCJT	R	aviz tehnic de racordare			x
15.04.2022	60	LCJT	R	aviz tehnic de racordare			x
15.04.2022	135	LCJT	R	aviz tehnic de racordare			x
15.04.2022	60	LCJT	R	aviz tehnic de racordare			x
15.04.2022	60	LCJT	R	aviz tehnic de racordare			x
15.04.2022	60	LCJT	U	aviz tehnic de racordare			x
15.04.2022	60	LCJT	R	aviz tehnic de racordare			x
15.04.2022	60	LCJT	R	aviz tehnic de racordare			x
29.04.2022	135	LCJT	R	aviz tehnic de racordare			x
04.05.2022	60	LCJT	R	aviz tehnic de racordare			x
28.04.2022	135	LCJT	R	aviz tehnic de racordare			x
11.05.2022	60	LCJT	R	aviz tehnic de racordare			x
11.05.2022	60	LCJT	R	aviz tehnic de racordare			x
11.05.2022	60	LCJT	R	aviz tehnic de racordare			x
11.05.2022	60	LCJT	R	aviz tehnic de racordare			x
11.05.2022	60	LCJT	R	aviz tehnic de racordare			x
11.05.2022	135	LCJT	R	aviz tehnic de racordare			x
11.05.2022	135	LCJT	R	aviz tehnic de racordare			x
11.05.2022	135	LCJT	R	aviz tehnic de racordare			x
11.05.2022	135	LCJT	R	aviz tehnic de racordare			x
11.05.2022	60	LCJT	R	aviz tehnic de racordare			x
11.05.2022	60	LCJT	R	aviz tehnic de racordare			x
11.05.2022	135	LCJT	R	aviz tehnic de racordare			x
11.05.2022	60	LCJT	R	aviz tehnic de racordare			x
11.05.2022	60	LCJT	U	aviz tehnic de racordare			x
11.05.2022	60	LCJT	R	aviz tehnic de racordare			x
11.05.2022	60	LCJT	R	aviz tehnic de racordare			x
11.05.2022	60	LCJT	R	aviz tehnic de racordare			x
11.05.2022	60	LCJT	R	aviz tehnic de racordare			x
11.05.2022	135	LCJT	R	aviz tehnic de racordare			x
11.05.2022	60	LCJT	R	aviz tehnic de racordare			x
11.05.2022	60	LCJT	U	aviz tehnic de racordare			x
11.05.2022	60	LCJT	R	aviz tehnic de racordare			x
11.05.2022	60	LCJT	R	aviz tehnic de racordare			x
09.06.2022	60	LCJT	R	aviz tehnic de racordare			x
09.06.2022	60	LCJT	R	aviz tehnic de racordare			x

Data acordarii compensatiei [zzllaa]	Valoarea compensatiei acordate [lei]	Tip utilizator (se va preciza si nivelul de tensiune al RED la care este/ urmeaza	Zona de consum (urban/rural)	Motivul acordarii compensatiei: indicatorul de performanta/ serviciul neîndeplinit	Categoria indicatorilor de performanta		
					continuitatea alimentarii cu energie electrica a utilizatorilor	calitatea tehnica a energiei electrice distribuite	calitatea comerciala a serviciului de distributie a energiei electrice
28.06.2022	60	LCJT	R	aviz tehnic de racordare			x
28.06.2022	135	LCJT	R	aviz tehnic de racordare			x
28.06.2022	60	LCJT	R	aviz tehnic de racordare			x
28.06.2022	60	LCJT	U	aviz tehnic de racordare			x
28.06.2022	60	LCJT	R	aviz tehnic de racordare			x
28.06.2022	135	LCJT	U	aviz tehnic de racordare			x
28.06.2022	135	LCJT	R	aviz tehnic de racordare			x
28.06.2022	60	LCJT	U	aviz tehnic de racordare			x
28.06.2022	60	LCJT	U	aviz tehnic de racordare			x
28.06.2022	135	LCJT	U	aviz tehnic de racordare			x
28.06.2022	60	LCJT	U	aviz tehnic de racordare			x
28.06.2022	135	LCJT	R	aviz tehnic de racordare			x
28.06.2022	60	LCJT	U	aviz tehnic de racordare			x
28.06.2022	60	LCJT	R	aviz tehnic de racordare			x
28.06.2022	60	LCJT	U	aviz tehnic de racordare			x
28.06.2022	60	LCJT	R	aviz tehnic de racordare			x
26.07.2022	60	LCJT	R	aviz tehnic de racordare			x
26.07.2022	60	LCJT	R	aviz tehnic de racordare			x
26.07.2022	135	LCJT	R	aviz tehnic de racordare			x
26.07.2022	135	LCJT	R	aviz tehnic de racordare			x
26.07.2022	135	LCJT	R	aviz tehnic de racordare			x
26.07.2022	60	LCJT	R	aviz tehnic de racordare			x
26.07.2022	135	LCJT	R	aviz tehnic de racordare			x
26.07.2022	60	LCJT	R	aviz tehnic de racordare			x
26.07.2022	60	LCJT	R	aviz tehnic de racordare			x
26.07.2022	60	LCJT	R	aviz tehnic de racordare			x
26.07.2022	60	LCJT	R	aviz tehnic de racordare			x
27.09.2022	60	LCJT	R	aviz tehnic de racordare			x
27.09.2022	60	LCJT	R	aviz tehnic de racordare			x
27.09.2022	60	LCJT	R	aviz tehnic de racordare			x
27.09.2022	60	LCJT	R	aviz tehnic de racordare			x
27.09.2022	60	LCJT	R	aviz tehnic de racordare			x
27.09.2022	60	LCJT	R	aviz tehnic de racordare			x
27.09.2022	135	LCJT	R	aviz tehnic de racordare			x
27.09.2022	60	LCJT	R	aviz tehnic de racordare			x
27.09.2022	135	LCJT	R	aviz tehnic de racordare			x
27.09.2022	60	LCJT	U	aviz tehnic de racordare			x
27.09.2022	135	LCJT	R	aviz tehnic de racordare			x
27.09.2022	60	LCJT	R	aviz tehnic de racordare			x
27.09.2022	60	LCJT	R	aviz tehnic de racordare			x
27.09.2022	60	LCJT	R	aviz tehnic de racordare			x
27.09.2022	60	LCJT	R	aviz tehnic de racordare			x
27.09.2022	135	LCJT	R	aviz tehnic de racordare			x
27.09.2022	60	LCJT	R	aviz tehnic de racordare			x
22.12.2022	60	LCJT	R	aviz tehnic de racordare			x
22.12.2022	60	LCJT	U	aviz tehnic de racordare			x
22.12.2022	60	LCJT	R	aviz tehnic de racordare			x
22.12.2022	60	LCJT	R	aviz tehnic de racordare			x
22.12.2022	60	LCJT	R	aviz tehnic de racordare			x
22.12.2022	60	LCJT	R	aviz tehnic de racordare			x
22.12.2022	60	LCJT	R	aviz tehnic de racordare			x
22.12.2022	60	LCJT	R	aviz tehnic de racordare			x
22.12.2022	60	LCJT	R	aviz tehnic de racordare			x
22.12.2022	60	LCJT	R	aviz tehnic de racordare			x
22.12.2022	60	LCJT	R	aviz tehnic de racordare			x
22.12.2022	60	LCJT	R	aviz tehnic de racordare			x
29.12.2022	60	LCJT	R	aviz tehnic de racordare			x
29.12.2022	135	LCJT	R	aviz tehnic de racordare			x
29.12.2022	135	LCJT	R	aviz tehnic de racordare			x
29.12.2022	135	LCJT	R	aviz tehnic de racordare			x
29.12.2022	60	LCJT	R	aviz tehnic de racordare			x
29.12.2022	60	LCJT	R	aviz tehnic de racordare			x
29.12.2022	60	LCJT	R	aviz tehnic de racordare			x
29.12.2022	60	LCJT	R	aviz tehnic de racordare			x
29.12.2022	60	LCJT	R	aviz tehnic de racordare			x
29.12.2022	135	LCJT	R	aviz tehnic de racordare			x
04.01.2023	60	LCJT	R	aviz tehnic de racordare			x
04.01.2023	60	LCJT	R	aviz tehnic de racordare			x
04.01.2023	60	LCJT	U	aviz tehnic de racordare			x
04.01.2023	60	LCJT	R	aviz tehnic de racordare			x
04.01.2023	60	LCJT	R	aviz tehnic de racordare			x
04.01.2023	60	LCJT	R	aviz tehnic de racordare			x
04.01.2023	135	LCJT	R	aviz tehnic de racordare			x
04.01.2023	60	LCJT	R	aviz tehnic de racordare			x
04.01.2023	135	LCJT	R	aviz tehnic de racordare			x
04.01.2023	60	LCJT	R	aviz tehnic de racordare			x
04.01.2023	60	LCJT	R	aviz tehnic de racordare			x
04.01.2023	60	LCJT	R	aviz tehnic de racordare			x
04.01.2023	60	LCJT	R	aviz tehnic de racordare			x
04.01.2023	60	LCJT	R	aviz tehnic de racordare			x
04.01.2023	60	LCJT	R	aviz tehnic de racordare			x
04.01.2023	135	LCJT	R	aviz tehnic de racordare			x
04.01.2023	60	LCJT	R	aviz tehnic de racordare			x
04.01.2023	60	LCJT	R	aviz tehnic de racordare			x
04.01.2023	60	LCJT	R	aviz tehnic de racordare			x
Total 2022(lei)	**737095**						

DEER - zona Muntenia Nord
Anexa 8 SPSD
A Capacitati energetice
A.1. Linii electrice de distributie

Tabelul nr. A.1

nr. Crt.	Categorie	An 2021			An 2022		
		LEA (km traseu)	LES (km traseu)	Total (km traseu)	LEA (km traseu)	LES (km traseu)	Total (km traseu)
1	IT (110 kV)	2146	17	2163	2146	17	2163
2	MT	12647	3537	16185	12654	3551	16205
3	JT	20414	6414	26828	20438	6440	26878
4	Bransamente	24340	2329	26669	24417	2416	26833

DEER - zona Muntenia Nord

A 2. Statii electrice, posturi de transformare si puncte de alimentare

Tabelul nr. A.2

nr. Crt.	Categorie	An 2021		An 2022	
		Cantitate (buc.)	S total (MVA)	Cantitate (buc.)	S total (MVA)
1	Statii electrice (de conexiune/transformare) 110 kV	125	5421	125	5452
2	Statii electrice (de conexiune/transformare) sub 110 kV	88	349	88	350
3	Posturi de transformare	10416	3021	10316	2996
4	Puncte de alimentare	294	20	307	20

DEER - zona Muntenia Nord

B. Durata de functionare a instalatiilor

B.1. Linii electrice de distributie

Tabelul nr. B.1

2022

Nr. crt.	Categorie	Total LEA+LES (km traseu)	PIF	Lungime LEA (km traseu)	Lungime LES (km traseu)	Total LES+LEA
1	IT (110 kV)	2,162.61	înainte de 1960	205	0	205
			1960-1979	1,617	9	1,625
			1980-1999	305	0	305
			2000-2019	20	6	26
			2020 - 2022	0	1	1
2	MT	16,205.46	înainte de 1960	1,129	110	1,240
			1960-1979	7,871	2,021	9,893
			1980-1999	3,228	642	3,871
			2000-2019	336	702	1,038
			2020 - 2022	89	75	164
3	JT	26,878.091	înainte de 1960	412	129	541
			1960-1979	10,393	3,253	13,646
			1980-1999	5,962	1,867	7,828
			2000-2019	3,519	1,083	4,602
			2020 - 2022	152	109	262
4	Branşamente	26,832.726	înainte de 1960	486	44	530
			1960-1979	12,271	1,107	13,377
			1980-1999	7,039	721	7,760
			2000-2019	4,374	330	4,703
			2020 - 2022	247	215	462

DEER - zona Muntenia Nord

B.2. Statii electrice, posturi de transformare si puncte de alimentare

Tabelul nr. B.2

Categorie	Cantitate (buc.)	An PIF	Cantitate (buc)
Staţii electrice (de conexiune/transformare) 110 kV	125	înainte de 1960	7
		1960-1979	86
		1980-1999	26
		2000-2019	5
		2020-2022	1
Statii electrice de conexiune (transformare) sub 110 kV	88	înainte de 1960	4
		1960-1979	57
		1980-1999	26
		2000-2019	1
		2020-2022	0
Posturi de transformare	10,316	înainte de 1960	189
		1960-1979	5,003
		1980-1999	2,757
		2000-2019	2,134
		2020-2022	233
Puncte de alimentare	307	înainte de 1960	1
		1960-1979	91
		1980-1999	16
		2000-2019	160
		2020-2022	39

DEER - zona Muntenia Nord
C. Capacitati energetice retehnologizate/noi
C.1. Linii electrice de distributie
Tabelul C.1

Categorie		An 2022		
		Lungime linii total (km traseu)	Lungime linii retehnologizate (km traseu)	Lungime linii noi (km traseu)
IT	LEA	2146		0
	LES	17		0
MT	LEA	12654	119	1
	LES	3551		12
JT (excl. brans)	LEA	20438	400	24
	LES	6440		26

DEER - zona Muntenia Nord
C. Capacitati energetice retehnologizate/noi
C.2. Linii electrice de distributie
Tabelul C.2

Categorie	**An 2022**		
	Total capacitati energetice (buc.)	capacitati energetice retehnologizate (buc.)	capacitati energetice noi realizate (buc.)
Statii electrice (de conexiune/transformare) 110 kV	125	94	0
Statii electrice (de conexiune/transformare) sub 110 kV	88		0
Posturi de transformare	10316	139	57
Puncte de alimentare	307	0	13

DEER - zona Muntenia Nord

D. incidente deosebite inregistrate in anul 2022 - zona MN

Tabelul nr. D.1 - Centralizatorraportari incidente deosebite

Nr. crt. DEER MN	Data/ora declanșare incident deosebit		Localizare declanșare incident deosebit						Zone afectate (judet -localități afectate)	Nr. total utilizatori afectați	Tranșe reconectare utilizatori							
			Judet	Nivel de tensiune	Instalație electrică	Element afectat	Categ. într.[1] (b/c/d)	Cauza declanșării incidentului[2]			Tranșa nr.	Nr. utilizatori realimentati			Durată întrerupere	Putere întreruptă [MW]	Energie nelivr. [MWh]	Total Energie nelivrata[3] [MWh]
													MT	JT				
1	01.01.22	15:24	Vrancea	MT	LEA 20 kV SONDE 1	Consola de sustinere rupta st.294	d	Consola de sustinere rupta la st.294	jud. Vrancea - Sat Pufesti, Domnesti, Copacesti, Ruginesti, Surlea, Novacesti, Anghelesti, Paunesti, Bostanesti.	6069	1	-	16	6053	3:16	2.2	7.19	7.19
2	03.01.22	17:42	Vrancea	MT	LEA 20 kV Câmpuri	Nu sunt elemente afectate	b	defect trecator(vegetatie)LEA 20KV Campuri	jud. Vrancea - Viisoara, Vizantea, Campuri, Racoasa, Verdea, Marasti, Gura Vaii, rotilesti, Dragosloveni de Soveja, Rucareni, Negrilesti	6384	1	0	8	6376	0:48	3.3	2.64	2.64
3	03.01.22	19:33	Vrancea	MT	LEA 20 kV Câmpuri	condcutor OL-AL 50mmp si izolatori ISNS la st.2	b	conductor rupt si izolatori sparti la st.2 din deriv.20kv Viisoara -LEA 20KV Campuri	jud. Vrancea - Viisoara, Vizantea, Campuri, Racoasa, Verdea, Marasti, Gura Vaii, rotilesti, Dragosloveni de Soveja, Rucareni, Negrilesti	6384	1	0	8	6042	0:24	2.8	1.120	7.36
											2	0	0	96	1:39	0.1	0.165	
											3	0	0	238	15:11	0.4	6.073	
4	03.01.22	6:15	Galati	MT	LES 6 kV STATIA GALATI NORD - PA 9 MICRO 39B F1 si F2	LES MT	d	defect pe LES 6 KV GL NORD~PA9 MR39B F1 si LES 6 KV GL NORD~PA9 MR39B F2	partial orasul Galati	7029	1	0	5	7024	1:08	3.51	4.0	3.98
5	14.01.2022	11:12	Ph	MT	LEA 20 kV COMUNE ST. 20/6 kV SLANIC	Derivatie 20 kV SD4A (S.61) LEA 20 kV Comune	d	Copac cazut pe linie derivatie 20 kV PT 165, conductoare rupte intre stalpii nr.5 si nr.6.	jud. Prahova loc : Alunis, Bertea, Stefesti Pitriceaua, Varbilau, Poiana Varbilau	6736	1		2	6261	0:10	2.4	0.40	3.28
											2		0	396	1:06	2.35	2.59	
											3		0	77	5:58	0.05	0.30	
6	15.01.2022	0:14	Ph	MT	LEA 20 kV SLANIC 1 ST. OLTENI	TC 20kV defect LEA 20 kV SLANIC Statia 110/20kV Olteni	b	TC 20kV defect LEA 20 kV SLANIC	jud. Prahova loc : Alunis, Bertea, Stefesti Pitriceaua, Varbilau, Poiana Varbilau	9137	1		3	9134	0:55	7.159	6.6	6.6
7	15.01.2022	13:40	Ph	MT	LEA 20 kV CIORANI Statia Mizil	Izolator rupt ISNS la stalpul nr. 396.	b	Izolator rupt ISNS la stalpul nr. 396. (vant puternic)	jud. Prahova loc : Conduratu, Baba Ana, Fulga, Ciorani, Salciile	7173	1		20	6158	0:12	2.48	0.50	1.24
											2		1	994	1:51	0.4	0.74	
8	15.01.2022	17:32	Ph	MT	LEA 20 kV FCA STATIA VALENI	LEA 20 kV FCA	d	Conductor rupt si izolator spart la stalpul nr. 247.	jud. Prahova loc : Starchiojd, Posesti , Batrani ,Nucsoara, Drajna, Cerasu, Slon, Ogretin	9070	1		7	8127	0:04	1.7	0.11	0.22
											2		1	935	1:05	0.1	0.11	
9	19.01. 2022	1:49	PH	MT	LES 20 kV PT 442 Camin TCM	LES20 kV PT 0424-PT 0469 Camine TCM	d	cablu defect	jud. Prahova mun Ploiesti (partial)	6283	1		2	6281	0:56	1.2	1.1	1.1
10	22.01.22	19:57	Vrancea	MT	LEA 20KV DUMITRESTI	nu sunt elemente afectate	c	Solicitare ISU Vrancea ptr.stingere incendiu in loc.Galoiesti-Musuroi	jud. Vrancea -Bordesti,Bordestii de Sus,Bordesti,Bordestii de Jos,Lupoaia,Galoesti,Dumitresti,Bicestii de	6538	1	-	4	6534	0:44	3.3	2.42	2.42
11	07.02.2022	20:58	Ph	MT	LEA 20 kV POTIGRAFU Statia Tatarani	LEA 20 kV Potrigrafu	d	Izolator ISNS spart la stalpul nr.20 LEA 20 kV Potigrafu	jud. Prahova loc : Barcanesti , Romanesti, Pietrosani, Puchenii Mari, Potigrafu, Balta Doamnei	6339	1		12	4427	0:06	2.6	0.26	2.17
											2		0	683	0:36	0.4	0.24	
											3		1	1216	2:05	0.8	1.67	
12	08.02.2022	0:00	Ph	MT	LEA 20 kV COMUNE ST. 20/6 kV SLANIC	LEA 20 kV COMUNE DERIVATIA PT 2003	b	Vant puternic- creanga cazuta pe LEA 20 KV COMUNE DERIVATIA PT 2003	jud. Prahova loc : Alunis, Bertea, Stefesti Pitriceaua, Varbilau, Poiana Varbilau	6736	1		2	6085	1:03	1.8	1.89	2.15
											2		0	649	1:17	0.2	0.26	
13	08.02.22	6:20	Galati	MT	LEA 20kV Liesti - PA 2 Liesti	Nu e cazul	b	defect trecator, vant puternic in rafale in zona, cod galben conform mesaj ANM/07.02.2022	Liesti, Bucesti, Ivesti, Torcesti, Umbraresti, Draganesti. Podoleni, Malul Alb	5449	1	0	9	5440	0:22	3.49	1.3	1.28
14	11.02.22	9:12	Vrancea	MT	LEA 20KV Andreiasu	I20KV cel.Andreiasu in ST.FOCSANI VEST	d	declansare intempestiva I20KV cel.Andreiasu in St.Focsani Vest	jud. Vrancea - loc.Odobesti,com.Andreiasu,com.Reghiu,com.Mera,com.Brosteni,com.Pitulusa,com.Vartescoiu,loc. Unirea-Odobesti,	5729	1	0	15	5714	0:10	5.9	1.0	1.0
15	15.02.22	2:11	Vrancea	MT	LEA 20KV SOVEJA	LES 20KV	d	defect LES 20KV PTA 5456-PTA 5415	jud. Vrancea - com.Vidra,Tulnici,Paulesti,Gresu,Naruja,Nistoresti, Nereju	12821	1	-	11	12673	2:44	3.1	8.5	9.2
											2		1	136	7:19	0.1	0.7	
16	17.02.22	11:12	Vrancea	MT	LEA 20KV SOVEJA	izolator ISNS rupt	b	ISNS rupt la st.18 din	jud. Vrancea -	12322	1	-	12	11731	0:09	3.1	0.5	0.7

Nr. crt. DEER MN	Data/ora declanșare incident deosebit		Localizare declanșare incident deosebit						Zone afectate (judet -localități afectate)	Nr. total utilizatori afectați	Tranșe reconectare utilizatori							
			Judet	Nivel de tensiune	Instalație electrică	Element afectat	Categ. într.[1] (b/c/d)	Cauza declanșării incidentului[2]			Tranșa nr.	Nr. utilizatori rea limentati			Durată întrerupere	Putere întreruptă [MW]	Energie nelivr. [MWh]	Total Energie nelivrata [3] [MWh]
													MT	JT				
16	17.02.22	11:12	Vrancea	MT	LEA 20KV SOVEJA	Izolator ISNS rupt	b	deriv.20KV Plostina	com.Vidra,Tulnici,Paulesti,Gresu,Naruja,Nistoresti, Nereju	12522	2		0	579	1:53	0.1	0.2	0.7
17	17.02.2022	12:27	Ph	MT	LEA 20 kV PLAVIA STATIA URLATI	LEA 20 kV PLAVIA STATIA URLATI	b	Izolator tip ISNS rupt la stalpul nr. 38	jud. Prahova loc :Urlati, Iordacheanu, Gornet Cricov, Apostolache, Chiojdeanca, Salcia, Singeru, Lapos	8321	1		12	8226	0:46	3.47	2.66	2.71
											2		3	80	1:43	0.03	0.05	
18	23.02.22	7:20	Vrancea	MT	LEA 20KV Ceramica	LES 20KV PTz 3307-PTz 3308	d	defect LES 20KV PTZ 3307-PTZ 3308	jud. Vrancea - loc.Odobesti,loc.Faraoanele,loc. Vartescoiu,loc. Unirea-Odobesti, com.Jaristea, com.Bolotesti, com.Gagesti,	7330	1	0	14	7316	0:36	3	1.80	1.80
19	28.02.22	18:21	Vrancea	MT	LEA 20KV MOVILITA	ISNS rupt la st.4/1 racord 20KV PTZ 5116 VA Panciu	b	ISNS rupt la st.4/1 racord 20KV PTZ 5116 VA Panciu	jud. Vrancea - loc.Tisita,Dumbrava,Panciu,Straoane,Muncelu,Movilita,Manastioara, Fitionesti,Ciolanesti,Ghimicesti, Trotusanu	6007	1	-	4	6003	1:01	2	2.03	2.03
20	08.03.22	18:27	Dambovita	IT/MT	statia 110/20 kV Titu	TRAFO -1 110/20 Kv	D	refuz de declansare I-20 kV Lunguletu	DAMBOVITA - ODOBESTI, BRANISTEA, PRODULESTI, SALCUTA, TITU, COSTESTII DIN VALE, LUNGULETU.	10725	1	0	42	10683	0:12	7.3	1.46	1.46
21	15.03.2022	12:10	PH	MT	LES 20 kV PLOIESTI SUD 1 ST. PLOIESTI SUD 110/20/6 kV	LES 6 kV PT 65 - PT 75, din LES 6 kV P.T. 98	b	Defect LES 6 kV PT 65 - PT 75, din LES 6 kV P.T. 98	jud. Prahova loc.: Ploiesti	6337	1		7	6330	0:48	2	1.60	1.60
22	21.03.2022	10:25	Ph	MT	LEA 20 kV CIORANI Statia Mizil	Doua conductoare rupte intre R 73 si SS3	b	Doua conductoare rupte intre R 73 si SS3	jud. Prahova loc : Conduratu, Baba Ana, Fulga, Ciorani, Salciile	7173	1		19	6311	1:31	2.48	3.76	6.79
											2		2	841	7:35	0.4	3.03	
23	22.03.22	6:24	Buzau	IT	Stația 110/20 kV Sătuc	Trafo 1-110/20kV	d	Declanșează trafo 1 110/20 kV în stația 110/20 kV Sătuc, prin protecție maximală de curent tr.1, simultan cu LEA 20 kV Bărbuncești prin protecție homopolară de curent tr.2 . După verificari PRAM IP la protecțiile Trafo 1_110/20 kV, s-a găsit curentul de pornire al protecției maximale tr.I mai mic decat in dispozitia de reglaj	jud .Buzau, loc. Situate in centrul judetului	14365	1	-	32	14333	0:09	7.2	1.08	1.08
24	24.03.22	1:44	Galati	MT	LES 20KV FILESTI - PT 1 SIDER	LES MT	d	defect pe LES 20kV PT4 IC Frimu - PT t5 Ic Frimu	partial oras Galati	5568	1	0	0	1784	1:23	0.92	1.3	4.23
											2	0	2	3782	1:31	1.95	3.0	
25	25.03.2022	10:30	Ph	MT	LEA 20 kV CIORANI Statia	LEA 20 kV CIORANI	b	Izolatori rupti ISNS pe derivatia PT 1080 (vant	jud. Prahova loc : Conduratu, Baba Ana, Fulga, Ciorani, Salciile	5317	1		16	4196	1:08	1.9	2.15	3.35
											2		2	1103	2:24	0.5	1.20	
26	25.03.22	16:51	Ph	MT	LEA 20 kV ZANOAGA	LEA 20 kV ZANOAGA	b	Conductoare rupte intre stalp nr. 192-193	jud. Prahova loc : Vadu Parului, Zanoaga, Rafov, Olari, Gherghita, Hatcarau	5556	1		4	4278	0:08	2	0.27	0.85
											2		1	1273	1:02	0.56	0.58	
27	01.04.2022	15:40	Ph	MT	LEA 20 kV PLAVIA STATIA URLATI	LEA 20 KV PLAVIA	b	Faze impletite cauzate de vant puternic pe LEA 20 kV PLAVIA	jud. Prahova loc :Urlati, Iordacheanu, Gornet Cricov, Apostolache, Chiojdeanca, Salcia, Singeru, Lapos	8321	1		15	8306	0:37	2.9	1.79	1.79
28	01.04.22	17:35	Galati	MT	LEA 20kV Liesti - PA 2 Liesti	Nu e cazul	b	defect trecator, vant puternic in rafale in zona, cod galben conform mesaj ANM/31.03.2022	Liesti, Bucesti, Ivesti, Torcesti, Umbraresti, Draganesti. Podoleni, Malul Alb	5449	1	0	9	5440	1:55	3.49	6.7	6.69
29	02.04.22	18:58	Buzau	IT	Stația 110/20 kV Sătuc	Barele 110 kV in statia Satuc raman fara tensiune.	c	Declanseaza LEA 110 kV Satuc - Patarlagele cu RAR -nereusit si LEA 110 kV Buzau Nord - Satuc-Candesti prin protectie de distanta, RAR era anulat. Defect trecator.	jud .Buzau, loc. Situate in centrul judetului	14365	1	-	32	14333	0:10	9	1.50	1.50
30	03.04.22	2:16	Galati	IT	LEA 110KV TUDOR VLADIMIRESCU - PECHEA	Nu e cazul	b	defect trecator, vant puternic in rafale in zona, cod galben conform mesaj ANM/02.04.2022	Costache Negri partial, Pechea, Suhurlui, Rediu, Cuca, Plevna	7040	1	0	4	7036	0:40	2.82	1.9	1.90
31	13.04.22	5:10	Galati	IT	LES 6KV STATIA GALATI NORD -	LES MT	d	defect pe LES 6 kV PA 9 - PT ITA - PT Camin	partial orasul Galati	7029	1	0	5	5845	0:26	2.93	1.3	1.70
											2	0	0	1179	0:45	0.58	0.4	

Nr. crt. DEER MN	Data/ora declanșare incident deosebit		Localizare declanșare incident deosebit						Zone afectate (judet -localități afectate)	Nr. total utilizatori afectați	Tranșe reconectare utilizatori							
			Judet	Nivel de tensiune	Instalație electrică	Element afectat	Categ. într.[1] (b/c/d)	Cauza declanșării incidentului[2]			Tranșa nr.	Nr. utilizatori rea limentati	MT	JT	Durată întrerupere	Putere întreruptă [MW]	Energie nelivr. [MWh]	Total Energie nelivrata [3] [MWh]
32	22.04.22	1:40	Buzau	IT	Stația 110/20 kV Contactoare	Barele 20 kV in statia Contactoare raman fara tensiune. S-a gasit la celula 20 kV Apa Est un TC 20 kV conturnat, s-a inlocuit.	d	Declanseaza Trafo 2 110/20 kV fara semnalizare simultan cu LES 20 kV Apa Est si LES 20 kV Brosteni.	jud .Buzau, municipiul Buzau.	11163	1	-	32	11131	0:05	5	0.42	0.42
33	22.04.22	5:57	Galati	IT	LEA 110KV TUDOR VLADIMIRESCU - PECHEA	Nu e cazul	d	defect trecator	Costache Negri partial, Pechea, Suhurlui, Rediu, Cuca, Plevna	7040	1	0	4	7036	0:43	1.1	0.8	0.79
34	22.04.22	2:09	Buzau	IT	Stația 110/20 kV Contactoare	Barele 20 kV in statia Contactoare raman fara tensiune. S-a gasit la celula 20 kV Apa Est un TC 20 kV conturnat, s-a inlocuit.	d	Declanseaza Trafo 1 110/20 kV fara semnalizare simultan cu LES 20 kV Apa Est.	jud .Buzau, municipiul Buzau.	11163	1	-	32	11131	0:08	5	0.67	0.67
35	29.04.22	13:05	Braila	MT	stația 110/20/6 kV Brăila Sud partea 20 kV	stația 110/20/6 kV Brăila Sud partea 20 kV	c	trafo (trafo aparține consumatorului) 20/0,4 kV - 400kVA în PT Depou Tramvai	jud .Braila - parțial municipiul Brăila	18012	1	0	42	17970	0:05	7.5	0.63	0.63
36	01.05.2022	9:23	Ph	IT	TRAFO 2 110/20/6 kV ST. Sinaia	A declansat prin DPDR TRAFO 2 110/20/6 kV si CT kV prin PMC	d	Defect LES 6 KV PT 1121 TH. AMAN si LES 6 KV PT 1035 COSTILA colaborat cu capacitatea redusa a bateriei de acumulatori	Judetul Prahova loc: Sinaia	7728	1		15	7713	0:31	4	2.07	2.07
37	05.05.22	17:25	Braila	MT	stația 110/20/6 kV Hipdorom partea 20 kV		d	punere la pământ pe bara 20 kV (ce a fost depistată ulterior pe LES 20 kV Hipodrom - PT Doraly)	jud .Braila - parțial municipiul Brăila	25070	1	0	20	25050	0:10	8	1.33	1.33
38	06.05.22	5:47	Buzau	IT	Declanseaza LEA 110 kV Stalpu - RM Sarat -Simileasca prin protectie de distanta (RAR era	-	d	Defect trecator.	jud .Buzau, comune adiacente municipiul Râmnicu Sărat și parțial municipiul Râmnicu Sărat .	20305	1	-	87	20218	0:03	7.000	0.35	0.35
39	11.05.22	12:46	Vrancea	MT	LEA 20kV Câmpuri	LES 20KV racord PTA NR.5482 Pompe apa Soveja	c	cablu en.el.20KV racord PTA nr.5482 Pompe apa Soveja rupt de utilaj tert	jud. Vrancea - Viisoara, Vizantea, Campuri, Racoasa, Verdea, Marasti, Gura Vaii, Rotilesti, Dragosloveni de Soveja, Rucareni, Negrilesti	6240	1	0	8	6232	1:09	4.3	4.945	4.95
40	17.05.22	10:05	Vrancea	MT	LEA 20kV Câmpuri	LES 20KV racord PTA NR.5482 Pompe apa Soveja	c	cablu en.el.20KV racord PTA nr.5482 Pompe apa Soveja rupt de utilaj tert	jud. Vrancea - Viisoara, Vizantea, Campuri, Racoasa, Verdea, Marasti, Gura Vaii, Rotilesti, Dragosloveni de Soveja, Rucareni, Negrilesti	6384	1	0	8	6376	0:55	2.390	2.19	2.19
41	18.05.22	1:12	Vrancea	IT	LEA 110KV Focsani Vest-CEIL circ.2	STATIA 110/20/6KV CEIL	c	vegetatie in instalatiile tert(LAMINOR)	jud. Vrancea - loc.Focsani zona de SUD	15339	1	0	101	15238	0:08	3.5	0.47	0.47
42	25.05.2022	0:43	Ph	MT	LEA 20 kV CIORANI Statia Mizil	LEA 20 kV CIORANI	b	Izolator tip ISNS spart la stapul nr.38	jud. Prahova loc : Conduratu, Baba Ana, Fulga, Ciorani, Salciile	7173	1		2	992	0:09	0.39	0.06	4.88
											2		16	4307	1:22	1.74	2.38	
											3		2	1340	1:34	0.54	0.85	
											4		1	513	7:35	0.21	1.59	

Nr. crt. DEER MN	Data/ora declanșare incident deosebit		Localizare declanșare incident deosebit						Zone afectate (judet -localități afectate)	Nr. total utilizatori afectați	Tranșe reconectare utilizatori							
			Judet	Nivel de tensiune	Instalație electrică	Element afectat	Categ. într.[1] (b/c/d)	Cauza declanșării incidentului[2]			Tranșa nr.	Nr. utilizatori rea limentati			Durată întrerupere	Putere întreruptă [MW]	Energie nelivr. [MWh]	Total Energie nelivrata [3] [MWh]
													MT	JT				
43	27.05.2022	19:39	PH	MT	LEA 20 kV Malaesti Statia Valeni	LEA20 kV Malaiesti derivatia PT 2145 copac in linie	b	Copac cazut pe derivatia PT 2145 din LEA 20 kV Malaiesti	jud. Prahova loc.: Cotofenesti, Malaiesti, Sfarleanca, Dumbravesti, Plopeni, Valcanesti, Cosmina, Tiparesti, Goruna, Cocorastii Mislii	5761	1		11	4239	0:36	1.8	1.08	4.02
											2		1	206	3:21	0.08	0.27	
											3		4	1300	5:08	0.52	2.67	
44	29.05.2022	3:37	PH	MT	LEA 20 kV Malaesti Statia Valeni	LEA20 kV Malaiesti de la SS4 la capat	b	Copac cazut pe derivatia Tiparesti	jud. Prahova loc.: Cotofenesti, Malaiesti, Sfarleanca, Dumbravesti, Plopeni, Valcanesti, Cosmina, Tiparesti, Goruna, Cocorastii Mislii	5761	1		0	766	0:06	0.15	0.02	4.54
											2		11	3471	1:15	0.65	0.81	
											3		1	206	7:27	0.05	0.37	
											4		4	1302	13:22	0.25	3.34	
45	29.05.2022	17:30	Ph	MT	LEA 20 kV POTIGRAFU Statia Tatarani	LEA 20 kV POTIGRAFU de la R88-R18	d	Izolator ISNS rupt la stalpul nr.2 din derivatia SD1B (vant puternic)	jud. Prahova loc : Barcanesti , Romanesti, Pietrosani, Puchenii Mari, Potigrafu, Balta Doamnei	6339	1		5	3582	0:04	2.15	0.14	0.72
											2		7	2510	0:19	1.5	0.48	
											3		1	234	0:40	0.15	0.10	
46	29.05.2022	18:40	PH	MT	LES 20 kV PT 442 Camin TCM	LES 20 kV Camine TCM PT 431-PT 434	d	cablu defect	jud. Prahova mun Ploiesti (partial)	6283	1		2	6281	0:49	1.2	0.98	0.98
47	03.06.2022	6:40	Ph	MT	LEA 20 kV SLANIC 1 ST. OLTENI	Celula LEA 20 kV SLANIC	b	Celula LEA 20 kV SLANIC deteriorata	jud. Prahova loc : Alunis, Bertea, Stefesti Pitriceaua, Varbilau, Poiana Varbilau	9138	1		4	9134	0:40	7.159	4.77	4.77
48	12.06.2022	15:55	Ph	MT	LEA 20 kV FCA STATIA VALENI	LEA 20 kV FCA derivatia PT 44 + PT 194	d	Craca cazuta pe conductoare LEA 20 kV FCA derivatia PT44-PT194 stalpul nr. 10	jud. Prahova loc : Starchiojd, Posesti , Batrani ,Nucsoara, Drajna, Cerasu, Slon, Ogretin	9070	1		5	4153	1:31	2.52	3.82	8.98
											2		3	3691	1:57	1.65	3.22	
											3		0	909	4:15	0.35	1.49	
											4		0	309	5:40	0.08	0.45	
49	13.06.2022	14:50	Ph	MT	ST. BALTESTI 110/20 KV	Intrerupator I 20kV CEL 20 kV LEA20 kV Carbunesti Defect in ST	d	Intrerupator I 20kV CEL 20 kV LEA20 kV Carbunesti Defect in ST. BALTESTI	Judetul Prahova loc: Magurele, Gornet Cuib, Baltesti, Podenii Noi, Pacureti, Soimari	5697	1		22	5675	0:58	6.7	6.48	6.48
50	19.06.22	9:08	Galati	IT	STATIA PECHEA 110/20KV TRAFO 110/20KV	Nu e cazul	d	refuz întreruptor aferent LEA 20kV Cudalbi 2 si defect trecator pe LEA 20kV Cudalbi 2	Costache Negri partial, Pechea, Suhurlui, Rediu, Cuca, Plevna	7040	1	0	4	7036	0:55	2.8	2.6	2.60
51	20.06.22	13:06	Vrancea	MT	LEA 20kV Ceramica	racord PTA 20/0,4KV nr.3180 Faraoanele Cramă	d	Conductoare in scurtcircuit intre st. 7 și st.8 din LEA 20KV racord PTA 20/0,4KV NR.3180 Faraoanele Cramă	jud. Vrancea - Oras Odobesti,com. Cîrligele, Vârteşcoiu, Dălhăuți, Jariștea, Bolotești	7221	1	0	13	6167	0:08	6.36	0.85	2.16
											2	0	1	616	1:06	0.67	0.74	
											3	0	0	424	2:12	0.26	0.57	
52	20.06.2022	22:02	PH	IT	LEA 110 kV UAV-Doftana	TRAFO 4 110/ 20 kV Statia Doftana a	d	IKAK nereusit pe LEA110kV UAV- Doftana	jud. Prahova loc.: Campina, Brebu, Telega, Sotrile, Lunca Mare, Paltinu.	6072	1		16	6056	0:06	4	0.4	0.40
53	21.06.22	17:58	Galati	IT	LEA 110KV FILESTI - GALATI NORD si LEA 110KV SMARDAN	TC 110KV FAZA R,S,T	d	TC 110KV pe LEA 110 kV Smardan - Galati Nord explodat cu incendiu	partial oras Galati	16639	1	0	3	2000	0:39	7.05	4.6	5.30
											2	0	15	14621	0:47	0.95	0.7	
54	27.06.2022	6:19	PH	MT	LES 20 kV PT 442 Camin TCM	LES 20 kV Camine TCM PT 433-PT 432	d	Cablu defect	jud. Prahova mun Ploiesti (partial)	6283	1		2	6281	0:49	0.8	0.7	0.7
55	28.06.22	16:05	Galati	IT	STATIA BUJORU 110/20KV TRAFO 2 110/20KV (ALIMENTEAZA	Nu e cazul	d	refuz I 20 kV pe LEA 20 kV Foltesti si pe LEA 20 kV Cudalbi	Virlezi, Urlesti, Baleni, CEE Virlezi, Slivna, Ganesti,Comanesti,Prodanesti,Puricani,Saseni,Cavadinesti,Suceveni,Vadeni, Oras Bujoru, Viile,Umbraresti, Oras Beresti, Radesti, Lungesti,	16639	1	0	16	14911	0:09	1.8	0.3	0.32
											2	0	2	1710	0:15	0.2	0.1	
					LEA 20 kV Malaesti			Conductor rupt pe derivatia	jud. Prahova loc : Cotofenesti, Malaiesti		1		15	5522	0:09	1.055	0.2	

Nr. crt. DEER MN	Data/ora declanșare incident deosebit		Localizare declanșare incident deosebit						Zone afectate (judet -localități afectate)	Nr. total utilizatori afectați	Tranșe reconectare utilizatori							
			Judet	Nivel de tensiune	Instalație electrică	Element afectat	Categ. într.[1] (b/c/d)	Cauza declanșării incidentului[2]			Tranșa nr.	Nr. utilizatori rea lim ent ati			Durată întrerupere	Putere întreruptă [MW]	Energie nelivr. [MWh]	Total Energie nelivrata [3] [MWh]
													MT	JT				
56	29.06.2022	18:15	PH	MT	LEA 20 kV Malaiesti Statia110/20kV Valeni	LEA20 kV Malaiesti derivatia PT 103	b	Conductor rupt pe derivatia PT 103	jud. Prahova loc.: Cotofenesti, Malaiesti, Sfarleanca, Dumbravesti, Plopeni, Valcanesti, Cosmina, Tiparesti, Goruna, Cocorastii Mislii	5761	2		1	13	1:04	0.005	0.0	0.29
											3		0	210	3:10	0.04	0.1	
57	30.06.22	9:04	Galati	IT	LES 6KV STATIA GALATI NORD - PA 9 MICRO 39B	LES MT	d	defect pe LES 6 KV GL NORD~PA9 MR39B	partial orasul Galati	7029	1	0	5	7024	0:41	3.51	2.4	2.40
58	30.06.22	16:22	Vrancea	MT	LEA 20KV MOVILITA	ISNS rupt la st.8,st.9 din derivatie 20KV sperieti-LEA 20KV Movilita	b	ISNS rupt la st.8,st.9 din derivatie 20KV sperieti-LEA 20KV Movilita	jud. Vrancea - loc.Tisita,Dumbrava,Panciu,Straoane,Muncelu,Movilita,Manastioara,Fitionesti,Ciolanesti,Ghimicesti,Trotusanu	5998	1	0	2	545	0:28	0.04	0.02	6.20
											2	0	1	2698	1:04	2.2	2.35	
											3	0	0	2512	1:49	2.1	3.82	
											4	0	1	239	2:12	0.01	0.02	
59	30.06.22	19:20	Dambovita	IT/MT	statia 110/20/10 kV Moreni	TRAFO -1 110/20 kV	d	defect trecator	Moreni	6468	1	0	3	6465	0:40	3.7	2.47	2.47
60	01.07.22	9:53	Galati	MT	LEA 20KV BUJORU - BERESTI (ALIMENTEAZA STATIA BERESTI 20KV)	LES MT	d	defect pe LES 20 kV PT Targ Beresti - PT Bl Beresti 2 LES 20 kV PT BL. Beresti 2 - PT Bl. Beresti 1, respectiv refuz intreruptor pe LEA 20kV Beresti 1	Beresti,Prodanesti,Saseni,Puricani,Aldesti,Ganesti, Cristesti,Pupezeni.Cavadinesti,Vadeni,Grapeni,Succeveni,Radesti,,Bursucani,Adam,Balintesti,Jorasti	7029	1	0	5	7024	0:45	2.41	1.8	1.81
61	02.07.22	6:17	Galati	MT	LEA 20KV BUJORU - BERESTI (ALIMENTEAZA STATIA BERESTI 20KV)	Nu e cazul	d	Nu s-a evidentia defectul	Beresti,Prodanesti,Saseni,Puricani,Aldesti,Ganesti, Cristesti,Pupezeni.Cavadinesti,Vadeni,Grapeni,Succeveni,Radesti,,Bursucani,Adam,Balintesti,Jorasti	7029	1	0	5	7024	0:58	2.41	2.3	2.33
62	02.07.2022	18:37	PH	MT	LES 20 kV PT 442 Camin TCM Statia 110/20 kV Columbia	LES 20 kV Camin TCM PT 442	d	Cablu defect	jud. Prahova mun Ploiesti (partial)	6283	1		2	6281	0:31	1.5	0.8	0.8
63	03.07.22	16:45	Galati	MT	LEA 20KV BUJORU - BERESTI (ALIMENTEAZA STATIA BERESTI 20KV)	Nu e cazul	d	Nu s-a evidentia defectul	Beresti,Prodanesti,Saseni,Puricani,Aldesti,Ganesti, Cristesti,Pupezeni.Cavadinesti,Vadeni,Grapeni,Succeveni,Radesti,,Bursucani,Adam,Balintesti,Jorasti	7029	1	0	5	7024	0:45	2.41	1.8	1.81
64	03.07.22	23:59	Galati	IT	STATIA SCHELA 110/20kV BARA A+B 20kV	Nu e cazul	d	Nu s-a evidentia defectul	Slobozia Conachi, Cuza Voda,Piscu,Vames,Negrea,Cismele,Odaia Manolache,Independenta,Branistea,Serbesti,Traian Sat, Schela	10742	1	0	23	10719	1:00	2.5	2.5	2.50
65	05.07.22	10:28	Vrancea	MT	LEA 20kV Câmpuri	LES 20KV racord PTA NR.5482 Pompe apa Soveja	b	cablu en.el.20KV racord PTA nr.5482 Pompe apa Soveja	jud. Vrancea - Viisoara, Vizantea, Campuri, Racoasa, Verdea, Marasti, Gura Vaii, Rotilesti, Dragosloveni de Soveja, Rucareni, Negrilesti	6384	1	0	8	6376	0:48	4.1	3.28	3.28
66	05.07.2022	19:36	Ph	MT	ST. PLOIESTI SUD 110/20/6 KV	Bara A 20 kV ST 110/20/6 kV PLOIESTI SUD	d	Defect in circuitele secundare de protectie	Judetul Prahova loc: Ploiesti	8445	1		18	8427	0:08	3.1	0.41	0.41
67	06.07.2022	15:38	Ph	MT	LEA 20 kV FCA STATIA VALENI	LEA 20 kV FCA Derivatia SD1E	b	Cordon rupt la PT 94.	jud. Prahova loc : Starchiojd, Posesti , Batrani ,Nucsoara, Drajna, Cerasu, Slon, Ogretin	9070	1		7	6827	0:07	3.5	0.41	2.07
											2		0	2010	1:23	1	1.38	
											3		1	225	2:44	0.1	0.27	
68	08.07.22	10:18	Vrancea	MT	LEA 20kV Câmpuri	LES 20KV racord PTA NR.5482 Pompe apa Soveja	d	cablu en.el.20KV racord PTA nr.5482 Pompe apa - defect	jud. Vrancea - Viisoara, Vizantea, Campuri, Racoasa, Verdea, Marasti, Gura Vaii, Rotilesti, Dragosloveni de Soveja, Rucareni, Negrilesti	6384	1	0	8	5028	0:07	1.1	0.13	0.64
											2	0	0	1347	0:24	1.29	0.52	
											3	0	0	1	8:33	0	0.00	
69	08.07.22	6:38	Vrancea	MT	LEA 20kV Movilița	defect trecător	d	defect trecător	jud. Vrancea - Panciu, Străoane, Muncelu, Crucea de Sus, Movilița	6009	1	0	4	6005	0:09	2.39	0.36	0.36
70	08.07.22	13:01	Vrancea	MT	LEA 20kV Movilița	defect trecător	d	sarma de la st. 6	jud. Vrancea - Panciu, Străoane, Muncelu, Crucea de Sus, Movilița	6009	1	0	2	5662	0:06	2.39	0.24	0.58
											2	0	2	343	1:21	0.25	0.34	
71	09.07.22	11:50	Galati	MT	LES 20kV Filesti - PT 1 Sider	LES MT	d	defect pe LES 20 kV PT T1 I.C.Frimu - PT CTA Doja	partial orasul Galati	5568	1	0	2	4899	0:20	2.48	0.8	1.12
											2	0	0	667	0:45	0.39	0.3	
72	15.07.2022	1:09	Ph	MT	Statia 110/20/6 kV	LES 20 KV PT 495 9	d	LES 20 KV PT 495 9 MAI PT 536 - PT 535 cablu	jud. Prahova loc : Ploiesti, Tg Vechi	35636	1		52	32571	0:06	15.6	1.56	4.20

Nr. crt. DEER MN	Data/ora declanșare incident deosebit		Localizare declanșare incident deosebit						Zone afectate (judet -localități afectate)	Nr. total utilizatori afectați	Tranșe reconectare utilizatori							
			Judet	Nivel de tensiune	Instalație electrică	Element afectat	Categ. într.[1] (b/c/d)	Cauza declanșării incidentului[2]			Tranșa nr.	Nr. utilizatori realimentati			Durată întrerupere	Putere întreruptă [MW]	Energie nelivr. [MWh]	Total Energie nelivrata [3] [MWh]
													MT	JT				
72	15.07.2022	1:09	Ph	MT	COLUMBIA	MAI	d	PT 936 - PT 935 cabla defect	jud. Prahova loc.: Ploiesti, Tg Vechi	55836	2		1	3012	1:53	1.4	2.64	4.20
73	15.07.22	10:40	Buzau	MT	Stația 110/20/6 kV Buzau Est	Barele 20 kV in statia Buzau Est raman fara tensiune. S-a gasit pe LES 20 kV Industriilor cablul defect intre PT 0192 – PT 0194.	d	In statia Buzau Est trafo 3_ 110/20 kV era retras din exploatare ca masura SSM la demontare rigla sustinere cordoane la trafo 1_ 110/6 kV. Barele 20 kV ale statie Buzau Est erau preluate din statia Buzau Crang. La ora 10:40 declanseaza L 20 kV Dragaica in statia Buzau Crang.	jud .Buzau, municipiul Buzau.	9663	1	-	15	9648	0:59	10.42	10.25	10.25
74	15.07.22	22:46	Buzau	MT	Stația 110/20/6 kV Buzau Est	Barele 20 kV in statia Buzau Est raman fara tensiune. Intre orele 22:58 si 23:23 s-a preluat consumul barelor 20 kV din alte statii.	d	Declanseaza in statia Buzau Est trafo 3_110/20 kV prin protectie diferentiala.	jud .Buzau, municipiul Buzau.	9656	1	-	9	9647	0:37	5.98	3.69	3.69
75	16.07.2022	15:10	Ph	MT	LEA 20 kV ZANOAGA STATIA V.	LEA 20 kV Zanoaga de la SDPT 3133 la capat	d	Izolator ISNS rupt la stalpul nr. 5 din derivatia PT 3133	jud. Prahova loc : Vadu Parului, Zanoaga, Rafov, Olari, Gherghita, Hatcarau	5556	1		4	4613	0:07	2.07	0.24	1.06
											2		1	874	1:53	0.4	0.75	
											3		0	64	2:17	0.03	0.07	
76	16.07.2022	15:20	Ph	MT	LEA 20 kV Comarnic ST. Campina	LEA 20 kV Comarnic	b	Defect trecator	jud. Prahova loc : Poiana Campina, Lunca Cornului, Cornu, Breaza	5499	1		18	5481	1:37	4.88	7.89	7.89
77	19.07.2022	12:52	Ph	MT	Statia VEGA 110/20 kV	A declansat TRAFO 1 110/20 kV	d	Conectarea accidentala I 20 kV TRAFO 2 in gol si activarea protectiei homopolare de curent	Judetul Prahova loc: Ploiesti, Blejoi, Tantareni, Moara Noua	12159	1		31	12128	0:06	10	1.00	1.00
78	20.07.22	13:50	Galati	IT	Statia Pechea 110/20kV trafo 110/20kV	Izolatori MT	d	Izolatorii de trecere care fac legatura dintre SB A 20 kV CL 20 kV si Sect. A 20 kV – conturnati, afumati, sparti	Costache Negri partial, Pechea, Suhurlui, Rediu, Cuca, Plevna	7040	1	0	4	7036	0:40	1.05	0.7	0.70
79	22.07.22	12:52	Vrancea	MT	LEA 20KV SONDE 1	LES 20KV intre st.1-st.195bis rupt de utilaj tert	c	LES 20KV intre st.1-st.195bis rupt de utilaj tert	jud. Vrancea - Sat Pufesti, Domnesti, Copacesti, Ruginesti, Surlea, Novacesti, Anghelesti, Paunesti, Bostanesti.	5991	1	-	18	5973	0:20	7.7	2.57	2.57
80	23.07.22	11:16	Buzau	MT	Stația 110/20 kV Contactoare	Barele 20 kV in statia Contactoare raman fara tensiune (refuz declansare IO 20 kV Liceu Energetic).	d	Declanseaza CT 20 kV prin protectie homopolara de curent.	jud .Buzau, municipiul Buzau.	11163	1	-	32	11131	0:50	10.97	9.14	9.14
81	23.07.2022	19:10	Ph	MT	LEA 20 kV PLAVIA STATIA URLATI	Conductoare LEA 20 KV PLAVIA	b	Creanga cazuta pe LEA 20 kV Plavia, intre stalpii nr.76-nr.77.	jud. Prahova loc :Urlati, Iordacheanu, Gornet Cricov, Apostolache, Chiojdeanca, Salcia, Singeru, Lapos	8321	1		15	8306	0:35	2.8	1.63	1.63
88	24.07.2022	14:34	Ph	MT	STATIA VALEA CALUGAREASCA 110/20 KV	Bara 2 20 kV ST 110/20 STATIA VALEA CALUGAREASCA	d	Fisa intrerupator 20kV celula 20kV LEA 20kV Pantazi contact imperfect	Judetul Prahova Com.: Dumbrava; Draganesti; Valea Calugareasca; Gherghita; Rafov; Olarii Vechi	9012	1		19	8993	1:07	2.5	2.79	2.79
83	24.07.22	22:15	PH	MT	LEA 20 kV Malaiesti Statia 110/20kV Valeni	LEA20 kV Malaiesti de la SS7 la capat	b	Copac cazut pe LEA 20 kV Malaiesti la stalpul nr. 318	jud. Prahova loc.: Cotofenesti, Malaiesti, Sfarleanca, Dumbravesti, Plopeni, Valcanesti, Cosmina, Tiparesti, Goruna, Cocorastii Mislii	5761	1		16	4861	0:04	2.03	0.1	3.4
											2		0	243	1:05	0.1	0.1	
											3		0	641	11:38	0.27	3.1	
84	27.07.2022	7:47	Ph	MT	LEA 20 kV PLAVIA STATIA	LEA 20 KV PLAVIA intre SD6B si SD7B	b	Izolator tip ISNS rupt la stalpul nr.273	jud. Prahova loc :Urlati, Iordacheanu, Gornet Cricov, Apostolache, Chiojdeanca, Salcia, Singeru,	8321	1		15	3023	2:13	1.27	2.82	14.75
											2		0	5283	5:21	2.23	11.93	

Nr. crt. DEER MN	Data/ora declanșare incident deosebit		Localizare declanșare incident deosebit						Zone afectate (judet -localități afectate)	Nr. total utilizatori afectați	Tranșe reconectare utilizatori							
			Judet	Nivel de tensiune	Instalație electrică	Element afectat	Categ. într.[1] (b/c/d)	Cauza declanșării incidentului[2]			Tranșa nr.	Nr. utilizatori reaprovizionați	MT	JT	Durată întrerupere	Putere întreruptă [MW]	Energie nelivr. [MWh]	Total Energie nelivrata [3] [MWh]
85	27.07.2022	17:23	Ph	MT	LEA 20 kV CIORANI Statia Mizil	LEA 20 kV CIORANI	b	Izolator tip ISNS spart la stapul nr.24	jud. Prahova loc : Conduratu, Baba Ana, Fulga, Ciorani, Salciile	7173	1		18	5299	0:16	2.13	0.6	1.3
											2		2	1340	0:27	0.54	0.2	
											3		1	513	2:12	0.21	0.5	
86	27.07.22	20:10	Vrancea	MT	LEA 20KV SOVEJA	STE 20KV st.25/1 din racord PTA 5171 Spinesti 1	b	STE 20KV st.25/1 din racord PTA 5171 Spinesti 1	jud. Vrancea - com.Vidra,Tulnici,Paulesti,Gresu,Naruja,Nistoresti, Nereju	6091	1	-	12	5035	0:16	2.2	0.6	1.7
											0		0	1044	10:59	0.1	1.1	
87	29.07.2022	0:00	PH	MT	Statia 110 /20 kV Baicoi	Statia 110 /20 kV Baicoi	d	Declansare I 110 kV LEA 110kV Baicoi-Floresti (MOP cu presiune scazuta cu blocare anclansare) in St. 110/20kV Baicoi LEA 110kV Movila Vulpii Baicoi declansata	jud. Prahova loc.: Baicoi, Liliesti, Tintea, Mislea , Scorteni, Bordeni,	10342	1		67	10275	0:04	4	0.3	0.3
88	29.07.22	22:24	Buzau	IT	LEA 110 kV Satuc - Beceni	Barele 110 kV in statia Beceni raman fara tensiune. Consum preluat pe MT.	b	Declanseaza LEA 110 kV Satuc - Beceni in statia Satuc prin REL 650 distanta tr.1, fazele R,S,T, ramanand fara tensiune st. Beceni.	jud .Buzau, zona de Vest a judetului.	10276	1	-	14	10262	0:36	1.821	1.09	1.09
89	31.07.2022	3:01	Ph	MT	LEA 20 kV Comarnic ST. Campina	LEA 20 kV Comarnic de la SS5 (S32) la capat	b	Conductor rupt la stalpul nr. 8 cauzat de vegetatia crescuta in coronamentul	jud. Prahova loc : Poiana Campina, Lunca Cornului, Cornu, Breaza	5499	1		14	3292	3:14	2.94	9.51	29.45
											2		4	1402	7:08	1.24	8.85	
											3		0	787	15:51	0.7	11.10	
90	01.08.2022	12:27	Ph	MT	STATIA VALEA CALUGAREASCA 110/20 KV	Trafo. 2 110/20kV ST 110/20 STATIA VALEA CALUGAREASCA	d	Releu semnalizare functionare proctectie de rezerva a barelor de MT DPDR defect	Judetul Prahova Com.: Dumbrava; Draganesti; Valea Calugareasca; Gherghita; Rafov; Olarii Vechi	9012	1		19	8993	1:00	5	5.00	5.00
91	02.08.22	15:09	Vrancea	MT	LEA 20kV Câmpuri	LES 20KV racord PTA NR.5482 Pompe apa Soveja	c	cablu en.el.20KV racord PTA nr.5482 Pompe apa - rupt de utilaj tert	jud. Vrancea - Viisoara, Vizantea, Campuri, Racoasa, Verdea, Marasti, Gura Vaii, Rotilesti, Dragosloveni de Soveja, Rucareni, Negrilesti	6040	1	0	10	4682	0:06	1.29	0.13	3.59
											2	0	0	1348	3:09	1.1	3.47	
92	07.08.2022	11:53	Ph	MT	LEA 20 kV ZANOAGA STATIA V. CALUG.	LEA 20 kV ZANOAGA intre SS5-SS6	d	Vegetatie crerscuta pe coronamentul liniei LEA 20KV ZANOAGA	jud. Prahova loc : Vadu Parului, Zanoaga, Rafov, Olari, Gherghita, Hatcarau	5555	1		3	5487	0:20	2.47	0.82	0.95
											2		1	64	4:15	0.03	0.13	
93	09.08.2022	19:02	Ph	MT	LEA 20 kV COMUNE ST. 20/6 kV SLANIC	Derivatie 20 kV SD4A (S.61) LEA 20 kV COMUNE	b	Vegetatie crescuta in coronamentul liniei LEA 20kV COMUNE	jud. Prahova loc : Alunis, Bertea, Stefesti Pitriceaua, Varbilau, Poiana Varbilau	6736	1		2	6261	0:05	2.9	0.24	0.60
											2		0	473	1:48	0.2	0.36	
94	09.08.22	20:40	Galati	MT	LEA 20KV LIESTI - PA 2 LIESTI	LEA MT	b	conductor rupt intre stp. 338 - stp.339, vant puternic in rafale in zona, cod portocaliu conform mesaj ANM/09.08.2022	Liesti, Bucesti, Ivesti, Torcesti, Umbraresti, Draganesti. Podoleni, Malul Alb	5447	1	0	2	2136	0:25	1.37	0.6	11.04
											2	0	2	1555	0:50	1	0.8	
											3	0	2	1023	3:31	0.65	2.3	
											4	0	1	726	15:38	0.47	7.3	
95	09.08.22	20:50	Galati	MT	LEA 20KV TECUCI - LIESTI	LEA JT	b	Copaci cazuti in retea 0,4 kV aferenta PTA Prefabricate Umbraresti, cord portocaliu conform mesaj ANM/09.08.2022	Malul Alb, Draganesti, Barcea, Podoleni,Umbraresti, Torcesti, Silistea, Condrea, Salcia	5584	1	0	6	4548	3:00	1.95	5.9	8.53
											2	0	0	905	3:18	0.38	1.3	
											3	0	1	124	20:20	0.07	1.4	
96	09.08.2022	22:26	Vrancea	MT	STATIA 110/20KV VULTURU	Trafo1-110/20kV	b	declansare Trafo1-110/20kV prin protectie diferentiala	jud. Vrancea - loc.Suraia,Vadu Rosca,Gologanu,Vulturu,Hangulesti,Maluri,Botirlau,Nanesti	6580	1	-	10	6570	0:06	3	0.3	0.3
97	09.08.2020	23:53	Vrancea	MT	STATIA 110/20KV ADJUD	CTV 20KV ,stilp SE1 rupt din deriv.20KV Anghelesti	b	declansare CTV 20KV in STATIA 110/20KV ADJUD	jud. Vrancea - loc.Adjud,loc.Calimanesti,loc.Ciorani,loc.Pufesti,loc.Ruginesti,loc.Anghelesti,loc.Copacesti,loc.Novacesti,.loc.Paunesti,loc.Surlea,loc.Viisoara,loc.Bostanesti	7995	1	0	16	5247	0:06	3	0.30	1.04
											2	0	5	2143	0:06	0.1	0.01	
											3	0	0	584	14:38	0.05	0.73	
98	14.08.2022	8:54	Ph	MT	LEA 20 kV POTIGRAFU Statia Tatarani	LEA 20 kV POTIGRAFU de la R12 la capat	d	Defect trecator	jud. Prahova loc : Barcanesti , Romanesti, Pietrosani, Puchenii Mari, Potigrafu, Balta Doamnei	6339	1		13	5232	0:04	2.05	0.14	0.60
											2		0	1094	1:02	0.45	0.47	
99	14.08.2022	18:06	Ph	MT	LEA 20 kV ZANOAGA Statia 110/20 kV Valea Calugareasca	LEA 20 kV ZANOAGA derivatia SD1A	b	Pasare electrocutata de la stalpul nr.75 din derivatia SD1A	jud. Prahova loc : Vadu Parului, Zanoaga, Rafov, Olari, Gherghita, Hatcarau	5557	1		5	4714	0:13	1.1	0.24	0.57
											2		1	837	1:38	0.2	0.33	
100	15.08.2022	10:58	Dambovita	IT/MT	statia 110/20 kV Pucioasa	Nu e cazul	d	cablul 20 kV intre I-20 kV si transformator in PTZ 4014 IPL	Pucioasa, Glodeni, Varfuri, Bezdead, Branesti.	8582	1	0	15	8567	0:29	7.3	3.53	3.53

Nr. crt. DEER MN	Data/ora declanșare incident deosebit		Localizare declanșare incident deosebit						Zone afectate (judet -localități afectate)	Nr. total utilizatori afectați	Tranșe reconectare utilizatori							
			Judet	Nivel de tensiune	Instalație electrică	Element afectat	Categ. într.[1] (b/c/d)	Cauza declanșării incidentului[2]			Tranșa nr.	Nr. utilizatori rea limentati	MT	JT	Durată întrerupere	Putere întreruptă [MW]	Energie nelivr. [MWh]	Total Energie nelivrata [3] [MWh]
101	18.08.2022	21:09	Ph	MT	ST. BALTESTI 110/20 KV	Trafo.2 20kV ST. BALTESTI 110/20 KV	d	Refuz de declansare intrerupator celula LEA 20kV Mehedinta 1	Judetul Prahova loc: Magurele, Gornet Cuib, Baltesti, Podenii Noi, Pacureti, Soimari	8390	1		23	8367	0:53	3.7	3.27	3.27
102	19.08.22	21:15	Vrancea	MT	LEA 20KV SOVEJA	ISNS cadru SFEN 20KV a PTA 5397 REBEGARI	b	ISNS cadru SFEN 20KV a PTA 5397 REBEGARI	jud. Vrancea - com.Vidra,Tulnici,Paulesti,Gresu,Naruja,Nistoresti, Nereju,Negrilesti,Paltin	12821	1	-	7	7329	0:09	3.5	0.5	5.5
											2	0	4	3625	0:18	1.75	0.5	
											3	0	1	1237	1:56	1	1.9	
											4	0	0	610	2:55	0.8	2.3	
											5	0	0	8	3:40	0.05	0.2	
103	22.08.22	16:04	Vrancea	MT	LEA 20KV SONDE 1	Izolator ISNS rupt la st.30 deriv.Copacesti	b	Izolator ISNS rupt la st.30 deriv.Copacesti din LEA 20KV SONDE 1	jud. Vrancea - Sat Pufesti, Domnesti, Copacesti, Ruginesti, Surlea, Novacesti, Anghelesti, Paunesti, Bostanesti.	5663	1	-	17	5646	1:33	2.1	3.26	3.26
104	23.08.2022	14:15	Ph	MT	LEA 20 kV CIORANI Statia 110/20kV Mizil	LEA 20 kV CIORANI derivatia SD1B	b	Conductoare rupte pe derivatia PT 1075 LEA 20 kV CIORAN	jud. Prahova loc : Conduratu, Baba Ana, Fulga, Ciorani, Salciile	7173	1		3	2114	0:06	0.85	0.09	5.06
											2		2	841	0:54	0.36	0.32	
											3		16	4197	2:47	1.67	4.65	
105	23.08.2022	15:02	Ph	MT	STATIA VALEA CALUGAREASCA 110/20 KV	Trafo.2 20 kV STATIA 110/20 VALEA CALUGAREASCA	d	Modulul de protectie verificare supratemperatura ulei la Trafo.2 20kV defect	Judetul Prahova Com.: Dumbrava; Draganesti; Valea Calugareasca; Gherghita; Rafov; Olarii Vechi	9012	1		17	8591	0:52	2.3	1.99	2.05
											2		2	402	0:18	0.2	0.06	
106	23.08.22	20:20	Galati	MT	LEA 20KV BUJORU - BERESTI (ALIMENTEAZA STATIA BERESTI 20KV)	Nu e cazul	b	Nu s-a evidentiat defectul, ploi si descarcari in zona	Beresti,Prodanesti,Saseni,Puricani,Aldesti,Ganesti, Cristesti,Pupezeni.Cavadinesti,Vadeni,Grapeni,Suceveni,Radesti,,Bursucani,Adam,Balintesti,Jorasti	7029	1	0	5	7024	0:29	2.41	1.2	1.2
10	23.08.2022	22:15	Ph	MT	LEA 20 kV PLAVIA STATIA 110/20 kV URLATI	LEA 20 KV PLAVIA derivatia P.T. 2057 Copac cazut pe linie	b	Izolator tip ISNS spart si conductoare rupte intre stalpii nr.5-6 LEA 20 kV PLAVIA	jud. Prahova loc :Urlati, Iordacheanu, Gornet Cricov, Apostolache, Chiojdeanca, Salcia, Singeru, Lapos	8321	1		13	8220	2:39	2.37	6.28	6.85
											2		2	86	18:55	0.03	0.57	
108	26.08.2022	14:28	Ph	MT	LEA 20 kV Potigrafu Statia 110/20 kV Tatarani	Derivatia Balta Doamnei din LEA 20kV POTIGRAFU	d	Defect trecator pe LEA 20 kV Potigrafu, dupa R12	jud. Prahova loc : Barcanesti , Romanesti, Pietrosani, Puchenii Mari, Potigrafu, Balta Doamnei	6339	1		13	5232	0:07	2.5	0.29	0.73
											2		0	1094	0:53	0.5	0.44	
109	26.08.2022	15:39	Ph	MT	LEA 20 kV Potigrafu Statia 110/20 kV Tatarani	Derivatia Balta Doamnei din LEA 20kV POTIGRAFU	d	Creanga cazuta pe derivatia Balta Doamnei din LEA 20kV POTIGRAFU	jud. Prahova loc : Barcanesti , Romanesti, Pietrosani, Puchenii Mari, Potigrafu, Balta Doamnei	6339	1		13	5232	0:04	2.5	0.17	1.98
											2		0	1094	3:38	0.5	1.82	
110	29.08.2022	14:40	Ph	MT	LEA 20 kV ZANOAGA STATIA 110/20kV VALEA CALUGAREASCA	LEA 20 kV ZANOAGA derivatia SD1B	d	Conductor rupt si izolator spart pe derivatia SD1B din LEA 20 kV ZANOAGA	jud. Prahova loc : Vadu Parului, Zanoaga, Rafov, Olari, Gherghita, Hatcarau	5556	1		3	3704	0:04	1.71	0.11	1.11
											2		1	938	0:43	0.43	0.31	
											3		1	909	1:40	0.41	0.68	
111	30.08.2022	16:16	Ph	MT	LEA 20 kV COMUNE ST. 20/6 kV SLANIC	LEA 20 kV COMUNE DERIVATIA PT 2060	b	Creanga cazuta pe LEA 20 KV COMUNE DERIVATIA PT 2060	jud. Prahova loc : Alunis, Bertea, Stefesti Pitriceaua, Varbilau, Poiana Varbilau	6736	1		2	5684	1:40	1.77	2.95	3.86
											2		0	829	2:42	0.25	0.68	
											3		0	221	2:58	0.08	0.24	
112	01.09.22	12:05	Galati	IT	STATIA FOLTESTI 110/20KV TRAFO 110/20KV	Nu e cazul	d	Nu s-a evidentiat defecte	Stoicani, Tamaoani, Frumusita, Ijdileni, Sivita, Tulucesti, Vanatori partial; Fantanele, Scantaiesti, Tatarca, Foltesti, Fartanesti	10770	1	0	20	10750	0:38	1.5	1.0	1.0
113	02.09.2022	4:10	PH	MT	LES 20 kV PT 442 Camin TCM	LES20 kV PT 431 - PT 434 Camine TCM	d	cablu defect	jud. Prahova mun Ploiesti (partial)	6283	1		2	6281	0:35	2.8	1.63	1.63
114	02.09.22	23:50	Vrancea	MT	LEA 20KV DUMITRESTI	nu sunt elemente afectate	b	vegetatie in LEA 20KV Dumitresti intre st.47-st.48	jud. Vrancea -Bordesti,Bordestii de Sus,Bordesti,Bordestii de Jos,Lupoaia,Galoesti,Dumitresti,Bicestii de Sus,Dumitrestii de Sus,Motnau,Trestia,Chiojdeni,Poduri,Tulburea,Jitia de Jos,Jitia,Jitia de Sus,Magura,Dealul Sarii,Bahnele,Neculele,Cerbu,Vintileasca,Poiana Stoichii	6538	1	-	4	6534	1:49	3.7	6.72	6.72
115	03.10.2022	11:42	Ph	MT	LEA 20 kV COMUNE ST. 20/6 kV SLANIC	LEA 20 kV COMUNE	b	Copac cazut pe LEA 20 KV COMUNE la stalpul nr.147	jud. Prahova loc : Alunis, Bertea, Stefesti Pitriceaua, Varbilau, Poiana Varbilau	6736	1		2	6734	0:20	2.1	0.70	0.70
116	07.09.2022	15:36	Ph	MT	Statia 110/20/6 kV	LES 20 KV PT 495 9	d	Refuz declansare intrerupator L 20kV afemt	jud. Prahova loc : Ploiesti, Te Vechi	35636	1		52	32571	0:21	3.9	1.37	3.77

Nr. crt. DEER MN	Data/ora declanșare incident deosebit		Localizare declanșare incident deosebit						Zone afectate (judet -localități afectate)	Nr. total utilizatori afectați	Tranșe reconectare utilizatori							
			Judet	Nivel de tensiune	Instalație electrică	Element afectat	Categ. într.[1] (b/c/d)	Cauza declanșării incidentului[2]			Tranșa nr.	Nr. utilizatori rea lim ent ati			Durată întrerupere	Putere întreruptă [MW]	Energie nelivr. [MWh]	Total Energie nelivrata [3] [MWh]
													MT	JT				
116	07.09.2022	15:56	Ph	MT	COLUMBIA	MAI	d	Intrerupator I 20kV aferit LES 20kV PT 495 9MAI	jud. Prahova loc.: Ploiesti, Tg Vechi	53836	2		1	3012	1:43	1.4	2.40	3.77
117	09.09.2022	12:16	Ph	MT	LEA 20 kV COMUNE ST. 20/6 kV SLANIC	LEA 20 kV COMUNE Derivatia SD4A	b	Vegetatie crescuta in coronamentul liniei LEA 20 KV COMUNE	jud. Prahova loc : Alunis, Bertea, Stefesti Pitriceaua, Varbilau, Poiana Varbilau	6736	1		2	6261	0:35	1.96	1.14	1.34
											2		0	395	1:15	0.12	0.15	
											3		0	78	2:15	0.02	0.05	
118	13.09.22	12:08	Galati	MT	LES 20kV Filesti - PT 1 Sider	LES MT	d	defect pe LES 20kV PT 7 I.C. Frimu PT 3 I.C. Frimu	partial orasul Galati	5568	1	0	1	2113	0:36	1.08	0.6	1.90
											2	0	1	3453	0:42	1.79	1.3	
119	16.09.22	10:58	Buzau	IT	LEA 110 kV Satuc - Beceni	Barele 110 kV in statia Beceni raman fara tensiune. Consum preluat pe MT.	b	Declanseaza LEA 110 kV Satuc - Beceni in statia Satuc prin protectie de distanta tr.1, PU-D500, R+N, d = 4,7 Km , ramanand fara tensiune st.	jud .Buzau, zona de Vest a judetului.	10276	1	-	14	10262	0:17	2.5	0.71	0.71
120	18.09.22	12:34	Buzau	IT	LEA 110 kV Satuc - Beceni	Barele 110 kV in statia Beceni raman fara tensiune. Consum preluat pe MT.	b	Declanseaza LEA 110 kV Satuc - Beceni in statia Satuc prin protectie de distanta tr.1, PU-D500, R+N, d = 4,7 Km , ramanand fara tensiune st. Beceni.	jud .Buzau, zona de Vest a judetului.	10276	1	-	14	10262	0:22	2.2	0.81	0.81
121	18.09.22	16:28	Buzau	IT	LEA 110 kV Satuc - Beceni	Barele 110 kV in statia Beceni raman fara tensiune. Consum preluat pe MT.	b	Declanseaza LEA 110 kV Satuc - Beceni in statia Satuc prin protectie de distanta tr.1, PU-D500, R+N, d = 4,7 Km , ramanand fara tensiune st. Beceni.	jud .Buzau, zona de Vest a judetului.	10276	1	-	14	10262	0:09	2.2	0.33	0.33
122	18.09.22	21:29	Buzau	IT	LEA 110 kV Satuc - Beceni	Barele 110 kV in statia Beceni raman fara tensiune. Consum preluat pe MT.	b	Declanseaza LEA 110 kV Satuc - Beceni in statia Satuc prin protectie de distanta tr.1, PU-D500,	jud .Buzau, zona de Vest a judetului.	10276	1	-	14	10262	0:04	3	0.20	0.20
123	19.09.2022	13:03	PH	MT	ST. DOFTANA 110/20/10/6 KV	TRAFO 4 110/20kV din ST. DOFTANA 110/20/10/6 KV a declansat	d	Refuz declansare intrerupator 20kV Celula MHC Doftana 1	jud. Prahova loc.: Campina, Brebu, Telega, Sotrile, Lunca Mare, Paltinu.	6072	1		16	6056	0:08	3.8	0.51	0.51
124	20.09.22	13:35	Vrancea	MT	LEA 20kV Câmpuri	LES 20KV racord PTA NR.5482 Pompe apa Soveja	d	cablu en.el.20KV racord PTA nr.5482 Pompe apa - defect	jud. Vrancea - Viisoara, Vizantea, Campuri, Racoasa, Verdea, Marasti, Gura Vaii, Rotilesti, Dragosloveni de Soveja, Rucareni, Negrilesti	6247	1	-	8	6239	1:05	1.2	1.3	1.3
125	22.09.2022	4:30	PH	MT	LES 20 kV PT 442 Camin TCM St. 110/20kV Columbia	LES20 kV P.T. 425 - P.T. 521 Camine TCM	d	cablu defect	jud. Prahova mun Ploiesti (partial)	6283	1		2	3530	1:00	0.6	0.60	2.19
											2		0	2751	3:11	0.5	1.59	
126	22.09.22	9:34	Galati	IT	STATIA BUJORU 110/20KV TRAFO 2 110/20KV	LEA MT si mecanism actionare IUP 110kV	d	defect mecanism actionare IUP 110kV Trafo2 110/20kV si conductor	Virlezi, Urlesti, Baleni, CEE Virlezi, Slivna, Ganesti,Comanesti,Prodanesti,Puricani,Saseni,Cavadinesti,Suceveni,Vadeni, Oras Bujoru,	16639	1	0	16	15098	1:00	2.89	2.9	3.3
											2	0	2	1402	1:03	0.27	0.3	
											3	0	0	121	4:26	0.03	0.1	
127	24.09.22	15:37	Vrancea	MT	LEA 20KV SONDE 1	conductoare electrice rupte la st.1-st.2 dceriv.20KV Sector Mecanic Pufesti	d	conductor electric OL-AL 35mmp rupt cauzat de pasari(grauri)	jud. Vrancea - Sat Pufesti, Domnesti, Copacesti, Ruginesti, Surlea, Novacesti, Anghelesti, Paunesti, Bostanesti.	5770	1	0	16	4942	0:08	2	0.27	0.46
											2	0	0	778	0:34	0.1	0.06	
											3	0	1	33	2:38	0.05	0.13	
128	29.09.2022	4:07	Vrancea	MT	STATIA 110/20KV VULTURU	dispozitiv MOP	d	declansare Trafo1-110/20kV prin protectie tehnologica presiune scazuta la disp.MOP	jud. Vrancea - loc.Suraia,Vadu Rosca,Gologanu,Vulturu,Hangulesti,Maluri,Botirlau,Nanesti	7100	1	-	11	7089	0:03	2	0.1	0.1
129	03.10.22	16:25	Galati	IT	STATIA PECHEA 110/20KV TRAFO	Nu e cazul	d	Defect trecator	Costache Negri partial, Pechea, Suhurlui, Rediu, Cuca, Plevna	7040	1	0	3	3526	0:05	1.41	0.12	0.33
											2	0	1	3510	0:09	1.41	0.21	
130	05.10.22	10:35	Vrancea	MT	LEA 20kV Ceramica	LES 20KV PTZ 3307Vincon Odobesti-PTZ 3308 FRE Odobesti	d	LES 20KV defect	jud. Vrancea - Oras Odobesti,com. Cîrligele, Vârteşcoiu, Dălhăuţi, Jariştea, Bolotești	7330	1	0	12	6310	0:07	6	0.70	1.37
											2	0	2	1006	0:40	1	0.67	
131	11.10.2022	16:43	PH	MT	LES 20 kV PT 442 Camin TCM St.	LES20 kV PT 424-PT469 Camine TCM	d	cablu defect	jud. Prahova mun Ploiesti (partial)	6283	1		2	6281	0:55	2.8	2.57	2.57
132	15.10.2022	15:53	PH	MT	LES 20 kV PT 442 Camin TCM St.	LES20 kV PT 431 - PT 434 Camine TCM	d	cablu defect	jud. Prahova mun Ploiesti (partial)	6283	1		2	6281	0:19	2.8	0.89	0.89
133	17.10.2022	0:56	Vrancea	IT	STATIA 110/20KV VULTURU	nu este cazul	c	declansare Trafo1-110/20kV prin protectie diferentiala,a functionat AAR-20KV	jud. Vrancea - loc.Suraia,Vadu Rosca,Gologanu,Vulturu,Hangulesti,Maluri,Botirlau,Nanesti	7100	1	-	11	7089	0:06	1	0.1	0.1

Nr. crt. DEER MN	Data/ora declanșare incident deosebit		Localizare declanșare incident deosebit						Zone afectate (judet -localități afectate)	Nr. total utilizatori afectați	Tranșe reconectare utilizatori							
			Judet	Nivel de tensiune	Instalație electrică	Element afectat	Categ. într.[1] (b/c/d)	Cauza declanșării incidentului[2]			Tranșa nr.	Nr. utilizatori rea lim ent ati			Durată întrerupere	Putere întreruptă [MW]	Energie nelivr. [MWh]	Total Energie nelivrata [3] [MWh]
													MT	JT				
134	18.10.2022	9:34	Ph	MT	LEA 20 kV COMUNE ST. 20/6 kV SLANIC	LEA 20 kV COMUNE	d	Defect trecator	jud. Prahova loc : Alunis, Bertea, Stefesti Pitriceaua, Varbilau, Poiana Varbilau	6736	1		2	6734	0:16	2.3	0.6	0.6
135	24.10.22	18:00	Vrancea	MT	LEA 20kV Andreiasu	LES 20KV PTZ 3311 ILF Odobesti-SS 20KV st.10	d	LES 20KV defect	jud. Vrancea - Oras Odobesti,com. Cîrligele, Vârteşcoiu, Dălhăuți, Jariștea, Bolotești	5092	1	0	4	4085	0:01	2	0.03	0.58
											2	0	0	1003	1:06	0.5	0.55	
136	28.10.22	8:06	Galati	MT	LEA 20kV BUJORU - BERESTI (ALIMENTEAZA STATIA BERESTI 20KV)	LES MT	d	Izolatie afumata, sig MT arsa la T 20/0.4 kV din PT Bl. Beresti 2.	Beresti,Prodanesti,Saseni,Puricani,Aldesti,Ganesti, Cristesti,Pupezeni.Cavadinesti,Vadeni,Grapeni,Succeveni,Radesti,,Bursucani,Adam,Balintesti,Jorasti	7231	1	0	5	2526	0:06	0.85	0.09	1.07
											2	0	6	3789	0:26	1.27	0.55	
											3	0	1	904	1:30	0.29	0.44	
137	29.10.22	21:04	Galati	IT	STATIA PECHEA 110/20KV TRAFO 2 110/20KV	izolator conturnat	d	Trafo 2-110/20kV declansat prin protectie diferentiala si dihor electrocutat la pod bare exterior 20kV faza S cu izolator conturnat.	Costache Negri partial, Pechea, Suhurlui, Rediu, Cuca, Plevna	7040	1	0	4	7036	0:42	2.82	1.97	1.97
138	30.10.22	14:47	Buzau	IT	Statia 110/20kV Pogoanele	Declanseaza CL 20 kV prin protectie maximala de curent la refuz declansare IO 20 kV Padina.	d	Refuz declansare IO 20 kV Padina.	jud .Buzau, loc. Situate in sudul judetului	12383	1	-	64	12319	0:12	2.05	0.41	0.41
139	11.11.22	5:07	Vrancea	MT	LEA 20KV SONDE 1	Izolator conturnat faza S la STE 20KV st.119/1 racord PTA 6250 PUFESTI NORD	d	STE 20KV st.119/1 racord PTA 6250 PUFESTI NORD	jud. Vrancea - Sat Pufesti, Domnesti, Copacesti, Ruginesti, Surlea, Novacesti, Anghelesti, Paunesti, Bostanesti.	5583	1	0	16	4622	0:22	2.2	0.81	1.34
											2	0	1	934	5:12	0.1	0.52	
											3	0	0	10	9:33	0.001	0.01	
140	21.11.22	7:22	Vrancea	MT	LEA 20kV Ceramica	LES 20KV PTZ 3304 Vinificatie Odobesti-PTZ 9074 CAMIN ATELIER	b	LES 20KV defect	jud. Vrancea - Oras Odobesti,com. Cîrligele, Vârteşcoiu, Dălhăuți, Jariștea, Bolotești	7948	1	0	32	7916	0:54	9.52	8.57	8.57
141	24.11.22	13:56	Vrancea	MT	LEA 20kV Movilița	transformator de putere defect la PTA 5146 SPERIETI	d	transformator de putere PTA 5146 SPERIETI	jud. Vrancea - Panciu, Străoane, Muncelu, Crucea de Sus, Movilița	5998	1	0	4	5993	0:14	4.8	1.12	1.15
											2	0	0	1	3:23	0.01	0.03	
142	25.11.2022	16:11	PH	MT	LES 20 kV PT 442 Camin TCM St. 110/20kV Columbia	LES20 kV P.T. 428 - P.T. 429 Camine TCM	d	cablu defect	jud. Prahova mun Ploiesti (partial)	6283	1		2	6281	0:43	1.5	1.08	1.08
143	04.12.2022	10:30	PH	MT	ST. DOFTANA 110/20/10/6 KV	TRAFO 4 110/20kV din ST. DOFTANA 110/20/10/6 KV a declansat	d	Conductorul din circuitul de curent de la TC 20 kV faza T a fost gasit retezat.	jud. Prahova loc.: Campina, Brebu, Telega, Sotrile, Lunca Mare, Paltinu.	6072	1		16	6056	0:04	4	0.27	0.27
144	05.12.22	15:32	Vrancea	MT	LEA 20kV Movilița	ISNS la st.48 deriv.20KV Fitionesti	d	ISNS rupt la st.48	jud. Vrancea - Panciu, Străoane, Muncelu, Crucea de Sus, Movilița	5890	1	0	3	3859	0:05	3.22	0.27	2.49
											2	0	0	520	0:37	0.43	0.27	
											3	0	1	1507	1:34	1.25	1.96	
145	05.12.22	18:57	Vrancea	MT	LEA 20kV Movilița	STE20KV st.1 LEA 20KV Movilita	d	STE 20KV st.1 LEA 20KV MOVILITA	jud. Vrancea - Panciu, Străoane, Muncelu, Crucea de Sus, Movilița	5890	1	0	4	5881	1:21	4.71	6.36	6.56
											2	0	0	5	2:14	0.09	0.20	
146	06.12.22	11:38	Vrancea	MT	LEA 20kV Movilița	LEA 20KV racord PTA 5124 Straoane Agromec	d	Conductor OL-AL 35mmp faza S ,racord PTA 5124 Straoane Agromec	jud. Vrancea - Panciu, Străoane, Muncelu, Crucea de Sus, Movilița	5998	1	0	2	545	0:03	0.428	0.02	7.17
											2	0	2	3211	1:19	2.517	3.31	
											3	0	0	1352	1:31	1.059	1.61	
											4	0	0	886	3:13	0.694	2.23	
147	07.12.22	13:29	Buzau	MT	Stația 110/20/6 kV Buzau Est	Barele 20 kV in statia Buzau Est raman fara tensiune.	d	Declanseaza trafo 3_ 110/20 kV pe partea de 20 KV prin protectia de arc (eronat).	jud .Buzau, municipiul Buzau.	9663	1	-	15	9648	0:12	4.5	0.90	0.90
148	12.12.22	14:07	Galati	IT	STATIA VANATORI 110/20KV TRAFO 1 110/20KV	cablu MT	d	Cablu alimentare CL 20 kV spre Sectia B bara 20 kV conturnat	Vanatori, Costi, partial orasul Galati, partial Frumusita	5754	1	0	53	3658	0:08	2.25	0.300	1.944
											2	0	0	999	0:18	0.61	0.183	
											3	0	11	1033	2:17	0.64	1.461	
149	12.12.2022	17:48	Ph	MT	LEA 20 kV COMUNE ST. 20/6 kV SLANIC	LEA 20 kV COMUNE de la SS3 la capat	d	Stalp de lemn rupt	jud. Prahova loc : Alunis, Bertea, Stefesti Pitriceaua, Varbilau, Poiana Varbilau	6736	1		2	5684	0:47	1.9	1.49	2.14
											2		0	1050	1:37	0.4	0.65	

Nr. crt. DEER MN	Data/ora declanșare incident deosebit		Localizare declanșare incident deosebit						Zone afectate (judet -localități afectate)	Nr. total utilizatori afectați	Tranșe reconectare utilizatori							
			Judet	Nivel de tensiune	Instalație electrică	Element afectat	Categ. într.[1] (b/c/d)	Cauza declanșării incidentului[2]			Tranșa nr.	Nr. utilizatori rea limentati	MT	JT	Durată întrerupere	Putere întreruptă [MW]	Energie nelivr. [MWh]	Total Energie nelivrata [3] [MWh]
150	20.12.2022	15:46	Vrancea	MT	STATIA 110/20KV FOCSANI NORD	nu este cazul	d	declansare CEL.20KV /LEA 20kV Campineanca, LES 20kV Str. Mare, LES 20kV Longinescu, LES 20kV Castel Apa din ST.110/20KV Focsani Nord	jud. Vrancea - loc.Focsani,loc.Campineanca	8246	1	-	45	8201	0:11	10	1.8	1.8
151	21.12.2022	13:38	Ph	MT	LEA 20 kV MALAIESTI STATIA VALENI	LEA 20 kV MALAIESTI de la SS6, SS7 si SD1A	b	Copac cazut pe linie in axul dintre SS6-SS7-SD1D din LEA 20 kV MALAIEST	jud. Prahova loc : Cotofenesti, Malaiesti, Dumbravesti, Valcanesti, Cosmina, Plopeni	5761	1		2	388	0:12	0.35	0.07	2.49
											2		2	1934	0:47	0.72	0.56	
											3		12	3423	1:18	1.43	1.86	
152	30.12.22	7:22	Vrancea	MT	LEA 20kV Ceramica	LES 20KV PTZ 3311 ILF Odobesti-SS 20KV st.10 LEA 20KV Ceramica	b	LES 20KV defect	jud. Vrancea - Oras Odobesti,com. Cîrligele, Vârteşcoiu, Dălhăuți, Jariștea, Bolotești	5229	1	0	11	4215	0:33	4.3	2.37	3.37
											2	0	0	1003	1:30	1.5	1.00	

DEER - zona Muntenia Nord

Tabelul nr. D.2 - Localizarea incidentelor deosebite inregistrate in anul 2022 - DEER - zona MN

	Braila	Buzau	Dambovita	Galati	Prahova	Vrancea	total
Incidente deosebite	2	15	3	27	65	40	152
Utilizatori afectati cumulat	43082	175269	25775	214490	513607	282692	1254915
Putere intrerupta cumulat [MW]	15.5	78.841	18.3	78.16	218.09	156.869	565.758
Energie nelivrata cumulat [MWh]	1.96	31.54	7.46	73.64	196.36	116.19	427.15

DEER - zona Muntenia Nord

Tabelul nr. D.3 - Cauze incidente deosebite in anul 2022

Cauze interne OD		Cauze externe OD			Cauze neidentificate
Defecte interne in instalatii	Vegetatia crescuta in culoar LEA	Fenomene meteo defavorabile	Actiuni externe (terti/alti OR/animale)	Altele (Se va detalia - alunecare teren	
68	4	54	10		16

01.01.2022 00:01-31.12.2022 00:01

Analizoare tip ION 7650

Tabel 4 - Principalii parametri tehnici de calitate a energiei electrice raportaţi anual DEER zona Muntenia Nord

	Staţia 1						**Staţia 2**					
Principalii parametri tehnici de calitate a energiei electrice raportaţi anual - **SR Brăila**	**Braila.St_BrailaSud_ CL_ 20kV**						**Braila.St_CuzaVoda_CTv_20kV**					
Numărul de întreruperi tranzitorii	3						4					
Numărul de întreruperi scurte	2						1					
Numărul de întreruperi lungi	4						0					
Frecvenţa medie (Hz)	50						50.001					
Tensiunea medie (V sau kV)	12038.955						12094.891					
Depăşiri ale **limitelor normale pentru variaţiile rapide de tensiune** (număr anual)	508						1150					
Depăşirea **valorii normate de flicker, pe termen lung** (nr.săptămâni)	0 / 52		1 / 52		0 / 52		3 / 52		3 / 52		2 / 52	
	nr.saptamani depasite/nr.saptamani monitorizate			val.max.de depasire/ faze / in saptamana "n" (sfarsit interval)			nr.saptamani depasite/nr.saptamani monitorizate			val.max.de depasire/ faze / in saptamana "n" (sfarsit interval)		
Depăşiri ale **limitelor normale de variaţie a tensiuni**i (valoare %, nr.săptămâni)	1 / 52	1 / 52	1 / 52	0; -80% in sapt 05.Feb	0; -80% in sapt 05.Feb	0; -80% in sapt 05.Feb	6 / 52	4 / 52	2 / 52	35% in sapt 24.Jun; 0	33% in sapt 24.Jun; 0	15% in sapt 26.Mar; -19% in sapt 24.Jun
Depăşirea valorii maxime a armonicii 2 (% din fundamentală, nr.săptămâni)	0/52	0/52	0/52	0	0	0	0/52	0/52	0/52	0	0	0
Depăşirea valorii maxime a armonicii 3 (% din fundamentală, nr.săptămâni)	0/52	0/52	0/52	0	0	0	0/52	0/52	0/52	0	0	0
Depăşirea valorii maxime a armonicii 4 (% din fundamentală, nr.săptămâni)	0/52	0/52	0/52	0	0	0	0/52	0/52	0/52	0	0	0
Depăşirea valorii maxime a armonicii 5 (% din fundamentală, nr.săptămâni)	0/52	0/52	0/52	0	0	0	0/52	0/52	0/52	0	0	0
Depăşirea valorii maxime a armonicii 6 (% din fundamentală, nr.săptămâni)	0/52	0/52	0/52	0	0	0	0/52	0/52	0/52	0	0	0
Depăşirea valorii maxime a armonicii 7 (% din fundamentală, nr.săptămâni)	0/52	0/52	0/52	0	0	0	0/52	0/52	0/52	0	0	0
Depăşirea valorii maxime a armonicii 8 (% din fundamentală, nr.săptămâni)	0/52	0/52	0/52	0	0	0	0/52	0/52	0/52	0	0	0
Depăşirea valorii maxime a armonicii 9 (% din fundamentală, nr.săptămâni)	0/52	0/52	0/52	0	0	0	0/52	0/52	0/52	0	0	0
Depăşirea valorii maxime a armonicii 10 (% din fundamentală, nr.săptămâni)	0/52	0/52	0/52	0	0	0	0/52	0/52	0/52	0	0	0
Depăşirea valorii maxime a armonicii 11 (% din fundamentală, nr.săptămâni)	0/52	0/52	0/52	0	0	0	0/52	0/52	0/52	0	0	0
Depăşirea valorii maxime a armonicii 12 (% din fundamentală, nr.săptămâni)	0/52	0/52	0/52	0	0	0	0/52	0/52	0/52	0	0	0
Depăşirea valorii maxime a armonicii 13 (% din fundamentală, nr.săptămâni)	0/52	0/52	0/52	0	0	0	0/52	0/52	0/52	0	0	0
Depăşirea valorii maxime a armonicii 14 (% din fundamentală, nr.săptămâni)	0/52	0/52	0/52	0	0	0	0/52	0/52	0/52	0	0	0
Depăşirea valorii maxime a armonicii 15 (% din fundamentală, nr.săptămâni)	0/52	0/52	0/52	0	0	0	0/52	0/52	0/52	0	0	0
Depăşirea valorii maxime a armonicii 16 (% din fundamentală, nr.săptămâni)	0/52	0/52	0/52	0	0	0	0/52	0/52	0/52	0	0	0
Depăşirea valorii maxime a armonicii 17 (% din fundamentală, nr.săptămâni)	0/52	0/52	0/52	0	0	0	0/52	0/52	0/52	0	0	0
Depăşirea valorii maxime a armonicii 18 (% din fundamentală, nr.săptămâni)	0/52	0/52	0/52	0	0	0	0/52	0/52	0/52	0	0	0
Depăşirea valorii maxime a armonicii 19 (% din fundamentală, nr.săptămâni)	0/52	0/52	0/52	0	0	0	0/52	0/52	0/52	0	0	0
Depăşirea valorii maxime a armonicii 20 (% din fundamentală, nr.săptămâni)	0/52	0/52	0/52	0	0	0	0/52	0/52	0/52	0	0	0
Depăşirea valorii maxime a armonicii 21 (% din fundamentală, nr.săptămâni)	0/52	0/52	0/52	0	0	0	0/52	0/52	0/52	0	0	0
Depăşirea valorii maxime a armonicii 22 (% din fundamentală, nr.săptămâni)	0/52	0/52	0/52	0	0	0	0/52	0/52	0/52	0	0	0
Depăşirea valorii maxime a armonicii 23 (% din fundamentală, nr.săptămâni)	0/52	0/52	0/52	0	0	0	0/52	0/52	0/52	0	0	0
Depăşirea valorii maxime a armonicii 24 (% din fundamentală, nr.săptămâni)	0/52	0/52	0/52	0	0	0	0/52	0/52	0/52	0	0	0
Depăşirea valorii maxime a armonicii 25 (% din fundamentală, nr.săptămâni)	0/52	0/52	0/52	0	0	0	0/52	0/52	0/52	0	0	0
Depăşirea **factorului de distorsiune armonică** (valoare %, nr.săptămâni)	0 / 52	0 / 52	0 / 52	0	0	0	0 / 52	0 / 52	0 / 52	0	0	0
Depăşirea **factorului de nesimetrie de secvenţă negativă** (valoare %, nr.săptămâni)	0 / 52			0			0 / 52			0		

Staţia 3						Staţia 4						Staţia 5						
Braila.St_Faurei _ CL _ 20kV						Braila.St_Ianca_T2_20kV						Braila.St_Insuratei_L20kV_ CEE_ParcEolian1_10MW						
11						0						0						
4						1						0						
3						1						0						
50						50						50.001						
12045.642						11872.752						12035.356						
0						1719						644						
10 / 52		7 / 52		10 / 52		3 / 52		1 / 52		3 / 52		0 / 52		0 / 52		0 / 52		0 /
nr.saptamani depasite/nr.saptamani monitorizate			val.max.de depasire/ faze / in saptamana "n" (sfarsit interval)			nr.saptamani depasite/nr.saptamani monitorizate			val.max.de depasire/ faze / in saptamana "n" (sfarsit interval)			nr.saptamani depasite/nr.saptamani monitorizate			val.max.de depasire/ faze / in saptamana "n" (sfarsit interval)			nr depasi m
6 / 52	2 / 52	3 / 52	25% in sapt 17.Jun; -36% in sapt 26.Aug	77% in sapt 26.Aug; -25% in sapt 26.Aug	74% in sapt 26.Aug; -24% in sapt 26.Aug	5 / 52	5 / 52	5 / 52	31% in sapt 02.Sep; -93% in sapt 29.Jul	70% in sapt 26.Feb; -93% in sapt 29.Jul	38% in sapt 05.Nov; -94% in sapt 29.Jul	0 / 52	0 / 52	0 / 52	0; 0	0; 0	0; 0	2 / 52
0/52	0/52	0/52	0	0	0	0/52	0/52	0/52	0	0	0	0/52	0/52	0/52	0	0	0	0/52
0/52	0/52	0/52	0	0	0	0/52	0/52	0/52	0	0	0	0/52	0/52	0/52	0	0	0	0/52
0/52	0/52	0/52	0	0	0	0/52	0/52	0/52	0	0	0	0/52	0/52	0/52	0	0	0	0/52
0/52	0/52	0/52	0	0	0	0/52	0/52	0/52	0	0	0	0/52	0/52	0/52	0	0	0	0/52
0/52	0/52	0/52	0	0	0	0/52	0/52	0/52	0	0	0	0/52	0/52	0/52	0	0	0	0/52
0/52	0/52	0/52	0	0	0	0/52	0/52	0/52	0	0	0	0/52	0/52	0/52	0	0	0	0/52
0/52	0/52	0/52	0	0	0	0/52	0/52	0/52	0	0	0	0/52	0/52	0/52	0	0	0	0/52
0/52	0/52	0/52	0	0	0	0/52	0/52	0/52	0	0	0	0/52	0/52	0/52	0	0	0	0/52
0/52	0/52	0/52	0	0	0	0/52	0/52	0/52	0	0	0	0/52	0/52	0/52	0	0	0	0/52
0/52	0/52	0/52	0	0	0	0/52	0/52	0/52	0	0	0	0/52	0/52	0/52	0	0	0	0/52
0/52	0/52	0/52	0	0	0	0/52	0/52	0/52	0	0	0	0/52	0/52	0/52	0	0	0	0/52
1/52	0/52	0/52	0.60 in sapt 23.Jul	0	0	0/52	0/52	0/52	0	0	0	6/52	0/52	0/52	0.63 in sapt 24.Dec	0	0	0/52
0/52	0/52	0/52	0	0	0	0/52	0/52	0/52	0	0	0	0/52	0/52	0/52	0	0	0	0/52
0/52	0/52	0/52	0	0	0	0/52	0/52	0/52	0	0	0	0/52	0/52	0/52	0	0	0	0/52
0/52	0/52	0/52	0	0	0	0/52	0/52	0/52	0	0	0	0/52	0/52	0/52	0	0	0	0/52
0/52	0/52	0/52	0	0	0	0/52	0/52	0/52	0	0	0	0/52	0/52	0/52	0	0	0	0/52
0/52	0/52	0/52	0	0	0	0/52	0/52	0/52	0	0	0	0/52	0/52	0/52	0	0	0	0/52
0/52	0/52	0/52	0	0	0	0/52	0/52	0/52	0	0	0	0/52	0/52	0/52	0	0	0	0/52
0/52	0/52	0/52	0	0	0	0/52	0/52	0/52	0	0	0	0/52	0/52	0/52	0	0	0	0/52
0/52	0/52	0/52	0	0	0	0/52	0/52	0/52	0	0	0	0/52	0/52	0/52	0	0	0	0/52
0/52	0/52	0/52	0	0	0	0/52	0/52	0/52	0	0	0	0/52	0/52	0/52	0	0	0	0/52
0 / 52	0 / 52	0 / 52	0	0	0	0 / 52	0 / 52	0 / 52	0	0	0	0 / 52	0 / 52	0 / 52	0	0	0	0 / 52
0 / 52			0			0 / 52			0			0 / 52			0			

Staţia 6					Staţia 7						Staţia 8					
Braila.St_Pisc_CS_20kV					Braila.St_ PortBraila_ CTv_ 20kV						Braila.St_Urleasca_CTv_20kV					
5					3						4					
0					1						4					
2					0						4					
50					50.001						50					
12095.394					11934.795						12119.433					
1753					399						2171					
52	0 / 52		0 / 52		0 / 52		0 / 52			0 / 52	5 / 52		2 / 52			2 / 52
.saptamani te/nr.saptamani onitorizate		val.max.de depasire/ faze / in saptamana "n" (sfarsit interval)			nr.saptamani depasite/nr.saptamani monitorizate			val.max.de depasire/ faze / in saptamana "n" (sfarsit interval)			nr.saptamani depasite/nr.saptamani monitorizate			val.max.de depasire/ faze / in saptamana "n" (sfarsit interval)		
2 / 52	2 / 52	47% in sapt 19.Mar; -21% in sapt 10.Dec	61% in sapt 10.Dec; -23% in sapt 19.Mar	61% in sapt 10.Dec; -23% in sapt 10.Dec	0 / 52	0 / 52	0 / 52	0; 0	0; 0	0; 0	6 / 52	11 / 52	31 / 52	77% in sapt 19.Aug; -27% in sapt 03.Jun	75% in sapt 19.Aug; -52% in sapt 05.Aug	67% in sapt 05.Aug; -51% in sapt 19.Aug
0/52	0/52	0	0	0	0/52	0/52	0/52	0	0	0	0/52	0/52	0/52	0	0	0
0/52	0/52	0	0	0	0/52	0/52	0/52	0	0	0	0/52	0/52	0/52	0	0	0
0/52	0/52	0	0	0	0/52	0/52	0/52	0	0	0	0/52	0/52	0/52	0	0	0
0/52	0/52	0	0	0	0/52	0/52	0/52	0	0	0	0/52	0/52	0/52	0	0	0
0/52	0/52	0	0	0	0/52	0/52	0/52	0	0	0	0/52	0/52	0/52	0	0	0
0/52	0/52	0	0	0	0/52	0/52	0/52	0	0	0	0/52	0/52	0/52	0	0	0
0/52	0/52	0	0	0	0/52	0/52	0/52	0	0	0	0/52	0/52	0/52	0	0	0
0/52	0/52	0	0	0	0/52	0/52	0/52	0	0	0	0/52	0/52	0/52	0	0	0
0/52	0/52	0	0	0	0/52	0/52	0/52	0	0	0	0/52	0/52	0/52	0	0	0
0/52	0/52	0	0	0	0/52	0/52	0/52	0	0	0	0/52	0/52	0/52	0	0	0
0/52	0/52	0	0	0	0/52	0/52	0/52	0	0	0	0/52	0/52	0/52	0	0	0
0/52	0/52	0	0	0	0/52	0/52	0/52	0	0	0	0/52	0/52	0/52	0	0	0
0/52	0/52	0	0	0	0/52	0/52	0/52	0	0	0	0/52	0/52	0/52	0	0	0
0/52	0/52	0	0	0	0/52	0/52	0/52	0	0	0	0/52	0/52	0/52	0	0	0
0/52	0/52	0	0	0	0/52	0/52	0/52	0	0	0	0/52	0/52	0/52	0	0	0
0/52	0/52	0	0	0	0/52	0/52	0/52	0	0	0	0/52	0/52	0/52	0	0	0
0/52	0/52	0	0	0	0/52	0/52	0/52	0	0	0	0/52	0/52	0/52	0	0	0
0/52	0/52	0	0	0	0/52	0/52	0/52	0	0	0	0/52	0/52	0/52	0	0	0
0 / 52	0 / 52	0	0	0	0 / 52	0 / 52	0 / 52	0	0	0	0 / 52	0 / 52	0 / 52	0	0	0
0 / 52		0			0 / 52			0			0 / 52			0		

Analizoare tip ION 7650

01.01.2022 00:01-31.12.2022 00:01

Tabel 4 - Principalii parametri tehnici de calitate a energiei electrice raportaţi anual DEER zona Muntenia Nord

	Staţia 1						**Staţia 2**							
Principalii parametri tehnici de calitate a energiei electrice raportaţi anual - **SR Buzău**	**Buzau.Buzau_Est_ LES_ Metalpres**						**Buzau.Sahateni_Melicon_CEF_1MW**							
Numărul de întreruperi tranzitorii	17						0							
Numărul de întreruperi scurte	15						0							
Numărul de întreruperi lungi	25						1							
Frecvenţa medie (Hz)	50						50.001							
Tensiunea medie (V sau kV)	3608.119						11903.832							
Depăşiri ale **limitelor normale pentru variaţiile rapide de tensiune** (număr anual)	78						735							
Depăşirea **valorii normate de flicker, pe termen lung** (nr.săptămâni)	0 / 52		0 / 52		0 / 52		0 / 52		0 / 52		0 / 52		1 / 52	
	nr.saptamani depasite/nr.saptamani monitorizate		val.max.de depasire/ faze / in saptamana "n" (sfarsit interval)				nr.saptamani depasite/nr.saptamani monitorizate		val.max.de depasire/ faze / in saptamana "n" (sfarsit interval)				nr.saptama depasite/nr.sapt monitorizat	
Depăşiri ale **limitelor normale de variaţie a tensiuni**i (valoare %, nr.săptămâni)	8 / 52	9 / 52	8 / 52	67% in sapt 22.Apr; -86% in sapt 23.Sep	72% in sapt 16.Sep; -86% in sapt 23.Sep	66% in sapt 22.Apr; -86% in sapt 23.Sep	0 / 52	0 / 52	0 / 52	0; 0	0; 0	0; 0	2 / 52	2 / 52
Depăşirea valorii maxime a armonicii 2 (% din fundamentală, nr.săptămâni)	0/52	0/52	0/52	0	0	0	0/52	0/52	0/52	0	0	0	0/52	0/52
Depăşirea valorii maxime a armonicii 3 (% din fundamentală, nr.săptămâni)	0/52	0/52	0/52	0	0	0	0/52	0/52	0/52	0	0	0	0/52	0/52
Depăşirea valorii maxime a armonicii 4 (% din fundamentală, nr.săptămâni)	0/52	0/52	0/52	0	0	0	0/52	0/52	0/52	0	0	0	0/52	0/52
Depăşirea valorii maxime a armonicii 5 (% din fundamentală, nr.săptămâni)	0/52	0/52	0/52	0	0	0	0/52	0/52	0/52	0	0	0	0/52	0/52
Depăşirea valorii maxime a armonicii 6 (% din fundamentală, nr.săptămâni)	0/52	0/52	0/52	0	0	0	0/52	0/52	0/52	0	0	0	0/52	0/52
Depăşirea valorii maxime a armonicii 7 (% din fundamentală, nr.săptămâni)	0/52	0/52	0/52	0	0	0	0/52	0/52	0/52	0	0	0	0/52	0/52
Depăşirea valorii maxime a armonicii 8 (% din fundamentală, nr.săptămâni)	0/52	0/52	0/52	0	0	0	0/52	0/52	0/52	0	0	0	0/52	0/52
Depăşirea valorii maxime a armonicii 9 (% din fundamentală, nr.săptămâni)	0/52	0/52	0/52	0	0	0	0/52	0/52	0/52	0	0	0	0/52	0/52
Depăşirea valorii maxime a armonicii 10 (% din fundamentală, nr.săptămâni)	0/52	0/52	0/52	0	0	0	0/52	0/52	0/52	0	0	0	0/52	0/52
Depăşirea valorii maxime a armonicii 11 (% din fundamentală, nr.săptămâni)	0/52	0/52	0/52	0	0	0	0/52	0/52	0/52	0	0	0	0/52	0/52
Depăşirea valorii maxime a armonicii 12 (% din fundamentală, nr.săptămâni)	0/52	0/52	0/52	0	0	0	0/52	0/52	0/52	0	0	0	0/52	0/52
Depăşirea valorii maxime a armonicii 13 (% din fundamentală, nr.săptămâni)	0/52	0/52	0/52	0	0	0	0/52	0/52	0/52	0	0	0	0/52	0/52
Depăşirea valorii maxime a armonicii 14 (% din fundamentală, nr.săptămâni)	0/52	0/52	0/52	0	0	0	0/52	0/52	0/52	0	0	0	0/52	0/52
Depăşirea valorii maxime a armonicii 15 (% din fundamentală, nr.săptămâni)	0/52	0/52	0/52	0	0	0	0/52	0/52	0/52	0	0	0	0/52	0/52
Depăşirea valorii maxime a armonicii 16 (% din fundamentală, nr.săptămâni)	0/52	0/52	0/52	0	0	0	0/52	0/52	0/52	0	0	0	0/52	0/52
Depăşirea valorii maxime a armonicii 17 (% din fundamentală, nr.săptămâni)	0/52	0/52	0/52	0	0	0	0/52	0/52	0/52	0	0	0	0/52	0/52
Depăşirea valorii maxime a armonicii 18 (% din fundamentală, nr.săptămâni)	0/52	0/52	0/52	0	0	0	0/52	0/52	0/52	0	0	0	0/52	0/52
Depăşirea valorii maxime a armonicii 19 (% din fundamentală, nr.săptămâni)	0/52	0/52	0/52	0	0	0	0/52	0/52	0/52	0	0	0	0/52	0/52
Depăşirea valorii maxime a armonicii 20 (% din fundamentală, nr.săptămâni)	0/52	0/52	0/52	0	0	0	0/52	0/52	0/52	0	0	0	0/52	0/52
Depăşirea valorii maxime a armonicii 21 (% din fundamentală, nr.săptămâni)	0/52	0/52	0/52	0	0	0	0/52	0/52	0/52	0	0	0	0/52	0/52
Depăşirea valorii maxime a armonicii 22 (% din fundamentală, nr.săptămâni)	0/52	0/52	0/52	0	0	0	0/52	0/52	0/52	0	0	0	0/52	0/52
Depăşirea valorii maxime a armonicii 23 (% din fundamentală, nr.săptămâni)	0/52	0/52	0/52	0	0	0	0/52	0/52	0/52	0	0	0	0/52	0/52
Depăşirea valorii maxime a armonicii 24 (% din fundamentală, nr.săptămâni)	0/52	0/52	0/52	0	0	0	0/52	0/52	0/52	0	0	0	0/52	0/52
Depăşirea valorii maxime a armonicii 25 (% din fundamentală, nr.săptămâni)	0/52	0/52	0/52	0	0	0	0/52	0/52	0/52	0	0	0	0/52	0/52
Depăşirea **factorului de distorsiune armonică** (valoare %, nr.săptămâni)	0 / 52	0 / 52	0 / 52	0	0	0	0 / 52	0 / 52	0 / 52	0	0	0	0 / 52	0 / 52
Depăşirea **factorului de nesimetrie de secvenţă negativă** (valoare %, nr.săptămâni)	0 / 52			0			0 / 52			0			0 / 52	

Stația 3				Stația 4						Stația 5						Stația 6			
Buzau.St_Beceni_ CTv _ 20kV				Buzau.St_BuzauNord_ CTv _ 20kV						Buzau.St_Buzau Sud_ CTv_3 _4_ 6kV						Buzau.St_Costieni_ C			
7				0						0						1			
7				0						0						0			
6				0						0						0			
50.001				50.001						50.001						50.001			
11889.026				11923.643						3601.164						11951.048			
3584				1950						1164						1014			
1 / 52		0 / 52		0 / 52		0 / 52			0 / 52	47 / 52		49 / 52			48 / 52	0 / 52		0 / 52	
ni :amani e	val.max.de depasire/ faze / in saptamana "n" (sfarsit interval)			nr.saptamani depasite/nr.saptamani monitorizate			val.max.de depasire/ faze / in saptamana "n" (sfarsit interval)			nr.saptamani depasite/nr.saptamani monitorizate			val.max.de depasire/ faze / in saptamana "n" (sfarsit interval)			nr.saptamani depasite/nr.saptamani monitorizate			val.max.de depas
2 / 52	17% in sapt 03.Jun; -77% in sapt 08.Apr	35% in sapt 22.Jul; 0	28% in sapt 22.Jul; 0	2 / 52	2 / 52	2 / 52	44% in sapt 01.Jul; 0	25% in sapt 26.Feb; 0	21% in sapt 26.Feb; -21% in sapt 01.Jul	0 / 52	0 / 52	0 / 52	0; 0	0; 0	0; 0	0 / 52	0 / 52	0 / 52	0; 0
0/52	0	0	0	0/52	0/52	0/52	0	0	0	0/52	0/52	0/52	0	0	0	0/52	0/52	0/52	0
0/52	0	0	0	0/52	0/52	0/52	0	0	0	0/52	0/52	0/52	0	0	0	0/52	0/52	0/52	0
0/52	0	0	0	0/52	0/52	0/52	0	0	0	0/52	0/52	0/52	0	0	0	0/52	0/52	0/52	0
0/52	0	0	0	0/52	0/52	0/52	0	0	0	0/52	0/52	0/52	0	0	0	0/52	0/52	0/52	0
0/52	0	0	0	0/52	0/52	0/52	0	0	0	0/52	0/52	0/52	0	0	0	0/52	0/52	0/52	0
0/52	0	0	0	0/52	0/52	0/52	0	0	0	0/52	0/52	0/52	0	0	0	0/52	0/52	0/52	0
0/52	0	0	0	0/52	0/52	0/52	0	0	0	0/52	0/52	0/52	0	0	0	0/52	0/52	0/52	0
0/52	0	0	0	0/52	0/52	0/52	0	0	0	0/52	0/52	0/52	0	0	0	0/52	0/52	0/52	0
0/52	0	0	0	0/52	0/52	0/52	0	0	0	0/52	0/52	0/52	0	0	0	0/52	0/52	0/52	0
0/52	0	0	0	0/52	0/52	0/52	0	0	0	0/52	0/52	0/52	0	0	0	0/52	0/52	0/52	0
0/52	0	0	0	0/52	0/52	0/52	0	0	0	0/52	0/52	0/52	0	0	0	0/52	0/52	0/52	0
0/52	0	0	0	0/52	0/52	0/52	0	0	0	0/52	0/52	0/52	0	0	0	0/52	0/52	0/52	0
0/52	0	0	0	0/52	0/52	0/52	0	0	0	0/52	0/52	0/52	0	0	0	0/52	0/52	0/52	0
0/52	0	0	0	0/52	0/52	0/52	0	0	0	0/52	0/52	0/52	0	0	0	0/52	0/52	0/52	0
0/52	0	0	0	0/52	0/52	0/52	0	0	0	0/52	0/52	0/52	0	0	0	0/52	0/52	0/52	0
0/52	0	0	0	0/52	0/52	0/52	0	0	0	0/52	0/52	0/52	0	0	0	0/52	0/52	0/52	0
0/52	0	0	0	0/52	0/52	0/52	0	0	0	0/52	0/52	0/52	0	0	0	0/52	0/52	0/52	0
0/52	0	0	0	0/52	0/52	0/52	0	0	0	0/52	0/52	0/52	0	0	0	0/52	0/52	0/52	0
0/52	0	0	0	0/52	0/52	0/52	0	0	0	0/52	0/52	0/52	0	0	0	0/52	0/52	0/52	0
0 / 52	0	0	0	0 / 52	0 / 52	0 / 52	0	0	0	0 / 52	0 / 52	0 / 52	0	0	0	0 / 52	0 / 52	0 / 52	0
	0			0 / 52			0			0 / 52			0			0 / 52			

		Stația 7						Stația 8						Stația 9					
:T1_2_ 20kV		Buzau.St_Crang_T2						Buzau.St_FUM_CL_6kV						Buzau.St_RmSarat_CTv_20kV					
		0						0						3					
		0						4						0					
		0						1						1					
		50.001						50.001						50.001					
:		11949.111						3576.699						11988.115					
		657						692						338					
0 / 52		0 / 52		0 / 52		0 / 52		0 / 52		0 / 52		0 / 52		0 / 52		0 / 52		0 / 52	
:ire/ faze / in saptamana "n" (sfarsit interval)		nr.saptamani depasite/nr.saptamani monitorizate			val.max.de depasire/ faze / in saptamana "n" (sfarsit interval)			nr.saptamani depasite/nr.saptamani monitorizate			val.max.de depasire/ faze / in saptamana "n" (sfarsit interval)			nr.saptamani depasite/nr.saptamani monitorizate			val.max.de depasire/ faze / in saptamana "n" (sfarsit interval)		
0; 0	0; 0	0 / 52	0 / 52	0 / 52	0; 0	0; 0	0; 0	1 / 52	1 / 52	1 / 52	30% in sapt 16.Sep; -22% in sapt 16.Sep	40% in sapt 16.Sep; -36% in sapt 16.Sep	57% in sapt 16.Sep; 0	13 / 52	6 / 52	4 / 52	27% in sapt 05.Mar; 0	24% in sapt 05.Mar; 0	14% in sapt 08.Jan; 0
0	0	0/52	0/52	0/52	0	0	0	0/52	0/52	0/52	0	0	0	0/52	0/52	0/52	0	0	0
0	0	0/52	0/52	0/52	0	0	0	0/52	0/52	0/52	0	0	0	0/52	0/52	0/52	0	0	0
0	0	0/52	0/52	0/52	0	0	0	0/52	0/52	0/52	0	0	0	0/52	0/52	0/52	0	0	0
0	0	0/52	0/52	0/52	0	0	0	0/52	0/52	0/52	0	0	0	0/52	0/52	0/52	0	0	0
0	0	0/52	0/52	0/52	0	0	0	0/52	0/52	0/52	0	0	0	0/52	0/52	0/52	0	0	0
0	0	0/52	0/52	0/52	0	0	0	0/52	0/52	0/52	0	0	0	0/52	0/52	0/52	0	0	0
0	0	0/52	0/52	0/52	0	0	0	0/52	0/52	0/52	0	0	0	0/52	0/52	0/52	0	0	0
0	0	0/52	0/52	0/52	0	0	0	0/52	0/52	0/52	0	0	0	0/52	0/52	0/52	0	0	0
0	0	0/52	0/52	0/52	0	0	0	0/52	0/52	0/52	0	0	0	0/52	0/52	0/52	0	0	0
0	0	0/52	0/52	0/52	0	0	0	0/52	0/52	0/52	0	0	0	0/52	0/52	0/52	0	0	0
0	0	0/52	0/52	0/52	0	0	0	0/52	0/52	0/52	0	0	0	0/52	0/52	0/52	0	0	0
0	0	0/52	0/52	0/52	0	0	0	0/52	0/52	0/52	0	0	0	0/52	0/52	0/52	0	0	0
0	0	0/52	0/52	0/52	0	0	0	0/52	0/52	0/52	0	0	0	0/52	0/52	0/52	0	0	0
0	0	0/52	0/52	0/52	0	0	0	0/52	0/52	0/52	0	0	0	0/52	0/52	0/52	0	0	0
0	0	0/52	0/52	0/52	0	0	0	0/52	0/52	0/52	0	0	0	0/52	0/52	0/52	0	0	0
0	0	0/52	0/52	0/52	0	0	0	0/52	0/52	0/52	0	0	0	0/52	0/52	0/52	0	0	0
0	0	0/52	0/52	0/52	0	0	0	0/52	0/52	0/52	0	0	0	0/52	0/52	0/52	0	0	0
0	0	0/52	0/52	0/52	0	0	0	0/52	0/52	0/52	0	0	0	0/52	0/52	0/52	0	0	0
0	0	0 / 52	0 / 52	0 / 52	0	0	0	0 / 52	0 / 52	0 / 52	0	0	0	0 / 52	0 / 52	0 / 52	0	0	0
0		0 / 52			0			0 / 52			0			0 / 52			0		

01.01.2022 00:01-31.12.2022 00:01

Analizoare tip ION 7650

Tabel 4 - Principalii parametri tehnici de calitate a energiei electrice raportaţi anual DEER zona Muntenia Nord

	Staţia 1						**Staţia 2**			
Principalii parametri tehnici de calitate a energiei electrice raportaţi anual - **SR Focșani**	**Vrancea. St_CEIL_ENET1 _ 6_ 8MW**						**Vrancea.St_ Focșani Nor**			
Numărul de întreruperi tranzitorii	4						0			
Numărul de întreruperi scurte	1						0			
Numărul de întreruperi lungi	3						0			
Frecvenţa medie (Hz)	50.001						50.001			
Tensiunea medie (V sau kV)	11894.476						11916.846			
Depăşiri ale **limitelor normale pentru variaţiile rapide de tensiune** (număr anual)	16967						781			
Depăşirea **valorii normate de flicker, pe termen lung** (nr.săptămâni)	0 / 52		0 / 52		0 / 52		0 / 52		0 / 52	
	nr.saptamani depasite/nr.saptamani monitorizate			val.max.de depasire/ faze / in saptamana "n" (sfarsit interval)			nr.saptamani depasite/nr.saptamani monitorizate			val.max.de depas
Depăşiri ale **limitelor normale de variaţie a tensiuni**i (valoare %, nr.săptămâni)	1 / 52	0 / 52	1 / 52	0; -20% in sapt 20.May	0; 0	20% in sapt 20.May; -54% in sapt 20.May	5 / 52	5 / 52	4 / 52	44% in sapt 17.Jun; -17% in sapt 15.Jul
Depăşirea valorii maxime a armonicii 2 (% din fundamentală, nr.săptămâni)	0/52	0/52	0/52	0	0	0	0/52	0/52	0/52	0
Depăşirea valorii maxime a armonicii 3 (% din fundamentală, nr.săptămâni)	0/52	0/52	0/52	0	0	0	0/52	0/52	0/52	0
Depăşirea valorii maxime a armonicii 4 (% din fundamentală, nr.săptămâni)	0/52	0/52	0/52	0	0	0	0/52	0/52	0/52	0
Depăşirea valorii maxime a armonicii 5 (% din fundamentală, nr.săptămâni)	0/52	0/52	0/52	0	0	0	0/52	0/52	0/52	0
Depăşirea valorii maxime a armonicii 6 (% din fundamentală, nr.săptămâni)	0/52	0/52	0/52	0	0	0	0/52	0/52	0/52	0
Depăşirea valorii maxime a armonicii 7 (% din fundamentală, nr.săptămâni)	0/52	0/52	0/52	0	0	0	0/52	0/52	0/52	0
Depăşirea valorii maxime a armonicii 8 (% din fundamentală, nr.săptămâni)	0/52	0/52	0/52	0	0	0	0/52	0/52	0/52	0
Depăşirea valorii maxime a armonicii 9 (% din fundamentală, nr.săptămâni)	0/52	0/52	0/52	0	0	0	0/52	0/52	0/52	0
Depăşirea valorii maxime a armonicii 10 (% din fundamentală, nr.săptămâni)	0/52	0/52	0/52	0	0	0	0/52	0/52	0/52	0
Depăşirea valorii maxime a armonicii 11 (% din fundamentală, nr.săptămâni)	0/52	0/52	0/52	0	0	0	0/52	0/52	0/52	0
Depăşirea valorii maxime a armonicii 12 (% din fundamentală, nr.săptămâni)	0/52	0/52	0/52	0	0	0	0/52	0/52	0/52	0
Depăşirea valorii maxime a armonicii 13 (% din fundamentală, nr.săptămâni)	0/52	0/52	0/52	0	0	0	0/52	0/52	0/52	0
Depăşirea valorii maxime a armonicii 14 (% din fundamentală, nr.săptămâni)	0/52	0/52	0/52	0	0	0	0/52	0/52	0/52	0
Depăşirea valorii maxime a armonicii 15 (% din fundamentală, nr.săptămâni)	0/52	0/52	0/52	0	0	0	0/52	0/52	0/52	0
Depăşirea valorii maxime a armonicii 16 (% din fundamentală, nr.săptămâni)	0/52	0/52	0/52	0	0	0	0/52	0/52	0/52	0
Depăşirea valorii maxime a armonicii 17 (% din fundamentală, nr.săptămâni)	0/52	0/52	0/52	0	0	0	0/52	0/52	0/52	0
Depăşirea valorii maxime a armonicii 18 (% din fundamentală, nr.săptămâni)	0/52	0/52	0/52	0	0	0	0/52	0/52	0/52	0
Depăşirea valorii maxime a armonicii 19 (% din fundamentală, nr.săptămâni)	0/52	0/52	0/52	0	0	0	0/52	0/52	0/52	0
Depăşirea valorii maxime a armonicii 20 (% din fundamentală, nr.săptămâni)	0/52	0/52	0/52	0	0	0	0/52	0/52	0/52	0
Depăşirea valorii maxime a armonicii 21 (% din fundamentală, nr.săptămâni)	0/52	0/52	0/52	0	0	0	0/52	0/52	0/52	0
Depăşirea valorii maxime a armonicii 22 (% din fundamentală, nr.săptămâni)	0/52	0/52	0/52	0	0	0	0/52	0/52	0/52	0
Depăşirea valorii maxime a armonicii 23 (% din fundamentală, nr.săptămâni)	0/52	0/52	0/52	0	0	0	0/52	0/52	0/52	0
Depăşirea valorii maxime a armonicii 24 (% din fundamentală, nr.săptămâni)	0/52	0/52	0/52	0	0	0	0/52	0/52	0/52	0
Depăşirea valorii maxime a armonicii 25 (% din fundamentală, nr.săptămâni)	0/52	0/52	0/52	0	0	0	0/52	0/52	0/52	0
Depăşirea **factorului de distorsiune armonică** (valoare %, nr.săptămâni)	0 / 52	0 / 52	0 / 52	0	0	0	0 / 52	0 / 52	0 / 52	0
Depăşirea **factorului de nesimetrie de secvenţă negativă** (valoare %, nr.săptămâni)	0 / 52			0			0 / 52			

		Staţia 3						Staţia 4					
rd _ T3 _ 20kV		Vrancea.St_Măgura_ T1_ 20kV						Vrancea.St_Marasesti_ CS_ 20kV					
		793						0					
		1						0					
		0						1					
		50						50.001					
		12007.55						11978.992					
		828						1575					
0 / 52		0 / 52		0 / 52		0 / 52		0 / 52		0 / 52		0 / 52	
sire/ faze / in saptamana "n" (sfarsit interval)		nr.saptamani depasite/nr.saptamani monitorizate			val.max.de depasire/ faze / in saptamana "n" (sfarsit interval)			nr.saptamani depasite/nr.saptamani monitorizate			val.max.de depasire/ faze / in saptamana "n" (sfarsit interval)		
39% in sapt 17.Jun; -29% in sapt 17.Jun	48% in sapt 17.Jun; -23% in sapt 17.Jun	7 / 52	8 / 52	9 / 52	35% in sapt 09.Sep; -66% in sapt 19.Aug	33% in sapt 09.Sep; -28% in sapt 13.May	30% in sapt 13.May; -19% in sapt 09.Sep	5 / 52	3 / 52	2 / 52	23% in sapt 08.Jul; -32% in sapt 26.Mar	51% in sapt 26.Mar; 0	50% in sapt 26.Mar; -19% in sapt 08.Jul
0	0	0/52	0/52	0/52	0	0	0	0/52	0/52	0/52	0	0	0
0	0	0/52	0/52	0/52	0	0	0	0/52	0/52	0/52	0	0	0
0	0	0/52	0/52	0/52	0	0	0	0/52	0/52	0/52	0	0	0
0	0	0/52	0/52	0/52	0	0	0	0/52	0/52	0/52	0	0	0
0	0	0/52	0/52	0/52	0	0	0	0/52	0/52	0/52	0	0	0
0	0	0/52	0/52	0/52	0	0	0	0/52	0/52	0/52	0	0	0
0	0	0/52	0/52	0/52	0	0	0	0/52	0/52	0/52	0	0	0
0	0	0/52	0/52	0/52	0	0	0	0/52	0/52	0/52	0	0	0
0	0	0/52	0/52	0/52	0	0	0	0/52	0/52	0/52	0	0	0
0	0	0/52	0/52	0/52	0	0	0	0/52	0/52	0/52	0	0	0
0	0	0/52	0/52	0/52	0	0	0	0/52	0/52	0/52	0	0	0
0	0	0/52	0/52	0/52	0	0	0	0/52	0/52	0/52	0	0	0
0	0	0/52	0/52	0/52	0	0	0	0/52	0/52	0/52	0	0	0
0	0	0/52	0/52	0/52	0	0	0	0/52	0/52	0/52	0	0	0
0	0	0/52	0/52	0/52	0	0	0	0/52	0/52	0/52	0	0	0
0	0	0/52	0/52	0/52	0	0	0	0/52	0/52	0/52	0	0	0
0	0	0/52	0/52	0/52	0	0	0	0/52	0/52	0/52	0	0	0
0	0	0/52	0/52	0/52	0	0	0	0/52	0/52	0/52	0	0	0
0	0	0/52	0/52	0/52	0	0	0	0/52	0/52	0/52	0	0	0
0	0	0 / 52	0 / 52	0 / 52	0	0	0	0 / 52	0 / 52	0 / 52	0	0	0
0		0 / 52			0			0 / 52			0		

01.01.2022 00:01-31.12.2022 00:01

Analizoare tip ION 7650

Tabel 4 - Principalii parametri tehnici de calitate a energiei electrice raportaţi anual DEER zona Muntenia Nord

	Staţia 1						**Staţia 2**					
Principalii parametri tehnici de calitate a energiei electrice raportaţi anual - **SR Galaţi**	**Galati.St_ Abator _ CL_ 20kV**						**Galati.St_Cudalbi_L20kV_ CEE_Corni1_ 10MW**					
Numărul de întreruperi tranzitorii	0						0					
Numărul de întreruperi scurte	0						21					
Numărul de întreruperi lungi	0						7					
Frecvenţa medie (Hz)	50.001						50					
Tensiunea medie (V sau kV)	12023.264						11828.78					
Depăşiri ale **limitelor normale pentru variaţiile rapide de tensiune** (număr anual)	801						643					
Depăşirea **valorii normate de flicker, pe termen lung** (nr.săptămâni)	1 / 52		1 / 52		2 / 52		0 / 52		0 / 52		0 / 52	
	nr.saptamani depasite/nr.saptamani monitorizate			val.max.de depasire/ faze / in saptamana "n" (sfarsit interval)			nr.saptamani depasite/nr.saptamani monitorizate			val.max.de depasire/ faze / in saptamana "n" (sfarsit interval)		
Depăşiri ale **limitelor normale de variaţie a tensiuni**i (valoare %, nr.săptămâni)	6 / 52	0 / 52	0 / 52	19% in sapt 26.Mar; 0	0; 0	0; 0	0 / 52	0 / 52	0 / 52	0; 0	0; 0	0; 0
Depăşirea valorii maxime a armonicii 2 (% din fundamentală, nr.săptămâni)	0/52	0/52	0/52	0	0	0	0/52	0/52	0/52	0	0	0
Depăşirea valorii maxime a armonicii 3 (% din fundamentală, nr.săptămâni)	0/52	0/52	0/52	0	0	0	0/52	0/52	0/52	0	0	0
Depăşirea valorii maxime a armonicii 4 (% din fundamentală, nr.săptămâni)	0/52	0/52	0/52	0	0	0	0/52	0/52	0/52	0	0	0
Depăşirea valorii maxime a armonicii 5 (% din fundamentală, nr.săptămâni)	0/52	0/52	0/52	0	0	0	0/52	0/52	0/52	0	0	0
Depăşirea valorii maxime a armonicii 6 (% din fundamentală, nr.săptămâni)	0/52	0/52	0/52	0	0	0	0/52	0/52	0/52	0	0	0
Depăşirea valorii maxime a armonicii 7 (% din fundamentală, nr.săptămâni)	0/52	0/52	0/52	0	0	0	0/52	0/52	0/52	0	0	0
Depăşirea valorii maxime a armonicii 8 (% din fundamentală, nr.săptămâni)	0/52	0/52	0/52	0	0	0	0/52	0/52	0/52	0	0	0
Depăşirea valorii maxime a armonicii 9 (% din fundamentală, nr.săptămâni)	0/52	0/52	0/52	0	0	0	0/52	0/52	0/52	0	0	0
Depăşirea valorii maxime a armonicii 10 (% din fundamentală, nr.săptămâni)	0/52	0/52	0/52	0	0	0	0/52	0/52	0/52	0	0	0
Depăşirea valorii maxime a armonicii 11 (% din fundamentală, nr.săptămâni)	0/52	0/52	0/52	0	0	0	0/52	0/52	0/52	0	0	0
Depăşirea valorii maxime a armonicii 12 (% din fundamentală, nr.săptămâni)	0/52	0/52	0/52	0	0	0	0/52	0/52	0/52	0	0	0
Depăşirea valorii maxime a armonicii 13 (% din fundamentală, nr.săptămâni)	0/52	0/52	0/52	0	0	0	0/52	0/52	0/52	0	0	0
Depăşirea valorii maxime a armonicii 14 (% din fundamentală, nr.săptămâni)	0/52	0/52	0/52	0	0	0	0/52	0/52	0/52	0	0	0
Depăşirea valorii maxime a armonicii 15 (% din fundamentală, nr.săptămâni)	0/52	0/52	0/52	0	0	0	0/52	0/52	0/52	0	0	0
Depăşirea valorii maxime a armonicii 16 (% din fundamentală, nr.săptămâni)	0/52	0/52	0/52	0	0	0	0/52	0/52	0/52	0	0	0
Depăşirea valorii maxime a armonicii 17 (% din fundamentală, nr.săptămâni)	0/52	0/52	0/52	0	0	0	0/52	0/52	0/52	0	0	0
Depăşirea valorii maxime a armonicii 18 (% din fundamentală, nr.săptămâni)	0/52	0/52	0/52	0	0	0	0/52	0/52	0/52	0	0	0
Depăşirea valorii maxime a armonicii 19 (% din fundamentală, nr.săptămâni)	0/52	0/52	0/52	0	0	0	0/52	0/52	0/52	0	0	0
Depăşirea valorii maxime a armonicii 20 (% din fundamentală, nr.săptămâni)	0/52	0/52	0/52	0	0	0	0/52	0/52	0/52	0	0	0
Depăşirea valorii maxime a armonicii 21 (% din fundamentală, nr.săptămâni)	0/52	0/52	0/52	0	0	0	0/52	0/52	0/52	0	0	0
Depăşirea valorii maxime a armonicii 22 (% din fundamentală, nr.săptămâni)	0/52	0/52	0/52	0	0	0	0/52	0/52	0/52	0	0	0
Depăşirea valorii maxime a armonicii 23 (% din fundamentală, nr.săptămâni)	0/52	0/52	0/52	0	0	0	0/52	0/52	0/52	0	0	0
Depăşirea valorii maxime a armonicii 24 (% din fundamentală, nr.săptămâni)	0/52	0/52	0/52	0	0	0	0/52	0/52	0/52	0	0	0
Depăşirea valorii maxime a armonicii 25 (% din fundamentală, nr.săptămâni)	0/52	0/52	0/52	0	0	0	0/52	0/52	0/52	0	0	0
Depăşirea **factorului de distorsiune armonică** (valoare %, nr.săptămâni)	0 / 52	0 / 52	0 / 52	0	0	0	0 / 52	0 / 52	0 / 52	0	0	0
Depăşirea **factorului de nesimetrie de secvenţă negativă** (valoare %, nr.săptămâni)	0 / 52			0			0 / 52			0		

Stația 3						Stația 4						Stația 5						
Galati.St_Foltești _ T _ 20kV						Galati.St_Frumusita_Cel_6SPP9_20kV						Galati.St_Galați Nord _ CL _ 6kV						
1						23						2						
0						23						0						
1						13						1						
50.001						50						50.001						
11913.123						11919.313						3531.757						
3651						6233						2033						
0 / 52	0 / 52		0 / 52			0 / 52	0 / 52		0 / 52			0 / 52	1 / 52		1 / 52			0 /
nr.saptamani depasite/nr.saptamani monitorizate			val.max.de depasire/ faze / in saptamana "n" (sfarsit interval)			nr.saptamani depasite/nr.saptamani monitorizate			val.max.de depasire/ faze / in saptamana "n" (sfarsit interval)			nr.saptamani depasite/nr.saptamani monitorizate			val.max.de depasire/ faze / in saptamana "n" (sfarsit interval)			nr depasit m
4 / 52	3 / 52	5 / 52	26% in sapt 07.Oct; -38% in sapt 05.Nov	42% in sapt 05.Nov; -25% in sapt 07.Oct	52% in sapt 05.Nov; 0	7 / 52	4 / 52	1 / 52	26% in sapt 17.Jun; 0	14% in sapt 05.Nov; -22% in sapt 17.Jun	21% in sapt 29.Jul; 0	3 / 52	3 / 52	3 / 52	47% in sapt 01.Jul; -25% in sapt 05.Mar	46% in sapt 01.Jul; -85% in sapt 05.Mar	0; -36% in sapt 15.Apr	0 / 52
0/52	0/52	0/52	0	0	0	0/52	0/52	0/52	0	0	0	0/52	0/52	0/52	0	0	0	0/52
0/52	0/52	0/52	0	0	0	0/52	0/52	0/52	0	0	0	0/52	0/52	0/52	0	0	0	0/52
0/52	0/52	0/52	0	0	0	0/52	0/52	0/52	0	0	0	0/52	0/52	0/52	0	0	0	0/52
0/52	0/52	0/52	0	0	0	0/52	0/52	0/52	0	0	0	0/52	0/52	0/52	0	0	0	0/52
0/52	0/52	0/52	0	0	0	0/52	0/52	0/52	0	0	0	0/52	0/52	0/52	0	0	0	0/52
0/52	0/52	0/52	0	0	0	0/52	0/52	0/52	0	0	0	0/52	0/52	0/52	0	0	0	0/52
0/52	0/52	0/52	0	0	0	0/52	0/52	0/52	0	0	0	0/52	0/52	0/52	0	0	0	0/52
0/52	0/52	0/52	0	0	0	0/52	0/52	0/52	0	0	0	0/52	0/52	0/52	0	0	0	0/52
0/52	0/52	0/52	0	0	0	0/52	0/52	0/52	0	0	0	0/52	0/52	0/52	0	0	0	0/52
0/52	0/52	0/52	0	0	0	0/52	0/52	0/52	0	0	0	0/52	0/52	0/52	0	0	0	0/52
0/52	0/52	0/52	0	0	0	0/52	0/52	0/52	0	0	0	0/52	0/52	0/52	0	0	0	0/52
0/52	0/52	0/52	0	0	0	0/52	0/52	0/52	0	0	0	0/52	0/52	0/52	0	0	0	0/52
0/52	0/52	0/52	0	0	0	0/52	0/52	0/52	0	0	0	0/52	0/52	0/52	0	0	0	0/52
0/52	0/52	0/52	0	0	0	0/52	0/52	0/52	0	0	0	0/52	0/52	0/52	0	0	0	0/52
0/52	0/52	0/52	0	0	0	0/52	0/52	0/52	0	0	0	0/52	0/52	0/52	0	0	0	0/52
0/52	0/52	0/52	0	0	0	0/52	0/52	0/52	0	0	0	0/52	0/52	0/52	0	0	0	0/52
0/52	0/52	0/52	0	0	0	0/52	0/52	0/52	0	0	0	0/52	0/52	0/52	0	0	0	0/52
0/52	0/52	0/52	0	0	0	0/52	0/52	0/52	0	0	0	0/52	0/52	0/52	0	0	0	0/52
0 / 52	0 / 52	0 / 52	0	0	0	0 / 52	0 / 52	0 / 52	0	0	0	0 / 52	0 / 52	0 / 52	0	0	0	0 / 52
0 / 52			0			0 / 52			0			0 / 52			0			

Staţia 6					Staţia 7						Staţia 8							
Galati.St_Laminor _ L _ Cuza Vodă _ 20kV					Galati.St_Pechea_ L20kV_ CEE_Pechea2_ 6MW						Galati.St_ Port _ CSG_CL _ 6kV							
1					31						0							
0					15						1							
0					24						1							
50					50						50.001							
11894.5					12042.708						3583.642							
0					490						443							
52	0 / 52		0 / 52		0 / 52		0 / 52			0 / 52	0 / 52		0 / 52			0 / 52		0 / 52
.saptamani te/nr.saptamani onitorizate		val.max.de depasire/ faze / in saptamana "n" (sfarsit interval)			nr.saptamani depasite/nr.saptamani monitorizate			val.max.de depasire/ faze / in saptamana "n" (sfarsit interval)			nr.saptamani depasite/nr.saptamani monitorizate			val.max.de depasire/ faze / in saptamana "n" (sfarsit interval)			nr.saptamai depasite/nr.sapt monitorizat	
0 / 52	0 / 52	0; 0	0; 0	0; 0	0 / 52	0 / 52	0 / 52	0; 0	0; 0	0; 0	1 / 52	1 / 52	1 / 52	70% in sapt 29.Jan; -90% in sapt 29.Jan	55% in sapt 29.Jan; -22% in sapt 29.Jan	68% in sapt 29.Jan; 0	0 / 52	0 / 52
0/52	0/52	0	0	0	0/52	0/52	0/52	0	0	0	0/52	0/52	0/52	0	0	0	0/52	0/52
0/52	0/52	0	0	0	0/52	0/52	0/52	0	0	0	0/52	0/52	0/52	0	0	0	0/52	0/52
0/52	0/52	0	0	0	0/52	0/52	0/52	0	0	0	0/52	0/52	0/52	0	0	0	0/52	0/52
0/52	0/52	0	0	0	0/52	0/52	0/52	0	0	0	0/52	0/52	0/52	0	0	0	0/52	0/52
0/52	0/52	0	0	0	0/52	0/52	0/52	0	0	0	0/52	0/52	0/52	0	0	0	0/52	0/52
0/52	0/52	0	0	0	0/52	0/52	0/52	0	0	0	0/52	0/52	0/52	0	0	0	0/52	0/52
0/52	0/52	0	0	0	0/52	0/52	0/52	0	0	0	0/52	0/52	0/52	0	0	0	0/52	0/52
0/52	0/52	0	0	0	0/52	0/52	0/52	0	0	0	0/52	0/52	0/52	0	0	0	0/52	0/52
0/52	0/52	0	0	0	0/52	0/52	0/52	0	0	0	0/52	0/52	0/52	0	0	0	0/52	0/52
0/52	0/52	0	0	0	0/52	0/52	0/52	0	0	0	0/52	0/52	0/52	0	0	0	0/52	0/52
0/52	0/52	0	0	0	0/52	0/52	0/52	0	0	0	0/52	0/52	0/52	0	0	0	0/52	0/52
0/52	0/52	0	0	0	0/52	0/52	0/52	0	0	0	0/52	0/52	0/52	0	0	0	0/52	0/52
0/52	0/52	0	0	0	0/52	0/52	0/52	0	0	0	0/52	0/52	0/52	0	0	0	0/52	0/52
0/52	0/52	0	0	0	0/52	0/52	0/52	0	0	0	0/52	0/52	0/52	0	0	0	0/52	0/52
0/52	0/52	0	0	0	0/52	0/52	0/52	0	0	0	0/52	0/52	0/52	0	0	0	0/52	0/52
0 / 52	0 / 52	0	0	0	0 / 52	0 / 52	0 / 52	0	0	0	0 / 52	0 / 52	0 / 52	0	0	0	0 / 52	0 / 52
0 / 52		0			0 / 52			0			0 / 52			0			0 / 52	

Stația 9				Stația 10						Stația 11					
Galati.St_ SPA Dunarea _ CL _20kV				**Galati.St_TgBujor_ L20kV_ CEE_Varlezi1_ 6MW**						**Galati.St_Vanatori_ L20kV_ CEE_Apolo1_ 6MW**					
6				6						1					
2				6						0					
3				14						4					
50.001				50.001						50.001					
12041.154				11890.364						11935.314					
650				866						645					
0 / 52		0 / 52		6 / 52		9 / 52		7 / 52		0 / 52		0 / 52		0 / 52	
ni :amani :e	val.max.de depasire/ faze / in saptamana "n" (sfarsit interval)			nr.saptamani depasite/nr.saptamani monitorizate			val.max.de depasire/ faze / in saptamana "n" (sfarsit interval)			nr.saptamani depasite/nr.saptamani monitorizate			val.max.de depasire/ faze / in saptamana "n" (sfarsit interval)		
2 / 52	0; 0	0; 0	0; -15% in sapt 10.Dec	0 / 52	1 / 52	1 / 52	0; 0	14% in sapt 12.Mar; 0	21% in sapt 26.Aug; 0	45 / 52	7 / 52	4 / 52	14% in sapt 19.Aug; -23% in sapt 21.Oct	27% in sapt 12.Feb; -13% in sapt 03.Jun	22% in sapt 19.Aug; -21% in sapt 12.Feb
0/52	0	0	0	0/52	0/52	0/52	0	0	0	0/52	0/52	0/52	0	0	0
0/52	0	0	0	0/52	0/52	0/52	0	0	0	0/52	0/52	0/52	0	0	0
0/52	0	0	0	0/52	0/52	0/52	0	0	0	0/52	0/52	0/52	0	0	0
0/52	0	0	0	0/52	0/52	0/52	0	0	0	0/52	0/52	0/52	0	0	0
0/52	0	0	0	0/52	0/52	0/52	0	0	0	0/52	0/52	0/52	0	0	0
0/52	0	0	0	0/52	0/52	0/52	0	0	0	0/52	0/52	0/52	0	0	0
0/52	0	0	0	0/52	0/52	0/52	0	0	0	0/52	0/52	0/52	0	0	0
0/52	0	0	0	0/52	0/52	0/52	0	0	0	0/52	0/52	0/52	0	0	0
0/52	0	0	0	0/52	0/52	0/52	0	0	0	0/52	0/52	0/52	0	0	0
0/52	0	0	0	0/52	0/52	0/52	0	0	0	0/52	0/52	0/52	0	0	0
0/52	0	0	0	0/52	0/52	0/52	0	0	0	0/52	0/52	0/52	0	0	0
0/52	0	0	0	0/52	0/52	0/52	0	0	0	0/52	0/52	0/52	0	0	0
0/52	0	0	0	0/52	0/52	0/52	0	0	0	0/52	0/52	0/52	0	0	0
0/52	0	0	0	0/52	0/52	0/52	0	0	0	0/52	0/52	0/52	0	0	0
0/52	0	0	0	0/52	0/52	0/52	0	0	0	0/52	0/52	0/52	0	0	0
0/52	0	0	0	0/52	0/52	0/52	0	0	0	0/52	0/52	0/52	0	0	0
0/52	0	0	0	0/52	0/52	0/52	0	0	0	0/52	0/52	0/52	0	0	0
0/52	0	0	0	0/52	0/52	0/52	0	0	0	0/52	0/52	0/52	0	0	0
0/52	0	0	0	0/52	0/52	0/52	0	0	0	0/52	0/52	0/52	0	0	0
0 / 52	0	0	0	0 / 52	0 / 52	0 / 52	0	0	0	0 / 52	0 / 52	0 / 52	0	0	0
	0			0 / 52			0			0 / 52			0		

01.01.2022 00:01-31.12.2022 00:01

Analizoare tip ION 7650

Tabel 4 - Principalii parametri tehnici de calitate a energiei electrice raportaţi anual DEER zona Muntenia Nord

	Staţia 1						**Staţia 2**						
Principalii parametri tehnici de calitate a energiei electrice raportaţi anual - **SR Ploieşti**	**Ploiesti.St_Băicoi_ T2_ 20kV**						**Ploiesti.St_Baltesti_ L20kV_ CEF_Wind_ 5MW**						
Numărul de întreruperi tranzitorii	11						4						
Numărul de întreruperi scurte	0						2						
Numărul de întreruperi lungi	0						2						
Frecvenţa medie (Hz)	50.001						50.001						
Tensiunea medie (V sau kV)	11959.139						11973.965						
Depăşiri ale **limitelor normale pentru variaţiile rapide de tensiune** (număr anual)	441						0						
Depăşirea **valorii normate de flicker, pe termen lung** (nr.săptămâni)	0 / 52		0 / 52		0 / 52		0 / 52		2 / 52		3 / 52		21 /
	nr.saptamani depasite/nr.saptamani monitorizate			val.max.de depasire/ faze / in saptamana "n" (sfarsit interval)			nr.saptamani depasite/nr.saptamani monitorizate			val.max.de depasire/ faze / in saptamana "n" (sfarsit interval)			nr depasi m
Depăşiri ale **limitelor normale de variaţie a tensiuni**i (valoare %, nr.săptămâni)	0 / 52	0 / 52	0 / 52	0; 0	0; 0	0; 0	27 / 52	8 / 52	6 / 52	22% in sapt 07.Oct; -21% in sapt 10.Dec	41% in sapt 10.Dec; -13% in sapt 05.Aug	39% in sapt 10.Dec; -93% in sapt 01.Jul	25 / 52
Depăşirea valorii maxime a armonicii 2 (% din fundamentală, nr.săptămâni)	0/52	0/52	0/52	0	0	0	0/52	0/52	0/52	0	0	0	0/52
Depăşirea valorii maxime a armonicii 3 (% din fundamentală, nr.săptămâni)	0/52	0/52	0/52	0	0	0	0/52	0/52	0/52	0	0	0	0/52
Depăşirea valorii maxime a armonicii 4 (% din fundamentală, nr.săptămâni)	0/52	0/52	0/52	0	0	0	0/52	0/52	0/52	0	0	0	0/52
Depăşirea valorii maxime a armonicii 5 (% din fundamentală, nr.săptămâni)	0/52	0/52	0/52	0	0	0	0/52	0/52	0/52	0	0	0	0/52
Depăşirea valorii maxime a armonicii 6 (% din fundamentală, nr.săptămâni)	0/52	0/52	0/52	0	0	0	0/52	0/52	0/52	0	0	0	0/52
Depăşirea valorii maxime a armonicii 7 (% din fundamentală, nr.săptămâni)	0/52	0/52	0/52	0	0	0	0/52	0/52	0/52	0	0	0	0/52
Depăşirea valorii maxime a armonicii 8 (% din fundamentală, nr.săptămâni)	0/52	0/52	0/52	0	0	0	0/52	0/52	0/52	0	0	0	0/52
Depăşirea valorii maxime a armonicii 9 (% din fundamentală, nr.săptămâni)	0/52	0/52	0/52	0	0	0	0/52	0/52	0/52	0	0	0	0/52
Depăşirea valorii maxime a armonicii 10 (% din fundamentală, nr.săptămâni)	0/52	0/52	0/52	0	0	0	0/52	0/52	0/52	0	0	0	0/52
Depăşirea valorii maxime a armonicii 11 (% din fundamentală, nr.săptămâni)	0/52	0/52	0/52	0	0	0	0/52	0/52	0/52	0	0	0	0/52
Depăşirea valorii maxime a armonicii 12 (% din fundamentală, nr.săptămâni)	0/52	0/52	0/52	0	0	0	0/52	0/52	0/52	0	0	0	0/52
Depăşirea valorii maxime a armonicii 13 (% din fundamentală, nr.săptămâni)	0/52	0/52	0/52	0	0	0	0/52	0/52	0/52	0	0	0	0/52
Depăşirea valorii maxime a armonicii 14 (% din fundamentală, nr.săptămâni)	0/52	0/52	0/52	0	0	0	0/52	0/52	0/52	0	0	0	0/52
Depăşirea valorii maxime a armonicii 15 (% din fundamentală, nr.săptămâni)	0/52	0/52	0/52	0	0	0	0/52	0/52	0/52	0	0	0	0/52
Depăşirea valorii maxime a armonicii 16 (% din fundamentală, nr.săptămâni)	0/52	0/52	0/52	0	0	0	0/52	0/52	0/52	0	0	0	0/52
Depăşirea valorii maxime a armonicii 17 (% din fundamentală, nr.săptămâni)	0/52	0/52	0/52	0	0	0	0/52	0/52	0/52	0	0	0	0/52
Depăşirea valorii maxime a armonicii 18 (% din fundamentală, nr.săptămâni)	0/52	0/52	0/52	0	0	0	0/52	0/52	0/52	0	0	0	0/52
Depăşirea valorii maxime a armonicii 19 (% din fundamentală, nr.săptămâni)	0/52	0/52	0/52	0	0	0	0/52	0/52	0/52	0	0	0	0/52
Depăşirea valorii maxime a armonicii 20 (% din fundamentală, nr.săptămâni)	0/52	0/52	0/52	0	0	0	0/52	0/52	0/52	0	0	0	0/52
Depăşirea valorii maxime a armonicii 21 (% din fundamentală, nr.săptămâni)	0/52	0/52	0/52	0	0	0	0/52	0/52	0/52	0	0	0	0/52
Depăşirea valorii maxime a armonicii 22 (% din fundamentală, nr.săptămâni)	0/52	0/52	0/52	0	0	0	0/52	0/52	0/52	0	0	0	0/52
Depăşirea valorii maxime a armonicii 23 (% din fundamentală, nr.săptămâni)	0/52	0/52	0/52	0	0	0	0/52	0/52	0/52	0	0	0	0/52
Depăşirea valorii maxime a armonicii 24 (% din fundamentală, nr.săptămâni)	0/52	0/52	0/52	0	0	0	0/52	0/52	0/52	0	0	0	0/52
Depăşirea valorii maxime a armonicii 25 (% din fundamentală, nr.săptămâni)	0/52	0/52	0/52	0	0	0	0/52	0/52	0/52	0	0	0	0/52
Depăşirea **factorului de distorsiune armonică** (valoare %, nr.săptămâni)	0 / 52	0 / 52	0 / 52	0	0	0	0 / 52	0 / 52	0 / 52	0	0	0	0 / 52
Depăşirea **factorului de nesimetrie de secvenţă negativă** (valoare %, nr.săptămâni)	0 / 52			0			0 / 52			0			

Stația 3					Stația 4						Stația 5								
Ploiesti.St_Berceni_ L6kV_ IMA_Engineering_ CEF_9MW					**Ploiesti.St_Busteni_ CTv_ 20kV**						**Ploiesti.St_Columbia_ CTv_ 20kV**						**Ploi**		
3					0						0								
0					0						2								
0					0						2								
50.001					50.001						50.001								
3594.115					12085.99						11941.162								
0					706						648								
/ 52	24 / 52		20 / 52		0 / 52		0 / 52		0 / 52		0 / 52		0 / 52		0 / 52		1 / 52		
:.saptamani te/nr.saptamani ıonitorizate		val.max.de depasire/ faze / in saptamana "n" (sfarsit interval)			nr.saptamani depasite/nr.saptamani monitorizate			val.max.de depasire/ faze / in saptamana "n" (sfarsit interval)			nr.saptamani depasite/nr.saptamani monitorizate			val.max.de depasire/ faze / in saptamana "n" (sfarsit interval)			nr.saptamani depasite/nr.saptamani monitorizate		
0 / 52	0 / 52	12% in sapt 03.Jun; 0	0; 0	0; 0	7 / 52	0 / 52	3 / 52	11% in sapt 03.Jun; 0	0; 0	10% in sapt 29.Apr; 0	0 / 52	0 / 52	0 / 52	0; 0	0; 0	0; 0	1 / 52	5 / 52	18 / 52
0/52	0/52	0	0	0	0/52	0/52	0/52	0	0	0	0/52	0/52	0/52	0	0	0	0/52	0/52	0/52
0/52	0/52	0	0	0	0/52	0/52	0/52	0	0	0	0/52	0/52	0/52	0	0	0	0/52	0/52	0/52
0/52	0/52	0	0	0	0/52	0/52	0/52	0	0	0	0/52	0/52	0/52	0	0	0	0/52	0/52	0/52
0/52	0/52	0	0	0	0/52	0/52	0/52	0	0	0	0/52	0/52	0/52	0	0	0	0/52	0/52	0/52
0/52	0/52	0	0	0	0/52	0/52	0/52	0	0	0	0/52	0/52	0/52	0	0	0	0/52	0/52	0/52
0/52	0/52	0	0	0	0/52	0/52	0/52	0	0	0	0/52	0/52	0/52	0	0	0	0/52	0/52	0/52
0/52	0/52	0	0	0	0/52	0/52	0/52	0	0	0	0/52	0/52	0/52	0	0	0	0/52	0/52	0/52
0/52	0/52	0	0	0	0/52	0/52	0/52	0	0	0	0/52	0/52	0/52	0	0	0	0/52	0/52	0/52
0/52	0/52	0	0	0	0/52	0/52	0/52	0	0	0	0/52	0/52	0/52	0	0	0	0/52	0/52	0/52
0/52	0/52	0	0	0	0/52	0/52	0/52	0	0	0	0/52	0/52	0/52	0	0	0	0/52	0/52	0/52
0/52	0/52	0	0	0	0/52	0/52	0/52	0	0	0	0/52	0/52	0/52	0	0	0	0/52	0/52	0/52
0/52	0/52	0	0	0	0/52	0/52	0/52	0	0	0	0/52	0/52	0/52	0	0	0	0/52	0/52	0/52
0/52	0/52	0	0	0	0/52	0/52	0/52	0	0	0	0/52	0/52	0/52	0	0	0	0/52	0/52	0/52
0/52	0/52	0	0	0	0/52	0/52	0/52	0	0	0	0/52	0/52	0/52	0	0	0	0/52	0/52	0/52
0/52	0/52	0	0	0	0/52	0/52	0/52	0	0	0	0/52	0/52	0/52	0	0	0	0/52	0/52	0/52
0/52	0/52	0	0	0	0/52	0/52	0/52	0	0	0	0/52	0/52	0/52	0	0	0	0/52	0/52	0/52
0/52	0/52	0	0	0	0/52	0/52	0/52	0	0	0	0/52	0/52	0/52	0	0	0	0/52	0/52	0/52
0 / 52	0 / 52	0	0	0	0 / 52	0 / 52	0 / 52	0	0	0	0 / 52	0 / 52	0 / 52	0	0	0	0 / 52	0 / 52	0 / 52
0 / 52		0			0 / 52			0			0 / 52			0			0 / 52		

Staţia 6			Staţia 7						Staţia 8						Staţia 9			
esti.St_ Doftana_ CL _ 20kV			Ploiesti.St_MovilaVulpii _CEF_Allianso3_ 20kV						Ploiesti.St_ Olteni_ CL _ 20kV						Ploiesti.St_Pastarnacu			
2			1						51						1016			
8			0						4						2			
5			1						11						4			
50.001			50.001						50.001						50.001			
11957.164			11957.139						11958.205						11972.793			
3323			424						711						2581			
0 / 52	1 / 52		0 / 52		0 / 52		0 / 52		0 / 52		0 / 52			0 / 52	0 / 52		0 / 52	
val.max.de depasire/ faze / in saptamana "n" (sfarsit interval)			nr.saptamani depasite/nr.saptamani monitorizate			val.max.de depasire/ faze / in saptamana "n" (sfarsit interval)			nr.saptamani depasite/nr.saptamani monitorizate			val.max.de depasire/ faze / in saptamana "n" (sfarsit interval)			nr.saptamani depasite/nr.saptamani monitorizate			val.max.de depas
38% in sapt 29.Apr; 0	37% in sapt 29.Apr; -14% in sapt 19.Aug	24% in sapt 05.Aug; -54% in sapt 23.Sep	0 / 52	0 / 52	0 / 52	0; 0	0; 0	0; 0	3 / 52	5 / 52	4 / 52	20% in sapt 08.Jan; -50% in sapt 27.May	44% in sapt 27.May; -41% in sapt 03.Jun	47% in sapt 27.May; -21% in sapt 03.Jun	7 / 52	6 / 52	5 / 52	32% in sapt 19.Aug; -61% in sapt 03.Jun
0	0	0	0/52	0/52	0/52	0	0	0	0/52	0/52	0/52	0	0	0	0/52	0/52	0/52	0
0	0	0	0/52	0/52	0/52	0	0	0	0/52	0/52	0/52	0	0	0	0/52	0/52	0/52	0
0	0	0	0/52	0/52	0/52	0	0	0	0/52	0/52	0/52	0	0	0	0/52	0/52	0/52	0
0	0	0	0/52	0/52	0/52	0	0	0	0/52	0/52	0/52	0	0	0	0/52	0/52	0/52	0
0	0	0	0/52	0/52	0/52	0	0	0	0/52	0/52	0/52	0	0	0	0/52	0/52	0/52	0
0	0	0	0/52	0/52	0/52	0	0	0	0/52	0/52	0/52	0	0	0	0/52	0/52	0/52	0
0	0	0	0/52	0/52	0/52	0	0	0	0/52	0/52	0/52	0	0	0	0/52	0/52	0/52	0
0	0	0	0/52	0/52	0/52	0	0	0	0/52	0/52	0/52	0	0	0	0/52	0/52	0/52	0
0	0	0	0/52	0/52	0/52	0	0	0	0/52	0/52	0/52	0	0	0	0/52	0/52	0/52	0
0	0	0	0/52	0/52	0/52	0	0	0	0/52	0/52	0/52	0	0	0	0/52	0/52	0/52	0
0	0	0	0/52	0/52	0/52	0	0	0	0/52	0/52	0/52	0	0	0	0/52	0/52	0/52	0
0	0	0	0/52	0/52	0/52	0	0	0	0/52	0/52	0/52	0	0	0	0/52	0/52	0/52	0
0	0	0	0/52	0/52	0/52	0	0	0	0/52	0/52	0/52	0	0	0	0/52	0/52	0/52	0
0	0	0	0/52	0/52	0/52	0	0	0	0/52	0/52	0/52	0	0	0	0/52	0/52	0/52	0
0	0	0	0/52	0/52	0/52	0	0	0	0/52	0/52	0/52	0	0	0	0/52	0/52	0/52	0
0	0	0	0/52	0/52	0/52	0	0	0	0/52	0/52	0/52	0	0	0	0/52	0/52	0/52	0
0	0	0	0/52	0/52	0/52	0	0	0	0/52	0/52	0/52	0	0	0	0/52	0/52	0/52	0
0	0	0	0 / 52	0 / 52	0 / 52	0	0	0	0 / 52	0 / 52	0 / 52	0	0	0	0 / 52	0 / 52	0 / 52	0
0			0 / 52			0			0 / 52			0			0 / 52			

		Staţia 10						Staţia 11						Staţia 12				
ı_ CTv_ 20kV		Ploiesti.St_Ploiesti Nord_ CTv_ 20kV						Ploiesti.St_PloiestiSud_CL_20kV						Ploiesti.St_Sinaia110 _ CTv _ 20kV				
		0						0						0				
		0						1						3				
		0						0						2				
		50.001						50.001						50.001				
:		11898.915						10977.479						12135.705				
		550						26						721				
0 / 52		0 / 52		0 / 52		0 / 52		0 / 9		0 / 9		0 / 9		2 / 52		3 / 52		2 /
;ire/ faze / in saptamana "n" (sfarsit interval)		nr.saptamani depasite/nr.saptamani monitorizate			val.max.de depasire/ faze / in saptamana "n" (sfarsit interval)			nr.saptamani depasite/nr.saptamani monitorizate			val.max.de depasire/ faze / in saptamana "n" (sfarsit interval)			nr.saptamani depasite/nr.saptamani monitorizate			val.max.de depasire/ faze / in sapta interval)	
34% in sapt 17.Jun; -62% in sapt 03.Jun	22% in sapt 19.Aug; -20% in sapt 08.Jul	0 / 52	0 / 52	0 / 52	0; 0	0; 0	0; 0	1 / 9	1 / 9	1 / 9	0; -69% in sapt 12.Nov	0; -69% in sapt 12.Nov	0; -69% in sapt 12.Nov	1 / 52	6 / 52	1 / 52	39% in sapt 12.Nov; 0	11% in sapt 21.Oct; -19% in sapt 12.Nov
0	0	0/52	0/52	0/52	0	0	0	0/9	0/9	0/9	0	0	0	0/52	0/52	0/52	0	0
0	0	0/52	0/52	0/52	0	0	0	0/9	0/9	0/9	0	0	0	0/52	0/52	0/52	0	0
0	0	0/52	0/52	0/52	0	0	0	0/9	0/9	0/9	0	0	0	0/52	0/52	0/52	0	0
0	0	0/52	0/52	0/52	0	0	0	0/9	0/9	0/9	0	0	0	0/52	0/52	0/52	0	0
0	0	0/52	0/52	0/52	0	0	0	0/9	0/9	0/9	0	0	0	0/52	0/52	0/52	0	0
0	0	0/52	0/52	0/52	0	0	0	0/9	0/9	0/9	0	0	0	0/52	0/52	0/52	0	0
0	0	0/52	0/52	0/52	0	0	0	0/9	0/9	0/9	0	0	0	0/52	0/52	0/52	0	0
0	0	0/52	0/52	0/52	0	0	0	0/9	0/9	0/9	0	0	0	0/52	0/52	0/52	0	0
0	0	0/52	0/52	0/52	0	0	0	0/9	0/9	0/9	0	0	0	0/52	0/52	0/52	0	0
0	0	0/52	0/52	0/52	0	0	0	0/9	0/9	0/9	0	0	0	0/52	0/52	0/52	0	0
0	0	0/52	0/52	0/52	0	0	0	0/9	0/9	0/9	0	0	0	0/52	0/52	0/52	0	0
0	0	0/52	0/52	0/52	0	0	0	0/9	0/9	0/9	0	0	0	0/52	0/52	0/52	0	0
0	0	0/52	0/52	0/52	0	0	0	0/9	0/9	0/9	0	0	0	0/52	0/52	0/52	0	0
0	0	0/52	0/52	0/52	0	0	0	0/9	0/9	0/9	0	0	0	0/52	0/52	0/52	0	0
0	0	0/52	0/52	0/52	0	0	0	0/9	0/9	0/9	0	0	0	0/52	0/52	0/52	0	0
0	0	0/52	0/52	0/52	0	0	0	0/9	0/9	0/9	0	0	0	0/52	0/52	0/52	0	0
0	0	0/52	0/52	0/52	0	0	0	0/9	0/9	0/9	0	0	0	0/52	0/52	0/52	0	0
0	0	0/52	0/52	0/52	0	0	0	0/9	0/9	0/9	0	0	0	0/52	0/52	0/52	0	0
0	0	0 / 52	0 / 52	0 / 52	0	0	0	0 / 9	0 / 9	0 / 9	0	0	0	0 / 52	0 / 52	0 / 52	0	0
0		0 / 52			0			0 / 9			0			0 / 52			0	

	Staţia 13						Staţia 14						Staţia 15					
	Ploiesti.St_Valea Largă_ L20kV_ CHEMP_ELSID_ 15MW						Ploiesti.St_ Văleni _ CTv _ 20kV						Ploiesti.St_Vega_ CTv _ 20kV					
	0						0						0					
	0						0						0					
	0						0						1					
	50.001						50.001						50					
	11954.941						11926.792						11946.954					
	0						0						454					
52	0 / 52		0 / 52		0 / 52		0 / 52		0 / 52		0 / 52		0 / 52		0 / 52		0 / 52	
mana "n" (sfarsit	nr.saptamani depasite/nr.saptamani monitorizate			val.max.de depasire/ faze / in saptamana "n" (sfarsit interval)			nr.saptamani depasite/nr.saptamani monitorizate			val.max.de depasire/ faze / in saptamana "n" (sfarsit interval)			nr.saptamani depasite/nr.saptamani monitorizate			val.max.de depasire/ faze / in saptamana "n" (sfarsit interval)		
39% in sapt 12.Nov; 0	1 / 52	0 / 52	0 / 52	14% in sapt 17.Jun; 0	0; 0	0; 0	46 / 52	7 / 52	9 / 52	43% in sapt 05.Feb; -18% in sapt 03.Jun	24% in sapt 22.Jan; -72% in sapt 05.Feb	69% in sapt 05.Feb; -11% in sapt 03.Jun	0 / 52	0 / 52	0 / 52	0; 0	0; 0	0; 0
0	0/52	0/52	0/52	0	0	0	0/52	0/52	0/52	0	0	0	0/52	0/52	0/52	0	0	0
0	0/52	0/52	0/52	0	0	0	0/52	0/52	0/52	0	0	0	0/52	0/52	0/52	0	0	0
0	0/52	0/52	0/52	0	0	0	0/52	0/52	0/52	0	0	0	0/52	0/52	0/52	0	0	0
0	0/52	0/52	0/52	0	0	0	0/52	0/52	0/52	0	0	0	0/52	0/52	0/52	0	0	0
0	0/52	0/52	0/52	0	0	0	0/52	0/52	0/52	0	0	0	0/52	0/52	0/52	0	0	0
0	0/52	0/52	0/52	0	0	0	0/52	0/52	0/52	0	0	0	0/52	0/52	0/52	0	0	0
0	0/52	0/52	0/52	0	0	0	0/52	0/52	0/52	0	0	0	0/52	0/52	0/52	0	0	0
0	0/52	0/52	0/52	0	0	0	0/52	0/52	0/52	0	0	0	0/52	0/52	0/52	0	0	0
0	0/52	0/52	0/52	0	0	0	0/52	0/52	0/52	0	0	0	0/52	0/52	0/52	0	0	0
0	0/52	0/52	0/52	0	0	0	0/52	0/52	0/52	0	0	0	0/52	0/52	0/52	0	0	0
0	0/52	0/52	0/52	0	0	0	0/52	0/52	0/52	0	0	0	0/52	0/52	0/52	0	0	0
0	49/52	50/52	52/52	1.02 in sapt 29.Jan	1.03 in sapt 29.Oct	1.37 in sapt 03.Dec	0/52	0/52	0/52	0	0	0	0/52	0/52	0/52	0	0	0
0	0/52	0/52	0/52	0	0	0	0/52	0/52	0/52	0	0	0	0/52	0/52	0/52	0	0	0
0	0/52	0/52	5/52	0	0	2.55 in sapt 05.Feb	0/52	0/52	0/52	0	0	0	0/52	0/52	0/52	0	0	0
0	0/52	0/52	0/52	0	0	0	0/52	0/52	0/52	0	0	0	0/52	0/52	0/52	0	0	0
0	0/52	0/52	0/52	0	0	0	0/52	0/52	0/52	0	0	0	0/52	0/52	0/52	0	0	0
0	0/52	0/52	0/52	0	0	0	0/52	0/52	0/52	0	0	0	0/52	0/52	0/52	0	0	0
0	0/52	0/52	0/52	0	0	0	0/52	0/52	0/52	0	0	0	0/52	0/52	0/52	0	0	0
0	0/52	0/52	0/52	0	0	0	0/52	0/52	0/52	0	0	0	0/52	0/52	0/52	0	0	0
0	0/52	0/52	0/52	0	0	0	0/52	0/52	0/52	0	0	0	0/52	0/52	0/52	0	0	0
0	0/52	0/52	0/52	0	0	0	0/52	0/52	0/52	0	0	0	0/52	0/52	0/52	0	0	0
0	0/52	0/52	0/52	0	0	0	0/52	0/52	0/52	0	0	0	0/52	0/52	0/52	0	0	0
0	0 / 52	0 / 52	0 / 52	0	0	0	0 / 52	0 / 52	0 / 52	0	0	0	0 / 52	0 / 52	0 / 52	0	0	0
	0 / 52			0			0 / 52			0			0 / 52			0		

01.01.2022 00:01-31.12.2022 00:01

Analizoare tip ION 7650

Tabel 4 - Principalii parametri tehnici de calitate a energiei electrice raportaţi anual DEER zona Muntenia Nord

	Staţia 1						**Staţia 2**				
Principalii parametri tehnici de calitate a energiei electrice raportaţi anual - **SR Târgovişte**	**Targoviste. St _ Aninoasa _ CL_ 20kV**						**Targoviste.St_Crovu_CEI**				
Numărul de întreruperi tranzitorii	0						0				
Numărul de întreruperi scurte	0						0				
Numărul de întreruperi lungi	0						3				
Frecvenţa medie (Hz)	50.001						50				
Tensiunea medie (V sau kV)	11938.304						12009.933				
Depăşiri ale **limitelor normale pentru variaţiile rapide de tensiune** (număr anual)	2292						0				
Depăşirea **valorii normate de flicker, pe termen lung** (nr.săptămâni)	1 / 52		1 / 52		1 / 52		1 / 52		0 / 52		
	nr.saptamani depasite/nr.saptamani monitorizate			val.max.de depasire/ faze / in saptamana "n" (sfarsit interval)			nr.saptamani depasite/nr.saptamani monitorizate			val.max.de depas	
Depăşiri ale **limitelor normale de variaţie a tensiuni**i (valoare %, nr.săptămâni)	1 / 52	0 / 52	0 / 52	11% in sapt 05.Nov; 0	0; 0	0; 0	4 / 52	4 / 52	5 / 52	64% in sapt 19.Nov; 0	
Depăşirea valorii maxime a armonicii 2 (% din fundamentală, nr.săptămâni)	0/52	0/52	0/52	0	0	0	0/52	0/52	0/52	0	
Depăşirea valorii maxime a armonicii 3 (% din fundamentală, nr.săptămâni)	0/52	0/52	0/52	0	0	0	0/52	0/52	0/52	0	
Depăşirea valorii maxime a armonicii 4 (% din fundamentală, nr.săptămâni)	0/52	0/52	0/52	0	0	0	0/52	0/52	0/52	0	
Depăşirea valorii maxime a armonicii 5 (% din fundamentală, nr.săptămâni)	0/52	0/52	0/52	0	0	0	0/52	0/52	0/52	0	
Depăşirea valorii maxime a armonicii 6 (% din fundamentală, nr.săptămâni)	0/52	0/52	0/52	0	0	0	0/52	0/52	0/52	0	
Depăşirea valorii maxime a armonicii 7 (% din fundamentală, nr.săptămâni)	0/52	0/52	0/52	0	0	0	0/52	0/52	0/52	0	
Depăşirea valorii maxime a armonicii 8 (% din fundamentală, nr.săptămâni)	0/52	0/52	0/52	0	0	0	0/52	0/52	0/52	0	
Depăşirea valorii maxime a armonicii 9 (% din fundamentală, nr.săptămâni)	0/52	0/52	0/52	0	0	0	0/52	0/52	0/52	0	
Depăşirea valorii maxime a armonicii 10 (% din fundamentală, nr.săptămâni)	0/52	0/52	0/52	0	0	0	0/52	0/52	0/52	0	
Depăşirea valorii maxime a armonicii 11 (% din fundamentală, nr.săptămâni)	0/52	0/52	0/52	0	0	0	0/52	0/52	0/52	0	
Depăşirea valorii maxime a armonicii 12 (% din fundamentală, nr.săptămâni)	0/52	0/52	0/52	0	0	0	0/52	0/52	0/52	0	
Depăşirea valorii maxime a armonicii 13 (% din fundamentală, nr.săptămâni)	0/52	0/52	0/52	0	0	0	0/52	0/52	0/52	0	
Depăşirea valorii maxime a armonicii 14 (% din fundamentală, nr.săptămâni)	0/52	0/52	0/52	0	0	0	0/52	0/52	0/52	0	
Depăşirea valorii maxime a armonicii 15 (% din fundamentală, nr.săptămâni)	0/52	0/52	0/52	0	0	0	0/52	0/52	0/52	0	
Depăşirea valorii maxime a armonicii 16 (% din fundamentală, nr.săptămâni)	0/52	0/52	0/52	0	0	0	0/52	0/52	0/52	0	
Depăşirea valorii maxime a armonicii 17 (% din fundamentală, nr.săptămâni)	0/52	0/52	0/52	0	0	0	0/52	0/52	0/52	0	
Depăşirea valorii maxime a armonicii 18 (% din fundamentală, nr.săptămâni)	0/52	0/52	0/52	0	0	0	0/52	0/52	0/52	0	
Depăşirea valorii maxime a armonicii 19 (% din fundamentală, nr.săptămâni)	0/52	0/52	0/52	0	0	0	0/52	0/52	0/52	0	
Depăşirea valorii maxime a armonicii 20 (% din fundamentală, nr.săptămâni)	0/52	0/52	0/52	0	0	0	0/52	0/52	0/52	0	
Depăşirea valorii maxime a armonicii 21 (% din fundamentală, nr.săptămâni)	0/52	0/52	0/52	0	0	0	0/52	0/52	0/52	0	
Depăşirea valorii maxime a armonicii 22 (% din fundamentală, nr.săptămâni)	0/52	0/52	0/52	0	0	0	0/52	0/52	0/52	0	
Depăşirea valorii maxime a armonicii 23 (% din fundamentală, nr.săptămâni)	0/52	0/52	0/52	0	0	0	0/52	0/52	0/52	0	
Depăşirea valorii maxime a armonicii 24 (% din fundamentală, nr.săptămâni)	0/52	0/52	0/52	0	0	0	0/52	0/52	0/52	0	
Depăşirea valorii maxime a armonicii 25 (% din fundamentală, nr.săptămâni)	0/52	0/52	0/52	0	0	0	0/52	0/52	0/52	0	
Depăşirea **factorului de distorsiune armonică** (valoare %, nr.săptămâni)	0 / 52	0 / 52	0 / 52	0	0	0	0 / 52	0 / 52	0 / 52	0	
Depăşirea **factorului de nesimetrie de secvenţă negativă** (valoare %, nr.săptămâni)	0 / 52			0			0 / 52				

		Stația 3						Stația 4								
F_Ecosfer_20kV		Targoviste.St_Fieni_L20kV_Fider1						Târgoviște. St _ Găești _ T3 _ 20kV						Targov		
		6						0								
		1						0								
		3						0								
		50						50								
		11994.011						11959.938								
		1115						0								
1 / 52		0 / 52		0 / 52		0 / 52		0 / 52		0 / 52		0 / 52		1 / 52		
sire/ faze / in saptamana "n" (sfarsit interval)		nr.saptamani depasite/nr.saptamani monitorizate			val.max.de depasire/ faze / in saptamana "n" (sfarsit interval)			nr.saptamani depasite/nr.saptamani monitorizate			val.max.de depasire/ faze / in saptamana "n" (sfarsit interval)			nr.saptamani depasite/nr.saptamani monitorizate		
65% in sapt 19.Nov; -49% in sapt 01.Apr	62% in sapt 01.Apr; -39% in sapt 19.Nov	4 / 52	2 / 52	5 / 52	26% in sapt 17.Dec; -21% in sapt 01.Apr	12% in sapt 17.Dec; -28% in sapt 17.Dec	24% in sapt 17.Jun; -65% in sapt 31.Dec	0 / 52	0 / 52	0 / 52	0; 0	0; 0	0; 0	0 / 52	0 / 52	1 / 52
0	0	0/52	0/52	0/52	0	0	0	0/52	0/52	0/52	0	0	0	0/52	0/52	0/52
0	0	0/52	0/52	0/52	0	0	0	0/52	0/52	0/52	0	0	0	0/52	0/52	0/52
0	0	0/52	0/52	0/52	0	0	0	0/52	0/52	0/52	0	0	0	0/52	0/52	0/52
0	0	0/52	0/52	0/52	0	0	0	0/52	0/52	0/52	0	0	0	0/52	0/52	0/52
0	0	0/52	0/52	0/52	0	0	0	0/52	0/52	0/52	0	0	0	0/52	0/52	0/52
0	0	0/52	0/52	0/52	0	0	0	0/52	0/52	0/52	0	0	0	0/52	0/52	0/52
0	0	0/52	0/52	0/52	0	0	0	0/52	0/52	0/52	0	0	0	0/52	0/52	0/52
0	0	0/52	0/52	0/52	0	0	0	0/52	0/52	0/52	0	0	0	0/52	0/52	0/52
0	0	0/52	0/52	0/52	0	0	0	0/52	0/52	0/52	0	0	0	0/52	0/52	0/52
0	0	0/52	0/52	0/52	0	0	0	0/52	0/52	0/52	0	0	0	0/52	0/52	0/52
0	0	0/52	0/52	0/52	0	0	0	0/52	0/52	0/52	0	0	0	0/52	0/52	0/52
0	0	0/52	0/52	0/52	0	0	0	0/52	0/52	0/52	0	0	0	0/52	0/52	0/52
0	0	0/52	0/52	0/52	0	0	0	0/52	0/52	0/52	0	0	0	0/52	0/52	0/52
0	0	0/52	0/52	0/52	0	0	0	0/52	0/52	0/52	0	0	0	0/52	0/52	0/52
0	0	0/52	0/52	0/52	0	0	0	0/52	0/52	0/52	0	0	0	0/52	0/52	0/52
0	0	0/52	0/52	0/52	0	0	0	0/52	0/52	0/52	0	0	0	0/52	0/52	0/52
0	0	0/52	0/52	0/52	0	0	0	0/52	0/52	0/52	0	0	0	0/52	0/52	0/52
0	0	0/52	0/52	0/52	0	0	0	0/52	0/52	0/52	0	0	0	0/52	0/52	0/52
0	0	0/52	0/52	0/52	0	0	0	0/52	0/52	0/52	0	0	0	0/52	0/52	0/52
0	0	0/52	0/52	0/52	0	0	0	0/52	0/52	0/52	0	0	0	0/52	0/52	0/52
0	0	0 / 52	0 / 52	0 / 52	0	0	0	0 / 52	0 / 52	0 / 52	0	0	0	0 / 52	0 / 52	0 / 52
0		0 / 52			0			0 / 52			0			0 / 52		

Staţia 5			Staţia 6						Staţia 7					
viste. St _ Lespezi _ CL_ 20kV			Targoviste. St_Titu _ CTv _ 20kV						Targoviste. St _ Voievozilor _ T3 _ 20kV					
0			1						0					
0			0						0					
2			3						0					
50			50.001						50.001					
12068.622			11934.63						11928.496					
749			1217						511					
1 / 52	0 / 52		3 / 52		2 / 52		4 / 52		0 / 52		0 / 52		0 / 52	
val.max.de depasire/ faze / in saptamana "n" (sfarsit interval)			nr.saptamani depasite/nr.saptamani monitorizate			val.max.de depasire/ faze / in saptamana "n" (sfarsit interval)			nr.saptamani depasite/nr.saptamani monitorizate			val.max.de depasire/ faze / in saptamana "n" (sfarsit interval)		
0; 0	0; 0	23% in sapt 13.May; 0	10 / 52	11 / 52	11 / 52	45% in sapt 15.Jul; -33% in sapt 13.May	48% in sapt 17.Jun; -29% in sapt 26.Aug	44% in sapt 26.Aug; -20% in sapt 15.Jul	0 / 52	0 / 52	0 / 52	0; 0	0; 0	0; 0
0	0	0	0/52	0/52	0/52	0	0	0	0/52	0/52	0/52	0	0	0
0	0	0	0/52	0/52	0/52	0	0	0	0/52	0/52	0/52	0	0	0
0	0	0	0/52	0/52	0/52	0	0	0	0/52	0/52	0/52	0	0	0
0	0	0	0/52	0/52	0/52	0	0	0	0/52	0/52	0/52	0	0	0
0	0	0	0/52	0/52	0/52	0	0	0	0/52	0/52	0/52	0	0	0
0	0	0	0/52	0/52	0/52	0	0	0	0/52	0/52	0/52	0	0	0
0	0	0	0/52	0/52	0/52	0	0	0	0/52	0/52	0/52	0	0	0
0	0	0	0/52	0/52	0/52	0	0	0	0/52	0/52	0/52	0	0	0
0	0	0	0/52	0/52	0/52	0	0	0	0/52	0/52	0/52	0	0	0
0	0	0	0/52	0/52	0/52	0	0	0	0/52	0/52	0/52	0	0	0
0	0	0	0/52	0/52	0/52	0	0	0	0/52	0/52	0/52	0	0	0
0	0	0	0/52	0/52	0/52	0	0	0	0/52	0/52	0/52	0	0	0
0	0	0	0/52	0/52	0/52	0	0	0	0/52	0/52	0/52	0	0	0
0	0	0	0/52	0/52	0/52	0	0	0	0/52	0/52	0/52	0	0	0
0	0	0	0/52	0/52	0/52	0	0	0	0/52	0/52	0/52	0	0	0
0	0	0	0/52	0/52	0/52	0	0	0	0/52	0/52	0/52	0	0	0
0	0	0	0/52	0/52	0/52	0	0	0	0/52	0/52	0/52	0	0	0
0	0	0	0/52	0/52	0/52	0	0	0	0/52	0/52	0/52	0	0	0
0	0	0	0/52	0/52	0/52	0	0	0	0/52	0/52	0/52	0	0	0
0	0	0	0 / 52	0 / 52	0 / 52	0	0	0	0 / 52	0 / 52	0 / 52	0	0	0
0			0 / 52			0			0 / 52			0		

Tabelul nr.5 – Clasificarea golurilor de tensiune in functie de durata si tensiune reziduala- DEER zona Muntenia Nord - 2022

Nr. crt.	SR	Statia	Tensiunea reziduala u%	Durata t (ms)				
				10 ≤ t ≤ 200	200 < t ≤ 500	500 < t ≤ 1 000	1000 < t ≤ 5 000	5 000 < t ≤ 60 000
1	BRAILA	110/20/6kV **St_BrăilaSud**_ CL_ 20kV	90 > u ≥ 80	80	1	3	1	0
			80 > u ≥ 70	19	5	1	0	0
			70 > u ≥ 40	15	11	1	0	0
			40 > u ≥ 5	3	110	4	2	0
			5 > u	0	4	0	2	0
2	BRAILA	110/20kV **St_Cuza Vodă** _ CTv_20kV	90 > u ≥ 80	350	1299	258	9	38
			80 > u ≥ 70	29	365	179	8	0
			70 > u ≥ 40	9	102	389	62	2
			40 > u ≥ 5	0	60	819	703	38
			5 > u	0	0	1	39	18
3	BRAILA	110/20kV **St_Făurei** _ CL _ 20kV	90 > u ≥ 80	62942	1287	69	6	4
			80 > u ≥ 70	6330	2674	347	23	1
			70 > u ≥ 40	193	582	637	85	5
			40 > u ≥ 5	0	7	67	72	3
			5 > u	1	7	7	14	4
4	BRAILA	110/20kV **St_Ianca** _ T2_20kV	90 > u ≥ 80	406	714	204	132	13
			80 > u ≥ 70	59	558	150	14	7
			70 > u ≥ 40	55	227	508	49	5
			40 > u ≥ 5	9	25	406	48	4
			5 > u	0	0	11	8	8
5	BRAILA	110/2 kV **St_Însurăței**_L20kV _ CEE _ ParcEolian1 _ 10MW	90 > u ≥ 80	93	75	8	4	0
			80 > u ≥ 70	30	34	13	0	0
			70 > u ≥ 40	12	67	166	16	0
			40 > u ≥ 5	0	16	210	136	0
			5 > u	0	0	33	10	0
6	BRAILA	110/20/6kV **St_Pisc** _ CS_20kV	90 > u ≥ 80	61	32	4	0	0
			80 > u ≥ 70	9	21	3	1	0
			70 > u ≥ 40	8	44	127	15	0
			40 > u ≥ 5	0	89	736	227	2
			5 > u	1	0	19	22	2
7	BRAILA	110/20kV **St_ PortBrăil**a_ CTv_ 20kV	90 > u ≥ 80	55	3	3	1	0
			80 > u ≥ 70	14	2	0	0	0
			70 > u ≥ 40	13	3	3	0	0
			40 > u ≥ 5	4	51	10	0	0
			5 > u	0	5	0	1	0
8	BRAILA	110/20kV **St_Urleasca** _ CTv_20kV	90 > u ≥ 80	579	424	100	307	275
			80 > u ≥ 70	89	430	37	17	30
			70 > u ≥ 40	22	411	167	23	40
			40 > u ≥ 5	9	133	133	46	17
			5 > u	1	3	1	9	9
9	BUZAU	110/20/6kV **Buzau_Est_ LES_ Metalpres**	90>u>=80	124	4	60	908	0
			80>u>=70	29	8	267	3434	61
			70>u>=40	14	7	5	98	0
			40>u>=5	2	15	12	20	4
			5>u	1	0	0	0	4
10	BUZAU	110/20kV **St_Săhăteni_** Melicon _ CEF_ 1MW	90>u>=80	107	4	5	0	0
			80>u>=70	21	1	2	0	0
			70>u>=40	47	88	4	1	0
			40>u>=5	2	141	7	0	0
			5>u	0	0	0	0	2
11	BUZAU	110/20kV **St_Beceni_** CTv _ 20kV	90>u>=80	317	232	152	232	88
			80>u>=70	92	29	11	4	8
			70>u>=40	140	86	27	10	6
			40>u>=5	389	351	100	79	16
			5>u	23	58	27	38	12
12	BUZAU	110/20/6kV **St_BuzauNord_** CTv _ 20kV	90>u>=80	262	434	177	19	3
			80>u>=70	19	60	142	9	1
			70>u>=40	13	16	213	40	1
			40>u>=5	0	23	1069	260	1
			5>u	0	0	27	26	5
13	BUZAU	110/6kV **St_Buzau Sud**_ CTv_3 _4 _ 6kV	90>u>=80	85	4	4	0	0
			80>u>=70	19	3	2	0	0
			70>u>=40	10	0	6	0	0
			40>u>=5	7	1	0	0	0
			5>u	1	0	0	0	0
14	BUZAU	110/20kV **St_Costieni_** CT1 _ 2 _ 20kV	90>u>=80	90	123	106	15	0
			80>u>=70	5	14	106	11	1
			70>u>=40	2	1	58	24	0
			40>u>=5	0	0	148	193	1
			5>u	0	0	31	42	0
15	BUZAU	110/20kV **St_Crâng_T2**	90>u>=80	181	3	5	0	0
			80>u>=70	45	2	2	0	0
			70>u>=40	33	2	6	0	0
			40>u>=5	6	9	1	0	0
			5>u	0	0	0	0	0
16	BUZAU	110/6kV **St_FUM_** CL_ 6kV	90>u>=80	106	6	5	0	0
			80>u>=70	19	5	3	1	1
			70>u>=40	15	2	5	1	0
			40>u>=5	11	6	1	2	2
			5>u	0	0	0	0	3
17	BUZAU	110/20/6kV **St_RmSarat**_CTv_20kV	90>u>=80	405	438	45	12	10
			80>u>=70	43	151	66	8	1
			70>u>=40	22	71	132	19	5
			40>u>=5	1	110	1035	476	28
			5>u	0	0	8	14	9
18	FOCSANI	110/20/6kV **St_CEIL**_ENET1_6_8MW	90>u>=80	72	46	17	41	28
			80>u>=70	7	4	8	2	2
			70>u>=40	0	11	6	1	3
			40>u>=5	0	56	18	9	0
			5>u	0	18	8	4	1

Nr. crt.	SR	Statia	Tensiunea reziduala u%	Durata t (ms)				
				10 ≤ t ≤ 200	200 < t ≤ 500	500 < t ≤ 1 000	1000 < t ≤ 5 000	5 000 < t ≤ 60 000
19	FOCSANI	110/20/6kV **St_Focsani Nord**_T3_20kV	90>u>=80	104	50	12	4	0
			80>u>=70	32	10	16	2	0
			70>u>=40	19	19	18	6	3
			40>u>=5	1	109	31	23	9
			5>u	0	9	4	7	27
20	FOCSANI	110/20kV **St_Măgura**_T1_20kV	90>u>=80	96	92	11	5	0
			80>u>=70	15	25	11	2	0
			70>u>=40	4	114	38	8	1
			40>u>=5	3	604	238	98	53
			5>u	0	6	2	5	24
21	FOCSANI	110/20kV **St_Mărășești**_CS_20kV	90>u>=80	443	526	62	12	16
			80>u>=70	45	248	32	14	2
			70>u>=40	38	159	56	23	1
			40>u>=5	115	1225	275	242	19
			5>u	0	17	18	40	18
22	GALATI	110/20kV **St_ Abator** _ CL_ 20kV	90>u>=80	1121	411	14	4	1
			80>u>=70	15	319	35	6	0
			70>u>=40	34	99	169	34	0
			40>u>=5	1	4	184	89	9
			5>u	0	1	25	62	10
23	GALATI	110/20kV **St_Cudalbi**_L20kV_ CEE_Corni1_ 10MW	90>u>=80	129	11	2	1	0
			80>u>=70	34	17	3	3	0
			70>u>=40	26	109	5	1	0
			40>u>=5	17	270	0	0	0
			5>u	0	0	0	0	10
24	GALATI	110/20kV **St_Foltești** _ T _ 20kV	90>u>=80	382	402	242	581	123
			80>u>=70	80	358	91	34	7
			70>u>=40	13	229	281	63	5
			40>u>=5	1	90	389	193	17
			5>u	0	3	26	37	6
25	GALATI	110/20kV Galati.**St_Frumusita** _ Cel_6SPP9 _ 20kV	90>u>=80	718	352	118	362	147
			80>u>=70	85	320	76	43	4
			70>u>=40	9	255	272	56	3
			40>u>=5	2	72	380	154	16
			5>u	0	1	14	32	18
26	GALATI	110/20/6kV **St_Galați Nord** _ CL _ 6kV	90>u>=80	51	4	2	6	0
			80>u>=70	15	7	0	0	0
			70>u>=40	2	6	0	0	0
			40>u>=5	0	25	3	7	3
			5>u	0	0	0	0	5
27	GALATI	110/20kV **St_Laminor** _ L _ Cuza Vodă _ 20kV	90>u>=80	42	3	1	0	0
			80>u>=70	11	6	0	0	0
			70>u>=40	3	0	1	0	0
			40>u>=5	1	6	12	0	0
			5>u	0	2	2	1	0
28	GALATI	110/20kV **St_Pechea**_ L20kV_ CEE_Pechea2_ 6MW	90>u>=80	59	81	10	0	0
			80>u>=70	10	4	0	0	0
			70>u>=40	19	37	15	1	0
			40>u>=5	33	46	6	0	0
			5>u	0	3	242	6	2
29	GALATI	110/6kV **St_ Port** _ CSG_CL _ 6kV	90>u>=80	54	8	1	0	0
			80>u>=70	10	3	0	0	0
			70>u>=40	49	14	6	8	1
			40>u>=5	2	4	2	8	4
			5>u	0	0	0	0	1
30	GALATI	110/20kV **St_ SPA Dunarea** _ CL _20kV	90>u>=80	46	3	1	0	0
			80>u>=70	14	9	0	0	0
			70>u>=40	5	33	3	0	0
			40>u>=5	10	57	7	1	0
			5>u	0	6	0	3	1
31	GALATI	110/20kV **St_TgBujor**_ L20kV_ CEE_ Varlezi1 _ 6MW	90>u>=80	239	220	19	47	53
			80>u>=70	6	56	30	2	2
			70>u>=40	3	11	62	20	3
			40>u>=5	0	20	562	583	35
			5>u	0	1	6	30	8
32	GALATI	110/20kV **St_Vanatori**_ L20kV_ CEE _ Apolo1 _ 6MW	90>u>=80	134	128	59	10	35
			80>u>=70	12	28	29	3	9
			70>u>=40	3	58	51	14	12
			40>u>=5	0	401	4120	1528	556
			5>u	0	37	957	558	393
33	PLOIESTI	110/20kV **St_Băicoi**_ T2_ 20kV	90 > u ≥ 80	98	5	7	3	0
			80 > u ≥ 70	33	8	16	26	0
			70 > u ≥ 40	39	43	24	28	0
			40 > u ≥ 5	17	182	162	6	0
			5 > u	0	3	12	7	2
34	PLOIESTI	110/20kV **St_Balțești**_ L20kV_ CEF_Wind_ 5MW	90 > u ≥ 80	256	249	111	251	195
			80 > u ≥ 70	37	139	95	50	38
			70 > u ≥ 40	7	49	299	24	10
			40 > u ≥ 5	6	25	238	75	20
			5 > u	2	1	11	7	18
35	PLOIESTI	110/6kV **St_Berceni**_ L6kV_ IMA_Engineering_ CEF_9MW	90 > u ≥ 80	72	4	1	2	0
			80 > u ≥ 70	29	3	2	4	0
			70 > u ≥ 40	1	1	1	1	0
			40 > u ≥ 5	0	0	2	0	0
			5 > u	1	0	0	2	0
36	PLOIESTI	110/20/6kV **St_Bușteni**_ CTv_ 20kV	90 > u ≥ 80	62	6	2	6	0
			80 > u ≥ 70	8	4	2	0	3
			70 > u ≥ 40	2	5	6	2	1
			40 > u ≥ 5	0	0	1	0	2
			5 > u	0	0	0	1	0
37	PLOIESTI	110/20kV **St_Columbia**_ CTv_ 20kV	90 > u ≥ 80	145	7	4	0	0
			80 > u ≥ 70	25	16	5	0	0
			70 > u ≥ 40	55	42	4	1	0
			40 > u ≥ 5	129	60	0	1	0

Nr. crt.	SR	Statia	Tensiunea reziduala u%	Durata t (ms)				
				10 ≤ t ≤ 200	200 < t ≤ 500	500 < t ≤ 1 000	1000 < t ≤ 5 000	5 000 < t ≤ 60 000
			5 > u	3	0	0	0	0
38	PLOIESTI	110/20/10/6kV **St_ Doftana**_ CL _ 20kV	90 > u ≥ 80	71	60	86	224	144
			80 > u ≥ 70	31	34	18	13	7
			70 > u ≥ 40	13	25	69	39	3
			40 > u ≥ 5	0	4	86	18	4
			5 > u	0	1	8	7	6
39	PLOIESTI	110/20kV **St_MovilaVulpii** _CEF_Allianso3_ 20kV	90 > u ≥ 80	45	3	4	2	0
			80 > u ≥ 70	16	2	2	0	0
			70 > u ≥ 40	37	1	3	0	0
			40 > u ≥ 5	1	2	1	1	0
			5 > u	0	0	0	1	0
40	PLOIESTI	110/20kV **St_ Olteni**_ CL _ 20kV	90 > u ≥ 80	160	40	20	3	4
			80 > u ≥ 70	38	27	17	0	0
			70 > u ≥ 40	7	8	54	15	1
			40 > u ≥ 5	0	0	94	34	5
			5 > u	0	0	1	1	1
41	PLOIESTI	110/20kV **St_Pastarnacu**_ CTv_ 20kV	90 > u ≥ 80	332	601	47	43	31
			80 > u ≥ 70	9	201	71	12	4
			70 > u ≥ 40	2	144	266	43	7
			40 > u ≥ 5	0	115	1040	68	33
			5 > u	0	3	16	9	18
42	PLOIESTI	110/27,5/20kV **St_Ploiesti Nord**_ CTv_ 20kV	90 > u ≥ 80	145	11	5	4	0
			80 > u ≥ 70	70	12	1	7	0
			70 > u ≥ 40	22	65	6	1	0
			40 > u ≥ 5	5	184	0	1	0
			5 > u	0	0	0	0	0
43	PLOIESTI	110/20/6kV **St_Ploiesti Sud**_ CL_ 20kV	90 > u ≥ 80	6	0	0	0	0
			80 > u ≥ 70	1	0	0	0	0
			70 > u ≥ 40	0	0	0	0	0
			40 > u ≥ 5	0	2	0	0	0
			5 > u	0	1	0	0	1
44	PLOIESTI	110/20/6kV **St_Sinaia110** _ CTv _ 20kV	90 > u ≥ 80	70	9	18	5	0
			80 > u ≥ 70	18	1	0	3	0
			70 > u ≥ 40	4	2	1	4	1
			40 > u ≥ 5	0	0	0	5	0
			5 > u	0	6	1	0	1
45	PLOIESTI	110/27,5/20kV **St_Valea Largă**_ L20kV_ CHEMP_ELSID_ 15MW	90 > u ≥ 80	95	18	13	7	10
			80 > u ≥ 70	13	5	6	0	0
			70 > u ≥ 40	13	4	7	5	0
			40 > u ≥ 5	3	7	11	14	4
			5 > u	0	0	0	0	0
46	PLOIESTI	110/20/6kV **St_Văleni _** CTv _ 20kV	90 > u ≥ 80	246	152	86	181	132
			80 > u ≥ 70	45	84	17	11	12
			70 > u ≥ 40	18	101	74	18	12
			40 > u ≥ 5	6	160	285	55	38
			5 > u	0	5	10	4	14
47	PLOIESTI	110/20kV **St_Vega_** CTv _ 20kV	90 > u ≥ 80	108	1	6	0	0
			80 > u ≥ 70	45	2	1	0	0
			70 > u ≥ 40	30	4	4	0	0
			40 > u ≥ 5	10	37	1	1	0
			5 > u	0	1	0	0	0
48	TARGOVISTE	110/20/6kV **St_ Aninoasa _** CL_ 20kV	90>u>=80	125	56	20	46	13
			80>u>=70	11	46	16	2	3
			70>u>=40	33	58	103	7	0
			40>u>=5	10	437	112	25	1
			5>u	1	196	46	46	1
49	TARGOVISTE	110/20kV **St_Crovu _** CEF ECOSFER_20kV	90>u>=80	392	334	5	0	2
			80>u>=70	33	179	7	0	1
			70>u>=40	9	96	59	2	0
			40>u>=5	2	182	355	24	21
			5>u	0	1	5	1	2
50	TARGOVISTE	110/20/6kV **St_Fieni_** L20kV_ Fider1	90>u>=80	127	73	10	4	2
			80>u>=70	24	25	26	1	4
			70>u>=40	22	21	55	10	10
			40>u>=5	8	27	167	35	9
			5>u	0	1	13	12	2
51	TARGOVISTE	110/20/6kV **St_Găești _** T3 _ 20kV	90>u>=80	144	8	6	1	0
			80>u>=70	75	14	2	0	0
			70>u>=40	87	313	34	0	0
			40>u>=5	99	329	26	0	0
			5>u	0	4	392	17	0
52	TARGOVISTE	110/20kV **St_Lespezi** _ CL_ 20kV	90>u>=80	106	13	16	14	4
			80>u>=70	30	3	7	0	0
			70>u>=40	15	25	90	7	2
			40>u>=5	6	19	60	12	6
			5>u	0	0	9	3	2
53	TARGOVISTE	110/20kV **St_Titu_**CTv_20kV	90>u>=80	223	36	11	3	1
			80>u>=70	49	49	9	1	0
			70>u>=40	11	253	72	5	1
			40>u>=5	2	134	375	125	28
			5>u	0	0	6	9	17
54	TARGOVISTE	110/20/6kV **St_Valea Voievozilor** _T3 _ 20kV	90>u>=80	151	3	6	0	0
			80>u>=70	38	7	20	0	0
			70>u>=40	54	6	4	1	0
			40>u>=5	13	42	0	0	0
			5>u	0	2	0	0	0

Tabelul nr.6 – Clasificarea cresterilor de tensiune dupa durata si tensiunea maxima - DEER zona Muntenia Nord - 2022

NR. CRT.	SR	STATIA	Tensiunea maxima u%	Durata t (ms)		
				10 ≤ t ≤ 500	500 < t ≤ 5 000	5 000 < t ≤ 60 000
1	Braila	110/20/6kV **St_BrăilaSud**_ CL_ 20kV	u ≥ 120	174	7	0
			120 > u > 110	6	0	0
2	Braila	110/20kV **St_Cuza Vodă** _ CTv_20kV	u ≥ 120	2204	2471	102
			120 > u > 110	8879	660	118
3	Braila	110/20kV **St_Făurei** _ CL _ 20kV	u ≥ 120	20702	1301	15
			120 > u > 110	144102	132	62
4	Braila	110/20kV **St_Ianca** _ T2_20kV	u ≥ 120	1038	1292	41
			120 > u > 110	5344	1943	79
5	Braila	110/2 kV **St_Însurăței**_L20kV _ CEE _ ParcEolian1 _ 10MW	u ≥ 120	507	596	0
			120 > u > 110	3850	229	19
6	Braila	110/20/6kV **St_Pisc** _ CS_20kV	u ≥ 120	181	1137	4
			120 > u > 110	3422	13	1
7	Braila	110/20kV **St_ PortBrăila_** CTv_ 20kV	u ≥ 120	83	11	0
			120 > u > 110	2	0	0
8	Braila	110/20kV **St_Urleasca** _ CTv_20kV	u ≥ 120	1556	785	530
			120 > u > 110	58972	23164	6925
9	Buzau	110/20/6kV **Buzau_Est**_ LES_ Metalpres	u ≥ 120	46	5139	68
			120 > u > 110	62	1809	1
10	Buzau	110/20kV **St_Săhăteni**_ Melicon _ CEF_ 1MW	u ≥ 120	236	6	0
			120 > u > 110	11	0	0
11	Buzau	110/20kV **St_Beceni_** CTv _ 20kV	u ≥ 120	1099	291	40
			120 > u > 110	939	916	174
12	Buzau	110/20/6kV **St_BuzauNord_** CTv _ 20kV	u ≥ 120	74	1722	7
			120 > u > 110	1136	666	67
13	Buzau	110/6kV **St_Buzau Sud**_ CTv_3 _4 _ 6kV	u ≥ 120	8	0	0
			120 > u > 110	1	0	8
14	Buzau	110/20kV **St_Costieni_** CT1 _ 2 _ 20kV	u ≥ 120	2	566	2
			120 > u > 110	297	228	6
15	Buzau	110/20kV **St_Crâng**	u ≥ 120	122	0	0
			120 > u > 110	0	0	0
16	Buzau	110/6kV **St_FUM_** CL_ 6kV	u ≥ 120	30	4	4
			120 > u > 110	28	9	0
17	Buzau	110/20/6kV **St_RmSarat**_CTv_20kV	u ≥ 120	744	1794	48
			120 > u > 110	2604	652	169
18	Focsani	110/20/6kV **St_CEIL**_ENET1_6_8MW	u ≥ 120	89	52	9
			120 > u > 110	342	4152	80
19	Focsani	110/20/6kV **St_Focsani Nord_**T3_20kV	u ≥ 120	175	111	39
			120 > u > 110	212	283	12
20	Focsani	110/20kV **St_Măgura_**T1_20kV	u ≥ 120	882	414	73
			120 > u > 110	1850	13	6
21	Focsani	110/20kV **St_Mărășești_**CS_20kV	u ≥ 120	2035	764	70
			120 > u > 110	2291	1223	263
22	Galati	110/20kV **St_ Abator** _ CL_ 20kV	u ≥ 120	1099	615	20
			120 > u > 110	24296	1061	212
23	Galati	110/20kV **St_Cudalbi**_L20kV_ CEE_Corni1_ 10MW	u ≥ 120	499	2	4
			120 > u > 110	275	10	2
24	Galati	110/20kV **St_Foltești** _ T _ 20kV	u ≥ 120	876	1243	105
			120 > u > 110	8635	13806	973
25	Galati	110/20 **Galati.St_Frumusita _ Cel_6SPP9 _ 20kV**	u ≥ 120	818	1147	182
			120 > u > 110	8341	17339	4692
26	Galati	110/20/6kV **St_Galați Nord** _ CL _ 6kV	u ≥ 120	35	9	8
			120 > u > 110	10	97	0

NR. CRT.	SR	STATIA	Tensiunea maxima u%	Durata t (ms)		
				10 ≤ t ≤ 500	500 < t ≤ 5 000	5 000 < t ≤ 60 000
27	Galati	110/20kV **St_Laminor _** L _ Cuza Vodă _ 20kV	u ≥ 120	13	14	0
			120 > u > 110	2	0	0
28	Galati	110/20kV **St_Pechea_** L20kV_ CEE_Pechea2_ 6MW	u ≥ 120	157	260	1
			120 > u > 110	24	1	1
29	Galati	110/6kV **St_ Port** _ CSG_CL _ 6kV	u ≥ 120	86	22	6
			120 > u > 110	17	0	0
30	Galati	110/20kV **St_ SPA Dunarea** _ CL _20kV	u ≥ 120	118	1	0
			120 > u > 110	6	1	1
31	Galati	110/20kV **St_TgBujor_** L20kV_ CEE_ Varlezi1 _ 6MW	u ≥ 120	324	1290	53
			120 > u > 110	3933	311	82
32	Galati	110/20kV **St_Vanatori_** L20kV_ CEE _ Apolo1 _ 6MW	u ≥ 120	535	7247	970
			120 > u > 110	493	1547	2039
33	Ploiesti	110/20kV **St_Băicoi**_ T2_ 20kV	u ≥ 120	310	216	0
			120 > u > 110	74	3	0
34	Ploiesti	110/20kV **St_Balțești**_ L20kV_ CEF_Wind_ 5MW	u ≥ 120	515	872	224
			120 > u > 110	7488	8851	1857
35	Ploiesti	110/6kV **St_Berceni_** L6kV_ IMA_Engineering_ CEF_9MW	u ≥ 120	0	0	0
			120 > u > 110	122	1022	391
36	Ploiesti	110/20/6kV **St_Bușteni**_ CTv_ 20kV	u ≥ 120	13	12	6
			120 > u > 110	114	77	26
37	Ploiesti	110/20kV **St_Columbia**_ CTv_ 20kV	u ≥ 120	390	2	0
			120 > u > 110	20	0	0
38	Ploiesti	110/20/10/6kV **St_ Doftana_** CL _ 20kV	u ≥ 120	48	385	111
			120 > u > 110	2036	9372	2021
39	Ploiesti	110/20kV S**t_MovilaVulpii _**CEF_Allianso3_ 20kV	u ≥ 120	2	0	0
			120 > u > 110	1	0	0
40	Ploiesti	110/20kV **St_ Olteni_** CL _ 20kV	u ≥ 120	59	216	16
			120 > u > 110	510	988	130
41	Ploiesti	110/20kV **St_Pastarnacu**_ CTv_ 20kV	u ≥ 120	406	1514	62
			120 > u > 110	1901	1389	187
42	Ploiesti	110/27,5/20kV **St_Ploiesti Nord**_ CTv_ 20kV	u ≥ 120	428	7	0
			120 > u > 110	9	7	0
43	Ploiesti	110/20/6kV **St_Ploiesti Sud**_ CL_ 20kV	u ≥ 120	3	0	0
			120 > u > 110	16	0	0
44	Ploiesti	110/20/6kV **St_Sinaia110** _ CTv _ 20kV	u ≥ 120	10	22	3
			120 > u > 110	419	315	108
45	Ploiesti	110/27,5/20kV **St_Valea Largă**_ L20kV_ CHEMP_ELSID_ 15MW	u ≥ 120	89	31	10
			120 > u > 110	406	409	91
46	Ploiesti	110/20/6kV **St_Văleni** _ CTv _ 20kV	u ≥ 120	343	546	127
			120 > u > 110	1848	13736	8391
47	Ploiesti	110/20kV **St_Vega_** CTv _ 20kV	u ≥ 120	189	1	0
			120 > u > 110	67	0	0
48	Targoviste	110/20/6kV **St_Aninoasa** _ CL_ 20kV	u ≥ 120	779	385	10
			120 > u > 110	2176	2151	103
49	Targoviste	110/20kV **St_Crovu_** CEF_ Ecosfer_ 20kV	u ≥ 120	1051	440	27
			120 > u > 110	1737	167	49
50	Targoviste	110/20/6kV **St_Fieni_** L20kV_ Fider1	u ≥ 120	131	301	24
			120 > u > 110	800	1116	332
51	Targoviste	110/20/6kV **St_Găești** _ T3 _ 20kV	u ≥ 120	859	433	0
			120 > u > 110	80	5	0
52	Targoviste	110/20kV **St_Lespezi _** CL_ 20kV	u ≥ 120	49	83	9
			120 > u > 110	144	184	27
53	Targoviste	110/20kV **St_Titu_**CTv_20kV	u ≥ 120	525	582	46
			120 > u > 110	2272	4	9
54	Targoviste	110/20/6kV **St_V.Voievozilor**	u ≥ 120	174	0	0

NR. CRT.	SR	STATIA	Tensiunea maxima u%	Durata t (ms)		
				10 ≤ t ≤ 500	500 < t ≤ 5 000	5 000 < t ≤ 60 000
34	Târgoviște	110/20/0kV **St_V.Voievozilor**	120 > u > 110	5	0	0