

FDEE ELECTRICA DISTRIBUȚIE TRANSILVANIA NORD	SPECIFICAȚIE TEHNICĂ	DTN-ST-15-037-9	
	Intrerupator medie tensiune debrosabil, in vid, montaj in casetă, pentru celule din stații de transformare	Ediția: 1	Revizia: 0
		Număr Pagină: 3 / 12	

1.GENERALITĂȚI

1.1 Obiect și domeniul de aplicare

Prezenta specificație tehnică stabilește condițiile tehnice de calitate ale întrerupătoarelor 24kV cu comutație în vid necesare echipării unei celule dintr-o stație de transformare.

1.2 Standarde și norme de referință

Nr. Crt.	Simbolizare	Descrierea pe scurt a conținutului standardului
1	SR EN ISO 9001 : 2015	Sisteme de management al calității. Cerințe.
2	SR EN ISO 14001 :2015	Sisteme de management de mediu. Cerințe cu ghid de utilizare
3	SR OHSAS 18001:2008	Sisteme de management al sănătății și securității ocupaționale. Cerințe
4	SR EN 62271-1 :2018	Aparataj de înaltă tensiune. Partea1: Specificații comune pentru aparataj de curent alternativ
5	SR EN 60060-1:2011	Tehnici de încercare la înaltă tensiune. Partea 1: Definiții generale și prescripții referitoare la încercări
6	SR EN ISO 2177:2004	Acoperiri metalice. Măsurarea grosimii. Metoda coulometrică prin dizolvare anodică
7	SR EN 60529:1995 modificat prin SR EN 60529:1995/A1:2009 , SR EN 60529:1995/A2:2015 și SR EN 60529:1995/AC:2017	Grade de protecție asigurate prin carcase (cod IP)
8	SR EN ISO/CEI 17050-1:2010	Evaluarea conformității. Declarația de conformitate dată de furnizor. Partea 1: Cerințe generale
9	SR EN ISO / CEI 17050-2 : 2005	Evaluarea conformității. Declarația de conformitate dată de furnizor.Parte 2. Documentație suport
10	SR EN 60068-3-3:1994	Încercări de mediu. Partea 3: Ghid. Metode de încercări seismice ale echipamentelor

1.3 Cerințe pentru mediu înconjurător

Intrerupătoarele 24kV cu comutație în vid sunt destinate să funcționeze în instalații interioare:

- temperatura maximă 40°C

ELABORAT: FDEE EDTN- BTUIR 110 KV	Data aprobării: Aviz CTE NR. 92/78/22.03.2016	Data intrării în vigoare: 22.03.2016
--------------------------------------	--	---