

FDFEE Transilvania Nord	FIȘĂ TEHNICĂ	ETN-FT-25-008
	Dulap RTU statie de transformare	Nr. pagini: 2

Nr. Crt.			DATE TEHNICE SOLICITATE	DATE TEHNICE GARANTATE
0	FABRICANT			
	CODUL PRODUSULUI			
1	CERINTE TEHNICE GENERALE			
1.1	Tensiune de alimentare: -c.a. -c.c.	V.c.a. V.c.c.	230, +15%/-15% 235, +15%/-15%	
1.2	Pentru alimentarea echipamentelor in c.a.dulapul; va contine : -siruri cu cleme pe sina, pentru circuitele de alimentare in c.a. pentru iluminat, ventilatie, prize auxiliara -sigurante automate pe sina, una generala si pentru fiecare tip de consumator	Ciruite Buc.	Minim 4 Min 5	
1.3	Ventilator racire forzata cu Termostat pornire automata ventilatie si toate circuitele necesare realizate	da/nu	da	
1.4	Grile ventilare naturala/fortata protejate impotriva insectelor si rozatoarelor	da/nu	da	
1.5	Iluminare interioara a dulapului in partea din fata cu intrerupator automat la deschiderea usii si toate circuitele necesare realizate	da/nu	da	
1.6	Pentru alimentarea echipamentelor in c.c.dulapul; va contine : -siruri cu cleme pe sina, pentru circuitele de alimentare in c.c. pentru RTU, convertoare, echipamente de comunicatie, UPS, etc -sigurante automate pe sina, una generala si pentru fiecare tip de consumator	Ciruite Buc.	Minim 10 Min 11	
1.7	Toate echipamentele vor fi montate in partea inferioara	da/nu	Da	
1.8	Posibilitate montarii superturi echilamente 19"	da/nu	da	
1.9	Dimensiuni 2000x800x600 mm	da/nu	da	
1.10	Usa de acces fata cu securizare prin cheie	da/nu	da	
1.11	Dulap inchis protejat impotriva insectelor si rozatoarelor	da/nu	Da	
1.12	Presetupe acces cabluri in partea inferioara o 25mm	Buc.	10	

2	DOCUMENTAȚIA TEHNICĂ ANEXATĂ OFERTEI			
2.1	Schema detaliata pentru toate circuitele instalate	Da/nu	da	
2.2	Desene, prospecte	da/nu	da	
2.	Listă de referințe	da/nu	da	