

|                                           |                                                                                                                                                                       |                        |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| <b>FD FEE</b><br><b>Transilvania Nord</b> | <b>SPECIFICAȚIE TEHNICĂ</b>                                                                                                                                           | <b>ETN-ST-15-037-8</b> |
|                                           | <b>Celule modulare pentru posturi de transformare – Celula de servicii interne cu separator de sarcina combinat cu sigurante fuzibile si transformator 4kVA – TSI</b> | <b>Nr. pagini: 10</b>  |

## CUPRINS

|                                                                                                  | Pagina |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| <b>1. GENERALITĂȚI</b>                                                                           | 2      |
| 1.1 Obiect și domeniul de aplicare                                                               | 2      |
| 1.2 Standarde și norme de referință                                                              | 2      |
| 1.3 Cerințe pentru mediu înconjurător                                                            | 2      |
| 1.4 Cerințe tehnice                                                                              | 3      |
| 1.5 Cerințe constructive                                                                         | 3      |
| <b>2. CONDIȚII TEHNICE DE CALITATE</b>                                                           | 4      |
| <b>3. REGULI ȘI METODE DE VERIFICARE</b>                                                         | 4      |
| <b>4. MARCARE, CONSERVARE, AMBALARE, TRANSPORT, DEPOZITARE, DOCUMENTE ȘI INVENTAR DE LIVRARE</b> | 5      |
| 4.1 Marcare                                                                                      | 5      |
| 4.2 Conservare                                                                                   | 5      |
| 4.3 Transport                                                                                    | 5      |
| 4.4 Depozitare                                                                                   | 5      |
| 4.5 Documente de însoțire                                                                        | 5      |
|                                                                                                  |        |
|                                                                                                  |        |
|                                                                                                  |        |
| <b>ANEXA 1 SCHEME ELECTRICE</b>                                                                  | 6      |
| <b>ANEXA 2 CARACTERISTICI TEHNICE GENERALE</b>                                                   | 7      |

|                                     |                                 |                                           |
|-------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------|
| Elaborat: FDFEE TN<br>Biroul tehnic | Data aprobării:<br>Aprilie 2010 | Data intrării în vigoare:<br>Aprilie 2010 |
|-------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------|

## 1 GENERALITĂȚI

### 1.1 Obiect și domeniul de aplicare

Prezenta specificație tehnică stabilește condițiile tehnice de calitate ale celulelor modulare de MT necesare echipării posturilor de transformare la lucrările de rețehnologizare și modernizare. Această specificație se poate utiliza pentru următoarele lucrări :

- posturi noi – partea de medie tensiune
- posturi existente –înlocuire în întregime a celulelor de MT
- posturi existente – înlocuirea în celulele existente întreruptorului și a protecțiilor aferente

În toate situațiile, pentru protecții se vor utiliza specificațiile tehnice pentru circuite secundare

### 1.2 Standarde și norme de referință

| Nr. Crt. | Simbolizare                                                             | Descrierea pe scurt a conținutului standardului                                                                                                                         |
|----------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.       | SR EN 62272-200 :2012 modificat de SR EN62271-200 :2012 / AC :2015      | Aparataj de înalta tensiune . Partea 200 : Aparataj în carcasa metalică pentru curent alternativ cu tensiunea nominală peste 1 kV până la 52 kV inclusiv                |
| 2        | SR EN 62271-1 :2018                                                     | Aparataj de înaltă tensiune. Partea 1 : Specificații comune pentru aparataj de curent alternativ                                                                        |
| 3        | SR EN 60038 :2012                                                       | Tensiuni standardizate de CENELEC                                                                                                                                       |
| 4        | SR EN 62271-102 :2003 modificat de SR EN 60271-102 : 2003/AC[2005]:2014 | Aparataj de înalta tensiune.Partea 102 :Separatoare si separatoare de legare la pământde inalta tensiune si de curent alternativ                                        |
| 5        | SR EN 62271-103 :2012                                                   | Aparataj de înaltă tensiune. Partea 103 : Intreruptoare ( mecanice de sarcină ) pentru tensiuni nominala mai mari de 1 kV si mai mici sau până la 52 kV                 |
| 6        | SR EN 60282-1:2010 modificat de SR EN 60282-1 :2010/A1 :2015            | Sigurante fuzibile de înaltă tensiune.Partea 1 : Siguranțe fuzibile limitatoare de curent                                                                               |
| 7        | SR EN 62271-200 :2012 modificat de SR EN 60271-200 : 2012/AC :2015      | Aparataj de înaltă tensiune. Partea 200 : Aparataj în carcasă metalică pentru curent alternativ cu tensiune nominală peste 1 kV si mai mici sau până la 52 kV, inclusiv |
| 8        | SR EN 62271-105 : 2013                                                  | Aparataj de înaltă tensiune. Partea 105 : Combinații intreruptoare siguranțe fuzibile de curent alternativ cu tensiune nominala peste 1 kV si până la 52 kV, inclusiv   |
| 9        | SR EN 62271-1 : 2018                                                    | Aparataj de înaltă tensiune. Partea 1 : Specificații comune pentru aparataj de curent alternativ                                                                        |
| 10       | SR EN 62271-100 :2009 modificat de SR EN 60271-100 : 2009/A1 :2013      | Aparataj de înaltă tensiune. Partea 100 : Intreruptoare de putere ( disjunctoare) de curent alternativ                                                                  |

### 1.3. Cerințe pentru mediu înconjurător

Celulele modulare de MT sunt destinate să funcționeze în instalații interioare

- temperatura maximă 40°C
- temperatura minimă - 5°C
- temperatura medie anuală maximă 20°C
- altitudinea maximă față de nivelul mării 1000m
- zona microclimatică, conform STAS 6535-83 N
- categorie de exploatare, conform STAS 6692-83 1
- grad de agresivitate, conform NPI-1-87
- umiditatea relativă a aerului la 35 C 90%

#### 1.4 Cerințe tehnice

Echiparea posturilor pe partea de medie tensiune poate fi realizată cu celule modulare pentru distribuție secundară, având următoarele caracteristici de echipare:

- echipament de comutație (separator de sarcină cu CLP cu mediu de stingere SF6, separator de sarcină cu CLP cu mediu de stingere SF6 combinat cu siguranțe fuzibile, întreruptor cu mediu de stingere vid cu separator cu CLP, întreruptor cu mediu de stingere vid debroșabil cu CLP)
- mediu de izolare - aer
- simplu sistem de bare
- racord - în cablu
- echipamente numerice pentru măsură, comandă, semnalizare și protecție

Fișele tehnice cuprind :

- Anexa 1 - Scheme electrice monofilare pe tipul de celule.
- Anexa 2 - Caracteristicile pentru celulele trafo 20 kV echipate cu separator de sarcină combinat cu siguranțe fuzibile și CLP.

Beneficiarul va anexa prezentei specificații schema electrică monofilară a părții de MT a postului .

#### 1.5 Cerințe constructive

Celula electrică pentru distribuție secundară se va compune dintr-o cabină metalică compartimentată: compartiment bare, compartiment echipamente de comutație și compartiment circuite secundare.

Descrierea celulelor prefabricate:

##### 1. Compartimentul barelor colectoare

Acest compartiment conține barele colectoare ce asigură întreconectarea între celule .

Este situat în partea superioară a celulei. Barele sunt amplasate în același plan orizontal, făcând posibilă o extindere ulterioară a celulelor și racordarea la echipamentul existent.

Izolația barelor va fi în aer.

##### 2. Compartimentul de comutație

În funcție de echiparea celulelor de medie tensiune, acest compartiment conține echipamentele de comutație :

- separator de sarcină cu mediu de stingere SF6 și CLP
  - întreruptor fix cu mediu de stingere vid, separator cu mediu de stingere SF6 cu CLP,
  - separator de sarcină cu mediu de stingere SF6 cu CLP combinat cu siguranțe
- Tot în acest compartiment sunt situate transformatoarele de curent și transformatoarele de tensiune. Pentru securitatea personalului la fiecare celulă se vor prevedea următoarele :
- toate confecțiile metalice și toate echipamentele din partea primară se vor lega la pământ prin conexiuni specifice

- interblocaje mecanice și electromecanice pentru prevenirea acționării incorecte

- toate celulele vor asigura evacuarea gazelor în momentul apariției arcului electric,

Compartimentul echipamentelor de comutație corespunzător celulelor de medie tensiune prevăzute cu separator de punere la pământ în aval, este prevăzut cu fereastră de vizitare.

Este situat în partea inferioară a celulei , cu acces frontal (din față), cablurile racordându-se pe polii sau suportii inferiori ai echipamentului de comutație.

##### 3. Compartimentul circuite secundare

Este situat în partea superioară a celulei și cuprinde următoarele funcții:

- Comanda control acționare la : separator de sarcină
- Comanda control acționare la : întreruptor
- Protecții prin rele
- Semnalizări

Întregul echipament va fi construit din material neîncălzeabil și neîncălzeabil.

Se va asigura o continuitate electrică perfectă între părțile metalice ale celulei, nepuse sub tensiune.

Pentru securitatea personalului la fiecare celulă se vor prevedea următoarele :

- toate confecțiile metalice și toate echipamentele din partea primară se vor lega la pământ prin conexiuni specifice

- interblocaje mecanice și electromecanice pentru prevenirea acționării incorecte

-toate celulele vor asigura evacuarea gazelor în momentul apariției arcului electric, Celulele trebuie să asigure protecția împotriva pătrunderii animalelor mici. CLP-urile vor fi montate astfel încât să lege în scutrcircuit și la pământ cablurile de intrare de MT și să fie izolat electric față de masa celulei.

## **2. CONDIȚII TEHNICE DE CALITATE**

Pentru conformare la SR EN ISO 9001/2015, SR EN ISO 14001/2015 și OHSAS 18001/2008, exista următoarele solicitări:

1. Angajamentul (sau indicarea modului ) de eliminare a echipamentelor după expirarea duratei de serviciu;
2. Instrucțiuni de intervenție în situații de urgență în caz de deteriorare echipament;
3. Aspecte de mediu / SSO pe care le prezintă echipamentul;
4. Instruirea utilizatorilor finali asupra modului de manipulare, transportare, montare, PIF, exploatare, mentenanță; Predarea acestor instrucțiuni în limba română;
5. Necesitatea controlului operational, măsurări și monitorizări aspecte de mediu și SSO; corecții necesare.;
6. Conformitatea cu cerințele legale:
  - a. Declarație de conformitate
  - b. CE ( European )

**Caracteristici tehnice și funcționale-** anexa 1 și 2.

### **Indicatori de fiabilitate**

Durata normală de funcționare conform HG 2139/30.11.2004, cod de clasificare 2.1.16.5, min. 15 ani.

## **3. REGULI ȘI METODE DE VERIFICARE**

Celulele vor fi asamblate și testate în fabrică în conformitate cu normele CEI.

Diferitele componente ale celulei (întreruptor, separator, transformatoare curent, transformatoare tensiune, etc.) vor fi verificate în concordanță cu standardele specifice CEI

Asupra celulelor complet echipate, se vor face verificări de serie individuale (asupra fiecărei celule) și verificări de tip (asupra tipurilor reprezentative de celule și bare).

Metode de verificare :

- Verificări de ansamblu
- Verificări mecanice
- Verificări electrice
- Încercări la încălzire
- Verificări dielectrice
- Verificări la stabilitate dinamică și termică
- Verificarea gradului de protecție
- Verificarea acoperirilor de protecție
- Verificarea capacității de comutație
- Încercarea la acțiunea arcului electric liber
- Verificarea stabilității la transport

Ofertantul trebuie să transmită beneficiarului toate certificatele cu verificările efectuate în fabrică.

Nu vor fi considerate suficiente certificatele cu caracter general, emise pentru o gamă largă de parametri de bază .

Testele de rutină se vor efectua pentru tot echipamentul , urmând ca prin contract să se stabilească eventualele inspecții la fața locului, la efectuarea acestor încercări.

## **4. MARCARE, CONSERVARE, AMBALARE, TRANSPORT, DEPOZITARE, DOCUMENTE ȘI INVENTAR DE LIVRARE**

### **4.1 Marcare**

Marcarea produselor trebuie să fie vizibilă, lizibilă și durabilă .

Marcarea trebuie să fie în limba română și să conțină :

- marca fabricii
- tipul și codul produsului
- tensiunea și curentul nominal
- frecvența nominală
- nivel de izolație asigurat
- curent de stabilitate termică la 1sec.
- curent de stabilitate dinamică
- standardul de referință
- anul și seria de fabricație
- gradul de protecție

Pe ușile și panourile demontabile de la compartimentele de MT se vor imprima marcaje avertizoare conform NPM.

#### 4.2 **Conservare**

Conservarea celulelor (întreruptoarelor) se face în încăperi sau spații amenajate.

#### 4.3 **Transport**

Celulele (întreruptoarele) se transportă cu mijloace de transport auto sau feroviare.

#### 4.4 **Depozitare**

Depozitarea celulelor (întreruptoarele) se face în conformitate cu prevederile cărții tehnice a produsului.

#### 4.5 **Documente de însoțire**


Celulele (întreruptoarele) vor fi livrate însoțite de următoarele documente :

- Cartea tehnică a produsului, în limba română, care va conține instrucțiuni de montaj și exploatare, transport, manipulare și depozitare;
- Buletine de încercări
- Declarația de conformitate emisă de producător;
- Certificat de calitate și garanție .
- Autorizație de comercializare

## ANEXA 1

### Tipuri de unități funcționale - Simboluri grafic

Celula de servicii interne cu separator de sarcină combinat cu siguranțe fuzibile și transformator 4kVA (TSI)



## ANEXA 2

**CARACTERISTICI TEHNICE GENERALE CELULĂ SERVICII INTERNE– CELULA DE  
SERVICII INTERNE CU SEPARATOR DE SARCINA COMBINAT CU SIGURANTE  
FUZIBILE SI TRANSFORMATOR 4KVA**

| Nr. crt.               | CELULE TRANSFORMATOR DE MT/JT                                                                                                                                       |           | UM             | Date tehnice                                                                                 |          | Obs. |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------|
|                        |                                                                                                                                                                     |           |                | cerute                                                                                       | ofertate |      |
| 0.                     | 1.                                                                                                                                                                  |           | 2.             | 3.                                                                                           | 4.       | 5.   |
| PRODUCĂTOR             |                                                                                                                                                                     |           |                |                                                                                              |          |      |
| STANDARDE DE REFERINȚĂ |                                                                                                                                                                     |           |                |                                                                                              |          |      |
| TIP                    |                                                                                                                                                                     |           |                |                                                                                              |          |      |
| 1.                     | CONDIȚII GENERALE                                                                                                                                                   |           |                |                                                                                              |          |      |
| 1.1                    | Locul de montaj<br>-Interior                                                                                                                                        |           |                | Interior                                                                                     |          |      |
| 1.2                    | Altitudinea                                                                                                                                                         |           | m              | <1000                                                                                        |          |      |
| 1.3                    | Temperatura aerului ambiant                                                                                                                                         | maximă    | <sup>0</sup> C | +40                                                                                          |          |      |
|                        |                                                                                                                                                                     | Medie/24h | <sup>0</sup> C | +35                                                                                          |          |      |
|                        |                                                                                                                                                                     | minimă    | <sup>0</sup> C | -5                                                                                           |          |      |
| 1.4                    | Umiditatea relativă la 35 <sup>0</sup> C                                                                                                                            |           | %              | 90                                                                                           |          |      |
| 1.5                    | Zona de poluare (CEI 60815)                                                                                                                                         |           |                | II                                                                                           |          |      |
| 1.6.                   | Zona seismică                                                                                                                                                       |           |                | 0,3 g.                                                                                       |          |      |
|                        |                                                                                                                                                                     |           |                |                                                                                              |          |      |
| 2.                     | CARACTERISTICI GENERALE                                                                                                                                             |           |                |                                                                                              |          |      |
| .                      | ANSAMBLU CELULA SERVICII INTERNE CU SEPARATOR DE SARCINA COMBINAT<br>CU SIGURANTE FUZIBILE SI TRANSFORMATOR 4KVA                                                    |           |                |                                                                                              |          |      |
| 2.1                    | Curentul nominal                                                                                                                                                    |           | A              | 630                                                                                          |          |      |
| 2.2.                   | Tensiunea nominală                                                                                                                                                  |           | kV             | 24 (utilizare la 10kV)                                                                       |          |      |
| 2.3.                   | Tens. de ținere la impuls de trăsnet                                                                                                                                |           | kVmax          | 125                                                                                          |          |      |
| 2.4.                   | Tens. de ținere la 50Hz, 1min.                                                                                                                                      |           | kVef           | 50                                                                                           |          |      |
| 2.5.                   | Modul de tratare al neutrului<br>-prin bobină<br>-prin rezistență                                                                                                   |           |                |                                                                                              |          |      |
| 2.6.                   | Cu posibilitați<br>-de extindere ulterioara<br>-de racordare la echipamentul existent                                                                               |           |                | DA                                                                                           |          |      |
| 2.7.                   | Unitate de comandă și monitorizare<br>(incadrarea in sistemul de telecomanda pe MT a postului trafo                                                                 |           |                | pregatita pentru incadrare in sistemul de telecomanda : separator de sarcina motorizat 24Vcc |          |      |
| 2.8.                   | Frecvența nominală                                                                                                                                                  |           | Hz             | 50                                                                                           |          |      |
| 2.9.                   | Compartimentarea :<br>-Compartiment bare colectoare<br>-Compartiment echipamente de comutație si transformator servicii interne<br>-Compartiment circuite secundare |           |                | DA                                                                                           |          |      |

| Nr. crt. | CELULE TRANSFORMATOR DE MT/JT                                                                                                                                                                            | UM | Date tehnice                                                                                                  |         | Obs. |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|
|          |                                                                                                                                                                                                          |    | cerute                                                                                                        | oferate |      |
| 2.10.    | Grad de protecție al celei:<br>-Pentru compartimentul cu aparatajul primar<br>-Pentru compartimentele care conțin circuitele secundare                                                                   |    | IP2<br><br>IP2                                                                                                |         |      |
| 2.11.    | Interblocaje pentru prevenirea acționării incorecte                                                                                                                                                      |    | DA                                                                                                            |         |      |
| 2.12.    | Dimensiunea celulă                                                                                                                                                                                       | mm | Latime minima celule cu separator de sarcina 750mm                                                            |         |      |
| 2.13.    | Greutate                                                                                                                                                                                                 | Kg |                                                                                                               |         |      |
| 3.       | CARACTERISTICI TEHNICE                                                                                                                                                                                   |    |                                                                                                               |         |      |
| 3.1.     | COMPARTIMENT BARE COLECTOARE                                                                                                                                                                             |    |                                                                                                               |         |      |
| 3.1.1.   | Mediu de izolare bare colectoare <ul style="list-style-type: none"> <li>• Aer</li> <li>• SF6</li> <li>• Rășini</li> </ul>                                                                                |    | AER                                                                                                           |         |      |
| 3.1.2.   | Sistem trifazat                                                                                                                                                                                          |    | DA                                                                                                            |         |      |
| 3.1.3.   | Simplu sistem de bare                                                                                                                                                                                    |    | DA                                                                                                            |         |      |
| 3.2.     | COMPARTIMENT DE COMUTAȚIE                                                                                                                                                                                |    |                                                                                                               |         |      |
| 3.2.1    | Echipat cu: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Separator de sarcină cu siguranțe fuzibile si transformator 4kVA</li> <li>• Întrerupător cu separator</li> <li>• Întrerupător debroșabil</li> </ul> |    | Separator de sarcina cu sigurante fuzibile si transformator 4kVA                                              |         |      |
| 3.3.     | COMPARTIMENT RACORDURI                                                                                                                                                                                   |    |                                                                                                               |         |      |
| 3.3.1    | Prevăzut cu interblocaj între capac și CLP                                                                                                                                                               |    | DA                                                                                                            |         |      |
| 3.3.2    | Tipul și secțiunea cablului de racord                                                                                                                                                                    |    | Cablu tip XLPE, monofazat, aluminiu, secțiunea de 150÷240 mmp                                                 |         |      |
| 3.3.3    | Modul de racordare cablu MT <ul style="list-style-type: none"> <li>• Partea inferioară</li> <li>• Partea superioară</li> <li>• Lateral dreapta</li> <li>• Lateral stînga</li> </ul>                      |    | Partea inferioara                                                                                             |         |      |
| 3.3.4    | Raza minimă de curbura posibilă a cablului racordat la celulă.                                                                                                                                           |    | In lipsa indicatiilor fabricantului, la cabluri cu 1 conductor si $U_o \geq 6kV$ , $r=15d$ (d=diametru cablu) |         |      |
| 3.4.     | COMPARTIMENT CIRCUITE SECUNDARE                                                                                                                                                                          |    |                                                                                                               |         |      |

| Nr. crt. | CELULE TRANSFORMATOR DE MT/JT                                                                                                                                     | UM    | Date tehnice                                         |         | Obs. |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------------------------------------|---------|------|
|          |                                                                                                                                                                   |       | cerute                                               | oferate |      |
| 3.4.1    | Funcții de acționare pentru: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Separator de sarcină</li> <li>• Întrerupător separator bare</li> <li>• Protecții</li> </ul> |       | Separator de sarcina                                 |         |      |
| 3.4.2    | Protecții prin relee<br>-cu autoalimentare<br>-cu sursă de cc                                                                                                     |       | Nu este cazul, protecția se realizează prin fuzibili |         |      |
| 3.4.3    | Tip protecție<br>–conform fișe protecții atașată                                                                                                                  |       | DA                                                   |         |      |
| 4.       | <b>CELULĂ DE TRANSFORMATOR ECHIPATĂ CU:</b>                                                                                                                       |       |                                                      |         |      |
| 4.1.     | <b>- SEPARATOR DE SARCINĂ (CU MEDIU DE STINGERE – SF6) CU SIGURANTE FUZIBILE ȘI CLP</b>                                                                           |       |                                                      |         |      |
| 4.1.1    | Curentul nominal – Separator<br><br>- CLP (pe cablu)                                                                                                              | A     | 200<br><br>150 (87)                                  |         |      |
| 4.1.2.   | Curentul nominal fuzibil                                                                                                                                          | A     | Funcție de puterea trafo                             |         |      |
| 4.1.3    | Curentul de stabilitate termică 1 sec.                                                                                                                            | kAef  | 16/                                                  |         |      |
| 4.1.4    | Curentul de stabilitate dinamică                                                                                                                                  | kAmax | 40                                                   |         |      |
|          | Capacitatea de rupere a sarcini predominant active                                                                                                                | A     | 16                                                   |         |      |
|          | Capacitatea de rupere trafo în gol                                                                                                                                | A     |                                                      |         |      |
| 4.1.8    | Capacitatea de închidere                                                                                                                                          | kA    | 40                                                   |         |      |
| 4.2.     | <b>SEPARATOR BARE (MEDIU DE STINGERE – SF6) CU SIGURANTE FUZIBILE ȘI CLP</b>                                                                                      |       |                                                      |         |      |
| 4.2.1    | Curentul nominal<br>-Întrerupător și separator<br>- CLP (pe cablu)                                                                                                | A     | 630<br><br>200 (115)                                 |         |      |
| 4.2.2    | Curentul de stabilitate termică 1 sec.                                                                                                                            | kAef  | 16/20<br>(conform schemei monofilare)                |         |      |
| 4.2.3    | Curentul de stabilitate dinamică                                                                                                                                  | kAmax | 40                                                   |         |      |
| 4.2.45   | Capacitatea de rupere întrerupător pe scurtcircuit în ciclu normal                                                                                                | kA    | 16                                                   |         |      |
| 4.2.     | Capacitatea de închidere întrerupător                                                                                                                             | kA    | 40                                                   |         |      |
| 4.2.6    | Poziții                                                                                                                                                           |       | Închis-deschis-legat la pământ                       |         |      |
| 4.2.7    | Protecții prin relee                                                                                                                                              |       | Nu este cazul, protecția se realizează prin fuzibili |         |      |
| 4.2.8    | Tip protecție                                                                                                                                                     |       | Fuzibili                                             |         |      |
| 4.2.9    | Bobină de declanșare                                                                                                                                              |       | DA                                                   |         |      |
| 4.2.10   | Mecanism de acționare cu resort                                                                                                                                   |       | Cu com.man. și la distanță                           |         |      |

| Nr. crt.    | CELULE TRANSFORMATOR DE MT/JT                                                                                                                                                                                   | UM  | Date tehnice                     |         | Obs. |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------------------------|---------|------|
|             |                                                                                                                                                                                                                 |     | cerute                           | oferate |      |
| 4.2.11      | Cu posibilitatea de a fi acționat prin telecomandă                                                                                                                                                              |     | DA                               |         |      |
| 4.2.12      | Mediul de stingere a arcului                                                                                                                                                                                    |     | SF6                              |         |      |
| <b>5.</b>   | <b>ACCESORII</b>                                                                                                                                                                                                |     |                                  |         |      |
| <b>5.1</b>  | Manivela (levier)                                                                                                                                                                                               |     | DA                               |         |      |
| <b>5.2</b>  | Manometru                                                                                                                                                                                                       |     | Nu                               |         |      |
| <b>5.3</b>  | Indicator prezență tensiune cu contacte auxiliare                                                                                                                                                               |     | DA                               |         |      |
| <b>5.4</b>  | Indicator semnalizare defect (monofazat, polifazat)                                                                                                                                                             |     | Nu                               |         |      |
| <b>5.5</b>  | Indicator pentru verificarea concordanței fazelor                                                                                                                                                               |     | DA                               |         |      |
| <b>5.6</b>  | Kit pentru verificarea cablurilor                                                                                                                                                                               |     | Nu                               |         |      |
| <b>5.7</b>  | Tester pentru releul de protecție                                                                                                                                                                               |     | Nu                               |         |      |
| <b>5.8.</b> | Celulele de transformator pot fi echipate cu: transformatoare de curent și tensiune ;                                                                                                                           |     | Nu                               |         |      |
| <b>5.9</b>  | rezistența anticondens                                                                                                                                                                                          |     | Da                               |         |      |
| <b>6.</b>   | <b>SEMNALIZĂRI, COMENZI, MARIMI ENERGETICE MASURATE</b>                                                                                                                                                         |     |                                  |         |      |
| 6.1         | Semnalizare poziție separatori, CLP, stare sigurante fuzibile:<br>- Separator bara închis<br>- Separator bara deschis<br>- CLP închis<br>- CLP deschis<br>- Sigurante MT arse<br>- Cheie comanda local/distanța |     | Da<br>Da<br>Da<br>Da<br>Da<br>Da |         |      |
| 6.2         | Comenzi::<br>- Separator bara închis<br>- Separator bara deschis                                                                                                                                                |     | Da<br>Da                         |         |      |
| <b>7.</b>   | <b>TESTE</b>                                                                                                                                                                                                    |     |                                  |         |      |
| 7.1         | Teste de tip                                                                                                                                                                                                    |     | Da                               |         |      |
| 7.2         | Teste individuale                                                                                                                                                                                               |     | Da                               |         |      |
| 7.3         | Listă toleranțe                                                                                                                                                                                                 |     | Da                               |         |      |
| <b>8.</b>   | <b>CONDITII DE LIVRARE, AMBALARE, TRANSPORT SI DEPOZITARE</b>                                                                                                                                                   |     |                                  |         |      |
| 8.1         | Condiții de livrare                                                                                                                                                                                             |     |                                  |         |      |
| 8.2         | Condiții de ambalare                                                                                                                                                                                            |     |                                  |         |      |
| 8.3         | Condiții de transport                                                                                                                                                                                           |     |                                  |         |      |
| 8.4         | Condiții de depozitare                                                                                                                                                                                          |     |                                  |         |      |
| 8.5         | Documente însoțitoare echipamentului                                                                                                                                                                            |     |                                  |         |      |
| <b>9.</b>   | <b>VERIFICĂRI ȘI ÎNTREȚINERE</b>                                                                                                                                                                                |     |                                  |         |      |
| 9.1         | Lista operațiilor de întreținere pe durata normală de funcționare a celulei                                                                                                                                     |     | Da                               |         |      |
| 9.2         | Lista indicatorilor de fiabilitate                                                                                                                                                                              |     |                                  |         |      |
| 9.3         | Documentare pentru întreținere și reparații                                                                                                                                                                     |     | Da                               |         |      |
| 9.4         | Durata normală de funcționare conform HG 2139 / 30.11.2004, cod de clasificare 2.1.16.5                                                                                                                         | ani | Min. 15                          |         |      |
| <b>10.</b>  | <b>ACCESORII, PIESE DE REZERVA, UNELTE DE ÎNTREȚINERE</b>                                                                                                                                                       |     |                                  |         |      |
| 10.1        | Accesorii standard incluse în livrare                                                                                                                                                                           |     | Da                               |         |      |
| 10.2        | Piese de schimb                                                                                                                                                                                                 |     | Da                               |         |      |

| Nr. crt. | CELULE TRANSFORMATOR DE MT/JT                                                                                | UM | Date tehnice |          | Obs. |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------------|----------|------|
|          |                                                                                                              |    | cerute       | ofertate |      |
| 10.3     | Piese de rezervă                                                                                             |    | Da           |          |      |
| 10.4     | Unelte, dispozitive și mijloace de montaj și întreținere                                                     |    | Da           |          |      |
| 11.      | MARCARE                                                                                                      |    |              |          |      |
| 11.1     | Marcarea aparatajului și clemelor                                                                            |    | Da           |          |      |
| 11.2     | Marcarea(tilarea) circuitelor                                                                                |    | Da           |          |      |
| 12.      | DOCUMENTAȚIE TEHNICĂ                                                                                         |    |              |          |      |
| 12.1     | Documentația tehnică pentru montaj și exploatare în limba română                                             |    | Da           |          |      |
|          | <b>Celula va fi echipată cu transformator pentru servicii interne, 4kVA 20(sau 10)/0.23 kV, de tip uscat</b> |    | Da           |          |      |

Data

Semnătura furnizor.