

- test la descarcari electrostatice conf. SR EN 60255-26:2014	KV virf	8	
- test la perturbatii electromagnetice conf. SR EN 60255-26:2014	V/m	10	

#### 1.4 Durata normală de funcționare

Durata normală de funcționare min. 15 ani, conform HG 2139/30.11.2004, cod de clasificare 2.1.16.5

## 2. CARACTERISTICI TEHNICE

Condițiile tehnice și caracteristicile echipamentului sunt precizate în **Anexa 1**, pe care furnizorul trebuie să o completeze.

În afara Anexei 1 furnizorul va anexa ofertei pliantele și prospectele producătorului.

Intocmit:	Ing. Sorin Chis	Serviciul PRAM-IP	Data:23.05.2011
-----------	-----------------	-------------------	-----------------