

Nr.

Str. Ilie Măcelaru, nr. 28A, 400380, Cluj-Napoca, jud. Cluj			
 Distribuție Energie Electrică România			
Intrare / Linie Nr.:	Ziua	Luna	Anul
7398	10	01	2023

Către,

S.C. OMV Petrom SA Asset Crisana

București, Sector 1, Str. Coralilor 22, tel 0372 868303

Fax: 0372 484 533

În atenția: OMV Manager Asset Crișana Isac CONSTANTIN, Director Divizie Operațiuni Rețea Cluj Vasile FĂRCAȘ, Director SROR Oradea Ionel BOJA, Dispecer IT, Dispecer MT/JT

Referitor la: Nota de funcționare finală (NFF) conform Ordinului ANRE nr. 51/2019 pentru unitatea de generare **CHP GP7 Suplacu de Barcău**, județul Bihor

Spre știință: DDOR, Dispecerat IT, Dispecerat MT/JT Oradea

Ca urmare a emiterii acceptului de emitere a NFF de către SC Transelectrica SA prin adresa nr. 48175/01.11.2022 și a emiterii Certificatului de conformitate nr. 003/07.12.2022, se emite prezenta Notă de Funcționare Finală pentru centrala de cogenerare de categorie C, CHP GP7 Suplacu de Barcău. Datele capacității energetice sunt următoarele:

Denumire: „CHP GP7 Suplacu de Barcău”, amplasată în în Comuna Suplacu de Barcău, Str. Crinului nr. 72, Județul BIHOR în conformitate cu notificarea ANRE nr. 21646/08.02.2022;

Gestionarul centralei: S.C. OMV Petrom S.A. Asset Crișana, cu sediul în București, Strada Coralilor, nr. 22, Sector 1, cod postal 013329, Nr. Reg. Comerțului J40/8302/2011, CUI RO1590082;

Putere instalată: $P_i = 6,106 \text{ MW}$ ($P_{\max} = 6,7 \text{ MW}$), formată din două grupuri având $P_i = 3,053 \text{ MW}$;

Tip constructiv: Două grupuri cu motoare funcționând cu gaz de sondă, tip JMS 620 GS-NL, fabricate de INNIO Jenbacher și generatoare tip TDPS, TD 125-F2K7;

Punctul de racordare: Centrala este racordată în instalațiile de utilizare al SC OMV SA.

Punct de delimitare: Delimitarea se realizează la nivelul distribuitorilor de 6 kV și 20 kV între instalațiile DEER și OMV S.A. Asset Crișana, Suplacu de Barcău, conform Convenției de exploatare nr. 309646/17.11.2022;

Cu deosebită stimă,

DIRECTOR GENERAL ADJUNCT
Valentin BRĂNESCU

