

Nr. 24689/cg.c2.2022

Către,

S.C. OMV PETROM SA BUCUREȘTI

Sector 1, Str. Coralilor 22 „Petrom City”, cod 013329, Tel: 0732 813159

S.C. AGGREKO SOUTH EAST EUROPE S.R.L.

Ștefăneștii de Jos, Șoseaua Ștefănești, nr. 8-8A, Parc Industrial WDP
Tel: 0753038011

În atenția: Peter ZEILINGER Executive Board Member

Nicușor Nacu Department Manager, Adrian DINU Director General

Referitor la: Notificarea de Funcționare Finală (NFF) conf. Ord. 51/2019 a CTE G2P
Depozit Băicoi Vest de 1,56 MW

Ca urmare a emiterii Certificatului de Conformitate Tehnică (CDC) Seria GGS - PH nr.001/08.02.2022, în conformitate cu cerințele Ordinului ANRE nr. 51/2019, art. 36 (2), emitem prezenta Notificare de Funcționare Finală – NFF pentru grupul generator sincron aparținând OMV Petrom, CTE G2P Depozit Băicoi Vest de 1,56 MW, orașul Băicoi, Aleea Castanilor 10, Județul PRAHOVA.

Capacitatea energetică a fost înființată prin Decizia ANRE nr. 2312/24.11.2021 cu Autorizația de înființare nr. 1192/24.11.2021. Datele capacității energetice sunt următoarele:

Denumire: Centrala Termoelectrică G2P Parc 1 Depozit Băicoi Vest

Putere instalată: 1,56 MW; Putere maximă debitată: 1,45 MW.

Tip constructiv: 1 grup motor-generator cu funcționare cu gaz de sondă în construcție tip container. Generatorul are $U_b = 400V$ și este racordat la barele PTAB de 20 kV printr-un transformator de 0,4/20 kV, 1600 kVA.

Racordarea la RED este realizată prin recloserul REC 143 al Derivației de 20 kV PT 9022 OMV Băicoi Vest din LEA 20 kV Țintea la stâlpul 4, la ieșirea din St. 110/20 kV Băicoi.

Cu deosebită stimă,

DIRECTOR GENERAL ADJUNCT
Valentin BRĂNESCU

