


Nr.



Către,

S.C. OMV PETROM SA BUCUREȘTI

Sector 1, Str. Coralilor 22 „Petrom City”, cod 013329, Tel: 0732 813159, e-mail: nicusor.nacu@petrom.com

S.C. AGGREKO SOUTH EAST EUROPE S.R.L.Comuna Ștefăneștii de Jos, Șos. Ștefănești nr. 88A, Parc Industrial WDP Ilfov
Tel: 0374 436 870; M: 0743 151 516; adrian.dinu@aggreko.biz; www.aggreko.ro**În atenția: Peter ZEILINGER Executive Board Member**
Nicușor Nacu Department Manager, Adrian DINU Director General**Referitor la:** Notificarea de Funcționare Finală (NFF) conf. Ord. 51/2019 a CTE G2P
Compresoare 14 Țintea

Ca urmare a emiterii Certificatului de Conformitate Tehnică (CDC) Seria GGS nr. 1/21.12.2020, în conformitate cu cerințele Ordinului ANRE nr. 51/2019, art. 36 (2), emitem prezenta Notificare de Funcționare Finală – NFF pentru grupul generator sincron aparținând OMV Petrom, CTE G2P Stația de Compresoare 14 Țintea de 1,56 MW, oraș Băicoi, număr cadastral 25607, Județul PRAHOVA.

Capacitatea energetică a instalației aflate în probe a fost înființată prin Decizia ANRE nr. 680/29.04.2020 cu Autorizația de înființare nr. 1181/29.04.2020. Datele capacității energetice sunt următoarele:

Denumire: Centrala Termoelectrică (G2P), Stația Compresoare 14 Țintea, Faza 2
Putere instalată: 1,56 MW;

Tip constructiv: 1 grup motor-generator cu funcționare pe gaz, $P_i = 1,56$ MW,
 $P_{max.} = 1,201$ MW, $U_b = 400$ V, 50 Hz, în construcție tip container, racordat la barele PTAB de 20 kV prin transformator de 0,4/20 kV, 1600 kVA.

Racordarea la RED este realizată prin recloser la LEA 20 kV Țintea, Punct de delimitare la conductoarele de ieșire din celula aeriană de măsurare, CAM 20 kV.

Cu deosebită stimă,

DIRECTOR GENERAL
Dr. ing. Valentin BRĂNESCU