

Anexa 2 – Monitorizarea întreruperilor de lungă durată

Nr. crt.	Indicatori de performanță		Valoare realizată
			2015
1	Numărul de întreruperi planificate în mediul urban	JT	812
		MT	300
		IT	0
2	Numărul de întreruperi planificate în mediul rural	JT	1164
		MT	888
		IT	0
3	Numărul de întreruperi planificate în mediul urban pentru care restabilirea alimentării cu energie electrică s-a realizat în timpul planificat	JT	807
		MT	299
		IT	0
4	Numărul de întreruperi planificate în mediul rural pentru care restabilirea alimentării cu energie electrică s-a realizat în timpul planificat	JT	1156
		MT	886
		IT	0
5	Durata medie* a unei întreruperi planificate în mediul urban	JT	230,17
		MT	209,5
		IT	0
6	Durata medie* a unei întreruperi planificate în mediul rural	JT	336,38
		MT	298,87
		IT	0
7	Numărul de întreruperi neplanificate în mediul urban	JT	21773
		MT	969
		IT	4
8	Numărul de întreruperi neplanificate în mediul rural	JT	27135
		MT	922
		IT	3
9	Numărul de întreruperi neplanificate cu durata mai mică de 12 ore, pentru mediul urban	JT	21632
		MT	967
		IT	4
10	Numărul de întreruperi neplanificate cu durata mai mică de 24 ore, pentru mediul rural	JT	26972
		MT	917
		IT	3
11	Durata medie* a unei întreruperi neplanificate în mediul urban	JT	176
		MT	89
		IT	8
12	Durata medie* a unei întreruperi neplanificate în mediul rural	JT	262
		MT	214
		IT	13