

DEER - Zona Transilvania Nord

Anexa 2 – Indicatori de continuitate

Nr.crt.	Indicator	Cauza întreruperii	Rural/ Urban	Tipul utilizato rului	Nivelul Tensiunii	An 2023
1	SAIFI	a. întreruperi planificate	rural	toti	JT	0.56
2	SAIFI	a. întreruperi planificate	rural	toti	MT	0.24
3	SAIFI	a. întreruperi planificate	rural	toti	IT	-
4	SAIFI	a. întreruperi planificate	urban	toti	JT	0.12
5	SAIFI	a. întreruperi planificate	urban	toti	MT	0.06
6	SAIFI	a. întreruperi planificate	urban	toti	IT	-
7	SAIFI	b. întreruperi neplanificate cauzate de conditii meteorologice deosebite	rural	toti	JT	1.90
8	SAIFI	b. întreruperi neplanificate cauzate de conditii meteorologice deosebite	rural	toti	MT	1.19
9	SAIFI	b. întreruperi neplanificate cauzate de conditii meteorologice deosebite	rural	toti	IT	-
10	SAIFI	b. întreruperi neplanificate cauzate de conditii meteorologice deosebite	urban	toti	JT	0.20
11	SAIFI	b. întreruperi neplanificate cauzate de conditii meteorologice deosebite	urban	toti	MT	0.36
12	SAIFI	b. întreruperi neplanificate cauzate de conditii meteorologice deosebite	urban	toti	IT	-
13	SAIFI	c. întreruperi neplanificate cauzate de utilizatori* sau terti	rural	toti	JT	0.51
14	SAIFI	c. întreruperi neplanificate cauzate de utilizatori* sau terti	rural	toti	MT	0.41
15	SAIFI	c. întreruperi neplanificate cauzate de utilizatori* sau terti	rural	toti	IT	-
16	SAIFI	c. întreruperi neplanificate cauzate de utilizatori* sau terti	urban	toti	JT	0.30
17	SAIFI	c. întreruperi neplanificate cauzate de utilizatori* sau terti	urban	toti	MT	0.27
18	SAIFI	c. întreruperi neplanificate cauzate de utilizatori* sau terti	urban	toti	IT	-
19	SAIFI	d. întreruperi neplanificate exclusiv întreruperile de la punctele b și c	rural	toti	JT	2.01
20	SAIFI	d. întreruperi neplanificate exclusiv întreruperile de la punctele b și c	rural	toti	MT	1.14
21	SAIFI	d. întreruperi neplanificate exclusiv întreruperile de la punctele b și c	rural	toti	IT	-
22	SAIFI	d. întreruperi neplanificate exclusiv întreruperile de la punctele b și c	urban	toti	JT	0.90
23	SAIFI	d. întreruperi neplanificate exclusiv întreruperile de la punctele b și c	urban	toti	MT	0.51
24	SAIFI	d. întreruperi neplanificate exclusiv întreruperile de la punctele b și c	urban	toti	IT	-
25	SAIDI	a. întreruperi planificate	rural	toti	JT	175.47
26	SAIDI	a. întreruperi planificate	rural	toti	MT	65.03
27	SAIDI	a. întreruperi planificate	rural	toti	IT	-
28	SAIDI	a. întreruperi planificate	urban	toti	JT	38.29
29	SAIDI	a. întreruperi planificate	urban	toti	MT	17.07
30	SAIDI	a. întreruperi planificate	urban	toti	IT	-
31	SAIDI	b. întreruperi neplanificate cauzate de conditii meteorologice deosebite	rural	toti	JT	333.83
32	SAIDI	b. întreruperi neplanificate cauzate de conditii meteorologice deosebite	rural	toti	MT	190.60
33	SAIDI	b. întreruperi neplanificate cauzate de conditii meteorologice deosebite	rural	toti	IT	-
34	SAIDI	b. întreruperi neplanificate cauzate de conditii meteorologice deosebite	urban	toti	JT	22.28
35	SAIDI	b. întreruperi neplanificate cauzate de conditii meteorologice deosebite	urban	toti	MT	64.23
36	SAIDI	b. întreruperi neplanificate cauzate de conditii meteorologice deosebite	urban	toti	IT	-
37	SAIDI	c. întreruperi neplanificate cauzate de utilizatori* sau terti	rural	toti	JT	30.63
38	SAIDI	c. întreruperi neplanificate cauzate de utilizatori* sau terti	rural	toti	MT	26.34
39	SAIDI	c. întreruperi neplanificate cauzate de utilizatori* sau terti	rural	toti	IT	-
40	SAIDI	c. întreruperi neplanificate cauzate de utilizatori* sau terti	urban	toti	JT	10.97
41	SAIDI	c. întreruperi neplanificate cauzate de utilizatori* sau terti	urban	toti	MT	12.83
42	SAIDI	c. întreruperi neplanificate cauzate de utilizatori* sau terti	urban	toti	IT	-
43	SAIDI	d. întreruperi neplanificate exclusiv întreruperile de la punctele b și c	rural	toti	JT	158.83
44	SAIDI	d. întreruperi neplanificate exclusiv întreruperile de la punctele b și c	rural	toti	MT	58.91
45	SAIDI	d. întreruperi neplanificate exclusiv întreruperile de la punctele b și c	rural	toti	IT	-

46	SAIDI	d. întreruperi neplanificate exclusiv întreruperile de la punctele b și c	urban	toti	JT	49.27
47	SAIDI	d. întreruperi neplanificate exclusiv întreruperile de la punctele b și c	urban	toti	MT	26.38
48	SAIDI	d. întreruperi neplanificate exclusiv întreruperile de la punctele b și c	urban	toti	IT	-
49	MAIFI	toate cauzele	rural	toti	IT	-
50	MAIFI	toate cauzele	rural	toti	MT	3.37
51	MAIFI	toate cauzele	rural	toti	JT	5.19
52	MAIFI	toate cauzele	urban	toti	IT	-
53	MAIFI	toate cauzele	urban	toti	MT	1.00
54	MAIFI	toate cauzele	urban	toti	JT	0.68
55	ENS	toate cauzele	cumulat	cumulat	IT	-
56	AIT	toate cauzele	cumulat	cumulat	IT	-
57	Număr de utilizatori deserviți	N/A	rural	toti	JT	658,383.00
58	Număr de utilizatori deserviți	N/A	rural	toti	MT	2,466.00
59	Număr de utilizatori deserviți	N/A	rural	toti	IT	23.00
60	Număr de utilizatori deserviți	N/A	urban	toti	JT	703,862.00
61	Număr de utilizatori deserviți	N/A	urban	toti	MT	2,107.00
62	Număr de utilizatori deserviți	N/A	urban	toti	IT	11.00

Departament Strategie Rețea
Manager DSR Laura BATĂR

Sef Serviciu Monitorizare Rețea
Hadrian Bogariu




DEER - Zona Transilvania Nord

Anexa 3 – Monitorizarea întreruperilor

Nr.crt	Indicatori de performanță	Tensiunea la care se produce întreruperea (originea întreruperii)	Valoare realizată lunar / anual												An 2023
			ian	feb	mar	apr	mai	iun	iul.	aug.	sept.	oct.	noi.	dec.	
1	Numărul de întreruperi lungi planificate în mediul urban	JT	14	48	44	28	35	35	21	32	44	37	42	20	400
		MT	13	15	18	13	15	11	7	15	20	13	13	4	157
		IT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Numărul de întreruperi solicitate de instituții ale statului în mediul urban	JT	-	-	-	2	-	1	2	4	-	1	-	-	10
		MT	4	10	4	4	2	1	1	2	2	3	1	1	35
		IT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Numărul de întreruperi lungi neplanificate în mediul urban	JT	1,415	1,332	1,340	1,090	1,107	1,510	2,134	1,557	1,350	1,398	1,292	1,851	17,376
		MT	47	66	48	35	46	76	141	105	68	61	55	51	799
		IT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Numărul de întreruperi scurte în mediul urban	JT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		MT	17	33	31	38	37	92	100	64	55	39	24	22	552
		IT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Numărul de întreruperi lungi planificate în mediul rural	JT	37	85	114	38	99	89	60	78	83	63	84	69	899
		MT	9	24	39	31	51	58	37	55	41	69	63	26	503
		IT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Numărul de întreruperi solicitate de instituții ale statului în mediul rural	JT	-	1	4	1	-	-	9	3	-	2	1	2	23
		MT	6	12	5	5	7	3	8	6	3	10	3	7	75
		IT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Numărul de întreruperi lungi neplanificate în mediul rural	JT	2,132	2,584	2,544	1,787	1,959	2,566	5,298	3,039	2,412	2,613	2,249	2,401	31,584
		MT	95	144	86	52	69	143	278	155	98	104	109	85	1,418
		IT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Numărul de întreruperi scurte în mediul rural	JT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		MT	55	122	89	61	69	201	284	137	155	133	128	91	1,525
		IT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

 Departament Strategie Rețea
 Manager DSR Laura BATĂR

 Șef Serviciu Monitorizare Rețea
 Hadrian Bogariu



DEER - Zona Transilvania Nord

Anexa 5 – Indicatori de calitate comercială

Nr	Indicator	Tip utilizator*	Nivelul de tensiune	Trim 1	Trim 2	Trim 3	Trim 4	Total an 2023
1	Numărul de cereri de racordare la rețea ****	toți	toate	12,025	11,333	11,517	10,725	45,600
2	Numărul mediu** de emisie a avizelor tehnice de racordare, pentru cazul în care soluția de racordare a fost stabilită prin studiu de soluție (zile)	toți	toate	5	12	14	4	9
3	Numărul mediu** de emisie a avizelor tehnice de racordare, pentru cazul în care soluția de racordare a fost stabilită prin fișă de soluție (zile)	toți	toate	25	20	18	16	19
4	Numărul mediu** de emisie a certificatelor de racordare	toți	toate	6	4	2	1	4
5	Numărul de cereri de racordare nesolționate prin emiteria unui aviz tehnic de racordare (ATR)	toți	toate	60	43	47	24	174
6	Numărul de cereri de racordare la care nu s-a răspuns în termenul stabilit prin regulamentul de racordare	toți	toate	320	862	673	643	2,498
7	Numărul de cereri de contracte de racordare ****	toți	JT	7,187	5,912	5,814	6,668	25,581
8	Numărul de contracte de racordare încheiate ****	toți	MT	113	110	87	106	416
9	Numărul de cereri de contracte de racordare ****	toți	IT	-	2	2	1	5
10	Numărul de cereri de contracte de racordare ****	clienți casnici	toate	5,674	4,250	4,417	5,408	19,749
11	Numărul de contracte de racordare încheiate ****	toți	JT	7,103	5,886	5,777	6,614	25,380
12	Numărul de contracte de racordare încheiate ****	toți	MT	111	109	84	103	407
13	Numărul de contracte de racordare încheiate ****	toți	IT	-	2	2	1	5
14	Numărul mediu** de încheiere a contractelor de racordare (zile)	toți	toate	1	1	1	1	1
15	Numărul de cereri de contracte de racordare nefinalizate/nesolționate	toți	JT	80	26	21	62	189
16	Numărul de cereri de contracte de racordare nefinalizate/nesolționate	toți	MT	7	1	1	3	12
17	Numărul de cereri de contracte de racordare nefinalizate/nesolționate	toți	IT	-	-	-	-	-
18	Numărul de cereri de contracte de racordare la care nu s-a răspuns în termenul stabilit prin Regulamentul de racordare	toți	toate	34	15	16	22	87
19	Durata medie** a procesului de racordare, de la depunerea documentației complete, fără studiu de soluție, până la punerea sub tensiune a instalației de utilizare (zile) ****	toți	JT	148	169	168	153	160
20	Durata medie** a procesului de racordare, de la depunerea documentației complete, fără studiu de soluție, până la punerea sub tensiune a instalației de utilizare (zile) ****	toți	MT	202	325	266	319	278
21	Durata medie** a procesului de racordare, de la depunerea documentației complete, fără studiu de soluție, până la punerea sub tensiune a instalației de utilizare (zile) ****	toți	IT	-	-	-	-	-
22	Costul mediu** total pentru racordare (tarif pentru emiteria ATR + cost studiu de soluție + tarif de racordare) (lei) ****	toți	JT	3,818	8,624	7,247	7,720	6,852
23	Costul mediu** total pentru racordare (tarif pentru emiteria ATR + cost studiu de soluție + tarif de racordare) (lei) ****	toți	MT	229,811	392,203	200,704	311,099	283,454
24	Costul mediu** total pentru racordare (tarif pentru emiteria ATR + cost studiu de soluție + tarif de racordare) (lei) ****	toți	IT	-	22,216,218	4,120,273	-	13,168,246
25	Numărul de cereri de contracte pentru serviciul de distribuție*** y****	toți	JT	27,445	32,491	37,172	29,132	126,240
26	Numărul de cereri de contracte pentru serviciul de distribuție*** y****	toți	MT	444	554	389	586	1,973
27	Numărul de cereri de contracte pentru serviciul de distribuție*** y****	toți	IT	-	-	-	-	-
28	Numărul mediu** de încheiere a contractelor pentru serviciul de distribuție*** (zile)	toți	JT	5	5	5	5	5
29	Numărul mediu** de încheiere a contractelor pentru serviciul de distribuție*** (zile)	toți	MT	4	4	4	4	4
30	Numărul mediu** de încheiere a contractelor pentru serviciul de distribuție*** (zile)	toți	IT	-	-	-	-	-
31	Numărul de cereri de contracte pentru serviciul de distribuție*** la care nu s-a răspuns în termenul prezentului standard v	toți	toate	-	-	-	-	-
32	Numărul de reclamații referitoare la racordare/contestatii ATR	toți	JT	87	47	142	93	369
33	Numărul de reclamații referitoare la racordare/contestatii ATR	toți	MT	-	-	1	-	1
34	Numărul de reclamații referitoare la racordare/contestatii ATR	toți	IT	-	-	-	-	-
35	Numărul mediu** de răspuns la reclamațiile referitoare la racordare/contestatii ATR (zile)	toți	JT	15	21	16	13	16
36	Numărul mediu** de răspuns la reclamațiile referitoare la racordare/contestatii ATR (zile)	toți	MT	-	-	27	-	27
37	Numărul mediu** de răspuns la reclamațiile referitoare la racordare/contestatii ATR (zile)	toți	IT	-	-	-	-	-
38	Numărul de reclamații referitoare la racordare/contestatii ATR la care nu s-a răspuns în termenul stabilit prin regulamentele în vigoare	toți	toate	-	-	-	-	-
39	Numărul de reclamații primite referitoare la calitatea curelei de tensiune	toți	JT	278	273	335	461	1,347
40	Numărul de reclamații primite referitoare la calitatea curelei de tensiune	toți	MT	-	-	-	-	-
41	Numărul de reclamații primite referitoare la calitatea curelei de tensiune	toți	IT	-	-	-	-	-
42	Numărul mediu** de răspuns la reclamațiile referitoare la calitatea curelei de tensiune (zile)	toți	JT	12	12	13	13	13
43	Numărul mediu** de răspuns la reclamațiile referitoare la calitatea curelei de tensiune (zile)	toți	MT	-	-	-	-	-
44	Numărul mediu** de răspuns la reclamațiile referitoare la calitatea curelei de tensiune (zile)	toți	IT	-	-	-	-	-
45	Numărul de reclamații primite referitoare la calitatea curelei de tensiune la care nu s-a răspuns în termenul prezentului standard v	toți	toate	-	-	-	-	-
46	Numărul de reclamații primite referitoare la calitatea curelei de tensiune care nu s-a putut rezolva	toți	JT	-	-	-	-	-
47	Numărul de reclamații primite referitoare la calitatea curelei de tensiune care nu s-a putut rezolva	toți	MT	-	-	-	-	-
48	Numărul de reclamații primite referitoare la calitatea curelei de tensiune care nu s-a putut rezolva	toți	IT	-	-	-	-	-
49	Numărul de utilizatori deconectați pentru nepălat	toți	JT	3,459	3,025	9,871	3,882	20,237
50	Numărul de utilizatori deconectați pentru nepălat	toți	MT	33	27	46	53	159
51	Numărul de utilizatori deconectați pentru nepălat	toți	IT	-	-	-	-	-
52	Numărul mediu** de reconectare a locului de consum din momentul anunțării OD de către utilizator/furnizor de efectuarea plății (zile)	toți	JT	1	1	2	1	1
53	Numărul mediu** de reconectare a locului de consum din momentul anunțării OD de către utilizator/furnizor de efectuarea plății (zile)	toți	MT	15	1	2	2	5
54	Numărul mediu** de reconectare a locului de consum din momentul anunțării OD de către utilizator/furnizor de efectuarea plății (zile)	toți	IT	-	-	-	-	-
55	Numărul de cereri/sesizări/reclamații, sau solicitări scrise pe alte teme decât cele la care se referă explicit prezentul standard	toți	JT	1,377	1,371	3,085	2,056	7,889
56	Numărul de cereri/sesizări/reclamații, sau solicitări scrise pe alte teme decât cele la care se referă explicit prezentul standard	toți	MT	-	1	1	-	2
57	Numărul de cereri/sesizări/reclamații, sau solicitări scrise pe alte teme decât cele la care se referă explicit prezentul standard	toți	IT	-	1	1	1	3
58	Numărul mediu** de răspuns la cererile/sesizările/reclamațiile, sau solicitările scrise pe alte teme decât cele la care se referă explicit prezentul standard (zile)	toți	JT	13	13	12	13	13
59	Numărul mediu** de răspuns la cererile/sesizările/reclamațiile, sau solicitările scrise pe alte teme decât cele la care se referă explicit prezentul standard (zile)	toți	MT	-	3	28	-	16
60	Numărul mediu** de răspuns la cererile/sesizările/reclamațiile, sau solicitările scrise pe alte teme decât cele la care se referă explicit prezentul standard (zile)	toți	IT	-	14	28	18	20
61	Numărul de reclamații scrise pe alte teme decât cele la care se referă explicit prezentul standard care nu s-a putut rezolva	toți	toate	-	-	-	-	-
62	Numărul de reclamații referitoare la datele măsurate	toți	toate	2,792	1,992	1,753	2,330	8,867
63	Numărul de reclamații referitoare la datele măsurate	toți	toate	-	6	-	4	10
64	Numărul de reclamații referitoare la datele măsurate	toți	toate	-	-	-	-	-
65	Numărul mediu** de răspuns la reclamațiile referitoare la datele măsurate/consumul de energie electrică recalculat (zile)	toți	JT	8	8	9	9	9
66	Numărul mediu** de răspuns la reclamațiile referitoare la datele măsurate/consumul de energie electrică recalculat (zile)	toți	MT	-	13	-	13	13
67	Numărul mediu** de răspuns la reclamațiile referitoare la datele măsurate/consumul de energie electrică recalculat (zile)	toți	IT	-	-	-	-	-
68	Numărul de utilizatori al căror contor nu este citit odată la 6 luni **** - pina la 30.06.2022	toți	JT	204,323	584,951	773,662	747,734	747,734
69	Numărul de utilizatori al căror contor nu este citit lunar **** - pina la 30.06.2022	toți	MT	-	-	-	-	-
70	Numărul de utilizatori al căror contor nu este citit lunar **** - pina la 30.06.2022	toți	JT	3,608	4,935	13,967	10,135	10,135
70 ¹	Numărul de utilizatori al căror contor nu este citit lunar **** - pina la 30.06.2022	toți	MT	-	-	-	-	-
70 ²	Numărul de utilizatori al căror contor nu este citit lunar **** - pina la 30.06.2022	toți	IT	-	-	-	-	-
70 ³	Numărul de utilizatori al căror contor nu este citit lunar **** - pina la 30.06.2022	toți	JT	-	-	-	-	-
70 ⁴	Numărul de utilizatori al căror contor nu este citit lunar **** - pina la 30.06.2022	toți	MT	-	-	-	-	-
71	Numărul total de apeluri telefonice ****	toți	toate	100,132	83,857	158,830	112,001	454,820
72	Numărul total de apeluri telefonice nepreluete	toți	toate	369	395	2,240	1,054	4,058
73	Numărul mediu** de răspuns la apelurile telefonice (secunde)	toți	toate	160	144	245	164	186
74	Numărul de apeluri telefonice la care nu s-a răspuns în 30 de secunde de la inițierea apelului	toți	toate	-	-	-	-	-
75	Numărul de apeluri telefonice la care s-a răspuns cu depășirea intervalului de 20 de minute de la preluarea apelului	toți	toate	243	-	578	33	854
76	Numărul solicitărilor/sesizărilor/reclamațiilor scrise la care nu s-a răspuns în termenul prevăzut în standard	toți	toate	-	-	-	-	-

* În noțiunea de "tip utilizator" se includ locurile de consum și/sau de producere, precum și OD racordată.

** Valoarea medie reprezintă media aritmetică.

*** Contracte noi, schimbarea soluției de racordare, schimbarea furnizorului, etc

 Departament Strategie Rețea
 Manager DSR Laura BATĂR

 Șef Serviciu Monitorizare Rețea
 Hadrian Bogariu



2023

[illegible]

Sef Serviciu Monitorizare Retea
Hadrian Bogariu

DEER - Zona Transilvania Nord

ANEXA NR.7 - Monitorizarea compensațiilor acordate utilizatorilor

2023

Nr. crt.	Data acordării compensației [zzllaa]	Valoarea compensației acordate [lei]	Tip utilizator *1) (se va preciza și nivelul de tensiune al RED la care este/urmează)	Zonă de consum (urban/rural) U/R	Motivul acordării compensației: indicatorul de performanță / serviciul neîndeplinit	Categoriza indicatorilor de performanță		
						Continuitatea alimentării cu energie electrică a utilizatorilor	Calitatea tehnică a energiei electrice distribuite	Calitatea comercială a serviciului de distribuție a energiei electrice
1	09/01/2023	15	LCJT	R	A4 - 17 ; DEPASIREA TERMENULUI de Citirea indexului grupului de masuraNONCASNICI - 6 luni			X
2	09/01/2023	15	LCJT	R	A4 - 17 ; DEPASIREA TERMENULUI de Citirea indexului grupului de masuraNONCASNICI - 6 luni			X
3	09/01/2023	15	LCJT	U	A4 - 17 ; DEPASIREA TERMENULUI de Citirea indexului grupului de masuraNONCASNICI - 6 luni			X
4	09/01/2023	15	LCJT	U	A4 - 18 ; DEPASIREA TERMENULUI de Citirea indexului grupului de masura CLIENTI CASNICI - 3 luni			X
5	09/01/2023	15	LCJT	R	A4 - 18 ; DEPASIREA TERMENULUI de Citirea indexului grupului de masura CLIENTI CASNICI - 3 luni			X
6	09/01/2023	15	LCJT	R	A4 - 18 ; DEPASIREA TERMENULUI de Citirea indexului grupului de masura CLIENTI CASNICI - 3 luni			X
7	12/01/2023	30	LCJT	R	A1 - 1.3 ; DEPASIREA TERMENULUI de Restabilirea alimentării după o întrerupere NEPLANIFICATĂ - 12 ore - mediu rural, în condiții normale de vreme;	X		
8	19/01/2023	15	LCJT	U	A4 - 18 ; DEPASIREA TERMENULUI de Citirea indexului grupului de masura CLIENTI CASNICI - 3 luni			X
9	26/01/2023	30	LCJT	R	A1 - 1.3 ; DEPASIREA TERMENULUI de Restabilirea alimentării după o întrerupere NEPLANIFICATĂ - 12 ore - mediu rural, în condiții normale de vreme;	X		
10	30/01/2023	70	LCJT	R	A4 - 16 ; NERESPECTAREA INDICATORILOR de PERFORMANȚĂ privind CALITATEA CURBEI de TENSIUNE.		X	
11	30/01/2023	15	LCJT	U	A4 - 18 ; DEPASIREA TERMENULUI de Citirea indexului grupului de masura CLIENTI CASNICI - 3 luni			X
12	30/01/2023	15	LCJT	R	A4 - 18 ; DEPASIREA TERMENULUI de Citirea indexului grupului de masura CLIENTI CASNICI - 3 luni			X
13	30/01/2023	15	LCJT	R	A4 - 18 ; DEPASIREA TERMENULUI de Citirea indexului grupului de masura CLIENTI CASNICI - 3 luni			X
14	30/01/2023	15	LCJT	R	A4 - 18 ; DEPASIREA TERMENULUI de Citirea indexului grupului de masura CLIENTI CASNICI - 3 luni			X
15	30/01/2023	15	LCJT	U	A4 - 18 ; DEPASIREA TERMENULUI de Citirea indexului grupului de masura CLIENTI CASNICI - 3 luni			X
16	30/01/2023	15	LCJT	U	A4 - 18 ; DEPASIREA TERMENULUI de Citirea indexului grupului de masura CLIENTI CASNICI - 3 luni			X
17	30/01/2023	30	LCJT	R	A1 - 1.3 ; DEPASIREA TERMENULUI de Restabilirea alimentării după o întrerupere NEPLANIFICATĂ - 12 ore - mediu rural, în condiții normale de vreme;	X		

Nr. crt.	Data acordării compensației [zzllaa]	Valoarea compensației acordate [lei]	Tip utilizator *1) (se va preciza și nivelul de tensiune al RED la care este/urmează)	Zonă de consum (urban/rural) U/R	Motivul acordării compensației: indicatorul de performanță / serviciul neîndeplinit	Categorია indicatorilor de performanță		
						Continuitatea alimentării cu energie electrică a utilizatorilor	Calitatea tehnică a energiei electrice distribuite	Calitatea comercială a serviciului de distribuție a energiei electrice
18	30/01/2023	30	LCJT	R	A1 - 1.3 ; DEPASIREA TERMENULUI de Restabilirea alimentării după o întrerupere NEPLANIFICATĂ - 12 ore - mediu rural, în condiții normale de vreme;	X		
19	30/01/2023	200	LCMT	R	A1 - 5.1 ; DEPASIREA Numărul întreruperilor lungi PLANIFICATE - 4 întreruperi – mediu urban	X		
20	30/01/2023	200	LCMT	R	A1 - 5.1 ; DEPASIREA Numărul întreruperilor lungi PLANIFICATE - 4 întreruperi – mediu urban	X		
21	30/01/2023	200	LCMT	R	A1 - 5.1 ; DEPASIREA Numărul întreruperilor lungi PLANIFICATE - 4 întreruperi – mediu urban	X		
22	30/01/2023	200	LCMT	U	A1 - 5.1 ; DEPASIREA Numărul întreruperilor lungi PLANIFICATE - 4 întreruperi – mediu urban	X		
23	30/01/2023	200	LCMT	U	A1 - 5.1 ; DEPASIREA Numărul întreruperilor lungi PLANIFICATE - 4 întreruperi – mediu urban	X		
24	30/01/2023	200	LCMT	U	A1 - 5.1 ; DEPASIREA Numărul întreruperilor lungi PLANIFICATE - 4 întreruperi – mediu urban	X		
25	30/01/2023	70	LCJT	R	A4 - 16 ; NERESPECTAREA INDICATORILOR de PERFORMANȚĂ privind CALITATEA CURBEI de TENSIUNE		X	
26	30/01/2023	105	LCJT	R	A4 - 16 ; NERESPECTAREA INDICATORILOR de PERFORMANȚĂ privind CALITATEA CURBEI de TENSIUNE		X	
27	30/01/2023	70	LCJT	R	A4 - 16 ; NERESPECTAREA INDICATORILOR de PERFORMANȚĂ privind CALITATEA CURBEI de TENSIUNE		X	
28	30/01/2023	15	LCJT	U	A4 - 18 ; DEPASIREA TERMENULUI de Citirea indexului grupului de masura CLIENTI CASNICI - 3 luni			X
29	30/01/2023	15	LCJT	U	A4 - 18 ; DEPASIREA TERMENULUI de Citirea indexului grupului de masura CLIENTI CASNICI - 3 luni			X
30	30/01/2023	15	LCJT	U	A4 - 18 ; DEPASIREA TERMENULUI de Citirea indexului grupului de masura CLIENTI CASNICI - 3 luni			X
31	30/01/2023	15	LCJT	U	A4 - 18 ; DEPASIREA TERMENULUI de Citirea indexului grupului de masura CLIENTI CASNICI - 3 luni			X
32	30/01/2023	15	LCJT	U	A4 - 18 ; DEPASIREA TERMENULUI de Citirea indexului grupului de masura CLIENTI CASNICI - 3 luni			X
33	30/01/2023	15	LCJT	U	A4 - 18 ; DEPASIREA TERMENULUI de Citirea indexului grupului de masura CLIENTI CASNICI - 3 luni			X
34	30/01/2023	15	LCJT	U	A4 - 18 ; DEPASIREA TERMENULUI de Citirea indexului grupului de masura CLIENTI CASNICI - 3 luni			X
35	30/01/2023	15	LCJT	U	A4 - 18 ; DEPASIREA TERMENULUI de Citirea indexului grupului de masura CLIENTI CASNICI - 3 luni			X
36	30/01/2023	15	LCJT	U	A4 - 18 ; DEPASIREA TERMENULUI de Citirea indexului grupului de masura CLIENTI CASNICI - 3 luni			X

Nr. crt.	Data acordării compensației [zzllaa]	Valoarea compensației acordate [lei]	Tip utilizator *1) (se va preciza și nivelul de tensiune al RED la care este/urmează)	Zonă de consum (urban/rural) U/R	Motivul acordării compensației: indicatorul de performanță / serviciul neîndeplinit	Categorii indicatorilor de performanță		
						Continuitatea alimentării cu energie electrică a utilizatorilor	Calitatea tehnică a energiei electrice distribuite	Calitatea comercială a serviciului de distribuție a energiei electrice
37	03/02/2023	200	LCMT	R	A1 - 1.3 ; DEPASIREA TERMENULUI de Restabilirea alimentării după o întrerupere NEPLANIFICATĂ - 12 ore - mediu rural, în condiții normale de vreme;	X		
38	03/02/2023	200	LCMT	R	A1 - 1.3 ; DEPASIREA TERMENULUI de Restabilirea alimentării după o întrerupere NEPLANIFICATĂ - 12 ore - mediu rural, în condiții normale de vreme;	X		
39	03/02/2023	200	LCMT	R	A1 - 1.3 ; DEPASIREA TERMENULUI de Restabilirea alimentării după o întrerupere NEPLANIFICATĂ - 12 ore - mediu rural, în condiții normale de vreme;	X		
40	28/02/2023	70	LCJT	R	A4 - 16 ; NERESPECTAREA INDICATORILOR de PERFORMANȚĂ privind CALITATEA CURBEI de TENSIUNE.		X	
41	28/02/2023	30	LCJT	U	A1 - 1.1 ; DEPASIREA TERMENULUI de Restabilirea alimentării după o întrerupere NEPLANIFICATĂ - 6 ore - mediu urban, cu excepția municipiilor reședință de județ, în condiții normale de vreme;	X		
42	28/02/2023	30	LCJT	U	A1 - 1.1 ; DEPASIREA TERMENULUI de Restabilirea alimentării după o întrerupere NEPLANIFICATĂ - 6 ore - mediu urban, cu excepția municipiilor reședință de județ, în condiții normale de vreme;	X		
43	28/02/2023	30	LCJT	U	A1 - 1.1 ; DEPASIREA TERMENULUI de Restabilirea alimentării după o întrerupere NEPLANIFICATĂ - 6 ore - mediu urban, cu excepția municipiilor reședință de județ, în condiții normale de vreme;	X		
44	28/02/2023	30	LCJT	U	A1 - 1.1 ; DEPASIREA TERMENULUI de Restabilirea alimentării după o întrerupere NEPLANIFICATĂ - 6 ore - mediu urban, cu excepția municipiilor reședință de județ, în condiții normale de vreme;	X		
45	28/02/2023	30	LCJT	U	A1 - 1.1 ; DEPASIREA TERMENULUI de Restabilirea alimentării după o întrerupere NEPLANIFICATĂ - 6 ore - mediu urban, cu excepția municipiilor reședință de județ, în condiții normale de vreme;	X		
46	28/02/2023	30	LCJT	U	A1 - 1.1 ; DEPASIREA TERMENULUI de Restabilirea alimentării după o întrerupere NEPLANIFICATĂ - 6 ore - mediu urban, cu excepția municipiilor reședință de județ, în condiții normale de vreme;	X		
47	28/02/2023	30	LCJT	U	A1 - 1.1 ; DEPASIREA TERMENULUI de Restabilirea alimentării după o întrerupere NEPLANIFICATĂ - 6 ore - mediu urban, cu excepția municipiilor reședință de județ, în condiții normale de vreme;	X		
48	28/02/2023	30	LCJT	U	A1 - 1.1 ; DEPASIREA TERMENULUI de Restabilirea alimentării după o întrerupere NEPLANIFICATĂ - 6 ore - mediu urban, cu excepția municipiilor reședință de județ, în condiții normale de vreme;	X		
49	28/02/2023	30	LCJT	U	A1 - 1.1 ; DEPASIREA TERMENULUI de Restabilirea alimentării după o întrerupere NEPLANIFICATĂ - 6 ore - mediu urban, cu excepția municipiilor reședință de județ, în condiții normale de vreme;	X		
50	28/02/2023	30	LCJT	U	A1 - 1.1 ; DEPASIREA TERMENULUI de Restabilirea alimentării după o întrerupere NEPLANIFICATĂ - 6 ore - mediu urban, cu excepția municipiilor reședință de județ, în condiții normale de vreme;	X		
51	28/02/2023	30	LCJT	U	A1 - 1.1 ; DEPASIREA TERMENULUI de Restabilirea alimentării după o întrerupere NEPLANIFICATĂ - 6 ore - mediu urban, cu excepția municipiilor reședință de județ, în condiții normale de vreme;	X		
52	28/02/2023	30	LCJT	U	A1 - 1.1 ; DEPASIREA TERMENULUI de Restabilirea alimentării după o întrerupere NEPLANIFICATĂ - 6 ore - mediu urban, cu excepția municipiilor reședință de județ, în condiții normale de vreme;	X		

Nr. crt.	Data acordării compensației [zzllaa]	Valoarea compensației acordate [lei]	Tip utilizator *1) (se va preciza și nivelul de tensiune al RED la care este/urmează)	Zonă de consum (urban/rural) U/R	Motivul acordării compensației: indicatorul de performanță / serviciul neîndeplinit	Categorii indicatorilor de performanță		
						Continuitatea alimentării cu energie electrică a utilizatorilor	Calitatea tehnică a energiei electrice distribuite	Calitatea comercială a serviciului de distribuție a energiei electrice
53	28/02/2023	30	LCJT	U	A1 - 1.1 ; DEPASIREA TERMENULUI de Restabilirea alimentării după o întrerupere NEPLANIFICATĂ - 6 ore - mediu urban, cu excepția municipiilor reședință de județ, în condiții normale de vreme;	X		
54	28/02/2023	30	LCJT	U	A1 - 1.1 ; DEPASIREA TERMENULUI de Restabilirea alimentării după o întrerupere NEPLANIFICATĂ - 6 ore - mediu urban, cu excepția municipiilor reședință de județ, în condiții normale de vreme;	X		
55	28/02/2023	30	LCJT	U	A1 - 1.1 ; DEPASIREA TERMENULUI de Restabilirea alimentării după o întrerupere NEPLANIFICATĂ - 6 ore - mediu urban, cu excepția municipiilor reședință de județ, în condiții normale de vreme;	X		
56	28/02/2023	30	LCJT	U	A1 - 1.1 ; DEPASIREA TERMENULUI de Restabilirea alimentării după o întrerupere NEPLANIFICATĂ - 6 ore - mediu urban, cu excepția municipiilor reședință de județ, în condiții normale de vreme;	X		
57	28/02/2023	30	LCJT	U	A1 - 1.1 ; DEPASIREA TERMENULUI de Restabilirea alimentării după o întrerupere NEPLANIFICATĂ - 6 ore - mediu urban, cu excepția municipiilor reședință de județ, în condiții normale de vreme;	X		
58	28/02/2023	30	LCJT	U	A1 - 1.1 ; DEPASIREA TERMENULUI de Restabilirea alimentării după o întrerupere NEPLANIFICATĂ - 6 ore - mediu urban, cu excepția municipiilor reședință de județ, în condiții normale de vreme;	X		
59	28/02/2023	30	LCJT	U	A1 - 1.1 ; DEPASIREA TERMENULUI de Restabilirea alimentării după o întrerupere NEPLANIFICATĂ - 6 ore - mediu urban, cu excepția municipiilor reședință de județ, în condiții normale de vreme;	X		
60	28/02/2023	30	LCJT	U	A1 - 1.1 ; DEPASIREA TERMENULUI de Restabilirea alimentării după o întrerupere NEPLANIFICATĂ - 6 ore - mediu urban, cu excepția municipiilor reședință de județ, în condiții normale de vreme;	X		
61	28/02/2023	30	LCJT	U	A1 - 1.1 ; DEPASIREA TERMENULUI de Restabilirea alimentării după o întrerupere NEPLANIFICATĂ - 6 ore - mediu urban, cu excepția municipiilor reședință de județ, în condiții normale de vreme;	X		
62	28/02/2023	30	LCJT	U	A1 - 1.1 ; DEPASIREA TERMENULUI de Restabilirea alimentării după o întrerupere NEPLANIFICATĂ - 6 ore - mediu urban, cu excepția municipiilor reședință de județ, în condiții normale de vreme;	X		
63	28/02/2023	30	LCJT	U	A1 - 1.1 ; DEPASIREA TERMENULUI de Restabilirea alimentării după o întrerupere NEPLANIFICATĂ - 6 ore - mediu urban, cu excepția municipiilor reședință de județ, în condiții normale de vreme;	X		
64	28/02/2023	30	LCJT	U	A1 - 1.1 ; DEPASIREA TERMENULUI de Restabilirea alimentării după o întrerupere NEPLANIFICATĂ - 6 ore - mediu urban, cu excepția municipiilor reședință de județ, în condiții normale de vreme;	X		
65	28/02/2023	30	LCJT	U	A1 - 1.1 ; DEPASIREA TERMENULUI de Restabilirea alimentării după o întrerupere NEPLANIFICATĂ - 6 ore - mediu urban, cu excepția municipiilor reședință de județ, în condiții normale de vreme;	X		
66	28/02/2023	30	LCJT	U	A1 - 1.1 ; DEPASIREA TERMENULUI de Restabilirea alimentării după o întrerupere NEPLANIFICATĂ - 6 ore - mediu urban, cu excepția municipiilor reședință de județ, în condiții normale de vreme;	X		
67	28/02/2023	30	LCJT	U	A1 - 1.1 ; DEPASIREA TERMENULUI de Restabilirea alimentării după o întrerupere NEPLANIFICATĂ - 6 ore - mediu urban, cu excepția municipiilor reședință de județ, în condiții normale de vreme;	X		

Nr. crt.	Data acordării compensației [zzllaa]	Valoarea compensației acordate [lei]	Tip utilizator *1) (se va preciza și nivelul de tensiune al RED la care este/urmează)	Zonă de consum (urban/rural) U/R	Motivul acordării compensației: indicatorul de performanță / serviciul neîndeplinit	Categorii indicatorilor de performanță		
						Continuitatea alimentării cu energie electrică a utilizatorilor	Calitatea tehnică a energiei electrice distribuite	Calitatea comercială a serviciului de distribuție a energiei electrice
68	28/02/2023	30	LCJT	U	A1 - 1.1 ; DEPASIREA TERMENULUI de Restabilirea alimentării după o întrerupere NEPLANIFICATĂ - 6 ore - mediu urban, cu excepția municipiilor reședință de județ, în condiții normale de vreme;	X		
69	28/02/2023	30	LCJT	U	A1 - 1.1 ; DEPASIREA TERMENULUI de Restabilirea alimentării după o întrerupere NEPLANIFICATĂ - 6 ore - mediu urban, cu excepția municipiilor reședință de județ, în condiții normale de vreme;	X		
70	28/02/2023	30	LCJT	U	A1 - 1.1 ; DEPASIREA TERMENULUI de Restabilirea alimentării după o întrerupere NEPLANIFICATĂ - 6 ore - mediu urban, cu excepția municipiilor reședință de județ, în condiții normale de vreme;	X		
71	28/02/2023	30	LCJT	U	A1 - 1.1 ; DEPASIREA TERMENULUI de Restabilirea alimentării după o întrerupere NEPLANIFICATĂ - 6 ore - mediu urban, cu excepția municipiilor reședință de județ, în condiții normale de vreme;	X		
72	28/02/2023	30	LCJT	U	A1 - 1.1 ; DEPASIREA TERMENULUI de Restabilirea alimentării după o întrerupere NEPLANIFICATĂ - 6 ore - mediu urban, cu excepția municipiilor reședință de județ, în condiții normale de vreme;	X		
73	28/02/2023	30	LCJT	U	A1 - 1.1 ; DEPASIREA TERMENULUI de Restabilirea alimentării după o întrerupere NEPLANIFICATĂ - 6 ore - mediu urban, cu excepția municipiilor reședință de județ, în condiții normale de vreme;	X		
74	28/02/2023	30	LCJT	U	A1 - 1.1 ; DEPASIREA TERMENULUI de Restabilirea alimentării după o întrerupere NEPLANIFICATĂ - 6 ore - mediu urban, cu excepția municipiilor reședință de județ, în condiții normale de vreme;	X		
75	28/02/2023	30	LCJT	U	A1 - 1.1 ; DEPASIREA TERMENULUI de Restabilirea alimentării după o întrerupere NEPLANIFICATĂ - 6 ore - mediu urban, cu excepția municipiilor reședință de județ, în condiții normale de vreme;	X		
76	28/02/2023	30	LCJT	U	A1 - 1.1 ; DEPASIREA TERMENULUI de Restabilirea alimentării după o întrerupere NEPLANIFICATĂ - 6 ore - mediu urban, cu excepția municipiilor reședință de județ, în condiții normale de vreme;	X		
77	28/02/2023	30	LCJT	U	A1 - 1.1 ; DEPASIREA TERMENULUI de Restabilirea alimentării după o întrerupere NEPLANIFICATĂ - 6 ore - mediu urban, cu excepția municipiilor reședință de județ, în condiții normale de vreme;	X		
78	28/02/2023	30	LCJT	U	A1 - 1.1 ; DEPASIREA TERMENULUI de Restabilirea alimentării după o întrerupere NEPLANIFICATĂ - 6 ore - mediu urban, cu excepția municipiilor reședință de județ, în condiții normale de vreme;	X		
79	28/02/2023	30	LCJT	U	A1 - 1.1 ; DEPASIREA TERMENULUI de Restabilirea alimentării după o întrerupere NEPLANIFICATĂ - 6 ore - mediu urban, cu excepția municipiilor reședință de județ, în condiții normale de vreme;	X		
80	28/02/2023	30	LCJT	U	A1 - 1.1 ; DEPASIREA TERMENULUI de Restabilirea alimentării după o întrerupere NEPLANIFICATĂ - 6 ore - mediu urban, cu excepția municipiilor reședință de județ, în condiții normale de vreme;	X		
81	28/02/2023	30	LCJT	U	A1 - 1.1 ; DEPASIREA TERMENULUI de Restabilirea alimentării după o întrerupere NEPLANIFICATĂ - 6 ore - mediu urban, cu excepția municipiilor reședință de județ, în condiții normale de vreme;	X		
82	28/02/2023	30	LCJT	U	A1 - 1.1 ; DEPASIREA TERMENULUI de Restabilirea alimentării după o întrerupere NEPLANIFICATĂ - 6 ore - mediu urban, cu excepția municipiilor reședință de județ, în condiții normale de vreme;	X		

Nr. crt.	Data acordării compensației [zzllaa]	Valoarea compensației acordate [lei]	Tip utilizator *1) (se va preciza și nivelul de tensiune al RED la care este/urmează)	Zonă de consum (urban/rural) U/R	Motivul acordării compensației: indicatorul de performanță / serviciul neîndeplinit	Categorii indicatorilor de performanță		
						Continuitatea alimentării cu energie electrică a utilizatorilor	Calitatea tehnică a energiei electrice distribuite	Calitatea comercială a serviciului de distribuție a energiei electrice
83	28/02/2023	30	LCJT	U	A1 - 1.1 ; DEPASIREA TERMENULUI de Restabilirea alimentării după o întrerupere NEPLANIFICATĂ - 6 ore - mediu urban, cu excepția municipiilor reședință de județ, în condiții normale de vreme;	X		
84	28/02/2023	30	LCJT	U	A1 - 1.1 ; DEPASIREA TERMENULUI de Restabilirea alimentării după o întrerupere NEPLANIFICATĂ - 6 ore - mediu urban, cu excepția municipiilor reședință de județ, în condiții normale de vreme;	X		
85	28/02/2023	30	LCJT	U	A1 - 1.1 ; DEPASIREA TERMENULUI de Restabilirea alimentării după o întrerupere NEPLANIFICATĂ - 6 ore - mediu urban, cu excepția municipiilor reședință de județ, în condiții normale de vreme;	X		
86	28/02/2023	30	LCJT	U	A1 - 1.1 ; DEPASIREA TERMENULUI de Restabilirea alimentării după o întrerupere NEPLANIFICATĂ - 6 ore - mediu urban, cu excepția municipiilor reședință de județ, în condiții normale de vreme;	X		
87	28/02/2023	30	LCJT	U	A1 - 1.1 ; DEPASIREA TERMENULUI de Restabilirea alimentării după o întrerupere NEPLANIFICATĂ - 6 ore - mediu urban, cu excepția municipiilor reședință de județ, în condiții normale de vreme;	X		
88	28/02/2023	30	LCJT	U	A1 - 1.1 ; DEPASIREA TERMENULUI de Restabilirea alimentării după o întrerupere NEPLANIFICATĂ - 6 ore - mediu urban, cu excepția municipiilor reședință de județ, în condiții normale de vreme;	X		
89	28/02/2023	30	LCJT	U	A1 - 1.1 ; DEPASIREA TERMENULUI de Restabilirea alimentării după o întrerupere NEPLANIFICATĂ - 6 ore - mediu urban, cu excepția municipiilor reședință de județ, în condiții normale de vreme;	X		
90	28/02/2023	30	LCJT	U	A1 - 1.1 ; DEPASIREA TERMENULUI de Restabilirea alimentării după o întrerupere NEPLANIFICATĂ - 6 ore - mediu urban, cu excepția municipiilor reședință de județ, în condiții normale de vreme;	X		
91	28/02/2023	30	LCJT	U	A1 - 1.1 ; DEPASIREA TERMENULUI de Restabilirea alimentării după o întrerupere NEPLANIFICATĂ - 6 ore - mediu urban, cu excepția municipiilor reședință de județ, în condiții normale de vreme;	X		
92	28/02/2023	30	LCJT	U	A1 - 1.1 ; DEPASIREA TERMENULUI de Restabilirea alimentării după o întrerupere NEPLANIFICATĂ - 6 ore - mediu urban, cu excepția municipiilor reședință de județ, în condiții normale de vreme;	X		
93	28/02/2023	30	LCJT	U	A1 - 1.1 ; DEPASIREA TERMENULUI de Restabilirea alimentării după o întrerupere NEPLANIFICATĂ - 6 ore - mediu urban, cu excepția municipiilor reședință de județ, în condiții normale de vreme;	X		
94	28/02/2023	30	LCJT	U	A1 - 1.1 ; DEPASIREA TERMENULUI de Restabilirea alimentării după o întrerupere NEPLANIFICATĂ - 6 ore - mediu urban, cu excepția municipiilor reședință de județ, în condiții normale de vreme;	X		
95	28/02/2023	30	LCJT	U	A1 - 1.1 ; DEPASIREA TERMENULUI de Restabilirea alimentării după o întrerupere NEPLANIFICATĂ - 6 ore - mediu urban, cu excepția municipiilor reședință de județ, în condiții normale de vreme;	X		
96	28/02/2023	30	LCJT	U	A1 - 1.1 ; DEPASIREA TERMENULUI de Restabilirea alimentării după o întrerupere NEPLANIFICATĂ - 6 ore - mediu urban, cu excepția municipiilor reședință de județ, în condiții normale de vreme;	X		
97	28/02/2023	30	LCJT	U	A1 - 1.1 ; DEPASIREA TERMENULUI de Restabilirea alimentării după o întrerupere NEPLANIFICATĂ - 6 ore - mediu urban, cu excepția municipiilor reședință de județ, în condiții normale de vreme;	X		

Nr. crt.	Data acordării compensației [zzllaa]	Valoarea compensației acordate [lei]	Tip utilizator *1) (se va preciza și nivelul de tensiune al RED la care este/urmează)	Zonă de consum (urban/rural) U/R	Motivul acordării compensației: indicatorul de performanță / serviciul neîndeplinit	Categorii indicatorilor de performanță		
						Continuitatea alimentării cu energie electrică a utilizatorilor	Calitatea tehnică a energiei electrice distribuite	Calitatea comercială a serviciului de distribuție a energiei electrice
98	28/02/2023	30	LCJT	U	A1 - 1.1 ; DEPASIREA TERMENULUI de Restabilirea alimentării după o întrerupere NEPLANIFICATĂ - 6 ore - mediu urban, cu excepția municipiilor reședință de județ, în condiții normale de vreme;	X		
99	28/02/2023	30	LCJT	U	A1 - 1.1 ; DEPASIREA TERMENULUI de Restabilirea alimentării după o întrerupere NEPLANIFICATĂ - 6 ore - mediu urban, cu excepția municipiilor reședință de județ, în condiții normale de vreme;	X		
100	28/02/2023	30	LCJT	U	A1 - 1.1 ; DEPASIREA TERMENULUI de Restabilirea alimentării după o întrerupere NEPLANIFICATĂ - 6 ore - mediu urban, cu excepția municipiilor reședință de județ, în condiții normale de vreme;	X		
101	28/02/2023	30	LCJT	U	A1 - 1.1 ; DEPASIREA TERMENULUI de Restabilirea alimentării după o întrerupere NEPLANIFICATĂ - 6 ore - mediu urban, cu excepția municipiilor reședință de județ, în condiții normale de vreme;	X		
102	28/02/2023	30	LCJT	U	A1 - 1.1 ; DEPASIREA TERMENULUI de Restabilirea alimentării după o întrerupere NEPLANIFICATĂ - 6 ore - mediu urban, cu excepția municipiilor reședință de județ, în condiții normale de vreme;	X		
103	28/02/2023	30	LCJT	U	A1 - 1.1 ; DEPASIREA TERMENULUI de Restabilirea alimentării după o întrerupere NEPLANIFICATĂ - 6 ore - mediu urban, cu excepția municipiilor reședință de județ, în condiții normale de vreme;	X		
104	28/02/2023	30	LCJT	U	A1 - 1.1 ; DEPASIREA TERMENULUI de Restabilirea alimentării după o întrerupere NEPLANIFICATĂ - 6 ore - mediu urban, cu excepția municipiilor reședință de județ, în condiții normale de vreme;	X		
105	28/02/2023	30	LCJT	U	A1 - 1.1 ; DEPASIREA TERMENULUI de Restabilirea alimentării după o întrerupere NEPLANIFICATĂ - 6 ore - mediu urban, cu excepția municipiilor reședință de județ, în condiții normale de vreme;	X		
106	28/02/2023	30	LCJT	U	A1 - 1.1 ; DEPASIREA TERMENULUI de Restabilirea alimentării după o întrerupere NEPLANIFICATĂ - 6 ore - mediu urban, cu excepția municipiilor reședință de județ, în condiții normale de vreme;	X		
107	28/02/2023	30	LCJT	U	A1 - 1.1 ; DEPASIREA TERMENULUI de Restabilirea alimentării după o întrerupere NEPLANIFICATĂ - 6 ore - mediu urban, cu excepția municipiilor reședință de județ, în condiții normale de vreme;	X		
108	28/02/2023	30	LCJT	U	A1 - 1.1 ; DEPASIREA TERMENULUI de Restabilirea alimentării după o întrerupere NEPLANIFICATĂ - 6 ore - mediu urban, cu excepția municipiilor reședință de județ, în condiții normale de vreme;	X		
109	28/02/2023	30	LCJT	U	A1 - 1.1 ; DEPASIREA TERMENULUI de Restabilirea alimentării după o întrerupere NEPLANIFICATĂ - 6 ore - mediu urban, cu excepția municipiilor reședință de județ, în condiții normale de vreme;	X		
110	28/02/2023	30	LCJT	U	A1 - 1.1 ; DEPASIREA TERMENULUI de Restabilirea alimentării după o întrerupere NEPLANIFICATĂ - 6 ore - mediu urban, cu excepția municipiilor reședință de județ, în condiții normale de vreme;	X		
111	28/02/2023	30	LCJT	U	A1 - 1.1 ; DEPASIREA TERMENULUI de Restabilirea alimentării după o întrerupere NEPLANIFICATĂ - 6 ore - mediu urban, cu excepția municipiilor reședință de județ, în condiții normale de vreme;	X		
112	28/02/2023	30	LCJT	U	A1 - 1.1 ; DEPASIREA TERMENULUI de Restabilirea alimentării după o întrerupere NEPLANIFICATĂ - 6 ore - mediu urban, cu excepția municipiilor reședință de județ, în condiții normale de vreme;	X		

Nr. crt.	Data acordării compensației [zzllaa]	Valoarea compensației acordate [lei]	Tip utilizator *1) (se va preciza și nivelul de tensiune al RED la care este/urmează)	Zonă de consum (urban/rural) U/R	Motivul acordării compensației: indicatorul de performanță / serviciul neîndeplinit	Categorii indicatorilor de performanță		
						Continuitatea alimentării cu energie electrică a utilizatorilor	Calitatea tehnică a energiei electrice distribuite	Calitatea comercială a serviciului de distribuție a energiei electrice
113	28/02/2023	30	LCJT	U	A1 - 1.1 ; DEPASIREA TERMENULUI de Restabilirea alimentării după o întrerupere NEPLANIFICATĂ - 6 ore - mediu urban, cu excepția municipiilor reședință de județ, în condiții normale de vreme;	X		
114	28/02/2023	30	LCJT	U	A1 - 1.1 ; DEPASIREA TERMENULUI de Restabilirea alimentării după o întrerupere NEPLANIFICATĂ - 6 ore - mediu urban, cu excepția municipiilor reședință de județ, în condiții normale de vreme;	X		
115	28/02/2023	30	LCJT	U	A1 - 1.1 ; DEPASIREA TERMENULUI de Restabilirea alimentării după o întrerupere NEPLANIFICATĂ - 6 ore - mediu urban, cu excepția municipiilor reședință de județ, în condiții normale de vreme;	X		
116	28/02/2023	30	LCJT	U	A1 - 1.1 ; DEPASIREA TERMENULUI de Restabilirea alimentării după o întrerupere NEPLANIFICATĂ - 6 ore - mediu urban, cu excepția municipiilor reședință de județ, în condiții normale de vreme;	X		
117	28/02/2023	30	LCJT	U	A1 - 1.1 ; DEPASIREA TERMENULUI de Restabilirea alimentării după o întrerupere NEPLANIFICATĂ - 6 ore - mediu urban, cu excepția municipiilor reședință de județ, în condiții normale de vreme;	X		
118	28/02/2023	30	LCJT	U	A1 - 1.1 ; DEPASIREA TERMENULUI de Restabilirea alimentării după o întrerupere NEPLANIFICATĂ - 6 ore - mediu urban, cu excepția municipiilor reședință de județ, în condiții normale de vreme;	X		
119	28/02/2023	30	LCJT	U	A1 - 1.1 ; DEPASIREA TERMENULUI de Restabilirea alimentării după o întrerupere NEPLANIFICATĂ - 6 ore - mediu urban, cu excepția municipiilor reședință de județ, în condiții normale de vreme;	X		
120	28/02/2023	30	LCJT	U	A1 - 1.1 ; DEPASIREA TERMENULUI de Restabilirea alimentării după o întrerupere NEPLANIFICATĂ - 6 ore - mediu urban, cu excepția municipiilor reședință de județ, în condiții normale de vreme;	X		
121	28/02/2023	30	LCJT	U	A1 - 1.1 ; DEPASIREA TERMENULUI de Restabilirea alimentării după o întrerupere NEPLANIFICATĂ - 6 ore - mediu urban, cu excepția municipiilor reședință de județ, în condiții normale de vreme;	X		
122	28/02/2023	30	LCJT	U	A1 - 1.1 ; DEPASIREA TERMENULUI de Restabilirea alimentării după o întrerupere NEPLANIFICATĂ - 6 ore - mediu urban, cu excepția municipiilor reședință de județ, în condiții normale de vreme;	X		
123	28/02/2023	30	LCJT	U	A1 - 1.1 ; DEPASIREA TERMENULUI de Restabilirea alimentării după o întrerupere NEPLANIFICATĂ - 6 ore - mediu urban, cu excepția municipiilor reședință de județ, în condiții normale de vreme;	X		
124	28/02/2023	30	LCJT	U	A1 - 1.1 ; DEPASIREA TERMENULUI de Restabilirea alimentării după o întrerupere NEPLANIFICATĂ - 6 ore - mediu urban, cu excepția municipiilor reședință de județ, în condiții normale de vreme;	X		
125	28/02/2023	30	LCJT	U	A1 - 1.1 ; DEPASIREA TERMENULUI de Restabilirea alimentării după o întrerupere NEPLANIFICATĂ - 6 ore - mediu urban, cu excepția municipiilor reședință de județ, în condiții normale de vreme;	X		
126	28/02/2023	30	LCJT	U	A1 - 1.1 ; DEPASIREA TERMENULUI de Restabilirea alimentării după o întrerupere NEPLANIFICATĂ - 6 ore - mediu urban, cu excepția municipiilor reședință de județ, în condiții normale de vreme;	X		
127	28/02/2023	30	LCJT	U	A1 - 1.1 ; DEPASIREA TERMENULUI de Restabilirea alimentării după o întrerupere NEPLANIFICATĂ - 6 ore - mediu urban, cu excepția municipiilor reședință de județ, în condiții normale de vreme;	X		

Nr. crt.	Data acordării compensației [zzllaa]	Valoarea compensației acordate [lei]	Tip utilizator *1) (se va preciza și nivelul de tensiune al RED la care este/urmează)	Zonă de consum (urban/rural) U/R	Motivul acordării compensației: indicatorul de performanță / serviciul neîndeplinit	Categorii indicatorilor de performanță		
						Continuitatea alimentării cu energie electrică a utilizatorilor	Calitatea tehnică a energiei electrice distribuite	Calitatea comercială a serviciului de distribuție a energiei electrice
128	28/02/2023	30	LCJT	U	A1 - 1.1 ; DEPASIREA TERMENULUI de Restabilirea alimentării după o întrerupere NEPLANIFICATĂ - 6 ore - mediu urban, cu excepția municipiilor reședință de județ, în condiții normale de vreme;	X		
129	28/02/2023	30	LCJT	U	A1 - 1.1 ; DEPASIREA TERMENULUI de Restabilirea alimentării după o întrerupere NEPLANIFICATĂ - 6 ore - mediu urban, cu excepția municipiilor reședință de județ, în condiții normale de vreme;	X		
130	28/02/2023	30	LCJT	U	A1 - 1.1 ; DEPASIREA TERMENULUI de Restabilirea alimentării după o întrerupere NEPLANIFICATĂ - 6 ore - mediu urban, cu excepția municipiilor reședință de județ, în condiții normale de vreme;	X		
131	28/02/2023	30	LCJT	U	A1 - 1.1 ; DEPASIREA TERMENULUI de Restabilirea alimentării după o întrerupere NEPLANIFICATĂ - 6 ore - mediu urban, cu excepția municipiilor reședință de județ, în condiții normale de vreme;	X		
132	28/02/2023	30	LCJT	U	A1 - 1.1 ; DEPASIREA TERMENULUI de Restabilirea alimentării după o întrerupere NEPLANIFICATĂ - 6 ore - mediu urban, cu excepția municipiilor reședință de județ, în condiții normale de vreme;	X		
133	28/02/2023	30	LCJT	U	A1 - 1.1 ; DEPASIREA TERMENULUI de Restabilirea alimentării după o întrerupere NEPLANIFICATĂ - 6 ore - mediu urban, cu excepția municipiilor reședință de județ, în condiții normale de vreme;	X		
134	28/02/2023	30	LCJT	U	A1 - 1.1 ; DEPASIREA TERMENULUI de Restabilirea alimentării după o întrerupere NEPLANIFICATĂ - 6 ore - mediu urban, cu excepția municipiilor reședință de județ, în condiții normale de vreme;	X		
135	28/02/2023	30	LCJT	U	A1 - 1.1 ; DEPASIREA TERMENULUI de Restabilirea alimentării după o întrerupere NEPLANIFICATĂ - 6 ore - mediu urban, cu excepția municipiilor reședință de județ, în condiții normale de vreme;	X		
136	28/02/2023	30	LCJT	U	A1 - 1.1 ; DEPASIREA TERMENULUI de Restabilirea alimentării după o întrerupere NEPLANIFICATĂ - 6 ore - mediu urban, cu excepția municipiilor reședință de județ, în condiții normale de vreme;	X		
137	28/02/2023	30	LCJT	U	A1 - 1.1 ; DEPASIREA TERMENULUI de Restabilirea alimentării după o întrerupere NEPLANIFICATĂ - 6 ore - mediu urban, cu excepția municipiilor reședință de județ, în condiții normale de vreme;	X		
138	28/02/2023	30	LCJT	U	A1 - 1.1 ; DEPASIREA TERMENULUI de Restabilirea alimentării după o întrerupere NEPLANIFICATĂ - 6 ore - mediu urban, cu excepția municipiilor reședință de județ, în condiții normale de vreme;	X		
139	28/02/2023	30	LCJT	U	A1 - 1.1 ; DEPASIREA TERMENULUI de Restabilirea alimentării după o întrerupere NEPLANIFICATĂ - 6 ore - mediu urban, cu excepția municipiilor reședință de județ, în condiții normale de vreme;	X		
140	28/02/2023	30	LCJT	U	A1 - 1.1 ; DEPASIREA TERMENULUI de Restabilirea alimentării după o întrerupere NEPLANIFICATĂ - 6 ore - mediu urban, cu excepția municipiilor reședință de județ, în condiții normale de vreme;	X		
141	28/02/2023	30	LCJT	U	A1 - 1.1 ; DEPASIREA TERMENULUI de Restabilirea alimentării după o întrerupere NEPLANIFICATĂ - 6 ore - mediu urban, cu excepția municipiilor reședință de județ, în condiții normale de vreme;	X		
142	28/02/2023	30	LCJT	U	A1 - 1.1 ; DEPASIREA TERMENULUI de Restabilirea alimentării după o întrerupere NEPLANIFICATĂ - 6 ore - mediu urban, cu excepția municipiilor reședință de județ, în condiții normale de vreme;	X		

Nr. crt.	Data acordării compensației [zzllaa]	Valoarea compensației acordate [lei]	Tip utilizator *1) (se va preciza și nivelul de tensiune al RED la care este/urmează)	Zonă de consum (urban/rural) U/R	Motivul acordării compensației: indicatorul de performanță / serviciul neîndeplinit	Categorii indicatorilor de performanță		
						Continuitatea alimentării cu energie electrică a utilizatorilor	Calitatea tehnică a energiei electrice distribuite	Calitatea comercială a serviciului de distribuție a energiei electrice
143	28/02/2023	30	LCJT	U	A1 - 1.1 ; DEPASIREA TERMENULUI de Restabilirea alimentării după o întrerupere NEPLANIFICATĂ - 6 ore - mediu urban, cu excepția municipiilor reședință de județ, în condiții normale de vreme;	X		
144	28/02/2023	30	LCJT	U	A1 - 1.1 ; DEPASIREA TERMENULUI de Restabilirea alimentării după o întrerupere NEPLANIFICATĂ - 6 ore - mediu urban, cu excepția municipiilor reședință de județ, în condiții normale de vreme;	X		
145	28/02/2023	30	LCJT	U	A1 - 1.1 ; DEPASIREA TERMENULUI de Restabilirea alimentării după o întrerupere NEPLANIFICATĂ - 6 ore - mediu urban, cu excepția municipiilor reședință de județ, în condiții normale de vreme;	X		
146	28/02/2023	30	LCJT	U	A1 - 1.1 ; DEPASIREA TERMENULUI de Restabilirea alimentării după o întrerupere NEPLANIFICATĂ - 6 ore - mediu urban, cu excepția municipiilor reședință de județ, în condiții normale de vreme;	X		
147	28/02/2023	30	LCJT	U	A1 - 1.1 ; DEPASIREA TERMENULUI de Restabilirea alimentării după o întrerupere NEPLANIFICATĂ - 6 ore - mediu urban, cu excepția municipiilor reședință de județ, în condiții normale de vreme;	X		
148	28/02/2023	30	LCJT	U	A1 - 1.1 ; DEPASIREA TERMENULUI de Restabilirea alimentării după o întrerupere NEPLANIFICATĂ - 6 ore - mediu urban, cu excepția municipiilor reședință de județ, în condiții normale de vreme;	X		
149	28/02/2023	30	LCJT	U	A1 - 1.1 ; DEPASIREA TERMENULUI de Restabilirea alimentării după o întrerupere NEPLANIFICATĂ - 6 ore - mediu urban, cu excepția municipiilor reședință de județ, în condiții normale de vreme;	X		
150	28/02/2023	30	LCJT	U	A1 - 1.1 ; DEPASIREA TERMENULUI de Restabilirea alimentării după o întrerupere NEPLANIFICATĂ - 6 ore - mediu urban, cu excepția municipiilor reședință de județ, în condiții normale de vreme;	X		
151	28/02/2023	30	LCJT	U	A1 - 1.1 ; DEPASIREA TERMENULUI de Restabilirea alimentării după o întrerupere NEPLANIFICATĂ - 6 ore - mediu urban, cu excepția municipiilor reședință de județ, în condiții normale de vreme;	X		
152	28/02/2023	30	LCJT	U	A1 - 1.1 ; DEPASIREA TERMENULUI de Restabilirea alimentării după o întrerupere NEPLANIFICATĂ - 6 ore - mediu urban, cu excepția municipiilor reședință de județ, în condiții normale de vreme;	X		
153	28/02/2023	30	LCJT	U	A1 - 1.1 ; DEPASIREA TERMENULUI de Restabilirea alimentării după o întrerupere NEPLANIFICATĂ - 6 ore - mediu urban, cu excepția municipiilor reședință de județ, în condiții normale de vreme;	X		
154	28/02/2023	30	LCJT	U	A1 - 1.1 ; DEPASIREA TERMENULUI de Restabilirea alimentării după o întrerupere NEPLANIFICATĂ - 6 ore - mediu urban, cu excepția municipiilor reședință de județ, în condiții normale de vreme;	X		
155	28/02/2023	30	LCJT	U	A1 - 1.1 ; DEPASIREA TERMENULUI de Restabilirea alimentării după o întrerupere NEPLANIFICATĂ - 6 ore - mediu urban, cu excepția municipiilor reședință de județ, în condiții normale de vreme;	X		
156	28/02/2023	30	LCJT	U	A1 - 1.1 ; DEPASIREA TERMENULUI de Restabilirea alimentării după o întrerupere NEPLANIFICATĂ - 6 ore - mediu urban, cu excepția municipiilor reședință de județ, în condiții normale de vreme;	X		
157	28/02/2023	30	LCJT	U	A1 - 1.1 ; DEPASIREA TERMENULUI de Restabilirea alimentării după o întrerupere NEPLANIFICATĂ - 6 ore - mediu urban, cu excepția municipiilor reședință de județ, în condiții normale de vreme;	X		

Nr. crt.	Data acordării compensației [zzllaa]	Valoarea compensației acordate [lei]	Tip utilizator *1) (se va preciza și nivelul de tensiune al RED la care este/urmează)	Zonă de consum (urban/rural) U/R	Motivul acordării compensației: indicatorul de performanță / serviciul neîndeplinit	Categorii indicatorilor de performanță		
						Continuitatea alimentării cu energie electrică a utilizatorilor	Calitatea tehnică a energiei electrice distribuite	Calitatea comercială a serviciului de distribuție a energiei electrice
158	28/02/2023	30	LCJT	U	A1 - 1.1 ; DEPASIREA TERMENULUI de Restabilirea alimentării după o întrerupere NEPLANIFICATĂ - 6 ore - mediu urban, cu excepția municipiilor reședință de județ, în condiții normale de vreme;	X		
159	28/02/2023	30	LCJT	U	A1 - 1.1 ; DEPASIREA TERMENULUI de Restabilirea alimentării după o întrerupere NEPLANIFICATĂ - 6 ore - mediu urban, cu excepția municipiilor reședință de județ, în condiții normale de vreme;	X		
160	28/02/2023	30	LCJT	U	A1 - 1.1 ; DEPASIREA TERMENULUI de Restabilirea alimentării după o întrerupere NEPLANIFICATĂ - 6 ore - mediu urban, cu excepția municipiilor reședință de județ, în condiții normale de vreme;	X		
161	28/02/2023	30	LCJT	U	A1 - 1.1 ; DEPASIREA TERMENULUI de Restabilirea alimentării după o întrerupere NEPLANIFICATĂ - 6 ore - mediu urban, cu excepția municipiilor reședință de județ, în condiții normale de vreme;	X		
162	28/02/2023	30	LCJT	U	A1 - 1.1 ; DEPASIREA TERMENULUI de Restabilirea alimentării după o întrerupere NEPLANIFICATĂ - 6 ore - mediu urban, cu excepția municipiilor reședință de județ, în condiții normale de vreme;	X		
163	28/02/2023	30	LCJT	U	A1 - 1.1 ; DEPASIREA TERMENULUI de Restabilirea alimentării după o întrerupere NEPLANIFICATĂ - 6 ore - mediu urban, cu excepția municipiilor reședință de județ, în condiții normale de vreme;	X		
164	28/02/2023	30	LCJT	U	A1 - 1.1 ; DEPASIREA TERMENULUI de Restabilirea alimentării după o întrerupere NEPLANIFICATĂ - 6 ore - mediu urban, cu excepția municipiilor reședință de județ, în condiții normale de vreme;	X		
165	28/02/2023	30	LCJT	U	A1 - 1.1 ; DEPASIREA TERMENULUI de Restabilirea alimentării după o întrerupere NEPLANIFICATĂ - 6 ore - mediu urban, cu excepția municipiilor reședință de județ, în condiții normale de vreme;	X		
166	28/02/2023	30	LCJT	U	A1 - 1.1 ; DEPASIREA TERMENULUI de Restabilirea alimentării după o întrerupere NEPLANIFICATĂ - 6 ore - mediu urban, cu excepția municipiilor reședință de județ, în condiții normale de vreme;	X		
167	28/02/2023	30	LCJT	U	A1 - 1.1 ; DEPASIREA TERMENULUI de Restabilirea alimentării după o întrerupere NEPLANIFICATĂ - 6 ore - mediu urban, cu excepția municipiilor reședință de județ, în condiții normale de vreme;	X		
168	28/02/2023	30	LCJT	U	A1 - 1.1 ; DEPASIREA TERMENULUI de Restabilirea alimentării după o întrerupere NEPLANIFICATĂ - 6 ore - mediu urban, cu excepția municipiilor reședință de județ, în condiții normale de vreme;	X		
169	28/02/2023	30	LCJT	U	A1 - 1.1 ; DEPASIREA TERMENULUI de Restabilirea alimentării după o întrerupere NEPLANIFICATĂ - 6 ore - mediu urban, cu excepția municipiilor reședință de județ, în condiții normale de vreme;	X		
170	28/02/2023	30	LCJT	U	A1 - 1.1 ; DEPASIREA TERMENULUI de Restabilirea alimentării după o întrerupere NEPLANIFICATĂ - 6 ore - mediu urban, cu excepția municipiilor reședință de județ, în condiții normale de vreme;	X		
171	28/02/2023	30	LCJT	U	A1 - 1.1 ; DEPASIREA TERMENULUI de Restabilirea alimentării după o întrerupere NEPLANIFICATĂ - 6 ore - mediu urban, cu excepția municipiilor reședință de județ, în condiții normale de vreme;	X		
172	28/02/2023	30	LCJT	U	A1 - 1.1 ; DEPASIREA TERMENULUI de Restabilirea alimentării după o întrerupere NEPLANIFICATĂ - 6 ore - mediu urban, cu excepția municipiilor reședință de județ, în condiții normale de vreme;	X		

Nr. crt.	Data acordării compensației [zzllaa]	Valoarea compensației acordate [lei]	Tip utilizator *1) (se va preciza și nivelul de tensiune al RED la care este/urmează)	Zonă de consum (urban/rural) U/R	Motivul acordării compensației: indicatorul de performanță / serviciul neîndeplinit	Categorii indicatorilor de performanță		
						Continuitatea alimentării cu energie electrică a utilizatorilor	Calitatea tehnică a energiei electrice distribuite	Calitatea comercială a serviciului de distribuție a energiei electrice
173	28/02/2023	30	LCJT	U	A1 - 1.1 ; DEPASIREA TERMENULUI de Restabilirea alimentării după o întrerupere NEPLANIFICATĂ - 6 ore - mediu urban, cu excepția municipiilor reședință de județ, în condiții normale de vreme;	X		
174	28/02/2023	30	LCJT	U	A1 - 1.1 ; DEPASIREA TERMENULUI de Restabilirea alimentării după o întrerupere NEPLANIFICATĂ - 6 ore - mediu urban, cu excepția municipiilor reședință de județ, în condiții normale de vreme;	X		
175	28/02/2023	30	LCJT	U	A1 - 1.1 ; DEPASIREA TERMENULUI de Restabilirea alimentării după o întrerupere NEPLANIFICATĂ - 6 ore - mediu urban, cu excepția municipiilor reședință de județ, în condiții normale de vreme;	X		
176	28/02/2023	30	LCJT	U	A1 - 1.1 ; DEPASIREA TERMENULUI de Restabilirea alimentării după o întrerupere NEPLANIFICATĂ - 6 ore - mediu urban, cu excepția municipiilor reședință de județ, în condiții normale de vreme;	X		
177	28/02/2023	30	LCJT	U	A1 - 1.1 ; DEPASIREA TERMENULUI de Restabilirea alimentării după o întrerupere NEPLANIFICATĂ - 6 ore - mediu urban, cu excepția municipiilor reședință de județ, în condiții normale de vreme;	X		
178	28/02/2023	30	LCJT	U	A1 - 1.1 ; DEPASIREA TERMENULUI de Restabilirea alimentării după o întrerupere NEPLANIFICATĂ - 6 ore - mediu urban, cu excepția municipiilor reședință de județ, în condiții normale de vreme;	X		
179	28/02/2023	30	LCJT	U	A1 - 1.1 ; DEPASIREA TERMENULUI de Restabilirea alimentării după o întrerupere NEPLANIFICATĂ - 6 ore - mediu urban, cu excepția municipiilor reședință de județ, în condiții normale de vreme;	X		
180	28/02/2023	30	LCJT	U	A1 - 1.1 ; DEPASIREA TERMENULUI de Restabilirea alimentării după o întrerupere NEPLANIFICATĂ - 6 ore - mediu urban, cu excepția municipiilor reședință de județ, în condiții normale de vreme;	X		
181	28/02/2023	30	LCJT	U	A1 - 1.1 ; DEPASIREA TERMENULUI de Restabilirea alimentării după o întrerupere NEPLANIFICATĂ - 6 ore - mediu urban, cu excepția municipiilor reședință de județ, în condiții normale de vreme;	X		
182	28/02/2023	30	LCJT	U	A1 - 1.1 ; DEPASIREA TERMENULUI de Restabilirea alimentării după o întrerupere NEPLANIFICATĂ - 6 ore - mediu urban, cu excepția municipiilor reședință de județ, în condiții normale de vreme;	X		
183	28/02/2023	30	LCJT	U	A1 - 1.1 ; DEPASIREA TERMENULUI de Restabilirea alimentării după o întrerupere NEPLANIFICATĂ - 6 ore - mediu urban, cu excepția municipiilor reședință de județ, în condiții normale de vreme;	X		
184	28/02/2023	30	LCJT	U	A1 - 1.1 ; DEPASIREA TERMENULUI de Restabilirea alimentării după o întrerupere NEPLANIFICATĂ - 6 ore - mediu urban, cu excepția municipiilor reședință de județ, în condiții normale de vreme;	X		
185	28/02/2023	30	LCJT	U	A1 - 1.1 ; DEPASIREA TERMENULUI de Restabilirea alimentării după o întrerupere NEPLANIFICATĂ - 6 ore - mediu urban, cu excepția municipiilor reședință de județ, în condiții normale de vreme;	X		
186	28/02/2023	30	LCJT	U	A1 - 1.1 ; DEPASIREA TERMENULUI de Restabilirea alimentării după o întrerupere NEPLANIFICATĂ - 6 ore - mediu urban, cu excepția municipiilor reședință de județ, în condiții normale de vreme;	X		
187	28/02/2023	30	LCJT	U	A1 - 1.1 ; DEPASIREA TERMENULUI de Restabilirea alimentării după o întrerupere NEPLANIFICATĂ - 6 ore - mediu urban, cu excepția municipiilor reședință de județ, în condiții normale de vreme;	X		

Nr. crt.	Data acordării compensației [zzllaa]	Valoarea compensației acordate [lei]	Tip utilizator *1) (se va preciza și nivelul de tensiune al RED la care este/urmează)	Zonă de consum (urban/rural) U/R	Motivul acordării compensației: indicatorul de performanță / serviciul neîndeplinit	Categorii indicatorilor de performanță		
						Continuitatea alimentării cu energie electrică a utilizatorilor	Calitatea tehnică a energiei electrice distribuite	Calitatea comercială a serviciului de distribuție a energiei electrice
188	28/02/2023	30	LCJT	U	A1 - 1.1 ; DEPASIREA TERMENULUI de Restabilirea alimentării după o întrerupere NEPLANIFICATĂ - 6 ore - mediu urban, cu excepția municipiilor reședință de județ, în condiții normale de vreme;	X		
189	28/02/2023	30	LCJT	U	A1 - 1.1 ; DEPASIREA TERMENULUI de Restabilirea alimentării după o întrerupere NEPLANIFICATĂ - 6 ore - mediu urban, cu excepția municipiilor reședință de județ, în condiții normale de vreme;	X		
190	28/02/2023	30	LCJT	U	A1 - 1.1 ; DEPASIREA TERMENULUI de Restabilirea alimentării după o întrerupere NEPLANIFICATĂ - 6 ore - mediu urban, cu excepția municipiilor reședință de județ, în condiții normale de vreme;	X		
191	28/02/2023	30	LCJT	U	A1 - 1.1 ; DEPASIREA TERMENULUI de Restabilirea alimentării după o întrerupere NEPLANIFICATĂ - 6 ore - mediu urban, cu excepția municipiilor reședință de județ, în condiții normale de vreme;	X		
192	28/02/2023	30	LCJT	U	A1 - 1.1 ; DEPASIREA TERMENULUI de Restabilirea alimentării după o întrerupere NEPLANIFICATĂ - 6 ore - mediu urban, cu excepția municipiilor reședință de județ, în condiții normale de vreme;	X		
193	28/02/2023	30	LCJT	U	A1 - 1.1 ; DEPASIREA TERMENULUI de Restabilirea alimentării după o întrerupere NEPLANIFICATĂ - 6 ore - mediu urban, cu excepția municipiilor reședință de județ, în condiții normale de vreme;	X		
194	28/02/2023	30	LCJT	U	A1 - 1.1 ; DEPASIREA TERMENULUI de Restabilirea alimentării după o întrerupere NEPLANIFICATĂ - 6 ore - mediu urban, cu excepția municipiilor reședință de județ, în condiții normale de vreme;	X		
195	28/02/2023	30	LCJT	U	A1 - 1.1 ; DEPASIREA TERMENULUI de Restabilirea alimentării după o întrerupere NEPLANIFICATĂ - 6 ore - mediu urban, cu excepția municipiilor reședință de județ, în condiții normale de vreme;	X		
196	28/02/2023	30	LCJT	U	A1 - 1.1 ; DEPASIREA TERMENULUI de Restabilirea alimentării după o întrerupere NEPLANIFICATĂ - 6 ore - mediu urban, cu excepția municipiilor reședință de județ, în condiții normale de vreme;	X		
197	28/02/2023	30	LCJT	U	A1 - 1.1 ; DEPASIREA TERMENULUI de Restabilirea alimentării după o întrerupere NEPLANIFICATĂ - 6 ore - mediu urban, cu excepția municipiilor reședință de județ, în condiții normale de vreme;	X		
198	28/02/2023	30	LCJT	U	A1 - 1.1 ; DEPASIREA TERMENULUI de Restabilirea alimentării după o întrerupere NEPLANIFICATĂ - 6 ore - mediu urban, cu excepția municipiilor reședință de județ, în condiții normale de vreme;	X		
199	28/02/2023	30	LCJT	U	A1 - 1.1 ; DEPASIREA TERMENULUI de Restabilirea alimentării după o întrerupere NEPLANIFICATĂ - 6 ore - mediu urban, cu excepția municipiilor reședință de județ, în condiții normale de vreme;	X		
200	28/02/2023	30	LCJT	U	A1 - 1.1 ; DEPASIREA TERMENULUI de Restabilirea alimentării după o întrerupere NEPLANIFICATĂ - 6 ore - mediu urban, cu excepția municipiilor reședință de județ, în condiții normale de vreme;	X		
201	28/02/2023	30	LCJT	U	A1 - 1.1 ; DEPASIREA TERMENULUI de Restabilirea alimentării după o întrerupere NEPLANIFICATĂ - 6 ore - mediu urban, cu excepția municipiilor reședință de județ, în condiții normale de vreme;	X		
202	28/02/2023	30	LCJT	U	A1 - 1.1 ; DEPASIREA TERMENULUI de Restabilirea alimentării după o întrerupere NEPLANIFICATĂ - 6 ore - mediu urban, cu excepția municipiilor reședință de județ, în condiții normale de vreme;	X		

Nr. crt.	Data acordării compensației [zzllaa]	Valoarea compensației acordate [lei]	Tip utilizator *1) (se va preciza și nivelul de tensiune al RED la care este/urmează)	Zonă de consum (urban/rural) U/R	Motivul acordării compensației: indicatorul de performanță / serviciul neîndeplinit	Categorii indicatorilor de performanță		
						Continuitatea alimentării cu energie electrică a utilizatorilor	Calitatea tehnică a energiei electrice distribuite	Calitatea comercială a serviciului de distribuție a energiei electrice
203	28/02/2023	30	LCJT	U	A1 - 1.1 ; DEPASIREA TERMENULUI de Restabilirea alimentării după o întrerupere NEPLANIFICATĂ - 6 ore - mediu urban, cu excepția municipiilor reședință de județ, în condiții normale de vreme;	X		
204	28/02/2023	30	LCJT	U	A1 - 1.1 ; DEPASIREA TERMENULUI de Restabilirea alimentării după o întrerupere NEPLANIFICATĂ - 6 ore - mediu urban, cu excepția municipiilor reședință de județ, în condiții normale de vreme;	X		
205	28/02/2023	30	LCJT	U	A1 - 1.1 ; DEPASIREA TERMENULUI de Restabilirea alimentării după o întrerupere NEPLANIFICATĂ - 6 ore - mediu urban, cu excepția municipiilor reședință de județ, în condiții normale de vreme;	X		
206	28/02/2023	30	LCJT	U	A1 - 1.1 ; DEPASIREA TERMENULUI de Restabilirea alimentării după o întrerupere NEPLANIFICATĂ - 6 ore - mediu urban, cu excepția municipiilor reședință de județ, în condiții normale de vreme;	X		
207	28/02/2023	30	LCJT	U	A1 - 1.1 ; DEPASIREA TERMENULUI de Restabilirea alimentării după o întrerupere NEPLANIFICATĂ - 6 ore - mediu urban, cu excepția municipiilor reședință de județ, în condiții normale de vreme;	X		
208	28/02/2023	30	LCJT	U	A1 - 1.1 ; DEPASIREA TERMENULUI de Restabilirea alimentării după o întrerupere NEPLANIFICATĂ - 6 ore - mediu urban, cu excepția municipiilor reședință de județ, în condiții normale de vreme;	X		
209	28/02/2023	30	LCJT	U	A1 - 1.1 ; DEPASIREA TERMENULUI de Restabilirea alimentării după o întrerupere NEPLANIFICATĂ - 6 ore - mediu urban, cu excepția municipiilor reședință de județ, în condiții normale de vreme;	X		
210	28/02/2023	30	LCJT	U	A1 - 1.1 ; DEPASIREA TERMENULUI de Restabilirea alimentării după o întrerupere NEPLANIFICATĂ - 6 ore - mediu urban, cu excepția municipiilor reședință de județ, în condiții normale de vreme;	X		
211	28/02/2023	30	LCJT	U	A1 - 1.1 ; DEPASIREA TERMENULUI de Restabilirea alimentării după o întrerupere NEPLANIFICATĂ - 6 ore - mediu urban, cu excepția municipiilor reședință de județ, în condiții normale de vreme;	X		
212	28/02/2023	30	LCJT	U	A1 - 1.1 ; DEPASIREA TERMENULUI de Restabilirea alimentării după o întrerupere NEPLANIFICATĂ - 6 ore - mediu urban, cu excepția municipiilor reședință de județ, în condiții normale de vreme;	X		
213	28/02/2023	30	LCJT	U	A1 - 1.1 ; DEPASIREA TERMENULUI de Restabilirea alimentării după o întrerupere NEPLANIFICATĂ - 6 ore - mediu urban, cu excepția municipiilor reședință de județ, în condiții normale de vreme;	X		
214	28/02/2023	30	LCJT	U	A1 - 1.1 ; DEPASIREA TERMENULUI de Restabilirea alimentării după o întrerupere NEPLANIFICATĂ - 6 ore - mediu urban, cu excepția municipiilor reședință de județ, în condiții normale de vreme;	X		
215	28/02/2023	30	LCJT	U	A1 - 1.1 ; DEPASIREA TERMENULUI de Restabilirea alimentării după o întrerupere NEPLANIFICATĂ - 6 ore - mediu urban, cu excepția municipiilor reședință de județ, în condiții normale de vreme;	X		
216	28/02/2023	30	LCJT	U	A1 - 1.1 ; DEPASIREA TERMENULUI de Restabilirea alimentării după o întrerupere NEPLANIFICATĂ - 6 ore - mediu urban, cu excepția municipiilor reședință de județ, în condiții normale de vreme;	X		
217	28/02/2023	30	LCJT	U	A1 - 1.1 ; DEPASIREA TERMENULUI de Restabilirea alimentării după o întrerupere NEPLANIFICATĂ - 6 ore - mediu urban, cu excepția municipiilor reședință de județ, în condiții normale de vreme;	X		

Nr. crt.	Data acordării compensației [zzllaa]	Valoarea compensației acordate [lei]	Tip utilizator *1) (se va preciza și nivelul de tensiune al RED la care este/urmează)	Zonă de consum (urban/rural) U/R	Motivul acordării compensației: indicatorul de performanță / serviciul neîndeplinit	Categorii indicatorilor de performanță		
						Continuitatea alimentării cu energie electrică a utilizatorilor	Calitatea tehnică a energiei electrice distribuite	Calitatea comercială a serviciului de distribuție a energiei electrice
218	28/02/2023	30	LCJT	U	A1 - 1.1 ; DEPASIREA TERMENULUI de Restabilirea alimentării după o întrerupere NEPLANIFICATĂ - 6 ore - mediu urban, cu excepția municipiilor reședință de județ, în condiții normale de vreme;	X		
219	28/02/2023	30	LCJT	U	A1 - 1.1 ; DEPASIREA TERMENULUI de Restabilirea alimentării după o întrerupere NEPLANIFICATĂ - 6 ore - mediu urban, cu excepția municipiilor reședință de județ, în condiții normale de vreme;	X		
220	28/02/2023	30	LCJT	U	A1 - 1.1 ; DEPASIREA TERMENULUI de Restabilirea alimentării după o întrerupere NEPLANIFICATĂ - 6 ore - mediu urban, cu excepția municipiilor reședință de județ, în condiții normale de vreme;	X		
221	28/02/2023	30	LCJT	U	A1 - 1.1 ; DEPASIREA TERMENULUI de Restabilirea alimentării după o întrerupere NEPLANIFICATĂ - 6 ore - mediu urban, cu excepția municipiilor reședință de județ, în condiții normale de vreme;	X		
222	28/02/2023	30	LCJT	U	A1 - 1.1 ; DEPASIREA TERMENULUI de Restabilirea alimentării după o întrerupere NEPLANIFICATĂ - 6 ore - mediu urban, cu excepția municipiilor reședință de județ, în condiții normale de vreme;	X		
223	28/02/2023	30	LCJT	U	A1 - 1.1 ; DEPASIREA TERMENULUI de Restabilirea alimentării după o întrerupere NEPLANIFICATĂ - 6 ore - mediu urban, cu excepția municipiilor reședință de județ, în condiții normale de vreme;	X		
224	28/02/2023	30	LCJT	U	A1 - 1.1 ; DEPASIREA TERMENULUI de Restabilirea alimentării după o întrerupere NEPLANIFICATĂ - 6 ore - mediu urban, cu excepția municipiilor reședință de județ, în condiții normale de vreme;	X		
225	28/02/2023	30	LCJT	U	A1 - 1.1 ; DEPASIREA TERMENULUI de Restabilirea alimentării după o întrerupere NEPLANIFICATĂ - 6 ore - mediu urban, cu excepția municipiilor reședință de județ, în condiții normale de vreme;	X		
226	28/02/2023	30	LCJT	U	A1 - 1.1 ; DEPASIREA TERMENULUI de Restabilirea alimentării după o întrerupere NEPLANIFICATĂ - 6 ore - mediu urban, cu excepția municipiilor reședință de județ, în condiții normale de vreme;	X		
227	28/02/2023	30	LCJT	U	A1 - 1.1 ; DEPASIREA TERMENULUI de Restabilirea alimentării după o întrerupere NEPLANIFICATĂ - 6 ore - mediu urban, cu excepția municipiilor reședință de județ, în condiții normale de vreme;	X		
228	28/02/2023	30	LCJT	U	A1 - 1.1 ; DEPASIREA TERMENULUI de Restabilirea alimentării după o întrerupere NEPLANIFICATĂ - 6 ore - mediu urban, cu excepția municipiilor reședință de județ, în condiții normale de vreme;	X		
229	28/02/2023	30	LCJT	U	A1 - 1.1 ; DEPASIREA TERMENULUI de Restabilirea alimentării după o întrerupere NEPLANIFICATĂ - 6 ore - mediu urban, cu excepția municipiilor reședință de județ, în condiții normale de vreme;	X		
230	28/02/2023	30	LCJT	U	A1 - 1.1 ; DEPASIREA TERMENULUI de Restabilirea alimentării după o întrerupere NEPLANIFICATĂ - 6 ore - mediu urban, cu excepția municipiilor reședință de județ, în condiții normale de vreme;	X		
231	28/02/2023	30	LCJT	U	A1 - 1.1 ; DEPASIREA TERMENULUI de Restabilirea alimentării după o întrerupere NEPLANIFICATĂ - 6 ore - mediu urban, cu excepția municipiilor reședință de județ, în condiții normale de vreme;	X		
232	28/02/2023	30	LCJT	U	A1 - 1.1 ; DEPASIREA TERMENULUI de Restabilirea alimentării după o întrerupere NEPLANIFICATĂ - 6 ore - mediu urban, cu excepția municipiilor reședință de județ, în condiții normale de vreme;	X		

Nr. crt.	Data acordării compensației [zzllaa]	Valoarea compensației acordate [lei]	Tip utilizator *1) (se va preciza și nivelul de tensiune al RED la care este/urmează)	Zonă de consum (urban/rural) U/R	Motivul acordării compensației: indicatorul de performanță / serviciul neîndeplinit	Categorii indicatorilor de performanță		
						Continuitatea alimentării cu energie electrică a utilizatorilor	Calitatea tehnică a energiei electrice distribuite	Calitatea comercială a serviciului de distribuție a energiei electrice
233	28/02/2023	30	LCJT	U	A1 - 1.1 ; DEPASIREA TERMENULUI de Restabilirea alimentării după o întrerupere NEPLANIFICATĂ - 6 ore - mediu urban, cu excepția municipiilor reședință de județ, în condiții normale de vreme;	X		
234	28/02/2023	30	LCJT	U	A1 - 1.1 ; DEPASIREA TERMENULUI de Restabilirea alimentării după o întrerupere NEPLANIFICATĂ - 6 ore - mediu urban, cu excepția municipiilor reședință de județ, în condiții normale de vreme;	X		
235	28/02/2023	30	LCJT	U	A1 - 1.1 ; DEPASIREA TERMENULUI de Restabilirea alimentării după o întrerupere NEPLANIFICATĂ - 6 ore - mediu urban, cu excepția municipiilor reședință de județ, în condiții normale de vreme;	X		
236	28/02/2023	30	LCJT	U	A1 - 1.1 ; DEPASIREA TERMENULUI de Restabilirea alimentării după o întrerupere NEPLANIFICATĂ - 6 ore - mediu urban, cu excepția municipiilor reședință de județ, în condiții normale de vreme;	X		
237	28/02/2023	30	LCJT	U	A1 - 1.1 ; DEPASIREA TERMENULUI de Restabilirea alimentării după o întrerupere NEPLANIFICATĂ - 6 ore - mediu urban, cu excepția municipiilor reședință de județ, în condiții normale de vreme;	X		
238	28/02/2023	30	LCJT	U	A1 - 1.1 ; DEPASIREA TERMENULUI de Restabilirea alimentării după o întrerupere NEPLANIFICATĂ - 6 ore - mediu urban, cu excepția municipiilor reședință de județ, în condiții normale de vreme;	X		
239	28/02/2023	30	LCJT	U	A1 - 1.1 ; DEPASIREA TERMENULUI de Restabilirea alimentării după o întrerupere NEPLANIFICATĂ - 6 ore - mediu urban, cu excepția municipiilor reședință de județ, în condiții normale de vreme;	X		
240	28/02/2023	30	LCJT	U	A1 - 1.1 ; DEPASIREA TERMENULUI de Restabilirea alimentării după o întrerupere NEPLANIFICATĂ - 6 ore - mediu urban, cu excepția municipiilor reședință de județ, în condiții normale de vreme;	X		
241	28/02/2023	30	LCJT	U	A1 - 1.1 ; DEPASIREA TERMENULUI de Restabilirea alimentării după o întrerupere NEPLANIFICATĂ - 6 ore - mediu urban, cu excepția municipiilor reședință de județ, în condiții normale de vreme;	X		
242	28/02/2023	30	LCJT	U	A1 - 1.1 ; DEPASIREA TERMENULUI de Restabilirea alimentării după o întrerupere NEPLANIFICATĂ - 6 ore - mediu urban, cu excepția municipiilor reședință de județ, în condiții normale de vreme;	X		
243	28/02/2023	30	LCJT	U	A1 - 1.1 ; DEPASIREA TERMENULUI de Restabilirea alimentării după o întrerupere NEPLANIFICATĂ - 6 ore - mediu urban, cu excepția municipiilor reședință de județ, în condiții normale de vreme;	X		
244	28/02/2023	30	LCJT	U	A1 - 1.1 ; DEPASIREA TERMENULUI de Restabilirea alimentării după o întrerupere NEPLANIFICATĂ - 6 ore - mediu urban, cu excepția municipiilor reședință de județ, în condiții normale de vreme;	X		
245	28/02/2023	30	LCJT	U	A1 - 1.1 ; DEPASIREA TERMENULUI de Restabilirea alimentării după o întrerupere NEPLANIFICATĂ - 6 ore - mediu urban, cu excepția municipiilor reședință de județ, în condiții normale de vreme;	X		
246	28/02/2023	30	LCJT	U	A1 - 1.1 ; DEPASIREA TERMENULUI de Restabilirea alimentării după o întrerupere NEPLANIFICATĂ - 6 ore - mediu urban, cu excepția municipiilor reședință de județ, în condiții normale de vreme;	X		
247	28/02/2023	30	LCJT	U	A1 - 1.1 ; DEPASIREA TERMENULUI de Restabilirea alimentării după o întrerupere NEPLANIFICATĂ - 6 ore - mediu urban, cu excepția municipiilor reședință de județ, în condiții normale de vreme;	X		

Nr. crt.	Data acordării compensației [zzllaa]	Valoarea compensației acordate [lei]	Tip utilizator *1) (se va preciza și nivelul de tensiune al RED la care este/urmează)	Zonă de consum (urban/rural) U/R	Motivul acordării compensației: indicatorul de performanță / serviciul neîndeplinit	Categorii indicatorilor de performanță		
						Continuitatea alimentării cu energie electrică a utilizatorilor	Calitatea tehnică a energiei electrice distribuite	Calitatea comercială a serviciului de distribuție a energiei electrice
248	28/02/2023	30	LCJT	U	A1 - 1.1 ; DEPASIREA TERMENULUI de Restabilirea alimentării după o întrerupere NEPLANIFICATĂ - 6 ore - mediu urban, cu excepția municipiilor reședință de județ, în condiții normale de vreme;	X		
249	28/02/2023	30	LCJT	U	A1 - 1.1 ; DEPASIREA TERMENULUI de Restabilirea alimentării după o întrerupere NEPLANIFICATĂ - 6 ore - mediu urban, cu excepția municipiilor reședință de județ, în condiții normale de vreme;	X		
250	28/02/2023	30	LCJT	U	A1 - 1.1 ; DEPASIREA TERMENULUI de Restabilirea alimentării după o întrerupere NEPLANIFICATĂ - 6 ore - mediu urban, cu excepția municipiilor reședință de județ, în condiții normale de vreme;	X		
251	28/02/2023	30	LCJT	U	A1 - 1.1 ; DEPASIREA TERMENULUI de Restabilirea alimentării după o întrerupere NEPLANIFICATĂ - 6 ore - mediu urban, cu excepția municipiilor reședință de județ, în condiții normale de vreme;	X		
252	28/02/2023	30	LCJT	U	A1 - 1.1 ; DEPASIREA TERMENULUI de Restabilirea alimentării după o întrerupere NEPLANIFICATĂ - 6 ore - mediu urban, cu excepția municipiilor reședință de județ, în condiții normale de vreme;	X		
253	28/02/2023	30	LCJT	U	A1 - 1.1 ; DEPASIREA TERMENULUI de Restabilirea alimentării după o întrerupere NEPLANIFICATĂ - 6 ore - mediu urban, cu excepția municipiilor reședință de județ, în condiții normale de vreme;	X		
254	28/02/2023	30	LCJT	U	A1 - 1.1 ; DEPASIREA TERMENULUI de Restabilirea alimentării după o întrerupere NEPLANIFICATĂ - 6 ore - mediu urban, cu excepția municipiilor reședință de județ, în condiții normale de vreme;	X		
255	28/02/2023	30	LCJT	U	A1 - 1.1 ; DEPASIREA TERMENULUI de Restabilirea alimentării după o întrerupere NEPLANIFICATĂ - 6 ore - mediu urban, cu excepția municipiilor reședință de județ, în condiții normale de vreme;	X		
256	28/02/2023	30	LCJT	U	A1 - 1.1 ; DEPASIREA TERMENULUI de Restabilirea alimentării după o întrerupere NEPLANIFICATĂ - 6 ore - mediu urban, cu excepția municipiilor reședință de județ, în condiții normale de vreme;	X		
257	28/02/2023	30	LCJT	U	A1 - 1.1 ; DEPASIREA TERMENULUI de Restabilirea alimentării după o întrerupere NEPLANIFICATĂ - 6 ore - mediu urban, cu excepția municipiilor reședință de județ, în condiții normale de vreme;	X		
258	28/02/2023	30	LCJT	U	A1 - 1.1 ; DEPASIREA TERMENULUI de Restabilirea alimentării după o întrerupere NEPLANIFICATĂ - 6 ore - mediu urban, cu excepția municipiilor reședință de județ, în condiții normale de vreme;	X		
259	28/02/2023	30	LCJT	U	A1 - 1.1 ; DEPASIREA TERMENULUI de Restabilirea alimentării după o întrerupere NEPLANIFICATĂ - 6 ore - mediu urban, cu excepția municipiilor reședință de județ, în condiții normale de vreme;	X		
260	28/02/2023	30	LCJT	U	A1 - 1.1 ; DEPASIREA TERMENULUI de Restabilirea alimentării după o întrerupere NEPLANIFICATĂ - 6 ore - mediu urban, cu excepția municipiilor reședință de județ, în condiții normale de vreme;	X		
261	28/02/2023	30	LCJT	U	A1 - 1.1 ; DEPASIREA TERMENULUI de Restabilirea alimentării după o întrerupere NEPLANIFICATĂ - 6 ore - mediu urban, cu excepția municipiilor reședință de județ, în condiții normale de vreme;	X		
262	28/02/2023	30	LCJT	U	A1 - 1.1 ; DEPASIREA TERMENULUI de Restabilirea alimentării după o întrerupere NEPLANIFICATĂ - 6 ore - mediu urban, cu excepția municipiilor reședință de județ, în condiții normale de vreme;	X		

Nr. crt.	Data acordării compensației [zzllaa]	Valoarea compensației acordate [lei]	Tip utilizator *1) (se va preciza și nivelul de tensiune al RED la care este/urmează)	Zonă de consum (urban/rural) U/R	Motivul acordării compensației: indicatorul de performanță / serviciul neîndeplinit	Categorii indicatorilor de performanță		
						Continuitatea alimentării cu energie electrică a utilizatorilor	Calitatea tehnică a energiei electrice distribuite	Calitatea comercială a serviciului de distribuție a energiei electrice
263	28/02/2023	30	LCJT	U	A1 - 1.1 ; DEPASIREA TERMENULUI de Restabilirea alimentării după o întrerupere NEPLANIFICATĂ - 6 ore - mediu urban, cu excepția municipiilor reședință de județ, în condiții normale de vreme;	X		
264	28/02/2023	30	LCJT	U	A1 - 1.1 ; DEPASIREA TERMENULUI de Restabilirea alimentării după o întrerupere NEPLANIFICATĂ - 6 ore - mediu urban, cu excepția municipiilor reședință de județ, în condiții normale de vreme;	X		
265	28/02/2023	30	LCJT	U	A1 - 1.1 ; DEPASIREA TERMENULUI de Restabilirea alimentării după o întrerupere NEPLANIFICATĂ - 6 ore - mediu urban, cu excepția municipiilor reședință de județ, în condiții normale de vreme;	X		
266	28/02/2023	30	LCJT	U	A1 - 1.1 ; DEPASIREA TERMENULUI de Restabilirea alimentării după o întrerupere NEPLANIFICATĂ - 6 ore - mediu urban, cu excepția municipiilor reședință de județ, în condiții normale de vreme;	X		
267	28/02/2023	30	LCJT	U	A1 - 1.1 ; DEPASIREA TERMENULUI de Restabilirea alimentării după o întrerupere NEPLANIFICATĂ - 6 ore - mediu urban, cu excepția municipiilor reședință de județ, în condiții normale de vreme;	X		
268	28/02/2023	30	LCJT	U	A1 - 1.1 ; DEPASIREA TERMENULUI de Restabilirea alimentării după o întrerupere NEPLANIFICATĂ - 6 ore - mediu urban, cu excepția municipiilor reședință de județ, în condiții normale de vreme;	X		
269	28/02/2023	30	LCJT	U	A1 - 1.1 ; DEPASIREA TERMENULUI de Restabilirea alimentării după o întrerupere NEPLANIFICATĂ - 6 ore - mediu urban, cu excepția municipiilor reședință de județ, în condiții normale de vreme;	X		
270	28/02/2023	30	LCJT	U	A1 - 1.1 ; DEPASIREA TERMENULUI de Restabilirea alimentării după o întrerupere NEPLANIFICATĂ - 6 ore - mediu urban, cu excepția municipiilor reședință de județ, în condiții normale de vreme;	X		
271	28/02/2023	30	LCJT	U	A1 - 1.1 ; DEPASIREA TERMENULUI de Restabilirea alimentării după o întrerupere NEPLANIFICATĂ - 6 ore - mediu urban, cu excepția municipiilor reședință de județ, în condiții normale de vreme;	X		
272	28/02/2023	30	LCJT	U	A1 - 1.1 ; DEPASIREA TERMENULUI de Restabilirea alimentării după o întrerupere NEPLANIFICATĂ - 6 ore - mediu urban, cu excepția municipiilor reședință de județ, în condiții normale de vreme;	X		
273	28/02/2023	30	LCJT	U	A1 - 1.1 ; DEPASIREA TERMENULUI de Restabilirea alimentării după o întrerupere NEPLANIFICATĂ - 6 ore - mediu urban, cu excepția municipiilor reședință de județ, în condiții normale de vreme;	X		
274	28/02/2023	30	LCJT	U	A1 - 1.1 ; DEPASIREA TERMENULUI de Restabilirea alimentării după o întrerupere NEPLANIFICATĂ - 6 ore - mediu urban, cu excepția municipiilor reședință de județ, în condiții normale de vreme;	X		
275	28/02/2023	30	LCJT	U	A1 - 1.1 ; DEPASIREA TERMENULUI de Restabilirea alimentării după o întrerupere NEPLANIFICATĂ - 6 ore - mediu urban, cu excepția municipiilor reședință de județ, în condiții normale de vreme;	X		
276	28/02/2023	30	LCJT	U	A1 - 1.1 ; DEPASIREA TERMENULUI de Restabilirea alimentării după o întrerupere NEPLANIFICATĂ - 6 ore - mediu urban, cu excepția municipiilor reședință de județ, în condiții normale de vreme;	X		
277	28/02/2023	30	LCJT	U	A1 - 1.1 ; DEPASIREA TERMENULUI de Restabilirea alimentării după o întrerupere NEPLANIFICATĂ - 6 ore - mediu urban, cu excepția municipiilor reședință de județ, în condiții normale de vreme;	X		

Nr. crt.	Data acordării compensației [zzllaa]	Valoarea compensației acordate [lei]	Tip utilizator *1) (se va preciza și nivelul de tensiune al RED la care este/urmează)	Zonă de consum (urban/rural) U/R	Motivul acordării compensației: indicatorul de performanță / serviciul neîndeplinit	Categorii indicatorilor de performanță		
						Continuitatea alimentării cu energie electrică a utilizatorilor	Calitatea tehnică a energiei electrice distribuite	Calitatea comercială a serviciului de distribuție a energiei electrice
278	28/02/2023	30	LCJT	U	A1 - 1.1 ; DEPASIREA TERMENULUI de Restabilirea alimentării după o întrerupere NEPLANIFICATĂ - 6 ore - mediu urban, cu excepția municipiilor reședință de județ, în condiții normale de vreme;	X		
279	28/02/2023	30	LCJT	U	A1 - 1.1 ; DEPASIREA TERMENULUI de Restabilirea alimentării după o întrerupere NEPLANIFICATĂ - 6 ore - mediu urban, cu excepția municipiilor reședință de județ, în condiții normale de vreme;	X		
280	28/02/2023	30	LCJT	U	A1 - 1.1 ; DEPASIREA TERMENULUI de Restabilirea alimentării după o întrerupere NEPLANIFICATĂ - 6 ore - mediu urban, cu excepția municipiilor reședință de județ, în condiții normale de vreme;	X		
281	28/02/2023	30	LCJT	U	A1 - 1.1 ; DEPASIREA TERMENULUI de Restabilirea alimentării după o întrerupere NEPLANIFICATĂ - 6 ore - mediu urban, cu excepția municipiilor reședință de județ, în condiții normale de vreme;	X		
282	28/02/2023	30	LCJT	U	A1 - 1.1 ; DEPASIREA TERMENULUI de Restabilirea alimentării după o întrerupere NEPLANIFICATĂ - 6 ore - mediu urban, cu excepția municipiilor reședință de județ, în condiții normale de vreme;	X		
283	28/02/2023	30	LCJT	U	A1 - 1.1 ; DEPASIREA TERMENULUI de Restabilirea alimentării după o întrerupere NEPLANIFICATĂ - 6 ore - mediu urban, cu excepția municipiilor reședință de județ, în condiții normale de vreme;	X		
284	28/02/2023	30	LCJT	U	A1 - 1.1 ; DEPASIREA TERMENULUI de Restabilirea alimentării după o întrerupere NEPLANIFICATĂ - 6 ore - mediu urban, cu excepția municipiilor reședință de județ, în condiții normale de vreme;	X		
285	28/02/2023	30	LCJT	U	A1 - 1.1 ; DEPASIREA TERMENULUI de Restabilirea alimentării după o întrerupere NEPLANIFICATĂ - 6 ore - mediu urban, cu excepția municipiilor reședință de județ, în condiții normale de vreme;	X		
286	28/02/2023	30	LCJT	U	A1 - 1.1 ; DEPASIREA TERMENULUI de Restabilirea alimentării după o întrerupere NEPLANIFICATĂ - 6 ore - mediu urban, cu excepția municipiilor reședință de județ, în condiții normale de vreme;	X		
287	28/02/2023	30	LCJT	U	A1 - 1.1 ; DEPASIREA TERMENULUI de Restabilirea alimentării după o întrerupere NEPLANIFICATĂ - 6 ore - mediu urban, cu excepția municipiilor reședință de județ, în condiții normale de vreme;	X		
288	28/02/2023	30	LCJT	U	A1 - 1.1 ; DEPASIREA TERMENULUI de Restabilirea alimentării după o întrerupere NEPLANIFICATĂ - 6 ore - mediu urban, cu excepția municipiilor reședință de județ, în condiții normale de vreme;	X		
289	28/02/2023	30	LCJT	U	A1 - 1.1 ; DEPASIREA TERMENULUI de Restabilirea alimentării după o întrerupere NEPLANIFICATĂ - 6 ore - mediu urban, cu excepția municipiilor reședință de județ, în condiții normale de vreme;	X		
290	28/02/2023	30	LCJT	U	A1 - 1.1 ; DEPASIREA TERMENULUI de Restabilirea alimentării după o întrerupere NEPLANIFICATĂ - 6 ore - mediu urban, cu excepția municipiilor reședință de județ, în condiții normale de vreme;	X		
291	28/02/2023	30	LCJT	U	A1 - 1.1 ; DEPASIREA TERMENULUI de Restabilirea alimentării după o întrerupere NEPLANIFICATĂ - 6 ore - mediu urban, cu excepția municipiilor reședință de județ, în condiții normale de vreme;	X		
292	28/02/2023	30	LCJT	U	A1 - 1.1 ; DEPASIREA TERMENULUI de Restabilirea alimentării după o întrerupere NEPLANIFICATĂ - 6 ore - mediu urban, cu excepția municipiilor reședință de județ, în condiții normale de vreme;	X		

Nr. crt.	Data acordării compensației [zzllaa]	Valoarea compensației acordate [lei]	Tip utilizator *1) (se va preciza și nivelul de tensiune al RED la care este/urmează)	Zonă de consum (urban/rural) U/R	Motivul acordării compensației: indicatorul de performanță / serviciul neîndeplinit	Categorii indicatorilor de performanță		
						Continuitatea alimentării cu energie electrică a utilizatorilor	Calitatea tehnică a energiei electrice distribuite	Calitatea comercială a serviciului de distribuție a energiei electrice
293	28/02/2023	30	LCJT	U	A1 - 1.1 ; DEPASIREA TERMENULUI de Restabilirea alimentării după o întrerupere NEPLANIFICATĂ - 6 ore - mediu urban, cu excepția municipiilor reședință de județ, în condiții normale de vreme;	X		
294	28/02/2023	30	LCJT	U	A1 - 1.1 ; DEPASIREA TERMENULUI de Restabilirea alimentării după o întrerupere NEPLANIFICATĂ - 6 ore - mediu urban, cu excepția municipiilor reședință de județ, în condiții normale de vreme;	X		
295	28/02/2023	30	LCJT	U	A1 - 1.1 ; DEPASIREA TERMENULUI de Restabilirea alimentării după o întrerupere NEPLANIFICATĂ - 6 ore - mediu urban, cu excepția municipiilor reședință de județ, în condiții normale de vreme;	X		
296	28/02/2023	30	LCJT	U	A1 - 1.1 ; DEPASIREA TERMENULUI de Restabilirea alimentării după o întrerupere NEPLANIFICATĂ - 6 ore - mediu urban, cu excepția municipiilor reședință de județ, în condiții normale de vreme;	X		
297	28/02/2023	30	LCJT	U	A1 - 1.1 ; DEPASIREA TERMENULUI de Restabilirea alimentării după o întrerupere NEPLANIFICATĂ - 6 ore - mediu urban, cu excepția municipiilor reședință de județ, în condiții normale de vreme;	X		
298	28/02/2023	30	LCJT	U	A1 - 1.1 ; DEPASIREA TERMENULUI de Restabilirea alimentării după o întrerupere NEPLANIFICATĂ - 6 ore - mediu urban, cu excepția municipiilor reședință de județ, în condiții normale de vreme;	X		
299	28/02/2023	30	LCJT	U	A1 - 1.1 ; DEPASIREA TERMENULUI de Restabilirea alimentării după o întrerupere NEPLANIFICATĂ - 6 ore - mediu urban, cu excepția municipiilor reședință de județ, în condiții normale de vreme;	X		
300	28/02/2023	30	LCJT	U	A1 - 1.1 ; DEPASIREA TERMENULUI de Restabilirea alimentării după o întrerupere NEPLANIFICATĂ - 6 ore - mediu urban, cu excepția municipiilor reședință de județ, în condiții normale de vreme;	X		
301	28/02/2023	30	LCJT	U	A1 - 1.1 ; DEPASIREA TERMENULUI de Restabilirea alimentării după o întrerupere NEPLANIFICATĂ - 6 ore - mediu urban, cu excepția municipiilor reședință de județ, în condiții normale de vreme;	X		
302	28/02/2023	30	LCJT	U	A1 - 1.1 ; DEPASIREA TERMENULUI de Restabilirea alimentării după o întrerupere NEPLANIFICATĂ - 6 ore - mediu urban, cu excepția municipiilor reședință de județ, în condiții normale de vreme;	X		
303	28/02/2023	30	LCJT	U	A1 - 1.1 ; DEPASIREA TERMENULUI de Restabilirea alimentării după o întrerupere NEPLANIFICATĂ - 6 ore - mediu urban, cu excepția municipiilor reședință de județ, în condiții normale de vreme;	X		
304	28/02/2023	30	LCJT	U	A1 - 1.1 ; DEPASIREA TERMENULUI de Restabilirea alimentării după o întrerupere NEPLANIFICATĂ - 6 ore - mediu urban, cu excepția municipiilor reședință de județ, în condiții normale de vreme;	X		
305	28/02/2023	30	LCJT	U	A1 - 1.1 ; DEPASIREA TERMENULUI de Restabilirea alimentării după o întrerupere NEPLANIFICATĂ - 6 ore - mediu urban, cu excepția municipiilor reședință de județ, în condiții normale de vreme;	X		
306	28/02/2023	30	LCJT	U	A1 - 1.1 ; DEPASIREA TERMENULUI de Restabilirea alimentării după o întrerupere NEPLANIFICATĂ - 6 ore - mediu urban, cu excepția municipiilor reședință de județ, în condiții normale de vreme;	X		
307	28/02/2023	30	LCJT	U	A1 - 1.1 ; DEPASIREA TERMENULUI de Restabilirea alimentării după o întrerupere NEPLANIFICATĂ - 6 ore - mediu urban, cu excepția municipiilor reședință de județ, în condiții normale de vreme;	X		

Nr. crt.	Data acordării compensației [zzllaa]	Valoarea compensației acordate [lei]	Tip utilizator *1) (se va preciza și nivelul de tensiune al RED la care este/urmează)	Zonă de consum (urban/rural) U/R	Motivul acordării compensației: indicatorul de performanță / serviciul neîndeplinit	Categorii indicatorilor de performanță		
						Continuitatea alimentării cu energie electrică a utilizatorilor	Calitatea tehnică a energiei electrice distribuite	Calitatea comercială a serviciului de distribuție a energiei electrice
308	28/02/2023	30	LCJT	U	A1 - 1.1 ; DEPASIREA TERMENULUI de Restabilirea alimentării după o întrerupere NEPLANIFICATĂ - 6 ore - mediu urban, cu excepția municipiilor reședință de județ, în condiții normale de vreme;	X		
309	28/02/2023	30	LCJT	U	A1 - 1.1 ; DEPASIREA TERMENULUI de Restabilirea alimentării după o întrerupere NEPLANIFICATĂ - 6 ore - mediu urban, cu excepția municipiilor reședință de județ, în condiții normale de vreme;	X		
310	28/02/2023	30	LCJT	U	A1 - 1.1 ; DEPASIREA TERMENULUI de Restabilirea alimentării după o întrerupere NEPLANIFICATĂ - 6 ore - mediu urban, cu excepția municipiilor reședință de județ, în condiții normale de vreme;	X		
311	28/02/2023	30	LCJT	U	A1 - 1.1 ; DEPASIREA TERMENULUI de Restabilirea alimentării după o întrerupere NEPLANIFICATĂ - 6 ore - mediu urban, cu excepția municipiilor reședință de județ, în condiții normale de vreme;	X		
312	28/02/2023	30	LCJT	U	A1 - 1.1 ; DEPASIREA TERMENULUI de Restabilirea alimentării după o întrerupere NEPLANIFICATĂ - 6 ore - mediu urban, cu excepția municipiilor reședință de județ, în condiții normale de vreme;	X		
313	28/02/2023	30	LCJT	U	A1 - 1.1 ; DEPASIREA TERMENULUI de Restabilirea alimentării după o întrerupere NEPLANIFICATĂ - 6 ore - mediu urban, cu excepția municipiilor reședință de județ, în condiții normale de vreme;	X		
314	28/02/2023	30	LCJT	U	A1 - 1.1 ; DEPASIREA TERMENULUI de Restabilirea alimentării după o întrerupere NEPLANIFICATĂ - 6 ore - mediu urban, cu excepția municipiilor reședință de județ, în condiții normale de vreme;	X		
315	28/02/2023	30	LCJT	U	A1 - 1.1 ; DEPASIREA TERMENULUI de Restabilirea alimentării după o întrerupere NEPLANIFICATĂ - 6 ore - mediu urban, cu excepția municipiilor reședință de județ, în condiții normale de vreme;	X		
316	28/02/2023	30	LCJT	U	A1 - 1.1 ; DEPASIREA TERMENULUI de Restabilirea alimentării după o întrerupere NEPLANIFICATĂ - 6 ore - mediu urban, cu excepția municipiilor reședință de județ, în condiții normale de vreme;	X		
317	28/02/2023	30	LCJT	U	A1 - 1.1 ; DEPASIREA TERMENULUI de Restabilirea alimentării după o întrerupere NEPLANIFICATĂ - 6 ore - mediu urban, cu excepția municipiilor reședință de județ, în condiții normale de vreme;	X		
318	28/02/2023	30	LCJT	U	A1 - 1.1 ; DEPASIREA TERMENULUI de Restabilirea alimentării după o întrerupere NEPLANIFICATĂ - 6 ore - mediu urban, cu excepția municipiilor reședință de județ, în condiții normale de vreme;	X		
319	28/02/2023	30	LCJT	U	A1 - 1.1 ; DEPASIREA TERMENULUI de Restabilirea alimentării după o întrerupere NEPLANIFICATĂ - 6 ore - mediu urban, cu excepția municipiilor reședință de județ, în condiții normale de vreme;	X		
320	28/02/2023	30	LCJT	U	A1 - 1.1 ; DEPASIREA TERMENULUI de Restabilirea alimentării după o întrerupere NEPLANIFICATĂ - 6 ore - mediu urban, cu excepția municipiilor reședință de județ, în condiții normale de vreme;	X		
321	28/02/2023	30	LCJT	U	A1 - 1.1 ; DEPASIREA TERMENULUI de Restabilirea alimentării după o întrerupere NEPLANIFICATĂ - 6 ore - mediu urban, cu excepția municipiilor reședință de județ, în condiții normale de vreme;	X		
322	28/02/2023	30	LCJT	U	A1 - 1.1 ; DEPASIREA TERMENULUI de Restabilirea alimentării după o întrerupere NEPLANIFICATĂ - 6 ore - mediu urban, cu excepția municipiilor reședință de județ, în condiții normale de vreme;	X		

Nr. crt.	Data acordării compensației [zzllaa]	Valoarea compensației acordate [lei]	Tip utilizator *1) (se va preciza și nivelul de tensiune al RED la care este/urmează)	Zonă de consum (urban/rural) U/R	Motivul acordării compensației: indicatorul de performanță / serviciul neîndeplinit	Categorii indicatorilor de performanță		
						Continuitatea alimentării cu energie electrică a utilizatorilor	Calitatea tehnică a energiei electrice distribuite	Calitatea comercială a serviciului de distribuție a energiei electrice
323	28/02/2023	30	LCJT	U	A1 - 1.1 ; DEPASIREA TERMENULUI de Restabilirea alimentării după o întrerupere NEPLANIFICATĂ - 6 ore - mediu urban, cu excepția municipiilor reședință de județ, în condiții normale de vreme;	X		
324	28/02/2023	30	LCJT	U	A1 - 1.1 ; DEPASIREA TERMENULUI de Restabilirea alimentării după o întrerupere NEPLANIFICATĂ - 6 ore - mediu urban, cu excepția municipiilor reședință de județ, în condiții normale de vreme;	X		
325	28/02/2023	30	LCJT	U	A1 - 1.1 ; DEPASIREA TERMENULUI de Restabilirea alimentării după o întrerupere NEPLANIFICATĂ - 6 ore - mediu urban, cu excepția municipiilor reședință de județ, în condiții normale de vreme;	X		
326	28/02/2023	30	LCJT	U	A1 - 1.1 ; DEPASIREA TERMENULUI de Restabilirea alimentării după o întrerupere NEPLANIFICATĂ - 6 ore - mediu urban, cu excepția municipiilor reședință de județ, în condiții normale de vreme;	X		
327	28/02/2023	30	LCJT	U	A1 - 1.1 ; DEPASIREA TERMENULUI de Restabilirea alimentării după o întrerupere NEPLANIFICATĂ - 6 ore - mediu urban, cu excepția municipiilor reședință de județ, în condiții normale de vreme;	X		
328	28/02/2023	70	LCJT	R	A4 - 16 ; NERESPECTAREA INDICATORILOR de PERFORMANȚĂ privind CALITATEA CURBEI de TENSIUNE		X	
329	28/02/2023	70	LCJT	R	A4 - 16 ; NERESPECTAREA INDICATORILOR de PERFORMANȚĂ privind CALITATEA CURBEI de TENSIUNE		X	
330	28/02/2023	70	LCJT	R	A4 - 16 ; NERESPECTAREA INDICATORILOR de PERFORMANȚĂ privind CALITATEA CURBEI de TENSIUNE		X	
331	28/02/2023	70	LCJT	R	A4 - 16 ; NERESPECTAREA INDICATORILOR de PERFORMANȚĂ privind CALITATEA CURBEI de TENSIUNE		X	
332	28/02/2023	70	LCJT	R	A4 - 16 ; NERESPECTAREA INDICATORILOR de PERFORMANȚĂ privind CALITATEA CURBEI de TENSIUNE		X	
333	28/02/2023	70	LCJT	R	A4 - 16 ; NERESPECTAREA INDICATORILOR de PERFORMANȚĂ privind CALITATEA CURBEI de TENSIUNE		X	
334	28/02/2023	70	LCJT	R	A4 - 16 ; NERESPECTAREA INDICATORILOR de PERFORMANȚĂ privind CALITATEA CURBEI de TENSIUNE		X	
335	28/02/2023	70	LCJT	R	A4 - 16 ; NERESPECTAREA INDICATORILOR de PERFORMANȚĂ privind CALITATEA CURBEI de TENSIUNE		X	
336	28/02/2023	70	LCJT	R	A4 - 16 ; NERESPECTAREA INDICATORILOR de PERFORMANȚĂ privind CALITATEA CURBEI de TENSIUNE		X	
337	28/02/2023	70	LCJT	R	A4 - 16 ; NERESPECTAREA INDICATORILOR de PERFORMANȚĂ privind CALITATEA CURBEI de TENSIUNE		X	
338	28/02/2023	70	LCJT	R	A4 - 16 ; NERESPECTAREA INDICATORILOR de PERFORMANȚĂ privind CALITATEA CURBEI de TENSIUNE		X	
339	28/02/2023	70	LCJT	R	A4 - 16 ; NERESPECTAREA INDICATORILOR de PERFORMANȚĂ privind CALITATEA CURBEI de TENSIUNE		X	
340	28/02/2023	70	LCJT	R	A4 - 16 ; NERESPECTAREA INDICATORILOR de PERFORMANȚĂ privind CALITATEA CURBEI de TENSIUNE		X	

Nr. crt.	Data acordării compensației [zzllaa]	Valoarea compensației acordate [lei]	Tip utilizator *1) (se va preciza și nivelul de tensiune al RED la care este/urmează)	Zonă de consum (urban/rural) U/R	Motivul acordării compensației: indicatorul de performanță / serviciul neîndeplinit	Categorია indicatorilor de performanță		
						Continuitatea alimentării cu energie electrică a utilizatorilor	Calitatea tehnică a energiei electrice distribuite	Calitatea comercială a serviciului de distribuție a energiei electrice
341	28/02/2023	70	LCJT	R	A4 - 16 ; NERESPECTAREA INDICATORILOR de PERFORMANȚĂ privind CALITATEA CURBEI de TENSIUNE		X	
342	28/02/2023	70	LCJT	R	A4 - 16 ; NERESPECTAREA INDICATORILOR de PERFORMANȚĂ privind CALITATEA CURBEI de TENSIUNE		X	
343	28/02/2023	70	LCJT	R	A4 - 16 ; NERESPECTAREA INDICATORILOR de PERFORMANȚĂ privind CALITATEA CURBEI de TENSIUNE		X	
344	28/02/2023	70	LCJT	R	A4 - 16 ; NERESPECTAREA INDICATORILOR de PERFORMANȚĂ privind CALITATEA CURBEI de TENSIUNE		X	
345	28/02/2023	70	LCJT	R	A4 - 16 ; NERESPECTAREA INDICATORILOR de PERFORMANȚĂ privind CALITATEA CURBEI de TENSIUNE		X	
346	28/02/2023	70	LCJT	R	A4 - 16 ; NERESPECTAREA INDICATORILOR de PERFORMANȚĂ privind CALITATEA CURBEI de TENSIUNE		X	
347	28/02/2023	70	LCJT	R	A4 - 16 ; NERESPECTAREA INDICATORILOR de PERFORMANȚĂ privind CALITATEA CURBEI de TENSIUNE		X	
348	28/02/2023	70	LCJT	R	A4 - 16 ; NERESPECTAREA INDICATORILOR de PERFORMANȚĂ privind CALITATEA CURBEI de TENSIUNE		X	
349	28/02/2023	70	LCJT	R	A4 - 16 ; NERESPECTAREA INDICATORILOR de PERFORMANȚĂ privind CALITATEA CURBEI de TENSIUNE		X	
350	28/02/2023	70	LCJT	R	A4 - 16 ; NERESPECTAREA INDICATORILOR de PERFORMANȚĂ privind CALITATEA CURBEI de TENSIUNE		X	
351	28/02/2023	70	LCJT	R	A4 - 16 ; NERESPECTAREA INDICATORILOR de PERFORMANȚĂ privind CALITATEA CURBEI de TENSIUNE		X	
352	28/02/2023	70	LCJT	R	A4 - 16 ; NERESPECTAREA INDICATORILOR de PERFORMANȚĂ privind CALITATEA CURBEI de TENSIUNE		X	
353	28/02/2023	70	LCJT	R	A4 - 16 ; NERESPECTAREA INDICATORILOR de PERFORMANȚĂ privind CALITATEA CURBEI de TENSIUNE		X	
354	28/02/2023	70	LCJT	R	A4 - 16 ; NERESPECTAREA INDICATORILOR de PERFORMANȚĂ privind CALITATEA CURBEI de TENSIUNE		X	
355	28/02/2023	70	LCJT	R	A4 - 16 ; NERESPECTAREA INDICATORILOR de PERFORMANȚĂ privind CALITATEA CURBEI de TENSIUNE		X	
356	28/02/2023	70	LCJT	R	A4 - 16 ; NERESPECTAREA INDICATORILOR de PERFORMANȚĂ privind CALITATEA CURBEI de TENSIUNE		X	
357	28/02/2023	70	LCJT	R	A4 - 16 ; NERESPECTAREA INDICATORILOR de PERFORMANȚĂ privind CALITATEA CURBEI de TENSIUNE		X	
358	28/02/2023	70	LCJT	R	A4 - 16 ; NERESPECTAREA INDICATORILOR de PERFORMANȚĂ privind CALITATEA CURBEI de TENSIUNE		X	
359	28/02/2023	70	LCJT	R	A4 - 16 ; NERESPECTAREA INDICATORILOR de PERFORMANȚĂ privind CALITATEA CURBEI de TENSIUNE		X	

Nr. crt.	Data acordării compensației [zzllaa]	Valoarea compensației acordate [lei]	Tip utilizator *1) (se va preciza și nivelul de tensiune al RED la care este/urmează)	Zonă de consum (urban/rural) U/R	Motivul acordării compensației: indicatorul de performanță / serviciul neîndeplinit	Categorii indicatorilor de performanță		
						Continuitatea alimentării cu energie electrică a utilizatorilor	Calitatea tehnică a energiei electrice distribuite	Calitatea comercială a serviciului de distribuție a energiei electrice
360	28/02/2023	70	LCJT	R	A4 - 16 ; NERESPECTAREA INDICATORILOR de PERFORMANȚĂ privind CALITATEA CURBEI de TENSIUNE		X	
361	28/02/2023	70	LCJT	R	A4 - 16 ; NERESPECTAREA INDICATORILOR de PERFORMANȚĂ privind CALITATEA CURBEI de TENSIUNE		X	
362	28/02/2023	70	LCJT	R	A4 - 16 ; NERESPECTAREA INDICATORILOR de PERFORMANȚĂ privind CALITATEA CURBEI de TENSIUNE		X	
363	28/02/2023	70	LCJT	R	A4 - 16 ; NERESPECTAREA INDICATORILOR de PERFORMANȚĂ privind CALITATEA CURBEI de TENSIUNE		X	
364	28/02/2023	70	LCJT	R	A4 - 16 ; NERESPECTAREA INDICATORILOR de PERFORMANȚĂ privind CALITATEA CURBEI de TENSIUNE		X	
365	28/02/2023	70	LCJT	R	A4 - 16 ; NERESPECTAREA INDICATORILOR de PERFORMANȚĂ privind CALITATEA CURBEI de TENSIUNE		X	
366	28/02/2023	70	LCJT	R	A4 - 16 ; NERESPECTAREA INDICATORILOR de PERFORMANȚĂ privind CALITATEA CURBEI de TENSIUNE		X	
367	28/02/2023	70	LCJT	R	A4 - 16 ; NERESPECTAREA INDICATORILOR de PERFORMANȚĂ privind CALITATEA CURBEI de TENSIUNE		X	
368	28/02/2023	70	LCJT	R	A4 - 16 ; NERESPECTAREA INDICATORILOR de PERFORMANȚĂ privind CALITATEA CURBEI de TENSIUNE		X	
369	28/02/2023	70	LCJT	R	A4 - 16 ; NERESPECTAREA INDICATORILOR de PERFORMANȚĂ privind CALITATEA CURBEI de TENSIUNE		X	
370	28/02/2023	70	LCJT	R	A4 - 16 ; NERESPECTAREA INDICATORILOR de PERFORMANȚĂ privind CALITATEA CURBEI de TENSIUNE		X	
371	28/02/2023	70	LCJT	R	A4 - 16 ; NERESPECTAREA INDICATORILOR de PERFORMANȚĂ privind CALITATEA CURBEI de TENSIUNE		X	
372	28/02/2023	70	LCJT	R	A4 - 16 ; NERESPECTAREA INDICATORILOR de PERFORMANȚĂ privind CALITATEA CURBEI de TENSIUNE		X	
373	28/02/2023	70	LCJT	R	A4 - 16 ; NERESPECTAREA INDICATORILOR de PERFORMANȚĂ privind CALITATEA CURBEI de TENSIUNE		X	
374	28/02/2023	30	LCJT	R	A1 - 3 ; DEPASIREA Numărul întreruperilor lungi NEPLANIFICATE ce afectează un loc de consum și/sau de producere racordat la rețelele electrice de JT - 8 întreruperi - indiferent de zonă;	X		
375	28/02/2023	30	LCJT	R	A1 - 3 ; DEPASIREA Numărul întreruperilor lungi NEPLANIFICATE ce afectează un loc de consum și/sau de producere racordat la rețelele electrice de JT - 8 întreruperi - indiferent de zonă;	X		
376	28/02/2023	30	LCJT	R	A1 - 3 ; DEPASIREA Numărul întreruperilor lungi NEPLANIFICATE ce afectează un loc de consum și/sau de producere racordat la rețelele electrice de JT - 8 întreruperi - indiferent de zonă;	X		

Nr. crt.	Data acordării compensației [zzllaa]	Valoarea compensației acordate [lei]	Tip utilizator *1) (se va preciza și nivelul de tensiune al RED la care este/urmează)	Zonă de consum (urban/rural) U/R	Motivul acordării compensației: indicatorul de performanță / serviciul neîndeplinit	Categorია indicatorilor de performanță		
						Continuitatea alimentării cu energie electrică a utilizatorilor	Calitatea tehnică a energiei electrice distribuite	Calitatea comercială a serviciului de distribuție a energiei electrice
377	28/02/2023	30	LCJT	R	A1 - 3 ; DEPASIREA Numărul întreruperilor lungi NEPLANIFICATE ce afectează un loc de consum și/sau de producere racordat la rețelele electrice de JT - 8 întreruperi - indiferent de zonă;	X		
378	28/02/2023	30	LCJT	R	A1 - 3 ; DEPASIREA Numărul întreruperilor lungi NEPLANIFICATE ce afectează un loc de consum și/sau de producere racordat la rețelele electrice de JT - 8 întreruperi - indiferent de zonă;	X		
379	08/03/2023	30	LCJT	U	A1 - 1.1 ; DEPASIREA TERMENULUI de Restabilirea alimentării după o întrerupere NEPLANIFICATĂ - 6 ore - mediu urban, cu excepția municipiilor reședință de județ, în condiții normale de vreme;	X		
380	08/03/2023	30	LCJT	U	A1 - 1.1 ; DEPASIREA TERMENULUI de Restabilirea alimentării după o întrerupere NEPLANIFICATĂ - 6 ore - mediu urban, cu excepția municipiilor reședință de județ, în condiții normale de vreme;	X		
381	14/03/2023	200	LCMT	R	A1 - 4 ; DEPASIREA Numărul întreruperilor lungi NEPLANIFICATE ce afectează un loc de consum și/sau de producere racordat la rețelele electrice de IT sau MT - 3 întreruperi – indiferent de zonă	X		
382	14/03/2023	200	LCMT	R	A1 - 4 ; DEPASIREA Numărul întreruperilor lungi NEPLANIFICATE ce afectează un loc de consum și/sau de producere racordat la rețelele electrice de IT sau MT - 3 întreruperi – indiferent de zonă	X		
383	14/03/2023	70	LCJT	R	A4 - 16 ; NERESPECTAREA INDICATORILOR de PERFORMANȚĂ privind CALITATEA CURBEI de TENSIUNE		X	
384	15/03/2023	200	LCMT	R	A1 - 4 ; DEPASIREA Numărul întreruperilor lungi NEPLANIFICATE ce afectează un loc de consum și/sau de producere racordat la rețelele electrice de IT sau MT - 3 întreruperi – indiferent de zonă	X		
385	15/03/2023	200	LCMT	R	A1 - 4 ; DEPASIREA Numărul întreruperilor lungi NEPLANIFICATE ce afectează un loc de consum și/sau de producere racordat la rețelele electrice de IT sau MT - 3 întreruperi – indiferent de zonă	X		
386	20/03/2023	70	LCJT	R	A4 - 16 ; NERESPECTAREA INDICATORILOR de PERFORMANȚĂ privind CALITATEA CURBEI de TENSIUNE		X	
387	20/03/2023	70	LCJT	R	A4 - 16 ; NERESPECTAREA INDICATORILOR de PERFORMANȚĂ privind CALITATEA CURBEI de TENSIUNE		X	
388	21/03/2023	30	LCJT	R	A1 - 1.3 ; DEPASIREA TERMENULUI de Restabilirea alimentării după o întrerupere NEPLANIFICATĂ - 12 ore - mediu rural, în condiții normale de vreme;	X		
389	24/03/2023	70	LCJT	R	A4 - 16 ; NERESPECTAREA INDICATORILOR de PERFORMANȚĂ privind CALITATEA CURBEI de TENSIUNE		X	
390	24/03/2023	70	LCJT	R	A4 - 16 ; NERESPECTAREA INDICATORILOR de PERFORMANȚĂ privind CALITATEA CURBEI de TENSIUNE		X	

Nr. crt.	Data acordării compensației [zzllaa]	Valoarea compensației acordate [lei]	Tip utilizator *1) (se va preciza și nivelul de tensiune al RED la care este/urmează)	Zonă de consum (urban/rural) U/R	Motivul acordării compensației: indicatorul de performanță / serviciul neîndeplinit	Categorii indicatorilor de performanță		
						Continuitatea alimentării cu energie electrică a utilizatorilor	Calitatea tehnică a energiei electrice distribuite	Calitatea comercială a serviciului de distribuție a energiei electrice
391	24/03/2023	70	LCJT	R	A4 - 16 ; NERESPECTAREA INDICATORILOR de PERFORMANȚĂ privind CALITATEA CURBEI de TENSIUNE		X	
392	24/03/2023	70	LCJT	R	A4 - 16 ; NERESPECTAREA INDICATORILOR de PERFORMANȚĂ privind CALITATEA CURBEI de TENSIUNE		X	
393	24/03/2023	70	LCJT	R	A4 - 16 ; NERESPECTAREA INDICATORILOR de PERFORMANȚĂ privind CALITATEA CURBEI de TENSIUNE		X	
394	24/03/2023	70	LCJT	R	A4 - 16 ; NERESPECTAREA INDICATORILOR de PERFORMANȚĂ privind CALITATEA CURBEI de TENSIUNE		X	
395	24/03/2023	70	LCJT	R	A4 - 16 ; NERESPECTAREA INDICATORILOR de PERFORMANȚĂ privind CALITATEA CURBEI de TENSIUNE		X	
396	24/03/2023	70	LCJT	R	A4 - 16 ; NERESPECTAREA INDICATORILOR de PERFORMANȚĂ privind CALITATEA CURBEI de TENSIUNE		X	
397	24/03/2023	70	LCJT	R	A4 - 16 ; NERESPECTAREA INDICATORILOR de PERFORMANȚĂ privind CALITATEA CURBEI de TENSIUNE		X	
398	24/03/2023	70	LCJT	R	A4 - 16 ; NERESPECTAREA INDICATORILOR de PERFORMANȚĂ privind CALITATEA CURBEI de TENSIUNE		X	
399	24/03/2023	70	LCJT	R	A4 - 16 ; NERESPECTAREA INDICATORILOR de PERFORMANȚĂ privind CALITATEA CURBEI de TENSIUNE		X	
400	24/03/2023	70	LCJT	R	A4 - 16 ; NERESPECTAREA INDICATORILOR de PERFORMANȚĂ privind CALITATEA CURBEI de TENSIUNE		X	
401	24/03/2023	70	LCJT	R	A4 - 16 ; NERESPECTAREA INDICATORILOR de PERFORMANȚĂ privind CALITATEA CURBEI de TENSIUNE		X	
402	24/03/2023	70	LCJT	R	A4 - 16 ; NERESPECTAREA INDICATORILOR de PERFORMANȚĂ privind CALITATEA CURBEI de TENSIUNE		X	
403	24/03/2023	70	LCJT	R	A4 - 16 ; NERESPECTAREA INDICATORILOR de PERFORMANȚĂ privind CALITATEA CURBEI de TENSIUNE		X	
404	24/03/2023	70	LCJT	R	A4 - 16 ; NERESPECTAREA INDICATORILOR de PERFORMANȚĂ privind CALITATEA CURBEI de TENSIUNE		X	
405	24/03/2023	70	LCJT	R	A4 - 16 ; NERESPECTAREA INDICATORILOR de PERFORMANȚĂ privind CALITATEA CURBEI de TENSIUNE		X	
406	24/03/2023	70	LCJT	R	A4 - 16 ; NERESPECTAREA INDICATORILOR de PERFORMANȚĂ privind CALITATEA CURBEI de TENSIUNE		X	
407	24/03/2023	70	LCJT	R	A4 - 16 ; NERESPECTAREA INDICATORILOR de PERFORMANȚĂ privind CALITATEA CURBEI de TENSIUNE		X	
408	24/03/2023	70	LCJT	R	A4 - 16 ; NERESPECTAREA INDICATORILOR de PERFORMANȚĂ privind CALITATEA CURBEI de TENSIUNE		X	
409	24/03/2023	70	LCJT	R	A4 - 16 ; NERESPECTAREA INDICATORILOR de PERFORMANȚĂ privind CALITATEA CURBEI de TENSIUNE		X	

Nr. crt.	Data acordării compensației [zzllaa]	Valoarea compensației acordate [lei]	Tip utilizator *1) (se va preciza și nivelul de tensiune al RED la care este/urmează)	Zonă de consum (urban/rural) U/R	Motivul acordării compensației: indicatorul de performanță / serviciul neîndeplinit	Categorii indicatorilor de performanță		
						Continuitatea alimentării cu energie electrică a utilizatorilor	Calitatea tehnică a energiei electrice distribuite	Calitatea comercială a serviciului de distribuție a energiei electrice
410	24/03/2023	70	LCJT	R	A4 - 16 ; NERESPECTAREA INDICATORILOR de PERFORMANȚĂ privind CALITATEA CURBEI de TENSIUNE		X	
411	24/03/2023	70	LCJT	R	A4 - 16 ; NERESPECTAREA INDICATORILOR de PERFORMANȚĂ privind CALITATEA CURBEI de TENSIUNE		X	
412	24/03/2023	70	LCJT	R	A4 - 16 ; NERESPECTAREA INDICATORILOR de PERFORMANȚĂ privind CALITATEA CURBEI de TENSIUNE		X	
413	29/03/2023	30	LCJT	U	A1 - 1.1 ; DEPĂȘIREA TERMENULUI de Restabilirea alimentării după o întrerupere NEPLANIFICATĂ - 6 ore - mediu urban, cu excepția municipiilor reședință de județ, în condiții normale de vreme;	X		
414	24/04/2023	70	LCJT	R	A4 - 16 ; NERESPECTAREA INDICATORILOR de PERFORMANȚĂ privind CALITATEA CURBEI de TENSIUNE		X	
415	28/04/2023	70	LCJT	R	A4 - 16 ; NERESPECTAREA INDICATORILOR de PERFORMANȚĂ privind CALITATEA CURBEI de TENSIUNE		X	
416	28/04/2023	70	LCJT	R	A4 - 16 ; NERESPECTAREA INDICATORILOR de PERFORMANȚĂ privind CALITATEA CURBEI de TENSIUNE		X	
417	04/05/2023	70	LCJT	R	A4 - 16 ; NERESPECTAREA INDICATORILOR de PERFORMANȚĂ privind CALITATEA CURBEI de TENSIUNE		X	
418	26/05/2023	135	LCJT	R	A4 - 1.1 ; DEPĂȘIREA TERMENULUI de Emiterea AVIZULUI TEHNIC de RACORDARE. - 10 zile calendaristice, pentru cazul în care stabilirea soluției de racordare la rețeaua electrică de IT, MT sau JT a unui loc de consum și/sau de producere se face pe baza unui Studiu de Soluție.			X
419	19/06/2023	70	LCJT	R	A4 - 16 ; NERESPECTAREA INDICATORILOR de PERFORMANȚĂ privind CALITATEA CURBEI de TENSIUNE		X	
420	22/06/2023	60	LCJT	U	A4 - 1.1 ; DEPĂȘIREA TERMENULUI de Emiterea AVIZULUI TEHNIC de RACORDARE. - 10 zile calendaristice, pentru cazul în care stabilirea soluției de racordare la rețeaua electrică de IT, MT sau JT a unui loc de consum și/sau de producere se face pe baza unui Studiu de Soluție.			X
421	26/06/2023	70	LCJT	R	A4 - 16 ; NERESPECTAREA INDICATORILOR de PERFORMANȚĂ privind CALITATEA CURBEI de TENSIUNE		X	
422	26/06/2023	70	LCJT	R	A4 - 16 ; NERESPECTAREA INDICATORILOR de PERFORMANȚĂ privind CALITATEA CURBEI de TENSIUNE		X	
423	26/06/2023	105	LCJT	R	A4 - 16 ; NERESPECTAREA INDICATORILOR de PERFORMANȚĂ privind CALITATEA CURBEI de TENSIUNE		X	
424	26/06/2023	105	LCJT	R	A4 - 16 ; NERESPECTAREA INDICATORILOR de PERFORMANȚĂ privind CALITATEA CURBEI de TENSIUNE		X	
425	26/06/2023	105	LCJT	R	A4 - 16 ; NERESPECTAREA INDICATORILOR de PERFORMANȚĂ privind CALITATEA CURBEI de TENSIUNE		X	

Nr. crt.	Data acordării compensației [zzllaa]	Valoarea compensației acordate [lei]	Tip utilizator *1) (se va preciza și nivelul de tensiune al RED la care este/urmează)	Zonă de consum (urban/rural) U/R	Motivul acordării compensației: indicatorul de performanță / serviciul neîndeplinit	Categorია indicatorilor de performanță		
						Continuitatea alimentării cu energie electrică a utilizatorilor	Calitatea tehnică a energiei electrice distribuite	Calitatea comercială a serviciului de distribuție a energiei electrice
426	27/06/2023	40	LCJT	U	A4 - 1.1 ; DEPASIREA TERMENULUI de Emiterea AVIZULUI TEHNIC de RACORDARE. - 10 zile calendaristice, pentru cazul în care stabilirea soluției de racordare la rețeaua electrică de IT, MT sau JT a unui loc de consum și/sau de producere se face pe baza unui Studiu de Soluție.			X
427	03/07/2023	200	LCMT	R	A1 - 4 ; DEPASIREA Numărul întreruperilor lungi NEPLANIFICATE ce afectează un loc de consum și/sau de producere racordat la rețelele electrice de IT sau MT - 3 întreruperi – indiferent de zonă	X		
428	03/07/2023	200	LCMT	R	A1 - 4 ; DEPASIREA Numărul întreruperilor lungi NEPLANIFICATE ce afectează un loc de consum și/sau de producere racordat la rețelele electrice de IT sau MT - 3 întreruperi – indiferent de zonă	X		
429	13/07/2023	70	LCJT	R	A4 - 16 ; NERESPECTAREA INDICATORILOR de PERFORMANȚĂ privind CALITATEA CURBEI de TENSIUNE		X	
430	13/07/2023	200	LCMT	R	A1 - 4 ; DEPASIREA Numărul întreruperilor lungi NEPLANIFICATE ce afectează un loc de consum și/sau de producere racordat la rețelele electrice de IT sau MT - 3 întreruperi – indiferent de zonă	X		
431	13/07/2023	200	LCMT	R	A1 - 4 ; DEPASIREA Numărul întreruperilor lungi NEPLANIFICATE ce afectează un loc de consum și/sau de producere racordat la rețelele electrice de IT sau MT - 3 întreruperi – indiferent de zonă	X		
432	24/07/2023	60	LCJT	U	A4 - 1.1 ; DEPASIREA TERMENULUI de Emiterea AVIZULUI TEHNIC de RACORDARE. - 10 zile calendaristice, pentru cazul în care stabilirea soluției de racordare la rețeaua electrică de IT, MT sau JT a unui loc de consum și/sau de producere se face pe baza unui Studiu de Soluție.			X
433	26/07/2023	200	LCMT	R	A1 - 4 ; DEPASIREA Numărul întreruperilor lungi NEPLANIFICATE ce afectează un loc de consum și/sau de producere racordat la rețelele electrice de IT sau MT - 3 întreruperi – indiferent de zonă	X		
434	26/07/2023	200	LCMT	R	A1 - 4 ; DEPASIREA Numărul întreruperilor lungi NEPLANIFICATE ce afectează un loc de consum și/sau de producere racordat la rețelele electrice de IT sau MT - 3 întreruperi – indiferent de zonă	X		
435	26/07/2023	200	LCMT	R	A1 - 4 ; DEPASIREA Numărul întreruperilor lungi NEPLANIFICATE ce afectează un loc de consum și/sau de producere racordat la rețelele electrice de IT sau MT - 3 întreruperi – indiferent de zonă	X		
436	26/07/2023	200	LCMT	R	A1 - 4 ; DEPASIREA Numărul întreruperilor lungi NEPLANIFICATE ce afectează un loc de consum și/sau de producere racordat la rețelele electrice de IT sau MT - 3 întreruperi – indiferent de zonă	X		

Nr. crt.	Data acordării compensației [zzllaa]	Valoarea compensației acordate [lei]	Tip utilizator *1) (se va preciza și nivelul de tensiune al RED la care este/urmează)	Zonă de consum (urban/rural) U/R	Motivul acordării compensației: indicatorul de performanță / serviciul neîndeplinit	Categorii indicatorilor de performanță		
						Continuitatea alimentării cu energie electrică a utilizatorilor	Calitatea tehnică a energiei electrice distribuite	Calitatea comercială a serviciului de distribuție a energiei electrice
437	26/07/2023	200	LCMT	R	A1 - 4 ; DEPASIREA Numărul întreruperilor lungi NEPLANIFICATE ce afectează un loc de consum și/sau de producere racordat la rețelele electrice de IT sau MT - 3 întreruperi – indiferent de zonă	X		
438	26/07/2023	200	LCMT	R	A1 - 4 ; DEPASIREA Numărul întreruperilor lungi NEPLANIFICATE ce afectează un loc de consum și/sau de producere racordat la rețelele electrice de IT sau MT - 3 întreruperi – indiferent de zonă	X		
439	26/07/2023	200	LCMT	R	A1 - 4 ; DEPASIREA Numărul întreruperilor lungi NEPLANIFICATE ce afectează un loc de consum și/sau de producere racordat la rețelele electrice de IT sau MT - 3 întreruperi – indiferent de zonă	X		
440	26/07/2023	200	LCMT	R	A1 - 4 ; DEPASIREA Numărul întreruperilor lungi NEPLANIFICATE ce afectează un loc de consum și/sau de producere racordat la rețelele electrice de IT sau MT - 3 întreruperi – indiferent de zonă	X		
441	26/07/2023	200	LCMT	R	A1 - 4 ; DEPASIREA Numărul întreruperilor lungi NEPLANIFICATE ce afectează un loc de consum și/sau de producere racordat la rețelele electrice de IT sau MT - 3 întreruperi – indiferent de zonă	X		
442	26/07/2023	200	LCMT	R	A1 - 4 ; DEPASIREA Numărul întreruperilor lungi NEPLANIFICATE ce afectează un loc de consum și/sau de producere racordat la rețelele electrice de IT sau MT - 3 întreruperi – indiferent de zonă	X		
443	31/07/2023	40	LCJT	R	A4 - 1.1 ; DEPASIREA TERMENULUI de Emiterea AVIZULUI TEHNIC de RACORDARE. - 10 zile calendaristice, pentru cazul în care stabilirea soluției de racordare la rețeaua electrică de IT, MT sau JT a unui loc de consum și/sau de producere se face pe baza unui Studiu de Soluție.			X
444	10/08/2023	135	LCJT	R	A4 - 2 ; DEPASIREA TERMENULUI de Emiterea CERTIFICATELOR de RACORDARE. - 3 zile lucrătoare			X
445	29/08/2023	90	LCJT	R	A4 - 1.1 ; DEPASIREA TERMENULUI de Emiterea AVIZULUI TEHNIC de RACORDARE. - 10 zile calendaristice, pentru cazul în care stabilirea soluției de racordare la rețeaua electrică de IT, MT sau JT a unui loc de consum și/sau de producere se face pe baza unui Studiu de Soluție.			X
446	29/08/2023	40	LCJT	R	A4 - 1.1 ; DEPASIREA TERMENULUI de Emiterea AVIZULUI TEHNIC de RACORDARE. - 10 zile calendaristice, pentru cazul în care stabilirea soluției de racordare la rețeaua electrică de IT, MT sau JT a unui loc de consum și/sau de producere se face pe baza unui Studiu de Soluție.			X
447	08/09/2023	135	LCJT	U	A4 - 2 ; DEPASIREA TERMENULUI de Emiterea CERTIFICATELOR de RACORDARE. - 3 zile lucrătoare			X

Nr. crt.	Data acordării compensației [zzllaa]	Valoarea compensației acordate [lei]	Tip utilizator *1) (se va preciza și nivelul de tensiune al RED la care este/urmează)	Zonă de consum (urban/rural) U/R	Motivul acordării compensației: indicatorul de performanță / serviciul neîndeplinit	Categorii indicatorilor de performanță		
						Continuitatea alimentării cu energie electrică a utilizatorilor	Calitatea tehnică a energiei electrice distribuite	Calitatea comercială a serviciului de distribuție a energiei electrice
448	22/09/2023	15	LCJT	U	A4 - 18 ; DEPASIREA TERMENULUI de Citirea indexului grupului de masura CLIENTI CASNICI - 3 luni			X
449	28/09/2023	70	LCJT	R	A4 - 16 ; NERESPECTAREA INDICATORILOR de PERFORMANȚĂ privind CALITATEA CURBEI de TENSIUNE		X	
450	28/09/2023	70	LCJT	R	A4 - 16 ; NERESPECTAREA INDICATORILOR de PERFORMANȚĂ privind CALITATEA CURBEI de TENSIUNE		X	
451	28/09/2023	70	LCJT	R	A4 - 16 ; NERESPECTAREA INDICATORILOR de PERFORMANȚĂ privind CALITATEA CURBEI de TENSIUNE		X	
452	28/09/2023	70	LCJT	R	A4 - 16 ; NERESPECTAREA INDICATORILOR de PERFORMANȚĂ privind CALITATEA CURBEI de TENSIUNE		X	
453	28/09/2023	300	LCMT	R	A1 - 4 ; DEPASIREA Numărul întreruperilor lungi NEPLANIFICATE ce afectează un loc de consum și/sau de producere racordat la rețelele electrice de IT sau MT - 3 întreruperi – indiferent de zonă	X		
454	28/09/2023	200	LCMT	R	A1 - 4 ; DEPASIREA Numărul întreruperilor lungi NEPLANIFICATE ce afectează un loc de consum și/sau de producere racordat la rețelele electrice de IT sau MT - 3 întreruperi – indiferent de zonă	X		
455	28/09/2023	200	LCMT	R	A1 - 4 ; DEPASIREA Numărul întreruperilor lungi NEPLANIFICATE ce afectează un loc de consum și/sau de producere racordat la rețelele electrice de IT sau MT - 3 întreruperi – indiferent de zonă	X		
456	28/09/2023	200	LCMT	R	A1 - 4 ; DEPASIREA Numărul întreruperilor lungi NEPLANIFICATE ce afectează un loc de consum și/sau de producere racordat la rețelele electrice de IT sau MT - 3 întreruperi – indiferent de zonă	X		
457	28/09/2023	200	LCMT	R	A1 - 4 ; DEPASIREA Numărul întreruperilor lungi NEPLANIFICATE ce afectează un loc de consum și/sau de producere racordat la rețelele electrice de IT sau MT - 3 întreruperi – indiferent de zonă	X		
458	29/09/2023	300	LCMT	R	A1 - 4 ; DEPASIREA Numărul întreruperilor lungi NEPLANIFICATE ce afectează un loc de consum și/sau de producere racordat la rețelele electrice de IT sau MT - 3 întreruperi – indiferent de zonă	X		
459	09/10/2023	200	LCMT	R	A1 - 4 ; DEPASIREA Numărul întreruperilor lungi NEPLANIFICATE ce afectează un loc de consum și/sau de producere racordat la rețelele electrice de IT sau MT - 3 întreruperi – indiferent de zonă	X		
460	09/10/2023	200	LCMT	R	A1 - 4 ; DEPASIREA Numărul întreruperilor lungi NEPLANIFICATE ce afectează un loc de consum și/sau de producere racordat la rețelele electrice de IT sau MT - 3 întreruperi – indiferent de zonă	X		

Nr. crt.	Data acordării compensației [zzllaa]	Valoarea compensației acordate [lei]	Tip utilizator *1) (se va preciza și nivelul de tensiune al RED la care este/urmează)	Zonă de consum (urban/rural) U/R	Motivul acordării compensației: indicatorul de performanță / serviciul neîndeplinit	Categorii indicatorilor de performanță		
						Continuitatea alimentării cu energie electrică a utilizatorilor	Calitatea tehnică a energiei electrice distribuite	Calitatea comercială a serviciului de distribuție a energiei electrice
461	09/10/2023	70	LCJT	R	A4 - 16 ; NERESPECTAREA INDICATORILOR de PERFORMANȚĂ privind CALITATEA CURBEI de TENSIUNE		X	
462	09/10/2023	70	LCJT	R	A4 - 16 ; NERESPECTAREA INDICATORILOR de PERFORMANȚĂ privind CALITATEA CURBEI de TENSIUNE		X	
463	09/10/2023	70	LCJT	R	A4 - 16 ; NERESPECTAREA INDICATORILOR de PERFORMANȚĂ privind CALITATEA CURBEI de TENSIUNE		X	
464	09/10/2023	70	LCJT	R	A4 - 16 ; NERESPECTAREA INDICATORILOR de PERFORMANȚĂ privind CALITATEA CURBEI de TENSIUNE		X	
465	09/10/2023	70	LCJT	R	A4 - 16 ; NERESPECTAREA INDICATORILOR de PERFORMANȚĂ privind CALITATEA CURBEI de TENSIUNE		X	
466	09/10/2023	70	LCJT	R	A4 - 16 ; NERESPECTAREA INDICATORILOR de PERFORMANȚĂ privind CALITATEA CURBEI de TENSIUNE		X	
467	09/10/2023	70	LCJT	R	A4 - 16 ; NERESPECTAREA INDICATORILOR de PERFORMANȚĂ privind CALITATEA CURBEI de TENSIUNE		X	
468	09/10/2023	70	LCJT	R	A4 - 16 ; NERESPECTAREA INDICATORILOR de PERFORMANȚĂ privind CALITATEA CURBEI de TENSIUNE		X	
469	09/10/2023	70	LCJT	R	A4 - 16 ; NERESPECTAREA INDICATORILOR de PERFORMANȚĂ privind CALITATEA CURBEI de TENSIUNE		X	
470	13/10/2023	200	LCMT	R	A1 - 4 ; DEPASIREA Numărul întreruperilor lungi NEPLANIFICATE ce afectează un loc de consum și/sau de producere racordat la rețelele electrice de IT sau MT - 3 întreruperi – indiferent de zonă	X		
471	13/10/2023	200	LCMT	R	A1 - 4 ; DEPASIREA Numărul întreruperilor lungi NEPLANIFICATE ce afectează un loc de consum și/sau de producere racordat la rețelele electrice de IT sau MT - 3 întreruperi – indiferent de zonă	X		
472	13/10/2023	200	LCMT	R	A1 - 4 ; DEPASIREA Numărul întreruperilor lungi NEPLANIFICATE ce afectează un loc de consum și/sau de producere racordat la rețelele electrice de IT sau MT - 3 întreruperi – indiferent de zonă	X		
473	13/10/2023	200	LCMT	R	A1 - 4 ; DEPASIREA Numărul întreruperilor lungi NEPLANIFICATE ce afectează un loc de consum și/sau de producere racordat la rețelele electrice de IT sau MT - 3 întreruperi – indiferent de zonă	X		
474	13/10/2023	200	LCMT	R	A1 - 4 ; DEPASIREA Numărul întreruperilor lungi NEPLANIFICATE ce afectează un loc de consum și/sau de producere racordat la rețelele electrice de IT sau MT - 3 întreruperi – indiferent de zonă	X		
475	13/10/2023	200	LCMT	R	A1 - 4 ; DEPASIREA Numărul întreruperilor lungi NEPLANIFICATE ce afectează un loc de consum și/sau de producere racordat la rețelele electrice de IT sau MT - 3 întreruperi – indiferent de zonă	X		

Nr. crt.	Data acordării compensației [zzllaa]	Valoarea compensației acordate [lei]	Tip utilizator *1) (se va preciza și nivelul de tensiune al RED la care este/urmează)	Zonă de consum (urban/rural) U/R	Motivul acordării compensației: indicatorul de performanță / serviciul neîndeplinit	Categorია indicatorilor de performanță		
						Continuitatea alimentării cu energie electrică a utilizatorilor	Calitatea tehnică a energiei electrice distribuite	Calitatea comercială a serviciului de distribuție a energiei electrice
476	13/10/2023	200	LCMT	R	A1 - 4 ; DEPASIREA Numărul întreruperilor lungi NEPLANIFICATE ce afectează un loc de consum și/sau de producere racordat la rețelele electrice de IT sau MT - 3 întreruperi – indiferent de zonă	X		
477	19/10/2023	200	LCMT	R	A1 - 4 ; DEPASIREA Numărul întreruperilor lungi NEPLANIFICATE ce afectează un loc de consum și/sau de producere racordat la rețelele electrice de IT sau MT - 3 întreruperi – indiferent de zonă	X		
478	23/10/2023	70	LCJT	U	A4 - 16 ; NERESPECTAREA INDICATORILOR de PERFORMANȚĂ privind CALITATEA CURBEI de TENSIUNE		X	
479	23/10/2023	200	LCMT	R	A1 - 4 ; DEPASIREA Numărul întreruperilor lungi NEPLANIFICATE ce afectează un loc de consum și/sau de producere racordat la rețelele electrice de IT sau MT - 3 întreruperi – indiferent de zonă	X		
480	23/10/2023	200	LCMT	R	A1 - 4 ; DEPASIREA Numărul întreruperilor lungi NEPLANIFICATE ce afectează un loc de consum și/sau de producere racordat la rețelele electrice de IT sau MT - 3 întreruperi – indiferent de zonă	X		
481	23/10/2023	200	LCMT	R	A1 - 4 ; DEPASIREA Numărul întreruperilor lungi NEPLANIFICATE ce afectează un loc de consum și/sau de producere racordat la rețelele electrice de IT sau MT - 3 întreruperi – indiferent de zonă	X		
482	24/10/2023	200	LCMT	R	A1 - 4 ; DEPASIREA Numărul întreruperilor lungi NEPLANIFICATE ce afectează un loc de consum și/sau de producere racordat la rețelele electrice de IT sau MT - 3 întreruperi – indiferent de zonă	X		
483	01/11/2023	200	LCMT	R	A1 - 4 ; DEPASIREA Numărul întreruperilor lungi NEPLANIFICATE ce afectează un loc de consum și/sau de producere racordat la rețelele electrice de IT sau MT - 3 întreruperi – indiferent de zonă	X		
484	01/11/2023	200	LCMT	R	A1 - 4 ; DEPASIREA Numărul întreruperilor lungi NEPLANIFICATE ce afectează un loc de consum și/sau de producere racordat la rețelele electrice de IT sau MT - 3 întreruperi – indiferent de zonă	X		
485	02/11/2023	40	LCJT	U	A4 - 8 ; DEPASIREA TERMENULUI de RĂSPUNS la SOLICITĂRIILE scrise privind EXPLICAREA CAUZEI întreruperilor. - 15 zile calendaristice			X
486	03/11/2023	300	LCMT	R	A1 - 4 ; DEPASIREA Numărul întreruperilor lungi NEPLANIFICATE ce afectează un loc de consum și/sau de producere racordat la rețelele electrice de IT sau MT - 3 întreruperi – indiferent de zonă	X		
487	03/11/2023	300	LCMT	R	A1 - 4 ; DEPASIREA Numărul întreruperilor lungi NEPLANIFICATE ce afectează un loc de consum și/sau de producere racordat la rețelele electrice de IT sau MT - 3 întreruperi – indiferent de zonă	X		

Nr. crt.	Data acordării compensației [zzllaa]	Valoarea compensației acordate [lei]	Tip utilizator *1) (se va preciza și nivelul de tensiune al RED la care este/urmează)	Zonă de consum (urban/rural) U/R	Motivul acordării compensației: indicatorul de performanță / serviciul neîndeplinit	Categorii indicatorilor de performanță		
						Continuitatea alimentării cu energie electrică a utilizatorilor	Calitatea tehnică a energiei electrice distribuite	Calitatea comercială a serviciului de distribuție a energiei electrice
488	03/11/2023	300	LCMT	R	A1 - 4 ; DEPASIREA Numărul întreruperilor lungi NEPLANIFICATE ce afectează un loc de consum și/sau de producere racordat la rețelele electrice de IT sau MT - 3 întreruperi – indiferent de zonă	X		
489	03/11/2023	300	LCMT	R	A1 - 4 ; DEPASIREA Numărul întreruperilor lungi NEPLANIFICATE ce afectează un loc de consum și/sau de producere racordat la rețelele electrice de IT sau MT - 3 întreruperi – indiferent de zonă	X		
490	03/11/2023	200	LCMT	R	A1 - 4 ; DEPASIREA Numărul întreruperilor lungi NEPLANIFICATE ce afectează un loc de consum și/sau de producere racordat la rețelele electrice de IT sau MT - 3 întreruperi – indiferent de zonă	X		
491	03/11/2023	300	LCMT	R	A1 - 4 ; DEPASIREA Numărul întreruperilor lungi NEPLANIFICATE ce afectează un loc de consum și/sau de producere racordat la rețelele electrice de IT sau MT - 3 întreruperi – indiferent de zonă	X		
492	06/11/2023	200	LCMT	R	A1 - 4 ; DEPASIREA Numărul întreruperilor lungi NEPLANIFICATE ce afectează un loc de consum și/sau de producere racordat la rețelele electrice de IT sau MT - 3 întreruperi – indiferent de zonă	X		
493	09/11/2023	200	LCMT	R	A1 - 4 ; DEPASIREA Numărul întreruperilor lungi NEPLANIFICATE ce afectează un loc de consum și/sau de producere racordat la rețelele electrice de IT sau MT - 3 întreruperi – indiferent de zonă	X		
494	13/11/2023	200	LCMT	R	A1 - 4 ; DEPASIREA Numărul întreruperilor lungi NEPLANIFICATE ce afectează un loc de consum și/sau de producere racordat la rețelele electrice de IT sau MT - 3 întreruperi – indiferent de zonă	X		
495	21/11/2023	200	LCMT	R	A1 - 4 ; DEPASIREA Numărul întreruperilor lungi NEPLANIFICATE ce afectează un loc de consum și/sau de producere racordat la rețelele electrice de IT sau MT - 3 întreruperi – indiferent de zonă	X		
496	22/11/2023	300	LCMT	R	A1 - 4 ; DEPASIREA Numărul întreruperilor lungi NEPLANIFICATE ce afectează un loc de consum și/sau de producere racordat la rețelele electrice de IT sau MT - 3 întreruperi – indiferent de zonă	X		
497	24/11/2023	200	LCMT	R	A1 - 4 ; DEPASIREA Numărul întreruperilor lungi NEPLANIFICATE ce afectează un loc de consum și/sau de producere racordat la rețelele electrice de IT sau MT - 3 întreruperi – indiferent de zonă	X		
498	24/11/2023	200	LCMT	R	A1 - 4 ; DEPASIREA Numărul întreruperilor lungi NEPLANIFICATE ce afectează un loc de consum și/sau de producere racordat la rețelele electrice de IT sau MT - 3 întreruperi – indiferent de zonă	X		

Nr. crt.	Data acordării compensației [zzllaa]	Valoarea compensației acordate [lei]	Tip utilizator *1) (se va preciza și nivelul de tensiune al RED la care este/urmează)	Zonă de consum (urban/rural) U/R	Motivul acordării compensației: indicatorul de performanță / serviciul neîndeplinit	Categorica indicatorilor de performanță		
						Continuitatea alimentării cu energie electrică a utilizatorilor	Calitatea tehnică a energiei electrice distribuite	Calitatea comercială a serviciului de distribuție a energiei electrice
499	24/11/2023	200	LCMT	R	A1 - 4 ; DEPASIREA Numărul întreruperilor lungi NEPLANIFICATE ce afectează un loc de consum și/sau de producere racordat la rețelele electrice de IT sau MT - 3 întreruperi – indiferent de zonă	X		
500	27/11/2023	300	LCMT	R	A1 - 4 ; DEPASIREA Numărul întreruperilor lungi NEPLANIFICATE ce afectează un loc de consum și/sau de producere racordat la rețelele electrice de IT sau MT - 3 întreruperi – indiferent de zonă	X		
501	05/12/2023	200	LCMT	R	A1 - 4 ; DEPASIREA Numărul întreruperilor lungi NEPLANIFICATE ce afectează un loc de consum și/sau de producere racordat la rețelele electrice de IT sau MT - 3 întreruperi – indiferent de zonă	X		
502	05/12/2023	200	LCMT	R	A1 - 4 ; DEPASIREA Numărul întreruperilor lungi NEPLANIFICATE ce afectează un loc de consum și/sau de producere racordat la rețelele electrice de IT sau MT - 3 întreruperi – indiferent de zonă	X		
503	05/12/2023	200	LCMT	R	A1 - 4 ; DEPASIREA Numărul întreruperilor lungi NEPLANIFICATE ce afectează un loc de consum și/sau de producere racordat la rețelele electrice de IT sau MT - 3 întreruperi – indiferent de zonă	X		
504	05/12/2023	200	LCMT	R	A1 - 4 ; DEPASIREA Numărul întreruperilor lungi NEPLANIFICATE ce afectează un loc de consum și/sau de producere racordat la rețelele electrice de IT sau MT - 3 întreruperi – indiferent de zonă	X		
505	07/12/2023	200	LCMT	U	A1 - 4 ; DEPASIREA Numărul întreruperilor lungi NEPLANIFICATE ce afectează un loc de consum și/sau de producere racordat la rețelele electrice de IT sau MT - 3 întreruperi – indiferent de zonă	X		
506	07/12/2023	200	LCMT	U	A1 - 4 ; DEPASIREA Numărul întreruperilor lungi NEPLANIFICATE ce afectează un loc de consum și/sau de producere racordat la rețelele electrice de IT sau MT - 3 întreruperi – indiferent de zonă	X		
507	07/12/2023	200	LCMT	R	A1 - 4 ; DEPASIREA Numărul întreruperilor lungi NEPLANIFICATE ce afectează un loc de consum și/sau de producere racordat la rețelele electrice de IT sau MT - 3 întreruperi – indiferent de zonă	X		
508	07/12/2023	200	LCMT	R	A1 - 4 ; DEPASIREA Numărul întreruperilor lungi NEPLANIFICATE ce afectează un loc de consum și/sau de producere racordat la rețelele electrice de IT sau MT - 3 întreruperi – indiferent de zonă	X		
509	07/12/2023	200	LCMT	R	A1 - 4 ; DEPASIREA Numărul întreruperilor lungi NEPLANIFICATE ce afectează un loc de consum și/sau de producere racordat la rețelele electrice de IT sau MT - 3 întreruperi – indiferent de zonă	X		

Nr. crt.	Data acordării compensației [zzllaa]	Valoarea compensației acordate [lei]	Tip utilizator *1) (se va preciza și nivelul de tensiune al RED la care este/urmează)	Zonă de consum (urban/rural) U/R	Motivul acordării compensației: indicatorul de performanță / serviciul neîndeplinit	Categorica indicatorilor de performanță		
						Continuitatea alimentării cu energie electrică a utilizatorilor	Calitatea tehnică a energiei electrice distribuite	Calitatea comercială a serviciului de distribuție a energiei electrice
510	07/12/2023	200	LCMT	R	A1 - 4 ; DEPASIREA Numărul întreruperilor lungi NEPLANIFICATE ce afectează un loc de consum și/sau de producere racordat la rețelele electrice de IT sau MT - 3 întreruperi – indiferent de zonă	X		
511	07/12/2023	200	LCMT	R	A1 - 4 ; DEPASIREA Numărul întreruperilor lungi NEPLANIFICATE ce afectează un loc de consum și/sau de producere racordat la rețelele electrice de IT sau MT - 3 întreruperi – indiferent de zonă	X		
512	15/12/2023	200	LCMT	R	A1 - 4 ; DEPASIREA Numărul întreruperilor lungi NEPLANIFICATE ce afectează un loc de consum și/sau de producere racordat la rețelele electrice de IT sau MT - 3 întreruperi – indiferent de zonă	X		
513	15/12/2023	200	LCMT	R	A1 - 4 ; DEPASIREA Numărul întreruperilor lungi NEPLANIFICATE ce afectează un loc de consum și/sau de producere racordat la rețelele electrice de IT sau MT - 3 întreruperi – indiferent de zonă	X		
514	15/12/2023	200	LCMT	R	A1 - 4 ; DEPASIREA Numărul întreruperilor lungi NEPLANIFICATE ce afectează un loc de consum și/sau de producere racordat la rețelele electrice de IT sau MT - 3 întreruperi – indiferent de zonă	X		
515	15/12/2023	200	LCMT	R	A1 - 4 ; DEPASIREA Numărul întreruperilor lungi NEPLANIFICATE ce afectează un loc de consum și/sau de producere racordat la rețelele electrice de IT sau MT - 3 întreruperi – indiferent de zonă	X		
516	15/12/2023	200	LCMT	R	A1 - 4 ; DEPASIREA Numărul întreruperilor lungi NEPLANIFICATE ce afectează un loc de consum și/sau de producere racordat la rețelele electrice de IT sau MT - 3 întreruperi – indiferent de zonă	X		
517	28/12/2023	200	LCMT	R	A1 - 4 ; DEPASIREA Numărul întreruperilor lungi NEPLANIFICATE ce afectează un loc de consum și/sau de producere racordat la rețelele electrice de IT sau MT - 3 întreruperi – indiferent de zonă	X		
518	28/12/2023	200	LCMT	R	A1 - 4 ; DEPASIREA Numărul întreruperilor lungi NEPLANIFICATE ce afectează un loc de consum și/sau de producere racordat la rețelele electrice de IT sau MT - 3 întreruperi – indiferent de zonă	X		
519	28/12/2023	300	LCMT	R	A1 - 4 ; DEPASIREA Numărul întreruperilor lungi NEPLANIFICATE ce afectează un loc de consum și/sau de producere racordat la rețelele electrice de IT sau MT - 3 întreruperi – indiferent de zonă	X		
520	28/12/2023	300	LCMT	R	A1 - 4 ; DEPASIREA Numărul întreruperilor lungi NEPLANIFICATE ce afectează un loc de consum și/sau de producere racordat la rețelele electrice de IT sau MT - 3 întreruperi – indiferent de zonă	X		

Nr. crt.	Data acordării compensației [zzllaa]	Valoarea compensației acordate [lei]	Tip utilizator *1) (se va preciza și nivelul de tensiune al RED la care este/urmează)	Zonă de consum (urban/rural) U/R	Motivul acordării compensației: indicatorul de performanță / serviciul neîndeplinit	Categorია indicatorilor de performanță		
						Continuitatea alimentării cu energie electrică a utilizatorilor	Calitatea tehnică a energiei electrice distribuite	Calitatea comercială a serviciului de distribuție a energiei electrice
521	28/12/2023	300	LCMT	R	A1 - 4 ; DEPASIREA Numărul întreruperilor lungi NEPLANIFICATE ce afectează un loc de consum și/sau de producere racordat la rețelele electrice de IT sau MT - 3 întreruperi – indiferent de zonă	X		
522	28/12/2023	200	LCMT	R	A1 - 4 ; DEPASIREA Numărul întreruperilor lungi NEPLANIFICATE ce afectează un loc de consum și/sau de producere racordat la rețelele electrice de IT sau MT - 3 întreruperi – indiferent de zonă	X		
523	28/12/2023	200	LCMT	R	A1 - 4 ; DEPASIREA Numărul întreruperilor lungi NEPLANIFICATE ce afectează un loc de consum și/sau de producere racordat la rețelele electrice de IT sau MT - 3 întreruperi – indiferent de zonă	X		
524	28/12/2023	200	LCMT	R	A1 - 4 ; DEPASIREA Numărul întreruperilor lungi NEPLANIFICATE ce afectează un loc de consum și/sau de producere racordat la rețelele electrice de IT sau MT - 3 întreruperi – indiferent de zonă	X		
525	28/12/2023	200	LCMT	R	A1 - 4 ; DEPASIREA Numărul întreruperilor lungi NEPLANIFICATE ce afectează un loc de consum și/sau de producere racordat la rețelele electrice de IT sau MT - 3 întreruperi – indiferent de zonă	X		
526	28/12/2023	200	LCMT	R	A1 - 4 ; DEPASIREA Numărul întreruperilor lungi NEPLANIFICATE ce afectează un loc de consum și/sau de producere racordat la rețelele electrice de IT sau MT - 3 întreruperi – indiferent de zonă	X		
527	28/12/2023	200	LCMT	R	A1 - 4 ; DEPASIREA Numărul întreruperilor lungi NEPLANIFICATE ce afectează un loc de consum și/sau de producere racordat la rețelele electrice de IT sau MT - 3 întreruperi – indiferent de zonă	X		
528	11/10/2023	70	LCJT	R	A4 - 16 ; NERESPECTAREA INDICATORILOR de PERFORMANȚĂ privind CALITATEA CURBEI de TENSIUNE		X	
529	20/11/2023	200	LCMT	R	A1 - 4 ; DEPASIREA Numărul întreruperilor lungi NEPLANIFICATE ce afectează un loc de consum și/sau de producere racordat la rețelele electrice de IT sau MT - 3 întreruperi – indiferent de zonă	X		
530	20/11/2023	200	LCMT	R	A1 - 4 ; DEPASIREA Numărul întreruperilor lungi NEPLANIFICATE ce afectează un loc de consum și/sau de producere racordat la rețelele electrice de IT sau MT - 3 întreruperi – indiferent de zonă	X		
531	20/11/2023	30	LCJT	U	A1 - 1.1 ; DEPASIREA TERMENULUI de Restabilirea alimentării după o întrerupere NEPLANIFICATĂ - 6 ore - mediu urban, cu excepția municipiilor reședință de județ, în condiții normale de vreme;	X		
532	20/11/2023	30	LCJT	U	A1 - 1.1 ; DEPASIREA TERMENULUI de Restabilirea alimentării după o întrerupere NEPLANIFICATĂ - 6 ore - mediu urban, cu excepția municipiilor reședință de județ, în condiții normale de vreme;	X		

Nr. crt.	Data acordării compensației [zzllaa]	Valoarea compensației acordate [lei]	Tip utilizator *1) (se va preciza și nivelul de tensiune al RED la care este/urmează)	Zonă de consum (urban/rural) U/R	Motivul acordării compensației: indicatorul de performanță / serviciul neîndeplinit	Categorii indicatorilor de performanță		
						Continuitatea alimentării cu energie electrică a utilizatorilor	Calitatea tehnică a energiei electrice distribuite	Calitatea comercială a serviciului de distribuție a energiei electrice
533	20/11/2023	30	LCJT	U	A1 - 1.1 ; DEPASIREA TERMENULUI de Restabilirea alimentării după o întrerupere NEPLANIFICATĂ - 6 ore - mediu urban, cu excepția municipiilor reședință de județ, în condiții normale de vreme;	X		
534	20/11/2023	30	LCJT	U	A1 - 1.1 ; DEPASIREA TERMENULUI de Restabilirea alimentării după o întrerupere NEPLANIFICATĂ - 6 ore - mediu urban, cu excepția municipiilor reședință de județ, în condiții normale de vreme;	X		
535	20/11/2023	30	LCJT	U	A1 - 1.1 ; DEPASIREA TERMENULUI de Restabilirea alimentării după o întrerupere NEPLANIFICATĂ - 6 ore - mediu urban, cu excepția municipiilor reședință de județ, în condiții normale de vreme;	X		
536	20/11/2023	30	LCJT	U	A1 - 1.1 ; DEPASIREA TERMENULUI de Restabilirea alimentării după o întrerupere NEPLANIFICATĂ - 6 ore - mediu urban, cu excepția municipiilor reședință de județ, în condiții normale de vreme;	X		
537	20/11/2023	30	LCJT	U	A1 - 1.1 ; DEPASIREA TERMENULUI de Restabilirea alimentării după o întrerupere NEPLANIFICATĂ - 6 ore - mediu urban, cu excepția municipiilor reședință de județ, în condiții normale de vreme;	X		
538	20/11/2023	30	LCJT	U	A1 - 1.1 ; DEPASIREA TERMENULUI de Restabilirea alimentării după o întrerupere NEPLANIFICATĂ - 6 ore - mediu urban, cu excepția municipiilor reședință de județ, în condiții normale de vreme;	X		
539	20/11/2023	30	LCJT	U	A1 - 1.1 ; DEPASIREA TERMENULUI de Restabilirea alimentării după o întrerupere NEPLANIFICATĂ - 6 ore - mediu urban, cu excepția municipiilor reședință de județ, în condiții normale de vreme;	X		
540	20/11/2023	30	LCJT	U	A1 - 1.1 ; DEPASIREA TERMENULUI de Restabilirea alimentării după o întrerupere NEPLANIFICATĂ - 6 ore - mediu urban, cu excepția municipiilor reședință de județ, în condiții normale de vreme;	X		
541	20/11/2023	30	LCJT	U	A1 - 1.1 ; DEPASIREA TERMENULUI de Restabilirea alimentării după o întrerupere NEPLANIFICATĂ - 6 ore - mediu urban, cu excepția municipiilor reședință de județ, în condiții normale de vreme;	X		
542	20/11/2023	30	LCJT	U	A1 - 1.1 ; DEPASIREA TERMENULUI de Restabilirea alimentării după o întrerupere NEPLANIFICATĂ - 6 ore - mediu urban, cu excepția municipiilor reședință de județ, în condiții normale de vreme;	X		
543	20/11/2023	30	LCJT	U	A1 - 1.1 ; DEPASIREA TERMENULUI de Restabilirea alimentării după o întrerupere NEPLANIFICATĂ - 6 ore - mediu urban, cu excepția municipiilor reședință de județ, în condiții normale de vreme;	X		
544	20/11/2023	30	LCJT	U	A1 - 1.1 ; DEPASIREA TERMENULUI de Restabilirea alimentării după o întrerupere NEPLANIFICATĂ - 6 ore - mediu urban, cu excepția municipiilor reședință de județ, în condiții normale de vreme;	X		
545	20/11/2023	30	LCJT	U	A1 - 1.1 ; DEPASIREA TERMENULUI de Restabilirea alimentării după o întrerupere NEPLANIFICATĂ - 6 ore - mediu urban, cu excepția municipiilor reședință de județ, în condiții normale de vreme;	X		
546	20/11/2023	30	LCJT	U	A1 - 1.1 ; DEPASIREA TERMENULUI de Restabilirea alimentării după o întrerupere NEPLANIFICATĂ - 6 ore - mediu urban, cu excepția municipiilor reședință de județ, în condiții normale de vreme;	X		
547	20/11/2023	30	LCJT	U	A1 - 1.1 ; DEPASIREA TERMENULUI de Restabilirea alimentării după o întrerupere NEPLANIFICATĂ - 6 ore - mediu urban, cu excepția municipiilor reședință de județ, în condiții normale de vreme;	X		

Nr. crt.	Data acordării compensației [zzllaa]	Valoarea compensației acordate [lei]	Tip utilizator *1) (se va preciza și nivelul de tensiune al RED la care este/urmează)	Zonă de consum (urban/rural) U/R	Motivul acordării compensației: indicatorul de performanță / serviciul neîndeplinit	Categorii indicatorilor de performanță		
						Continuitatea alimentării cu energie electrică a utilizatorilor	Calitatea tehnică a energiei electrice distribuite	Calitatea comercială a serviciului de distribuție a energiei electrice
548	20/11/2023	30	LCJT	U	A1 - 1.1 ; DEPASIREA TERMENULUI de Restabilirea alimentării după o întrerupere NEPLANIFICATĂ - 6 ore - mediu urban, cu excepția municipiilor reședință de județ, în condiții normale de vreme;	X		
549	20/11/2023	30	LCJT	U	A1 - 1.2 ; DEPASIREA TERMENULUI de Restabilirea alimentării după o întrerupere NEPLANIFICATĂ - 4 ore - municipii reședință de județ, cu excepția zonelor rurale din componența administrativă a acestora, în condiții normale de vreme;	X		
550	20/11/2023	30	LCJT	U	A1 - 1.1 ; DEPASIREA TERMENULUI de Restabilirea alimentării după o întrerupere NEPLANIFICATĂ - 6 ore - mediu urban, cu excepția municipiilor reședință de județ, în condiții normale de vreme;	X		
551	20/11/2023	30	LCJT	U	A1 - 1.1 ; DEPASIREA TERMENULUI de Restabilirea alimentării după o întrerupere NEPLANIFICATĂ - 6 ore - mediu urban, cu excepția municipiilor reședință de județ, în condiții normale de vreme;	X		
552	20/11/2023	30	LCJT	U	A1 - 1.1 ; DEPASIREA TERMENULUI de Restabilirea alimentării după o întrerupere NEPLANIFICATĂ - 6 ore - mediu urban, cu excepția municipiilor reședință de județ, în condiții normale de vreme;	X		
553	20/11/2023	30	LCJT	U	A1 - 1.1 ; DEPASIREA TERMENULUI de Restabilirea alimentării după o întrerupere NEPLANIFICATĂ - 6 ore - mediu urban, cu excepția municipiilor reședință de județ, în condiții normale de vreme;	X		
554	20/11/2023	30	LCJT	U	A1 - 1.2 ; DEPASIREA TERMENULUI de Restabilirea alimentării după o întrerupere NEPLANIFICATĂ - 4 ore - municipii reședință de județ, cu excepția zonelor rurale din componența administrativă a acestora, în condiții normale de vreme;	X		
555	20/11/2023	30	LCJT	U	A1 - 1.2 ; DEPASIREA TERMENULUI de Restabilirea alimentării după o întrerupere NEPLANIFICATĂ - 4 ore - municipii reședință de județ, cu excepția zonelor rurale din componența administrativă a acestora, în condiții normale de vreme;	X		
556	06/10/2023	60	LCJT	R	A4 - 1.1 ; DEPASIREA TERMENULUI de Emiterea AVIZULUI TEHNIC de RACORDARE. - 10 zile calendaristice, pentru cazul în care stabilirea soluției de racordare la rețeaua electrică de IT, MT sau JT a unui loc de consum și/sau de producere se face pe baza unui Studiu de Soluție.			X

Numar total de compensatii platite* 3)	556		418	104	34
Valoarea totala a compensatiilor acordate * 4) [lei]	38,150		29,550	7,420	1,180

*1) Pentru "tip utilizator" se completeaza: loc de consum (LC), loc de productie (LP) sau loc consum si productie (LCP) ori OD. Se precizeaza si nivelul de tensiune la care este racordat locul de consum si/sau de productie ori OD. Ex: LCJT, LCMT, LCIT, LPJT etc.

*2) Se va bifa una dintre cele trei categorii

*3) Se precizează atât numărul total de compensații acordate, cât și defalcarea acestuia pe categorii aferente indicatorilor de performanță.

*4) Se precizează atât valoarea totală a compensațiilor acordate, cât și defalcarea acestuia pe categorii aferente indicatorilor de performanță.

Departament Strategie Rețea
Manager DSR Laura BATĂR

Sef Serviciu Monitorizare Rețea
Hadrian Bogariu



DEER - zona Transilvania Nord

Anexa 8

Tabelul nr. A1 - Linii electrice de distribuție

Nr. crt.	Categorie	2022			2023		
		LEA (km traseu)	LES (km traseu)	Total (km traseu)	LEA (km traseu)	LES (km traseu)	Total (km traseu)
1	IT (110 kV)	2191	37	2228	2191	37	2228
2	MT	11847	4324	16171	11874	4486	16360
3	JT	20793	5514	26307	20846	5607	26453
4	Branșamente	18316	7895	26211	18377	8052	26429

Diferențele la volumul de instalații față de anul 2022 se datorează punerii în funcție în cursul anului 2023 și a casarilor pentru aceeași perioadă

Departament Strategie Rețea

Manager DSR Laura BATÂR

Sef Serviciu Monitorizare Rețea

Hadrian Bogariu

DEER - zona Transilvania Nord

Anexa 8

Tabelul nr. A2 - Stații electrice, posturi de transformare și puncte de alimentare

Nr. crt.	Categorie	2022		2023	
		Cantitate (buc.)	S total (MVA)	Cantitate (buc.)	S total (MVA)
1	Stații electrice (de conexiune/transformare) 110 kV	92	3712	93	3728
2	Stații electrice (de conexiune/transformare) sub 110 kV	29	48	29	48
3	Posturi de transformare	9258	2521	9374	2545
4	Puncte de alimentare	130	18	153	18

Diferențele la volumul de instalații față de anul 2022 se datorează punerilor în funcție în cursul anului 2023 și a casarilor pentru aceeași perioadă

Departament Strategie Rețea

Manager DSR Laura BATÂR

Sef Serviciu Monitorizare Rețea

Hadrian Bogariu



DEER - zona Transilvania Nord

Anexa 8

Tabelul nr. B1 - Linii electrice de distribuție

2023

Nr. crt.	Categorie	Total LEA + LES (km traseu)	PIF	Lungime LEA (km traseu)	Lungime LES (km traseu)	Total LEA + LES (km traseu)
1	IT (110 kV)	2228	înainte de 1960	173	0	173
			1960-1979	1541	9	1550
			1980-1999	423	0	423
			2000-2019	53	21	74
			2020-2023	0	8	8
2	MT	16360	înainte de 1960	406	72	478
			1960-1979	8702	1805	10507
			1980-1999	1630	881	2511
			2000-2019	1038	1181	2219
			2020-2023	97	548	645
3	JT	26453	înainte de 1960	596	173	768
			1960-1979	12330	2677	15007
			1980-1999	4373	1210	5583
			2000-2019	3360	1248	4608
			2020-2023	187	299	487
4	Branșamente	26429	înainte de 1960	1080	612	1692
			1960-1979	9725	2424	12149
			1980-1999	3971	1467	5437
			2000-2019	3417	2996	6413
			2020-2023	184	554	738

Departament Strategie Rețea
Manager DSR Laura BATÂR

Sef Serviciu Monitorizare Retea
Hadrian Bogariu



DEER - zona Transilvania Nord

Anexa 8

Tabelul nr. B2 - Stații electrice, posturi de transformare și puncte de alimentare

2023

Nr. crt.	Categorie	Cantitate (buc.)	An PIF	Cantitate (buc.)
1	Stații electrice (de conexiune/transformare) 110 kV	93	înainte de 1960	7
			1960-1979	62
			1980-1999	18
			2000-2019	5
			2020- 2023	1
2	Stații electrice (de conexiune/transformare) sub 110 kV	29	înainte de 1960	4
			1960-1979	9
			1980-1999	6
			2000-2019	10
			2020- 2023	0
3	Posturi de transformare	9374	înainte de 1960	207
			1960-1979	3986
			1980-1999	2647
			2000-2019	2120
			2020- 2023	414
4	Puncte de alimentare	153	înainte de 1960	2
			1960-1979	44
			1980-1999	43
			2000-2019	29
			2020- 2023	35

Departament Strategie Rețea
Manager DSR Laura BATÂR

Sef Serviciu Monitorizare Rețea
Hadrian Bogariu



DEER - zona Transilvania Nord

Anexa 8

Tabelul nr. C1 - Linii electrice de distribuție

Categorie		2023		
		Lungime linii total (km traseu)	Lungime linii retehnologizate (km traseu)	Lungime linii noi (km traseu)
IT	LEA	2191	1	0
	LES	37	0	0
MT	LEA	11874	91	31
	LES	4486	26	178
JT (excl. branș.)	LEA	20846	95	83
	LES	5607	61	93

Diferentele la volumul de instalatii fata de anul 2022 se datoreaza punerilor in functie in cursul anului 2023 si a casarilor pentru aceeasi perioada

Departament Strategie Rețea

Manager DSR Laura BATÂR

Sef Serviciu Monitorizare Retea

Hadrian Bogariu



DEER - zona Transilvania Nord

Anexa 8

Tabelul nr. C2 - Stații electrice, posturi de transformare și puncte de alimentare

Categorie	2023		
	Total capacități energetice (buc.)	Capacități energetice re tehnologizate (buc.)	Capacități energetice noi realizate (buc.)
Stații electrice (de conexiune/transformare) 110 kV	93	5	1
Stații electrice (de conexiune/transformare) sub 110 kV	29	0	0
Posturi de transformare	9374	170	119
Puncte de alimentare	153	2	23

Diferențele la volumul de instalații față de anul 2022 se datorează punerilor în funcție în cursul anului 2023 și a casarilor pentru aceeași perioadă

Departament Strategie Rețea

Manager DSR Laura BATĂR

Sef Serviciu Monitorizare Rețea
Hadrian Bogariu



D. Incidente deosebite din cadrul DEER zona TRANSILVANIA NORD - an 2023

Tabelul nr. D.1 Centralizator incidente deosebite

Nr. incident deosebit	Data/ora declanșare incident deosebit		Localizare declanșare incident deosebit					Cauza declanșării incidentului ⁽²⁾	Zone afectate (judet - localități afectate)	Nr. total utilizatori afectați	Întreruperi								Observatii
			Judet	Nivel de tensiune	Instalație electrică	Element afectat	Categ. intr. ⁽¹⁾ (b/c/d)				Tranșa nr.	Nr. unități zator i între rupți	IT	MT	JT	Durață întrerupere	Putere întrerupă [MW]	Energie nelivr. [MWh]	Total Energie nelivrata ⁽³⁾ [MWh]
1	04.02.2023	10:25	Salaj	IT	Statia 110/20 kV Jibou	Trafo 2-110/20 kV - 16 MVA	d	Explozie divizor capacitiv faza S cu amorasare arc electric in celula 20 kV Salajana si declansare trafo 2 - 110/20 kV prin protectia maximala de curent tr. I	Judetul Salaj cu localitatile: Balan, Bezded, Birsă, Borza, Brebi, Briglez, Brusturi, Calacea, Cernuc, Chechis, Chendrea, Cheud, Ciglean, Creaca, Cristolt, Cristoltel, Cuceu, Domin, Fabrica, Galgau Almasului, Galpaia, Garbou, Husia, Inau, Jac, Jibou, Lupoia, Muncel, Naprădea, Poiana Ontii, Popteleac, Prodanesti, Romita, Rona, Soimus, Solomon, Solona, Simes Guruslau, Simes Odorhei, Surduc, Testioara, Tihau, Tranis, Turbuta, Vadurele, Valeni, Var, Viile Jacului	28590	1	0	38	28552	0:04	9	0.60	11.06	
											2	0	25	18547	1:05	6.8	7.37		
											3	0	6	6227	1:11	2.61	3.09		
2	16.02.2023	12:23	Salaj	IT	Statia 110/20 kV Cehu	Trafo 2-110/20 kV - 16 MVA	d	La deschiderea SB-2kV Trafo 1 s-a rupt un pol faza S la izolatorul SB-2 20kV spre 120kV Trafo 1 si a aparut p.p. pe barele 20kV	Judetul Salaj cu localitatile: Alunis, Benesat, Biusa, Bulgari, Cehu Silvaniei, Deja, Deleni, Doba Mare, Doba Mica, Dobrin, Horoatu Cehului, Mineu, Motis, Nadis, Naimon, Notig, Salatig, Sincraiu Silvaniei, Uliciug, Verveghi	6637	1	0	13	6624	0:08	2.7	0.36	0.36	
3	22.03.2023	9:21	Bistrita Nasaud	IT	Statia 110/20 kV Lechinta Trafo 2 - 10 MVA 110/20KV	Trafo 2-110/20 kV - 16 MVA	d	Izolator conturnat la SB2- celula 20kV Trafo2	Judetul Bistrita Nasaud cu localitatile: Lechinta, Teaca, Sarmas, Sieu- Magherus, Enciu, Corvinesti	9360	1	0	85	9275	0:10	2	0.33	0.33	
4	12.05.2023	12:05	Satu Mare	IT	LEA 110 kV Suplac Sarmasag	Trafo 1 -110/20 kV - 16 MVA, din Statia 110/20 kV Tasnad	c	Pe LEA 110 kV Suplac-Sarmasag in deschiderea stalpilor 71-72 s-a gsisit copac cazut pe linie taiat de persoane straine	Judetul Satu Mare cu localitatile: Tasnad, Sarauad, Sacaseni, Cheja, Supuru de Jos, Supuru de Sus, Babta, Racova, Hurez, Dobra,Cig. Sancrai, Mihaieni, Acas, Unimat, Beltiug, Ghirisa Craidorolt, Caus, Santau, Hotoan, Pir, Radulesti, Sudurau, Sauca, Cean, Cehalut, Cehal	13216	1	0	84	13132	0:10	4	0.67	0.67	
5	23.06.2023	8:50	Satu Mare	MT	LEA 20 kV Bixad	LEA 20 kV Bixad	d	conductor MT rupt intre stalpii 12 si 13 si intre SD4408 si STC4B	Judetul Satu Mare - localitatileTur, Bixad,Certeze, Huta Certeze,Moiseni, Tarsolt,Camarzana,Aliceni, Boimesti	7443	1	0	22	7421	5:12	1.6	8.32	8.32	
6	23.06.2023	18:54	Bihor	IT	Statia 110/20 kV Salonta	Trafo 2 - 25 MVA, 110/20 Kv	d	defect in cel. 20 kV IPEG	Judetul Bihor cu municipiul Salonta, cu localitatile limitrofe Ciuneghiu, Cefa, Avram Iancu, Madaras, Tulca, Batar, Husassau de Tinca si zona loc. Tinca	28088	1	0	64	28023	0:13	7	1.52	1.93	
											2	0	1	0	0:41	0.6	0.41		
7	06.07.2023	18:05	Satu Mare	IT	LEA 110 kV Carei 1 - Carei Unio	Trafo 1 -110/20 kV - 16 MVA, din Statia 110/20 kV Carei Unio	b	TC 110 kV faza S explodat	Judetul Satu Mare - localitatea Carei	5210	1	0	51	5159	0:03	3.3	0.17	0.17	
8	26.07.2023	2:10	Satu Mare	MT	LEA 20 kV Bixad	LEA 20 kV Bixad	c	Rac 20kV al PT 4467 HocoanuHGH, gestiune tert	jud. Satu Mare - loc.Tur, Bixad,Certeze, Huta Certeze,Moiseni, Tarsolt,Camarzana,Aliceni, Boimesti	7443	1	0	22	7421	6:30	2.3	14.95	14.95	
9	30.08.2023	8:24	Cluj	MT	Statia 110/20 kV Dej Sud	Distribuitori de Medie Tensiune din Statia 110/20/ kV Dej Sud	d	Ca urmare a defectarii unei finale de cablu 20 kV Faza S la Trafo 1 110/20 kV acesta a declansat prin protectie diferentiala si a au ramas fara tensiune Barele 20 kV din Statia Dej Sud.	Partial mun. Dej, zona industriala si Cartier Ocna Dej si localitatile Pintic, Codor, Jichisu de jos, Jichis, Sigau, Cubles, Elciu, Panticu, Recca Cristur, Dabaca, Dirja, Paglisa, Caprioara, Sarata, Dorna	8381	1	0	1	0	0:11	2.4	0.44	4.11	
											2	0	1	0	0:11	2.7	0.50		
											3	0	1	6135	0:11	1.9	0.35		
											4	0	7	460	0:20	2.5	0.83		
											5	0	7	1	0:31	1.8	0.93		
											6	0	8	260	0:31	0.72	0.37		
											7	0	5	1190	0:33	0.39	0.21		
											8	0	5	0	0:46	0.62	0.48		

10	07.09.2023	17:18	Maramures	IT	Statia 110/20/10 kV Baia Mare 5	Trafo 2 - 110/20/10 kV - 25 MVA	d	Functionare intempestiva releu intermediar celula 20kV Trafo2	Judetul Maramures cu localitatea Baia Mare, partial	13034	1	0	2	13032	0:08	6.5	0.87	0.87	
11	07.09.2023	20:53	Bihor	IT	Statia 110/20 kV Oradea Nord	Trafo 4 - 25 MVA, 110/20 kV	d	Siguranta arsa pe MT in cel 20 kV Masura 2. S-a inlocuit. Element defect: 12 Vcc din cadrul bateriei de acumulatori 220Vcc/150Ah din statia Oradea Nord.	Judetul Bihor, municipiul Oradea, zona cartierelor Rogerius si Episcopia	37190	1	0	51	7438	0:36	2.6	1.56	7.93	
											2	0	7	28778	0:37	10.0	6.17		
											3	0	1	915	0:38	0.32	0.20		
12	03.11.2023	13:54	Satu Mare	MT	LEA 20 kV Bixad	LEA 20 kV Bixad	d	Conductoare flesate intre SS 4408 si STC4B	jud .Satu Mare - loc.Tur, Bixad,Certeze, Huta Certeze,Moiseni, Tarsolt,Camarzana,Aliceni, Boinesiti	7443	1	0	22	7421	1:57	2.015	3.93	3.93	
13	29.12.2023	23:00	Cluj	MT	Statia 110/20/10 kV Campului	Distributori de Medie Tensiune din Statia 110/20/10 kV Campului	d	Ca urmare a defectarii unei finale de cablu 20 kV Faza T la TRAF0 I 25/16/25 MVA acesta a declansat prin protectie diferentiala si a au ramas fara tensiune Barele MT din Statia Campului.	Partial mun. Cluj- Napoca Cartierul Manastur	23163	1	0	0	3904	0:07	0.49	0.06	1.53	
											2	0	1	3577	0:14	0.6	0.14		
											3	0	0	3199	0:15	0.15	0.04		
											4	0	0	1112	0:20	0.207	0.07		
											5	0	1	2845	0:22	0.315	0.12		
											6	0	5	1712	0:31	0.49	0.25		
											7	0	1	1243	0:32	0.28	0.15		
											8	0	0	1544	0:38	0.187	0.12		
											9	0	0	2705	0:40	0.29	0.19		
											10	0	1	727	1:00	0.2	0.19		
											11	0	1	585	1:00	0.21	0.21		

Departament Strategie Retea
Manager DSR Laura BATAR

Sef Serviciu Monitorizare Retea
Hadrian Bogdan



DEER - zona Transilvania Nord

Anexa 8

Tabelul nr. D2 - Localizare incidente deosebite înregistrate în anul 2023

	Cluj	Bihor	Maramures	Satu Mare	Bistrita Nasa	Salaj	Total TN
Incidente deosebite	2	2	1	5	1	2	13
Utilizatori afectați cumulat	31544	37190	13034	40755	9360	35227	167110
Putere întreruptă cumulat [MW]	16.46	12.92	6.5	13.22	2	21.11	72.21
Energie nelivrată cumulat [MWh]	5.64	7.93	0.87	28.04	0.33	11.42	54.23

Departament Strategie Rețea
Manager DSR Laura BATÂR

Sef Serviciu Monitorizare Retea
Hadrian Bogariu



DEER - zona Transilvania Nord
Anexa 8
Tabelul nr. D.3 - Cauze incidente deosebite înregistrate în anul 2023

Cauze interne OD		Cauze externe OD			Cauze neidentificate
Defecte interne în instalații	Vegetația crescută în culoar LEA	Fenomene meteo defavorabile	Acțiuni externe (terți/alți OR/animale)	Altele (Se va detalia.)	
10	0	1	2	0	0

Departament Strategie Rețea
Manager DSR Laura BATĂR

Sef Serviciu Monitorizare Rețea
Hadrian Bogariu



Tabel 4 - Principalii parametri tehnici de calitate a energiei electrice raportati anual

Situatia centralizatoare a calitatii energiei electrice monitorizata pe barele de MT ale statiilor 110kV/MT -fara evenimentele din circuitele secundare care nu au afectat con

DEER - Zona Transilvania Nord 2023

	Numar/valoare annual	Depasire % din maxim admis / nominal	nr saptamani cu abateri	Numar/valoare e annual	Depasire % din maxim admis / nominal	nr saptamani cu abateri	Numar/valoare e annual	Depasire % din maxim admis / nominal	nr saptamani cu abateri	Numar/valoare e annual	Depasire % din maxim admis / nominal	nr saptamani cu abateri	Numar/valoare e annual
Parametri tehnici de calitate	Abator T2 20kV - Mavosys10*E2 - an. 2023			Alesd T1 20 kV - Mavosys10*E2 - an. 2023			Baciu T1 10 kV - Mavosys10*E2 - an. 2023			Baciu T2 20 kV - Mavosys10*E2 - an. 2023			Baia Sprie1 T
Numărul de întreruperi tranzitorii	0			0			0			1			0
Numărul de întreruperi scurte	0			0			0			0			0
Numărul de întreruperi lungi	0			2			0			0			0
Numărul de goluri de tensiune	127			340			156			303			198
Frecvența medie (Hz)	50.0			50.0			50.0			50.0			50.0
Tensiunea medie (kV)	21027			21453			10357			20533			21133
Depășiri ale limitelor normale de variație a tensiunii (valoare %, nr.săptămâni)	*	0%	0	*	0%	0	*	0%	0	*	0%	0	*
Depășiri ale limitelor normale pentru variațiile rapide de tensiune (număr anual)	842	[>4%Un]	*	941	[>4%Un]	*	788	[>4%Un]	*	989	[>4%Un]	*	1044
Supratensiuni temporare la frecvența industrială între faze și pământ ((valoare %, nr.săptămâni)	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
Depășirea valorii normate de flicker, pe termen lung (nr.săptămâni) medie între cele 3 faze	*	0%	0	*	246%	4	*	0%	0%	*	0%	0%	*
Depășirea valorii maxime a armonicii (% din fundamentală, nr.săptămâni)	2	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0
	3	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0
	4	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0
	5	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0
	6	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0
	7	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0
	8	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0
	9	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0
	10	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0
	11	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0
	12	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0
	13	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0
	14	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0
	15	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0
	16	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0
	17	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0
	18	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0
	19	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0
	20	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0
	21	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0
	22	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0
	23	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0
	24	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0
	25	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0
Depășirea factorului de distorsiune armonică (valoare %, nr.săptămâni)	*	0%	0	*	0%	0	*	0%	0	*	0%	0	*
Depășirea factorului de nesimetrie de secvență inversă (valoare %, nr.săptămâni)	*	0%	0	*	0%	0	*	0%	0	*	0%	0	*
Saptamani monitorizate 202			52	Saptamani monitorizate 20			52	Saptamani monitorizate 20			52	Saptamani monitorizate 20	

Monitorizarea a fost facuta cu analizoare tip MAVOSYS10

Numar/valoare anual	Depasire % din maxim admis / nominal	nr saptamani cu abateri	Numar/valoare anual	Depasire % din maxim admis / nominal	nr saptamani cu abateri	Numar/valoare anual	Depasire % din maxim admis / nominal	nr saptamani cu abateri	Numar/valoare anual	Depasire % din maxim admis / nominal	nr saptamani cu abateri	Numar/valoare anual	Depasire % din maxim admis / nominal	nr saptamani cu abateri
Carei Unio T1 20 kV - Mavosys10*E2 - an 2023			Carei 1 T2 20 kV - Mavosys10*E2 - an 2023			F 48MW Ciuperceni 110kV - Mavosys10*E2 - an 2023			CET 2 Oradea T1 20 kV - Mavosys10*E2 - an 2023			Cluj-Nord T1 10kV - Mavosys10*E2 - an 2023		
2			0			1			9			0		
0			0			0			0			0		
0			0			0			1			0		
171			86			89			281			159		
50.0			50.0			50.0			50.0			50.0		
20867			20920			120230			21467			10357		
*	0%	0	*	0%	0		114%	52	*	0%	0	*	0%	0
787	[>4%Un]	*	556	[>4%Un]	*	535	[>4%Un]	*	1081	[>4%Un]	*	765	[>4%Un]	*
*	*	*	*	*	*	*			*	0%	0	*	0%	0
*	0%	0	*	0%	0	*	0%	0	*	0%	0	*	0%	0
*	0%	0	*	0%	0	*	0%	0	*	0%	0	*	0%	0
*	0%	0	*	0%	0	*	0%	0	*	0%	0	*	0%	0
*	0%	0	*	0%	0	*	0%	0	*	0%	0	*	0%	0
*	0%	0	*	0%	0	*	0%	0	*	0%	0	*	0%	0
*	0%	0	*	0%	0	*	0%	0	*	0%	0	*	0%	0
*	0%	0	*	0%	0	*	0%	0	*	0%	0	*	0%	0
*	0%	0	*	0%	0	*	0%	0	*	0%	0	*	0%	0
*	0%	0	*	0%	0	*	0%	0	*	0%	0	*	0%	0
*	0%	0	*	0%	0	*	0%	0	*	0%	0	*	0%	0
*	0%	0	*	0%	0	*	0%	0	*	0%	0	*	0%	0
*	0%	0	*	0%	0	*	0%	0	*	0%	0	*	0%	0
*	0%	0	*	0%	0	*	0%	0	*	0%	0	*	0%	0
*	0%	0	*	0%	0	*	0%	0	*	0%	0	*	0%	0
*	0%	0	*	0%	0	*	0%	0	*	0%	0	*	0%	0
*	0%	0	*	0%	0	*	0%	0	*	0%	0	*	0%	0
*	0%	0	*	0%	0	*	0%	0	*	0%	0	*	0%	0
*	0%	0	*	0%	0	*	0%	0	*	0%	0	*	0%	0
*	0%	0	*	0%	0	*	0%	0	*	0%	0	*	0%	0
*	0%	0	*	0%	0	*	0%	0	*	0%	0	*	0%	0
*	0%	0	*	0%	0	*	0%	0	*	0%	0	*	0%	0
*	0%	0	*	0%	0	*	0%	0	*	0%	0	*	0%	0
Saptamani monitorizate 20		52	Saptamani monitorizate 20		52	Saptamani monitorizate 20		52	Saptamani monitorizate 20		52	Saptamani monitorizate 20		52
						Statie producatorului CEF Ciuperceni 48MW 110kV;								

Numar/valoare anual	Depasire % din maxim admis / nominal	nr saptamani cu abateri	Numar/valoare anual	Depasire % din maxim admis / nominal	nr saptamani cu abateri	Numar/valoare anual	Depasire % din maxim admis / nominal	nr saptamani cu abateri	Numar/valoare anual	Depasire % din maxim admis / nominal	nr saptamani cu abateri	Numar/valoare anual	Depasire % din maxim admis / nominal	nr saptamani cu abateri	Numar/valoare anual
Cluj-Nord T2 20kV - Mavosys10"E2 - an_2023			Dej Sud 20 kV - Mavosys10"E2 - an_2023			Dej Cuzdrioara 20kV - Mavosys10"E2 - an_2023			Gherla T2 20 kV - Mavosys10"E2 - an_2023			Huedin 20 kV - Mavosys10"E2 - an_2023			Jucu
0			0			0			1			3			0
0			0			0			0			0			0
0			0			0			0			0			0
261			198			313			252			485			253
50.0			50.0			50.0			50.0			50.0			50.00
20267			21033			20667			20973			20707			20540
*	0%	0 *	*	0%	0 *	*	0%	0 *	*	0%	0 *	*	0%	0 *	*
752	[>4%Un]	*	833	[>4%Un]	*	1050	[>4%Un]	*	1022	[>4%Un]	*	2661	[>4%Un]	*	724
*	0%	0 *	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
*	0%	0 *	*	127%	1 *	*		0 *	*	149%	3 *	*	277%	9 *	
*	0%	0 *	*	0%	0 *	*	0%	0 *	*	0%	0 *	*	0%	0 *	*
*	0%	0 *	*	0%	0 *	*	0%	0 *	*	0%	0 *	*	0%	0 *	*
*	0%	0 *	*	0%	0 *	*	0%	0 *	*	0%	0 *	*	0%	0 *	*
*	0%	0 *	*	0%	0 *	*	0%	0 *	*	0%	0 *	*	0%	0 *	*
*	0%	0 *	*	0%	0 *	*	0%	0 *	*	0%	0 *	*	0%	0 *	*
*	0%	0 *	*	0%	0 *	*	0%	0 *	*	0%	0 *	*	0%	0 *	*
*	0%	0 *	*	0%	0 *	*	0%	0 *	*	0%	0 *	*	0%	0 *	*
*	0%	0 *	*	0%	0 *	*	0%	0 *	*	0%	0 *	*	0%	0 *	*
*	0%	0 *	*	0%	0 *	*	0%	0 *	*	0%	0 *	*	0%	0 *	*
*	0%	0 *	*	0%	0 *	*	0%	0 *	*	0%	0 *	*	0%	0 *	*
*	0%	0 *	*	0%	0 *	*	0%	0 *	*	0%	0 *	*	0%	0 *	*
*	0%	0 *	*	0%	0 *	*	0%	0 *	*	0%	0 *	*	0%	0 *	*
*	0%	0 *	*	0%	0 *	*	0%	0 *	*	0%	0 *	*	0%	0 *	*
*	0%	0 *	*	0%	0 *	*	0%	0 *	*	0%	0 *	*	0%	0 *	*
*	0%	0 *	*	0%	0 *	*	0%	0 *	*	0%	0 *	*	0%	0 *	*
*	0%	0 *	*	0%	0 *	*	0%	0 *	*	0%	0 *	*	0%	0 *	*
*	0%	0 *	*	0%	0 *	*	0%	0 *	*	0%	0 *	*	0%	0 *	*
*	0%	0 *	*	0%	0 *	*	0%	0 *	*	0%	0 *	*	0%	0 *	*
Saptamani monitorizate 20		52	Saptamani monitorizate 20		52	Saptamani monitorizate 20		52	Saptamani monitorizate 20		52	Saptamani monitorizate 20		52	Saptamani i

Depasire % din maxim admis / nominal	nr saptamani cu abateri	Numar/valoare annual	Depasire % din maxim admis / nominal	nr saptamani cu abateri	Numar/valoare annual	Depasire % din maxim admis / nominal	nr saptamani cu abateri	Numar/valoare annual	Depasire % din maxim admis / nominal	nr saptamani cu abateri	Numar/valoare annual	Depasire % din maxim admis / nominal	nr saptamani cu abateri	Numar/valoare annual
J - Mavosys10"E2 - an_2023		Lechinta 20 kV - Mavosys10"E2 - an_2023			Leordina T1 20 kV 1A - Mavosys10"E2 - an_2023			Mihai Viteazu - Mavosys10"E2 - an_2023			Marghita T1_20 kV - Mavosys10"E2 - an_2023			Nadas T1_10
		2			0 *			2 *			1			3
		0			0 *			0 *			0			1
		0			0 *			0 *			0			0
		353			119			159			128			211
		50.0			50.00 *	*		50.00 *	*		50.0			50.0
		20887			20673 *			21027 *			21453			10100
0%	0 *		0%	0 *		0%	0 *		0%	0 *		0%	0 *	
[>4%Un]	*	1347	[>4%Un]	*	210	[>4%Un]	*	950	[>4%Un]	*	1061	[>4%Un]	*	899
*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
281%	11 *		115%	9 *		146%	1 *			2 *				0 *
0%	0 *		0%	0 *		0%	0 *		0%	0 *		0%	0 *	
0%	0 *		0%	0 *		0%	0 *		0%	0 *		0%	0 *	
0%	0 *		0%	0 *		0%	0 *		0%	0 *		0%	0 *	
0%	0 *		0%	0 *		0%	0 *		0%	0 *		0%	0 *	
0%	0 *		0%	0 *		0%	0 *		0%	0 *		0%	0 *	
0%	0 *		0%	0 *		0%	0 *		0%	0 *		0%	0 *	
0%	0 *		0%	0 *		0%	0 *		0%	0 *		0%	0 *	
0%	0 *		0%	0 *		0%	0 *		0%	0 *		0%	0 *	
0%	0 *		0%	0 *		0%	0 *		0%	0 *		0%	0 *	
0%	0 *		0%	0 *		0%	0 *		0%	0 *		0%	0 *	
0%	0 *		0%	0 *		0%	0 *		0%	0 *		0%	0 *	
0%	0 *		0%	0 *		0%	0 *		0%	0 *		0%	0 *	
0%	0 *		0%	0 *		0%	0 *		0%	0 *		0%	0 *	
0%	0 *		0%	0 *		0%	0 *		0%	0 *		0%	0 *	
0%	0 *		0%	0 *		0%	0 *		0%	0 *		0%	0 *	
0%	0 *		0%	0 *		0%	0 *		0%	0 *		0%	0 *	
0%	0 *		0%	0 *		0%	0 *		0%	0 *		0%	0 *	
0%	0 *		0%	0 *		0%	0 *		0%	0 *		0%	0 *	
0%	0 *		0%	0 *		0%	0 *		0%	0 *		0%	0 *	
0%	0 *		0%	0 *		0%	0 *		0%	0 *		0%	0 *	
0%	0 *		0%	0 *		0%	0 *		0%	0 *		0%	0 *	
0%	0 *		0%	0 *		0%	0 *		0%	0 *		0%	0 *	
0%	0 *		0%	0 *		0%	0 *		0%	0 *		0%	0 *	
0%	0 *		0%	0 *		0%	0 *		0%	0 *		0%	0 *	
0%	0 *		0%	0 *		0%	0 *		0%	0 *		0%	0 *	
0%	0 *		0%	0 *		0%	0 *		0%	0 *		0%	0 *	
0%	0 *		0%	0 *		0%	0 *		0%	0 *		0%	0 *	
0%	0 *		0%	0 *		0%	0 *		0%	0 *		0%	0 *	
0%	0 *		0%	0 *		0%	0 *		0%	0 *		0%	0 *	
0%	0 *		0%	0 *		0%	0 *		0%	0 *		0%	0 *	
0%	0 *		0%	0 *		0%	0 *		0%	0 *		0%	0 *	
0%	0 *		0%	0 *		0%	0 *		0%	0 *		0%	0 *	
0%	0 *		0%	0 *		0%	0 *		0%	0 *		0%	0 *	
0%	0 *		0%	0 *		0%	0 *		0%	0 *		0%	0 *	
0%	0 *		0%	0 *		0%	0 *		0%	0 *		0%	0 *	
0%	0 *		0%	0 *		0%	0 *		0%	0 *		0%	0 *	
0%	0 *		0%	0 *		0%	0 *		0%	0 *		0%	0 *	
0%	0 *		0%	0 *		0%	0 *		0%	0 *		0%	0 *	
0%	0 *		0%	0 *		0%	0 *		0%	0 *		0%	0 *	
0%	0 *		0%	0 *		0%	0 *		0%	0 *		0%	0 *	
0%	0 *		0%	0 *		0%	0 *		0%	0 *		0%	0 *	
0%	0 *		0%	0 *		0%	0 *		0%	0 *		0%	0 *	
0%	0 *		0%	0 *		0%	0 *		0%	0 *		0%	0 *	
0%	0 *		0%	0 *		0%	0 *		0%	0 *		0%	0 *	
0%	0 *		0%	0 *		0%	0 *		0%	0 *		0%	0 *	
0%	0 *		0%	0 *		0%	0 *		0%	0 *		0%	0 *	
0%	0 *		0%	0 *		0%	0 *		0%	0 *		0%	0 *	
0%	0 *		0%	0 *		0%	0 *		0%	0 *		0%	0 *	
0%	0 *		0%	0 *		0%	0 *		0%	0 *		0%	0 *	
0%	0 *		0%	0 *		0%	0 *		0%	0 *		0%	0 *	
0%	0 *		0%	0 *		0%	0 *		0%	0 *		0%	0 *	
0%	0 *		0%	0 *		0%	0 *		0%	0 *		0%	0 *	
0%	0 *		0%	0 *		0%	0 *		0%	0 *		0%	0 *	
0%	0 *		0%	0 *		0%	0 *		0%	0 *		0%	0 *	
0%	0 *		0%	0 *		0%	0 *		0%	0 *		0%	0 *	
0%	0 *		0%	0 *		0%	0 *		0%	0 *		0%	0 *	
0%	0 *		0%	0 *		0%	0 *		0%	0 *		0%</		

obs: valorile se refera la marimile masurate pe barele de MT ale statiilor de 110/MT, nu la consumatorii afectati.

[illegible]

10 / 11

[illegible]

DEER - Zona Transilvania Nord - 2023

Tabelul nr. 5 – Clasificarea golurilor de tensiune funcție de durată și tensiune reziduală - 2023							
NC	Statia	Tensiunea reziduală $u \%$	Durata t ms				
			$10 \leq t \leq 200$	$200 < t \leq 500$	$500 < t \leq 1000$	$1000 < t \leq 5000$	$5000 < t \leq 60000$
1	Abator T2 20 kV	$90 > u \geq 80$	65	3	0	0	0
		$80 > u \geq 70$	38	0	0	0	0
		$70 > u \geq 40$	19	0	0	0	0
		$40 > u \geq 5$	2	0	0	0	0
		$5 > u$	0	0	0	0	0
2	Alesd T1 20 kV	$90 > u \geq 80$	62	57	20	9	0
		$80 > u \geq 70$	42	45	10	1	0
		$70 > u \geq 40$	28	42	17	1	0
		$40 > u \geq 5$	2	3	1	0	0
		$5 > u$	0	0	0	0	0
3	Baciu T1 10 kV	$90 > u \geq 80$	81	4	2	1	0
		$80 > u \geq 70$	46	2	0	0	0
		$70 > u \geq 40$	15	3	1	0	0
		$40 > u \geq 5$	1	0	0	0	0
		$5 > u$	0	0	0	0	0
4	Baciu T2 20 kV	$90 > u \geq 80$	107	6	8	0	0
		$80 > u \geq 70$	53	6	14	1	0
		$70 > u \geq 40$	46	10	20	8	0
		$40 > u \geq 5$	15	3	2	1	0
		$5 > u$	2	0	0	1	0
5	Baia Sprie1 T1 20kV	$90 > u \geq 80$	89	5	0	6	0
		$80 > u \geq 70$	52	9	1	2	0
		$70 > u \geq 40$	27	3	0	0	0
		$40 > u \geq 5$	4	0	0	0	0
		$5 > u$	0	0	0	0	0
6	BaiaMare5 T1-20kV SB1	$90 > u \geq 80$	94	7	18	1	3
		$80 > u \geq 70$	54	6	28	0	0
		$70 > u \geq 40$	61	15	3	1	0
		$40 > u \geq 5$	16	11	3	0	0
		$5 > u$	6	6	0	0	0
7	BaiaMare5 T2-10kV SB1	$90 > u \geq 80$	114	9	1	0	0
		$80 > u \geq 70$	62	14	1	1	0
		$70 > u \geq 40$	27	0	0	0	0
		$40 > u \geq 5$	7	3	0	0	0
		$5 > u$	1	0	0	0	0
8	Baita MT	$90 > u \geq 80$	85	14	1	0	0
		$80 > u \geq 70$	44	16	1	0	0
		$70 > u \geq 40$	67	18	12	0	0
		$40 > u \geq 5$	3	0	1	0	0
		$5 > u$	1	0	1	2	0
9	Beclean MT	$90 > u \geq 80$	89	26	23	6	0
		$80 > u \geq 70$	42	13	17	2	0
		$70 > u \geq 40$	85	7	34	0	0
		$40 > u \geq 5$	0	0	8	0	0
		$5 > u$	0	0	1	0	0
10	Beius T1	$90 > u \geq 80$	60	24	4	0	0
		$80 > u \geq 70$	29	17	3	1	0
		$70 > u \geq 40$	30	21	1	0	0
		$40 > u \geq 5$	3	3	1	0	0
		$5 > u$	1	0	0	0	0
11	Carei 1 T2 20 kV	$90 > u \geq 80$	66	13	1	1	0
		$80 > u \geq 70$	38	2	2	1	0
		$70 > u \geq 40$	21	3	1	0	0
		$40 > u \geq 5$	3	1	0	0	0
		$5 > u$	0	0	0	0	0
12	Carei Unio T1 20 kV	$90 > u \geq 80$	77	10	5	4	0
		$80 > u \geq 70$	32	2	3	4	0
		$70 > u \geq 40$	20	3	10	1	0
		$40 > u \geq 5$	0	0	0	0	0
		$5 > u$	1	0	1	0	0

NC	Statia	Tensiunea reziduală u %	Durata t ms				
			$10 \leq t \leq 200$	$200 < t \leq 500$	$500 < t \leq 1000$	$1000 < t \leq 5000$	$5000 < t \leq 60000$
13	CEF 48MW Ciuperceni 110kV	$90 > u \geq 80$	50	3	0	0	0
		$80 > u \geq 70$	24	0	1	0	0
		$70 > u \geq 40$	7	0	0	0	0
		$40 > u \geq 5$	0	0	0	0	0
		$5 > u$	0	0	0	1	0
14	CET 2 Oradea T1 20 kV	$90 > u \geq 80$	103	7	1	0	0
		$80 > u \geq 70$	80	6	0	0	0
		$70 > u \geq 40$	43	29	1	0	0
		$40 > u \geq 5$	2	3	4	1	0
		$5 > u$	3	7	4	10	6
15	Cluj-Nord T1 10kV	$90 > u \geq 80$	79	3	0	0	0
		$80 > u \geq 70$	51	3	2	0	0
		$70 > u \geq 40$	12	3	3	0	0
		$40 > u \geq 5$	1	0	2	0	0
		$5 > u$	0	0	0	0	0
16	Cluj-Nord T2 20kV	$90 > u \geq 80$	164	5	1	0	0
		$80 > u \geq 70$	62	5	2	1	0
		$70 > u \geq 40$	17	3	1	0	0
		$40 > u \geq 5$	0	0	0	0	0
		$5 > u$	0	0	0	0	0
17	Dej Sud 20 kV	$90 > u \geq 80$	88	1	2	3	0
		$80 > u \geq 70$	68	4	2	6	0
		$70 > u \geq 40$	10	5	1	0	0
		$40 > u \geq 5$	5	1	0	1	0
		$5 > u$	1	0	0	0	0
18	Dej Cuzdrioara 20 kV	$90 > u \geq 80$	105	12	13	2	0
		$80 > u \geq 70$	61	6	4	4	0
		$70 > u \geq 40$	87	9	3	1	0
		$40 > u \geq 5$	4	1	0	0	0
		$5 > u$	6	9	4	1	0
19	Gherla T2	$90 > u \geq 80$	124	9	10	2	0
		$80 > u \geq 70$	71	2	0	1	0
		$70 > u \geq 40$	16	6	1	0	0
		$40 > u \geq 5$	5	1	3	0	0
		$5 > u$	3	0	0	1	0
20	Huedin T1 20 kV	$90 > u \geq 80$	133	56	76	13	0
		$80 > u \geq 70$	31	12	31	15	0
		$70 > u \geq 40$	55	14	8	24	0
		$40 > u \geq 5$	13	3	0	0	0
		$5 > u$	7	0	0	1	0
21	Jucu T1 20 kV	$90 > u \geq 80$	151	2	5	0	0
		$80 > u \geq 70$	74	2	4	1	0
		$70 > u \geq 40$	9	1	2	0	0
		$40 > u \geq 5$	1	1	0	0	0
		$5 > u$	3	0	0	0	0
22	Lechinta 20kV	$90 > u \geq 80$	124	31	10	0	0
		$80 > u \geq 70$	47	8	10	0	0
		$70 > u \geq 40$	85	10	17	0	0
		$40 > u \geq 5$	6	3	1	0	0
		$5 > u$	2	0	1	0	0
23	Leordina T1 20 kV 1A	$90 > u \geq 80$	31	19	9	7	0
		$80 > u \geq 70$	16	6	8	11	0
		$70 > u \geq 40$	6	3	0	2	0
		$40 > u \geq 5$	1	0	0	0	0
		$5 > u$	1	0	0	1	0
24	M. Viteazu T1	$90 > u \geq 80$	49	12	5	3	0
		$80 > u \geq 70$	29	4	3	3	0
		$70 > u \geq 40$	33	3	11	1	0
		$40 > u \geq 5$	1	0	2	0	0

NC	Statia	Tensiunea reziduală u %	Durata t ms				
			$10 \leq t \leq 200$	$200 < t \leq 500$	$500 < t \leq 1000$	$1000 < t \leq 5000$	$5000 < t \leq 60000$
		$5 > u$	0	0	2	0	0
25	Marghita T1	$90 > u \geq 80$	30	10	3	2	0
		$80 > u \geq 70$	20	8	2	2	0
		$70 > u \geq 40$	18	23	0	0	0
		$40 > u \geq 5$	3	5	1	0	0
		$5 > u$	7	9	10	12	8
26	Nadas T1 10 kV	$90 > u \geq 80$	124	5	1	0	0
		$80 > u \geq 70$	52	6	2	0	0
		$70 > u \geq 40$	15	3	1	0	0
		$40 > u \geq 5$	2	0	0	0	0
		$5 > u$	3	0	0	0	0
27	Nasaud T1	$90 > u \geq 80$	105	22	3	1	0
		$80 > u \geq 70$	39	8	2	1	0
		$70 > u \geq 40$	43	8	10	0	0
		$40 > u \geq 5$	43	0	7	0	0
		$5 > u$	5	0	5	1	0
28	Nistru T1 20 kV	$90 > u \geq 80$	72	7	4	0	0
		$80 > u \geq 70$	35	8	6	2	0
		$70 > u \geq 40$	28	9	4	9	1
		$40 > u \geq 5$	4	2	2	0	0
		$5 > u$	0	0	1	1	3
29	Oradea Centru T2 20 kV	$90 > u \geq 80$	5	0	0	0	0
		$80 > u \geq 70$	3	0	0	0	0
		$70 > u \geq 40$	0	0	0	0	0
		$40 > u \geq 5$	0	0	0	0	0
		$5 > u$	0	0	0	0	0
30	Pietrosul T1 20 kV SB1	$90 > u \geq 80$	20	6	0	1	0
		$80 > u \geq 70$	8	8	0	1	0
		$70 > u \geq 40$	8	2	0	2	0
		$40 > u \geq 5$	1	0	0	0	0
		$5 > u$	1	0	0	1	4
31	Poiana T2 20 kV	$90 > u \geq 80$	55	4	4	0	0
		$80 > u \geq 70$	35	3	2	1	0
		$70 > u \geq 40$	24	4	0	2	0
		$40 > u \geq 5$	0	0	0	0	0
		$5 > u$	0	0	0	0	0
32	Poiana T1 6kV	$90 > u \geq 80$	53	4	1	2	0
		$80 > u \geq 70$	35	2	2	2	0
		$70 > u \geq 40$	23	4	3	3	0
		$40 > u \geq 5$	0	0	0	1	0
		$5 > u$	0	0	0	0	0
33	Prundu Bargaului T1 20 kV	$90 > u \geq 80$	112	35	13	0	0
		$80 > u \geq 70$	53	18	6	0	0
		$70 > u \geq 40$	123	20	4	1	0
		$40 > u \geq 5$	9	5	4	0	0
		$5 > u$	31	20	4	2	1
34	Rodna T1	$90 > u \geq 80$	77	30	14	2	0
		$80 > u \geq 70$	28	16	14	2	0
		$70 > u \geq 40$	87	8	8	0	0
		$40 > u \geq 5$	2	0	4	0	0
		$5 > u$	1	0	1	5	1
35	Sacueni T2	$90 > u \geq 80$	39	24	9	15	0
		$80 > u \geq 70$	24	6	6	11	0
		$70 > u \geq 40$	20	21	4	6	0
		$40 > u \geq 5$	0	0	1	0	0
		$5 > u$	0	0	6	1	1
36	Salonta T1	$90 > u \geq 80$	129	121	75	23	0
		$80 > u \geq 70$	67	88	45	18	0
		$70 > u \geq 40$	39	47	7	2	0
		$40 > u \geq 5$	12	4	3	2	0
		$5 > u$	19	1	0	5	37
		$90 > u \geq 80$	76	10	2	0	0
		$80 > u \geq 70$	35	10	0	1	0

NC	Statia	Tensiunea reziduală u %	Durata t ms				
			$10 \leq t \leq 200$	$200 < t \leq 500$	$500 < t \leq 1000$	$1000 < t \leq 5000$	$5000 < t \leq 60000$
37	Sarmasag T1 20 kV	$70 > u \geq 40$	6	5	1	0	0
		$40 > u \geq 5$	5	3	1	0	0
		$5 > u$	1	0	0	5	0
38	Sasar T2 20 kV	$90 > u \geq 80$	31	6	0	0	0
		$80 > u \geq 70$	28	10	0	0	0
		$70 > u \geq 40$	3	0	0	0	0
		$40 > u \geq 5$	0	0	0	0	0
		$5 > u$	0	0	0	0	0
39	Satu Mare 2 T1 6 kV	$90 > u \geq 80$	67	1	1	2	0
		$80 > u \geq 70$	40	2	0	0	0
		$70 > u \geq 40$	13	1	0	0	0
		$40 > u \geq 5$	6	1	2	0	0
		$5 > u$	2	0	0	1	0
40	Seini Trafo 1	$90 > u \geq 80$	80	16	14	8	0
		$80 > u \geq 70$	45	10	6	6	0
		$70 > u \geq 40$	70	3	5	0	0
		$40 > u \geq 5$	13	4	1	0	0
		$5 > u$	3	0	0	0	0
41	Sighet T1 20 kV	$90 > u \geq 80$	72	5	8	1	0
		$80 > u \geq 70$	50	7	14	2	0
		$70 > u \geq 40$	35	15	4	2	0
		$40 > u \geq 5$	6	5	4	1	0
		$5 > u$	1	1	0	2	0
42	Sighet T1 6 kV	$90 > u \geq 80$	71	7	9	5	0
		$80 > u \geq 70$	46	6	14	2	0
		$70 > u \geq 40$	73	22	6	3	0
		$40 > u \geq 5$	4	2	3	0	0
		$5 > u$	1	0	0	2	1
43	Simleu Silvaniei T1 20 kV	$90 > u \geq 80$	66	9	7	4	0
		$80 > u \geq 70$	20	6	6	5	0
		$70 > u \geq 40$	3	5	2	0	0
		$40 > u \geq 5$	0	0	2	0	0
		$5 > u$	0	0	0	0	1
44	Stei T1 20 kV	$90 > u \geq 80$	48	10	5	2	0
		$80 > u \geq 70$	22	10	1	6	0
		$70 > u \geq 40$	37	10	1	0	0
		$40 > u \geq 5$	2	1	4	1	0
		$5 > u$	0	0	3	3	2
45	Tg. Lapus T1 20 kV	$90 > u \geq 80$	150	5	4	1	1
		$80 > u \geq 70$	58	8	10	1	0
		$70 > u \geq 40$	44	18	14	0	0
		$40 > u \geq 5$	7	13	4	0	0
		$5 > u$	1	2	0	0	0
46	Tasnad T1 20 kV	$90 > u \geq 80$	131	22	12	7	1
		$80 > u \geq 70$	44	6	4	12	0
		$70 > u \geq 40$	12	6	4	0	0
		$40 > u \geq 5$	4	1	3	0	0
		$5 > u$	2	0	1	1	0
47	Tileagd T1 20 kV	$90 > u \geq 80$	45	14	0	6	0
		$80 > u \geq 70$	18	10	0	2	0
		$70 > u \geq 40$	10	11	0	0	0
		$40 > u \geq 5$	4	6	1	0	0
		$5 > u$	3	7	0	3	0
48	Unirea T1 20 kV	$90 > u \geq 80$	113	26	18	0	0
		$80 > u \geq 70$	35	9	4	0	0
		$70 > u \geq 40$	94	9	8	0	0
		$40 > u \geq 5$	4	1	4	0	0
		$5 > u$	2	0	0	1	1
49	Vascau T1	$90 > u \geq 80$	47	12	7	0	0
		$80 > u \geq 70$	26	14	3	0	0
		$70 > u \geq 40$	35	9	4	0	0
		$40 > u \geq 5$	2	0	1	0	0
		$5 > u$	0	0	1	1	0
		$90 > u \geq 80$	48	8	0	0	0

NC	Statia	Tensiunea reziduală $u \%$	Durata t ms				
			$10 \leq t \leq 200$	$200 < t \leq 500$	$500 < t \leq 1000$	$1000 < t \leq 5000$	$5000 < t \leq 60000$
50	Velenta T1 20 kV	$80 > u \geq 70$	20	4	1	0	0
		$70 > u \geq 40$	6	3	0	0	0
		$40 > u \geq 5$	3	5	1	0	0
		$5 > u$	1	3	0	0	0
51	Viisoara T1 MT	$90 > u \geq 80$	83	27	9	0	0
		$80 > u \geq 70$	31	7	5	0	0
		$70 > u \geq 40$	73	6	2	0	0
		$40 > u \geq 5$	11	30	0	0	0
		$5 > u$	5	15	0	0	0
52	Viseu T1 20 kV	$90 > u \geq 80$	84	10	12	2	0
		$80 > u \geq 70$	55	10	15	0	0
		$70 > u \geq 40$	49	30	28	4	0
		$40 > u \geq 5$	6	5	1	0	0
		$5 > u$	2	1	0	1	0
53	Zalau T2 20 kV	$90 > u \geq 80$	72	0	0	0	0
		$80 > u \geq 70$	26	1	0	1	0
		$70 > u \geq 40$	3	2	0	0	0
		$40 > u \geq 5$	3	3	0	0	0
		$5 > u$	0	0	0	0	0

Departament Strategie Rețea
Manager Departament Laura BATĂR

Serviciul Monitorizare Rețea
Sef Serviciu Hadrian BOGARIU



DEER - Zona Transilvania Nord 2023

Tabelul nr. 6 – Clasificarea creșterilor de tensiune după durata și tensiunea maximă - 2023

	Statia	Tensiunea maximă u %	Durata t		
			ms		
			$10 \leq t \leq 500$	$500 < t \leq 5000$	$5000 < t \leq 60000$
1	Abator T2 20 kV	$u \geq 120$	0	0	0
		$120 > u > 110$	0	1	1
2	Alesd T1 20 kV	$u \geq 120$	0	0	0
		$120 > u > 110$	30	11	3
3	Baciu T1 10 kV	$u \geq 120$	0	0	0
		$120 > u > 110$	0	0	0
4	Baciu T2 20 kV	$u \geq 120$	0	0	0
		$120 > u > 110$	1	0	0
5	Baia Sprie1 T1 20kV	$u \geq 120$	0	0	0
		$120 > u > 110$	1	0	2
6	BaiaMare5 T1-20kV SB1	$u \geq 120$	0	0	0
		$120 > u > 110$	4	0	0
7	BaiaMare5 T2-10kV SB1	$u \geq 120$	0	0	0
		$120 > u > 110$	0	0	0
8	Baita MT	$u \geq 120$	0	0	0
		$120 > u > 110$	1	1	1
9	Beclean MT	$u \geq 120$	0	0	0
		$120 > u > 110$	0	1	0
10	Beius T1	$u \geq 120$	0	0	0
		$120 > u > 110$	12	2	0
11	Carei 1 T2 20 kV	$u \geq 120$	0	0	0
		$120 > u > 110$	0	0	0
12	Carei Unio T1 20 kV	$u \geq 120$	0	0	0
		$120 > u > 110$	2	0	0
13	CEF 48MW Ciuperceni 110kV	$u \geq 120$	1	0	0
		$120 > u > 110$	306	27	38
14	CET 2 Oradea T1 20 kV	$u \geq 120$	0	0	0
		$120 > u > 110$	244	13	3
15	Cluj-Nord T1 10kV	$u \geq 120$	0	0	0
		$120 > u > 110$	0	0	0
16	Cluj-Nord T2 20kV	$u \geq 120$	0	0	0
		$120 > u > 110$	0	0	0
17	Dej Sud 20 kV	$u \geq 120$	0	0	0
		$120 > u > 110$	2	0	0
18	Dej Cuzdrioara 20kV	$u \geq 120$	4	0	0
		$120 > u > 110$	1	0	0
19	Gherla T2	$u \geq 120$	0	0	0
		$120 > u > 110$	0	0	0
20	Huedin T1 20 kV	$u \geq 120$	0	0	0
		$120 > u > 110$	13	0	0
21	Jucu T1 20 kV	$u \geq 120$	0	0	0
		$120 > u > 110$	0	0	0
22	Lechinta 20kV	$u \geq 120$	0	0	0
		$120 > u > 110$	1	1	0
23	Leordina T1 20 kV 1A	$u \geq 120$	2	0	0
		$120 > u > 110$	0	0	0
24	M. Viteazu T1	$u \geq 120$	0	0	0
		$120 > u > 110$	0	0	0
25	Marghita T1	$u \geq 120$	0	0	0
		$120 > u > 110$	13	3	13
26	Nadas T1 10 kV	$u \geq 120$	0	0	0
		$120 > u > 110$	0	0	0
27	Nasaud T1	$u \geq 120$	0	0	0
		$120 > u > 110$	0	0	0
28	Nistru T1 20 kV	$u \geq 120$	0	0	0
		$120 > u > 110$	0	2	0
29	Oradea Centru T2 20 kV	$u \geq 120$	0	0	0
		$120 > u > 110$	0	0	0
30	Nasaud T1 20 kV SB1	$u \geq 120$	0	0	0

	Statia	Tensiunea maximă $u \%$	Durata t		
			ms		
			$10 \leq t \leq 500$	$500 < t \leq 5000$	$5000 < t \leq 60000$
30	Pietrosul T1 20 kV SB1	$120 > u > 110$	0	1	4
31	Poiana T2 20 kV	$u \geq 120$	0	0	0
		$120 > u > 110$	0	0	0
32	Poiana T1 6kV	$u \geq 120$	0	0	0
		$120 > u > 110$	0	0	0
33	Prundu Bargaului T1 20 kV	$u \geq 120$	0	0	0
		$120 > u > 110$	8	0	1
34	Rodna T1	$u \geq 120$	0	0	0
		$120 > u > 110$	0	1	0
35	Sacueni T2	$u \geq 120$	0	0	0
		$120 > u > 110$	6	2	0
36	Salonta T1	$u \geq 120$	0	0	0
		$120 > u > 110$	8	0	0
37	Sarmasag T1 20 kV	$u \geq 120$	0	0	0
		$120 > u > 110$	8	0	0
38	Sasar T2 20 kV	$u \geq 120$	0	0	0
		$120 > u > 110$	0	0	0
39	Satu Mare 2 T1 6 kV	$u \geq 120$	0	0	0
		$120 > u > 110$	0	0	0
40	Seini Trafo 1	$u \geq 120$	0	0	0
		$120 > u > 110$	11	1	0
41	Sighet T1 20 kV	$u \geq 120$	0	0	0
		$120 > u > 110$	22	8	11
42	Sighet T1 6 kV	$u \geq 120$	0	0	0
		$120 > u > 110$	24	6	17
43	Simleu Silvaniei T1 20 kV	$u \geq 120$	0	0	0
		$120 > u > 110$	141	7	62
44	Stei T1 20 kV	$u \geq 120$	0	0	0
		$120 > u > 110$	7	2	1
45	Tg. Lapus T1 20 kV	$u \geq 120$	0	0	0
		$120 > u > 110$	9	6	0
46	Tasnad T1 20 kV	$u \geq 120$	0	0	0
		$120 > u > 110$	0	0	0
47	Tileagd T1 20 kV	$u \geq 120$	0	0	0
		$120 > u > 110$	92	64	74
48	Unirea T1 20 kV	$u \geq 120$	0	0	0
		$120 > u > 110$	0	0	1
49	Vascau T1	$u \geq 120$	0	0	0
		$120 > u > 110$	36	4	4
50	Velenta T1 20 kV	$u \geq 120$	0	0	0
		$120 > u > 110$	7	2	4
51	Viisoara T1 MT	$u \geq 120$	5	0	0
		$120 > u > 110$	2	0	0
52	Viseu T1 20 kV	$u \geq 120$	0	0	0
		$120 > u > 110$	21	9	37
53	Zalau T2 20 kV	$u \geq 120$	0	0	0
		$120 > u > 110$	5	0	0

* unele statii au perioada de monitorizare mai mica de 1 an, conform Tabel4

Departament Strategie Rețea
Manager Departament Laura BATÂR

Serviciul Monitorizare Rețea
Sef Serviciu Hadrian BOGARIU

