

DEER - zona Muntenia Nord

ANEXA 2
Indicatori de continuitate DEER Muntenia Nord - 2024

Indicator	Cauza intreruperii	Rural/Urban	Tipul utilizatorului	Nivel tensiune	Valoare realizata an 2024
SAIFI	a. intreruperi planificate	rural	toti	JT	0.77
				MT	0.35
				IT	0.00
		urban	toti	JT	0.37
				MT	0.18
				IT	0.00
	b2. intreruperi neplanificate cauzate de conditii meteo deosebite	rural	toti	JT	1.81
				MT	1.15
				IT	0.00
		urban	toti	JT	0.58
				MT	0.70
				IT	0.05
	c. intreruperi neplanificate cauzate de utilizatori sau terti	rural	toti	JT	0.37
				MT	0.32
				IT	0.00
		urban	toti	JT	0.26
				MT	0.46
				IT	0.00
SAIDI	a. intreruperi planificate	rural	toti	JT	201.83
				MT	73.37
				IT	0.00
		urban	toti	JT	80.76
				MT	54.16
				IT	0.00
	b2. intreruperi neplanificate cauzate de conditii meteo deosebite	rural	toti	JT	270.86
				MT	133.55
				IT	0.00
		urban	toti	JT	35.35
				MT	46.87
				IT	0.46
	c. intreruperi neplanificate cauzate de utilizatori sau terti	rural	toti	JT	27.39
				MT	30.58
				IT	0.00
		urban	toti	JT	10.79
				MT	18.93
				IT	0.00
MAIFI	toate cauzele	rural	toti	JT	167.11
				MT	87.13
				IT	0.00
	toate cauzele	rural	toti	JT	104.11
				MT	93.34
				IT	0.00
	toate cauzele	urban	toti	JT	0.00
				MT	4.93
				IT	6.05
MAIFI	toate cauzele	urban	toti	JT	0.00
				MT	1.23
MAIFI	toate cauzele	urban	toti	JT	0.61
				IT	1.50
ENS	toate cauzele	cumulat	cumulat	IT	0.13
				IT	0.13
AIT	toate cauzele	cumulat	cumulat	JT	711637
				MT	2758
				IT	21
				JT	641750
				MT	2000
Nunar utilizatori	N/A	rural	toti	IT	22
				JT	2758
				MT	21
				IT	641750

 Departament Strategie Rețea
 Manager DSR Daniela ȘELTER

 Serviciul Monitorizare Rețea
 Hadrian BOGARIU

DEER - zona Muntenia Nord

ANEXA 3
MONITORIZAREA INTRERUPERILOR DEER Muntenia Nord - 2024

Nr. crt.	Indicatori de performanta 2022	Tensiunea la care se produce intreruperea (originea intreruperii)	Valoare realizata lunar/anual												
			ianuarie	februarie	martie	aprilie	mai	iunie	iulie	august	septembrie	octombrie	noiembrie	decembrie	Annual 2024
1	Numarul de intreruperi lungi planificate in mediul urban	JT	20	20	95	172	54	4	9	10	5	7	6	11	413
		MT	21	25	24	48	23	6	13	15	10	18	14	12	229
		IT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Numarul de intreruperi solicitate de institutii ale statului in mediul urban	JT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		MT	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
		IT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Numarul de intreruperi lungi neplanificate in mediul urban	JT	2091	1703	2076	2199	1887	2136	2907	2089	2211	2534	1956	1013	24802
		MT	41	50	54	70	58	125	134	67	73	62	52	30	816
		IT	2	2	3	2	3	5	5	5	3	1	2	1	34
4	Numarul de intreruperi scurte in mediul urban	JT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		MT	13	8	13	11	16	33	22	33	13	14	3	5	184
		IT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Numarul de intreruperi lungi planificate in mediul rural	JT	100	104	75	37	19	16	16	14	27	29	18	13	468
		MT	36	77	42	90	51	52	76	67	36	35	36	23	621
		IT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Numarul de intreruperi solicitate de institutii ale statului in mediul rural	JT	1	0	0	1	1	2	1	2	0	1	1	0	10
		MT	3	2	1	6	1	0	1	0	3	3	2	2	24
		IT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Numarul de intreruperi lungi neplanificate in mediul rural	JT	5499	3917	4676	5646	5038	5698	7059	5501	5796	5777	4964	3651	63222
		MT	135	94	100	188	126	234	313	277	193	139	104	97	2000
		IT	5	4	0	7	5	13	9	2	10	10	1	4	70
8	Numarul de intreruperi scurte in mediul rural	JT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		MT	146	93	142	133	118	272	245	334	206	161	81	55	1986
		IT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

 Departament Strategie Rețea
 Manager DSR Daniela ȘELȚER

 Serviciul Monitorizare Rețea
 Hadrian BOGARIU

DEER - zona Muntenia Nord

Anexa 5
Indicatori de calitate comercială DEER Muntenia Nord- 2024

Nr.	Indicator	Tip utilizator*	Nivelul de tensiune	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	Total an 2024
1	Numărul de cereri de racordare la rețea	toți	toate	6,732	9,967	9,698	6,253	32,650
2	Timpul mediu** de emitere a avizelor tehnice de racordare, pentru cazul în care soluția de racordare a fost stabilită prin studiu de soluție (zile)	toți	toate	6	16	6	22	12
3	Timpul mediu** de emitere a avizelor tehnice de racordare, pentru cazul în care soluția de racordare a fost stabilită prin fișă de soluție (zile)	toți	toate	27	24	23	25	25
4	Timpul mediu** de emitere a certificatelor de racordare	toți	toate	4	3	3	4	3
5	Numărul de cereri de racordare nesoluționate prin emiterea unui aviz tehnic de racordare (ATR)	toți	toate	53	47	72	42	214
6	Numărul de cereri de racordare la care nu s-a răspuns în termenul stabilit prin regulamentul de racordare	toți	toate	869	584	627	440	2,520
7	Numărul de cereri de contracte de racordare	toți	JT	3,192	3,237	3,523	3,036	12,988
8	Numărul de cereri de contracte de racordare	toți	MT	91	84	109	79	363
9	Numărul de cereri de contracte de racordare	toți	IT	5	5	4	2	16
10	Numărul de cereri de contracte de racordare	clienți casnici	toate	2,359	2,271	2,545	2,218	9,393
11	Numărul de contracte de racordare încheiate	toți	JT	3,159	3,191	3,482	2,949	12,781
12	Numărul de contracte de racordare încheiate	toți	MT	87	80	103	76	346
13	Numărul de contracte de racordare încheiate	toți	IT	4	5	4	2	15
14	Timpul mediu** de încheiere a contractelor de racordare (zile)	toți	toate	1	2	1	1	1
15	Numărul de cereri de contracte de racordare nefinalizate/nesoluționate	toți	JT	35	28	44	102	209
16	Numărul de cereri de contracte de racordare nefinalizate/nesoluționate	toți	MT	5	4	5	4	18
17	Numărul de cereri de contracte de racordare nefinalizate/nesoluționate	toți	IT	1	0	0	0	1
18	Numărul de cereri de contracte de racordare la care nu s-a răspuns în termenul stabilit prin Regulamentul de racordare	toți	toate	37	49	20	21	127
19	Durata medie** a procesului de racordare, de la depunerea documentației complete, fără studiu de soluție, până la punerea sub tensiune a instalației de utilizare (zile)	toți	JT	234	201	187	101	180
20	Durata medie** a procesului de racordare, de la depunerea documentației complete, fără studiu de soluție, până la punerea sub tensiune a instalației de utilizare (zile)	toți	MT	389	310	369	211	320
21	Durata medie** a procesului de racordare, de la depunerea documentației complete, fără studiu de soluție, până la punerea sub tensiune a instalației de utilizare (zile)	toți	IT	0	0	0	0	0
22	Costul mediu** total pentru racordare (tarif pentru emitere ATR + cost studiu de soluție + tarif de racordare) (lei)	toți	JT	7,645	7,321	7,626	8,155	7,687
23	Costul mediu** total pentru racordare (tarif pentru emitere ATR + cost studiu de soluție + tarif de racordare) (lei)	toți	MT	337,992	214,473	637,524	326,118	379,027
24	Costul mediu** total pentru racordare (tarif pentru emitere ATR + cost studiu de soluție + tarif de racordare) (lei)	toți	IT	1,308,980	3,430,690	2,205,717	9,470,817	4,104,051
25	Numărul de cereri de contracte pentru serviciul de distribuție***	toți	JT	9,339	13,877	14,063	33,383	70,662
26	Numărul de cereri de contracte pentru serviciul de distribuție***	toți	MT	188	194	126	160	668
27	Numărul de cereri de contracte pentru serviciul de distribuție***	toți	IT	5	1	1	2	9
28	Timpul mediu** de încheiere a contractelor pentru serviciul de distribuție*** (zile)	toți	JT	3	4	3	3	3
29	Timpul mediu** de încheiere a contractelor pentru serviciul de distribuție*** (zile)	toți	MT	3	3	3	3	3
30	Timpul mediu** de încheiere a contractelor pentru serviciul de distribuție*** (zile)	toți	IT	3	3	4	3	3
31	Numărul de cereri de contracte pentru serviciul de distribuție*** la care nu s-a răspuns în termenul stabilit în prezentul standard	toți	toate	0	0	0	0	0
32	Numărul de reclamații referitoare la racordare/ contestații ATR	toți	JT	159	138	304	252	853
33	Numărul de reclamații referitoare la racordare/ contestații ATR	toți	MT	0	0	0	0	0
34	Numărul de reclamații referitoare la racordare/ contestații ATR	toți	IT	0	0	0	0	0
35	Timpul mediu** de răspuns la reclamațiile referitoare la racordare/contestații ATR (zile)	toți	JT	23	24	25	30	26
36	Timpul mediu** de răspuns la reclamațiile referitoare la racordare/contestații ATR (zile)	toți	MT	0	0	0	0	0
37	Timpul mediu** de răspuns la reclamațiile referitoare la racordare/contestații ATR (zile)	toți	IT	0	0	0	0	0
38	Numărul de reclamații referitoare la racordare/ contestații ATR la care nu s-a răspuns în termenul stabilit prin reglementările în vigoare	toți	toate	0	0	0	4	4
39	Numărul de reclamații primite referitoare la calitatea curbei de tensiune	toți	JT	541	1,000	1,636	336	3,513
40	Numărul de reclamații primite referitoare la calitatea curbei de tensiune	toți	MT	0	0	0	0	0
41	Numărul de reclamații primite referitoare la calitatea curbei de tensiune	toți	IT	3	1	0	0	4
42	Timpul mediu** de răspuns la reclamațiile referitoare la calitatea curbei de tensiune (zile)	toți	JT	15	14	15	22	16
43	Timpul mediu** de răspuns la reclamațiile referitoare la calitatea curbei de tensiune (zile)	toți	MT	0	0	0	0	0
44	Timpul mediu** de răspuns la reclamațiile referitoare la calitatea curbei de tensiune (zile)	toți	IT	3	4	0	0	2
45	Numărul de reclamații referitoare la calitatea curbei de tensiune la care nu s-a răspuns în termenul prevăzut în prezentul standard	toți	toate	0	0	0	0	0
46	Numărul de reclamații referitoare la calitatea curbei de tensiune care nu s-au putut rezolva	toți	JT	0	0	0	0	0
47	Numărul de reclamații referitoare la calitatea curbei de tensiune care nu s-au putut rezolva	toți	MT	0	0	0	0	0
48	Numărul de reclamații referitoare la calitatea curbei de tensiune care nu s-au putut rezolva	toți	IT	0	0	0	0	0
49	Numărul de utilizatori deconectați pentru neplată	toți	JT	4,144	2,395	7,801	4,202	18,542
50	Numărul de utilizatori deconectați pentru neplată	toți	MT	22	17	52	61	152
51	Numărul de utilizatori deconectați pentru neplată	toți	IT	0	0	0	0	0
52	Timpul mediu** de reconectare a locului de consum din momentul anunțării OD de către utilizator/furnizor de efectuarea plății (zile)	toți	JT	1	1	2	1	1
53	Timpul mediu** de reconectare a locului de consum din momentul anunțării OD de către utilizator/furnizor de efectuarea plății (zile)	toți	MT	0	0	0	1	1
54	Timpul mediu** de reconectare a locului de consum din momentul anunțării OD de către utilizator/furnizor de efectuarea plății (zile)	toți	IT	0	0	0	0	0

Nr.	Indicator	Tip utilizator*	Nivelul de tensiune	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	Total an 2024
55	Numărul de cereri/sesizări/reclamații sau solicitări scrise pe alte teme decât cele la care se referă explicit prezentul standard	toți	JT	1,948	2,432	2,457	2,356	9,193
56	Numărul de cereri/sesizări/reclamații sau solicitări scrise pe alte teme decât cele la care se referă explicit prezentul standard	toți	MT	0	0	0	0	0
57	Numărul de cereri/sesizări/reclamații sau solicitări scrise pe alte teme decât cele la care se referă explicit prezentul standard	toți	IT	0	0	0	0	0
58	Timpul mediu** de răspuns la cererile/sesizările/ reclamațiile sau solicitările scrise pe alte teme decât cele la care se referă explicit prezentul standard (zile)	toți	JT	23	23	23	28	24
59	Timpul mediu** de răspuns la cererile/sesizările/ reclamațiile sau solicitările scrise pe alte teme decât cele la care se referă explicit prezentul standard (zile)	toți	MT	0	0	0	0	0
60	Timpul mediu** de răspuns la cererile/sesizările/ reclamațiile sau solicitările scrise pe alte teme decât cele la care se referă explicit prezentul standard (zile)	toți	IT	0	0	0	0	0
61	Numărul reclamațiilor scrise pe alte teme decât cele la care se referă explicit prezentul standard care nu s-au putut rezolva	toți	toate	0	0	0	0	0
62	Numărul de reclamații referitoare la datele măsurate	toți	JT	1,931	2,747	2,867	1,667	9,212
63	Numărul de reclamații referitoare la datele măsurate	toți	MT	13	13	8	31	65
64	Numărul de reclamații referitoare la datele măsurate	toți	IT	0	0	0	0	0
65	Timpul mediu** de răspuns la reclamațiile referitoare la datele măsurate/consumul de energie electrică recalculat (zile)	toți	JT	13	13	12	17	14
66	Timpul mediu** de răspuns la reclamațiile referitoare la datele măsurate/consumul de energie electrică recalculat (zile)	toți	MT	2	2	3	2	2
67	Timpul mediu** de răspuns la reclamațiile referitoare la datele măsurate/consumul de energie electrică recalculat (zile)	toți	IT	0	0	0	0	0
68	Numărul de utilizatori al căror contor nu este citit odată la 6 luni **** - pina la 30.06.2022 Numărul de utilizatori clienti casnici ale căror contoare nu este citite odată la 3 luni **** - de la 01.07.2022	toți	JT	331,571	329,913	307,796	286,009	1,255,289
69	Numărul de utilizatori al căror contor nu este citit lunar **** - pina la 30.06.2022 Numărul de utilizatori clienti casnici ale căror contorae nu este citite odată la 3 luni **** - de la 01.07.2022	toți	MT	0	0	0	0	0
70	Numărul de utilizatori al căror contor nu este citit lunar **** - pina la 30.06.2022 Numărul de utilizatori clienti finali noncasnici ale căror contoare nu este citite odată la cel puțin 6 luni **** - de la 01.07.2022	mari consumatori	IT	1,514	3,853	8,592	4,629	18,588
70 ¹	Numărul de utilizatori clienti finali noncasnici ale căror contoare nu este citite odată la cel puțin 6 luni **** - de la 01.07.2022			0	0	0	0	0
70 ²	Numărul de utilizatori clienti finali noncasnici ale căror contoare nu este citite odată la cel puțin 6 luni **** - de la 01.07.2022			0	0	0	0	0
70 ³	Numărul de prosumatori ale căror contoare nu este citite lunar **** - de la 01.07.2022			0	0	0	0	0
70 ⁴	Numărul de prosumatori ale căror contoare nu este citite lunar **** - de la 01.07.2022			0	0	0	0	0
71	Numărul total de apeluri telefonice ****	toți	toate	131,760	148,089	200,527	81,415	561,791
72	Numărul total de apeluri telefonice nepreluare	toți	toate	806	4,056	7,206	1,142	13,210
73	Timpul mediu** de răspuns la apelurile telefonice (secunde)	toți	toate	128	148	161	127	145
74	Numărul de apeluri telefonice la care nu s-a răspuns în 30 de secunde de la inițierea apelului	toți	toate	0	0	0	0	0
75	Numărul de apeluri telefonice la care s-a răspuns cu depășirea intervalului de 20 de minute de la preluarea apelului	toți	toate	2	2	1	0	5
76	Numărul solicitărilor/sesizărilor/reclamațiilor scrise la care nu s-a răspuns în termenul prevăzut în standard	toți	toate	0	0	0	10	10

* În noțiunea de "tip utilizator" se includ locurile de consum și/sau de producere, precum și OD racordati.
 ** Valoarea medie reprezintă media aritmetică.
 *** Contracte noi, schimbarea soluției de racordare, schimbarea furnizorului, etc
 **** Acest indicator este indicator statistic.

Departament Strategie Rețea
 Manager DSR Daniela ȘELȚER

Serviciul Monitorizare Rețea
 Hadrian BOGARIU

DEER - zona Muntenia Nord

Anexa 6 SPSP

Înregistrarea întreruperilor lungi în cazul cărora restabilirea alimentării cu energie electrică, pentru cel puțin un utilizator, s-a realizat cu depășirea duratei prevăzute în standard - Zona Muntenia Nord 2024

Data întreruperii	Nivelul de tensiune la care s-a produs întreruperea	Tipul întreruperii (planificată /neplanificată)	Numărul total de utilizatori afectați de întrerupere*	Numărul total de utilizatori pentru care restabilirea alimentării cu energie electrică s-a realizat cu depășirea duratei prevăzute în standard	Cauza nerespectării indicatorului de performanță	Numărul total de compensații plătite	Valoarea totală a compensațiilor plătite
SR BRAILA							
18.11.2024	JT	neplanificata	1	1	conditii meteo	1	45
16.04.2024	JT	neplanificata	162	162	uzura tehnica material conditii normale de vreme	162	4860
SR Focsani							
16.05.2024	JT	neplanificata	13	13	incendiu trafo PTZ 2059 Abator	13	560
SR GALATI							
10.01.2024	JT	neplanificata	1	1	uzura tehnica material conditii normale de vreme	1	30
09.01.2024	JT	neplanificata	1	1	conditii meteo	1	30
05.01.2024	JT	neplanificata	1	1	uzura tehnica material conditii normale de vreme	1	30
15.05.2024	JT	neplanificata	6	6	vegetatie	6	180
03.06.2024	JT	neplanificata	220	220	uzura tehnica material conditii normale de vreme	220	6600
24.01.2024	JT	neplanificata	1	1	uzura tehnica material conditii normale de vreme	1	30
22.07.2024	JT	neplanificata	181	181	uzura tehnica material conditii normale de vreme	181	5430
25.01.2024	JT	neplanificata	18	18	cauze neidentificate	18	540
18.09.2024	JT	neplanificata	4	4	conditii meteo	4	120
27.11.2024	JT	neplanificata	13	13	uzura tehnica material conditii normale de vreme	13	390
27.11.2024	MT	neplanificata	2	2	uzura tehnica material conditii normale de vreme	2	400
25.02.2024	JT	neplanificata	16	16	uzura tehnica material conditii normale de vreme	16	480
25.02.2024	MT	neplanificata	2	2	uzura tehnica material conditii normale de vreme	2	400
SR PLOIESTI							
29.05.2024	JT	neplanificata	21	21	uzura tehnica material conditii normale de vreme	21	630
26.04.2024	JT	neplanificata	97	97	uzura tehnica material conditii normale de vreme	97	4365
Total			760	760		760	25120

Anexa 7

Monitorizarea compensatiilor acordate utilizatorilor DEER - zona MN 2024

Nr. crt.	Data acordarii compensatiei [zzllaa]	Valoarea compensatiei acordate [lei]	Tip utilizator (se va preciza si nivelul de tensiune al RED la care este/ urmeaza sa fie racordat)	Zona de consum (urban/rural)	Motivul acordarii compensatiei: indicatorul de performanta/ serviciul neindeplinit	Categorica indicatorilor de performanta		
						continuitatea alimentarii cu energie electrică a utilizatorilor	calitatea tehnica a energiei electrice distribuite	calitatea comerciala a serviciului de distributie a energiei electrice
1	29.01.2024	30	LCJT	R	A1 - 1 - Restabilirea alimentării după o întrerupere neplanificată	x		
2	23.01.2024	70	LCJT	R	A4 - 16 - Respectarea indicatorilor de performanță privind calitatea curbei de tensiune		x	
3	15.01.2024	15	LCJT	R	A4 - 18 - Citirea indexului grupului de măsurare pentru clienții casnici			x
4	16.01.2024	30	LCJT	R	A1 - 1 - Restabilirea alimentării după o întrerupere neplanificată	x		
5	18.01.2024	45	LCJT	R	A1 - 1 - Restabilirea alimentării după o întrerupere neplanificată	x		
6	16.01.2024	30	LCJT	R	A1 - 1 - Restabilirea alimentării după o întrerupere neplanificată	x		
7	05.01.2024	200	LCMT	R	A1 - 4 - Numărul întreruperilor lungi neplanificate ce afectează un loc de consum și/sau de producere racordat la rețelele electrice de IT sau MT	x		
8	05.01.2024	200	LCMT	R	A1 - 4 - Numărul întreruperilor lungi neplanificate ce afectează un loc de consum și/sau de producere racordat la rețelele electrice de IT sau MT	x		
9	05.01.2024	200	LCMT	R	A1 - 4 - Numărul întreruperilor lungi neplanificate ce afectează un loc de consum și/sau de producere racordat la rețelele electrice de IT sau MT	x		
10	05.01.2024	200	LCMT	R	A1 - 4 - Numărul întreruperilor lungi neplanificate ce afectează un loc de consum și/sau de producere racordat la rețelele electrice de IT sau MT	x		
11	05.01.2024	200	LCMT	R	A1 - 4 - Numărul întreruperilor lungi neplanificate ce afectează un loc de consum și/sau de producere racordat la rețelele electrice de IT sau MT	x		
12	05.01.2024	200	LCMT	R	A1 - 4 - Numărul întreruperilor lungi neplanificate ce afectează un loc de consum și/sau de producere racordat la rețelele electrice de IT sau MT	x		
13	05.01.2024	200	LCMT	R	A1 - 4 - Numărul întreruperilor lungi neplanificate ce afectează un loc de consum și/sau de producere racordat la rețelele electrice de IT sau MT	x		
14	05.01.2024	200	LCMT	R	A1 - 4 - Numărul întreruperilor lungi neplanificate ce afectează un loc de consum și/sau de producere racordat la rețelele electrice de IT sau MT	x		
15	05.01.2024	200	LCMT	R	A1 - 4 - Numărul întreruperilor lungi neplanificate ce afectează un loc de consum și/sau de producere racordat la rețelele electrice de IT sau MT	x		
16	05.01.2024	200	LCMT	R	A1 - 4 - Numărul întreruperilor lungi neplanificate ce afectează un loc de consum și/sau de producere racordat la rețelele electrice de IT sau MT	x		
17	05.01.2024	200	LCMT	R	A1 - 4 - Numărul întreruperilor lungi neplanificate ce afectează un loc de consum și/sau de producere racordat la rețelele electrice de IT sau MT	x		
18	25.01.2024	70	LCJT	R	A4 - 16 - Respectarea indicatorilor de performanță privind calitatea curbei de tensiune		x	
19	12.02.2024	200	LCMT	R	A1 - 4 - Numărul întreruperilor lungi neplanificate ce afectează un loc de consum și/sau de producere racordat la rețelele electrice de IT sau MT	x		
20	12.02.2024	200	LCMT	R	A1 - 4 - Numărul întreruperilor lungi neplanificate ce afectează un loc de consum și/sau de producere racordat la rețelele electrice de IT sau MT	x		
21	15.01.2024	70	LCJT	R	A4 - 16 - Respectarea indicatorilor de performanță privind calitatea curbei de tensiune		x	
22	05.01.2024	135	LCJT	R	A4 - 7 - Termenul pentru punerea sub tensiune a instalației de utilizare			x
23	08.01.2024	135	LCJT	R	A4 - 7 - Termenul pentru punerea sub tensiune a instalației de utilizare			x
24	08.01.2024	135	LCJT	R	A4 - 7 - Termenul pentru punerea sub tensiune a instalației de utilizare			x
25	08.01.2024	135	LCJT	R	A4 - 7 - Termenul pentru punerea sub tensiune a instalației de utilizare			x
26	08.01.2024	135	LCJT	R	A4 - 7 - Termenul pentru punerea sub tensiune a instalației de utilizare			x
27	08.01.2024	135	LCJT	U	A4 - 7 - Termenul pentru punerea sub tensiune a instalației de utilizare			x
28	08.01.2024	135	LCJT	R	A4 - 7 - Termenul pentru punerea sub tensiune a instalației de utilizare			x
29	08.01.2024	135	LCJT	U	A4 - 7 - Termenul pentru punerea sub tensiune a instalației de utilizare			x
30	08.01.2024	135	LCJT	U	A4 - 7 - Termenul pentru punerea sub tensiune a instalației de utilizare			x
31	08.01.2024	135	LCJT	R	A4 - 7 - Termenul pentru punerea sub tensiune a instalației de utilizare			x
32	08.01.2024	135	LCJT	R	A4 - 7 - Termenul pentru punerea sub tensiune a instalației de utilizare			x
33	08.01.2024	135	LCJT	U	A4 - 7 - Termenul pentru punerea sub tensiune a instalației de utilizare			x
34	08.01.2024	135	LCJT	U	A4 - 7 - Termenul pentru punerea sub tensiune a instalației de utilizare			x

Nr. crt.	Data acordarii compensatiei [zzllaa]	Valoarea compensatiei acordate [lei]	Tip utilizator (se va preciza si nivelul de tensiune al RED la care este/ urmeaza sa fie racordat	Zona de consum (urban/rural)	Motivul acordarii compensatiei: indicatorul de performanta/ serviciul neindeplinit	Categoria indicatorilor de performanta		
						continuitatea alimentarii cu energie electrica a utilizatorilor	calitatea tehnica a energiei electrice distribuite	calitatea comerciala a serviciului de distributie a energiei electrice
35	08.01.2024	135	LCJT	R	A4 - 7 - Termenul pentru punerea sub tensiune a instalatiei de utilizare			x
36	08.01.2024	135	LCJT	R	A4 - 7 - Termenul pentru punerea sub tensiune a instalatiei de utilizare			x
37	08.01.2024	135	LCJT	R	A4 - 7 - Termenul pentru punerea sub tensiune a instalatiei de utilizare			x
38	08.01.2024	135	LCJT	U	A4 - 7 - Termenul pentru punerea sub tensiune a instalatiei de utilizare			x
39	08.01.2024	135	LCJT	R	A4 - 7 - Termenul pentru punerea sub tensiune a instalatiei de utilizare			x
40	08.01.2024	135	LCJT	U	A4 - 7 - Termenul pentru punerea sub tensiune a instalatiei de utilizare			x
41	08.01.2024	135	LCJT	R	A4 - 7 - Termenul pentru punerea sub tensiune a instalatiei de utilizare			x
42	22.01.2024	135	LCJT	R	A4 - 7 - Termenul pentru punerea sub tensiune a instalatiei de utilizare			x
43	22.01.2024	135	LCJT	R	A4 - 7 - Termenul pentru punerea sub tensiune a instalatiei de utilizare			x
44	22.01.2024	135	LCJT	R	A4 - 7 - Termenul pentru punerea sub tensiune a instalatiei de utilizare			x
45	22.01.2024	135	LCJT	R	A4 - 7 - Termenul pentru punerea sub tensiune a instalatiei de utilizare			x
46	22.01.2024	135	LCJT	R	A4 - 7 - Termenul pentru punerea sub tensiune a instalatiei de utilizare			x
47	22.01.2024	135	LCJT	R	A4 - 7 - Termenul pentru punerea sub tensiune a instalatiei de utilizare			x
48	22.01.2024	135	LCJT	R	A4 - 7 - Termenul pentru punerea sub tensiune a instalatiei de utilizare			x
49	22.01.2024	135	LCJT	R	A4 - 7 - Termenul pentru punerea sub tensiune a instalatiei de utilizare			x
50	22.01.2024	135	LCJT	R	A4 - 7 - Termenul pentru punerea sub tensiune a instalatiei de utilizare			x
51	22.01.2024	135	LCJT	R	A4 - 7 - Termenul pentru punerea sub tensiune a instalatiei de utilizare			x
52	22.01.2024	135	LCJT	U	A4 - 7 - Termenul pentru punerea sub tensiune a instalatiei de utilizare			x
53	22.01.2024	135	LCJT	R	A4 - 7 - Termenul pentru punerea sub tensiune a instalatiei de utilizare			x
54	22.01.2024	135	LCJT	U	A4 - 7 - Termenul pentru punerea sub tensiune a instalatiei de utilizare			x
55	22.01.2024	135	LCJT	R	A4 - 7 - Termenul pentru punerea sub tensiune a instalatiei de utilizare			x
56	22.01.2024	135	LCJT	R	A4 - 7 - Termenul pentru punerea sub tensiune a instalatiei de utilizare			x
57	22.01.2024	135	LCJT	U	A4 - 7 - Termenul pentru punerea sub tensiune a instalatiei de utilizare			x
58	22.01.2024	135	LCJT	R	A4 - 7 - Termenul pentru punerea sub tensiune a instalatiei de utilizare			x
59	22.01.2024	135	LCJT	R	A4 - 7 - Termenul pentru punerea sub tensiune a instalatiei de utilizare			x
60	22.01.2024	135	LCJT	U	A4 - 7 - Termenul pentru punerea sub tensiune a instalatiei de utilizare			x
61	22.01.2024	135	LCJT	R	A4 - 7 - Termenul pentru punerea sub tensiune a instalatiei de utilizare			x
62	22.01.2024	135	LCJT	R	A4 - 7 - Termenul pentru punerea sub tensiune a instalatiei de utilizare			x
63	22.01.2024	135	LCJT	R	A4 - 7 - Termenul pentru punerea sub tensiune a instalatiei de utilizare			x
64	22.01.2024	135	LCJT	R	A4 - 7 - Termenul pentru punerea sub tensiune a instalatiei de utilizare			x
65	22.01.2024	135	LCJT	R	A4 - 7 - Termenul pentru punerea sub tensiune a instalatiei de utilizare			x
66	22.01.2024	135	LCJT	U	A4 - 7 - Termenul pentru punerea sub tensiune a instalatiei de utilizare			x
67	22.01.2024	135	LCJT	R	A4 - 7 - Termenul pentru punerea sub tensiune a instalatiei de utilizare			x
68	22.01.2024	135	LCJT	U	A4 - 7 - Termenul pentru punerea sub tensiune a instalatiei de utilizare			x
69	22.01.2024	135	LCJT	R	A4 - 7 - Termenul pentru punerea sub tensiune a instalatiei de utilizare			x
70	22.01.2024	135	LCJT	R	A4 - 7 - Termenul pentru punerea sub tensiune a instalatiei de utilizare			x
71	22.01.2024	135	LCJT	R	A4 - 7 - Termenul pentru punerea sub tensiune a instalatiei de utilizare			x
72	22.01.2024	135	LCJT	U	A4 - 7 - Termenul pentru punerea sub tensiune a instalatiei de utilizare			x
73	22.01.2024	135	LCJT	R	A4 - 7 - Termenul pentru punerea sub tensiune a instalatiei de utilizare			x
74	22.01.2024	135	LCJT	U	A4 - 7 - Termenul pentru punerea sub tensiune a instalatiei de utilizare			x
75	22.01.2024	135	LCJT	R	A4 - 7 - Termenul pentru punerea sub tensiune a instalatiei de utilizare			x
76	22.01.2024	135	LCJT	R	A4 - 7 - Termenul pentru punerea sub tensiune a instalatiei de utilizare			x
77	22.01.2024	135	LCJT	R	A4 - 7 - Termenul pentru punerea sub tensiune a instalatiei de utilizare			x
78	22.01.2024	135	LCJT	R	A4 - 7 - Termenul pentru punerea sub tensiune a instalatiei de utilizare			x
79	22.01.2024	135	LCJT	R	A4 - 7 - Termenul pentru punerea sub tensiune a instalatiei de utilizare			x
80	22.01.2024	135	LCJT	R	A4 - 7 - Termenul pentru punerea sub tensiune a instalatiei de utilizare			x

Nr. crt.	Data acordarii compensatiei [zzllaa]	Valoarea compensatiei acordate [lei]	Tip utilizator (se va preciza si nivelul de tensiune al RED la care este/ urmeaza sa fie racordat	Zona de consum (urban/rural)	Motivul acordarii compensatiei: indicatorul de performanta/ serviciul neindeplinit	Categoria indicatorilor de performanta		
						continuitatea alimentarii cu energie electrica a utilizatorilor	calitatea tehnica a energiei electrice distribuite	calitatea comerciala a serviciului de distributie a energiei electrice
81	22.01.2024	135	LCJT	U	A4 - 7 - Termenul pentru punerea sub tensiune a instalatiei de utilizare			x
82	22.01.2024	135	LCJT	R	A4 - 7 - Termenul pentru punerea sub tensiune a instalatiei de utilizare			x
83	22.01.2024	135	LCJT	R	A4 - 7 - Termenul pentru punerea sub tensiune a instalatiei de utilizare			x
84	22.01.2024	135	LCJT	R	A4 - 7 - Termenul pentru punerea sub tensiune a instalatiei de utilizare			x
85	22.01.2024	135	LCJT	U	A4 - 7 - Termenul pentru punerea sub tensiune a instalatiei de utilizare			x
86	22.01.2024	135	LCJT	R	A4 - 7 - Termenul pentru punerea sub tensiune a instalatiei de utilizare			x
87	22.01.2024	135	LCJT	R	A4 - 7 - Termenul pentru punerea sub tensiune a instalatiei de utilizare			x
88	22.01.2024	135	LCJT	R	A4 - 7 - Termenul pentru punerea sub tensiune a instalatiei de utilizare			x
89	22.01.2024	135	LCJT	R	A4 - 7 - Termenul pentru punerea sub tensiune a instalatiei de utilizare			x
90	22.01.2024	135	LCJT	R	A4 - 7 - Termenul pentru punerea sub tensiune a instalatiei de utilizare			x
91	22.01.2024	135	LCJT	R	A4 - 7 - Termenul pentru punerea sub tensiune a instalatiei de utilizare			x
92	22.01.2024	135	LCJT	R	A4 - 7 - Termenul pentru punerea sub tensiune a instalatiei de utilizare			x
93	22.01.2024	135	LCJT	R	A4 - 7 - Termenul pentru punerea sub tensiune a instalatiei de utilizare			x
94	22.01.2024	135	LCJT	U	A4 - 7 - Termenul pentru punerea sub tensiune a instalatiei de utilizare			x
95	22.01.2024	135	LCJT	R	A4 - 7 - Termenul pentru punerea sub tensiune a instalatiei de utilizare			x
96	22.01.2024	135	LCJT	R	A4 - 7 - Termenul pentru punerea sub tensiune a instalatiei de utilizare			x
97	22.01.2024	135	LCJT	R	A4 - 7 - Termenul pentru punerea sub tensiune a instalatiei de utilizare			x
98	22.01.2024	135	LCJT	U	A4 - 7 - Termenul pentru punerea sub tensiune a instalatiei de utilizare			x
99	22.01.2024	135	LCJT	R	A4 - 7 - Termenul pentru punerea sub tensiune a instalatiei de utilizare			x
100	22.01.2024	135	LCJT	R	A4 - 7 - Termenul pentru punerea sub tensiune a instalatiei de utilizare			x
101	22.01.2024	135	LCJT	U	A4 - 7 - Termenul pentru punerea sub tensiune a instalatiei de utilizare			x
102	22.01.2024	135	LCJT	R	A4 - 7 - Termenul pentru punerea sub tensiune a instalatiei de utilizare			x
103	22.01.2024	135	LCJT	R	A4 - 7 - Termenul pentru punerea sub tensiune a instalatiei de utilizare			x
104	22.01.2024	135	LCJT	U	A4 - 7 - Termenul pentru punerea sub tensiune a instalatiei de utilizare			x
105	22.01.2024	135	LCJT	R	A4 - 7 - Termenul pentru punerea sub tensiune a instalatiei de utilizare			x
106	22.01.2024	135	LCJT	R	A4 - 7 - Termenul pentru punerea sub tensiune a instalatiei de utilizare			x
107	22.01.2024	135	LCJT	R	A4 - 7 - Termenul pentru punerea sub tensiune a instalatiei de utilizare			x
108	22.01.2024	135	LCJT	U	A4 - 7 - Termenul pentru punerea sub tensiune a instalatiei de utilizare			x
109	22.01.2024	135	LCJT	R	A4 - 7 - Termenul pentru punerea sub tensiune a instalatiei de utilizare			x
110	22.01.2024	135	LCJT	R	A4 - 7 - Termenul pentru punerea sub tensiune a instalatiei de utilizare			x
111	22.01.2024	135	LCJT	U	A4 - 7 - Termenul pentru punerea sub tensiune a instalatiei de utilizare			x
112	22.01.2024	135	LCJT	R	A4 - 7 - Termenul pentru punerea sub tensiune a instalatiei de utilizare			x
113	22.01.2024	135	LCJT	R	A4 - 7 - Termenul pentru punerea sub tensiune a instalatiei de utilizare			x
114	22.01.2024	135	LCJT	R	A4 - 7 - Termenul pentru punerea sub tensiune a instalatiei de utilizare			x
115	01.02.2024	30	LCJT	R	A1 - 1 - Restabilirea alimentării după o întrerupere neplanificată	x		
116	01.02.2024	30	LCJT	R	A1 - 1 - Restabilirea alimentării după o întrerupere neplanificată	x		
117	01.02.2024	30	LCJT	R	A1 - 1 - Restabilirea alimentării după o întrerupere neplanificată	x		
118	01.02.2024	30	LCJT	R	A1 - 1 - Restabilirea alimentării după o întrerupere neplanificată	x		
119	01.02.2024	30	LCJT	R	A1 - 1 - Restabilirea alimentării după o întrerupere neplanificată	x		
120	01.02.2024	30	LCJT	R	A1 - 1 - Restabilirea alimentării după o întrerupere neplanificată	x		
121	01.02.2024	30	LCJT	R	A1 - 1 - Restabilirea alimentării după o întrerupere neplanificată	x		
122	01.02.2024	30	LCJT	R	A1 - 1 - Restabilirea alimentării după o întrerupere neplanificată	x		
123	01.02.2024	30	LCJT	R	A1 - 1 - Restabilirea alimentării după o întrerupere neplanificată	x		
124	01.02.2024	30	LCJT	R	A1 - 1 - Restabilirea alimentării după o întrerupere neplanificată	x		
125	01.02.2024	30	LCJT	R	A1 - 1 - Restabilirea alimentării după o întrerupere neplanificată	x		
126	01.02.2024	30	LCJT	R	A1 - 1 - Restabilirea alimentării după o întrerupere neplanificată	x		

Nr. crt.	Data acordarii compensatiei [zzllaa]	Valoarea compensatiei acordate [lei]	Tip utilizator (se va preciza si nivelul de tensiune al RED la care este/ urmeaza sa fie racordat)	Zona de consum (urban/rural)	Motivul acordarii compensatiei: indicatorul de performanta/ serviciul neindeplinit	Categorica indicatorilor de performanta		
						continuitatea alimentarii cu energie electrica a utilizatorilor	calitatea tehnica a energiei electrice distribuite	calitatea comerciala a serviciului de distributie a energiei electrice
127	01.02.2024	30	LCJT	R	A1 - 1 - Restabilirea alimentării după o întrerupere neplanificată	x		
128	01.02.2024	30	LCJT	R	A1 - 1 - Restabilirea alimentării după o întrerupere neplanificată	x		
129	01.02.2024	30	LCJT	R	A1 - 1 - Restabilirea alimentării după o întrerupere neplanificată	x		
130	01.02.2024	30	LCJT	R	A1 - 1 - Restabilirea alimentării după o întrerupere neplanificată	x		
131	01.02.2024	30	LCJT	R	A1 - 1 - Restabilirea alimentării după o întrerupere neplanificată	x		
132	01.02.2024	30	LCJT	R	A1 - 1 - Restabilirea alimentării după o întrerupere neplanificată	x		
133	10.01.2024	30	LCJT	R	A1 - 1 - Restabilirea alimentării după o întrerupere neplanificată	x		
134	22.01.2024	135	LCJT	R	A4 - 7 - Termenul pentru punerea sub tensiune a instalației de utilizare			x
135	22.01.2024	135	LCJT	R	A4 - 7 - Termenul pentru punerea sub tensiune a instalației de utilizare			x
136	22.01.2024	135	LCJT	R	A4 - 7 - Termenul pentru punerea sub tensiune a instalației de utilizare			x
137	20.02.2024	135	LCJT	R	A4 - 7 - Termenul pentru punerea sub tensiune a instalației de utilizare			x
138	20.02.2024	135	LCJT	R	A4 - 7 - Termenul pentru punerea sub tensiune a instalației de utilizare			x
139	19.02.2024	70	LCJT	R	A4 - 16 - Respectarea indicatorilor de performanță privind calitatea curbei de tensiune		x	
140	13.03.2024	135	LCJT	R	A4 - 7 - Termenul pentru punerea sub tensiune a instalației de utilizare			x
141	13.03.2024	135	LCJT	U	A4 - 7 - Termenul pentru punerea sub tensiune a instalației de utilizare			x
142	13.03.2024	135	LCJT	R	A4 - 7 - Termenul pentru punerea sub tensiune a instalației de utilizare			x
143	13.03.2024	135	LCJT	U	A4 - 7 - Termenul pentru punerea sub tensiune a instalației de utilizare			x
144	06.03.2024	30	LCJT	U	A1 - 1 - Restabilirea alimentării după o întrerupere neplanificată	x		
145	06.03.2024	30	LCJT	U	A1 - 1 - Restabilirea alimentării după o întrerupere neplanificată	x		
146	06.03.2024	30	LCJT	U	A1 - 1 - Restabilirea alimentării după o întrerupere neplanificată	x		
147	06.03.2024	30	LCJT	U	A1 - 1 - Restabilirea alimentării după o întrerupere neplanificată	x		
148	06.03.2024	30	LCJT	U	A1 - 1 - Restabilirea alimentării după o întrerupere neplanificată	x		
149	06.03.2024	30	LCJT	U	A1 - 1 - Restabilirea alimentării după o întrerupere neplanificată	x		
150	06.03.2024	30	LCJT	U	A1 - 1 - Restabilirea alimentării după o întrerupere neplanificată	x		
151	06.03.2024	30	LCJT	U	A1 - 1 - Restabilirea alimentării după o întrerupere neplanificată	x		
152	06.03.2024	30	LCJT	U	A1 - 1 - Restabilirea alimentării după o întrerupere neplanificată	x		
153	06.03.2024	30	LCJT	U	A1 - 1 - Restabilirea alimentării după o întrerupere neplanificată	x		
154	06.03.2024	30	LCJT	U	A1 - 1 - Restabilirea alimentării după o întrerupere neplanificată	x		
155	06.03.2024	30	LCJT	U	A1 - 1 - Restabilirea alimentării după o întrerupere neplanificată	x		
156	06.03.2024	30	LCJT	U	A1 - 1 - Restabilirea alimentării după o întrerupere neplanificată	x		
157	06.03.2024	30	LCJT	U	A1 - 1 - Restabilirea alimentării după o întrerupere neplanificată	x		
158	06.03.2024	200	LCMT	U	A1 - 1 - Restabilirea alimentării după o întrerupere neplanificată	x		
159	06.03.2024	200	LCMT	U	A1 - 1 - Restabilirea alimentării după o întrerupere neplanificată	x		
160	06.03.2024	30	LCJT	U	A1 - 1 - Restabilirea alimentării după o întrerupere neplanificată	x		
161	06.03.2024	30	LCJT	U	A1 - 1 - Restabilirea alimentării după o întrerupere neplanificată	x		
162	05.03.2024	70	LCJT	R	A4 - 16 - Respectarea indicatorilor de performanță privind calitatea curbei de tensiune		x	
163	26.03.2024	135	LCJT	U	A4 - 7 - Termenul pentru punerea sub tensiune a instalației de utilizare			x
164	26.03.2024	135	LCJT	R	A4 - 7 - Termenul pentru punerea sub tensiune a instalației de utilizare			x
165	26.03.2024	135	LCJT	U	A4 - 7 - Termenul pentru punerea sub tensiune a instalației de utilizare			x
166	01.04.2024	70	LCJT	R	A4 - 16 - Respectarea indicatorilor de performanță privind calitatea curbei de tensiune		x	
167	01.04.2024	70	LCJT	R	A4 - 16 - Respectarea indicatorilor de performanță privind calitatea curbei de tensiune		x	
168	08.04.2024	135	LCJT	R	A4 - 7 - Termenul pentru punerea sub tensiune a instalației de utilizare			x
169	16.04.2024	30	LCJT	U	A1 - 1 - Restabilirea alimentării după o întrerupere neplanificată	x		
170	16.04.2024	30	LCJT	U	A1 - 1 - Restabilirea alimentării după o întrerupere neplanificată	x		
171	16.04.2024	30	LCJT	U	A1 - 1 - Restabilirea alimentării după o întrerupere neplanificată	x		
172	16.04.2024	30	LCJT	U	A1 - 1 - Restabilirea alimentării după o întrerupere neplanificată	x		

Nr. crt.	Data acordarii compensatiei [zzllaa]	Valoarea compensatiei acordate [lei]	Tip utilizator (se va preciza si nivelul de tensiune al RED la care este/ urmeaza sa fie racordat	Zona de consum (urban/rural)	Motivul acordarii compensatiei: indicatorul de performanta/ serviciul neindeplinit	Categorica indicatorilor de performanta		
						continuitatea alimentarii cu energie electrica a utilizatorilor	calitatea tehnica a energiei electrice distribuite	calitatea comerciala a serviciului de distributie a energiei electrice
173	16.04.2024	30	LCJT	U	A1 - 1 - Restabilirea alimentării după o întrerupere neplanificată	x		
174	16.04.2024	30	LCJT	U	A1 - 1 - Restabilirea alimentării după o întrerupere neplanificată	x		
175	16.04.2024	30	LCJT	U	A1 - 1 - Restabilirea alimentării după o întrerupere neplanificată	x		
176	16.04.2024	30	LCJT	U	A1 - 1 - Restabilirea alimentării după o întrerupere neplanificată	x		
177	16.04.2024	30	LCJT	U	A1 - 1 - Restabilirea alimentării după o întrerupere neplanificată	x		
178	16.04.2024	30	LCJT	U	A1 - 1 - Restabilirea alimentării după o întrerupere neplanificată	x		
179	16.04.2024	30	LCJT	U	A1 - 1 - Restabilirea alimentării după o întrerupere neplanificată	x		
180	16.04.2024	30	LCJT	U	A1 - 1 - Restabilirea alimentării după o întrerupere neplanificată	x		
181	16.04.2024	30	LCJT	U	A1 - 1 - Restabilirea alimentării după o întrerupere neplanificată	x		
182	16.04.2024	30	LCJT	U	A1 - 1 - Restabilirea alimentării după o întrerupere neplanificată	x		
183	16.04.2024	30	LCJT	U	A1 - 1 - Restabilirea alimentării după o întrerupere neplanificată	x		
184	16.04.2024	30	LCJT	U	A1 - 1 - Restabilirea alimentării după o întrerupere neplanificată	x		
185	16.04.2024	30	LCJT	U	A1 - 1 - Restabilirea alimentării după o întrerupere neplanificată	x		
186	16.04.2024	30	LCJT	U	A1 - 1 - Restabilirea alimentării după o întrerupere neplanificată	x		
187	16.04.2024	30	LCJT	U	A1 - 1 - Restabilirea alimentării după o întrerupere neplanificată	x		
188	16.04.2024	30	LCJT	U	A1 - 1 - Restabilirea alimentării după o întrerupere neplanificată	x		
189	16.04.2024	30	LCJT	U	A1 - 1 - Restabilirea alimentării după o întrerupere neplanificată	x		
190	16.04.2024	30	LCJT	U	A1 - 1 - Restabilirea alimentării după o întrerupere neplanificată	x		
191	16.04.2024	30	LCJT	U	A1 - 1 - Restabilirea alimentării după o întrerupere neplanificată	x		
192	16.04.2024	30	LCJT	U	A1 - 1 - Restabilirea alimentării după o întrerupere neplanificată	x		
193	16.04.2024	30	LCJT	U	A1 - 1 - Restabilirea alimentării după o întrerupere neplanificată	x		
194	16.04.2024	30	LCJT	U	A1 - 1 - Restabilirea alimentării după o întrerupere neplanificată	x		
195	16.04.2024	30	LCJT	U	A1 - 1 - Restabilirea alimentării după o întrerupere neplanificată	x		
196	16.04.2024	30	LCJT	U	A1 - 1 - Restabilirea alimentării după o întrerupere neplanificată	x		
197	16.04.2024	30	LCJT	U	A1 - 1 - Restabilirea alimentării după o întrerupere neplanificată	x		
198	16.04.2024	30	LCJT	U	A1 - 1 - Restabilirea alimentării după o întrerupere neplanificată	x		
199	16.04.2024	30	LCJT	U	A1 - 1 - Restabilirea alimentării după o întrerupere neplanificată	x		
200	16.04.2024	30	LCJT	U	A1 - 1 - Restabilirea alimentării după o întrerupere neplanificată	x		
201	16.04.2024	30	LCJT	U	A1 - 1 - Restabilirea alimentării după o întrerupere neplanificată	x		
202	16.04.2024	30	LCJT	U	A1 - 1 - Restabilirea alimentării după o întrerupere neplanificată	x		
203	16.04.2024	30	LCJT	U	A1 - 1 - Restabilirea alimentării după o întrerupere neplanificată	x		
204	16.04.2024	30	LCJT	U	A1 - 1 - Restabilirea alimentării după o întrerupere neplanificată	x		
205	16.04.2024	30	LCJT	U	A1 - 1 - Restabilirea alimentării după o întrerupere neplanificată	x		
206	16.04.2024	30	LCJT	U	A1 - 1 - Restabilirea alimentării după o întrerupere neplanificată	x		
207	16.04.2024	30	LCJT	U	A1 - 1 - Restabilirea alimentării după o întrerupere neplanificată	x		
208	16.04.2024	30	LCJT	U	A1 - 1 - Restabilirea alimentării după o întrerupere neplanificată	x		
209	16.04.2024	30	LCJT	U	A1 - 1 - Restabilirea alimentării după o întrerupere neplanificată	x		
210	16.04.2024	30	LCJT	U	A1 - 1 - Restabilirea alimentării după o întrerupere neplanificată	x		
211	16.04.2024	30	LCJT	U	A1 - 1 - Restabilirea alimentării după o întrerupere neplanificată	x		
212	16.04.2024	30	LCJT	U	A1 - 1 - Restabilirea alimentării după o întrerupere neplanificată	x		
213	16.04.2024	30	LCJT	U	A1 - 1 - Restabilirea alimentării după o întrerupere neplanificată	x		
214	16.04.2024	30	LCJT	U	A1 - 1 - Restabilirea alimentării după o întrerupere neplanificată	x		
215	16.04.2024	30	LCJT	U	A1 - 1 - Restabilirea alimentării după o întrerupere neplanificată	x		
216	16.04.2024	30	LCJT	U	A1 - 1 - Restabilirea alimentării după o întrerupere neplanificată	x		
217	16.04.2024	30	LCJT	U	A1 - 1 - Restabilirea alimentării după o întrerupere neplanificată	x		
218	16.04.2024	30	LCJT	U	A1 - 1 - Restabilirea alimentării după o întrerupere neplanificată	x		

Nr. crt.	Data acordarii compensatiei [zzllaa]	Valoarea compensatiei acordate [lei]	Tip utilizator (se va preciza si nivelul de tensiune al RED la care este/ urmeaza sa fie racordat)	Zona de consum (urban/rural)	Motivul acordarii compensatiei: indicatorul de performanta/ serviciul neindeplinit	Categorii indicatorilor de performanta		
						continuitatea alimentarii cu energie electrica a utilizatorilor	calitatea tehnica a energiei electrice distribuite	calitatea comerciala a serviciului de distributie a energiei electrice
219	16.04.2024	30	LCJT	U	A1 - 1 - Restabilirea alimentării după o întrerupere neplanificată	x		
220	16.04.2024	30	LCJT	U	A1 - 1 - Restabilirea alimentării după o întrerupere neplanificată	x		
221	16.04.2024	30	LCJT	U	A1 - 1 - Restabilirea alimentării după o întrerupere neplanificată	x		
222	16.04.2024	30	LCJT	U	A1 - 1 - Restabilirea alimentării după o întrerupere neplanificată	x		
223	16.04.2024	30	LCJT	U	A1 - 1 - Restabilirea alimentării după o întrerupere neplanificată	x		
224	16.04.2024	30	LCJT	U	A1 - 1 - Restabilirea alimentării după o întrerupere neplanificată	x		
225	16.04.2024	30	LCJT	U	A1 - 1 - Restabilirea alimentării după o întrerupere neplanificată	x		
226	16.04.2024	30	LCJT	U	A1 - 1 - Restabilirea alimentării după o întrerupere neplanificată	x		
227	16.04.2024	30	LCJT	U	A1 - 1 - Restabilirea alimentării după o întrerupere neplanificată	x		
228	16.04.2024	30	LCJT	U	A1 - 1 - Restabilirea alimentării după o întrerupere neplanificată	x		
229	16.04.2024	30	LCJT	U	A1 - 1 - Restabilirea alimentării după o întrerupere neplanificată	x		
230	16.04.2024	30	LCJT	U	A1 - 1 - Restabilirea alimentării după o întrerupere neplanificată	x		
231	16.04.2024	30	LCJT	U	A1 - 1 - Restabilirea alimentării după o întrerupere neplanificată	x		
232	16.04.2024	30	LCJT	U	A1 - 1 - Restabilirea alimentării după o întrerupere neplanificată	x		
233	16.04.2024	30	LCJT	U	A1 - 1 - Restabilirea alimentării după o întrerupere neplanificată	x		
234	16.04.2024	30	LCJT	U	A1 - 1 - Restabilirea alimentării după o întrerupere neplanificată	x		
235	16.04.2024	30	LCJT	U	A1 - 1 - Restabilirea alimentării după o întrerupere neplanificată	x		
236	16.04.2024	30	LCJT	U	A1 - 1 - Restabilirea alimentării după o întrerupere neplanificată	x		
237	16.04.2024	30	LCJT	U	A1 - 1 - Restabilirea alimentării după o întrerupere neplanificată	x		
238	16.04.2024	30	LCJT	U	A1 - 1 - Restabilirea alimentării după o întrerupere neplanificată	x		
239	16.04.2024	30	LCJT	U	A1 - 1 - Restabilirea alimentării după o întrerupere neplanificată	x		
240	16.04.2024	30	LCJT	U	A1 - 1 - Restabilirea alimentării după o întrerupere neplanificată	x		
241	16.04.2024	30	LCJT	U	A1 - 1 - Restabilirea alimentării după o întrerupere neplanificată	x		
242	16.04.2024	30	LCJT	U	A1 - 1 - Restabilirea alimentării după o întrerupere neplanificată	x		
243	16.04.2024	30	LCJT	U	A1 - 1 - Restabilirea alimentării după o întrerupere neplanificată	x		
244	16.04.2024	30	LCJT	U	A1 - 1 - Restabilirea alimentării după o întrerupere neplanificată	x		
245	16.04.2024	30	LCJT	U	A1 - 1 - Restabilirea alimentării după o întrerupere neplanificată	x		
246	16.04.2024	30	LCJT	U	A1 - 1 - Restabilirea alimentării după o întrerupere neplanificată	x		
247	16.04.2024	30	LCJT	U	A1 - 1 - Restabilirea alimentării după o întrerupere neplanificată	x		
248	16.04.2024	30	LCJT	U	A1 - 1 - Restabilirea alimentării după o întrerupere neplanificată	x		
249	16.04.2024	30	LCJT	U	A1 - 1 - Restabilirea alimentării după o întrerupere neplanificată	x		
250	16.04.2024	30	LCJT	U	A1 - 1 - Restabilirea alimentării după o întrerupere neplanificată	x		
251	16.04.2024	30	LCJT	U	A1 - 1 - Restabilirea alimentării după o întrerupere neplanificată	x		
252	16.04.2024	30	LCJT	U	A1 - 1 - Restabilirea alimentării după o întrerupere neplanificată	x		
253	16.04.2024	30	LCJT	U	A1 - 1 - Restabilirea alimentării după o întrerupere neplanificată	x		
254	16.04.2024	30	LCJT	U	A1 - 1 - Restabilirea alimentării după o întrerupere neplanificată	x		
255	16.04.2024	30	LCJT	U	A1 - 1 - Restabilirea alimentării după o întrerupere neplanificată	x		
256	16.04.2024	30	LCJT	U	A1 - 1 - Restabilirea alimentării după o întrerupere neplanificată	x		
257	16.04.2024	30	LCJT	U	A1 - 1 - Restabilirea alimentării după o întrerupere neplanificată	x		
258	16.04.2024	30	LCJT	U	A1 - 1 - Restabilirea alimentării după o întrerupere neplanificată	x		
259	16.04.2024	30	LCJT	U	A1 - 1 - Restabilirea alimentării după o întrerupere neplanificată	x		
260	16.04.2024	30	LCJT	U	A1 - 1 - Restabilirea alimentării după o întrerupere neplanificată	x		
261	16.04.2024	30	LCJT	U	A1 - 1 - Restabilirea alimentării după o întrerupere neplanificată	x		
262	16.04.2024	30	LCJT	U	A1 - 1 - Restabilirea alimentării după o întrerupere neplanificată	x		
263	16.04.2024	30	LCJT	U	A1 - 1 - Restabilirea alimentării după o întrerupere neplanificată	x		
264	16.04.2024	30	LCJT	U	A1 - 1 - Restabilirea alimentării după o întrerupere neplanificată	x		

Nr. crt.	Data acordarii compensatiei [zzllaa]	Valoarea compensatiei acordate [lei]	Tip utilizator (se va preciza si nivelul de tensiune al RED la care este/ urmeaza sa fie racordat)	Zona de consum (urban/rural)	Motivul acordarii compensatiei: indicatorul de performanta/ serviciul neindeplinit	Categorica indicatorilor de performanta		
						continuitatea alimentarii cu energie electrica a utilizatorilor	calitatea tehnica a energiei electrice distribuite	calitatea comerciala a serviciului de distributie a energiei electrice
265	16.04.2024	30	LCJT	U	A1 - 1 - Restabilirea alimentării după o întrerupere neplanificată	x		
266	16.04.2024	30	LCJT	U	A1 - 1 - Restabilirea alimentării după o întrerupere neplanificată	x		
267	16.04.2024	30	LCJT	U	A1 - 1 - Restabilirea alimentării după o întrerupere neplanificată	x		
268	16.04.2024	30	LCJT	U	A1 - 1 - Restabilirea alimentării după o întrerupere neplanificată	x		
269	16.04.2024	30	LCJT	U	A1 - 1 - Restabilirea alimentării după o întrerupere neplanificată	x		
270	16.04.2024	30	LCJT	U	A1 - 1 - Restabilirea alimentării după o întrerupere neplanificată	x		
271	16.04.2024	30	LCJT	U	A1 - 1 - Restabilirea alimentării după o întrerupere neplanificată	x		
272	16.04.2024	30	LCJT	U	A1 - 1 - Restabilirea alimentării după o întrerupere neplanificată	x		
273	16.04.2024	30	LCJT	U	A1 - 1 - Restabilirea alimentării după o întrerupere neplanificată	x		
274	16.04.2024	30	LCJT	U	A1 - 1 - Restabilirea alimentării după o întrerupere neplanificată	x		
275	16.04.2024	30	LCJT	U	A1 - 1 - Restabilirea alimentării după o întrerupere neplanificată	x		
276	16.04.2024	30	LCJT	U	A1 - 1 - Restabilirea alimentării după o întrerupere neplanificată	x		
277	16.04.2024	30	LCJT	U	A1 - 1 - Restabilirea alimentării după o întrerupere neplanificată	x		
278	16.04.2024	30	LCJT	U	A1 - 1 - Restabilirea alimentării după o întrerupere neplanificată	x		
279	16.04.2024	30	LCJT	U	A1 - 1 - Restabilirea alimentării după o întrerupere neplanificată	x		
280	16.04.2024	30	LCJT	U	A1 - 1 - Restabilirea alimentării după o întrerupere neplanificată	x		
281	16.04.2024	30	LCJT	U	A1 - 1 - Restabilirea alimentării după o întrerupere neplanificată	x		
282	16.04.2024	30	LCJT	U	A1 - 1 - Restabilirea alimentării după o întrerupere neplanificată	x		
283	16.04.2024	30	LCJT	U	A1 - 1 - Restabilirea alimentării după o întrerupere neplanificată	x		
284	16.04.2024	30	LCJT	U	A1 - 1 - Restabilirea alimentării după o întrerupere neplanificată	x		
285	16.04.2024	30	LCJT	U	A1 - 1 - Restabilirea alimentării după o întrerupere neplanificată	x		
286	16.04.2024	30	LCJT	U	A1 - 1 - Restabilirea alimentării după o întrerupere neplanificată	x		
287	16.04.2024	30	LCJT	U	A1 - 1 - Restabilirea alimentării după o întrerupere neplanificată	x		
288	16.04.2024	30	LCJT	U	A1 - 1 - Restabilirea alimentării după o întrerupere neplanificată	x		
289	16.04.2024	30	LCJT	U	A1 - 1 - Restabilirea alimentării după o întrerupere neplanificată	x		
290	16.04.2024	30	LCJT	U	A1 - 1 - Restabilirea alimentării după o întrerupere neplanificată	x		
291	16.04.2024	30	LCJT	U	A1 - 1 - Restabilirea alimentării după o întrerupere neplanificată	x		
292	16.04.2024	30	LCJT	U	A1 - 1 - Restabilirea alimentării după o întrerupere neplanificată	x		
293	16.04.2024	30	LCJT	U	A1 - 1 - Restabilirea alimentării după o întrerupere neplanificată	x		
294	16.04.2024	30	LCJT	U	A1 - 1 - Restabilirea alimentării după o întrerupere neplanificată	x		
295	16.04.2024	30	LCJT	U	A1 - 1 - Restabilirea alimentării după o întrerupere neplanificată	x		
296	16.04.2024	30	LCJT	U	A1 - 1 - Restabilirea alimentării după o întrerupere neplanificată	x		
297	16.04.2024	30	LCJT	U	A1 - 1 - Restabilirea alimentării după o întrerupere neplanificată	x		
298	16.04.2024	30	LCJT	U	A1 - 1 - Restabilirea alimentării după o întrerupere neplanificată	x		
299	16.04.2024	30	LCJT	U	A1 - 1 - Restabilirea alimentării după o întrerupere neplanificată	x		
300	16.04.2024	30	LCJT	U	A1 - 1 - Restabilirea alimentării după o întrerupere neplanificată	x		
301	16.04.2024	30	LCJT	U	A1 - 1 - Restabilirea alimentării după o întrerupere neplanificată	x		
302	16.04.2024	30	LCJT	U	A1 - 1 - Restabilirea alimentării după o întrerupere neplanificată	x		
303	16.04.2024	30	LCJT	U	A1 - 1 - Restabilirea alimentării după o întrerupere neplanificată	x		
304	16.04.2024	30	LCJT	U	A1 - 1 - Restabilirea alimentării după o întrerupere neplanificată	x		
305	16.04.2024	30	LCJT	U	A1 - 1 - Restabilirea alimentării după o întrerupere neplanificată	x		
306	16.04.2024	30	LCJT	U	A1 - 1 - Restabilirea alimentării după o întrerupere neplanificată	x		
307	16.04.2024	30	LCJT	U	A1 - 1 - Restabilirea alimentării după o întrerupere neplanificată	x		
308	16.04.2024	30	LCJT	U	A1 - 1 - Restabilirea alimentării după o întrerupere neplanificată	x		
309	16.04.2024	30	LCJT	U	A1 - 1 - Restabilirea alimentării după o întrerupere neplanificată	x		
310	16.04.2024	30	LCJT	U	A1 - 1 - Restabilirea alimentării după o întrerupere neplanificată	x		

Nr. crt.	Data acordarii compensatiei [zzllaa]	Valoarea compensatiei acordate [lei]	Tip utilizator (se va preciza si nivelul de tensiune al RED la care este/ urmeaza sa fie racordat	Zona de consum (urban/rural)	Motivul acordarii compensatiei: indicatorul de performanta/ serviciul neindeplinit	Categoria indicatorilor de performanta		
						continuitatea alimentarii cu energie electrica a utilizatorilor	calitatea tehnica a energiei electrice distribuite	calitatea comerciala a serviciului de distributie a energiei electrice
311	16.04.2024	30	LCJT	U	A1 - 1 - Restabilirea alimentării după o întrerupere neplanificată	x		
312	16.04.2024	30	LCJT	U	A1 - 1 - Restabilirea alimentării după o întrerupere neplanificată	x		
313	16.04.2024	30	LCJT	U	A1 - 1 - Restabilirea alimentării după o întrerupere neplanificată	x		
314	16.04.2024	30	LCJT	U	A1 - 1 - Restabilirea alimentării după o întrerupere neplanificată	x		
315	16.04.2024	30	LCJT	U	A1 - 1 - Restabilirea alimentării după o întrerupere neplanificată	x		
316	16.04.2024	30	LCJT	U	A1 - 1 - Restabilirea alimentării după o întrerupere neplanificată	x		
317	16.04.2024	30	LCJT	U	A1 - 1 - Restabilirea alimentării după o întrerupere neplanificată	x		
318	16.04.2024	30	LCJT	U	A1 - 1 - Restabilirea alimentării după o întrerupere neplanificată	x		
319	16.04.2024	30	LCJT	U	A1 - 1 - Restabilirea alimentării după o întrerupere neplanificată	x		
320	16.04.2024	30	LCJT	U	A1 - 1 - Restabilirea alimentării după o întrerupere neplanificată	x		
321	16.04.2024	30	LCJT	U	A1 - 1 - Restabilirea alimentării după o întrerupere neplanificată	x		
322	16.04.2024	30	LCJT	U	A1 - 1 - Restabilirea alimentării după o întrerupere neplanificată	x		
323	16.04.2024	30	LCJT	U	A1 - 1 - Restabilirea alimentării după o întrerupere neplanificată	x		
324	16.04.2024	30	LCJT	U	A1 - 1 - Restabilirea alimentării după o întrerupere neplanificată	x		
325	16.04.2024	30	LCJT	U	A1 - 1 - Restabilirea alimentării după o întrerupere neplanificată	x		
326	16.04.2024	30	LCJT	U	A1 - 1 - Restabilirea alimentării după o întrerupere neplanificată	x		
327	16.04.2024	30	LCJT	U	A1 - 1 - Restabilirea alimentării după o întrerupere neplanificată	x		
328	16.04.2024	30	LCJT	U	A1 - 1 - Restabilirea alimentării după o întrerupere neplanificată	x		
329	16.04.2024	30	LCJT	U	A1 - 1 - Restabilirea alimentării după o întrerupere neplanificată	x		
330	16.04.2024	30	LCJT	U	A1 - 1 - Restabilirea alimentării după o întrerupere neplanificată	x		
331	29.04.2024	105	LCJT	R	A4 - 16 - Respectarea indicatorilor de performanță privind calitatea curbei de tensiune		x	
332	30.04.2024	15	LCJT	R	A4 - 18 - Citirea indexului grupului de măsurare pentru clienții casnici			x
333	13.05.2024	70	LCJT	U	A4 - 16 - Respectarea indicatorilor de performanță privind calitatea curbei de tensiune		x	
334	13.05.2024	105	LCJT	R	A4 - 16 - Respectarea indicatorilor de performanță privind calitatea curbei de tensiune		x	
335	13.05.2024	105	LCJT	R	A4 - 16 - Respectarea indicatorilor de performanță privind calitatea curbei de tensiune		x	
336	16.05.2024	200	LCMT	R	A1 - 4 - Numărul întreruperilor lungi neplanificate ce afectează un loc de consum și/sau de producere racordat la rețelele electrice de IT sau MT	x		
337	21.05.2024	30	LCJT	U	A1 - 1 - Restabilirea alimentării după o întrerupere neplanificată	x		
338	21.05.2024	30	LCJT	U	A1 - 1 - Restabilirea alimentării după o întrerupere neplanificată	x		
339	21.05.2024	30	LCJT	U	A1 - 1 - Restabilirea alimentării după o întrerupere neplanificată	x		
340	21.05.2024	30	LCJT	U	A1 - 1 - Restabilirea alimentării după o întrerupere neplanificată	x		
341	21.05.2024	30	LCJT	U	A1 - 1 - Restabilirea alimentării după o întrerupere neplanificată	x		
342	21.05.2024	30	LCJT	U	A1 - 1 - Restabilirea alimentării după o întrerupere neplanificată	x		
343	16.05.2024	30	LCJT	U	A1 - 1 - Restabilirea alimentării după o întrerupere neplanificată	x		
344	16.05.2024	30	LCJT	U	A1 - 1 - Restabilirea alimentării după o întrerupere neplanificată	x		
345	16.05.2024	30	LCJT	U	A1 - 1 - Restabilirea alimentării după o întrerupere neplanificată	x		
346	16.05.2024	30	LCJT	U	A1 - 1 - Restabilirea alimentării după o întrerupere neplanificată	x		
347	16.05.2024	30	LCJT	U	A1 - 1 - Restabilirea alimentării după o întrerupere neplanificată	x		
348	16.05.2024	30	LCJT	U	A1 - 1 - Restabilirea alimentării după o întrerupere neplanificată	x		
349	16.05.2024	30	LCJT	U	A1 - 1 - Restabilirea alimentării după o întrerupere neplanificată	x		
350	16.05.2024	30	LCJT	U	A1 - 1 - Restabilirea alimentării după o întrerupere neplanificată	x		
351	16.05.2024	30	LCJT	U	A1 - 1 - Restabilirea alimentării după o întrerupere neplanificată	x		
352	16.05.2024	30	LCJT	U	A1 - 1 - Restabilirea alimentării după o întrerupere neplanificată	x		
353	16.05.2024	200	LCMT	U	A1 - 1 - Restabilirea alimentării după o întrerupere neplanificată	x		
354	16.05.2024	30	LCJT	U	A1 - 1 - Restabilirea alimentării după o întrerupere neplanificată	x		
355	16.05.2024	30	LCJT	U	A1 - 1 - Restabilirea alimentării după o întrerupere neplanificată	x		
356	06.06.2024	105	LCJT	R	A4 - 16 - Respectarea indicatorilor de performanță privind calitatea curbei de tensiune		x	

Nr. crt.	Data acordarii compensatiei [zzllaa]	Valoarea compensatiei acordate [lei]	Tip utilizator (se va preciza si nivelul de tensiune al RED la care este/ urmeaza sa fie racordat	Zona de consum (urban/rural)	Motivul acordarii compensatiei: indicatorul de performanta/ serviciul neindeplinit	Categorii indicatorilor de performanta		
						continuitatea alimentarii cu energie electrica a utilizatorilor	calitatea tehnica a energiei electrice distribuite	calitatea comerciala a serviciului de distributie a energiei electrice
357	03.06.2024	45	LCJT	R	A1 - 1 - Restabilirea alimentării după o întrerupere neplanificată	x		
358	03.06.2024	45	LCJT	R	A1 - 1 - Restabilirea alimentării după o întrerupere neplanificată	x		
359	03.06.2024	45	LCJT	R	A1 - 1 - Restabilirea alimentării după o întrerupere neplanificată	x		
360	03.06.2024	45	LCJT	R	A1 - 1 - Restabilirea alimentării după o întrerupere neplanificată	x		
361	03.06.2024	45	LCJT	R	A1 - 1 - Restabilirea alimentării după o întrerupere neplanificată	x		
362	03.06.2024	45	LCJT	R	A1 - 1 - Restabilirea alimentării după o întrerupere neplanificată	x		
363	03.06.2024	45	LCJT	R	A1 - 1 - Restabilirea alimentării după o întrerupere neplanificată	x		
364	03.06.2024	45	LCJT	R	A1 - 1 - Restabilirea alimentării după o întrerupere neplanificată	x		
365	03.06.2024	45	LCJT	R	A1 - 1 - Restabilirea alimentării după o întrerupere neplanificată	x		
366	03.06.2024	45	LCJT	R	A1 - 1 - Restabilirea alimentării după o întrerupere neplanificată	x		
367	03.06.2024	45	LCJT	R	A1 - 1 - Restabilirea alimentării după o întrerupere neplanificată	x		
368	03.06.2024	45	LCJT	R	A1 - 1 - Restabilirea alimentării după o întrerupere neplanificată	x		
369	03.06.2024	45	LCJT	R	A1 - 1 - Restabilirea alimentării după o întrerupere neplanificată	x		
370	03.06.2024	45	LCJT	R	A1 - 1 - Restabilirea alimentării după o întrerupere neplanificată	x		
371	03.06.2024	45	LCJT	R	A1 - 1 - Restabilirea alimentării după o întrerupere neplanificată	x		
372	03.06.2024	45	LCJT	R	A1 - 1 - Restabilirea alimentării după o întrerupere neplanificată	x		
373	03.06.2024	45	LCJT	R	A1 - 1 - Restabilirea alimentării după o întrerupere neplanificată	x		
374	03.06.2024	45	LCJT	R	A1 - 1 - Restabilirea alimentării după o întrerupere neplanificată	x		
375	03.06.2024	45	LCJT	R	A1 - 1 - Restabilirea alimentării după o întrerupere neplanificată	x		
376	03.06.2024	45	LCJT	R	A1 - 1 - Restabilirea alimentării după o întrerupere neplanificată	x		
377	03.06.2024	45	LCJT	R	A1 - 1 - Restabilirea alimentării după o întrerupere neplanificată	x		
378	03.06.2024	45	LCJT	R	A1 - 1 - Restabilirea alimentării după o întrerupere neplanificată	x		
379	03.06.2024	45	LCJT	R	A1 - 1 - Restabilirea alimentării după o întrerupere neplanificată	x		
380	03.06.2024	45	LCJT	R	A1 - 1 - Restabilirea alimentării după o întrerupere neplanificată	x		
381	03.06.2024	45	LCJT	R	A1 - 1 - Restabilirea alimentării după o întrerupere neplanificată	x		
382	03.06.2024	45	LCJT	R	A1 - 1 - Restabilirea alimentării după o întrerupere neplanificată	x		
383	03.06.2024	45	LCJT	R	A1 - 1 - Restabilirea alimentării după o întrerupere neplanificată	x		
384	03.06.2024	45	LCJT	R	A1 - 1 - Restabilirea alimentării după o întrerupere neplanificată	x		
385	03.06.2024	45	LCJT	R	A1 - 1 - Restabilirea alimentării după o întrerupere neplanificată	x		
386	03.06.2024	45	LCJT	R	A1 - 1 - Restabilirea alimentării după o întrerupere neplanificată	x		
387	03.06.2024	45	LCJT	R	A1 - 1 - Restabilirea alimentării după o întrerupere neplanificată	x		
388	03.06.2024	45	LCJT	R	A1 - 1 - Restabilirea alimentării după o întrerupere neplanificată	x		
389	03.06.2024	45	LCJT	R	A1 - 1 - Restabilirea alimentării după o întrerupere neplanificată	x		
390	03.06.2024	45	LCJT	R	A1 - 1 - Restabilirea alimentării după o întrerupere neplanificată	x		
391	03.06.2024	45	LCJT	R	A1 - 1 - Restabilirea alimentării după o întrerupere neplanificată	x		
392	03.06.2024	45	LCJT	R	A1 - 1 - Restabilirea alimentării după o întrerupere neplanificată	x		
393	03.06.2024	45	LCJT	R	A1 - 1 - Restabilirea alimentării după o întrerupere neplanificată	x		
394	03.06.2024	45	LCJT	R	A1 - 1 - Restabilirea alimentării după o întrerupere neplanificată	x		
395	03.06.2024	45	LCJT	R	A1 - 1 - Restabilirea alimentării după o întrerupere neplanificată	x		
396	03.06.2024	45	LCJT	R	A1 - 1 - Restabilirea alimentării după o întrerupere neplanificată	x		
397	03.06.2024	45	LCJT	R	A1 - 1 - Restabilirea alimentării după o întrerupere neplanificată	x		
398	03.06.2024	45	LCJT	R	A1 - 1 - Restabilirea alimentării după o întrerupere neplanificată	x		
399	03.06.2024	45	LCJT	R	A1 - 1 - Restabilirea alimentării după o întrerupere neplanificată	x		
400	03.06.2024	45	LCJT	R	A1 - 1 - Restabilirea alimentării după o întrerupere neplanificată	x		
401	03.06.2024	45	LCJT	R	A1 - 1 - Restabilirea alimentării după o întrerupere neplanificată	x		
402	03.06.2024	45	LCJT	R	A1 - 1 - Restabilirea alimentării după o întrerupere neplanificată	x		

Nr. crt.	Data acordarii compensatiei [zzllaa]	Valoarea compensatiei acordate [lei]	Tip utilizator (se va preciza si nivelul de tensiune al RED la care este/ urmeaza sa fie racordat)	Zona de consum (urban/rural)	Motivul acordarii compensatiei: indicatorul de performanta/ serviciul neindeplinit	Categorii indicatorilor de performanta		
						continuitatea alimentarii cu energie electrica a utilizatorilor	calitatea tehnica a energiei electrice distribuite	calitatea comerciala a serviciului de distributie a energiei electrice
403	03.06.2024	45	LCJT	R	A1 - 1 - Restabilirea alimentării după o întrerupere neplanificată	x		
404	03.06.2024	45	LCJT	R	A1 - 1 - Restabilirea alimentării după o întrerupere neplanificată	x		
405	03.06.2024	45	LCJT	R	A1 - 1 - Restabilirea alimentării după o întrerupere neplanificată	x		
406	03.06.2024	45	LCJT	R	A1 - 1 - Restabilirea alimentării după o întrerupere neplanificată	x		
407	03.06.2024	45	LCJT	R	A1 - 1 - Restabilirea alimentării după o întrerupere neplanificată	x		
408	03.06.2024	45	LCJT	R	A1 - 1 - Restabilirea alimentării după o întrerupere neplanificată	x		
409	03.06.2024	45	LCJT	R	A1 - 1 - Restabilirea alimentării după o întrerupere neplanificată	x		
410	03.06.2024	45	LCJT	R	A1 - 1 - Restabilirea alimentării după o întrerupere neplanificată	x		
411	03.06.2024	45	LCJT	R	A1 - 1 - Restabilirea alimentării după o întrerupere neplanificată	x		
412	03.06.2024	45	LCJT	R	A1 - 1 - Restabilirea alimentării după o întrerupere neplanificată	x		
413	03.06.2024	45	LCJT	R	A1 - 1 - Restabilirea alimentării după o întrerupere neplanificată	x		
414	03.06.2024	45	LCJT	R	A1 - 1 - Restabilirea alimentării după o întrerupere neplanificată	x		
415	03.06.2024	45	LCJT	R	A1 - 1 - Restabilirea alimentării după o întrerupere neplanificată	x		
416	03.06.2024	45	LCJT	R	A1 - 1 - Restabilirea alimentării după o întrerupere neplanificată	x		
417	03.06.2024	45	LCJT	R	A1 - 1 - Restabilirea alimentării după o întrerupere neplanificată	x		
418	03.06.2024	45	LCJT	R	A1 - 1 - Restabilirea alimentării după o întrerupere neplanificată	x		
419	03.06.2024	45	LCJT	R	A1 - 1 - Restabilirea alimentării după o întrerupere neplanificată	x		
420	03.06.2024	45	LCJT	R	A1 - 1 - Restabilirea alimentării după o întrerupere neplanificată	x		
421	03.06.2024	45	LCJT	R	A1 - 1 - Restabilirea alimentării după o întrerupere neplanificată	x		
422	03.06.2024	45	LCJT	R	A1 - 1 - Restabilirea alimentării după o întrerupere neplanificată	x		
423	03.06.2024	45	LCJT	R	A1 - 1 - Restabilirea alimentării după o întrerupere neplanificată	x		
424	03.06.2024	45	LCJT	R	A1 - 1 - Restabilirea alimentării după o întrerupere neplanificată	x		
425	03.06.2024	45	LCJT	R	A1 - 1 - Restabilirea alimentării după o întrerupere neplanificată	x		
426	03.06.2024	45	LCJT	R	A1 - 1 - Restabilirea alimentării după o întrerupere neplanificată	x		
427	03.06.2024	45	LCJT	R	A1 - 1 - Restabilirea alimentării după o întrerupere neplanificată	x		
428	03.06.2024	45	LCJT	R	A1 - 1 - Restabilirea alimentării după o întrerupere neplanificată	x		
429	03.06.2024	45	LCJT	R	A1 - 1 - Restabilirea alimentării după o întrerupere neplanificată	x		
430	03.06.2024	45	LCJT	R	A1 - 1 - Restabilirea alimentării după o întrerupere neplanificată	x		
431	03.06.2024	45	LCJT	R	A1 - 1 - Restabilirea alimentării după o întrerupere neplanificată	x		
432	03.06.2024	45	LCJT	R	A1 - 1 - Restabilirea alimentării după o întrerupere neplanificată	x		
433	03.06.2024	45	LCJT	R	A1 - 1 - Restabilirea alimentării după o întrerupere neplanificată	x		
434	03.06.2024	45	LCJT	R	A1 - 1 - Restabilirea alimentării după o întrerupere neplanificată	x		
435	03.06.2024	45	LCJT	R	A1 - 1 - Restabilirea alimentării după o întrerupere neplanificată	x		
436	03.06.2024	45	LCJT	R	A1 - 1 - Restabilirea alimentării după o întrerupere neplanificată	x		
437	03.06.2024	45	LCJT	R	A1 - 1 - Restabilirea alimentării după o întrerupere neplanificată	x		
438	03.06.2024	45	LCJT	R	A1 - 1 - Restabilirea alimentării după o întrerupere neplanificată	x		
439	03.06.2024	45	LCJT	R	A1 - 1 - Restabilirea alimentării după o întrerupere neplanificată	x		
440	03.06.2024	45	LCJT	R	A1 - 1 - Restabilirea alimentării după o întrerupere neplanificată	x		
441	03.06.2024	45	LCJT	R	A1 - 1 - Restabilirea alimentării după o întrerupere neplanificată	x		
442	03.06.2024	45	LCJT	R	A1 - 1 - Restabilirea alimentării după o întrerupere neplanificată	x		
443	03.06.2024	45	LCJT	R	A1 - 1 - Restabilirea alimentării după o întrerupere neplanificată	x		
444	03.06.2024	45	LCJT	R	A1 - 1 - Restabilirea alimentării după o întrerupere neplanificată	x		
445	03.06.2024	45	LCJT	R	A1 - 1 - Restabilirea alimentării după o întrerupere neplanificată	x		
446	03.06.2024	45	LCJT	R	A1 - 1 - Restabilirea alimentării după o întrerupere neplanificată	x		
447	03.06.2024	45	LCJT	R	A1 - 1 - Restabilirea alimentării după o întrerupere neplanificată	x		
448	03.06.2024	45	LCJT	R	A1 - 1 - Restabilirea alimentării după o întrerupere neplanificată	x		

Nr. crt.	Data acordarii compensatiei [zzllaa]	Valoarea compensatiei acordate [lei]	Tip utilizator (se va preciza si nivelul de tensiune al RED la care este/ urmeaza sa fie racordat	Zona de consum (urban/rural)	Motivul acordarii compensatiei: indicatorul de performanta/ serviciul neindeplinit	Categorii indicatorilor de performanta		
						continuitatea alimentarii cu energie electrica a utilizatorilor	calitatea tehnica a energiei electrice distribuite	calitatea comerciala a serviciului de distributie a energiei electrice
449	03.06.2024	45	LCJT	R	A1 - 1 - Restabilirea alimentării după o întrerupere neplanificată	x		
450	03.06.2024	45	LCJT	R	A1 - 1 - Restabilirea alimentării după o întrerupere neplanificată	x		
451	03.06.2024	45	LCJT	R	A1 - 1 - Restabilirea alimentării după o întrerupere neplanificată	x		
452	03.06.2024	45	LCJT	R	A1 - 1 - Restabilirea alimentării după o întrerupere neplanificată	x		
453	03.06.2024	45	LCJT	R	A1 - 1 - Restabilirea alimentării după o întrerupere neplanificată	x		
454	04.06.2024	15	LCJT	R	A4 - 18 - Citirea indexului grupului de măsurare pentru clienții casnici			x
455	04.06.2024	15	LCJT	U	A4 - 18 - Citirea indexului grupului de măsurare pentru clienții casnici			x
456	10.06.2024	30	LCJT	U	A1 - 1 - Restabilirea alimentării după o întrerupere neplanificată	x		
457	10.06.2024	30	LCJT	U	A1 - 1 - Restabilirea alimentării după o întrerupere neplanificată	x		
458	10.06.2024	30	LCJT	U	A1 - 1 - Restabilirea alimentării după o întrerupere neplanificată	x		
459	10.06.2024	30	LCJT	U	A1 - 1 - Restabilirea alimentării după o întrerupere neplanificată	x		
460	10.06.2024	30	LCJT	U	A1 - 1 - Restabilirea alimentării după o întrerupere neplanificată	x		
461	10.06.2024	30	LCJT	U	A1 - 1 - Restabilirea alimentării după o întrerupere neplanificată	x		
462	10.06.2024	30	LCJT	U	A1 - 1 - Restabilirea alimentării după o întrerupere neplanificată	x		
463	10.06.2024	30	LCJT	U	A1 - 1 - Restabilirea alimentării după o întrerupere neplanificată	x		
464	10.06.2024	30	LCJT	U	A1 - 1 - Restabilirea alimentării după o întrerupere neplanificată	x		
465	10.06.2024	30	LCJT	U	A1 - 1 - Restabilirea alimentării după o întrerupere neplanificată	x		
466	10.06.2024	30	LCJT	U	A1 - 1 - Restabilirea alimentării după o întrerupere neplanificată	x		
467	10.06.2024	30	LCJT	U	A1 - 1 - Restabilirea alimentării după o întrerupere neplanificată	x		
468	10.06.2024	30	LCJT	U	A1 - 1 - Restabilirea alimentării după o întrerupere neplanificată	x		
469	10.06.2024	30	LCJT	U	A1 - 1 - Restabilirea alimentării după o întrerupere neplanificată	x		
470	10.06.2024	30	LCJT	U	A1 - 1 - Restabilirea alimentării după o întrerupere neplanificată	x		
471	10.06.2024	30	LCJT	U	A1 - 1 - Restabilirea alimentării după o întrerupere neplanificată	x		
472	10.06.2024	30	LCJT	U	A1 - 1 - Restabilirea alimentării după o întrerupere neplanificată	x		
473	10.06.2024	30	LCJT	U	A1 - 1 - Restabilirea alimentării după o întrerupere neplanificată	x		
474	10.06.2024	30	LCJT	U	A1 - 1 - Restabilirea alimentării după o întrerupere neplanificată	x		
475	10.06.2024	30	LCJT	U	A1 - 1 - Restabilirea alimentării după o întrerupere neplanificată	x		
476	10.06.2024	30	LCJT	U	A1 - 1 - Restabilirea alimentării după o întrerupere neplanificată	x		
477	12.06.2024	200	LCMT	R	A1 - 4 - Numărul întreruperilor lungi neplanificate ce afectează un loc de consum și/sau de producere racordat la rețelele electrice de IT sau MT	x		
478	12.06.2024	200	LCMT	R	A1 - 4 - Numărul întreruperilor lungi neplanificate ce afectează un loc de consum și/sau de producere racordat la rețelele electrice de IT sau MT	x		
479	10.06.2024	135	LCJT	U	A4 - 7 - Termenul pentru punerea sub tensiune a instalației de utilizare			x
480	10.06.2024	135	LCJT	R	A4 - 7 - Termenul pentru punerea sub tensiune a instalației de utilizare			x
481	04.06.2024	105	LCJT	R	A4 - 16 - Respectarea indicatorilor de performanță privind calitatea curbei de tensiune		x	
482	20.06.2024	70	LCJT	R	A4 - 16 - Respectarea indicatorilor de performanță privind calitatea curbei de tensiune		x	
483	07.06.2024	30	LCJT	R	A1 - 1 - Restabilirea alimentării după o întrerupere neplanificată	x		
484	07.06.2024	30	LCJT	R	A1 - 1 - Restabilirea alimentării după o întrerupere neplanificată	x		
485	07.06.2024	30	LCJT	R	A1 - 1 - Restabilirea alimentării după o întrerupere neplanificată	x		
486	07.06.2024	30	LCJT	R	A1 - 1 - Restabilirea alimentării după o întrerupere neplanificată	x		
487	07.06.2024	30	LCJT	R	A1 - 1 - Restabilirea alimentării după o întrerupere neplanificată	x		
488	07.06.2024	30	LCJT	R	A1 - 1 - Restabilirea alimentării după o întrerupere neplanificată	x		
489	07.06.2024	30	LCJT	R	A1 - 1 - Restabilirea alimentării după o întrerupere neplanificată	x		
490	07.06.2024	30	LCJT	R	A1 - 1 - Restabilirea alimentării după o întrerupere neplanificată	x		
491	07.06.2024	30	LCJT	R	A1 - 1 - Restabilirea alimentării după o întrerupere neplanificată	x		
492	07.06.2024	30	LCJT	R	A1 - 1 - Restabilirea alimentării după o întrerupere neplanificată	x		
493	07.06.2024	30	LCJT	R	A1 - 1 - Restabilirea alimentării după o întrerupere neplanificată	x		

Nr. crt.	Data acordarii compensatiei [zzllaa]	Valoarea compensatiei acordate [lei]	Tip utilizator (se va preciza si nivelul de tensiune al RED la care este/ urmeaza sa fie racordat	Zona de consum (urban/rural)	Motivul acordarii compensatiei: indicatorul de performanta/ serviciul neindeplinit	Categoria indicatorilor de performanta		
						continuitatea alimentarii cu energie electrica a utilizatorilor	calitatea tehnica a energiei electrice distribuite	calitatea comerciala a serviciului de distributie a energiei electrice
494	07.06.2024	30	LCJT	R	A1 - 1 - Restabilirea alimentării după o întrerupere neplanificată	x		
495	07.06.2024	30	LCJT	R	A1 - 1 - Restabilirea alimentării după o întrerupere neplanificată	x		
496	07.06.2024	30	LCJT	R	A1 - 1 - Restabilirea alimentării după o întrerupere neplanificată	x		
497	07.06.2024	30	LCJT	R	A1 - 1 - Restabilirea alimentării după o întrerupere neplanificată	x		
498	07.06.2024	30	LCJT	R	A1 - 1 - Restabilirea alimentării după o întrerupere neplanificată	x		
499	07.06.2024	30	LCJT	R	A1 - 1 - Restabilirea alimentării după o întrerupere neplanificată	x		
500	07.06.2024	30	LCJT	R	A1 - 1 - Restabilirea alimentării după o întrerupere neplanificată	x		
501	07.06.2024	30	LCJT	R	A1 - 1 - Restabilirea alimentării după o întrerupere neplanificată	x		
502	07.06.2024	30	LCJT	R	A1 - 1 - Restabilirea alimentării după o întrerupere neplanificată	x		
503	07.06.2024	30	LCJT	R	A1 - 1 - Restabilirea alimentării după o întrerupere neplanificată	x		
504	07.06.2024	30	LCJT	R	A1 - 1 - Restabilirea alimentării după o întrerupere neplanificată	x		
505	07.06.2024	30	LCJT	R	A1 - 1 - Restabilirea alimentării după o întrerupere neplanificată	x		
506	07.06.2024	30	LCJT	R	A1 - 1 - Restabilirea alimentării după o întrerupere neplanificată	x		
507	07.06.2024	30	LCJT	R	A1 - 1 - Restabilirea alimentării după o întrerupere neplanificată	x		
508	07.06.2024	30	LCJT	R	A1 - 1 - Restabilirea alimentării după o întrerupere neplanificată	x		
509	07.06.2024	30	LCJT	R	A1 - 1 - Restabilirea alimentării după o întrerupere neplanificată	x		
510	07.06.2024	30	LCJT	R	A1 - 1 - Restabilirea alimentării după o întrerupere neplanificată	x		
511	07.06.2024	30	LCJT	R	A1 - 1 - Restabilirea alimentării după o întrerupere neplanificată	x		
512	07.06.2024	30	LCJT	R	A1 - 1 - Restabilirea alimentării după o întrerupere neplanificată	x		
513	07.06.2024	30	LCJT	R	A1 - 1 - Restabilirea alimentării după o întrerupere neplanificată	x		
514	07.06.2024	30	LCJT	R	A1 - 1 - Restabilirea alimentării după o întrerupere neplanificată	x		
515	07.06.2024	30	LCJT	R	A1 - 1 - Restabilirea alimentării după o întrerupere neplanificată	x		
516	07.06.2024	30	LCJT	R	A1 - 1 - Restabilirea alimentării după o întrerupere neplanificată	x		
517	07.06.2024	30	LCJT	R	A1 - 1 - Restabilirea alimentării după o întrerupere neplanificată	x		
518	07.06.2024	30	LCJT	R	A1 - 1 - Restabilirea alimentării după o întrerupere neplanificată	x		
519	07.06.2024	30	LCJT	R	A1 - 1 - Restabilirea alimentării după o întrerupere neplanificată	x		
520	07.06.2024	30	LCJT	R	A1 - 1 - Restabilirea alimentării după o întrerupere neplanificată	x		
521	07.06.2024	30	LCJT	R	A1 - 1 - Restabilirea alimentării după o întrerupere neplanificată	x		
522	07.06.2024	30	LCJT	R	A1 - 1 - Restabilirea alimentării după o întrerupere neplanificată	x		
523	07.06.2024	30	LCJT	R	A1 - 1 - Restabilirea alimentării după o întrerupere neplanificată	x		
524	07.06.2024	30	LCJT	R	A1 - 1 - Restabilirea alimentării după o întrerupere neplanificată	x		
525	07.06.2024	30	LCJT	R	A1 - 1 - Restabilirea alimentării după o întrerupere neplanificată	x		
526	07.06.2024	30	LCJT	R	A1 - 1 - Restabilirea alimentării după o întrerupere neplanificată	x		
527	07.06.2024	30	LCJT	R	A1 - 1 - Restabilirea alimentării după o întrerupere neplanificată	x		
528	07.06.2024	30	LCJT	R	A1 - 1 - Restabilirea alimentării după o întrerupere neplanificată	x		
529	07.06.2024	30	LCJT	R	A1 - 1 - Restabilirea alimentării după o întrerupere neplanificată	x		
530	07.06.2024	30	LCJT	R	A1 - 1 - Restabilirea alimentării după o întrerupere neplanificată	x		
531	07.06.2024	30	LCJT	R	A1 - 1 - Restabilirea alimentării după o întrerupere neplanificată	x		
532	07.06.2024	30	LCJT	R	A1 - 1 - Restabilirea alimentării după o întrerupere neplanificată	x		
533	07.06.2024	30	LCJT	R	A1 - 1 - Restabilirea alimentării după o întrerupere neplanificată	x		
534	07.06.2024	30	LCJT	R	A1 - 1 - Restabilirea alimentării după o întrerupere neplanificată	x		
535	07.06.2024	30	LCJT	R	A1 - 1 - Restabilirea alimentării după o întrerupere neplanificată	x		
536	07.06.2024	30	LCJT	R	A1 - 1 - Restabilirea alimentării după o întrerupere neplanificată	x		
537	07.06.2024	30	LCJT	R	A1 - 1 - Restabilirea alimentării după o întrerupere neplanificată	x		
538	07.06.2024	30	LCJT	R	A1 - 1 - Restabilirea alimentării după o întrerupere neplanificată	x		
539	07.06.2024	30	LCJT	R	A1 - 1 - Restabilirea alimentării după o întrerupere neplanificată	x		

Nr. crt.	Data acordarii compensatiei [zzllaa]	Valoarea compensatiei acordate [lei]	Tip utilizator (se va preciza si nivelul de tensiune al RED la care este/ urmeaza sa fie racordat	Zona de consum (urban/rural)	Motivul acordarii compensatiei: indicatorul de performanta/ serviciul neindeplinit	Categorica indicatorilor de performanta		
						continuitatea alimentarii cu energie electrica a utilizatorilor	calitatea tehnica a energiei electrice distribuite	calitatea comerciala a serviciului de distributie a energiei electrice
540	07.06.2024	30	LCJT	R	A1 - 1 - Restabilirea alimentării după o întrerupere neplanificată	x		
541	07.06.2024	30	LCJT	R	A1 - 1 - Restabilirea alimentării după o întrerupere neplanificată	x		
542	07.06.2024	30	LCJT	R	A1 - 1 - Restabilirea alimentării după o întrerupere neplanificată	x		
543	07.06.2024	30	LCJT	R	A1 - 1 - Restabilirea alimentării după o întrerupere neplanificată	x		
544	07.06.2024	30	LCJT	R	A1 - 1 - Restabilirea alimentării după o întrerupere neplanificată	x		
545	07.06.2024	30	LCJT	R	A1 - 1 - Restabilirea alimentării după o întrerupere neplanificată	x		
546	07.06.2024	30	LCJT	R	A1 - 1 - Restabilirea alimentării după o întrerupere neplanificată	x		
547	07.06.2024	30	LCJT	R	A1 - 1 - Restabilirea alimentării după o întrerupere neplanificată	x		
548	07.06.2024	30	LCJT	R	A1 - 1 - Restabilirea alimentării după o întrerupere neplanificată	x		
549	07.06.2024	30	LCJT	R	A1 - 1 - Restabilirea alimentării după o întrerupere neplanificată	x		
550	07.06.2024	30	LCJT	R	A1 - 1 - Restabilirea alimentării după o întrerupere neplanificată	x		
551	07.06.2024	30	LCJT	R	A1 - 1 - Restabilirea alimentării după o întrerupere neplanificată	x		
552	07.06.2024	30	LCJT	R	A1 - 1 - Restabilirea alimentării după o întrerupere neplanificată	x		
553	07.06.2024	30	LCJT	R	A1 - 1 - Restabilirea alimentării după o întrerupere neplanificată	x		
554	07.06.2024	30	LCJT	R	A1 - 1 - Restabilirea alimentării după o întrerupere neplanificată	x		
555	07.06.2024	30	LCJT	R	A1 - 1 - Restabilirea alimentării după o întrerupere neplanificată	x		
556	07.06.2024	30	LCJT	R	A1 - 1 - Restabilirea alimentării după o întrerupere neplanificată	x		
557	07.06.2024	30	LCJT	R	A1 - 1 - Restabilirea alimentării după o întrerupere neplanificată	x		
558	07.06.2024	30	LCJT	R	A1 - 1 - Restabilirea alimentării după o întrerupere neplanificată	x		
559	07.06.2024	30	LCJT	R	A1 - 1 - Restabilirea alimentării după o întrerupere neplanificată	x		
560	07.06.2024	30	LCJT	R	A1 - 1 - Restabilirea alimentării după o întrerupere neplanificată	x		
561	07.06.2024	30	LCJT	R	A1 - 1 - Restabilirea alimentării după o întrerupere neplanificată	x		
562	07.06.2024	30	LCJT	R	A1 - 1 - Restabilirea alimentării după o întrerupere neplanificată	x		
563	07.06.2024	30	LCJT	R	A1 - 1 - Restabilirea alimentării după o întrerupere neplanificată	x		
564	07.06.2024	30	LCJT	R	A1 - 1 - Restabilirea alimentării după o întrerupere neplanificată	x		
565	07.06.2024	30	LCJT	R	A1 - 1 - Restabilirea alimentării după o întrerupere neplanificată	x		
566	07.06.2024	30	LCJT	R	A1 - 1 - Restabilirea alimentării după o întrerupere neplanificată	x		
567	07.06.2024	30	LCJT	R	A1 - 1 - Restabilirea alimentării după o întrerupere neplanificată	x		
568	07.06.2024	30	LCJT	R	A1 - 1 - Restabilirea alimentării după o întrerupere neplanificată	x		
569	07.06.2024	30	LCJT	R	A1 - 1 - Restabilirea alimentării după o întrerupere neplanificată	x		
570	07.06.2024	30	LCJT	R	A1 - 1 - Restabilirea alimentării după o întrerupere neplanificată	x		
571	07.06.2024	30	LCJT	R	A1 - 1 - Restabilirea alimentării după o întrerupere neplanificată	x		
572	07.06.2024	30	LCJT	R	A1 - 1 - Restabilirea alimentării după o întrerupere neplanificată	x		
573	07.06.2024	30	LCJT	R	A1 - 1 - Restabilirea alimentării după o întrerupere neplanificată	x		
574	07.06.2024	30	LCJT	R	A1 - 1 - Restabilirea alimentării după o întrerupere neplanificată	x		
575	07.06.2024	30	LCJT	R	A1 - 1 - Restabilirea alimentării după o întrerupere neplanificată	x		
576	07.06.2024	30	LCJT	R	A1 - 1 - Restabilirea alimentării după o întrerupere neplanificată	x		
577	07.06.2024	30	LCJT	R	A1 - 1 - Restabilirea alimentării după o întrerupere neplanificată	x		
578	07.06.2024	30	LCJT	R	A1 - 1 - Restabilirea alimentării după o întrerupere neplanificată	x		
579	07.06.2024	30	LCJT	R	A1 - 1 - Restabilirea alimentării după o întrerupere neplanificată	x		
580	07.06.2024	30	LCJT	R	A1 - 1 - Restabilirea alimentării după o întrerupere neplanificată	x		
581	07.06.2024	30	LCJT	R	A1 - 1 - Restabilirea alimentării după o întrerupere neplanificată	x		
582	07.06.2024	30	LCJT	R	A1 - 1 - Restabilirea alimentării după o întrerupere neplanificată	x		
583	07.06.2024	30	LCJT	R	A1 - 1 - Restabilirea alimentării după o întrerupere neplanificată	x		
584	07.06.2024	30	LCJT	R	A1 - 1 - Restabilirea alimentării după o întrerupere neplanificată	x		
585	07.06.2024	30	LCJT	R	A1 - 1 - Restabilirea alimentării după o întrerupere neplanificată	x		

Nr. crt.	Data acordarii compensatiei [zzllaa]	Valoarea compensatiei acordate [lei]	Tip utilizator (se va preciza si nivelul de tensiune al RED la care este/ urmeaza sa fie racordat	Zona de consum (urban/rural)	Motivul acordarii compensatiei: indicatorul de performanta/ serviciul neindeplinit	Categorica indicatorilor de performanta		
						continuitatea alimentarii cu energie electrica a utilizatorilor	calitatea tehnica a energiei electrice distribuite	calitatea comerciala a serviciului de distributie a energiei electrice
586	07.06.2024	30	LCJT	R	A1 - 1 - Restabilirea alimentării după o întrerupere neplanificată	x		
587	07.06.2024	30	LCJT	R	A1 - 1 - Restabilirea alimentării după o întrerupere neplanificată	x		
588	07.06.2024	30	LCJT	R	A1 - 1 - Restabilirea alimentării după o întrerupere neplanificată	x		
589	07.06.2024	30	LCJT	R	A1 - 1 - Restabilirea alimentării după o întrerupere neplanificată	x		
590	07.06.2024	30	LCJT	R	A1 - 1 - Restabilirea alimentării după o întrerupere neplanificată	x		
591	07.06.2024	30	LCJT	R	A1 - 1 - Restabilirea alimentării după o întrerupere neplanificată	x		
592	07.06.2024	30	LCJT	R	A1 - 1 - Restabilirea alimentării după o întrerupere neplanificată	x		
593	07.06.2024	30	LCJT	R	A1 - 1 - Restabilirea alimentării după o întrerupere neplanificată	x		
594	07.06.2024	30	LCJT	R	A1 - 1 - Restabilirea alimentării după o întrerupere neplanificată	x		
595	07.06.2024	30	LCJT	R	A1 - 1 - Restabilirea alimentării după o întrerupere neplanificată	x		
596	07.06.2024	30	LCJT	R	A1 - 1 - Restabilirea alimentării după o întrerupere neplanificată	x		
597	07.06.2024	30	LCJT	R	A1 - 1 - Restabilirea alimentării după o întrerupere neplanificată	x		
598	07.06.2024	30	LCJT	R	A1 - 1 - Restabilirea alimentării după o întrerupere neplanificată	x		
599	07.06.2024	30	LCJT	R	A1 - 1 - Restabilirea alimentării după o întrerupere neplanificată	x		
600	07.06.2024	30	LCJT	R	A1 - 1 - Restabilirea alimentării după o întrerupere neplanificată	x		
601	07.06.2024	30	LCJT	R	A1 - 1 - Restabilirea alimentării după o întrerupere neplanificată	x		
602	07.06.2024	30	LCJT	R	A1 - 1 - Restabilirea alimentării după o întrerupere neplanificată	x		
603	07.06.2024	30	LCJT	R	A1 - 1 - Restabilirea alimentării după o întrerupere neplanificată	x		
604	07.06.2024	30	LCJT	R	A1 - 1 - Restabilirea alimentării după o întrerupere neplanificată	x		
605	07.06.2024	30	LCJT	R	A1 - 1 - Restabilirea alimentării după o întrerupere neplanificată	x		
606	07.06.2024	30	LCJT	R	A1 - 1 - Restabilirea alimentării după o întrerupere neplanificată	x		
607	07.06.2024	30	LCJT	R	A1 - 1 - Restabilirea alimentării după o întrerupere neplanificată	x		
608	07.06.2024	30	LCJT	R	A1 - 1 - Restabilirea alimentării după o întrerupere neplanificată	x		
609	07.06.2024	30	LCJT	R	A1 - 1 - Restabilirea alimentării după o întrerupere neplanificată	x		
610	07.06.2024	30	LCJT	R	A1 - 1 - Restabilirea alimentării după o întrerupere neplanificată	x		
611	07.06.2024	30	LCJT	R	A1 - 1 - Restabilirea alimentării după o întrerupere neplanificată	x		
612	07.06.2024	30	LCJT	R	A1 - 1 - Restabilirea alimentării după o întrerupere neplanificată	x		
613	07.06.2024	30	LCJT	R	A1 - 1 - Restabilirea alimentării după o întrerupere neplanificată	x		
614	07.06.2024	30	LCJT	R	A1 - 1 - Restabilirea alimentării după o întrerupere neplanificată	x		
615	07.06.2024	30	LCJT	R	A1 - 1 - Restabilirea alimentării după o întrerupere neplanificată	x		
616	07.06.2024	30	LCJT	R	A1 - 1 - Restabilirea alimentării după o întrerupere neplanificată	x		
617	07.06.2024	30	LCJT	R	A1 - 1 - Restabilirea alimentării după o întrerupere neplanificată	x		
618	07.06.2024	30	LCJT	R	A1 - 1 - Restabilirea alimentării după o întrerupere neplanificată	x		
619	07.06.2024	30	LCJT	R	A1 - 1 - Restabilirea alimentării după o întrerupere neplanificată	x		
620	07.06.2024	30	LCJT	R	A1 - 1 - Restabilirea alimentării după o întrerupere neplanificată	x		
621	07.06.2024	30	LCJT	R	A1 - 1 - Restabilirea alimentării după o întrerupere neplanificată	x		
622	07.06.2024	30	LCJT	R	A1 - 1 - Restabilirea alimentării după o întrerupere neplanificată	x		
623	07.06.2024	30	LCJT	R	A1 - 1 - Restabilirea alimentării după o întrerupere neplanificată	x		
624	07.06.2024	30	LCJT	R	A1 - 1 - Restabilirea alimentării după o întrerupere neplanificată	x		
625	07.06.2024	30	LCJT	R	A1 - 1 - Restabilirea alimentării după o întrerupere neplanificată	x		
626	07.06.2024	30	LCJT	R	A1 - 1 - Restabilirea alimentării după o întrerupere neplanificată	x		
627	07.06.2024	30	LCJT	R	A1 - 1 - Restabilirea alimentării după o întrerupere neplanificată	x		
628	07.06.2024	30	LCJT	R	A1 - 1 - Restabilirea alimentării după o întrerupere neplanificată	x		
629	07.06.2024	30	LCJT	R	A1 - 1 - Restabilirea alimentării după o întrerupere neplanificată	x		
630	07.06.2024	30	LCJT	R	A1 - 1 - Restabilirea alimentării după o întrerupere neplanificată	x		
631	07.06.2024	30	LCJT	R	A1 - 1 - Restabilirea alimentării după o întrerupere neplanificată	x		

Nr. crt.	Data acordarii compensatiei [zzllaa]	Valoarea compensatiei acordate [lei]	Tip utilizator (se va preciza si nivelul de tensiune al RED la care este/ urmeaza sa fie racordat	Zona de consum (urban/rural)	Motivul acordarii compensatiei: indicatorul de performanta/ serviciul neindeplinit	Categorica indicatorilor de performanta		
						continuitatea alimentarii cu energie electrica a utilizatorilor	calitatea tehnica a energiei electrice distribuite	calitatea comerciala a serviciului de distributie a energiei electrice
632	07.06.2024	30	LCJT	R	A1 - 1 - Restabilirea alimentării după o întrerupere neplanificată	x		
633	07.06.2024	30	LCJT	R	A1 - 1 - Restabilirea alimentării după o întrerupere neplanificată	x		
634	07.06.2024	30	LCJT	R	A1 - 1 - Restabilirea alimentării după o întrerupere neplanificată	x		
635	07.06.2024	30	LCJT	R	A1 - 1 - Restabilirea alimentării după o întrerupere neplanificată	x		
636	07.06.2024	30	LCJT	R	A1 - 1 - Restabilirea alimentării după o întrerupere neplanificată	x		
637	07.06.2024	30	LCJT	R	A1 - 1 - Restabilirea alimentării după o întrerupere neplanificată	x		
638	07.06.2024	30	LCJT	R	A1 - 1 - Restabilirea alimentării după o întrerupere neplanificată	x		
639	07.06.2024	30	LCJT	R	A1 - 1 - Restabilirea alimentării după o întrerupere neplanificată	x		
640	07.06.2024	30	LCJT	R	A1 - 1 - Restabilirea alimentării după o întrerupere neplanificată	x		
641	07.06.2024	30	LCJT	R	A1 - 1 - Restabilirea alimentării după o întrerupere neplanificată	x		
642	07.06.2024	30	LCJT	R	A1 - 1 - Restabilirea alimentării după o întrerupere neplanificată	x		
643	07.06.2024	30	LCJT	R	A1 - 1 - Restabilirea alimentării după o întrerupere neplanificată	x		
644	07.06.2024	30	LCJT	R	A1 - 1 - Restabilirea alimentării după o întrerupere neplanificată	x		
645	07.06.2024	30	LCJT	R	A1 - 1 - Restabilirea alimentării după o întrerupere neplanificată	x		
646	07.06.2024	30	LCJT	R	A1 - 1 - Restabilirea alimentării după o întrerupere neplanificată	x		
647	07.06.2024	30	LCJT	R	A1 - 1 - Restabilirea alimentării după o întrerupere neplanificată	x		
648	07.06.2024	30	LCJT	R	A1 - 1 - Restabilirea alimentării după o întrerupere neplanificată	x		
649	07.06.2024	30	LCJT	R	A1 - 1 - Restabilirea alimentării după o întrerupere neplanificată	x		
650	07.06.2024	30	LCJT	R	A1 - 1 - Restabilirea alimentării după o întrerupere neplanificată	x		
651	07.06.2024	30	LCJT	R	A1 - 1 - Restabilirea alimentării după o întrerupere neplanificată	x		
652	07.06.2024	30	LCJT	R	A1 - 1 - Restabilirea alimentării după o întrerupere neplanificată	x		
653	07.06.2024	30	LCJT	R	A1 - 1 - Restabilirea alimentării după o întrerupere neplanificată	x		
654	07.06.2024	30	LCJT	R	A1 - 1 - Restabilirea alimentării după o întrerupere neplanificată	x		
655	07.06.2024	30	LCJT	R	A1 - 1 - Restabilirea alimentării după o întrerupere neplanificată	x		
656	07.06.2024	30	LCJT	R	A1 - 1 - Restabilirea alimentării după o întrerupere neplanificată	x		
657	07.06.2024	30	LCJT	R	A1 - 1 - Restabilirea alimentării după o întrerupere neplanificată	x		
658	07.06.2024	30	LCJT	R	A1 - 1 - Restabilirea alimentării după o întrerupere neplanificată	x		
659	07.06.2024	30	LCJT	R	A1 - 1 - Restabilirea alimentării după o întrerupere neplanificată	x		
660	07.06.2024	30	LCJT	R	A1 - 1 - Restabilirea alimentării după o întrerupere neplanificată	x		
661	07.06.2024	30	LCJT	R	A1 - 1 - Restabilirea alimentării după o întrerupere neplanificată	x		
662	07.06.2024	30	LCJT	R	A1 - 1 - Restabilirea alimentării după o întrerupere neplanificată	x		
663	07.06.2024	30	LCJT	R	A1 - 1 - Restabilirea alimentării după o întrerupere neplanificată	x		
664	07.06.2024	30	LCJT	R	A1 - 1 - Restabilirea alimentării după o întrerupere neplanificată	x		
665	07.06.2024	30	LCJT	R	A1 - 1 - Restabilirea alimentării după o întrerupere neplanificată	x		
666	07.06.2024	30	LCJT	R	A1 - 1 - Restabilirea alimentării după o întrerupere neplanificată	x		
667	07.06.2024	30	LCJT	R	A1 - 1 - Restabilirea alimentării după o întrerupere neplanificată	x		
668	07.06.2024	30	LCJT	R	A1 - 1 - Restabilirea alimentării după o întrerupere neplanificată	x		
669	07.06.2024	30	LCJT	R	A1 - 1 - Restabilirea alimentării după o întrerupere neplanificată	x		
670	07.06.2024	30	LCJT	R	A1 - 1 - Restabilirea alimentării după o întrerupere neplanificată	x		
671	07.06.2024	30	LCJT	R	A1 - 1 - Restabilirea alimentării după o întrerupere neplanificată	x		
672	07.06.2024	30	LCJT	R	A1 - 1 - Restabilirea alimentării după o întrerupere neplanificată	x		
673	07.06.2024	30	LCJT	R	A1 - 1 - Restabilirea alimentării după o întrerupere neplanificată	x		
674	07.06.2024	30	LCJT	R	A1 - 1 - Restabilirea alimentării după o întrerupere neplanificată	x		
675	07.06.2024	30	LCJT	R	A1 - 1 - Restabilirea alimentării după o întrerupere neplanificată	x		
676	07.06.2024	30	LCJT	R	A1 - 1 - Restabilirea alimentării după o întrerupere neplanificată	x		
677	07.06.2024	30	LCJT	R	A1 - 1 - Restabilirea alimentării după o întrerupere neplanificată	x		

Nr. crt.	Data acordarii compensatiei [zzllaa]	Valoarea compensatiei acordate [lei]	Tip utilizator (se va preciza si nivelul de tensiune al RED la care este/ urmeaza sa fie racordat)	Zona de consum (urban/rural)	Motivul acordarii compensatiei: indicatorul de performanta/ serviciul neindeplinit	Categorica indicatorilor de performanta		
						continuitatea alimentarii cu energie electrica a utilizatorilor	calitatea tehnica a energiei electrice distribuite	calitatea comerciala a serviciului de distributie a energiei electrice
678	07.06.2024	30	LCJT	R	A1 - 1 - Restabilirea alimentării după o întrerupere neplanificată	x		
679	07.06.2024	30	LCJT	R	A1 - 1 - Restabilirea alimentării după o întrerupere neplanificată	x		
680	07.06.2024	30	LCJT	R	A1 - 1 - Restabilirea alimentării după o întrerupere neplanificată	x		
681	07.06.2024	30	LCJT	R	A1 - 1 - Restabilirea alimentării după o întrerupere neplanificată	x		
682	07.06.2024	30	LCJT	R	A1 - 1 - Restabilirea alimentării după o întrerupere neplanificată	x		
683	07.06.2024	30	LCJT	R	A1 - 1 - Restabilirea alimentării după o întrerupere neplanificată	x		
684	07.06.2024	30	LCJT	R	A1 - 1 - Restabilirea alimentării după o întrerupere neplanificată	x		
685	07.06.2024	30	LCJT	R	A1 - 1 - Restabilirea alimentării după o întrerupere neplanificată	x		
686	07.06.2024	30	LCJT	R	A1 - 1 - Restabilirea alimentării după o întrerupere neplanificată	x		
687	07.06.2024	30	LCJT	R	A1 - 1 - Restabilirea alimentării după o întrerupere neplanificată	x		
688	07.06.2024	30	LCJT	R	A1 - 1 - Restabilirea alimentării după o întrerupere neplanificată	x		
689	07.06.2024	30	LCJT	R	A1 - 1 - Restabilirea alimentării după o întrerupere neplanificată	x		
690	07.06.2024	30	LCJT	R	A1 - 1 - Restabilirea alimentării după o întrerupere neplanificată	x		
691	07.06.2024	30	LCJT	R	A1 - 1 - Restabilirea alimentării după o întrerupere neplanificată	x		
692	07.06.2024	30	LCJT	R	A1 - 1 - Restabilirea alimentării după o întrerupere neplanificată	x		
693	07.06.2024	30	LCJT	R	A1 - 1 - Restabilirea alimentării după o întrerupere neplanificată	x		
694	07.06.2024	30	LCJT	R	A1 - 1 - Restabilirea alimentării după o întrerupere neplanificată	x		
695	07.06.2024	30	LCJT	R	A1 - 1 - Restabilirea alimentării după o întrerupere neplanificată	x		
696	07.06.2024	30	LCJT	R	A1 - 1 - Restabilirea alimentării după o întrerupere neplanificată	x		
697	07.06.2024	30	LCJT	R	A1 - 1 - Restabilirea alimentării după o întrerupere neplanificată	x		
698	07.06.2024	30	LCJT	R	A1 - 1 - Restabilirea alimentării după o întrerupere neplanificată	x		
699	07.06.2024	30	LCJT	R	A1 - 1 - Restabilirea alimentării după o întrerupere neplanificată	x		
700	07.06.2024	30	LCJT	R	A1 - 1 - Restabilirea alimentării după o întrerupere neplanificată	x		
701	07.06.2024	30	LCJT	R	A1 - 1 - Restabilirea alimentării după o întrerupere neplanificată	x		
702	07.06.2024	30	LCJT	R	A1 - 1 - Restabilirea alimentării după o întrerupere neplanificată	x		
703	02.07.2024	200	LCMT	R	A1 - 4 - Numărul întreruperilor lungi neplanificate ce afectează un loc de consum și/sau de producere racordat la rețelele electrice de IT sau MT	x		
704	02.07.2024	300	LCMT	R	A1 - 4 - Numărul întreruperilor lungi neplanificate ce afectează un loc de consum și/sau de producere racordat la rețelele electrice de IT sau MT	x		
705	02.07.2024	300	LCMT	R	A1 - 4 - Numărul întreruperilor lungi neplanificate ce afectează un loc de consum și/sau de producere racordat la rețelele electrice de IT sau MT	x		
706	02.07.2024	300	LCMT	R	A1 - 4 - Numărul întreruperilor lungi neplanificate ce afectează un loc de consum și/sau de producere racordat la rețelele electrice de IT sau MT	x		
707	09.07.2024	195	LCJT	R	A4 - 14 - Montarea/Înlocuirea grupului de măsurare/elemente ale grupului de măsurare dispărut, defect sau suspect de înregistrări eronate, în cazul unui loc de consum și/sau de producere cu puterea aprobată mai mica sau egala cu 100 kW sau în cazul unui client casnic			x
708	22.07.2024	200	LCMT	R	A1 - 4 - Numărul întreruperilor lungi neplanificate ce afectează un loc de consum și/sau de producere racordat la rețelele electrice de IT sau MT	x		
709	22.07.2024	200	LCMT	R	A1 - 4 - Numărul întreruperilor lungi neplanificate ce afectează un loc de consum și/sau de producere racordat la rețelele electrice de IT sau MT	x		
710	11.07.2024	200	LCMT	R	A1 - 4 - Numărul întreruperilor lungi neplanificate ce afectează un loc de consum și/sau de producere racordat la rețelele electrice de IT sau MT	x		
711	11.07.2024	200	LCMT	R	A1 - 4 - Numărul întreruperilor lungi neplanificate ce afectează un loc de consum și/sau de producere racordat la rețelele electrice de IT sau MT	x		
712	22.07.2024	200	LCMT	R	A1 - 4 - Numărul întreruperilor lungi neplanificate ce afectează un loc de consum și/sau de producere racordat la rețelele electrice de IT sau MT	x		
713	22.07.2024	200	LCMT	R	A1 - 4 - Numărul întreruperilor lungi neplanificate ce afectează un loc de consum și/sau de producere racordat la rețelele electrice de IT sau MT	x		
714	22.07.2024	200	LCMT	R	A1 - 4 - Numărul întreruperilor lungi neplanificate ce afectează un loc de consum și/sau de producere racordat la rețelele electrice de IT sau MT	x		
715	22.07.2024	200	LCMT	R	A1 - 4 - Numărul întreruperilor lungi neplanificate ce afectează un loc de consum și/sau de producere racordat la rețelele electrice de IT sau MT	x		

Nr. crt.	Data acordarii compensatiei [zzllaa]	Valoarea compensatiei acordate [lei]	Tip utilizator (se va preciza si nivelul de tensiune al RED la care este/ urmeaza sa fie racordat)	Zona de consum (urban/rural)	Motivul acordarii compensatiei: indicatorul de performanta/ serviciul neindeplinit	Categoria indicatorilor de performanta		
						continuitatea alimentarii cu energie electrica a utilizatorilor	calitatea tehnica a energiei electrice distribuite	calitatea comerciala a serviciului de distributie a energiei electrice
716	22.07.2024	200	LCMT	R	A1 - 4 - Numărul întreruperilor lungi neplanificate ce afectează un loc de consum și/sau de producere racordat la rețelele electrice de IT sau MT	x		
717	22.07.2024	200	LCMT	R	A1 - 4 - Numărul întreruperilor lungi neplanificate ce afectează un loc de consum și/sau de producere racordat la rețelele electrice de IT sau MT	x		
718	22.07.2024	200	LCMT	R	A1 - 4 - Numărul întreruperilor lungi neplanificate ce afectează un loc de consum și/sau de producere racordat la rețelele electrice de IT sau MT	x		
719	22.07.2024	200	LCMT	R	A1 - 4 - Numărul întreruperilor lungi neplanificate ce afectează un loc de consum și/sau de producere racordat la rețelele electrice de IT sau MT	x		
720	22.07.2024	200	LCMT	R	A1 - 4 - Numărul întreruperilor lungi neplanificate ce afectează un loc de consum și/sau de producere racordat la rețelele electrice de IT sau MT	x		
721	22.07.2024	200	LCMT	R	A1 - 4 - Numărul întreruperilor lungi neplanificate ce afectează un loc de consum și/sau de producere racordat la rețelele electrice de IT sau MT	x		
722	22.07.2024	200	LCMT	R	A1 - 4 - Numărul întreruperilor lungi neplanificate ce afectează un loc de consum și/sau de producere racordat la rețelele electrice de IT sau MT	x		
723	22.07.2024	200	LCMT	R	A1 - 4 - Numărul întreruperilor lungi neplanificate ce afectează un loc de consum și/sau de producere racordat la rețelele electrice de IT sau MT	x		
724	22.07.2024	200	LCMT	R	A1 - 4 - Numărul întreruperilor lungi neplanificate ce afectează un loc de consum și/sau de producere racordat la rețelele electrice de IT sau MT	x		
725	22.07.2024	200	LCMT	R	A1 - 4 - Numărul întreruperilor lungi neplanificate ce afectează un loc de consum și/sau de producere racordat la rețelele electrice de IT sau MT	x		
726	22.07.2024	200	LCMT	R	A1 - 4 - Numărul întreruperilor lungi neplanificate ce afectează un loc de consum și/sau de producere racordat la rețelele electrice de IT sau MT	x		
727	22.07.2024	200	LCMT	R	A1 - 4 - Numărul întreruperilor lungi neplanificate ce afectează un loc de consum și/sau de producere racordat la rețelele electrice de IT sau MT	x		
728	22.07.2024	200	LCMT	R	A1 - 4 - Numărul întreruperilor lungi neplanificate ce afectează un loc de consum și/sau de producere racordat la rețelele electrice de IT sau MT	x		
729	22.07.2024	200	LCMT	R	A1 - 4 - Numărul întreruperilor lungi neplanificate ce afectează un loc de consum și/sau de producere racordat la rețelele electrice de IT sau MT	x		
730	22.07.2024	200	LCMT	R	A1 - 4 - Numărul întreruperilor lungi neplanificate ce afectează un loc de consum și/sau de producere racordat la rețelele electrice de IT sau MT	x		
731	02.08.2024	30	LCJT	R	A1 - 1 - Restabilirea alimentării după o întrerupere neplanificată	x		
732	02.08.2024	30	LCJT	R	A1 - 1 - Restabilirea alimentării după o întrerupere neplanificată	x		
733	02.08.2024	30	LCJT	R	A1 - 1 - Restabilirea alimentării după o întrerupere neplanificată	x		
734	02.08.2024	30	LCJT	R	A1 - 1 - Restabilirea alimentării după o întrerupere neplanificată	x		
735	02.08.2024	30	LCJT	R	A1 - 1 - Restabilirea alimentării după o întrerupere neplanificată	x		
736	02.08.2024	30	LCJT	R	A1 - 1 - Restabilirea alimentării după o întrerupere neplanificată	x		
737	02.08.2024	30	LCJT	R	A1 - 1 - Restabilirea alimentării după o întrerupere neplanificată	x		
738	02.08.2024	30	LCJT	R	A1 - 1 - Restabilirea alimentării după o întrerupere neplanificată	x		
739	02.08.2024	30	LCJT	R	A1 - 1 - Restabilirea alimentării după o întrerupere neplanificată	x		
740	02.08.2024	30	LCJT	R	A1 - 1 - Restabilirea alimentării după o întrerupere neplanificată	x		
741	02.08.2024	30	LCJT	R	A1 - 1 - Restabilirea alimentării după o întrerupere neplanificată	x		
742	02.08.2024	30	LCJT	R	A1 - 1 - Restabilirea alimentării după o întrerupere neplanificată	x		
743	02.08.2024	30	LCJT	R	A1 - 1 - Restabilirea alimentării după o întrerupere neplanificată	x		
744	02.08.2024	30	LCJT	R	A1 - 1 - Restabilirea alimentării după o întrerupere neplanificată	x		
745	02.08.2024	30	LCJT	R	A1 - 1 - Restabilirea alimentării după o întrerupere neplanificată	x		
746	02.08.2024	30	LCJT	R	A1 - 1 - Restabilirea alimentării după o întrerupere neplanificată	x		
747	02.08.2024	30	LCJT	R	A1 - 1 - Restabilirea alimentării după o întrerupere neplanificată	x		
748	02.08.2024	30	LCJT	R	A1 - 1 - Restabilirea alimentării după o întrerupere neplanificată	x		
749	02.08.2024	30	LCJT	R	A1 - 1 - Restabilirea alimentării după o întrerupere neplanificată	x		
750	02.08.2024	30	LCJT	R	A1 - 1 - Restabilirea alimentării după o întrerupere neplanificată	x		
751	02.08.2024	30	LCJT	R	A1 - 1 - Restabilirea alimentării după o întrerupere neplanificată	x		
752	02.08.2024	30	LCJT	R	A1 - 1 - Restabilirea alimentării după o întrerupere neplanificată	x		
753	02.08.2024	30	LCJT	R	A1 - 1 - Restabilirea alimentării după o întrerupere neplanificată	x		
754	02.08.2024	30	LCJT	R	A1 - 1 - Restabilirea alimentării după o întrerupere neplanificată	x		

Nr. crt.	Data acordarii compensatiei [zzllaa]	Valoarea compensatiei acordate [lei]	Tip utilizator (se va preciza si nivelul de tensiune al RED la care este/ urmeaza sa fie racordat)	Zona de consum (urban/rural)	Motivul acordarii compensatiei: indicatorul de performanta/ serviciul neindeplinit	Categoria indicatorilor de performanta		
						continuitatea alimentarii cu energie electrica a utilizatorilor	calitatea tehnica a energiei electrice distribuite	calitatea comerciala a serviciului de distributie a energiei electrice
755	02.08.2024	30	LCJT	R	A1 - 1 - Restabilirea alimentării după o întrerupere neplanificată	x		
756	02.08.2024	30	LCJT	R	A1 - 1 - Restabilirea alimentării după o întrerupere neplanificată	x		
757	02.08.2024	30	LCJT	R	A1 - 1 - Restabilirea alimentării după o întrerupere neplanificată	x		
758	02.08.2024	30	LCJT	R	A1 - 1 - Restabilirea alimentării după o întrerupere neplanificată	x		
759	02.08.2024	30	LCJT	R	A1 - 1 - Restabilirea alimentării după o întrerupere neplanificată	x		
760	02.08.2024	30	LCJT	R	A1 - 1 - Restabilirea alimentării după o întrerupere neplanificată	x		
761	02.08.2024	30	LCJT	R	A1 - 1 - Restabilirea alimentării după o întrerupere neplanificată	x		
762	02.08.2024	30	LCJT	R	A1 - 1 - Restabilirea alimentării după o întrerupere neplanificată	x		
763	02.08.2024	30	LCJT	R	A1 - 1 - Restabilirea alimentării după o întrerupere neplanificată	x		
764	02.08.2024	30	LCJT	R	A1 - 1 - Restabilirea alimentării după o întrerupere neplanificată	x		
765	02.08.2024	30	LCJT	R	A1 - 1 - Restabilirea alimentării după o întrerupere neplanificată	x		
766	02.08.2024	30	LCJT	R	A1 - 1 - Restabilirea alimentării după o întrerupere neplanificată	x		
767	02.08.2024	30	LCJT	R	A1 - 1 - Restabilirea alimentării după o întrerupere neplanificată	x		
768	02.08.2024	30	LCJT	R	A1 - 1 - Restabilirea alimentării după o întrerupere neplanificată	x		
769	02.08.2024	30	LCJT	R	A1 - 1 - Restabilirea alimentării după o întrerupere neplanificată	x		
770	02.08.2024	30	LCJT	R	A1 - 1 - Restabilirea alimentării după o întrerupere neplanificată	x		
771	02.08.2024	30	LCJT	R	A1 - 1 - Restabilirea alimentării după o întrerupere neplanificată	x		
772	02.08.2024	30	LCJT	R	A1 - 1 - Restabilirea alimentării după o întrerupere neplanificată	x		
773	02.08.2024	30	LCJT	R	A1 - 1 - Restabilirea alimentării după o întrerupere neplanificată	x		
774	02.08.2024	30	LCJT	R	A1 - 1 - Restabilirea alimentării după o întrerupere neplanificată	x		
775	02.08.2024	30	LCJT	R	A1 - 1 - Restabilirea alimentării după o întrerupere neplanificată	x		
776	02.08.2024	30	LCJT	R	A1 - 1 - Restabilirea alimentării după o întrerupere neplanificată	x		
777	02.08.2024	30	LCJT	R	A1 - 1 - Restabilirea alimentării după o întrerupere neplanificată	x		
778	02.08.2024	30	LCJT	R	A1 - 1 - Restabilirea alimentării după o întrerupere neplanificată	x		
779	02.08.2024	30	LCJT	R	A1 - 1 - Restabilirea alimentării după o întrerupere neplanificată	x		
780	02.08.2024	30	LCJT	R	A1 - 1 - Restabilirea alimentării după o întrerupere neplanificată	x		
781	02.08.2024	30	LCJT	R	A1 - 1 - Restabilirea alimentării după o întrerupere neplanificată	x		
782	02.08.2024	30	LCJT	R	A1 - 1 - Restabilirea alimentării după o întrerupere neplanificată	x		
783	02.08.2024	30	LCJT	R	A1 - 1 - Restabilirea alimentării după o întrerupere neplanificată	x		
784	02.08.2024	30	LCJT	R	A1 - 1 - Restabilirea alimentării după o întrerupere neplanificată	x		
785	02.08.2024	30	LCJT	R	A1 - 1 - Restabilirea alimentării după o întrerupere neplanificată	x		
786	02.08.2024	30	LCJT	R	A1 - 1 - Restabilirea alimentării după o întrerupere neplanificată	x		
787	02.08.2024	30	LCJT	R	A1 - 1 - Restabilirea alimentării după o întrerupere neplanificată	x		
788	02.08.2024	30	LCJT	R	A1 - 1 - Restabilirea alimentării după o întrerupere neplanificată	x		
789	02.08.2024	30	LCJT	R	A1 - 1 - Restabilirea alimentării după o întrerupere neplanificată	x		
790	02.08.2024	30	LCJT	R	A1 - 1 - Restabilirea alimentării după o întrerupere neplanificată	x		
791	02.08.2024	30	LCJT	R	A1 - 1 - Restabilirea alimentării după o întrerupere neplanificată	x		
792	02.08.2024	30	LCJT	R	A1 - 1 - Restabilirea alimentării după o întrerupere neplanificată	x		
793	02.08.2024	30	LCJT	R	A1 - 1 - Restabilirea alimentării după o întrerupere neplanificată	x		
794	02.08.2024	30	LCJT	R	A1 - 1 - Restabilirea alimentării după o întrerupere neplanificată	x		
795	02.08.2024	30	LCJT	R	A1 - 1 - Restabilirea alimentării după o întrerupere neplanificată	x		
796	02.08.2024	30	LCJT	R	A1 - 1 - Restabilirea alimentării după o întrerupere neplanificată	x		
797	02.08.2024	30	LCJT	R	A1 - 1 - Restabilirea alimentării după o întrerupere neplanificată	x		
798	02.08.2024	30	LCJT	R	A1 - 1 - Restabilirea alimentării după o întrerupere neplanificată	x		
799	02.08.2024	30	LCJT	R	A1 - 1 - Restabilirea alimentării după o întrerupere neplanificată	x		
800	02.08.2024	30	LCJT	R	A1 - 1 - Restabilirea alimentării după o întrerupere neplanificată	x		

Nr. crt.	Data acordarii compensatiei [zzllaa]	Valoarea compensatiei acordate [lei]	Tip utilizator (se va preciza si nivelul de tensiune al RED la care este/ urmeaza sa fie racordat)	Zona de consum (urban/rural)	Motivul acordarii compensatiei: indicatorul de performanta/ serviciul neindeplinit	Categorii indicatorilor de performanta		
						continuitatea alimentarii cu energie electrica a utilizatorilor	calitatea tehnica a energiei electrice distribuite	calitatea comerciala a serviciului de distributie a energiei electrice
801	02.08.2024	30	LCJT	R	A1 - 1 - Restabilirea alimentării după o întrerupere neplanificată	x		
802	02.08.2024	30	LCJT	R	A1 - 1 - Restabilirea alimentării după o întrerupere neplanificată	x		
803	02.08.2024	30	LCJT	R	A1 - 1 - Restabilirea alimentării după o întrerupere neplanificată	x		
804	02.08.2024	30	LCJT	R	A1 - 1 - Restabilirea alimentării după o întrerupere neplanificată	x		
805	02.08.2024	30	LCJT	R	A1 - 1 - Restabilirea alimentării după o întrerupere neplanificată	x		
806	02.08.2024	30	LCJT	R	A1 - 1 - Restabilirea alimentării după o întrerupere neplanificată	x		
807	02.08.2024	30	LCJT	R	A1 - 1 - Restabilirea alimentării după o întrerupere neplanificată	x		
808	02.08.2024	30	LCJT	R	A1 - 1 - Restabilirea alimentării după o întrerupere neplanificată	x		
809	02.08.2024	30	LCJT	R	A1 - 1 - Restabilirea alimentării după o întrerupere neplanificată	x		
810	02.08.2024	30	LCJT	R	A1 - 1 - Restabilirea alimentării după o întrerupere neplanificată	x		
811	02.08.2024	30	LCJT	R	A1 - 1 - Restabilirea alimentării după o întrerupere neplanificată	x		
812	02.08.2024	30	LCJT	R	A1 - 1 - Restabilirea alimentării după o întrerupere neplanificată	x		
813	02.08.2024	30	LCJT	R	A1 - 1 - Restabilirea alimentării după o întrerupere neplanificată	x		
814	02.08.2024	30	LCJT	R	A1 - 1 - Restabilirea alimentării după o întrerupere neplanificată	x		
815	02.08.2024	30	LCJT	R	A1 - 1 - Restabilirea alimentării după o întrerupere neplanificată	x		
816	02.08.2024	30	LCJT	R	A1 - 1 - Restabilirea alimentării după o întrerupere neplanificată	x		
817	02.08.2024	30	LCJT	R	A1 - 1 - Restabilirea alimentării după o întrerupere neplanificată	x		
818	02.08.2024	30	LCJT	R	A1 - 1 - Restabilirea alimentării după o întrerupere neplanificată	x		
819	02.08.2024	30	LCJT	R	A1 - 1 - Restabilirea alimentării după o întrerupere neplanificată	x		
820	02.08.2024	30	LCJT	R	A1 - 1 - Restabilirea alimentării după o întrerupere neplanificată	x		
821	02.08.2024	30	LCJT	R	A1 - 1 - Restabilirea alimentării după o întrerupere neplanificată	x		
822	02.08.2024	30	LCJT	R	A1 - 1 - Restabilirea alimentării după o întrerupere neplanificată	x		
823	02.08.2024	30	LCJT	R	A1 - 1 - Restabilirea alimentării după o întrerupere neplanificată	x		
824	02.08.2024	30	LCJT	R	A1 - 1 - Restabilirea alimentării după o întrerupere neplanificată	x		
825	02.08.2024	30	LCJT	R	A1 - 1 - Restabilirea alimentării după o întrerupere neplanificată	x		
826	02.08.2024	30	LCJT	R	A1 - 1 - Restabilirea alimentării după o întrerupere neplanificată	x		
827	02.08.2024	30	LCJT	R	A1 - 1 - Restabilirea alimentării după o întrerupere neplanificată	x		
828	02.08.2024	30	LCJT	R	A1 - 1 - Restabilirea alimentării după o întrerupere neplanificată	x		
829	02.08.2024	30	LCJT	R	A1 - 1 - Restabilirea alimentării după o întrerupere neplanificată	x		
830	02.08.2024	30	LCJT	R	A1 - 1 - Restabilirea alimentării după o întrerupere neplanificată	x		
831	02.08.2024	30	LCJT	R	A1 - 1 - Restabilirea alimentării după o întrerupere neplanificată	x		
832	02.08.2024	30	LCJT	R	A1 - 1 - Restabilirea alimentării după o întrerupere neplanificată	x		
833	02.08.2024	30	LCJT	R	A1 - 1 - Restabilirea alimentării după o întrerupere neplanificată	x		
834	02.08.2024	30	LCJT	R	A1 - 1 - Restabilirea alimentării după o întrerupere neplanificată	x		
835	02.08.2024	30	LCJT	R	A1 - 1 - Restabilirea alimentării după o întrerupere neplanificată	x		
836	02.08.2024	30	LCJT	R	A1 - 1 - Restabilirea alimentării după o întrerupere neplanificată	x		
837	02.08.2024	30	LCJT	R	A1 - 1 - Restabilirea alimentării după o întrerupere neplanificată	x		
838	02.08.2024	30	LCJT	R	A1 - 1 - Restabilirea alimentării după o întrerupere neplanificată	x		
839	02.08.2024	30	LCJT	R	A1 - 1 - Restabilirea alimentării după o întrerupere neplanificată	x		
840	02.08.2024	30	LCJT	R	A1 - 1 - Restabilirea alimentării după o întrerupere neplanificată	x		
841	02.08.2024	30	LCJT	R	A1 - 1 - Restabilirea alimentării după o întrerupere neplanificată	x		
842	02.08.2024	30	LCJT	R	A1 - 1 - Restabilirea alimentării după o întrerupere neplanificată	x		
843	02.08.2024	30	LCJT	R	A1 - 1 - Restabilirea alimentării după o întrerupere neplanificată	x		
844	02.08.2024	30	LCJT	R	A1 - 1 - Restabilirea alimentării după o întrerupere neplanificată	x		
845	02.08.2024	30	LCJT	R	A1 - 1 - Restabilirea alimentării după o întrerupere neplanificată	x		
846	02.08.2024	30	LCJT	R	A1 - 1 - Restabilirea alimentării după o întrerupere neplanificată	x		

Nr. crt.	Data acordarii compensatiei [zzllaa]	Valoarea compensatiei acordate [lei]	Tip utilizator (se va preciza si nivelul de tensiune al RED la care este/ urmeaza sa fie racordat)	Zona de consum (urban/rural)	Motivul acordarii compensatiei: indicatorul de performanta/ serviciul neindeplinit	Categoria indicatorilor de performanta		
						continuitatea alimentarii cu energie electrica a utilizatorilor	calitatea tehnica a energiei electrice distribuite	calitatea comerciala a serviciului de distributie a energiei electrice
847	02.08.2024	30	LCJT	R	A1 - 1 - Restabilirea alimentării după o întrerupere neplanificată	x		
848	02.08.2024	30	LCJT	R	A1 - 1 - Restabilirea alimentării după o întrerupere neplanificată	x		
849	02.08.2024	30	LCJT	R	A1 - 1 - Restabilirea alimentării după o întrerupere neplanificată	x		
850	02.08.2024	30	LCJT	R	A1 - 1 - Restabilirea alimentării după o întrerupere neplanificată	x		
851	02.08.2024	30	LCJT	R	A1 - 1 - Restabilirea alimentării după o întrerupere neplanificată	x		
852	02.08.2024	30	LCJT	R	A1 - 1 - Restabilirea alimentării după o întrerupere neplanificată	x		
853	02.08.2024	30	LCJT	R	A1 - 1 - Restabilirea alimentării după o întrerupere neplanificată	x		
854	02.08.2024	30	LCJT	R	A1 - 1 - Restabilirea alimentării după o întrerupere neplanificată	x		
855	02.08.2024	30	LCJT	R	A1 - 1 - Restabilirea alimentării după o întrerupere neplanificată	x		
856	02.08.2024	30	LCJT	R	A1 - 1 - Restabilirea alimentării după o întrerupere neplanificată	x		
857	02.08.2024	30	LCJT	R	A1 - 1 - Restabilirea alimentării după o întrerupere neplanificată	x		
858	02.08.2024	30	LCJT	R	A1 - 1 - Restabilirea alimentării după o întrerupere neplanificată	x		
859	02.08.2024	30	LCJT	R	A1 - 1 - Restabilirea alimentării după o întrerupere neplanificată	x		
860	02.08.2024	30	LCJT	R	A1 - 1 - Restabilirea alimentării după o întrerupere neplanificată	x		
861	02.08.2024	30	LCJT	R	A1 - 1 - Restabilirea alimentării după o întrerupere neplanificată	x		
862	02.08.2024	30	LCJT	R	A1 - 1 - Restabilirea alimentării după o întrerupere neplanificată	x		
863	02.08.2024	30	LCJT	R	A1 - 1 - Restabilirea alimentării după o întrerupere neplanificată	x		
864	02.08.2024	30	LCJT	R	A1 - 1 - Restabilirea alimentării după o întrerupere neplanificată	x		
865	02.08.2024	30	LCJT	R	A1 - 1 - Restabilirea alimentării după o întrerupere neplanificată	x		
866	02.08.2024	30	LCJT	R	A1 - 1 - Restabilirea alimentării după o întrerupere neplanificată	x		
867	02.08.2024	30	LCJT	R	A1 - 1 - Restabilirea alimentării după o întrerupere neplanificată	x		
868	02.08.2024	30	LCJT	R	A1 - 1 - Restabilirea alimentării după o întrerupere neplanificată	x		
869	02.08.2024	30	LCJT	R	A1 - 1 - Restabilirea alimentării după o întrerupere neplanificată	x		
870	02.08.2024	30	LCJT	R	A1 - 1 - Restabilirea alimentării după o întrerupere neplanificată	x		
871	02.08.2024	30	LCJT	R	A1 - 1 - Restabilirea alimentării după o întrerupere neplanificată	x		
872	02.08.2024	30	LCJT	R	A1 - 1 - Restabilirea alimentării după o întrerupere neplanificată	x		
873	02.08.2024	30	LCJT	R	A1 - 1 - Restabilirea alimentării după o întrerupere neplanificată	x		
874	02.08.2024	30	LCJT	R	A1 - 1 - Restabilirea alimentării după o întrerupere neplanificată	x		
875	02.08.2024	30	LCJT	R	A1 - 1 - Restabilirea alimentării după o întrerupere neplanificată	x		
876	02.08.2024	30	LCJT	R	A1 - 1 - Restabilirea alimentării după o întrerupere neplanificată	x		
877	02.08.2024	30	LCJT	R	A1 - 1 - Restabilirea alimentării după o întrerupere neplanificată	x		
878	02.08.2024	30	LCJT	R	A1 - 1 - Restabilirea alimentării după o întrerupere neplanificată	x		
879	02.08.2024	30	LCJT	R	A1 - 1 - Restabilirea alimentării după o întrerupere neplanificată	x		
880	02.08.2024	30	LCJT	R	A1 - 1 - Restabilirea alimentării după o întrerupere neplanificată	x		
881	02.08.2024	30	LCJT	R	A1 - 1 - Restabilirea alimentării după o întrerupere neplanificată	x		
882	02.08.2024	30	LCJT	R	A1 - 1 - Restabilirea alimentării după o întrerupere neplanificată	x		
883	02.08.2024	30	LCJT	R	A1 - 1 - Restabilirea alimentării după o întrerupere neplanificată	x		
884	02.08.2024	30	LCJT	R	A1 - 1 - Restabilirea alimentării după o întrerupere neplanificată	x		
885	02.08.2024	30	LCJT	R	A1 - 1 - Restabilirea alimentării după o întrerupere neplanificată	x		
886	02.08.2024	30	LCJT	R	A1 - 1 - Restabilirea alimentării după o întrerupere neplanificată	x		
887	02.08.2024	30	LCJT	R	A1 - 1 - Restabilirea alimentării după o întrerupere neplanificată	x		
888	02.08.2024	30	LCJT	R	A1 - 1 - Restabilirea alimentării după o întrerupere neplanificată	x		
889	02.08.2024	30	LCJT	R	A1 - 1 - Restabilirea alimentării după o întrerupere neplanificată	x		
890	02.08.2024	30	LCJT	R	A1 - 1 - Restabilirea alimentării după o întrerupere neplanificată	x		
891	02.08.2024	30	LCJT	R	A1 - 1 - Restabilirea alimentării după o întrerupere neplanificată	x		
892	02.08.2024	30	LCJT	R	A1 - 1 - Restabilirea alimentării după o întrerupere neplanificată	x		

Nr. crt.	Data acordarii compensatiei [zzllaa]	Valoarea compensatiei acordate [lei]	Tip utilizator (se va preciza si nivelul de tensiune al RED la care este/ urmeaza sa fie racordat)	Zona de consum (urban/rural)	Motivul acordarii compensatiei: indicatorul de performanta/ serviciul neindeplinit	Categorica indicatorilor de performanta		
						continuitatea alimentarii cu energie electrica a utilizatorilor	calitatea tehnica a energiei electrice distribuite	calitatea comerciala a serviciului de distributie a energiei electrice
893	02.08.2024	30	LCJT	R	A1 - 1 - Restabilirea alimentării după o întrerupere neplanificată	x		
894	02.08.2024	30	LCJT	R	A1 - 1 - Restabilirea alimentării după o întrerupere neplanificată	x		
895	02.08.2024	30	LCJT	R	A1 - 1 - Restabilirea alimentării după o întrerupere neplanificată	x		
896	02.08.2024	30	LCJT	R	A1 - 1 - Restabilirea alimentării după o întrerupere neplanificată	x		
897	02.08.2024	30	LCJT	R	A1 - 1 - Restabilirea alimentării după o întrerupere neplanificată	x		
898	02.08.2024	30	LCJT	R	A1 - 1 - Restabilirea alimentării după o întrerupere neplanificată	x		
899	02.08.2024	30	LCJT	R	A1 - 1 - Restabilirea alimentării după o întrerupere neplanificată	x		
900	02.08.2024	30	LCJT	R	A1 - 1 - Restabilirea alimentării după o întrerupere neplanificată	x		
901	02.08.2024	30	LCJT	R	A1 - 1 - Restabilirea alimentării după o întrerupere neplanificată	x		
902	02.08.2024	30	LCJT	R	A1 - 1 - Restabilirea alimentării după o întrerupere neplanificată	x		
903	02.08.2024	30	LCJT	R	A1 - 1 - Restabilirea alimentării după o întrerupere neplanificată	x		
904	02.08.2024	30	LCJT	R	A1 - 1 - Restabilirea alimentării după o întrerupere neplanificată	x		
905	02.08.2024	30	LCJT	R	A1 - 1 - Restabilirea alimentării după o întrerupere neplanificată	x		
906	02.08.2024	30	LCJT	R	A1 - 1 - Restabilirea alimentării după o întrerupere neplanificată	x		
907	02.08.2024	30	LCJT	R	A1 - 1 - Restabilirea alimentării după o întrerupere neplanificată	x		
908	02.08.2024	30	LCJT	R	A1 - 1 - Restabilirea alimentării după o întrerupere neplanificată	x		
909	02.08.2024	30	LCJT	R	A1 - 1 - Restabilirea alimentării după o întrerupere neplanificată	x		
910	02.08.2024	30	LCJT	R	A1 - 1 - Restabilirea alimentării după o întrerupere neplanificată	x		
911	02.08.2024	30	LCJT	R	A1 - 1 - Restabilirea alimentării după o întrerupere neplanificată	x		
912	07.08.2024	70	LCJT	R	A4 - 16 - Respectarea indicatorilor de performanță privind calitatea curbei de tensiune		x	
913	08.08.2024	200	LCMT	R	A1 - 4 - Numărul întreruperilor lungi neplanificate ce afectează un loc de consum și/sau de producere racordat la rețelele electrice de IT sau MT	x		
914	21.08.2024	15	LCJT	R	A4 - 18 - Citirea indexului grupului de măsurare pentru clienții casnici			x
915	26.08.2024	15	LCJT	U	A4 - 18 - Citirea indexului grupului de măsurare pentru clienții casnici			x
916	08.08.2024	200	LCMT	R	A1 - 4 - Numărul întreruperilor lungi neplanificate ce afectează un loc de consum și/sau de producere racordat la rețelele electrice de IT sau MT	x		
917	08.08.2024	200	LCMT	R	A1 - 4 - Numărul întreruperilor lungi neplanificate ce afectează un loc de consum și/sau de producere racordat la rețelele electrice de IT sau MT	x		
918	08.08.2024	200	LCMT	R	A1 - 4 - Numărul întreruperilor lungi neplanificate ce afectează un loc de consum și/sau de producere racordat la rețelele electrice de IT sau MT	x		
919	29.08.2024	200	LCMT	U	A1 - 4 - Numărul întreruperilor lungi neplanificate ce afectează un loc de consum și/sau de producere racordat la rețelele electrice de IT sau MT	x		
920	29.08.2024	200	LCMT	U	A1 - 4 - Numărul întreruperilor lungi neplanificate ce afectează un loc de consum și/sau de producere racordat la rețelele electrice de IT sau MT	x		
921	29.08.2024	200	LCMT	U	A1 - 4 - Numărul întreruperilor lungi neplanificate ce afectează un loc de consum și/sau de producere racordat la rețelele electrice de IT sau MT	x		
922	29.08.2024	200	LCMT	U	A1 - 4 - Numărul întreruperilor lungi neplanificate ce afectează un loc de consum și/sau de producere racordat la rețelele electrice de IT sau MT	x		
923	29.08.2024	200	LCMT	U	A1 - 4 - Numărul întreruperilor lungi neplanificate ce afectează un loc de consum și/sau de producere racordat la rețelele electrice de IT sau MT	x		
924	29.08.2024	200	LCMT	U	A1 - 4 - Numărul întreruperilor lungi neplanificate ce afectează un loc de consum și/sau de producere racordat la rețelele electrice de IT sau MT	x		
925	29.08.2024	200	LCMT	U	A1 - 4 - Numărul întreruperilor lungi neplanificate ce afectează un loc de consum și/sau de producere racordat la rețelele electrice de IT sau MT	x		
926	29.08.2024	200	LCMT	U	A1 - 4 - Numărul întreruperilor lungi neplanificate ce afectează un loc de consum și/sau de producere racordat la rețelele electrice de IT sau MT	x		
927	29.08.2024	200	LCMT	U	A1 - 4 - Numărul întreruperilor lungi neplanificate ce afectează un loc de consum și/sau de producere racordat la rețelele electrice de IT sau MT	x		
928	29.08.2024	200	LCMT	U	A1 - 4 - Numărul întreruperilor lungi neplanificate ce afectează un loc de consum și/sau de producere racordat la rețelele electrice de IT sau MT	x		
929	29.08.2024	200	LCMT	U	A1 - 4 - Numărul întreruperilor lungi neplanificate ce afectează un loc de consum și/sau de producere racordat la rețelele electrice de IT sau MT	x		
930	29.08.2024	200	LCMT	U	A1 - 4 - Numărul întreruperilor lungi neplanificate ce afectează un loc de consum și/sau de producere racordat la rețelele electrice de IT sau MT	x		

[illegible]

Nr. crt.	Data acordarii compensatiei [zzllaa]	Valoarea compensatiei acordate [lei]	Tip utilizator (se va preciza si nivelul de tensiune al RED la care este/ urmeaza sa fie racordat)	Zona de consum (urban/rural)	Motivul acordarii compensatiei: indicatorul de performanta/ serviciul neindeplinit	Categoria indicatorilor de performanta		
						continuitatea alimentarii cu energie electrica a utilizatorilor	calitatea tehnica a energiei electrice distribuite	calitatea comerciala a serviciului de distributie a energiei electrice
962	13.08.2024	200	LCMT	R	A1 - 4 - Numărul întreruperilor lungi neplanificate ce afectează un loc de consum și/sau de producere racordat la rețelele electrice de IT sau MT	x		
963	13.08.2024	200	LCMT	R	A1 - 4 - Numărul întreruperilor lungi neplanificate ce afectează un loc de consum și/sau de producere racordat la rețelele electrice de IT sau MT	x		
964	13.08.2024	200	LCMT	R	A1 - 4 - Numărul întreruperilor lungi neplanificate ce afectează un loc de consum și/sau de producere racordat la rețelele electrice de IT sau MT	x		
965	26.08.2024	200	LCMT	R	A1 - 4 - Numărul întreruperilor lungi neplanificate ce afectează un loc de consum și/sau de producere racordat la rețelele electrice de IT sau MT	x		
966	26.08.2024	200	LCMT	R	A1 - 4 - Numărul întreruperilor lungi neplanificate ce afectează un loc de consum și/sau de producere racordat la rețelele electrice de IT sau MT	x		
967	26.08.2024	200	LCMT	R	A1 - 4 - Numărul întreruperilor lungi neplanificate ce afectează un loc de consum și/sau de producere racordat la rețelele electrice de IT sau MT	x		
968	26.08.2024	200	LCMT	R	A1 - 4 - Numărul întreruperilor lungi neplanificate ce afectează un loc de consum și/sau de producere racordat la rețelele electrice de IT sau MT	x		
969	26.08.2024	135	LCJT	U	A4 - 7 - Termenul pentru punerea sub tensiune a instalației de utilizare			x
970	26.08.2024	135	LCJT	U	A4 - 7 - Termenul pentru punerea sub tensiune a instalației de utilizare			x
971	26.08.2024	135	LCJT	R	A4 - 7 - Termenul pentru punerea sub tensiune a instalației de utilizare			x
972	26.08.2024	135	LCJT	R	A4 - 7 - Termenul pentru punerea sub tensiune a instalației de utilizare			x
973	26.08.2024	135	LCJT	R	A4 - 7 - Termenul pentru punerea sub tensiune a instalației de utilizare			x
974	29.08.2024	200	LCMT	U	A1 - 4 - Numărul întreruperilor lungi neplanificate ce afectează un loc de consum și/sau de producere racordat la rețelele electrice de IT sau MT	x		
975	29.08.2024	200	LCMT	U	A1 - 4 - Numărul întreruperilor lungi neplanificate ce afectează un loc de consum și/sau de producere racordat la rețelele electrice de IT sau MT	x		
976	29.08.2024	200	LCMT	U	A1 - 4 - Numărul întreruperilor lungi neplanificate ce afectează un loc de consum și/sau de producere racordat la rețelele electrice de IT sau MT	x		
977	29.08.2024	200	LCMT	U	A1 - 4 - Numărul întreruperilor lungi neplanificate ce afectează un loc de consum și/sau de producere racordat la rețelele electrice de IT sau MT	x		
978	29.08.2024	200	LCMT	U	A1 - 4 - Numărul întreruperilor lungi neplanificate ce afectează un loc de consum și/sau de producere racordat la rețelele electrice de IT sau MT	x		
979	29.08.2024	200	LCMT	U	A1 - 4 - Numărul întreruperilor lungi neplanificate ce afectează un loc de consum și/sau de producere racordat la rețelele electrice de IT sau MT	x		
980	29.08.2024	200	LCMT	U	A1 - 4 - Numărul întreruperilor lungi neplanificate ce afectează un loc de consum și/sau de producere racordat la rețelele electrice de IT sau MT	x		
981	29.08.2024	200	LCMT	U	A1 - 4 - Numărul întreruperilor lungi neplanificate ce afectează un loc de consum și/sau de producere racordat la rețelele electrice de IT sau MT	x		
982	29.08.2024	200	LCMT	U	A1 - 4 - Numărul întreruperilor lungi neplanificate ce afectează un loc de consum și/sau de producere racordat la rețelele electrice de IT sau MT	x		
983	29.08.2024	200	LCMT	U	A1 - 4 - Numărul întreruperilor lungi neplanificate ce afectează un loc de consum și/sau de producere racordat la rețelele electrice de IT sau MT	x		
984	29.08.2024	200	LCMT	U	A1 - 4 - Numărul întreruperilor lungi neplanificate ce afectează un loc de consum și/sau de producere racordat la rețelele electrice de IT sau MT	x		
985	29.08.2024	200	LCMT	U	A1 - 4 - Numărul întreruperilor lungi neplanificate ce afectează un loc de consum și/sau de producere racordat la rețelele electrice de IT sau MT	x		
986	28.06.2024	135	LCJT	R	A4 - 7 - Termenul pentru punerea sub tensiune a instalației de utilizare			x
987	21.04.2024	15	LCJT	R	A4 - 18 - Citirea indexului grupului de măsurare pentru clienții casnici			x
988	23.09.2024	105	LCJT	R	A4 - 16 - Respectarea indicatorilor de performanță privind calitatea curbei de tensiune		x	
989	02.09.2024	200	LCMT	R	A1 - 4 - Numărul întreruperilor lungi neplanificate ce afectează un loc de consum și/sau de producere racordat la rețelele electrice de IT sau MT	x		
990	02.09.2024	200	LCMT	R	A1 - 4 - Numărul întreruperilor lungi neplanificate ce afectează un loc de consum și/sau de producere racordat la rețelele electrice de IT sau MT	x		
991	02.09.2024	200	LCMT	R	A1 - 4 - Numărul întreruperilor lungi neplanificate ce afectează un loc de consum și/sau de producere racordat la rețelele electrice de IT sau MT	x		
992	02.09.2024	200	LCMT	R	A1 - 4 - Numărul întreruperilor lungi neplanificate ce afectează un loc de consum și/sau de producere racordat la rețelele electrice de IT sau MT	x		
993	02.09.2024	200	LCMT	U	A1 - 4 - Numărul întreruperilor lungi neplanificate ce afectează un loc de consum și/sau de producere racordat la rețelele electrice de IT sau MT	x		
994	02.09.2024	200	LCMT	U	A1 - 4 - Numărul întreruperilor lungi neplanificate ce afectează un loc de consum și/sau de producere racordat la rețelele electrice de IT sau MT	x		

[illegible]

Nr. crt.	Data acordarii compensatiei [zzllaa]	Valoarea compensatiei acordate [lei]	Tip utilizator (se va preciza si nivelul de tensiune al RED la care este/ urmeaza sa fie racordat)	Zona de consum (urban/rural)	Motivul acordarii compensatiei: indicatorul de performanta/ serviciul neindeplinit	Categoria indicatorilor de performanta		
						continuitatea alimentarii cu energie electrica a utilizatorilor	calitatea tehnica a energiei electrice distribuite	calitatea comerciala a serviciului de distributie a energiei electrice
1057	24.09.2024	200	LCMT	R	A1 - 4 - Numărul întreruperilor lungi neplanificate ce afectează un loc de consum și/sau de producere racordat la rețelele electrice de IT sau MT	x		
1058	24.09.2024	200	LCMT	R	A1 - 4 - Numărul întreruperilor lungi neplanificate ce afectează un loc de consum și/sau de producere racordat la rețelele electrice de IT sau MT	x		
1059	23.09.2024	200	LCMT	R	A1 - 4 - Numărul întreruperilor lungi neplanificate ce afectează un loc de consum și/sau de producere racordat la rețelele electrice de IT sau MT	x		
1060	23.09.2024	200	LCMT	U	A1 - 4 - Numărul întreruperilor lungi neplanificate ce afectează un loc de consum și/sau de producere racordat la rețelele electrice de IT sau MT	x		
1061	23.09.2024	200	LCMT	U	A1 - 4 - Numărul întreruperilor lungi neplanificate ce afectează un loc de consum și/sau de producere racordat la rețelele electrice de IT sau MT	x		
1062	23.09.2024	200	LCMT	U	A1 - 4 - Numărul întreruperilor lungi neplanificate ce afectează un loc de consum și/sau de producere racordat la rețelele electrice de IT sau MT	x		
1063	23.09.2024	200	LCMT	U	A1 - 4 - Numărul întreruperilor lungi neplanificate ce afectează un loc de consum și/sau de producere racordat la rețelele electrice de IT sau MT	x		
1064	23.09.2024	200	LCMT	U	A1 - 4 - Numărul întreruperilor lungi neplanificate ce afectează un loc de consum și/sau de producere racordat la rețelele electrice de IT sau MT	x		
1065	23.09.2024	200	LCMT	U	A1 - 4 - Numărul întreruperilor lungi neplanificate ce afectează un loc de consum și/sau de producere racordat la rețelele electrice de IT sau MT	x		
1066	23.09.2024	200	LCMT	U	A1 - 4 - Numărul întreruperilor lungi neplanificate ce afectează un loc de consum și/sau de producere racordat la rețelele electrice de IT sau MT	x		
1067	23.09.2024	200	LCMT	U	A1 - 4 - Numărul întreruperilor lungi neplanificate ce afectează un loc de consum și/sau de producere racordat la rețelele electrice de IT sau MT	x		
1068	02.09.2024	200	LCMT	U	A1 - 4 - Numărul întreruperilor lungi neplanificate ce afectează un loc de consum și/sau de producere racordat la rețelele electrice de IT sau MT	x		
1069	02.09.2024	200	LCMT	U	A1 - 4 - Numărul întreruperilor lungi neplanificate ce afectează un loc de consum și/sau de producere racordat la rețelele electrice de IT sau MT	x		
1070	02.09.2024	200	LCMT	U	A1 - 4 - Numărul întreruperilor lungi neplanificate ce afectează un loc de consum și/sau de producere racordat la rețelele electrice de IT sau MT	x		
1071	02.09.2024	200	LCMT	U	A1 - 4 - Numărul întreruperilor lungi neplanificate ce afectează un loc de consum și/sau de producere racordat la rețelele electrice de IT sau MT	x		
1072	23.09.2024	200	LCMT	U	A1 - 4 - Numărul întreruperilor lungi neplanificate ce afectează un loc de consum și/sau de producere racordat la rețelele electrice de IT sau MT	x		
1073	23.09.2024	200	LCMT	U	A1 - 4 - Numărul întreruperilor lungi neplanificate ce afectează un loc de consum și/sau de producere racordat la rețelele electrice de IT sau MT	x		
1074	23.09.2024	200	LCMT	U	A1 - 4 - Numărul întreruperilor lungi neplanificate ce afectează un loc de consum și/sau de producere racordat la rețelele electrice de IT sau MT	x		
1075	23.09.2024	200	LCMT	U	A1 - 4 - Numărul întreruperilor lungi neplanificate ce afectează un loc de consum și/sau de producere racordat la rețelele electrice de IT sau MT	x		
1076	24.09.2024	30	LCJT	R	A1 - 1 - Restabilirea alimentării după o întrerupere neplanificată	x		
1077	24.09.2024	30	LCJT	R	A1 - 1 - Restabilirea alimentării după o întrerupere neplanificată	x		
1078	24.09.2024	30	LCJT	R	A1 - 1 - Restabilirea alimentării după o întrerupere neplanificată	x		
1079	24.09.2024	30	LCJT	R	A1 - 1 - Restabilirea alimentării după o întrerupere neplanificată	x		
1080	26.09.2024	135	LCJT	R	A4 - 7 - Termenul pentru punerea sub tensiune a instalației de utilizare			x
1081	26.09.2024	135	LCJT	R	A4 - 7 - Termenul pentru punerea sub tensiune a instalației de utilizare			x
1082	26.09.2024	135	LCJT	U	A4 - 7 - Termenul pentru punerea sub tensiune a instalației de utilizare			x
1083	26.09.2024	135	LCJT	R	A4 - 7 - Termenul pentru punerea sub tensiune a instalației de utilizare			x
1084	26.09.2024	135	LCJT	R	A4 - 7 - Termenul pentru punerea sub tensiune a instalației de utilizare			x
1085	26.09.2024	135	LCJT	U	A4 - 7 - Termenul pentru punerea sub tensiune a instalației de utilizare			x
1086	26.09.2024	135	LCJT	R	A4 - 7 - Termenul pentru punerea sub tensiune a instalației de utilizare			x
1087	26.09.2024	135	LCJT	R	A4 - 7 - Termenul pentru punerea sub tensiune a instalației de utilizare			x
1088	26.09.2024	135	LCJT	R	A4 - 7 - Termenul pentru punerea sub tensiune a instalației de utilizare			x
1089	26.09.2024	200	LCMT	U	A1 - 4 - Numărul întreruperilor lungi neplanificate ce afectează un loc de consum și/sau de producere racordat la rețelele electrice de IT sau MT	x		
1090	26.09.2024	200	LCMT	R	A1 - 4 - Numărul întreruperilor lungi neplanificate ce afectează un loc de consum și/sau de producere racordat la rețelele electrice de IT sau MT	x		
1091	26.09.2024	200	LCMT	R	A1 - 4 - Numărul întreruperilor lungi neplanificate ce afectează un loc de consum și/sau de producere racordat la rețelele electrice de IT sau MT	x		

Nr. crt.	Data acordarii compensatiei [zzllaa]	Valoarea compensatiei acordate [lei]	Tip utilizator (se va preciza si nivelul de tensiune al RED la care este/ urmeaza sa fie racordat)	Zona de consum (urban/rural)	Motivul acordarii compensatiei: indicatorul de performanta/ serviciul neindeplinit	Categorica indicatorilor de performanta		
						continuitatea alimentarii cu energie electrica a utilizatorilor	calitatea tehnica a energiei electrice distribuite	calitatea comerciala a serviciului de distributie a energiei electrice
1092	26.09.2024	200	LCMT	R	A1 - 4 - Numărul întreruperilor lungi neplanificate ce afectează un loc de consum și/sau de producere racordat la rețelele electrice de IT sau MT	x		
1093	26.09.2024	200	LCMT	R	A1 - 4 - Numărul întreruperilor lungi neplanificate ce afectează un loc de consum și/sau de producere racordat la rețelele electrice de IT sau MT	x		
1094	30.09.2024	15	LCJT	U	A4 - 18 - Citirea indexului grupului de măsurare pentru clienții casnici			x
1095	01.10.2024	70	LCJT	U	A4 - 16 - Respectarea indicatorilor de performanță privind calitatea curbei de tensiune		x	
1096	07.10.2024	200	LCMT	R	A1 - 4 - Numărul întreruperilor lungi neplanificate ce afectează un loc de consum și/sau de producere racordat la rețelele electrice de IT sau MT	x		
1097	07.10.2024	200	LCMT	R	A1 - 4 - Numărul întreruperilor lungi neplanificate ce afectează un loc de consum și/sau de producere racordat la rețelele electrice de IT sau MT	x		
1098	01.10.2024	45	LCJT	R	A1 - 3 - Numărul întreruperilor lungi neplanificate ce afectează un loc de consum și/sau de producere racordat la rețelele electrice de JT	x		
1099	01.10.2024	45	LCJT	R	A1 - 3 - Numărul întreruperilor lungi neplanificate ce afectează un loc de consum și/sau de producere racordat la rețelele electrice de JT	x		
1100	01.10.2024	45	LCJT	R	A1 - 3 - Numărul întreruperilor lungi neplanificate ce afectează un loc de consum și/sau de producere racordat la rețelele electrice de JT	x		
1101	01.10.2024	45	LCJT	R	A1 - 3 - Numărul întreruperilor lungi neplanificate ce afectează un loc de consum și/sau de producere racordat la rețelele electrice de JT	x		
1102	01.10.2024	45	LCJT	R	A1 - 3 - Numărul întreruperilor lungi neplanificate ce afectează un loc de consum și/sau de producere racordat la rețelele electrice de JT	x		
1103	01.10.2024	45	LCJT	R	A1 - 3 - Numărul întreruperilor lungi neplanificate ce afectează un loc de consum și/sau de producere racordat la rețelele electrice de JT	x		
1104	01.10.2024	45	LCJT	R	A1 - 3 - Numărul întreruperilor lungi neplanificate ce afectează un loc de consum și/sau de producere racordat la rețelele electrice de JT	x		
1105	01.10.2024	45	LCJT	R	A1 - 3 - Numărul întreruperilor lungi neplanificate ce afectează un loc de consum și/sau de producere racordat la rețelele electrice de JT	x		
1106	01.10.2024	45	LCJT	R	A1 - 3 - Numărul întreruperilor lungi neplanificate ce afectează un loc de consum și/sau de producere racordat la rețelele electrice de JT	x		
1107	01.10.2024	45	LCJT	R	A1 - 3 - Numărul întreruperilor lungi neplanificate ce afectează un loc de consum și/sau de producere racordat la rețelele electrice de JT	x		
1108	01.10.2024	45	LCJT	R	A1 - 3 - Numărul întreruperilor lungi neplanificate ce afectează un loc de consum și/sau de producere racordat la rețelele electrice de JT	x		
1109	01.10.2024	45	LCJT	R	A1 - 3 - Numărul întreruperilor lungi neplanificate ce afectează un loc de consum și/sau de producere racordat la rețelele electrice de JT	x		
1110	01.10.2024	45	LCJT	R	A1 - 3 - Numărul întreruperilor lungi neplanificate ce afectează un loc de consum și/sau de producere racordat la rețelele electrice de JT	x		
1111	01.10.2024	45	LCJT	R	A1 - 3 - Numărul întreruperilor lungi neplanificate ce afectează un loc de consum și/sau de producere racordat la rețelele electrice de JT	x		
1112	01.10.2024	45	LCJT	R	A1 - 3 - Numărul întreruperilor lungi neplanificate ce afectează un loc de consum și/sau de producere racordat la rețelele electrice de JT	x		
1113	01.10.2024	45	LCJT	R	A1 - 3 - Numărul întreruperilor lungi neplanificate ce afectează un loc de consum și/sau de producere racordat la rețelele electrice de JT	x		
1114	01.10.2024	45	LCJT	R	A1 - 3 - Numărul întreruperilor lungi neplanificate ce afectează un loc de consum și/sau de producere racordat la rețelele electrice de JT	x		
1115	01.10.2024	45	LCJT	R	A1 - 3 - Numărul întreruperilor lungi neplanificate ce afectează un loc de consum și/sau de producere racordat la rețelele electrice de JT	x		
1116	01.10.2024	45	LCJT	R	A1 - 3 - Numărul întreruperilor lungi neplanificate ce afectează un loc de consum și/sau de producere racordat la rețelele electrice de JT	x		
1117	01.10.2024	45	LCJT	R	A1 - 3 - Numărul întreruperilor lungi neplanificate ce afectează un loc de consum și/sau de producere racordat la rețelele electrice de JT	x		
1118	01.10.2024	45	LCJT	R	A1 - 3 - Numărul întreruperilor lungi neplanificate ce afectează un loc de consum și/sau de producere racordat la rețelele electrice de JT	x		
1119	01.10.2024	45	LCJT	R	A1 - 3 - Numărul întreruperilor lungi neplanificate ce afectează un loc de consum și/sau de producere racordat la rețelele electrice de JT	x		
1120	01.10.2024	45	LCJT	R	A1 - 3 - Numărul întreruperilor lungi neplanificate ce afectează un loc de consum și/sau de producere racordat la rețelele electrice de JT	x		
1121	01.10.2024	45	LCJT	R	A1 - 3 - Numărul întreruperilor lungi neplanificate ce afectează un loc de consum și/sau de producere racordat la rețelele electrice de JT	x		
1122	01.10.2024	45	LCJT	R	A1 - 3 - Numărul întreruperilor lungi neplanificate ce afectează un loc de consum și/sau de producere racordat la rețelele electrice de JT	x		

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Nr. crt.	Data acordarii compensatiei [zzllaa]	Valoarea compensatiei acordate [lei]	Tip utilizator (se va preciza si nivelul de tensiune al RED la care este/ urmeaza sa fie racordat)	Zona de consum (urban/rural)	Motivul acordarii compensatiei: indicatorul de performanta/ serviciul neindeplinit	Categoria indicatorilor de performanta		
						continuitatea alimentarii cu energie electrica a utilizatorilor	calitatea tehnica a energiei electrice distribuite	calitatea comerciala a serviciului de distributie a energiei electrice
1464	01.10.2024	45	LCJT	R	A1 - 3 - Numărul întreruperilor lungi neplanificate ce afectează un loc de consum și/sau de producere racordat la rețelele electrice de JT	x		
1465	01.10.2024	45	LCJT	R	A1 - 3 - Numărul întreruperilor lungi neplanificate ce afectează un loc de consum și/sau de producere racordat la rețelele electrice de JT	x		
1466	01.10.2024	45	LCJT	R	A1 - 3 - Numărul întreruperilor lungi neplanificate ce afectează un loc de consum și/sau de producere racordat la rețelele electrice de JT	x		
1467	01.10.2024	45	LCJT	R	A1 - 3 - Numărul întreruperilor lungi neplanificate ce afectează un loc de consum și/sau de producere racordat la rețelele electrice de JT	x		
1468	01.10.2024	45	LCJT	R	A1 - 3 - Numărul întreruperilor lungi neplanificate ce afectează un loc de consum și/sau de producere racordat la rețelele electrice de JT	x		
1469	01.10.2024	45	LCJT	R	A1 - 3 - Numărul întreruperilor lungi neplanificate ce afectează un loc de consum și/sau de producere racordat la rețelele electrice de JT	x		
1470	01.10.2024	45	LCJT	R	A1 - 3 - Numărul întreruperilor lungi neplanificate ce afectează un loc de consum și/sau de producere racordat la rețelele electrice de JT	x		
1471	01.10.2024	45	LCJT	R	A1 - 3 - Numărul întreruperilor lungi neplanificate ce afectează un loc de consum și/sau de producere racordat la rețelele electrice de JT	x		
1472	01.10.2024	45	LCJT	R	A1 - 3 - Numărul întreruperilor lungi neplanificate ce afectează un loc de consum și/sau de producere racordat la rețelele electrice de JT	x		
1473	01.10.2024	45	LCJT	R	A1 - 3 - Numărul întreruperilor lungi neplanificate ce afectează un loc de consum și/sau de producere racordat la rețelele electrice de JT	x		
1474	01.10.2024	45	LCJT	R	A1 - 3 - Numărul întreruperilor lungi neplanificate ce afectează un loc de consum și/sau de producere racordat la rețelele electrice de JT	x		
1475	01.10.2024	45	LCJT	R	A1 - 3 - Numărul întreruperilor lungi neplanificate ce afectează un loc de consum și/sau de producere racordat la rețelele electrice de JT	x		
1476	01.10.2024	45	LCJT	R	A1 - 3 - Numărul întreruperilor lungi neplanificate ce afectează un loc de consum și/sau de producere racordat la rețelele electrice de JT	x		
1477	01.10.2024	45	LCJT	R	A1 - 3 - Numărul întreruperilor lungi neplanificate ce afectează un loc de consum și/sau de producere racordat la rețelele electrice de JT	x		
1478	01.10.2024	45	LCJT	R	A1 - 3 - Numărul întreruperilor lungi neplanificate ce afectează un loc de consum și/sau de producere racordat la rețelele electrice de JT	x		
1479	01.10.2024	45	LCJT	R	A1 - 3 - Numărul întreruperilor lungi neplanificate ce afectează un loc de consum și/sau de producere racordat la rețelele electrice de JT	x		
1480	01.10.2024	45	LCJT	R	A1 - 3 - Numărul întreruperilor lungi neplanificate ce afectează un loc de consum și/sau de producere racordat la rețelele electrice de JT	x		
1481	01.10.2024	45	LCJT	R	A1 - 3 - Numărul întreruperilor lungi neplanificate ce afectează un loc de consum și/sau de producere racordat la rețelele electrice de JT	x		
1482	11.10.2024	70	LCJT	R	A4 - 16 - Respectarea indicatorilor de performanță privind calitatea curbei de tensiune		x	
1483	11.10.2024	200	LCMT	U	A1 - 4 - Numărul întreruperilor lungi neplanificate ce afectează un loc de consum și/sau de producere racordat la rețelele electrice de IT sau MT	x		
1484	11.10.2024	200	LCMT	U	A1 - 4 - Numărul întreruperilor lungi neplanificate ce afectează un loc de consum și/sau de producere racordat la rețelele electrice de IT sau MT	x		
1485	11.10.2024	200	LCMT	U	A1 - 4 - Numărul întreruperilor lungi neplanificate ce afectează un loc de consum și/sau de producere racordat la rețelele electrice de IT sau MT	x		
1486	14.10.2024	200	LCMT	U	A1 - 4 - Numărul întreruperilor lungi neplanificate ce afectează un loc de consum și/sau de producere racordat la rețelele electrice de IT sau MT	x		
1487	14.10.2024	200	LCMT	U	A1 - 4 - Numărul întreruperilor lungi neplanificate ce afectează un loc de consum și/sau de producere racordat la rețelele electrice de IT sau MT	x		
1488	23.10.2024	135	LCJT	U	A4 - 7 - Termenul pentru punerea sub tensiune a instalației de utilizare			x
1489	17.10.2024	200	LCMT	U	A1 - 4 - Numărul întreruperilor lungi neplanificate ce afectează un loc de consum și/sau de producere racordat la rețelele electrice de IT sau MT	x		
1490	14.10.2024	200	LCMT	R	A1 - 4 - Numărul întreruperilor lungi neplanificate ce afectează un loc de consum și/sau de producere racordat la rețelele electrice de IT sau MT	x		
1491	14.10.2024	200	LCMT	R	A1 - 4 - Numărul întreruperilor lungi neplanificate ce afectează un loc de consum și/sau de producere racordat la rețelele electrice de IT sau MT	x		
1492	14.10.2024	200	LCMT	R	A1 - 4 - Numărul întreruperilor lungi neplanificate ce afectează un loc de consum și/sau de producere racordat la rețelele electrice de IT sau MT	x		
1493	22.10.2024	200	LCMT	R	A1 - 4 - Numărul întreruperilor lungi neplanificate ce afectează un loc de consum și/sau de producere racordat la rețelele electrice de IT sau MT	x		
1494	22.10.2024	200	LCMT	R	A1 - 4 - Numărul întreruperilor lungi neplanificate ce afectează un loc de consum și/sau de producere racordat la rețelele electrice de IT sau MT	x		

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Nr. crt.	Data acordarii compensatiei [zzllaa]	Valoarea compensatiei acordate [lei]	Tip utilizator (se va preciza si nivelul de tensiune al RED la care este/ urmeaza sa fie racordat)	Zona de consum (urban/rural)	Motivul acordarii compensatiei: indicatorul de performanta/ serviciul neindeplinit	Categorica indicatorilor de performanta		
						continuitatea alimentarii cu energie electrica a utilizatorilor	calitatea tehnica a energiei electrice distribuite	calitatea comerciala a serviciului de distributie a energiei electrice
1619	17.10.2024	120	LCJT	R	A1 - 3 - Numărul întreruperilor lungi neplanificate ce afectează un loc de consum și/sau de producere racordat la rețelele electrice de JT	x		
1620	17.10.2024	120	LCJT	R	A1 - 3 - Numărul întreruperilor lungi neplanificate ce afectează un loc de consum și/sau de producere racordat la rețelele electrice de JT	x		
1621	17.10.2024	120	LCJT	R	A1 - 3 - Numărul întreruperilor lungi neplanificate ce afectează un loc de consum și/sau de producere racordat la rețelele electrice de JT	x		
1622	17.10.2024	120	LCJT	R	A1 - 3 - Numărul întreruperilor lungi neplanificate ce afectează un loc de consum și/sau de producere racordat la rețelele electrice de JT	x		
1623	17.10.2024	120	LCJT	R	A1 - 3 - Numărul întreruperilor lungi neplanificate ce afectează un loc de consum și/sau de producere racordat la rețelele electrice de JT	x		
1624	17.10.2024	120	LCJT	R	A1 - 3 - Numărul întreruperilor lungi neplanificate ce afectează un loc de consum și/sau de producere racordat la rețelele electrice de JT	x		
1625	28.10.2024	200	LCMT	R	A1 - 4 - Numărul întreruperilor lungi neplanificate ce afectează un loc de consum și/sau de producere racordat la rețelele electrice de IT sau MT	x		
1626	28.10.2024	200	LCMT	R	A1 - 4 - Numărul întreruperilor lungi neplanificate ce afectează un loc de consum și/sau de producere racordat la rețelele electrice de IT sau MT	x		
1627	28.10.2024	200	LCMT	R	A1 - 4 - Numărul întreruperilor lungi neplanificate ce afectează un loc de consum și/sau de producere racordat la rețelele electrice de IT sau MT	x		
1628	04.11.2024	15	LCJT	R	A4 - 18 - Citirea indexului grupului de măsurare pentru clienții casnici			x
1629	07.11.2024	15	LCJT	R	A4 - 18 - Citirea indexului grupului de măsurare pentru clienții casnici			x
1630	01.11.2024	15	LCJT	R	A4 - 18 - Citirea indexului grupului de măsurare pentru clienții casnici			x
1631	15.11.2024	15	LCJT	R	A4 - 18 - Citirea indexului grupului de măsurare pentru clienții casnici			x
1632	15.11.2024	15	LCJT	R	A4 - 18 - Citirea indexului grupului de măsurare pentru clienții casnici			x
1633	15.11.2024	15	LCJT	R	A4 - 18 - Citirea indexului grupului de măsurare pentru clienții casnici			x
1634	05.11.2024	200	LCMT	R	A1 - 4 - Numărul întreruperilor lungi neplanificate ce afectează un loc de consum și/sau de producere racordat la rețelele electrice de IT sau MT	x		
1635	14.11.2024	200	LCMT	R	A1 - 4 - Numărul întreruperilor lungi neplanificate ce afectează un loc de consum și/sau de producere racordat la rețelele electrice de IT sau MT	x		
1636	14.11.2024	200	LCMT	R	A1 - 4 - Numărul întreruperilor lungi neplanificate ce afectează un loc de consum și/sau de producere racordat la rețelele electrice de IT sau MT	x		
1637	14.11.2024	200	LCMT	R	A1 - 4 - Numărul întreruperilor lungi neplanificate ce afectează un loc de consum și/sau de producere racordat la rețelele electrice de IT sau MT	x		
1638	30.10.2024	135	LCJT	R	A4 - 7 - Termenul pentru punerea sub tensiune a instalației de utilizare			x
1639	30.10.2024	135	LCJT	R	A4 - 7 - Termenul pentru punerea sub tensiune a instalației de utilizare			x
1640	30.10.2024	135	LCJT	R	A4 - 7 - Termenul pentru punerea sub tensiune a instalației de utilizare			x
1641	30.10.2024	135	LCJT	R	A4 - 7 - Termenul pentru punerea sub tensiune a instalației de utilizare			x
1642	30.10.2024	135	LCJT	R	A4 - 7 - Termenul pentru punerea sub tensiune a instalației de utilizare			x
1643	30.10.2024	135	LCJT	U	A4 - 7 - Termenul pentru punerea sub tensiune a instalației de utilizare			x
1644	30.10.2024	135	LCJT	R	A4 - 7 - Termenul pentru punerea sub tensiune a instalației de utilizare			x
1645	28.11.2024	15	LCJT	R	A4 - 18 - Citirea indexului grupului de măsurare pentru clienții casnici			x
1646	22.11.2024	15	LCJT	R	A4 - 18 - Citirea indexului grupului de măsurare pentru clienții casnici			x
1647	20.11.2024	200	LCMT	R	A1 - 4 - Numărul întreruperilor lungi neplanificate ce afectează un loc de consum și/sau de producere racordat la rețelele electrice de IT sau MT	x		
1648	20.11.2024	200	LCMT	U	A1 - 4 - Numărul întreruperilor lungi neplanificate ce afectează un loc de consum și/sau de producere racordat la rețelele electrice de IT sau MT	x		
1649	20.11.2024	200	LCMT	R	A1 - 4 - Numărul întreruperilor lungi neplanificate ce afectează un loc de consum și/sau de producere racordat la rețelele electrice de IT sau MT	x		
1650	20.11.2024	200	LCMT	U	A1 - 4 - Numărul întreruperilor lungi neplanificate ce afectează un loc de consum și/sau de producere racordat la rețelele electrice de IT sau MT	x		
1651	20.11.2024	200	LCMT	U	A1 - 4 - Numărul întreruperilor lungi neplanificate ce afectează un loc de consum și/sau de producere racordat la rețelele electrice de IT sau MT	x		
1652	20.11.2024	200	LCMT	U	A1 - 4 - Numărul întreruperilor lungi neplanificate ce afectează un loc de consum și/sau de producere racordat la rețelele electrice de IT sau MT	x		
1653	20.11.2024	200	LCMT	U	A1 - 4 - Numărul întreruperilor lungi neplanificate ce afectează un loc de consum și/sau de producere racordat la rețelele electrice de IT sau MT	x		
1654	20.11.2024	200	LCMT	R	A1 - 4 - Numărul întreruperilor lungi neplanificate ce afectează un loc de consum și/sau de producere racordat la rețelele electrice de IT sau MT	x		

Nr. crt.	Data acordarii compensatiei [zzllaa]	Valoarea compensatiei acordate [lei]	Tip utilizator (se va preciza si nivelul de tensiune al RED la care este/ urmeaza sa fie racordat)	Zona de consum (urban/rural)	Motivul acordarii compensatiei: indicatorul de performanta/ serviciul neindeplinit	Categorica indicatorilor de performanta		
						continuitatea alimentarii cu energie electrica a utilizatorilor	calitatea tehnica a energiei electrice distribuite	calitatea comerciala a serviciului de distributie a energiei electrice
1655	20.11.2024	200	LCMT	U	A1 - 4 - Numărul întreruperilor lungi neplanificate ce afectează un loc de consum și/sau de producere racordat la rețelele electrice de IT sau MT	x		
1656	20.11.2024	200	LCMT	U	A1 - 4 - Numărul întreruperilor lungi neplanificate ce afectează un loc de consum și/sau de producere racordat la rețelele electrice de IT sau MT	x		
1657	20.11.2024	200	LCMT	R	A1 - 4 - Numărul întreruperilor lungi neplanificate ce afectează un loc de consum și/sau de producere racordat la rețelele electrice de IT sau MT	x		
1658	20.11.2024	200	LCMT	R	A1 - 4 - Numărul întreruperilor lungi neplanificate ce afectează un loc de consum și/sau de producere racordat la rețelele electrice de IT sau MT	x		
1659	20.11.2024	200	LCMT	U	A1 - 4 - Numărul întreruperilor lungi neplanificate ce afectează un loc de consum și/sau de producere racordat la rețelele electrice de IT sau MT	x		
1660	20.11.2024	200	LCMT	U	A1 - 4 - Numărul întreruperilor lungi neplanificate ce afectează un loc de consum și/sau de producere racordat la rețelele electrice de IT sau MT	x		
1661	20.11.2024	200	LCMT	U	A1 - 4 - Numărul întreruperilor lungi neplanificate ce afectează un loc de consum și/sau de producere racordat la rețelele electrice de IT sau MT	x		
1662	20.11.2024	200	LCMT	U	A1 - 4 - Numărul întreruperilor lungi neplanificate ce afectează un loc de consum și/sau de producere racordat la rețelele electrice de IT sau MT	x		
1663	20.11.2024	200	LCMT	U	A1 - 4 - Numărul întreruperilor lungi neplanificate ce afectează un loc de consum și/sau de producere racordat la rețelele electrice de IT sau MT	x		
1664	20.11.2024	200	LCMT	R	A1 - 4 - Numărul întreruperilor lungi neplanificate ce afectează un loc de consum și/sau de producere racordat la rețelele electrice de IT sau MT	x		
1665	20.11.2024	200	LCMT	R	A1 - 4 - Numărul întreruperilor lungi neplanificate ce afectează un loc de consum și/sau de producere racordat la rețelele electrice de IT sau MT	x		
1666	20.11.2024	200	LCMT	U	A1 - 4 - Numărul întreruperilor lungi neplanificate ce afectează un loc de consum și/sau de producere racordat la rețelele electrice de IT sau MT	x		
1667	20.11.2024	200	LCMT	R	A1 - 4 - Numărul întreruperilor lungi neplanificate ce afectează un loc de consum și/sau de producere racordat la rețelele electrice de IT sau MT	x		
1668	20.11.2024	200	LCMT	U	A1 - 4 - Numărul întreruperilor lungi neplanificate ce afectează un loc de consum și/sau de producere racordat la rețelele electrice de IT sau MT	x		
1669	20.11.2024	200	LCMT	U	A1 - 4 - Numărul întreruperilor lungi neplanificate ce afectează un loc de consum și/sau de producere racordat la rețelele electrice de IT sau MT	x		
1670	20.11.2024	200	LCMT	R	A1 - 4 - Numărul întreruperilor lungi neplanificate ce afectează un loc de consum și/sau de producere racordat la rețelele electrice de IT sau MT	x		
1671	20.11.2024	200	LCMT	U	A1 - 4 - Numărul întreruperilor lungi neplanificate ce afectează un loc de consum și/sau de producere racordat la rețelele electrice de IT sau MT	x		
1672	20.11.2024	200	LCMT	R	A1 - 4 - Numărul întreruperilor lungi neplanificate ce afectează un loc de consum și/sau de producere racordat la rețelele electrice de IT sau MT	x		
1673	20.11.2024	200	LCMT	R	A1 - 4 - Numărul întreruperilor lungi neplanificate ce afectează un loc de consum și/sau de producere racordat la rețelele electrice de IT sau MT	x		
1674	29.11.2024	200	LCMT	U	A1 - 4 - Numărul întreruperilor lungi neplanificate ce afectează un loc de consum și/sau de producere racordat la rețelele electrice de IT sau MT	x		
1675	29.11.2024	200	LCMT	R	A1 - 4 - Numărul întreruperilor lungi neplanificate ce afectează un loc de consum și/sau de producere racordat la rețelele electrice de IT sau MT	x		
1676	29.11.2024	200	LCMT	R	A1 - 4 - Numărul întreruperilor lungi neplanificate ce afectează un loc de consum și/sau de producere racordat la rețelele electrice de IT sau MT	x		
1677	29.11.2024	200	LCMT	U	A1 - 4 - Numărul întreruperilor lungi neplanificate ce afectează un loc de consum și/sau de producere racordat la rețelele electrice de IT sau MT	x		
1678	29.11.2024	200	LCMT	U	A1 - 4 - Numărul întreruperilor lungi neplanificate ce afectează un loc de consum și/sau de producere racordat la rețelele electrice de IT sau MT	x		
1679	29.11.2024	200	LCMT	U	A1 - 4 - Numărul întreruperilor lungi neplanificate ce afectează un loc de consum și/sau de producere racordat la rețelele electrice de IT sau MT	x		
1680	29.11.2024	200	LCMT	U	A1 - 4 - Numărul întreruperilor lungi neplanificate ce afectează un loc de consum și/sau de producere racordat la rețelele electrice de IT sau MT	x		
1681	29.11.2024	200	LCMT	U	A1 - 4 - Numărul întreruperilor lungi neplanificate ce afectează un loc de consum și/sau de producere racordat la rețelele electrice de IT sau MT	x		
1682	29.11.2024	200	LCMT	U	A1 - 4 - Numărul întreruperilor lungi neplanificate ce afectează un loc de consum și/sau de producere racordat la rețelele electrice de IT sau MT	x		
1683	27.11.2024	30	LCMT	U	A1 - 1 - Restabilirea alimentării după o întrerupere neplanificată	x		
1684	27.11.2024	30	LCMT	U	A1 - 1 - Restabilirea alimentării după o întrerupere neplanificată	x		
1685	27.11.2024	30	LCMT	U	A1 - 1 - Restabilirea alimentării după o întrerupere neplanificată	x		
1686	27.11.2024	30	LCMT	U	A1 - 1 - Restabilirea alimentării după o întrerupere neplanificată	x		

Nr. crt.	Data acordarii compensatiei [zzllaa]	Valoarea compensatiei acordate [lei]	Tip utilizator (se va preciza si nivelul de tensiune al RED la care este/ urmeaza sa fie racordat)	Zona de consum (urban/rural)	Motivul acordarii compensatiei: indicatorul de performanta/ serviciul neindeplinit	Categorii indicatorilor de performanta		
						continuitatea alimentarii cu energie electrica a utilizatorilor	calitatea tehnica a energiei electrice distribuite	calitatea comerciala a serviciului de distributie a energiei electrice
1687	27.11.2024	30	LCMT	U	A1 - 1 - Restabilirea alimentării după o întrerupere neplanificată	x		
1688	27.11.2024	30	LCMT	U	A1 - 1 - Restabilirea alimentării după o întrerupere neplanificată	x		
1689	27.11.2024	30	LCMT	U	A1 - 1 - Restabilirea alimentării după o întrerupere neplanificată	x		
1690	27.11.2024	200	LCMT	U	A1 - 1 - Restabilirea alimentării după o întrerupere neplanificată	x		
1691	27.11.2024	200	LCMT	U	A1 - 1 - Restabilirea alimentării după o întrerupere neplanificată	x		
1692	27.11.2024	30	LCMT	U	A1 - 1 - Restabilirea alimentării după o întrerupere neplanificată	x		
1693	27.11.2024	30	LCMT	U	A1 - 1 - Restabilirea alimentării după o întrerupere neplanificată	x		
1694	27.11.2024	30	LCMT	U	A1 - 1 - Restabilirea alimentării după o întrerupere neplanificată	x		
1695	27.11.2024	30	LCMT	U	A1 - 1 - Restabilirea alimentării după o întrerupere neplanificată	x		
1696	27.11.2024	30	LCMT	U	A1 - 1 - Restabilirea alimentării după o întrerupere neplanificată	x		
1697	27.11.2024	30	LCMT	U	A1 - 1 - Restabilirea alimentării după o întrerupere neplanificată	x		
1698	20.11.2024	200	LCMT	U	A1 - 4 - Numărul întreruperilor lungi neplanificate ce afectează un loc de consum și/sau de producere racordat la rețelele electrice de IT sau MT	x		
1699	20.11.2024	200	LCMT	U	A1 - 4 - Numărul întreruperilor lungi neplanificate ce afectează un loc de consum și/sau de producere racordat la rețelele electrice de IT sau MT	x		
1700	20.11.2024	200	LCMT	U	A1 - 4 - Numărul întreruperilor lungi neplanificate ce afectează un loc de consum și/sau de producere racordat la rețelele electrice de IT sau MT	x		
1701	20.11.2024	200	LCMT	U	A1 - 4 - Numărul întreruperilor lungi neplanificate ce afectează un loc de consum și/sau de producere racordat la rețelele electrice de IT sau MT	x		
1702	20.11.2024	200	LCMT	U	A1 - 4 - Numărul întreruperilor lungi neplanificate ce afectează un loc de consum și/sau de producere racordat la rețelele electrice de IT sau MT	x		
1703	20.11.2024	200	LCMT	U	A1 - 4 - Numărul întreruperilor lungi neplanificate ce afectează un loc de consum și/sau de producere racordat la rețelele electrice de IT sau MT	x		
1704	28.11.2024	15	LCJT	R	A4 - 18 - Citirea indexului grupului de măsurare pentru clienții casnici			x
1705	20.11.2024	200	LCMT	U	A1 - 4 - Numărul întreruperilor lungi neplanificate ce afectează un loc de consum și/sau de producere racordat la rețelele electrice de IT sau MT	x		
1706	20.11.2024	200	LCMT	U	A1 - 4 - Numărul întreruperilor lungi neplanificate ce afectează un loc de consum și/sau de producere racordat la rețelele electrice de IT sau MT	x		
1707	20.11.2024	200	LCMT	U	A1 - 4 - Numărul întreruperilor lungi neplanificate ce afectează un loc de consum și/sau de producere racordat la rețelele electrice de IT sau MT	x		
1708	20.11.2024	200	LCMT	U	A1 - 4 - Numărul întreruperilor lungi neplanificate ce afectează un loc de consum și/sau de producere racordat la rețelele electrice de IT sau MT	x		
1709	20.11.2024	200	LCMT	U	A1 - 4 - Numărul întreruperilor lungi neplanificate ce afectează un loc de consum și/sau de producere racordat la rețelele electrice de IT sau MT	x		
1710	20.11.2024	200	LCMT	U	A1 - 4 - Numărul întreruperilor lungi neplanificate ce afectează un loc de consum și/sau de producere racordat la rețelele electrice de IT sau MT	x		
1711	20.11.2024	200	LCMT	U	A1 - 4 - Numărul întreruperilor lungi neplanificate ce afectează un loc de consum și/sau de producere racordat la rețelele electrice de IT sau MT	x		
1712	20.11.2024	200	LCMT	U	A1 - 4 - Numărul întreruperilor lungi neplanificate ce afectează un loc de consum și/sau de producere racordat la rețelele electrice de IT sau MT	x		
1713	20.11.2024	200	LCMT	U	A1 - 4 - Numărul întreruperilor lungi neplanificate ce afectează un loc de consum și/sau de producere racordat la rețelele electrice de IT sau MT	x		
1714	20.11.2024	200	LCMT	U	A1 - 4 - Numărul întreruperilor lungi neplanificate ce afectează un loc de consum și/sau de producere racordat la rețelele electrice de IT sau MT	x		
1715	20.11.2024	200	LCMT	U	A1 - 4 - Numărul întreruperilor lungi neplanificate ce afectează un loc de consum și/sau de producere racordat la rețelele electrice de IT sau MT	x		
1716	20.11.2024	200	LCMT	U	A1 - 4 - Numărul întreruperilor lungi neplanificate ce afectează un loc de consum și/sau de producere racordat la rețelele electrice de IT sau MT	x		
1717	20.11.2024	200	LCMT	U	A1 - 4 - Numărul întreruperilor lungi neplanificate ce afectează un loc de consum și/sau de producere racordat la rețelele electrice de IT sau MT	x		
1718	20.11.2024	200	LCMT	U	A1 - 4 - Numărul întreruperilor lungi neplanificate ce afectează un loc de consum și/sau de producere racordat la rețelele electrice de IT sau MT	x		
1719	20.11.2024	200	LCMT	U	A1 - 4 - Numărul întreruperilor lungi neplanificate ce afectează un loc de consum și/sau de producere racordat la rețelele electrice de IT sau MT	x		
1720	20.11.2024	200	LCMT	U	A1 - 4 - Numărul întreruperilor lungi neplanificate ce afectează un loc de consum și/sau de producere racordat la rețelele electrice de IT sau MT	x		
1721	20.11.2024	200	LCMT	U	A1 - 4 - Numărul întreruperilor lungi neplanificate ce afectează un loc de consum și/sau de producere racordat la rețelele electrice de IT sau MT	x		

Nr. crt.	Data acordarii compensatiei [zzllaa]	Valoarea compensatiei acordate [lei]	Tip utilizator (se va preciza si nivelul de tensiune al RED la care este/ urmeaza sa fie racordat)	Zona de consum (urban/rural)	Motivul acordarii compensatiei: indicatorul de performanta/ serviciul neindeplinit	Categoria indicatorilor de performanta		
						continuitatea alimentarii cu energie electrica a utilizatorilor	calitatea tehnica a energiei electrice distribuite	calitatea comerciala a serviciului de distributie a energiei electrice
1722	20.11.2024	200	LCMT	U	A1 - 4 - Numărul întreruperilor lungi neplanificate ce afectează un loc de consum și/sau de producere racordat la rețelele electrice de IT sau MT	x		
1723	20.11.2024	200	LCMT	U	A1 - 4 - Numărul întreruperilor lungi neplanificate ce afectează un loc de consum și/sau de producere racordat la rețelele electrice de IT sau MT	x		
1724	20.11.2024	200	LCMT	U	A1 - 4 - Numărul întreruperilor lungi neplanificate ce afectează un loc de consum și/sau de producere racordat la rețelele electrice de IT sau MT	x		
1725	20.11.2024	200	LCMT	U	A1 - 4 - Numărul întreruperilor lungi neplanificate ce afectează un loc de consum și/sau de producere racordat la rețelele electrice de IT sau MT	x		
1726	04.12.2024	70	LCJT	R	A4 - 16 - Respectarea indicatorilor de performanță privind calitatea curbei de tensiune		x	
1727	19.01.2024	150	LCJT	R	A4 - 4 Proiectarea, obtinerea autorizatiei de construire pentru bransament, executia si receptia punerii in functiune a bransamentului			x
1728	19.01.2024	150	LCJT	R	A4 - 4 Proiectarea, obtinerea autorizatiei de construire pentru bransament, executia si receptia punerii in functiune a bransamentului			x
1729	19.01.2024	150	LCJT	R	A4 - 4 Proiectarea, obtinerea autorizatiei de construire pentru bransament, executia si receptia punerii in functiune a bransamentului			x
1730	19.01.2024	150	LCJT	R	A4 - 4 Proiectarea, obtinerea autorizatiei de construire pentru bransament, executia si receptia punerii in functiune a bransamentului			x
1731	19.01.2024	150	LCJT	R	A4 - 4 Proiectarea, obtinerea autorizatiei de construire pentru bransament, executia si receptia punerii in functiune a bransamentului			x
1732	19.01.2024	150	LCJT	R	A4 - 4 Proiectarea, obtinerea autorizatiei de construire pentru bransament, executia si receptia punerii in functiune a bransamentului			x
1733	19.01.2024	150	LCJT	R	A4 - 4 Proiectarea, obtinerea autorizatiei de construire pentru bransament, executia si receptia punerii in functiune a bransamentului			x
1734	19.01.2024	150	LCJT	R	A4 - 4 Proiectarea, obtinerea autorizatiei de construire pentru bransament, executia si receptia punerii in functiune a bransamentului			x
1735	19.01.2024	150	LCJT	R	A4 - 4 Proiectarea, obtinerea autorizatiei de construire pentru bransament, executia si receptia punerii in functiune a bransamentului			x
1736	19.01.2024	150	LCJT	U	A4 - 4 Proiectarea, obtinerea autorizatiei de construire pentru bransament, executia si receptia punerii in functiune a bransamentului			x
1737	19.01.2024	150	LCJT	R	A4 - 4 Proiectarea, obtinerea autorizatiei de construire pentru bransament, executia si receptia punerii in functiune a bransamentului			x
1738	19.01.2024	150	LCJT	R	A4 - 4 Proiectarea, obtinerea autorizatiei de construire pentru bransament, executia si receptia punerii in functiune a bransamentului			x
1739	19.01.2024	150	LCJT	U	A4 - 4 Proiectarea, obtinerea autorizatiei de construire pentru bransament, executia si receptia punerii in functiune a bransamentului			x
1740	19.01.2024	150	LCJT	R	A4 - 4 Proiectarea, obtinerea autorizatiei de construire pentru bransament, executia si receptia punerii in functiune a bransamentului			x
1741	19.01.2024	150	LCJT	R	A4 - 4 Proiectarea, obtinerea autorizatiei de construire pentru bransament, executia si receptia punerii in functiune a bransamentului			x
1742	29.02.2024	100	LCJT	U	A4 - 4 Proiectarea, obtinerea autorizatiei de construire pentru bransament, executia si receptia punerii in functiune a bransamentului			x
1743	06.03.2024	150	LCJT	R	A4 - 4 Proiectarea, obtinerea autorizatiei de construire pentru bransament, executia si receptia punerii in functiune a bransamentului			x
1744	27.03.2024	150	LCJT	R	A4 - 4 Proiectarea, obtinerea autorizatiei de construire pentru bransament, executia si receptia punerii in functiune a bransamentului			x
1745	03.04.2024	150	LCJT	R	A4 - 4 Proiectarea, obtinerea autorizatiei de construire pentru bransament, executia si receptia punerii in functiune a bransamentului			x
1746	03.04.2024	150	LCJT	R	A4 - 4 Proiectarea, obtinerea autorizatiei de construire pentru bransament, executia si receptia punerii in functiune a bransamentului			x
1747	03.04.2024	150	LCJT	U	A4 - 4 Proiectarea, obtinerea autorizatiei de construire pentru bransament, executia si receptia punerii in functiune a bransamentului			x
1748	03.04.2024	150	LCJT	R	A4 - 4 Proiectarea, obtinerea autorizatiei de construire pentru bransament, executia si receptia punerii in functiune a bransamentului			x
1749	20.05.2024	150	LCJT	U	A4 - 4 Proiectarea, obtinerea autorizatiei de construire pentru bransament, executia si receptia punerii in functiune a bransamentului			x
1750	20.05.2024	150	LCJT	R	A4 - 4 Proiectarea, obtinerea autorizatiei de construire pentru bransament, executia si receptia punerii in functiune a bransamentului			x
1751	20.05.2024	150	LCJT	R	A4 - 4 Proiectarea, obtinerea autorizatiei de construire pentru bransament, executia si receptia punerii in functiune a bransamentului			x
1752	20.05.2024	150	LCJT	R	A4 - 4 Proiectarea, obtinerea autorizatiei de construire pentru bransament, executia si receptia punerii in functiune a bransamentului			x

Nr. crt.	Data acordarii compensatiei [zzllaa]	Valoarea compensatiei acordate [lei]	Tip utilizator (se va preciza si nivelul de tensiune al RED la care este/ urmeaza sa fie racordat)	Zona de consum (urban/rural)	Motivul acordarii compensatiei: indicatorul de performanta/ serviciul neindeplinit	Categorii indicatorilor de performanta		
						continuitatea alimentarii cu energie electrica a utilizatorilor	calitatea tehnica a energiei electrice distribuite	calitatea comerciala a serviciului de distributie a energiei electrice
1753	20.05.2024	150	LCJT	R	A4 - 4 Proiectarea, obtinerea autorizatiei de construire pentru bransament, executia si receptia punerii in functiune a bransamentului			x
1754	20.05.2024	150	LCJT	R	A4 - 4 Proiectarea, obtinerea autorizatiei de construire pentru bransament, executia si receptia punerii in functiune a bransamentului			x
1755	20.05.2024	150	LCJT	U	A4 - 4 Proiectarea, obtinerea autorizatiei de construire pentru bransament, executia si receptia punerii in functiune a bransamentului			x
1756	20.05.2024	150	LCJT	R	A4 - 4 Proiectarea, obtinerea autorizatiei de construire pentru bransament, executia si receptia punerii in functiune a bransamentului			x
1757	20.05.2024	150	LCJT	U	A4 - 4 Proiectarea, obtinerea autorizatiei de construire pentru bransament, executia si receptia punerii in functiune a bransamentului			x
1758	20.05.2024	150	LCJT	U	A4 - 4 Proiectarea, obtinerea autorizatiei de construire pentru bransament, executia si receptia punerii in functiune a bransamentului			x
1759	20.05.2024	150	LCJT	U	A4 - 4 Proiectarea, obtinerea autorizatiei de construire pentru bransament, executia si receptia punerii in functiune a bransamentului			x
1760	20.05.2024	150	LCJT	U	A4 - 4 Proiectarea, obtinerea autorizatiei de construire pentru bransament, executia si receptia punerii in functiune a bransamentului			x
1761	20.05.2024	150	LCJT	R	A4 - 4 Proiectarea, obtinerea autorizatiei de construire pentru bransament, executia si receptia punerii in functiune a bransamentului			x
1762	20.05.2024	150	LCJT	R	A4 - 4 Proiectarea, obtinerea autorizatiei de construire pentru bransament, executia si receptia punerii in functiune a bransamentului			x
1763	20.05.2024	150	LCJT	R	A4 - 4 Proiectarea, obtinerea autorizatiei de construire pentru bransament, executia si receptia punerii in functiune a bransamentului			x
1764	20.05.2024	150	LCJT	R	A4 - 4 Proiectarea, obtinerea autorizatiei de construire pentru bransament, executia si receptia punerii in functiune a bransamentului			x
1765	20.05.2024	150	LCJT	R	A4 - 4 Proiectarea, obtinerea autorizatiei de construire pentru bransament, executia si receptia punerii in functiune a bransamentului			x
1766	20.05.2024	150	LCJT	R	A4 - 4 Proiectarea, obtinerea autorizatiei de construire pentru bransament, executia si receptia punerii in functiune a bransamentului			x
1767	20.05.2024	150	LCJT	R	A4 - 4 Proiectarea, obtinerea autorizatiei de construire pentru bransament, executia si receptia punerii in functiune a bransamentului			x
1768	20.05.2024	150	LCJT	R	A4 - 4 Proiectarea, obtinerea autorizatiei de construire pentru bransament, executia si receptia punerii in functiune a bransamentului			x
1769	20.05.2024	150	LCJT	R	A4 - 4 Proiectarea, obtinerea autorizatiei de construire pentru bransament, executia si receptia punerii in functiune a bransamentului			x
1770	20.05.2024	150	LCJT	R	A4 - 4 Proiectarea, obtinerea autorizatiei de construire pentru bransament, executia si receptia punerii in functiune a bransamentului			x
1771	20.05.2024	150	LCJT	R	A4 - 4 Proiectarea, obtinerea autorizatiei de construire pentru bransament, executia si receptia punerii in functiune a bransamentului			x
Numarul total de compensatii platite		1,771				1,558	19	194
Valoarea totala a compensatiilor acordate (		142,895				116,520	1,540	24,835

Departament Strategie Rețea
Manager DSR Daniela ȘELȚER

Serviciu Monitorizare Rețea
Hadrian BOGARIU

DEER - zona Muntenia Nord
 Anexa 8 SPSP
 A Capacitati energetice
 A.1. Linii electrice de distributie

Tabelul nr. A.1

nr. Crt.	Categorie	An 2023			An 2024		
		LEA (km traseu)	LES (km traseu)	Total (km traseu)	LEA (km traseu)	LES (km traseu)	Total (km traseu)
1	IT (110 kV)	2146	17	2163	2146	17	2163
2	MT	12664	3596	16260	12669	3632	16301
3	JT	20476	6459	26935	20528	6484	27013
4	Bransamente	24482	2543	27024	24560	2666	27226

Diferentele la volumul de instalatii fata de anul 2023 se datoreaza punerilor in functie in cursul anului 2024 si a casarilor pentru aceeaasi perioada

Departament Strategie Rețea
 Manager DSR Daniela ȘELȚER

Serviciul Monitorizare Rețea
 Hadrian BOGARIU

DEER - zona Muntenia Nord

A 2. Statii electrice, posturi de transformare si puncte de alimentare

Tabelul nr. A.2

nr. Crt.	Categorie	An 2023		An 2024	
		Cantitate (buc.)	S total (MVA)	Cantitate (buc.)	S total (MVA)
1	Statii electrice (de conexiune/transformare) 110 kV	127	5544.5	128	5633
2	Statii electrice (de conexiune/transformare) sub 110 kV	88	353	88	352
3	Posturi de transformare	10402	3025	10426	3043
4	Puncte de alimentare	329	20	335	20

Diferentele la volumul de instalatii fata de anul 2023 se datoreaza punerilor in functie in cursul anului 2024 si a casarilor pentru aceeasi perioada

Departament Strategie Rețea
Manager DSR Daniela ȘELȚER

Serviciul Monitorizare Rețea
Hadrian BOGARIU

DEER - zona Muntenia Nord

B. Durata de functionare a instalatiilor

B.1. Linii electrice de distributie

Tabelul nr. B.1

2024

Nr. crt.	Categorie	Total LEA+LES (km traseu)	PIF	Lungime LEA (km traseu)	Lungime LES (km traseu)	Total LES+LEA
1	IT (110 kV)	2,163	înainte de 1960	205	0	205
			1960-1979	1,616	9	1,625
			1980-1999	305	0	305
			2000-2019	20	6	26
			2020- 2024	1	1	2
2	MT	16,301	înainte de 1960	1,129	110	1,239
			1960-1979	7,868	2,018	9,886
			1980-1999	3,218	641	3,859
			2000-2019	336	702	1,038
			2020- 2024	119	160	279
3	JT	27,013	înainte de 1960	412	129	541
			1960-1979	10,393	3,253	13,646
			1980-1999	5,962	1,867	7,828
			2000-2019	3,519	1,083	4,602
			2020- 2024	243	154	397
4	Branșamente	27,226	înainte de 1960	486	44	530
			1960-1979	12,271	1,107	13,377
			1980-1999	7,039	721	7,760
			2000-2019	4,374	330	4,703
			2020- 2024	390	465	855

Departament Strategie Rețea
Manager DSR Daniela ȘELȚER

Serviciul Monitorizare Rețea
Hadrian BOGARIU

DEER - zona Muntenia Nord

B.2. Statii electrice, posturi de transformare si puncte de alimentare

Tabelul nr. B.2

2024

Categorie	Cantitate (buc.)	An PIF	Cantitate (buc)
Stații electrice (de conexiune/transformare) 110 kV	128	înainte de 1960	7
		1960-1979	86
		1980-1999	26
		2000-2019	5
		2020-2024	4
Statii electrice de conexiune (transformare) sub 110 kV	88	înainte de 1960	4
		1960-1979	57
		1980-1999	26
		2000-2019	1
		2020-2024	0
Posturi de transformare	10,426	înainte de 1960	186
		1960-1979	4,980
		1980-1999	2,736
		2000-2019	2,134
		2020-2024	390
Puncte de alimentare	335	înainte de 1960	1
		1960-1979	91
		1980-1999	16
		2000-2019	160
		2020-2024	67

Departament Strategie Rețea
Manager DSR Daniela ȘELȚER

Serviciul Monitorizare Rețea
Hadrian BOGARIU

DEER - zona Muntenia Nord

C. Capacitati energetice retehnologizate/noi

C.1. Linii electrice de distributie

Tabelul C.1

Categorie		An 2024		
		Lungime linii total (km traseu)	Lungime linii retehnologizate (km traseu)	Lungime linii noi (km traseu)
IT	LEA	2146	0	0
	LES	17	0	0
MT	LEA	12669	21	10
	LES	3632	0	40
JT (excl. brans)	LEA	20528	160	52
	LES	6484	0	27

Departament Strategie Rețea
Manager DSR Daniela ȘELȚER

Serviciul Monitorizare Rețea
Hadrian BOGARIU

DEER - zona Muntenia Nord

C. Capacitati energetice re tehnologizate/noi

C.2. Linii electrice de distributie

Tabelul C.2

Categorie	An 2024		
	Total capacitati energetice (buc.)	capacitati energetice re tehnologizate (buc.)	capacitati energetice noi realizate (buc.)
Statii electrice (de conexiune/transformare) 110 kV	128	5	1
Statii electrice (de conexiune/transformare) sub 110 kV	88	3	0
Posturi de transformare	10426	122	60
Puncte de alimentare	335	0	6

Departament Strategie Rețea
Manager DSR Daniela ȘELȚER

Serviciul Monitorizare Rețea
Hadrian BOGARIU

D. incidente deosebite înregistrate în anul 2024 - zona MN
Tabelul nr. D.1 - Centralizator raportari incidente deosebite

Nr. crt. DEER MN	Data/ora declanșare incident deosebit		Localizare declanșar e incident deosebit	Nivel de tensiune	Instalație electrică	Element afectat	Categ. Intr. ¹⁾ (b/c/d)	Cauza declanșării incidentului ²⁾	Zone afectate (judet -localități afectate)	Nr. total utilizatori afectați	Tranșe reconectare utilizatori					Durată întrerupere	Putere întrerupă [MW]	Energie nelivr. [MWh]	Total Energie nelivrată ³⁾ [MWh]
			Judet								Tranș a nr.	N c.	U b	I z	T a				
1	08.01.24	6:11	Galati	IT	LEA 110kV Baleni - Bujoru	Nu e cazul	b	între stâlpii 1-4 este galopaj puternic datorită vântului puternic, cod galben conform mesaj ANM/07.01.2024	Virlezi, Urlești, Baleni, CEE Virlezi, Slivna, Ganesti,Comanesti,Prodanesti,Paricani,Saseni,Cavadin esti,Suceveni,Vadeni, Oras Bujoru, Viile,Umbraesti, Oras Beresti, Radesti, Lungesti, Balabanesti,Adam,Bursucani,Cauesti,Slivna,Ganesti,C avadinesti,Suceveni,Grapeni.	16639	1	0	13	6247		4:41	0.94	4.402	12.436
											2	0	5	10374		5:09	1.56	8.034	
2	17.01.24	16:17	Vrancea	MT	Statia 110/20kV VIDRA	CL 20kV	d	Defecta CTE 20kV faza R st.32 racord 20kV PTA 5221 VIZANTEA LIVEZI 3 din	jud. Vrancea - com. Vizantea,Campuri,Racoasa,Dragosloveni,Soveja, Marasti	6243	1	-	7	6007		0:11	3.47	0.636	1.762833333
											2	-	0	229		2:49	0.4	1.127	
3	20.01.24	0:40	Vrancea	IT	Statia 110/20kV CEIL	LEA 110kV CEIL 2 in Statia 110/20kV Focsani Vest	d	defect trecator LEA 110kV CEIL 2	jud. Vrancea - oras Focsani (partial)	7264	1	-	0	7264		0:07	5.8	0.677	0.677
4	20.01.24	4:41	DB	IT/MT	statia 110/20/10 kV Moreni	TRAFO 2 110/20 Kv	d	declansare trafo prin PMC tr. 1 din cauza conditiilor meteo deosebite	jud. Dambovitia - localitatile Moreni, I.L.Caragiale, Darmanesti, Iedera, Visinesti, Valea Lunga,	11243	1	0	38	11205		1:13	9	10.95	10.95
5	30.01.2024	8:25	PH	MT	LEA 20 kV Zanoaga St. 110/20kV Valea	LEA 20 kV ZANOAGA de la R90 la capat	d	Izolator rupt la stalpul nr. 42	jud. Prahova loc : Vadu Parului, Zanoaga, Rafov, Olari, Gherghita, Hatcarau	5556	1		2	2345		0:04	1.63	0.11	1.28
6	31.01.2024	11:49	PH	MT	LEA 20kV Targosorl Nou Staia 110/20kV STATIA DUNAREA 110/20/6kV BARA 2 20kV	LEA 20kV Targosorl Nou intre Staia	d	Izolator tip ISNS rupt la stalpul nr. 17 din LEA 20kV	jud. Prahova loc: Targosorl Vechi Ploiesti Vest, Arcestii Rahtivani, Targosorl Nou, Stoenesti	5221	2		3	2762		1:09	0.76	0.87	
											3		0	444		1:50	0.16	0.29	
											1		20	4873		0:05	4.07	0.34	1.02
7	01.02.2024	15:47	Galati	MT	20kV	les mt	d	defect pe LES 20 kV PC Real-PT Metal Trade	partial orasul Galati	10252	2		1	327		2:16	0.3	0.68	
											1	0	5	7565		0:18	7.71	2.313	4.398
8	05.02.24	10:32	Vrancea	MT	LEA 20kV Milcov	ISNS la st.52 din LEA 20kV Milcov	b	ISNS rupt la st.52 din LEA 20kV MILCOV	jud. Vrancea - loc:Focsani cartier Mandresti,com.Rastoaca,com. Milcov,com. Gologanu	5017	2	0	3	2679		0:46	2.72	2.085	
											1	-	16	5001		1:30	3.7	5.550	5.550
9	05.02.2024	15:39	PH	MT	LEA 20 kV Zanoaga St. 110/20kV Valea Calugareasca	LEA 20 kV Zanoaga de la SS3 la capat	b	Izolator tip ISNS rupt la stalpul nr. 7 din LEA 20kV Zanoaga	jud. Prahova loc : Vadu Parului, Zanoaga, Rafov, Olari, Gherghita, Hatcarau	5556	1		0	348		0:04	0.16	0.01	4.01
											2		4	4804		1:33	2.22	3.44	
											3		1	399		3:06	0.18	0.56	
10	05.02.2024	22:45	PH	MT	LEA 20 kV Comarnic Statia 110/20/10kV	LEA 20 kV Comarnic de la SD1C la capat	d	Stalp rupt in accident auto pe derivatia PT 9922 din LEA 20 kV Comarnic	jud. Prahova loc : Poiana Campina, Lunca Cornului, Cornu, Breaza	5499	1		14	4980		0:30	4.33	2.17	2.84
											2		3	501		1:25	0.44	0.62	
											3		1	0		60:30	0.0008	0.05	
11	13.02.2024	14:28	PH	MT	Statia 110/20/10 kV Campina	Trafo 3 110/20kV	d	Defect cablul de circuite secundare al Trafo 3 110/20kVtargosorl Nou	jud. Prahova loc: Campina, Breaza, Poiana Campina, Provita, Telega, Brebu	12539	1		55	12484		0:05	6.1	0.51	0.51
12	15.03.2024	6:49	PH	MT	LES 20 kV PT 442 Camin TCM,	LES 20 kV PT 442 Camin TCM, Statia	d	cablu defect	jud. Prahova mun Ploiesti (partial)	6283	1		0	2532		0:38	1.14	0.72	2.26
13	19.03.2024	8:46	PH	MT	LEA 20kV FCA St. 110/20 kV Valeni	LEA 20kV FCA de la SS3 la SS4	d	Izolator tip ISNS rupt la stalpul nr. 105 din LEA	jud. Prahova loc : Starchiojd, Posesti , Batrani ,Nucsoara, Drajna, Cerasu, Slon, Ogretin	9069	2		2	3749		0:54	1.71	1.54	
											1		8	8750		0:32	4.44	2.37	2.58
											2		0	311		1:21	0.16	0.22	
14	19.03.2024	23:19	PH	MT	LEA 20 kV Comarnic St. 110/20/10kV Campina	LES 20 kV Comarnic intre PT 70 si PT 196.	d	Copaci cazuti pe derivatia PT 327+ PT 370 din LEA 20 kV Comarnic	jud. Prahova loc : Poiana Campina, Lunca Cornului, Cornu, Breaza	5499	1		18	5481		0:54	4.881	4.39	4.39
15	26.03.2024	13:12	PH	MT	LEA 20 kV Comune Statia 20/6kV Slanic	LEA 20 kV Comune intre Statia 20/6kV Slanic si SS1	d	Cablul rupt intre Statia 20/6kV Slanic si SS1	jud. Prahova loc : Alunis, Berteza, Stefesti Pitriceaua, Varbilau, Poiana Varbilau	6736	1		2	6734		1:04	2.31	2.46	2.46
16	28.03.2024	12:35	PH	MT	LEA 20 kV Malaesti Statia 110/20/6kV	LEA 20 kV Malaesti derivatia PT 103	b	Stalp de lemn nr. 9 rupt pe derivatia PT 103 Bughea	jud. Prahova loc : Cotofenesti, Malaesti, Dumbravesti, Valcanesti, Cosmina, Plopeni	5761	1		16	5535		0:40	1.74	1.16	1.36
											2		0	210		2:51	0.07	0.20	
17	02.04.24	12:08	Vrancea	MT	LEA 20kV DUMITRESTI	LEA 20kV Dumitresti st.74-st.75	b	copac cazut in retea st.74-st.75	jud. Vrancea -Bordesti, Bordestii de Sus,Bordesti,Bordestii de Jos,Lupoala,Galoesti,Dumitresti,Bicestii de Sus,Dumitrestii de Sus,Motnau,Trestia,Chiojdjeni,Poduri,Tulburea,Jiti a de Jos,Jitia de Sus,Magura,Dealul Sarii,Bahnele,Neculele,Cerbu,Vintileasca,Poiana Stoichii	6588	1	-	4	6584		2:13	3	6.65	6.65
18	02.04.2024	17:39	PH	MT	LEA 20 kV Potigrafu Statia 110/20 kV Tatarani	LEA 20 kV Potigrafu de la SS1 la SS3	b	Conductor rupt si izolator retezat la stalpul nr. 17 din LEA 20 kV Potigrafu	jud. Prahova loc : Barcanesti , Romanesti, Pietrosani, Puchenii Mari, Potigrafu, Balta Doamnei	6339	1		13	6326		2:57	3.81	11.24	11.24
19	07.04.24	2:42	Braila	IT	statia 110/20/6 kV HIPODROM	Nu	d	MR la cel 6kV PA 1 Brasoveni.	mun. Braila - partial	6731	1	0	4	5260		0:45	1.25	0.94	2.11
											2	0	4	1463		1:34	0.75	1.18	
20	07.04.24	14:15	Braila	MT	statia 110/20/6 kV Hipdrom partea 20 kV		d	cap terminal defect cablu nr.3 faza „T” aferent Trafo 3 – 110/20 kV	jud .Braila - parțial municipiul Brăila	26363	1	0	13	26350		0:10	7	1.17	1.17
21	10.04.2024	5:30	PH	MT	LES 20 kV PT 442 Camin TCM,	LES20 kV PT 425-PT 521 Camine TCM	d	Cablul defect	jud. Prahova mun Ploiesti (partial)	6286	1		2	3530		1:13	1.71	2.08	3.79
											2		0	2754		1:30	1.14	1.71	
22	17.04.2024	13:20	PH	MT	LEA 20 kV Comune Statia 20/6kV Slanic	LEA 20 kV Comune intre Statia 20/6kV	b	Izolator tip ISNS rupt la stalpul nr. 100 din LEA 20	jud. Prahova loc : Alunis, Berteza, Stefesti Pitriceaua, Varbilau, Poiana Varbilau	6736	1		2	5629		3:30	1.93	6.76	8.90
											2		0	1105		5:38	0.38	2.14	

23	18.04.24	7:46	Galati	IT	STATIA SCHELA 110/20kV TRAF0 2 110/20kV	LEA MT	b	defecte in retea de MT, cod galben conform mesaj ANM/16.04.2024	Slobozia Conachi, Cuza Voda,Piscu,Vames,Negrea,Cismele,Odaia Manolache,Independenta,Branistea,Serbesti,Traian Sat, Schela	10863	1	0	18	10845	0:11	5	0.92	0.92
24	18.04.2024	17:55	PH	MT	LES 20 kV PT 442 Camin TCM, Statia 110/20kV Columbia	LES 20kV PT425-PT521 Camine TCM	d	Cablu defect	jud. Prahova mun Ploiesti (partial)	6283	1		2	6281	0:35	2.8	1.63	1.63
25	20.04.24	17:02	DB	IT/MT	statia 110/20/6 kV Fieni	TRAF0 3 110/20 Kv	d	declansare prin protectie de gaze	jud. Dambovit - localitatile Fieni, Bezdead, Buciumeni, Varfuri, Vulcana Bai, Runcu	13478	1		18	13460	0:15	8	1.69	1.69
26	25.04.2024	8:40	PH	MT	LEA 20 kV Comune Statia 20/6kV Slanic	LEA 20 kV Comune intre Statia 20/6kV Slanic si SS1	d	Cablu rupt intre Statia 20/6kV Slanic si SS1	jud. Prahova loc : Alunis, Berteza, Stefesti Pitricea, Varbilau, Poiana Varbilau	6736	1		2	6734	1:03	2.31	2.43	2.43
27	25.04.2024	15:10	PH	MT	LEA 20 kV Potirafu Statia 110/20 kV Tatarani	LEA 20 kV Potirafu de la Statia 110/20 kV Tatarani la R88	b	CT defecta la SS2 din LEA 20 kV Potirafu	jud. Prahova loc : Barcanesti , Romanesti, Pietrosani, Puchenii Mari, Potirafu, Balta Doamnei	6339	1		12	4415	0:05	2.66	0.22	2.43
28	05.05.2024	19:00	PH	MT	LEA 20 kV Malaesti Statia 110/20/6kV	LEA 20 kV Malaesti intre SS2 si SS4	b	Copac cazut pe derivatia SD1B din LEA 20 kV	jud. Prahova loc : Cotofenesti, Malaesti, Dumbravesti, Valcanesti, Cosmina, Plopeni	5761	1		16	4979	0:10	1.74	2.12	2.45
29	07.05.2024	21:48	PH	MT	LES 20 kV PT 442 Camin TCM,	LES20 kV PT 425-PT 521 Camine TCM	d	Cablu defect	jud. Prahova mun Ploiesti (partial)	6286	1		2	3530	0:39	1.71	1.11	1.80
30	12.05.2024	6:30	PH	MT	LEA 20 kV Plavia St. 110/20kV Urlati	LEA 20 kV Plavia intre St. 110/20kV Urlati si SS1	d	Cablu 20 kV defect intre St. 110/20kV Urlati si SS1	jud. Prahova loc :Urlati, Iordacheanu, Gornet Crinov, Apostolache, Chiojdeanca, Salcia, Singeru, Lapos	8321	1		1	5465	0:08	2.33	0.31	2.24
31	22.05.24	6:12	Galati	MT	LES 6KV GL NORD PA 9 MR39B F1	LES MT	d	defect pe cablu LES 6 kV St.Gl.Nord - PA 9 feeder 1	partial orasul Galati	7029	1	0	5	7024	0:34	3.51	1.99	6.60
32	23.05.24	2:27	Galati	IT	STATIA LAMINORU 110/20kV TRAF0 1 110/20kV	TC 20KV FAZA R si SB 2 20kV	d	TC 20 kV LES 20 kV Teatrul de Stat explodat si SB2-20 kV topit	partial orasul Galati	5175	1	0	5	5170	0:43	2.3	1.65	6.60
33	23.05.24	20:15	Galati	IT	STATIA BUJORU 110/20kV TRAF0 2 110/20kV (ALIMENTEAZA SI STATIA BERESTI)	LEA MT	d	1) refuz de intrerupator LEA 20 kV Nicopole 2) In LEA 20 kV Nicopole - Rac 20 kV PTA PECO Bujoru la stp.3 conductor	Virlezi, Urlesti, Baleni, CEE Virlezi, Slivna, Ganesti,Comanesti,Prodanesti,Puricani,Saseni,Cavadinesti,Suceveni,Vadeni, Oras Bujoru, Ville,Umbrareshti, Oras Beresti, Radesti, Lungesti, Balabanesti,Adam,Bursucani,Cauesti,Slivna,Ganesti	16639	1	0	14	12931	0:30	3.89	1.95	6.60
34	29.05.2024	7:02	PH	MT	LEA 20 kV Potirafu Statia 110/20 kV Tatarani	Derivatia PT 3170 din LEA 20 kV Potirafu	b	izolator rupt la stalpul nr. 8 din derivatia PT 3170 LEA 20 kV Potirafu	jud. Prahova loc : Barcanesti , Romanesti, Pietrosani, Puchenii Mari, Potirafu, Balta Doamnei	6339	1		9	4655	0:06	1.9	0.19	0.89
35	30.05.2024	6:24	PH	MT	LEA 20kV Ciorani Statia 110/20kV	LEA 20kV Ciorani de la SD2B (SV 135)	b	Conductor rupt intre stalpul nr.88 si 89 din derivatia	jud. Prahova loc : Conduratu, Baba Ana, Fulga, Ciorani, Salciile	7173	1		19	6462	0:31	1.8	0.93	1.65
36	30.05.2024	21:29	PH	MT	LEA 20kV Ciorani Statia 110/20kV	LEA 20kV Ciorani de la SD2B (SV 135)	d	Barza electrocutata pe derivatia SD2B din LEA	jud. Prahova loc : Conduratu, Baba Ana, Fulga, Ciorani, Salciile	7173	1		2	690	3:35	0.2	0.72	1.17
37	02.06.24	20:28	Galati	IT	STATIA BUJORU 110/20kV TRAF0 2 110/20kV (ALIMENTEAZA SI STATIA BERESTI 20kV)	trafo 100kVA 20/0,4kV	d	Srac 1/7 prezinta cutit ars ramas deschis in pozitie anormala spre linie si Trafo 20/0,4 kV 100 kVA defect cu sig MT arse si RAR(+) pe LEA 20 kV Nicopole PMT și PMR	Virlezi, Urlesti, Baleni, CEE Virlezi, Slivna, Ganesti,Comanesti,Prodanesti,Puricani,Saseni,Cavadinesti,Suceveni,Vadeni, Oras Bujoru, Ville,Umbrareshti, Oras Beresti, Radesti, Lungesti, Balabanesti,Adam,Bursucani,Cauesti,Slivna,Ganesti,Cavadinesti,Suceveni,Grapeni.	16639	1	0	8	16417	0:52	3.89	3.37	22.00
38	04.07.10	14:17	PH	MT	LEA 20 kV Comune, Statia 20/6kV Slanic	LEA 20 kV Comune, derivatia Stefesti	b	Copac cazut pe linie, izolator spart	jud. Prahova loc : Stefesti, Berteza, Alunis, Varbilau, Pietricea	6736	1		2	6734	1:52	2.111	3.94	3.94
39	10.06.2024	18:36	PH	MT	LEA 20 kV PLAVIA, Statia 110/20kV	LEA 20 kV PLAVIA, Statia 110/20kV Urlati	b	Copac cazut pe derivatia SD1D din LEA 20 kV	jud. Prahova loc : Apostolache, Buzota, Coserele, Lapos, Popesti	5466	1		1	4684	0:05	0.9	0.08	0.54
40	10.06.2024	19:25	PH	MT	LEA 20 kV FCA, Statia 110/20/6kV Valeni	LEA 20 kV FCA de la SD1D la capat	b	Copac cazut la stalpul nr.25 din derivatia Batrani	jud. Prahova loc: Starchiojd, Cerasu, Drajna, Popesti, Batrani	9070	1		7	6538	0:06	2.81	0.28	8.16
41	10.06.2024	23:22	PH	MT	LEA 20 kV Zanoaga, Statia 110/20kV Valea Calugareasca	LEA 20 kV Zanoaga intre SS1-SS2	b	Cordon retezat la stalpul nr.27	jud. Prahova loc : Vadu Parului,Zanoaga, Olari, Gherghita, Hatcarau	5556	1		5	5551	3:08	2.57	8.05	8.05
42	11.06.2024	1:08	PH	MT	Statia 110/20 kV Valea Calugareasca	Podul de bare 2-20kV	b	Defect la izolatorii de trecere pod bare 2-20kV	jud. Prahova localitate: Pantazi, Zanoaga, Dumbrava, Cornu de Jos	9012	1		12	9000	2:06	1	2.11	2.11
43	13.06.24	7:48	Galati	IT	STATIA PECEHA 110/20kV TRAF0 1 110/20kV	nu e cazul	d	cauze neidentificate, urmeaza verificari PRAM la trafo 110/20kV din Statia Peccha	Costache Negri partial, Peccha, Suhurlui, Rediu, Cuca, Plevna	7231	1	0	12	7219	0:26	2.8	1.213	1.21
44	14.06.2024	4:27	PH	MT	LEA 20 kV Zanoaga, Statia 110/20kV	Derivatia P.T. 3024 Sicrita	b	Defect trecator	jud. Prahova loc : Fanari, Olari, Gherghita, Gorgota	5556	1		5	5356	1:25	1.3	1.84	2.21
45	16.06.2024	3:44	PH	MT	LES 20 kV PT 442 Camin TCM, Statia 110/20kV Columbia	LES 20 kV PT 425-LES 20 kV PT 521	d	Cablu defect	jud. Prahova mun Ploiesti (partial)	6283	1		2	6281	0:31	2.85	1.49	1.49
46	18.06.24	6:50	Braila	MT	statia 110/20 kV IANCA	Nu	d	defect trecator	jud .Braila - loc: Ianca, Berfesti, Boarca, Corbeni, Custura, Dedulesti, Gara Ianca, Gradistea, Ibranu, Maraloiu, M.Kogalniceanu (Sutesti), Mircea Voda, Oprisenesti, Plopu, Perisoru, Plopu, Racovita, Rimnicelu, Salcia Tudor, Sutesti.	8304	1	0	3	1538	0:13	0.7	0.15	1.40
											2	0	10	6753	0:50	1.5	1.25	

47	19.06.24	5:45	DB	MT	LES 20 kV Eternitatie/statie 110/20/6kV Valea Voievozilor	LES 20 kV Eternitatie/statie 110/20/6kV Valea Voievozilor	d	Cablu defect 20 kV intre PTZ 1102 si PTAB 1112	jud. Dambovita - Municipiul Targoviste	5736	1		1	5735	0:35	1.45	0.97	0.97
48	19.06.24	5:58	Braila	MT	LES 20kV Braila Sud - PT Kaufland	cablul 20 kV PT 6 Dorobanti-PT 10 Obor	d	Defect LES 20 kV PT 6 Dorobanti-PT 10 Obor	BRAILA : parțial municipiul Brăila	7001	1		1	3392	0:29	0.3	0.15	0.97
											2		1	266	0:37	0.1	0.06	
											3		0	865	1:31	0.2	0.30	
											4		0	2476	1:32	0.3	0.46	
49	20.06.2024	19:11	PH	MT	LES 20 kV PT 442 Camin TCM, Statia 110/20kV Columbia	LES 20 kV PT 424-LES 20 kV PT 469	d	Cablu defect	jud. Prahova mun Ploiesti (partial)	6283	1		2	6281	1:01	2.85	2.92	2.92
50	24.06.24	7:11	Vrancea	IT	STATIA 110/20KV ADJUD	Trafo1-110/20kV	d	declansare Trafo1-110/20kV ,porumbel electrocutat,izolatori de sustinere contumati baral-20KV	jud. Vrancea - loc.Adjud,loc.Calimanesti,loc.Ciorani,loc.Pufesti,loc.Ruginesti,loc.Anghelesti,loc.Copacesti,loc.Novac esti,loc.Paunesti,loc.Surlea,loc.Visoara,loc.Bostanesti	8218	1	0	22	8196	0:23	2.6	1.00	1.00
51	24.06.2024	18:54	PH	MT	LES 20 kV PT 442 Camin TCM, Statia 110/20kV Columbia	LES 20 kV PT 432-LES 20 kV PT 425	d	Cablu defect	jud. Prahova mun Ploiesti (partial)	6283	1		2	6281	0:52	2.85	2.49	2.49
52	28.06.2024	20:18	PH	MT	LES 20 kV PT 442 Camin TCM, Statia 110/20kV Columbia	LES 20 kV PT 521-LES 20 kV PT 423	d	Cablu defect	jud. Prahova mun Ploiesti (partial)	6283	1		2	6281	0:41	0.9	0.62	0.62
53	29.06.2024	13:27	PH	MT	LEA 20 kV FCA, Statia 110/20/6kV Valeni	LEA 20 kV FCA intre SS 6 si SS 6 bis	b	Izolator rupt la stalpul 254 si vegetatie cazuta pe linie	jud. Prahova loc : Bradet, Cerasu, Drajna de Jos, Posesti	9070	1		3	313	0:06	0.4	0.04	4.08
											2		3	4834	1:08	0.8	0.91	
											3		2	2697	1:44	0.7	1.21	
											4		0	1218	4:48	0.4	1.92	
54	03.07.24	10:34	Vrancea	MT	LEA 20KV SOVEJA	nu este cazul	b	copac cazut in retea st.270-st.271 in LEA 20KV SOVEJA	jud. Vrancea - com.Vidra,Tulnici,Paulesti,Gresu,Negrilesti	12673	1	-	7	10105	0:06	2.49	0.25	1.15
											2		4	2557	0:50	1.08	0.90	
55	03.07.2024	22:50	PH	MT	LEA 20 kV FCA, Statia 110/20/6kV Valeni	LEA 20 kV FCA intre SS6 si SS6 bis	b	Copac cazut pe LEA 20kV FCA	jud. Prahova loc: Starchiojd, Cerasu, Drajna, Posesti, Batrani	9030	1		7	4941	0:05	2.64	0.22	5.40
											2		1	2863	0:40	0.9	0.60	
											3		0	1218	10:10	0.45	4.58	
56	04.07.2024	7:05	PH	MT	LEA 20 kV Comune, Statia 20/6kV Slanic	LEA 20 kV Comune, derivatia PT 2035	b	Copac cazut pe derivatia PT 2035	jud. Prahova loc : Stefesti, Berteza, Alunis, Varbilau, Pietriceaua	6736	1		2	6684	0:33	2.31	1.27	1.45
											2		0	50	4:33	0.04	0.18	
57	05.07.24	19:43	Galati	IT	STATIA DUNAREA 110/20/6KV TRAF0 2 110/20/6KV	Nu e cazul	d	un defect trecator pe LES 20kV PTA5 M20	partial orasul Galati	14403	1	0	13	14390	0:36	7	4.20	4.20
58	09.07.24	5:05	Braila	MT	stația 110/20/6 kV Hipdrom partea 20 kV		d	O pisică ce a sărit pe transformatorul de servicii interne nr. 3 – 20/0,4 kV care era in funcțiune	jud. Braila - parțial municipiul Brăila	26363	1	0	2	7062	0:50	2.4	2.00	3.23
											2	0	10	12872	0:10	3.6	0.60	
											3	0	1	6416	0:29	1.3	0.63	
59	08.07.2024	9:34	PH	MT	LEA 20 kV Malaiești, Statia 110/20kV Valeni	LEA 20 kV Malaiești, dupa R3 Malaiești	c	Copaci taiati de persoane necunoscute, cazuti la stalpul nr.170	jud. Prahova loc : Malaiești, Valcanesti, Cosmina, Plopeni	5761	1		16	5745	2:41	2.45	6.57	6.57
60	09.07.2024	8:55	PH	MT	LES 20 kV PT 442 Camin TCM, Statia 110/20kV Columbia	LES 20kV PT 442 intre PT 521- PT 423	d	Cablu defect	jud. Prahova mun Ploiesti (partial)	6283	1		2	6281	0:24	2.85	1.16	1.16
61	09.07.24	14:12	Vrancea	IT	Statia 110/20kV CEIL	LEA 110KV Focsani Vest in Statia 110/20KV Focsani Vest	b	defect trecator LEA 110KV Focsani Vest	jud. Vrancea - oras Focsani (partial),com.Golesti	16145	1	-	97	16048	0:05	7	0.58	0.58
62	09.07.2024	23:20	PH	MT	LES 20 kV PT 442 Camin TCM, Statia 110/20kV Columbia	LES 20kV PT 442 intre PT 521- PT 423	b	Cablu defect	jud. Prahova mun Ploiesti (partial)	6283	1		2	6281	0:11	2.85	0.54	0.54
63	10.07.24	16:40	Galati	IT	STATIA FOLTESTI 110/20KV TRAF0 110/20KV	CAP TERMINAL	b	Cap terminal avariati in cel 20 kV Oancea, cod galben conform mesaj ANM/10.07.2024	Costache Negri partial, Pechea, Suhurlui, Rediu, Cuca, Plevna	9170	1	0	3	9167	0:38	1.5	0.95	0.95

64	11.07.24	8:23	Vrancea	MT	LEA 20KV DUMITRESTI	LEA 20KV Dumitresti st.40-st.41	c	copac taiat de terte persoane si cazut in retea st.40-st.41	jud. Vrancea -Bordesti,Bordestii de Sus,Bordesti,Bordestii de Jos,Lupoaia,Galoesti,Dumitresti,Bicestii de Sus,Dumitrestii de Sus,Motnau,Trestia,Chiojdeni,Poduri,Tulburea,Jiti a de Jos,Jitia,Jitia de Sus,Magura,Dealul Sarii,Bahnele,Neculele,Cerbu,Vintileasca,Poiana Stoichii	6141	1	-	2	6139	0:43	3	2.15	2.15
65	11.07.2024	14:06	PH	MT	LEA 20 kV PLAVIA, Statia 110/20kV Urlati	LEA 20 kV PLAVIA intre stalpi nr. 77-78	b	Copaci cazuti pe linie	jud. Prahova loc : Iordacheanu, Plavia, Podenii Noii, Urlati, Valea Ungului	8321	1		15	8306	2:32	3.55	8.99	8.99
66	15.07.2024	9:50	PH	MT	Statia 110 /20 kV Oiteni	Celula Liniei 20kV Slanic 2	d	Defect la TC-urile din Celula (Actiuni ale animalelor mici)	jud. Prahova localitatile: Slanic, Bertea, Alunis, Pietriceau Varbilau, Grosani	9138	1		4	9134	0:50	5	4.20	4.20
67	16.07.24	8:17	Galati	MT	LES 20kV Filesti - PT 1 Sider	LES MT	d	defect pe cablu LES 20 kV Filesti - PT 1 Siderurgistilor	partial orasul Galati	5568	1	0	2	5566	2:08	2.87	6.12	6.12
68	16.07.2024	15:10	PH	MT	LEA 20 kV Malaiesti Statia 110/20/6kV	LEA 20 kV Malaiesti, intre SS4-SS5	b	Defect trecator, conditii meteo deosebite.	jud. Prahova loc : Cotofenesti, Malaiesti, Dumbravesti, Valcanesti, Cosmina, Plopeni	5761	1		2	223	0:10	0.8	0.13	8.49
69	16.07.2024	16:30	PH	MT	LEA 20 kV Potigrafu Statia 110/20 kV	Copaci cazuti pe derivatia SD1B din	b	Copaci cazuti pe derivatia SD1B din LEA 20kV	jud. Prahova loc : Barcanesti, Gorgota, Potigrafu, Puchenii Mosneni, Romanesti	6339	1		7	4678	0:05	3.81	0.32	4.16
70	17.07.2024	0:12	PH	MT	LES 20 kV PT 442 Camin TCM, Statia 110/20kV Columbia	LES 20kV PT 442 intre PT 521- PT 423	b	Cablu defect	jud. Prahova mun Ploiesti (partial)	6283	1		2	6281	0:36	2.85	1.73	1.73
71	17.07.24	10:56	Galati	IT	STATIA BUJORU 110/20KV TRAF0 2 110/20KV (ALIMENTEAZA SI STATIA BERESTI 20KV)	Nu e cazul	d	defect trecator, pasari in zona, RAR(+) pe LEA 20 kV Nicopole si Cudalbi prin PMC 1-L si PMC 2-L	Virlezi, Urlești, Baleni, CEE Virlezi, Slivna, Ganesti,Comanesti,Prodanesti,Puricani,Saseni,Cavadinesti,Suceveni,Vadeni, Oras Bujoru, Viile,Umbraresti, Oras Beresti, Radesti, Lungesti, Balabanesti,Adam,Bursucani,Cauesti,Slivna,Ganesti,Cavadinesti,Suceveni,Grapeni.	16425	1	0	8	16417	1:36	5	8.00	8.00
72	18.07.2024	13:26	PH	MT	LEA 20 kV PLAVIA, Statia 110/20kV Urlati	Stalpul nr. 380 din LEA 20 kV Plavia	b	Copac cazut pe LEA 20 kV Plavia	jud. Prahova loc : Chiodeanca, Apostolache, Sangeru, Salcia, Lapos, Mires	6858	1		7	6851	1:41	2.81	4.73	4.73
73	19.07.2024	14:39	PH	MT	LEA 20 kV Comune, Statia 20/6kV Slanic	LEA 20 kV Comune, derivatia Stefesti	d	Defect trecator (canicula)	jud. Prahova loc : Stefesti, Bertea, Alunis, Varbilau, Pietriceaua	6736	1		2	6734	0:05	2.2	0.18	0.18
74	21.07.2024	7:40	PH	MT	LEA 20 kV Zanoaga, Statia 110/20kV Valea	LEA 20 kV Zanoaga de la SD5B la capat	b	Copac cazut pe linie	jud. Prahova loc : Buchilasi, Catunu, Corlatescu, Dumbrava, Olari, Gherghita, Malaiesti	5556	1		4	4843	0:05	2.57	0.21	1.87
75	21.07.2024	7:55	PH	MT	LEA 20 kV Malaiesti, Statia 110/20kV Valeni	LEA 20 kV Malaiesti, dupa SS8	b	Creanga cazuta pe LEA	jud. Prahova loc : Plopeni, Cosmina, Malaiesti, Valcanesti, Varbilau	5761	1		16	5104	0:57	1.8	1.71	2.44
76	22.07.2024	16:54	PH	MT	LEA 20 kV PLAVIA, Statia 110/20kV Urlati	PTA 2014 Plavia	b	Dispozitiv antipasare cazut pe conductor la PT 2014	jud. Prahova loc : Iordacheanu, Plavia, Podenii Noii, Urlati, Valea Ungului	8321	1		15	8306	1:04	1.2	1.28	1.28
77	24.07.24	15:01	Galati	IT	STATIA BUJORU 110/20KV TRAF0 2 110/20KV (ALIMENTEAZA SI STATIA BERESTI 20KV)	Nu e cazul	b	defect trecator, RAR(+):c1 LEA 20 kV Nicopole prin PMT, cod galben conform mesaj ANM/24.07.2024	Virlezi, Urlești, Baleni, CEE Virlezi, Slivna, Ganesti,Comanesti,Prodanesti,Puricani,Saseni,Cavadinesti,Suceveni,Vadeni, Oras Bujoru, Viile,Umbraresti, Oras Beresti, Radesti, Lungesti, Balabanesti,Adam,Bursucani,Cauesti,Slivna,Ganesti,Cavadinesti,Suceveni,Grapeni.	16425	1	0	4	12727	0:29	3.34	1.614	2.29
78	25.07.24	7:35	Galati	IT	STATIA PECHEA 110/20KV TRAF0 2 110/20KV	Nu e cazul	b	defect trecator in retea de MT, cod galben conform mesaj ANM/24.07.2024	Costache Negri partial, Pechea, Suhurlui, Rediu, Cuca, Plevna	7231	1	0	12	7219	0:25	2.82	1.2	1.175
79	25.07.24	7:54	Vrancea	MT	LEA 20kV Ceramica	LES 20KV PTZ 3304 Vinificatie Odobesti-PT 3214 POL-ROM Odobesti	b	LES 20KV PTZ3304 Vinificatie Oddobesti-PT 3214 POL ROM Odobesti	jud. Vrancea - Oras Odobesti,carier Unirea Odobesti,com. Cirligele, Vârteșcolu, Dălhăuți, Jariște, Bolotești,Faraoanele,Gagești	7066	1	0	13	7053	1:04	2	2.13	2.13
80	26.07.2024	6:41	PH	MT	LES 20 kV PT 442 Camin TCM, Statia 110/20kV Columbia	LES 20kV PT 442 Camin TCM	d	Defect trecator	jud. Prahova mun Ploiesti (partial)	6283	1		2	6281	0:31	2.85	1.49	1.49
81	26.07.2024	11:05	PH	MT	LEA 20 kV Comarnic St. 110/20/10kV Campina	Stp. nr 111 din LEA 20 kV Comarnic	c	Copac crescut in linie	jud. Prahova loc : Campina, Poiana Campina, Breaza, Cornu,	5499	1		18	5481	0:40	4.88	3.25	3.25
82	26.07.2024	11:53	PH	MT	LEA 20 kV Comarnic, Statia	LES 20 kV PTUS 7007-PT 369	c	Rupere cablu mt de catre terti	jud. Prahova loc : Campina, Poiana Campina, Breaza, Cornu,	5499	1		18	5346	0:27	4.8	2.16	2.59
83	31.07.24	10:53	Galati	MT	LES 6 KV GL NORD-PA9 MR39B F1	LES MT	d	defect pe cablu LES 6 KV GL NORD ~ PA9 MR39B F1	partial orasul Galati	7029	1	0	5	7024	0:24	3.51	1.40	1.40
84	01.08.2024	6:51	PH	MT	LES 20 kV PT 442 Camin TCM, Statia 110/20kV Columbia	LES 20 kV PT 442 Camin TCM	b	Defect trecator	jud. Prahova mun Ploiesti (partial)	6283	1		2	6281	0:31	2.85	1.49	1.49
85	02.08.24	8:30	Vrancea	IT	STATIA 110/20KV FOCSANI NORD	releu de curent defect faza T la demaraj curent	b	releu de curent defect faza T la demaraj curent-Trafo T1-110/20KV Statia Focsani Nord	jud. Vrancea - loc.Focsani partial,com.Campineanca,carier Unirea-Odobesti	13949	1	0	69	13880	0:11	5.8	1.06	1.06

86	05.08.2024	7:16	PH	MT	LEA 20 kV PLAVIA, Statia 110/20kV Urlati	LEA 20 kV PLAVIA Deriv. 20kV PT 2135 + PT 1120	d	2 izolatori rupti la stp. nr 54 din Deriv. 20kV PT 2135 + PT 1120	jud. Prahova loc : Apostolache, Chiojdeanca, Sangeru, Salcia, Lapos, Mires	6968	1		3	6830	0:59	1.285	1.26	2.72
											2		0	135	7:16	0.2	1.45	
87	09.08.2024	7:17	PH	MT	LES 20 kV PT 442 Camin TCM, Statia 110/20kV Columbia	LES 20 kV PT 442 Camin TCM	d	Cablu defect	jud. Prahova mun Ploiesti (partial)	6283	1		2	6281	0:33	1.39	0.77	0.77
88	10.08.2024	16:53	PH	MT	LEA 20 kV Potirafu Statia 110/20 kV Tatarani	Derivatia 20kV SDIB din LEA 20 kV Potirafu	d	Conductor deteriorat pe derivatia SD1B	jud. Prahova loc : Barcanesti , Romanesti, Pietrosani, Puchenii Mari, Potirafu, Balta Doamnei	6339	1		13	6326	1:09	3.66	4.21	4.21
89	15.08.24	11:10	Vrancea	IT	Statia 110/20kV CEIL	LEA 110kV Focsani Vest in Statia 110/20kV Focsani Vest	b	cordon retezat faza R la st.1-LEC 110kV spre DRV	jud. Vrancea - oras Focsani (partial),com.Golesti	16077	1	-	97	15980	0:05	5	0.42	0.417
90	21.08.2024	17:02	PH	MT	LEA 20 kV Potirafu Statia 110/20 kV	Derivatia 20kV Balta Doamnei din LEA 20	d	Conductor rupt la stp. Nr.11, crengi cazute pe Trafo 1 -110/20 kV	jud. Prahova loc : Barcanesti , Romanesti, Pietrosani, Puchenii Mari, Potirafu, Balta	6339	1		13	5045	1:14	1.6	1.97	17.89
											2		0	1281	2:32	0.6	15.92	
											1	0	56	11662	0:08	4	0.53	
91	24.08.24	7:38	Vrancea	IT	STATIA 110/20KV FOCSANI NORD	T1-110/20KV	c	declansat prin protectie PMC treapta 2,refuz declansare I20KV in cel.20KV-LEA 20KV Campineanca.Defect in racord 20KV PT 9080	jud. Vrancea - loc.Focsani partial,com.Campineanca,cartier Unirea-Odobesti	13196	2	0	4	799	0:09	0.8	0.12	1.84
											3	0	6	669	1:11	1	1.18	
92	27.08.2024	11:05	PH	MT	LEA 20 kV PLAVIA, Statia 110/20kV Urlati	LEA 20 kV PLAVIA de la SD6B la capat	b	Izolator rupt dupa SD6B din LEA 20 kV Plavia	jud. Prahova loc : Apostolache, Chiojdeanca, Sangeru, Salcia, Lapos, Mires	6783	1		4	6779	1:29	3.5	5.19	5.19
93	30.08.24	10:56	Galati	IT	STATIA TECUCI 110/20/6 KV	Nu e cazul	d	defect trecator	partial orasul Tecuci	21041	1	0	1	21040	0:27	4	1.80	1.80
94	30.08.2024	16:55	PH	MT	Statia 110/20/10/6 kV Doftana	Trafo 3 110/10kV	d	Defect trecator	jud. Prahova mun Campina (partial)	6072	1		16	6056	0:06	10	1.07	1.07
95	01.09.24	14:19	Galati	MT	LES 20kV Filesti - PT 1 Sider	LES MT	d	defect pe cablu LES 20 kV Filesti – PT T1 Siderurgistilor	partial orasul Galati	5568	1	0	2	5566	1:51	2.87	5.31	5.31
96	08.09.2024	13:40	PH	MT	LEA 20kV Ciorani Statia 110/20kV Mizil	LEA 20kV Ciorani de la SD2B (SV 135)	d	Conductor rupt pe LEA 20kV Ciorani, intre stp 15-16	jud. Prahova loc : Conduratu, Baba Ana, Fulga, Ciorani, Salciile	7173	1		19	6351	0:05	1.9	0.16	1.31
											2		1	288	0:45	0.2	0.15	
											3		1	513	6:14	0.16	1.00	
97	12.09.24	2:37	Vrancea	IT	STATIA 110/20KV FOCSANI NORD	bara 2-110KV Statia Focsani Nord	c	izolator(capa rupta) de la SB2-110KV faza T aferente Trafo 2 ce apartine CFR.	jud. Vrancea - loc.Focsani partial,com.Campineanca,cartier Unirea-Odobesti,com.Gugesti,com.Dumbraveni,com.Milcov,com.Vanatori,com.Cotesti,com.Tamboiesti,com.Urechesti,Bilisti,Gologanu,Rastoaca,SL.Ciorasti,Garofa,Radulesti,Iltia,Bordesti,Bogza,Cotesti,Gura Calitei,Balesti,Popesti,Carligele,	46014	1	0	26	23551	0:07	4	0.47	1.29
											2	0	1	2375	0:02	0.25	0.01	
											3	0	5	1102	0:03	0.3	0.02	
											4	0	1	921	0:04	0.6	0.04	
											5	0	1	2388	0:05	0.3	0.03	
											6	0	4	2669	0:09	0.35	0.05	
											7	0	97	12873	0:11	3.7	0.68	
98	14.09.24	0:17	Vrancea	IT	STATIA 110/20KV FOCSANI NORD	T1-110/20KV	b	Defect I20KV in cel.20KV Longinescu in Statia 110/20KV Focsani Nord.	jud. Vrancea - loc.Focsani partial,com.Campineanca,cartier Unirea-Odobesti	13949	1	0	69	13880	0:13	4	0.87	0.87
99	14.09.24	2:05	Galati	IT	STATIA PECHEA 110/20KV TRAF0 2 110/20KV	Nu e cazul	b	Statia Pechea 110/20kV a fost inundata in perioada 14.09-18.09 ora 18:25	Statia Pechea 110/20kV a fost inundata in perioada 14.09-18.09 ora 18:25	7032	1	0	0	2514	9:05	0.53	4.81	17.16
											2	0	3	3526	12:30	0.72	9.00	
											3	0	1	988	13:24	0.25	3.35	
100	24.09.24	12:10	Galati	IT	STATIA TECUCI 110/20/6 KV TRAF0 3 110/20KV	Nu e cazul	d	defect trecator	partial orasul Tecuci si zona Exterior Tecuci	44709	1	0	78	44631	0:29	15.68	7.58	7.58
101	25.09.24	10:00	Vrancea	MT	LEA 20kV Ceramica	LES 20KV PTZ3311 ILF Odobesti-STE 20KV st.10	d	LES 20KV PTZ3311 ILF Odobesti-STE 20KV st.10	jud. Vrancea - Oras Odobesti,cartier Unirea Odobesti,com. Cirligele, Varteșcoiu, Dalhăuți, Jariștea, Bolotești,Faraonele,Gagești	7329	1	0	13	7316	0:54	2	1.80	1.80
102	25.09.24	16:31	Galati	MT	LEA 20kV Bujoru - BERESTI (ALIMENTEAZA STATIA BERESTI)	Nu e cazul	d	defect trecator, refuz intreruptor pe LEA 20kV Bujoru - Cudalbi	Beresti,Prodanesti,Saseni,Puricani,Aldesti,Ganesti,Cristesti,Pupezeni,Cavadinesti,Vadeni,Grapeni,Suceveni,Radesti,,Bursucani,Adam,Balintesti,Jorasti	7231	1	0	12	7219	0:30	2.41	1.21	1.21
103	26.09.24	14:15	Galati	IT	STATIA TECUCI 110/20/6 KV TRAF0 3 110/20KV	Nu e cazul	d	defect in celula 20kV Ape 2 Tecuci si CHE Movileni	partial orasul Tecuci si zona Exterior Tecuci	44709	1	0	78	44631	0:27	110	49.50	49.50
104	30.09.24	5:54	Vrancea	IT	STATIA 110/20KV FOCSANI NORD	T1-110/20KV	b	Defect LES 20KV Autogara,declansare I20KV in cel.20KV Autogara in Statia 110/20KV Focsani Nord.	jud. Vrancea - loc.Focsani partial,com.Campineanca,cartier Unirea-Odobesti	13949	1	0	69	13880	0:28	5	2.33	2.33
105	30.09.24	19:52	Galati	IT	STATIA PECHEA 110/20KV TRAF0 2 110/20KV	Nu e cazul	b	defect trecator pe LEA 20kV Pechea-Schela, cod galben conform mesaj	Costache Negri partial, Pechea, Suhurlui, Rediu, Cuca, Plevna	7032	1	0	4	7028	0:30	2	1.00	1.00
106	01.10.24	19:06	Galati	IT	STATIA CUDALBI 110/20KV TRAF0 1 110/20KV	nu e cazul	b	defect trecator, cod galben conform mesaj ANM/30.09.2024	Valea Marului, Mandresti, Corni, Maciseni, Cudalbi, Grivita	5467	1	0	1	5466	0:54	3	2.70	2.70
107	02.10.24	6:31	PH	MT	LEA 20 kV Comune, Statia 20/6kV Slanic	LEA 20 kV Comune, derivatia Alunis de la SD2A la capat	c	Stalpul nr.78 din LEA 20 kV Comune, rupt in accident auto	jud. Prahova loc : Stefesti, Bertea, Alunis, Varbilau, Pietriceaua	6736	1		2	5629	0:49	1.6	1.31	5.15
											2		0	1105	9:36	0.4	3.84	
108	02.10.2024	18:00	PH	MT	LEA 20 kV	LEA 20 kV Zanoaga de	d	Izolator rupt intre SS2-SS3	jud. Prahova loc : Fanari, Olari, Gherghita,	5556	1		3	3157	0:07	2.5	0.29	2.18

109	04.10.2024	9:14	PH	MT	Zanoaga, Statia LEA 20 kV Zanoaga, Statia	la St Valea LEA 20 kV Zanoaga intre R 90 si SS 10	d	Izolator spart la stp. 284	Gorgota, Buda jud. Prahova loc : Fanari, Olari, Gherghita, Gorgota, Buda	5556	2		2	2394	1:48	1.05	1.89	
											1		5	5392	1:34	2.2	3.45	
											2		0	159	2:59	0.2	0.60	4.04
110	05.10.24	7:46	Galati	IT	STATIA PECHEA 110/20KV TRAF0 2 110/20KV	nu e cazul	b	defect trecator pe RAR(+) LEA 20kV Cuca prin PHR si RAR(+) LEA 110kV Schela prin PHR+PHT, cod galben conform mesaj ANM/04.10.2024	Costache Negri partial, Pechea, Suhurlui, Rediu, Cuca, Plevna	7032	1	0	4	7028	0:40	1.5	1.00	1.00
111	08.10.24	10:00	DB	IT/MT	statia 110/20 kV Teis	TRAFO 1 110/20 Kv	d	refuz de declansare I -20 kV PA Moara 2	jud. Dambovita - Targoviste, Sotanga, Aninoasa, Razvad	6052	1		34	6018	1:04	3	6.39	6.39
112	09.10.24	15:09	Buzau	IT	Statia 110/20/6 kV BuzauNord	Barele 1+2 6 kV in statia Buzau Nord raman fara tensiune.	d	Declanseaza trafa 2_110/6 kV pe partea de 110 kV cu semnalizari 'declansare supratemperatura si nivel minim de ulei'.	jud. Buzau, municipiul Buzau.	15185	1	-	209	14976	0:29	5	2.42	2.42
113	10.10.24	14:37	Galati	IT	STATIA PECHEA 110/20KV TRAF0 2 110/20KV	nu e cazul	d	Refuz de intrerupator la LEA 20KV Schela	Costache Negri partial, Pechea, Suhurlui, Rediu, Cuca, Plevna	7032	1	0	4	7028	0:45	1.5	1.13	1.13
114	15.10.2024	7:18	PH	MT	LEA 20kV Ciorani Statia 110/20kV	LEA 20kV Ciorani intre SV276 si R73	d	Izolator ISNS rupt la stalpul nr. 160 din linie	jud. Prahova loc : Conduratu, Baba Ana, Fulga, Ciorani, Salciile	7173	1		20	6100	0:12	1.8	0.36	2.01
											2		1	1052	2:45	0.6	1.65	
115	20.10.2024	9:21	PH	MT	LEA 20 kV Targoru Nou, Statia	SPT 3217 din LEA 20 kV Targoru Nou	d	2 izolatori rupti la SPT 3217 din LEA 20 kV	jud. Prahova loc : Stoenesti, Strejnicu, Targoru Vechi	5221	1		20	4873	0:05	3.5	0.29	3.92
											2		1	327	5:11	0.7	3.63	
116	21.10.2024	6:10	PH	MT	110/20 kV Columbia	Trafo 3 110/20kV	d	Refuz declansare I 20 kV Celula LES 20 kV PT 593	jud. Prahova mun Ploiesti (partial)	35636	1		53	35583	0:10	40	6.93	6.93
117	31.10.24	11:11	Galati	IT	STATIA FOLTESTI 110/20 KV TRAF0 110/20 KV (alimentat pe MT din LEA 20KV FRUMUSITA - FOLTESTI)	nu e cazul	d	defect trecator, RAR (-) c1 PMT , LEA 20 kV Frumusita - Foltesti (sursa pentru St. Foltesti)	Foltesti, Frumusita, Stoicani, Tamaoani,	7032	1	0	4	7028	0:45	1.5	1.13	1.13
118	03.11.24	21:01	DB	IT/MT	statia 110/20/6 kV Fieni	TRAFO 3 110/20 Kv	d	declansare prin protectie de gaze	jud. Dambovita - localitatile Fieni, Bezdead, Buciumeni, Varfuri, Vulcana Bai, Runcu	13478	1		18	13460	0:09	1.3	1.01	1.01
119	05.11.24	12:26	PH	MT	110/20 kV Vega	Trafo 1 110/20kV	d	Refuz declansare I 20 kV Celula LES 20 kV Geamuri	jud. Prahova mun Ploiesti (partial)	12159	1		31	12128	0:37	9	5.61	5.61
120	09.11.24	8:00	Vrancea	IT	STATIA 110/20KV FOCSANI NORD	T1-110/20KV	b	Reparametrizari circuite secundare in cel 20KV Vrancei in Statia 110/20KV Focsani Nord	jud. Vrancea - loc.Focsani partial,com.Campineanca,cartier Unirea-Odobesti	12731	1	0	54	12240	0:18	4	1.20	3.37
											2	0	15	39	0:42	0.1	0.07	
											3	0	2	381	2:20	0.9	2.10	
121	18.11.24	8:09	PH	MT	LEA 20 kV Comune, Statia 20/6kV Slanic	LES 20 kV intre St. 20/6 kV Slanic si SS1 din LEA 20 kV Comune	d	Cablu defect	jud. Prahova loc : Stefesti, Berteau, Alunis, Varbilau, Pietriceaua	6736	1		2	6734	1:09	2.31	2.66	2.66
122	18.11.24	17:07	Galati	MT	LES 20KV FILESTI - PT 1 SIDER	LES MT	d	defect pe cablu LES 20 kV PT T8 Siderurgistilor - PT T2 IC Frimu	partial orasul Galati	5568	1	0	2	5566	1:03	2.87	3.01	3.01
123	21.11.24	12:12	PH	MT	LEA 20 kV PLAVIA, Statia 110/20kV	LEA 20 kV PLAVIA de la SD4B la capat	d	Copac cazut pe derivatia 20kV PT 2093 si cordon	jud. Prahova loc : Apostolache, Chiojdeanca, Sangeru, Salcia, Lapos, Mires	5256	1		0	219	3:32	0.1	0.35	8.40
											2		1	5036	4:44	1.7	8.05	
124	22.11.24	8:10	PH	IT	LEA 110 kV Campina-Moreni	Statia 110/20/10 kV Campina	b	Izolator rupt pe LEA 110 kV Campina-Comamic, conditii meteo cu vant puternic	jud. Prahova loc : mun. Campina, Breaza, Poiana Campina, Banesti, Telega, Cornu	23043	1		69	22974	0:09	16	2.51	2.51
125	25.11.24	13:34	PH	MT	LEA 20 kV Potirafu Statia 110/20 kV Tatarani	LEA 20 kV Potirafu intre SS3 si R88	c	Copac taiat de persoane necunoscute si cazut pe LEA 20 kV Potirafu	jud. Prahova loc : Barcanesti , Romanesti, Pietrosani, Puchenii Mari, Potirafu, Balta Doamnei	6339	1		12	4865	0:05	2.9	0.24	1.79
											2		1	778	0:38	0.9	0.57	
											3		0	683	2:27	0.4	0.98	
126	26.11.24	13:30	PH	MT	LEA 20 kV Potirafu Statia 110/20 kV Tatarani	LEA 20 kV Potirafu intre SS3 si R88	d	Izolator rupt la stalpul nr.36 si defect pe derivatia PT 9862 iluminat CNADR	jud. Prahova loc : Barcanesti , Romanesti, Pietrosani, Puchenii Mari, Potirafu, Balta Doamnei	6339	1		13	6326	3:43	3.815	14.18	14.18
127	28.11.24	10:31	PH	MT	110/20 kV Urlati	Bara 2 20kV	d	Refuz declansare I 20 kV Celula LEA 20kV Scorus	jud. Prahova loc: Valea Calugareasca, Urlati, Scorus, Ceptura	5098	1		41	5057	0:22	6.6	2.46	2.46
128	07.12.24	23:40	Galati	IT	STATIA SCHELA 110/20KV CL 20kV	CT 20KV	d	CT conturat in celula LEA 20kV Vanatori	Siobozia Conachi, Cuza Voda,Piscu,Vames,Negrea,Cismele,Odaia Manolache,Independenta,Branistea,Traian Sat, Schela	5467	1	0	1	5466	0:54	3	2.70	2.70
129	10.12.24	8:22	PH	MT	LEA 20kV Ciorani Statia 110/20kV Mizil	LES 20kV intre S.V. 278- S.V. 279	d	Cablu defect, lovit la saptura de terti	jud. Prahova loc : Conduratu, Baba Ana, Fulga, Ciorani, Salciile	7173	1		21	7152	0:07	2.8	0.33	0.33
130	20.12.24	20:01	PH	MT	LEA 20kV Ciorani Statia 110/20kV	LEA 20kV Ciorani de la R 159 la capat	c	Defect in instalatia consumatorului	jud. Prahova loc : Conduratu, Baba Ana, Fulga, Ciorani, Salciile	7173	1		1	513	0:04	0.2	0.01	0.87
											2		20	6639	0:19	2.7	0.86	
											1		13	6326	0:06	3.3	0.33	
131	24.12.24	16:30	PH	MT	LEA 20 kV Potirafu Statia 110/20 kV Tatarani	Derivatia 20kV PT 3162 din LEA 20kV Zanoaga preluata pe	d	Copac cazut pe Derivatia 20kV PT 3162 din LEA 20kV Zanoaga preluata pe	jud. Prahova loc : Barcanesti , Romanesti, Pietrosani, Puchenii Mari, Potirafu, Balta Doamnei	6624	2		0	282	0:55	0.2	0.18	0.68
											3		0	3	16:31	0.01	0.17	
132	25.12.24	0:56	PH	MT	LEA 20 kV Zanoaga, Statia	LEA 20 kV Zanoaga de la R90 la capat	d	Izolator conturnat la stp. nr. 379	jud. Prahova loc : Fanari, Olari, Gherghita, Gorgota, Buda	5556	1		1	1494	0:04	0.9	0.06	4.00
											2		4	4057	2:19	1.7	3.94	

133	25.12.24	16:11	Galati	IT	STATIA LIESTI 110/20KV TRAF0 2 110/20KV	Nu e cazul	d	Refuz de intreruptor la IO 20kV SPE Liesti	Liesti, Bucesti, Ivesti, Torcesti, Umbraresti, Draganesti. Podoleni, Malul Alb	11190	1	0	7	11183	0:29	2.8	1.35	1.35
134	25.12.24	23:54	PH	MT	LEA 20 kV Comune, Statia 20/6kV Slanic	LEA 20 kV Comune, Derivatia 20kV PT	d	Izolator rupt pe derivatia 20kV PT 2016 din LEA 20	jud. Prahova loc : Stefesti, Bertea, Alunis, Varbilau, Pietriceaua	6736	1		2	6687	1:18	2.28	2.96	3.01
135	27.12.24	14:14	PH	MT	LEA 20 kV Potigrafu Statia 110/20 kV	LEA 20 kV Potigrafu, stalpul nr. 95	d	Izolator rupt la stalpul nr. 95 din LEA 20 kV	jud. Prahova loc : Barcanesti , Romanesti, Pietrosani, Puchenii Mari, Potigrafu, Balta	6339	2		1	1911	2:00	1.2	2.40	2.62
136	28.12.2024	1:06	PH	MT	110/20 kV Columbia	Trafo 3 110/20kV	d	Refuz de declansare l 20 kV Celula LES 20 kV P.T. 602 + Celula 20kV C.L. A - C	jud. Prahova mun Ploiesti (partial)	35634	1		53	35581	0.0322222	11	8.51	8.51
137	28.12.2024	11:56	Galati	IT	STATIA BUJORU 110/20KV TRAF0 2 110/20KV (ALIMENTEAZA SI STATIA BERESTI 20KV)	Nu e cazul	d	refuz de declansare la IO 20kV trafo 2 SI 20/0,4kV	Virlezi, Urlesti, Baleni, CEE Virlezi, Slivna, Ganesti,Comanesti,Prodanesti,Puricani,Saseni,Ca vadinesti,Suceveni,Vadeni, Oras Bujoru, Viile,Umbrearesti, Oras Beresti, Radesti, Lungesti, Balabanesti,Adam,Bursucani,Cauesti,Slivna,Gane sti,Cavadinesti,Suceveni,Grapeni.	16425	1	0	8	16417	0.0416667	5	5.00	5.00

Departament Strategie Rețea
Manager DSR Daniela SELTER

Serviciu Monitorizare Rețea
Hadrian BOGARIU

DEER - zona Muntenia Nord

Tabelul nr. D.2 - Localizarea incidentelor deosebite inregistrate in anul 2024 - DEER - zona MN

	Braila	Buzau	Dambovita	Galati	Prahova	Vrancea	total
Incidente deosebite	5	1	5	30	79	17	137
Utilizatori afectati cumulat	74762	15185	49987	369253	601860	212549	1323596
Putere intrerupta cumulat [MW]	19	5	23	223	308	77	655
Energie nelivrata cumulat [MWh]	9	2	21	173	277	35	517

Manager Departament Strategie Rețea
Daniela ȘELȚER

Serviciul Monitorizare Rețea
Hadrian BOGARIU

DEER - zona Muntenia Nord

Tabelul nr. D.3 - Cauze incidente deosebite in anul 2024

Cauze interne OD		Cauze externe OD			Cauze neidentificate
Defecte interne in instalatii	Vegetatia crescuta in culoar LEA	Fenomene meteo defavorabile	Actiuni externe (terti/alti OR/animale)	Altele (Se va detalia - alunecare teren	
58	5	48	13	0	13

Departament Strategie Rețea
Manager DSR Daniela ȘELȚER

Serviciul Monitorizare Rețea
Hadrian BOGARIU

Tabel 4 - Principalii parametri tehnici de calitate a energiei electrice raportatj anual DEER Muntenia Nord

Principalii parametri tehnici de calitate a energiei electrice raportați anual - SR Brăila	Stația 1						Stația 2						Bra		
	Braila.St_BrailaSud_ CL_ 20kV						Braila.St_CuzaVoda_CTV_ 20kV								
Numărul de întreruperi tranzitorii	1						1								
Numărul de întreruperi scurte	0						0								
Numărul de întreruperi lungi	1						1								
Frecvența medie (Hz)	50.0						50.0								
Tensiunea medie (V sau kV)	12077.3						12128.7								
Depășiri ale limitelor normale pentru variațiile rapide de tensiune (număr anual)	564						67								
Depășirea valorii normate de flicker, pe termen lung (nr.săptămâni)	0 / 48		0 / 48		1 / 48		4 / 48		4 / 48		3 / 48		5 / 48		
	nr.saptamani depasite/nr.saptamani monitorizate			val.max.de depasire/ faze / in saptamana "n" (sfarsit interval)			nr.saptamani depasite/nr.saptamani monitorizate			val.max.de depasire/ faze / in saptamana "n" (sfarsit interval)			nr.saptamani depasite/nr.saptamani monitorizate		
Depășiri ale limitelor normale de variație a tensiunii (valoare %, nr.săptămâni)	0 / 48	0 / 48	0 / 48	0% ; 0%	0% ; 0%	0% ; 0%	36 / 48	37 / 48	34 / 48	52% ; 0%	31% ; 0%	70% ; -13%	5 / 48	6 / 48	4 / 48
Depășirea valorii maxime a armonicii 2 (% din fundamentală, nr.săptămâni)	0 / 48	0 / 48	0 / 48	0	0	0	0 / 48	0 / 48	0 / 48	0	0	0	0 / 48	0 / 48	0 / 48
Depășirea valorii maxime a armonicii 3 (% din fundamentală, nr.săptămâni)	0 / 48	0 / 48	0 / 48	0	0	0	0 / 48	0 / 48	0 / 48	0	0	0	0 / 48	0 / 48	0 / 48
Depășirea valorii maxime a armonicii 4 (% din fundamentală, nr.săptămâni)	0 / 48	0 / 48	0 / 48	0	0	0	0 / 48	0 / 48	1 / 48	0	0	1.51	0 / 48	0 / 48	0 / 48
Depășirea valorii maxime a armonicii 5 (% din fundamentală, nr.săptămâni)	0 / 48	0 / 48	0 / 48	0	0	0	1 / 48	1 / 48	2 / 48	6.43	6.27	6.49	0 / 48	0 / 48	0 / 48
Depășirea valorii maxime a armonicii 6 (% din fundamentală, nr.săptămâni)	0 / 48	0 / 48	0 / 48	0	0	0	1 / 48	1 / 48	1 / 48	0.85	0.86	1.9	0 / 48	0 / 48	0 / 48
Depășirea valorii maxime a armonicii 7 (% din fundamentală, nr.săptămâni)	0 / 48	0 / 48	0 / 48	0	0	0	0 / 48	0 / 48	0 / 48	0	0	0	0 / 48	0 / 48	0 / 48
Depășirea valorii maxime a armonicii 8 (% din fundamentală, nr.săptămâni)	0 / 48	0 / 48	0 / 48	0	0	0	1 / 48	1 / 48	0 / 48	0.73	0.71	0	0 / 48	0 / 48	0 / 48
Depășirea valorii maxime a armonicii 9 (% din fundamentală, nr.săptămâni)	0 / 48	0 / 48	0 / 48	0	0	0	0 / 48	0 / 48	0 / 48	0	0	0	0 / 48	0 / 48	0 / 48
Depășirea valorii maxime a armonicii 10 (% din fundamentală, nr.săptămâni)	0 / 48	0 / 48	0 / 48	0	0	0	0 / 48	0 / 48	1 / 48	0	0	0.8	0 / 48	0 / 48	0 / 48
Depășirea valorii maxime a armonicii 11 (% din fundamentală, nr.săptămâni)	0 / 48	0 / 48	0 / 48	0	0	0	0 / 48	0 / 48	0 / 48	0	0	0	0 / 48	0 / 48	0 / 48
Depășirea valorii maxime a armonicii 12 (% din fundamentală, nr.săptămâni)	0 / 48	0 / 48	0 / 48	0	0	0	0 / 48	0 / 48	1 / 48	0	0	0.81	0 / 48	0 / 48	0 / 48
Depășirea valorii maxime a armonicii 13 (% din fundamentală, nr.săptămâni)	0 / 48	0 / 48	0 / 48	0	0	0	0 / 48	0 / 48	0 / 48	0	0	0	0 / 48	0 / 48	0 / 48
Depășirea valorii maxime a armonicii 14 (% din fundamentală, nr.săptămâni)	0 / 48	0 / 48	0 / 48	0	0	0	0 / 48	0 / 48	0 / 48	0	0	0	0 / 48	0 / 48	0 / 48
Depășirea valorii maxime a armonicii 15 (% din fundamentală, nr.săptămâni)	0 / 48	0 / 48	0 / 48	0	0	0	0 / 48	0 / 48	0 / 48	0	0	0	0 / 48	0 / 48	0 / 48
Depășirea valorii maxime a armonicii 16 (% din fundamentală, nr.săptămâni)	0 / 48	0 / 48	0 / 48	0	0	0	0 / 48	0 / 48	0 / 48	0	0	0	0 / 48	0 / 48	0 / 48
Depășirea valorii maxime a armonicii 17 (% din fundamentală, nr.săptămâni)	0 / 48	0 / 48	0 / 48	0	0	0	0 / 48	0 / 48	0 / 48	0	0	0	0 / 48	0 / 48	0 / 48
Depășirea valorii maxime a armonicii 18 (% din fundamentală, nr.săptămâni)	0 / 48	0 / 48	0 / 48	0	0	0	0 / 48	0 / 48	0 / 48	0	0	0	0 / 48	0 / 48	0 / 48
Depășirea valorii maxime a armonicii 19 (% din fundamentală, nr.săptămâni)	0 / 48	0 / 48	0 / 48	0	0	0	0 / 48	0 / 48	0 / 48	0	0	0	0 / 48	0 / 48	0 / 48
Depășirea valorii maxime a armonicii 20 (% din fundamentală, nr.săptămâni)	0 / 48	0 / 48	0 / 48	0	0	0	0 / 48	0 / 48	0 / 48	0	0	0	0 / 48	0 / 48	0 / 48
Depășirea valorii maxime a armonicii 21 (% din fundamentală, nr.săptămâni)	0 / 48	0 / 48	0 / 48	0	0	0	0 / 48	0 / 48	0 / 48	0	0	0	0 / 48	0 / 48	0 / 48
Depășirea valorii maxime a armonicii 22 (% din fundamentală, nr.săptămâni)	0 / 48	0 / 48	0 / 48	0	0	0	0 / 48	0 / 48	0 / 48	0	0	0	0 / 48	0 / 48	0 / 48
Depășirea valorii maxime a armonicii 23 (% din fundamentală, nr.săptămâni)	0 / 48	0 / 48	0 / 48	0	0	0	0 / 48	0 / 48	0 / 48	0	0	0	0 / 48	0 / 48	0 / 48
Depășirea valorii maxime a armonicii 24 (% din fundamentală, nr.săptămâni)	0 / 48	0 / 48	0 / 48	0	0	0	0 / 48	0 / 48	0 / 48	0	0	0	0 / 48	0 / 48	0 / 48
Depășirea valorii maxime a armonicii 25 (% din fundamentală, nr.săptămâni)	0 / 48	0 / 48	0 / 48	0	0	0	0 / 48	0 / 48	0 / 48	0	0	0	0 / 48	0 / 48	0 / 48
Depășirea factorului de distorsiune armonică (valoare %, nr.săptămâni)	0 / 48	0 / 48	0 / 48	0	0	0	0 / 48	0 / 48	0 / 48	0	0	0	0 / 48	0 / 48	0 / 48
Depășirea factorului de nesimetrie de secvență negativă (valoare %, nr.săptămâni)	0 / 48			0			0 / 48			0			0 / 48		

	Stația 7						Stația 8						Stația 9								
LOMW	Braila.St_Maxineni_CEF_Montana_20kV						Braila.St_Pisc_CS_20kV						Braila.St_PortBraila_CTV_20kV						Braila.St_Pisc_CS_20kV		
	4						10						6								
	12						1						9								
	5						3						3								
	50.00048936						50.0005625						50.00095833								
	12071.62268						12104.54673						12062.82175								
	1529						1377						554								
47	1 / 47		2 / 47		3 / 47		0 / 48		1 / 48		1 / 48		0 / 48		0 / 48		0 / 48		2 / 48		
mana "n" (sfarsit	nr.saptamani depasite/nr.saptamani monitorizate			val.max.de depasire/ faze / in saptamana "n" (sfarsit interval)			nr.saptamani depasite/nr.saptamani monitorizate			val.max.de depasire/ faze / in saptamana "n" (sfarsit interval)			nr.saptamani depasite/nr.saptamani monitorizate			val.max.de depasire/ faze / in saptamana "n" (sfarsit interval)			nr.saptamani depasite/nr.saptamani monitorizate		
0% ; 0%	6 / 47	12 / 47	8 / 47	79% ; 0%	29% ; -66%	78% ; 0%	1 / 48	2 / 48	2 / 48	26% ; 0%	28% ; 0%	23% ; 0%	0 / 48	0 / 48	0 / 48	0% ; 0%	0% ; 0%	0% ; 0%	10 / 48	8 / 48	9 / 48
0	0 / 47	0 / 47	0 / 47	0	0	0	0 / 48	0 / 48	0 / 48	0	0	0	0 / 48	0 / 48	0 / 48	0	0	0	0 / 48	0 / 48	0 / 48
0	0 / 47	0 / 47	0 / 47	0	0	0	0 / 48	0 / 48	0 / 48	0	0	0	35 / 48	36 / 48	36 / 48	5.21	5.44	5.41	0 / 48	0 / 48	0 / 48
0	0 / 47	0 / 47	0 / 47	0	0	0	0 / 48	0 / 48	0 / 48	0	0	0	0 / 48	0 / 48	0 / 48	0	0	0	0 / 48	0 / 48	0 / 48
0	0 / 47	0 / 47	0 / 47	0	0	0	0 / 48	0 / 48	0 / 48	0	0	0	0 / 48	0 / 48	0 / 48	0	0	0	3 / 48	2 / 48	2 / 48
0	0 / 47	0 / 47	0 / 47	0	0	0	0 / 48	0 / 48	0 / 48	0	0	0	0 / 48	0 / 48	0 / 48	0	0	0	0 / 48	0 / 48	0 / 48
0	0 / 47	0 / 47	0 / 47	0	0	0	0 / 48	0 / 48	0 / 48	0	0	0	0 / 48	0 / 48	0 / 48	0	0	0	0 / 48	0 / 48	0 / 48
0	0 / 47	0 / 47	0 / 47	0	0	0	0 / 48	0 / 48	0 / 48	0	0	0	0 / 48	0 / 48	0 / 48	0	0	0	0 / 48	0 / 48	0 / 48
0	0 / 47	0 / 47	0 / 47	0	0	0	0 / 48	0 / 48	0 / 48	0	0	0	0 / 48	0 / 48	0 / 48	0	0	0	0 / 48	0 / 48	0 / 48
0	0 / 47	0 / 47	0 / 47	0	0	0	0 / 48	0 / 48	0 / 48	0	0	0	12 / 48	4 / 48	17 / 48	1.82	1.77	1.63	0 / 48	0 / 48	0 / 48
0	0 / 47	0 / 47	0 / 47	0	0	0	0 / 48	0 / 48	0 / 48	0	0	0	0 / 48	0 / 48	0 / 48	0	0	0	0 / 48	0 / 48	0 / 48
0	0 / 47	0 / 47	0 / 47	0	0	0	0 / 48	0 / 48	0 / 48	0	0	0	0 / 48	0 / 48	0 / 48	0	0	0	0 / 48	0 / 48	0 / 48
0	0 / 47	0 / 47	0 / 47	0	0	0	0 / 48	0 / 48	0 / 48	0	0	0	0 / 48	0 / 48	0 / 48	0	0	0	0 / 48	0 / 48	0 / 48
0	0 / 47	0 / 47	0 / 47	0	0	0	0 / 48	0 / 48	0 / 48	0	0	0	0 / 48	0 / 48	0 / 48	0	0	0	0 / 48	0 / 48	0 / 48
0	0 / 47	0 / 47	0 / 47	0	0	0	0 / 48	0 / 48	0 / 48	0	0	0	0 / 48	0 / 48	0 / 48	0	0	0	0 / 48	0 / 48	0 / 48
0	0 / 47	0 / 47	0 / 47	0	0	0	0 / 48	0 / 48	0 / 48	0	0	0	0 / 48	0 / 48	0 / 48	0	0	0	0 / 48	0 / 48	0 / 48
0	0 / 47	0 / 47	0 / 47	0	0	0	0 / 48	0 / 48	0 / 48	0	0	0	0 / 48	0 / 48	0 / 48	0	0	0	0 / 48	0 / 48	0 / 48
0	0 / 47	0 / 47	0 / 47	0	0	0	0 / 48	0 / 48	0 / 48	0	0	0	0 / 48	0 / 48	0 / 48	0	0	0	0 / 48	0 / 48	0 / 48
0	0 / 47	0 / 47	0 / 47	0	0	0	0 / 48	0 / 48	0 / 48	0	0	0	0 / 48	0 / 48	0 / 48	0	0	0	0 / 48	0 / 48	0 / 48
0	0 / 47	0 / 47	0 / 47	0	0	0	0 / 48	0 / 48	0 / 48	0	0	0	0 / 48	0 / 48	0 / 48	0	0	0	0 / 48	0 / 48	0 / 48
0	0 / 47	0 / 47	0 / 47	0	0	0	0 / 48	0 / 48	0 / 48	0	0	0	0 / 48	0 / 48	0 / 48	0	0	0	0 / 48	0 / 48	0 / 48
0	0 / 47	0 / 47	0 / 47	0	0	0	0 / 48	0 / 48	0 / 48	0	0	0	0 / 48	0 / 48	0 / 48	0	0	0	0 / 48	0 / 48	0 / 48
0	0 / 47	0 / 47	0 / 47	0	0	0	0 / 48	0 / 48	0 / 48	0	0	0	0 / 48	0 / 48	0 / 48	0	0	0	0 / 48	0 / 48	0 / 48
0	0 / 47	0 / 47	0 / 47	0	0	0	0 / 48	0 / 48	0 / 48	0	0	0	0 / 48	0 / 48	0 / 48	0	0	0	0 / 48	0 / 48	0 / 48
0	0 / 47	0 / 47	0 / 47	0	0	0	0 / 48	0 / 48	0 / 48	0	0	0	0 / 48	0 / 48	0 / 48	0	0	0	0 / 48	0 / 48	0 / 48
0	0 / 47	0 / 47	0 / 47	0	0	0	0 / 48	0 / 48	0 / 48	0	0	0	0 / 48	0 / 48	0 / 48	0	0	0	0 / 48	0 / 48	0 / 48
0	0 / 47	0 / 47	0 / 47	0	0	0	0 / 48	0 / 48	0 / 48	0	0	0	0 / 48	0 / 48	0 / 48	0	0	0	0 / 48	0 / 48	0 / 48
0	0 / 47	0 / 47	0 / 47	0	0	0	0 / 48	0 / 48	0 / 48	0	0	0	0 / 48	0 / 48	0 / 48	0	0	0	0 / 48	0 / 48	0 / 48
0	0 / 47	0 / 47	0 / 47	0	0	0	0 / 48	0 / 48	0 / 48	0	0	0	0 / 48	0 / 48	0 / 48	0	0	0	0 / 48	0 / 48	0 / 48
0	0 / 47	0 / 47	0 / 47	0	0	0	0 / 48	0 / 48	0 / 48	0	0	0	0 / 48	0 / 48	0 / 48	0	0	0	0 / 48	0 / 48	0 / 48
0	0 / 47	0 / 47	0 / 47	0	0	0	0 / 48	0 / 48	0 / 48	0	0	0	0 / 48	0 / 48	0 / 48	0	0	0	0 / 48	0 / 48	0 / 48
0	0 / 47	0 / 47	0 / 47	0	0	0	0 / 48	0 / 48	0 / 48	0	0	0	0 / 48	0 / 48	0 / 48	0	0	0	0 / 48	0 / 48	0 / 48
0	0 / 47	0 / 47	0 / 47	0	0	0	0 / 48	0 / 48	0 / 48	0	0	0	0 / 48	0 / 48	0 / 48	0	0	0	0 / 48	0 / 48	0 / 48
0	0 / 47	0 / 47	0 / 47	0	0	0	0 / 48	0 / 48	0 / 48	0	0	0	0 / 48	0 / 48	0 / 48	0	0	0	0 / 48	0 / 48	0 / 48
0	0 / 47	0 / 47	0 / 47	0	0	0	0 / 48	0 / 48	0 / 48	0	0	0	0 / 48	0 / 48	0 / 48	0	0	0	0 / 48	0 / 48	0 / 48
0	0 / 47	0 / 47	0 / 47	0	0	0	0 / 48	0 / 48	0 / 48	0	0	0	0 / 48	0 / 48	0 / 48	0	0	0	0 / 48	0 / 48	0 / 48
0	0 / 47	0 / 47	0 / 47	0	0	0	0 / 48	0 / 48	0 / 48	0	0	0	0 / 48	0 / 48	0 / 48	0	0	0	0 / 48	0 / 48	0 / 48
0	0 / 47	0 / 47	0 / 47	0	0	0	0 / 48	0 / 48	0 / 48	0	0	0	0 / 48	0 / 48	0 / 48	0	0	0	0 / 48	0 / 48	0 / 48
0	0 / 47	0 / 47	0 / 47	0	0	0	0 / 48	0 / 48	0 / 48	0	0	0	0 / 48	0 / 48	0 / 48	0	0	0	0 / 48	0 / 48	0 / 48
0	0 / 47	0 / 47	0 / 47	0	0	0	0 / 48	0 / 48	0 / 48	0	0	0	0 / 48	0 / 48	0 / 48	0	0	0	0 / 48	0 / 48	0 / 48
0	0 / 47	0 / 47	0 / 47	0	0	0	0 / 48	0 / 48	0 / 48	0	0	0	0 / 48	0 / 48	0 / 48	0	0	0	0 / 48	0 / 48	0 / 48
0	0 / 47	0 / 47	0 / 47	0	0	0	0 / 48	0 / 48	0 / 48	0	0	0	0 / 48	0 / 48	0 / 48	0	0	0	0 / 48	0 / 48	0 / 48
0	0 / 47	0 / 47	0 / 47	0	0	0	0 / 48	0 / 48	0 / 48	0	0	0	0 / 48	0 / 48	0 / 48	0	0	0	0 / 48	0 / 48	0 / 48
0	0 / 47	0 / 47	0 / 47	0	0	0	0 / 48	0 / 48	0 / 48	0	0	0	0 / 48	0 / 48	0 / 48	0	0	0	0 / 48	0 / 48	0 / 48
0	0 / 47	0 / 47	0 / 47	0	0	0	0 / 48	0 / 48	0 / 48	0	0	0	0 / 48	0 / 48	0 / 48	0	0	0	0 / 48	0 / 48	0 / 48
0	0 / 47	0 / 47	0 / 47	0	0	0	0 / 48	0 / 48	0 / 48	0	0	0	0 / 48	0 / 48	0 / 48	0	0	0	0 / 48	0 / 48	0 / 48
0	0 / 47	0 / 47	0 / 47	0	0	0	0 / 48	0 / 48	0 / 48	0	0	0	0 / 48	0 / 48	0 / 48	0	0	0	0 / 48	0 / 48	0 / 48
0	0 / 47	0 / 47	0 / 47	0	0	0	0 / 48	0 / 48	0 / 48	0	0	0	0 / 48	0 / 48	0 / 48	0	0	0	0 / 48	0 / 48	0 / 48
0	0 / 47	0 / 47	0 / 47	0	0	0	0 / 48	0 / 48	0 / 48	0	0	0	0 / 48	0 / 48	0 / 48	0	0	0	0 / 48	0 / 48	0 / 48
0	0 / 47	0 / 47	0 / 47	0	0	0	0 / 48	0 / 48	0 / 48	0	0	0	0 / 48	0 / 48	0 / 48	0	0	0	0 / 48	0 / 48	0 / 48
0	0 / 47	0 / 47	0 / 47	0	0	0	0 / 48	0 / 48	0 / 48	0	0	0	0 / 48	0 / 48	0 / 48	0	0	0	0 / 48	0 / 48	0 / 48
0	0 / 47	0 / 47	0 / 47	0	0	0	0 / 48	0 / 48	0 / 48	0	0	0	0 / 48	0 / 48	0 / 48	0	0	0	0 / 48	0 / 48	0 / 48
0	0 / 47	0 / 47	0 / 47	0	0	0	0 / 48	0 / 48	0 / 48	0	0	0	0 / 48	0 / 48	0 / 48	0	0	0	0 / 48	0 / 48	0 / 48
0	0 / 47	0 / 47	0 / 47	0	0	0	0 / 48	0 / 48	0 / 48	0	0	0	0 / 48	0 / 48	0 / 48	0	0	0	0 / 48	0 / 48	0 / 48
0	0 / 47	0 / 47	0 / 47	0	0	0	0 / 48	0 / 48	0 / 48	0	0	0	0 / 48	0 / 48	0 / 48	0	0	0	0 / 48	0 / 48	0 / 48
0	0 / 47	0 / 47	0 / 47	0	0	0	0 / 48	0 / 48	0 / 48	0	0	0	0 / 48	0 / 48	0 / 48	0	0	0	0 / 48	0 / 48	0 / 48
0	0 / 47	0 / 47	0 / 47	0	0	0	0 / 48	0 / 48	0 / 48	0	0	0	0 / 48	0 / 48	0 / 48	0	0	0	0 / 48	0 / 48	0 / 48
0	0 / 47	0 / 47	0 / 47	0	0	0	0 / 48	0 / 48	0 / 48	0	0	0	0 / 48	0 / 48	0 / 48	0	0	0	0 / 48	0 / 48	0 / 48
0	0 / 47	0 / 47	0 / 47	0	0	0	0 / 48	0 / 48	0 / 48	0	0	0	0 / 48	0 / 48	0 / 48	0	0	0	0 / 48	0 / 48	0 / 48
0	0 / 47	0 / 47	0 / 47	0	0	0	0 / 48	0 / 48	0 / 48	0	0	0	0 / 48	0 / 48	0 / 48	0	0	0	0 / 48	0 / 48	0 / 48
0	0 / 47	0 / 47	0 / 47	0	0	0	0 / 48	0 / 48	0 / 48	0	0	0	0 / 48	0 / 48	0 / 48	0	0	0	0 / 48	0 / 48	0 / 48
0	0 / 47	0 / 47	0 / 47	0	0	0	0 / 48	0 / 48	0 / 48	0	0	0	0 / 48	0 / 48	0 / 48	0	0	0	0 / 48	0 / 48	0 / 48
0	0 / 47	0 / 47	0 / 47	0	0	0	0 / 48	0 / 48	0 / 48	0											

Stația 1						Stația 2						Stația 3							
Galati.St_ Abator _ CL_ 20kV						Galati.St_Cudalbi_L20kV_ CEE_Corni1_ 10MW						Galati.St_ Dunărea _ CTv _ 20kV						G:	
0						2						2							
1						15						2							
2						16						3							
50.0						50.00033333						50.00058333							
12028.0						11791.00429						11909.41444							
258						832						587							
1 / 48		0 / 48		0 / 48		0 / 48		0 / 48		0 / 48		0 / 48		0 / 48		0 / 48		0 / 48	
nr.saptamani depasite/nr.saptamani monitorizate				val.max.de depasire/ faze / in saptamana "n" (sfarsit interval)		nr.saptamani depasite/nr.saptamani monitorizate			val.max.de depasire/ faze / in saptamana "n" (sfarsit interval)			nr.saptamani depasite/nr.saptamani monitorizate			val.max.de depasire/ faze / in saptamana "n" (sfarsit interval)			nr.saptamani depasite/nr. monitorizate	
18 / 48	4 / 48	5 / 48	79% ; 0%	27% ; -52%	72% ; 0%	1 / 48	0 / 48	1 / 48	0% ; -91%	0% ; 0%	0% ; -78%	0 / 48	0 / 48	0 / 48	0% ; 0%	0% ; 0%	0% ; 0%	15 / 48	5 / 48
0 / 48	0 / 48	0 / 48	0	0	0	0 / 48	0 / 48	1 / 48	0	0	11	0 / 48	0 / 48	0 / 48	0	0	0	0 / 48	0 / 48
0 / 48	0 / 48	0 / 48	0	0	0	0 / 48	0 / 48	1 / 48	0	0	24.1	0 / 48	0 / 48	0 / 48	0	0	0	0 / 48	0 / 48
0 / 48	0 / 48	0 / 48	0	0	0	0 / 48	0 / 48	1 / 48	0	0	7.58	0 / 48	0 / 48	0 / 48	0	0	0	0 / 48	0 / 48
0 / 48	0 / 48	0 / 48	0	0	0	0 / 48	0 / 48	1 / 48	0	0	12.4	0 / 48	0 / 48	0 / 48	0	0	0	0 / 48	0 / 48
0 / 48	0 / 48	0 / 48	0	0	0	0 / 48	0 / 48	1 / 48	0	0	4.31	0 / 48	0 / 48	0 / 48	0	0	0	0 / 48	0 / 48
0 / 48	0 / 48	0 / 48	0	0	0	0 / 48	0 / 48	1 / 48	0	0	9.93	0 / 48	0 / 48	0 / 48	0	0	0	1 / 48	0 / 48
0 / 48	0 / 48	0 / 48	0	0	0	0 / 48	0 / 48	1 / 48	0	0	4.92	0 / 48	0 / 48	0 / 48	0	0	0	0 / 48	0 / 48
0 / 48	0 / 48	0 / 48	0	0	0	0 / 48	0 / 48	1 / 48	0	0	7.71	0 / 48	0 / 48	0 / 48	0	0	0	0 / 48	0 / 48
0 / 48	0 / 48	0 / 48	0	0	0	0 / 48	0 / 48	1 / 48	0	0	4.46	0 / 48	0 / 48	0 / 48	0	0	0	0 / 48	0 / 48
0 / 48	0 / 48	0 / 48	0	0	0	0 / 48	0 / 48	1 / 48	0	0	8.42	0 / 48	0 / 48	0 / 48	0	0	0	0 / 48	0 / 48
0 / 48	0 / 48	0 / 48	0	0	0	0 / 48	0 / 48	1 / 48	0	0	4.53	0 / 48	0 / 48	0 / 48	0	0	0	0 / 48	0 / 48
0 / 48	0 / 48	0 / 48	0	0	0	0 / 48	0 / 48	1 / 48	0	0	7.47	0 / 48	0 / 48	0 / 48	0	0	0	0 / 48	0 / 48
0 / 48	0 / 48	0 / 48	0	0	0	0 / 48	0 / 48	1 / 48	0	0	4.41	0 / 48	0 / 48	0 / 48	0	0	0	0 / 48	0 / 48
0 / 48	0 / 48	0 / 48	0	0	0	0 / 48	0 / 48	1 / 48	0	0	3.94	0 / 48	0 / 48	0 / 48	0	0	0	0 / 48	0 / 48
0 / 48	0 / 48	0 / 48	0	0	0	0 / 48	0 / 48	1 / 48	0	0	3.76	0 / 48	0 / 48	0 / 48	0	0	0	0 / 48	0 / 48
0 / 48	0 / 48	0 / 48	0	0	0	0 / 48	0 / 48	1 / 48	0	0	6.36	0 / 48	0 / 48	0 / 48	0	0	0	0 / 48	0 / 48
0 / 48	0 / 48	0 / 48	0	0	0	0 / 48	0 / 48	1 / 48	0	0	3.64	0 / 48	0 / 48	0 / 48	0	0	0	0 / 48	0 / 48
0 / 48	0 / 48	0 / 48	0	0	0	0 / 48	0 / 48	1 / 48	0	0	5.7	0 / 48	0 / 48	0 / 48	0	0	0	0 / 48	0 / 48
0 / 48	0 / 48	0 / 48	0	0	0	0 / 48	0 / 48	1 / 48	0	0	3.45	0 / 48	0 / 48	0 / 48	0	0	0	0 / 48	0 / 48
0 / 48	0 / 48	0 / 48	0	0	0	0 / 48	0 / 48	1 / 48	0	0	3.3	0 / 48	0 / 48	0 / 48	0	0	0	0 / 48	0 / 48
0 / 48	0 / 48	0 / 48	0	0	0	0 / 48	0 / 48	1 / 48	0	0	3.17	0 / 48	0 / 48	0 / 48	0	0	0	0 / 48	0 / 48
0 / 48	0 / 48	0 / 48	0	0	0	0 / 48	0 / 48	1 / 48	0	0	4.93	0 / 48	0 / 48	0 / 48	0	0	0	0 / 48	0 / 48
0 / 48	0 / 48	0 / 48	0	0	0	0 / 48	0 / 48	1 / 48	0	0	3	0 / 48	0 / 48	0 / 48	0	0	0	0 / 48	0 / 48
0 / 48	0 / 48	0 / 48	0	0	0	0 / 48	0 / 48	1 / 48	0	0	4.45	0 / 48	0 / 48	0 / 48	0	0	0	0 / 48	0 / 48
0 / 48	0 / 48	0 / 48	0	0	0	0 / 48	0 / 48	0 / 48	0	0	0	0 / 48	0 / 48	0 / 48	0	0	0	47 / 48	0 / 48
0 / 48			0			0 / 48			0			0 / 48			0			0 / 48	

Tabelul nr.5 – Clasificarea golurilor de tensiune in functie de durata si tensiune reziduala- DEER Muntenia Nord - 2024

Nr. crt.	SR	Statia	Tensiunea reziduala u%	Durata t (ms)				
				10 ≤ t ≤ 200	200 < t ≤ 500	500 < t ≤ 1 000	1000 < t ≤ 5 000	5 000 < t ≤ 60 000
1	BRAILA	110/20/6kV St_BrăilaSud_ CL_ 20kV	90 > u ≥ 80	34	1	1	0	0
			80 > u ≥ 70	32	0	1	0	0
			70 > u ≥ 40	34	11	4	0	0
			40 > u ≥ 5	16	82	1	0	0
			5 > u	0	3	0	0	0
2	BRAILA	110/20kV St_Cuza Vodă_ CTv_20kV	90 > u ≥ 80	95	510	297	955	1283
			80 > u ≥ 70	13	123	210	44	50
			70 > u ≥ 40	9	54	139	29	21
			40 > u ≥ 5	1	40	557	511	123
			5 > u	0	0	6	61	86
3	BRAILA	110/20kV St_Făurei_ CL_ 20kV	90 > u ≥ 80	234	511	199	7	5
			80 > u ≥ 70	43	263	384	10	0
			70 > u ≥ 40	24	25	227	64	0
			40 > u ≥ 5	3	2	110	413	5
			5 > u	0	5	2	16	5
4	BRAILA	110/20kV St_Hipodrom_T3_20kV	90 > u ≥ 80	25	3	1	0	0
			80 > u ≥ 70	24	1	0	0	0
			70 > u ≥ 40	3	1	20	3	0
			40 > u ≥ 5	3	0	16	16	4
			5 > u	0	0	2	4	9
5	BRAILA	110/20kV St_Ianca_ T2_20kV	90 > u ≥ 80	535	542	123	74	8
			80 > u ≥ 70	43	533	256	56	3
			70 > u ≥ 40	47	171	545	46	2
			40 > u ≥ 5	34	66	657	131	17
			5 > u	0	5	56	84	23
6	BRAILA	110/2 kV St_Însurăței_L20kV_ CEE _ ParcEolian1_ 10MW	90 > u ≥ 80	98	91	16	8	3
			80 > u ≥ 70	11	64	31	4	5
			70 > u ≥ 40	20	96	94	5	2
			40 > u ≥ 5	0	27	398	86	2
			5 > u	0	2	39	8	0
7	BRAILA	110/20kV St_Maxineni_ CEF_ Montana_ 20kV	90 > u ≥ 80	291	511	197	36	14
			80 > u ≥ 70	29	274	322	13	2
			70 > u ≥ 40	7	87	388	66	5
			40 > u ≥ 5	2	42	366	262	10
			5 > u	0	4	12	28	5
8	BRAILA	110/20/6kV St_Pisc_ CS_20kV	90 > u ≥ 80	49	33	9	2	2
			80 > u ≥ 70	14	22	16	3	0
			70 > u ≥ 40	6	24	237	35	0
			40 > u ≥ 5	0	4	635	209	0
			5 > u	0	0	16	21	4
9	BRAILA	110/20kV St_PortBrăila_ CTv_ 20kV	90 > u ≥ 80	19	5	0	0	0
			80 > u ≥ 70	21	6	0	0	0
			70 > u ≥ 40	7	3	4	0	0
			40 > u ≥ 5	3	36	8	0	0
			5 > u	0	2	3	4	5
10	BRAILA	110/20kV St_Urleasca_ CTv_20kV	90 > u ≥ 80	363	787	41	9	8
			80 > u ≥ 70	41	517	50	4	4
			70 > u ≥ 40	25	212	246	33	5
			40 > u ≥ 5	1	240	673	261	26
			5 > u	0	9	27	21	11
1	BUZAU	110/20/6kV Buzau_Est_ LES_ Metalpres	90>u>=80	358	8	10	28470	1
			80>u>=70	307	6	1	24	0
			70>u>=40	1461	174	9	4	0
			40>u>=5	1744	1379	279	97	14
			5>u	0	0	0	0	0
2	BUZAU	110/20kV St_Săhăteni_ Melicon _ CEF_ 1MW	90>u>=80	95	2	3	1	0
			80>u>=70	31	4	1	1	0
			70>u>=40	31	78	4	2	0
			40>u>=5	184	101	4	3	0
			5>u	581	0	0	0	6
3	BUZAU	110/20kV St_Beceni_ CTv _ 20kV	90>u>=80	243	158	86	61	12
			80>u>=70	77	38	21	4	2
			70>u>=40	98	72	38	9	0
			40>u>=5	180	258	86	124	21
			5>u	0	1	2	5	6
4	BUZAU	110/20/6kV St_BuzauNord_ CTv _ 20kV	90>u>=80	106	267	174	20	3
			80>u>=70	14	35	65	7	2
			70>u>=40	15	31	134	43	0
			40>u>=5	0	78	648	238	11
			5>u	0	0	11	25	0
5	BUZAU	110/6kV St_Buzau Sud_ CTv_3_4_ 6kV	90>u>=80	58	6	5	1	0
			80>u>=70	15	1	1	1	0
			70>u>=40	14	4	4	1	0
			40>u>=5	1	1	1	0	0
			5>u	0	0	0	0	0
6	BUZAU	110/20kV St_Costiieni_ CT1 _ 2 _ 20kV	90>u>=80	85	157	38	3	0
			80>u>=70	22	46	32	2	0
			70>u>=40	11	5	19	7	0
			40>u>=5	0	5	63	9	0
			5>u	0	0	4	7	1

Nr. crt.	SR	Statia	Tensiunea reziduala u%	Durata t (ms)				
				10 ≤ t ≤ 200	200 < t ≤ 500	500 < t ≤ 1 000	1000 < t ≤ 5 000	5 000 < t ≤ 60 000
7	BUZAU	110/20kV St_Crâng_T2	90>u>=80	93	3	3	1	0
			80>u>=70	18	1	2	1	0
			70>u>=40	18	5	4	1	0
			40>u>=5	5	9	1	0	0
			5>u	0	0	0	0	0
8	BUZAU	110/6kV St_FUM_CL_6kV	90>u>=80	73	7	7	3	1
			80>u>=70	16	1	0	1	0
			70>u>=40	14	4	4	1	0
			40>u>=5	1	1	1	0	0
			5>u	0	0	0	0	0
9	BUZAU	Buzau. St_Pogoanele _CL A_B_20kV	90>u>=80	237	1581	246	12	1
			80>u>=70	29	192	154	5	0
			70>u>=40	35	75	386	39	5
			40>u>=5	1	70	1451	438	68
			5>u	0	2	15	22	23
10	BUZAU	110/20/6kV St_RmSarat _CTv_20kV	90>u>=80	200	409	74	6	10
			80>u>=70	19	29	52	3	2
			70>u>=40	21	38	127	21	0
			40>u>=5	2	16	749	106	9
			5>u	0	0	5	21	5
1	FOCSANI	110/20/6kV St_CEIL _ENET1_6_8MW	90>u>=80	52	34	14	29	13
			80>u>=70	13	8	15	5	9
			70>u>=40	13	11	9	1	2
			40>u>=5	0	36	10	3	0
			5>u	0	3	5	1	0
2	FOCSANI	110/20/6kV St_Focsani Nord _T3_20kV	90>u>=80	80	57	6	3	0
			80>u>=70	24	16	8	1	0
			70>u>=40	31	34	5	0	0
			40>u>=5	4	95	15	13	0
			5>u	0	2	2	5	9
3	FOCSANI	110/20kV St_Gugesti _CTv_20kV	90>u>=80	258	311	43	35	18
			80>u>=70	26	104	29	9	3
			70>u>=40	29	62	89	17	6
			40>u>=5	1	58	424	180	14
			5>u	0	0	38	58	40
4	FOCSANI	110/20kV St_Măgura _T1_20kV	90>u>=80	215	45	14	16	8
			80>u>=70	75	53	12	5	4
			70>u>=40	19	152	103	15	1
			40>u>=5	0	290	184	136	45
			5>u	0	8	22	1	7
5	FOCSANI	110/20kV St_Mărășești _CS_20kV	90>u>=80	311	531	113	43	12
			80>u>=70	88	200	72	42	3
			70>u>=40	37	211	58	42	5
			40>u>=5	8	856	99	129	15
			5>u	0	16	4	19	6
6	FOCSANI	110/20kV St_Vultur _CTv_20kV	90>u>=80	250	611	322	239	33
			80>u>=70	36	344	111	17	6
			70>u>=40	62	290	64	9	19
			40>u>=5	64	649	217	82	25
			5>u	15	385	324	302	17
1	GALATI	110/20kV St_Abator _CL_20kV	90>u>=80	204	233	26	11	4
			80>u>=70	13	168	35	9	0
			70>u>=40	8	74	122	39	1
			40>u>=5	1	9	451	161	7
			5>u	0	0	6	41	10
2	GALATI	110/20kV St_Cudalbi _L20kV_CEE_Corni1_10MW	90>u>=80	99	0	1	0	0
			80>u>=70	37	8	3	3	0
			70>u>=40	50	113	8	1	0
			40>u>=5	31	201	2	0	0
			5>u	0	0	0	0	8
3	GALATI	110/20kV St_Dunărea _CTv_20kV	90>u>=80	58	8	0	1	0
			80>u>=70	22	4	0	2	0
			70>u>=40	38	3	1	2	0
			40>u>=5	12	3	1	0	0
			5>u	0	1	0	1	1
4	GALATI	110/20kV St_Foltești _T_20kV	90>u>=80	146	323	42	54	10
			80>u>=70	8	272	53	15	2
			70>u>=40	7	147	132	75	4
			40>u>=5	6	63	225	93	8
			5>u	0	1	468	66	26
5	GALATI	110/20kV Galati. St_Frumusita _Cel_6SP9_20kV	90>u>=80	941	319	40	36	14
			80>u>=70	21	243	41	10	4
			70>u>=40	5	163	132	77	8
			40>u>=5	5	62	237	85	9
			5>u	0	2	475	48	29
6	GALATI	110/20/6kV St_Galați Nord _CL_6kV	90>u>=80	35	3	0	1	0
			80>u>=70	5	2	0	0	0
			70>u>=40	13	47	27	9	0
			40>u>=5	0	9	25	48	3
			5>u	0	0	0	1	0
7	GALATI	110/20kV St_Laminor _L_Cuza Vodă_20kV	90>u>=80	34	2	0	0	0
			80>u>=70	5	2	0	0	0
			70>u>=40	8	1	1	0	0
			40>u>=5	2	5	14	0	0

Nr. crt.	SR	Statia	Tensiunea reziduala u%	Durata t (ms)				
				10 ≤ t ≤ 200	200 < t ≤ 500	500 < t ≤ 1 000	1000 < t ≤ 5 000	5 000 < t ≤ 60 000
8	GALATI	110/20kV St_Liești _ CL _ 20kV	5>u	0	0	0	2	0
			90>u>=80	366	662	383	619	101
			80>u>=70	34	353	146	72	39
			70>u>=40	23	127	240	115	14
			40>u>=5	3	44	463	318	46
9	GALATI	110/20kV St_Pechea _ L20kV_ CEE_Pechea2_ 6MW	5>u	0	2	23	34	30
			90>u>=80	29	12	11	2	0
			80>u>=70	9	3	1	0	0
			70>u>=40	24	15	4	1	0
			40>u>=5	17	27	280	2	0
10	GALATI	110/6kV St_Port _ CSG_CL _ 6kV	5>u	0	1	0	0	0
			90>u>=80	22	2	0	0	0
			80>u>=70	4	2	0	0	0
			70>u>=40	5	0	1	1	0
			40>u>=5	0	0	0	0	0
11	GALATI	110/20kV St_Schela _ L20kV_ CEE_Parc6_1MW	5>u	0	0	0	0	0
			90>u>=80	1960	1985	196	15	2
			80>u>=70	169	1424	632	67	2
			70>u>=40	35	699	1163	512	2
			40>u>=5	8	126	1754	275	21
12	GALATI	110/20kV St_SPA Dunarea _ CL _20kV	5>u	0	1	146	45	20
			90>u>=80	26	3	0	0	0
			80>u>=70	7	3	0	0	0
			70>u>=40	25	36	7	0	0
			40>u>=5	11	68	5	2	0
13	GALATI	110/20kV St_TgBujor _ L20kV_ CEE_Varlezi1 _ 6MW	5>u	0	11	0	0	0
			90>u>=80	147	191	21	7	1
			80>u>=70	16	87	16	0	0
			70>u>=40	10	26	63	13	3
			40>u>=5	1	53	561	434	63
14	GALATI	110/20kV St_Vanatori _ L20kV_ CEE _ Apolo1 _ 6MW	5>u	0	3	359	61	47
			90>u>=80	107	146	110	95	55
			80>u>=70	9	32	52	16	7
			70>u>=40	17	29	62	42	11
			40>u>=5	0	75	315	119	45
1	PLOIESTI	110/20kV St_Băicoi _ T2_ 20kV	5>u	0	7	44	24	13
			90 > u ≥ 80	111	6	3	1	0
			80 > u ≥ 70	47	8	6	1	0
			70 > u ≥ 40	55	39	33	14	0
			40 > u ≥ 5	17	113	82	4	0
2	PLOIESTI	110/20kV St_Bălțești _ L20kV_ CEF_Wind_ 5MW	5 > u	1	4	54	6	1
			90 > u ≥ 80	137	192	89	229	191
			80 > u ≥ 70	22	103	29	8	7
			70 > u ≥ 40	4	57	57	15	4
			40 > u ≥ 5	13	48	223	96	17
3	PLOIESTI	110/6kV St_Berceni _ L6kV_ IMA_Engineering_ CEF_9MW	5 > u	0	4	26	63	13
			90 > u ≥ 80	69	5	3	0	0
			80 > u ≥ 70	14	1	2	0	0
			70 > u ≥ 40	4	2	2	1	0
			40 > u ≥ 5	0	0	0	0	0
4	PLOIESTI	110/20/6kV St_Bușteni _ CTv_ 20kV	5 > u	0	0	0	0	0
			90 > u ≥ 80	89	7	4	2	1
			80 > u ≥ 70	3	5	2	3	1
			70 > u ≥ 40	10	4	7	2	0
			40 > u ≥ 5	0	1	0	7	0
5	PLOIESTI	110/20kV St_Columbia _ CTv_ 20kV	5 > u	0	0	0	0	0
			90 > u ≥ 80	140	8	0	0	0
			80 > u ≥ 70	56	19	2	2	0
			70 > u ≥ 40	74	53	1	0	0
			40 > u ≥ 5	87	47	3	0	0
6	PLOIESTI	110/20/10/6kV St_Doftana _ CL _ 20kV	5 > u	0	0	0	0	0
			90 > u ≥ 80	130	61	42	60	44
			80 > u ≥ 70	13	31	14	4	8
			70 > u ≥ 40	11	19	76	20	12
			40 > u ≥ 5	1	5	69	22	8
7	PLOIESTI	110/20kV St_MovilaVulpiei _ CEF_Allianso4 _ 20kV	5 > u	0	2	3	8	2
			90 > u ≥ 80	68	3	1	0	0
			80 > u ≥ 70	10	1	1	1	0
			70 > u ≥ 40	22	2	1	1	0
			40 > u ≥ 5	3	6	2	0	0
8	PLOIESTI	110/20kV St_Olteni _ CL _ 20kV	5 > u	0	2	2	1	0
			90 > u ≥ 80	82	64	14	6	1
			80 > u ≥ 70	31	24	30	2	0
			70 > u ≥ 40	6	23	48	11	0
			40 > u ≥ 5	0	15	71	25	9
9	PLOIESTI	110/20kV St_Pastarnacu _ CTv_ 20kV	5 > u	0	0	0	2	7
			90 > u ≥ 80	286	377	53	71	58
			80 > u ≥ 70	13	163	59	29	15
			70 > u ≥ 40	1	166	230	35	5
			40 > u ≥ 5	0	1783	2761	515	102
10	PLOIESTI	110/20kV St_PloiestiCrang _ CEF _ CasaCrang _ 20kV	5 > u	0	26	96	41	27
			90 > u ≥ 80	233	5	0	0	0
			80 > u ≥ 70	39	5	2	1	0
			70 > u ≥ 40	3	32	0	1	0

Nr. crt.	SR	Statia	Tensiunea reziduala u%	Durata t (ms)				
				10 ≤ t ≤ 200	200 < t ≤ 500	500 < t ≤ 1 000	1000 < t ≤ 5 000	5 000 < t ≤ 60 000
		20kV	40 > u ≥ 5	1	17	1	0	0
			5 > u	0	0	0	0	0
11	PLOIESTI	110/27,5/20kV St_Ploiesti Nord _ CTv_ 20kV	90 > u ≥ 80	111	6	2	0	2
			80 > u ≥ 70	41	10	1	1	0
			70 > u ≥ 40	19	38	2	1	0
			40 > u ≥ 5	8	225	2	0	0
			5 > u	0	1	0	0	0
12	PLOIESTI	110/20/6kV St_Ploiesti Sud _ CL_ 20kV	90 > u ≥ 80	73	5	0	1	0
			80 > u ≥ 70	12	0	1	1	0
			70 > u ≥ 40	6	1	1	1	0
			40 > u ≥ 5	1	32	1	0	0
			5 > u	0	2	0	1	0
13	PLOIESTI	110/20/6kV St_Sinaia110 _ CTv_ 20kV	90 > u ≥ 80	102	8	32	18	20
			80 > u ≥ 70	14	3	5	0	0
			70 > u ≥ 40	16	4	4	2	0
			40 > u ≥ 5	1	1	7	2	0
			5 > u	0	0	0	0	3
14	PLOIESTI	110/20kV St_Tatarani _CTv_20kV	90 > u ≥ 80	261	307	55	14	93
			80 > u ≥ 70	26	130	37	10	10
			70 > u ≥ 40	4	47	95	28	10
			40 > u ≥ 5	1	70	222	95	27
			5 > u	0	0	4	18	10
15	PLOIESTI	110/20kV St_Urlati _T1_20kV	90 > u ≥ 80	141	284	62	36	15
			80 > u ≥ 70	15	89	64	16	8
			70 > u ≥ 40	3	98	142	36	5
			40 > u ≥ 5	0	1086	1159	508	47
			5 > u	0	1	14	6	40
16	PLOIESTI	110/27,5/20kV St_Valea Largă _ L20kV_ CHEMP_ELSID_ 15MW	90 > u ≥ 80	123	25	27	38	24
			80 > u ≥ 70	11	6	14	0	0
			70 > u ≥ 40	18	9	5	3	1
			40 > u ≥ 5	5	1	4	4	1
			5 > u	0	0	0	0	1
17	PLOIESTI	110/20/6kV St_Văleni _ CTv_ 20kV	90 > u ≥ 80	142	112	68	109	78
			80 > u ≥ 70	33	49	22	17	2
			70 > u ≥ 40	13	86	85	37	9
			40 > u ≥ 5	0	119	223	47	39
			5 > u	0	6	40	12	27
18	PLOIESTI	110/20kV St_Vega _ CTv_ 20kV	90 > u ≥ 80	80	4	0	0	0
			80 > u ≥ 70	37	0	1	1	0
			70 > u ≥ 40	61	6	1	1	0
			40 > u ≥ 5	46	45	1	0	0
			5 > u	0	0	0	0	0
1	TARGOVISTE	110/20/6kV St_Aninoasa _ CL_ 20kV	90>u>=80	166	46	10	18	8
			80>u>=70	12	28	34	4	1
			70>u>=40	27	28	73	1	0
			40>u>=5	3	6	26	4	1
			5>u	0	0	8	9	0
2	TARGOVISTE	110/20kV St_Crovu _ CEF ECOSFER_20kV	90>u>=80	259	161	6	1	3
			80>u>=70	18	72	5	1	0
			70>u>=40	15	38	64	11	0
			40>u>=5	0	54	327	101	34
			5>u	0	0	3	5	8
3	TARGOVISTE	110/20/6kV St_Fieni _ L20kV_ Fider1	90>u>=80	141	72	20	13	13
			80>u>=70	16	30	36	6	3
			70>u>=40	28	25	50	9	2
			40>u>=5	2	14	100	25	8
			5>u	0	0	1	1	0
4	TARGOVISTE	110/20/6kV St_Găești _ T3_ 20kV	90>u>=80	161	26	3	0	0
			80>u>=70	112	24	2	2	0
			70>u>=40	82	215	28	4	1
			40>u>=5	92	326	9	0	1
			5>u	0	0	236	8	1
5	TARGOVISTE	110/20kV St_Lespezi _ CL_ 20kV	90>u>=80	122	16	18	2	1
			80>u>=70	23	8	17	2	0
			70>u>=40	44	43	28	4	0
			40>u>=5	71	49	55	33	7
			5>u	0	2	2	4	9
6	TARGOVISTE	110/20kV St_Mavrodin _ CL_ 20kV	90>u>=80	237	54	14	6	8
			80>u>=70	28	37	14	4	1
			70>u>=40	30	9	71	17	2
			40>u>=5	0	2	350	813	18
			5>u	0	0	0	110	5
7	TARGOVISTE	110/20kV St_Titu _CTv_20kV	90>u>=80	196	82	9	2	1
			80>u>=70	17	35	14	2	0
			70>u>=40	13	187	116	61	1
			40>u>=5	1	64	454	314	36
			5>u	0	0	6	29	26
8	TARGOVISTE	110/20/6kV St_Valea Voievozilor _T3_ 20kV	90>u>=80	128	38	14	5	3
			80>u>=70	29	8	23	4	0
			70>u>=40	32	14	2	0	0
			40>u>=5	16	79	1	1	1
			5>u	0	0	0	2	0

Nr. crt.	SR	Statia	Tensiunea reziduala u%	Durata t (ms)				
				$10 \leq t \leq 200$	$200 < t \leq 500$	$500 < t \leq 1\,000$	$1000 < t \leq 5\,000$	$5\,000 < t \leq 60\,000$

Departament Strategie Rețea
Daniela SELTER

Serviciul Monitorizare Performanță Rețea
Hadrian BOGARIU

Tabelul nr.6 – Clasificarea creșterilor de tensiune după durata și tensiunea maximă - DEER Muntenia Nord - 2024

NR. CRT.	SR	STATIA	Tensiunea maxima u%	Durata t (ms)		
				10 ≤ t ≤ 500	500 < t ≤ 5 000	5 000 < t ≤ 60 000
1	Braila	110/20/6kV St_BrăilaSud _ CL_ 20kV	u ≥ 120	188	2	0
			120 > u > 110	6	0	0
2	Braila	110/20kV St_Cuza Vodă _ CTv_20kV	u ≥ 120	829	1733	452
			120 > u > 110	8012	2781	1397
3	Braila	110/20kV St_Făurei _ CL _ 20kV	u ≥ 120	899	1398	10
			120 > u > 110	8351	42	9
4	Braila	110/20/6kV St_Hipodrom_T3 _20kV	u ≥ 120	0	56	13
			120 > u > 110	71	14	3
5	Braila	110/20kV St_Ianca _ T2_20kV	u ≥ 120	1183	2153	67
			120 > u > 110	6793	2775	78
6	Braila	110/2 kV St_Însurăței _L20kV _ CEE _ ParcEolian1 _ 10MW	u ≥ 120	441	684	12
			120 > u > 110	4143	65	3
7	Braila	110/20kV St_Măxineni_CEF_Montana _20kV	u ≥ 120	1104	1546	42
			120 > u > 110	5901	1725	718
8	Braila	110/20/6kV St_Pisc _ CS_20kV	u ≥ 120	88	1150	4
			120 > u > 110	3501	9	9
9	Braila	110/20kV St_PortBrăila _ CTv_ 20kV	u ≥ 120	44	8	0
			120 > u > 110	0	1	1
10	Braila	110/20kV St_Urleasca _ CTv_20kV	u ≥ 120	2357	1327	60
			120 > u > 110	10548	833	237
1	Buzau	110/20/6kV Buzau_Est _ LES_ Metalpres	u ≥ 120	5288	637	22
			120 > u > 110	871	46492	12
2	Buzau	110/20kV St_Săhăteni _ Melicon _ CEF_ 1MW	u ≥ 120	187	9	0
			120 > u > 110	10	0	3
3	Buzau	110/20kV St_Beceni _ CTv _ 20kV	u ≥ 120	708	274	32
			120 > u > 110	1062	395	54
4	Buzau	110/20/6kV St_BuzauNord _ CTv _ 20kV	u ≥ 120	150	1198	15
			120 > u > 110	1317	1119	240
5	Buzau	110/6kV St_Buzau Sud _ CTv_3_4_ 6kV	u ≥ 120	1	0	0
			120 > u > 110	39	147	38
6	Buzau	110/20kV St_Costieni _ CT1 _ 2 _ 20kV	u ≥ 120	44	141	1
			120 > u > 110	615	774	28
7	Buzau	110/20kV St_Crâng	u ≥ 120	19	1	0
			120 > u > 110	1	0	0
8	Buzau	110/6kV St_FUM _ CL_ 6kV	u ≥ 120	15	3	1
			120 > u > 110	20	2	0
9	Buzau	110/20kV St_Pogoanele _CL A_B_20kV	u ≥ 120	1440	2771	98
			120 > u > 110	7457	767	71
10	Buzau	110/20/6kV St_RmSarat _CTv_20kV	u ≥ 120	449	1157	23
			120 > u > 110	2051	278	157
1	Focsani	110/20/6kV St_CEIL_ENET1_6_8MW	u ≥ 120	70	49	19
			120 > u > 110	155	988	39
2	Focsani	110/20/6kV St_Focsani Nord_T3 _20kV	u ≥ 120	200	47	8
			120 > u > 110	316	106	5
3	Focsani	110/20kV St_Gugesti _ CTv_ 20kV	u ≥ 120	534	904	88
			120 > u > 110	4101	1326	241
4	Focsani	110/20kV St_Măgura_T1 _20kV	u ≥ 120	655	483	58
			120 > u > 110	2075	53	24
5	Focsani	110/20kV St_Mărășești _CS_20kV	u ≥ 120	1690	546	39
			120 > u > 110	2402	1472	262
6	Focsani	110/20kV St_Vultur _ CTv _ 20kV	u ≥ 120	2433	1809	103
			120 > u > 110	6729	3986	138

NR. CRT.	SR	STATIA	Tensiunea maxima u%	Durata t (ms)		
				10 ≤ t ≤ 500	500 < t ≤ 5 000	5 000 < t ≤ 60 000
1	Galati	110/20kV St_Abator _ CL_ 20kV	u ≥ 120	495	881	18
			120 > u > 110	4843	1682	544
2	Galati	110/20kV St_Cudalbi_L20kV_ CEE_Corni1_10MW	u ≥ 120	379	7	3
			120 > u > 110	238	3	2
3	Galati	110/20kV St_Dunărea _ CTv _ 20kV	u ≥ 120	106	1	1
			120 > u > 110	72	0	0
4	Galati	110/20kV St_Foltești _ T _ 20kV	u ≥ 120	804	1160	55
			120 > u > 110	3508	3774	652
5	Galati	110/20 Galati.St_Frumusita _ Cel_6SPP9 _ 20kV	u ≥ 120	770	1138	75
			120 > u > 110	4612	7433	1375
6	Galati	110/20/6kV St_Galați Nord _ CL _ 6kV	u ≥ 120	64	109	3
			120 > u > 110	71	32	0
7	Galati	110/20kV St_Laminor _ L _ Cuza Vodă _ 20kV	u ≥ 120	27	15	0
			120 > u > 110	5	0	1
8	Galati	110/20kV St_Liești _ CL _ 20kV	u ≥ 120	890	1916	201
			120 > u > 110	5717	3690	176
9	Galati	110/20kV St_Pechea _ L20kV_ CEE_Pechea2_6MW	u ≥ 120	86	282	1
			120 > u > 110	13	2	2
10	Galati	110/6kV St_Port _ CSG_CL _ 6kV	u ≥ 120	1	1	0
			120 > u > 110	1	0	1
11	Galati	110/20kV St_Schela_L20kV_CEE_Parc6_1MW	u ≥ 120	9749	4801	41
			120 > u > 110	16532	70	43
12	Galati	110/20kV St_SPA Dunarea _ CL _20kV	u ≥ 120	151	3	0
			120 > u > 110	6	1	1
13	Galati	110/20kV St_TgBujor_ L20kV_ CEE_ Varlezi1 _6MW	u ≥ 120	314	1520	107
			120 > u > 110	4631	666	125
14	Galati	110/20kV St_Vanatori_ L20kV_ CEE _ Apolo1 _6MW	u ≥ 120	145	631	85
			120 > u > 110	677	3530	1456
1	Ploiesti	110/20kV St_Băicoi_ T2_ 20kV	u ≥ 120	295	156	0
			120 > u > 110	33	0	0
2	Ploiesti	110/20kV St_Balțești_ L20kV_ CEF_Wind_ 5MW	u ≥ 120	258	524	102
			120 > u > 110	5520	12272	4012
3	Ploiesti	110/6kV St_Berceni_ L6kV_ IMA_Engineering_ CEF_9MW	u ≥ 120	0	0	0
			120 > u > 110	5	27	10
4	Ploiesti	110/20/6kV St_Bușteni_ CTv_ 20kV	u ≥ 120	8	11	2
			120 > u > 110	94	38	18
5	Ploiesti	110/20kV St_Columbia_ CTv_ 20kV	u ≥ 120	421	3	0
			120 > u > 110	9	1	0
6	Ploiesti	110/20/10/6kV St_Doftana_ CL _ 20kV	u ≥ 120	48	225	61
			120 > u > 110	1543	3181	418
7	Ploiesti	110/20kV St_MovilaVulpiei _ CEF_Allianso4_ 20kV	u ≥ 120	20	3	0
			120 > u > 110	3	0	0
8	Ploiesti	110/20kV St_Olteni_ CL _ 20kV	u ≥ 120	96	193	18
			120 > u > 110	289	405	63
9	Ploiesti	110/20kV St_Pastarnacu_ CTv_ 20kV	u ≥ 120	2079	3802	198
			120 > u > 110	1333	544	136
10	Ploiesti	110/20kV St_PloiestiCrang_ CEF_ CasaCrang _20kV	u ≥ 120	793	0	0
			120 > u > 110	11	0	0
11	Ploiesti	110/27,5/20kV St_Ploiesti Nord_ CTv_ 20kV	u ≥ 120	380	2	0
			120 > u > 110	16	0	3
12	Ploiesti	110/20/6kV St_Ploiesti Sud_ CL_ 20kV	u ≥ 120	48	1	0
			120 > u > 110	1	0	0
13	Ploiesti	110/20/6kV St_Sinaia110 _ CTv _ 20kV	u ≥ 120	9	78	25
			120 > u > 110	10179	5346	139
14	Ploiesti	110/20kV St_Tătărani_ CTv_ 20kV	u ≥ 120	449	531	137

NR. CRT.	SR	STATIA	Tensiunea maxima u%	Durata t (ms)		
				10 ≤ t ≤ 500	500 < t ≤ 5 000	5 000 < t ≤ 60 000
14	Ploiesti	110/20kV St_Fatarama _CTv_20kV	120 > u > 110	3288	2853	690
15	Ploiesti	110/20kV St_Urlați _CTv_20kV	u ≥ 120	1241	1985	134
			120 > u > 110	1634	3335	369
16	Ploiesti	110/27,5/20kV St_Valea Largă _L20kV_CHEMP_ELSID_15MW	u ≥ 120	61	113	35
			120 > u > 110	1777	2363	206
17	Ploiesti	110/20/6kV St_Văleni _CTv_20kV	u ≥ 120	254	502	101
			120 > u > 110	1335	7566	3829
18	Ploiesti	110/20kV St_Vega _CTv_20kV	u ≥ 120	217	0	0
			120 > u > 110	3	0	0
1	Targoviste	110/20/6kV St_Aninoasa _CL_20kV	u ≥ 120	98	133	11
			120 > u > 110	1813	1637	223
2	Targoviste	110/20kV St_Crovu _CEF_Ecosfer_20kV	u ≥ 120	405	508	46
			120 > u > 110	2473	35	25
3	Targoviste	110/20/6kV St_Fieni _L20kV_Fider1	u ≥ 120	123	195	19
			120 > u > 110	505	708	220
4	Targoviste	110/20/6kV St_Găești _T3_20kV	u ≥ 120	727	254	2
			120 > u > 110	45	1	0
5	Targoviste	110/20kV St_Lespezi _CL_20kV	u ≥ 120	209	113	17
			120 > u > 110	172	29	29
6	Targoviste	110/20kV St_Mavrodin _CL_20kV	u ≥ 120	122	1389	29
			120 > u > 110	7091	255	180
7	Targoviste	110/20kV St_Titu _CTv_20kV	u ≥ 120	434	981	62
			120 > u > 110	2379	23	18
8	Targoviste	110/20/6kV St_V.Voievozilor	u ≥ 120	110	8	3
			120 > u > 110	309	326	16

Departament Strategie Rețea
Daniela SELTER

Serviciul Monitorizare Performanță Rețea
Hadrian BOGARIU