

DEER - Zona Transilvania Sud

Anexa 2 – Indicatori de continuitate - 2024

Indicator	Cauza intreruperii	Rural/Urban	Tipul utilizatorului	Nivel tensiune	Valoare realizata an 2024
SAIFI	a. intreruperi planificate	rural	toti	JT	0.63
				MT	0.30
				IT	-
		urban	toti	JT	0.17
				MT	0.09
				IT	-
	b2. intreruperi neplanificate cauzate de conditii meteo deosebite	rural	toti	JT	1.89
				MT	1.41
				IT	-
		urban	toti	JT	0.25
				MT	0.42
				IT	-
	c. intreruperi neplanificate cauzate de utilizatori sau terti	rural	toti	JT	0.74
				MT	0.65
				IT	-
		urban	toti	JT	0.25
				MT	0.39
				IT	-
	d. intreruperi neplanificate exclusiv intreruperile de la punctele b si c	rural	toti	JT	1.89
				MT	1.48
				IT	-
		urban	toti	JT	2.06
				MT	1.58
				IT	0.04
SAIDI	a. intreruperi planificate	rural	toti	JT	160.18
				MT	87.86
				IT	-
		urban	toti	JT	44.49
				MT	28.12
				IT	-
	b2. intreruperi neplanificate cauzate de conditii meteo deosebite	rural	toti	JT	323.31
				MT	316.94
				IT	-
		urban	toti	JT	29.31
				MT	77.65
				IT	-
	c. intreruperi neplanificate cauzate de utilizatori sau terti	rural	toti	JT	47.51
				MT	42.59
				IT	-
		urban	toti	JT	9.89
				MT	17.14
				IT	-
	d. intreruperi neplanificate exclusiv intreruperile de la punctele b si c	rural	toti	JT	160.81
				MT	111.68
				IT	-
		urban	toti	JT	117.74
				MT	90.54
				IT	0.44
MAIFI	toate cauzele	rural	toti	IT	-
MAIFI	toate cauzele	rural	toti	MT	8.30
MAIFI	toate cauzele	rural	toti	JT	9.92
MAIFI	toate cauzele	urban	toti	IT	-
MAIFI	toate cauzele	urban	toti	MT	2.04
MAIFI	toate cauzele	urban	toti	JT	2.59
ENS	toate cauzele	cumulat	cumulat	IT	0.05
AIT	toate cauzele	cumulat	cumulat	IT	0.004
Nunar utilizatori	N/A	rural	toti	JT	502,386
				MT	1,467
				IT	16
		urban	toti	JT	726,265
				MT	1,870
				IT	33

 Departament Strategie Rețea
 Manager DSR Daniela ȘELȚER

 Sef Serviciu Monitorizare Rețea
 Hadrian Bogariu

DEER - Zona Transilvania SUD

Anexa 3

Monitorizarea intreruperilor zona Transilvania Sud An- 2024

Nr. crt.	Indicatori de performanță	Tensiunea la care se produce intreruperea (originea intreruperii)	Valoare realizată lunar / anual												
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	AN 2024
1	Numărul de întreruperi lungi planificate în mediul urban	JT	17	50	87	31	20	25	33	22	35	41	19	8	388
		MT	15	28	66	38	16	12	30	11	17	20	14	10	277
		IT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Numărul de întreruperi solicitate de institutii ale statului mediul urban	JT	6	1	0	1	1	2	6	1	0	4	2	2	26
		MT	1	0	1	1	0	2	0	0	0	0	1	0	6
		IT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Numărul de întreruperi lungi neplanificate în mediul urban	JT	1682	1537	1575	1755	1679	1882	2012	1516	1502	1513	1524	429	18606
		MT	46	45	60	89	86	164	149	82	84	61	86	36	988
		IT	1	0	1	0	1	1	1	0	0	0	0	0	5
4	Numărul de întreruperi scurte in mediul urban	JT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		MT	43	40	53	52	90	149	160	104	79	79	76	41	966
		IT	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
5	Numărul de întreruperi lungi planificate în mediul rural	JT	17	68	57	47	24	46	40	40	37	57	19	17	469
		MT	25	47	74	49	60	57	44	55	45	71	36	26	589
		IT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Numărul de întreruperi solicitate de institutii ale statului mediul rural	JT	3	6	2	1	1	3	16	4	3	2	2	0	43
		MT	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1	0	3
		IT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Numărul de întreruperi lungi neplanificate în mediul rural	JT	2136	2090	2227	2618	2331	2937	3245	2564	2326	2052	2190	621	27337
		MT	51	84	94	77	66	124	177	140	91	63	172	56	1195
		IT	0	2	1	0	0	1	1	1	0	0	0	0	6
8	Numărul de întreruperi scurte in mediul rural	JT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		MT	90	123	148	136	161	387	417	321	255	124	147	69	2378
		IT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

 Departament Strategie Rețea
 Manager DSR Daniela ȘELȚER

 Serv Monitorizare Rețea
 Hadrian BOGARIU

Indicatori de calitate comercială Zona Transilvania Sud - 2024

Nr	Indicator	Tip utilizator*	Nivelul de tensiune	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	An 2024
1	Numărul de cereri de racordare la rețea	toți	toate	9,859	11,491	10,683	8,188	40,221
2	Timpul mediu** de emiteră a avizelor tehnice de racordare pentru cazul în care soluția de racordare a fost stabilită prin studiu de soluție(zile)	toți	toate	3	5	2	4	4
3	Timpul mediu** de emiteră a avizelor tehnice de racordare pentru cazul în care soluția de racordare a fost stabilită prin fișa de soluție (zile)	toți	toate	26	23	21	20	22
4	Timpul mediu **de emiteră a certificatelor de racordare	toți	toate	5	3	3	3	3
5	Numărul de cereri de racordare nesoluționate prin emiteră unui aviz tehnic de racordare (ATR)	toți	toate	134	115	88	71	408
6	Numărul de cereri de racordare la care nu s-a răspuns în termenul stabilit prin regulamentul de racordare	toți	toate	444	586	423	309	1,762
7	Numărul de cereri de contracte de racordare	toți	JT	4,133	4,670	4,986	4,578	18,367
8	Numărul de cereri de contracte de racordare	toți	MT	51	51	54	48	204
9	Numărul de cereri de contracte de racordare	toți	IT	4	2	7	8	21
10	Numărul de cereri de contracte de racordare	Clienți casnici	toate	3,326	3,737	4,012	3,626	14,701
11	Numărul de contracte de racordare încheiate	toți	JT	4,182	4,677	5,004	4,620	18,483
12	Numărul de contracte de racordare încheiate	toți	MT	45	54	53	49	201
13	Numărul de contracte de racordare încheiate	toți	IT	4	2	8	8	22
14	Timpul mediu **de încheiere a contractelor de racordare(zile)	toți	toate	5	2	2	3	3
15	Numărul de cereri de contracte de racordare nefinalizate/nesoluționate	toți	JT	30	61	46	71	208
16	Numărul de cereri de contracte de racordare nefinalizate/nesoluționate	toți	MT	6	2	0	0	8
17	Numărul de cereri de contracte de racordare nefinalizate/nesoluționate	toti	IT	0	0	0	0	0
18	Numărul de cereri de contracte de racordare la care nu s-a răspuns în termenul stabilit prin regulamentul de racordare	toti	toate	210	67	64	168	509
19	Durata medie **a procesului de racordare de la depunerea documentației complete, fără studiu de soluție, până la punerea sub tensiune a instalației de utilizare (zile)	toti	JT	221	220	204	120	191
20	Durata medie **a procesului de racordare de la depunerea documentației complete, fără studiu de soluție, până la punerea sub tensiune a instalației de utilizare (zile)	toti	MT	356	485	521	305	417
21	Durata medie **a procesului de racordare de la depunerea documentației complete, fără studiu de soluție, până la punerea sub tensiune a instalației de utilizare (zile)	toți	IT	0	0	0	38	10
22	Costul mediu **total pentru racordare (tarif pentru emiteră ATR+cost studiu de soluție + tarif de racordare) (lei)	toți	JT	8,493	13,349	8,637	8,812	9,823
23	Costul mediu **total pentru racordare (tarif pentru emiteră ATR+cost studiu de soluție + tarif de racordare) (lei)	toti	MT	370,195	358,702	332,591	540,914	400,601
24	Costul mediu **total pentru racordare (tarif pentru emiteră ATR+cost studiu de soluție + tarif de racordare) (lei)	toți	IT	7,045,544	15,496,194	6,039,554	2,906,778	7,872,018
25	Numărul de cereri de contracte pentru serviciul de distribuție***	toți	JT	24,464	26,140	33,510	25,807	109,921
26	Numărul de cereri de contracte pentru serviciul de distribuție***	toți	MT	224	230	325	260	1,039
27	Numărul de cereri de contracte pentru serviciul de distribuție***	toți	IT	4	2	11	7	24
28	Timpul mediu** de încheiere a contractelor pentru serviciul de distribuție*** (zile)	toti	JT	4	4	4	4	4
29	Timpul mediu** de încheiere a contractelor pentru serviciul de distribuție*** (zile)	toti	MT	4	4	4	4	4
30	Timpul mediu** de încheiere a contractelor pentru serviciul de distribuție*** (zile)	toti	IT	4	4	4	4	4
31	Numărul de cereri de contracte pentru serviciul de distribuție ***la care nu s-a răspuns în termenul stabilit în prezentul standard	toti	toate	0	0	0	0	0
32	Numărul de reclamații referitoare la racordare/contestații ATR	toti	JT	78	116	146	105	445
33	Numărul de reclamații referitoare la racordare/contestații ATR	toti	MT	0	0	0	0	0
34	Numărul de reclamații referitoare la racordare/contestații ATR	toti	IT	0	0	0	0	0
35	Timpul mediu **de răspuns la reclamațiile referitoare la racordare /contestații ATR(zile)	toti	JT	12	13	16	16	14
36	Timpul mediu **de răspuns la reclamațiile referitoare la racordare /contestații ATR(zile)	toti	MT	0	0	0	0	0
37	Timpul mediu **de răspuns la reclamațiile referitoare la racordare /contestații ATR(zile)	toti	IT	0	0	0	0	0
38	Numărul de reclamații referitoare la racordare /contestații ATR la care nu s-a răspuns în termenul stabilit prin reglementările în vigoare	toti	toate	0	0	4	2	6
39	Numărul de reclamații primite referitoare la calitatea curbei de tensiune	toti	JT	165	251	249	228	893
40	Numărul de reclamații primite referitoare la calitatea curbei de tensiune	toti	MT	0	0	0	0	0
41	Numărul de reclamații primite referitoare la calitatea curbei de tensiune	toti	IT	0	0	2	0	2
42	Timpul mediu **de răspuns la reclamațiile referitoare la calitatea curbei de tensiune (zile)	toti	JT	12	13	11	21	14
43	Timpul mediu **de răspuns la reclamațiile referitoare la calitatea curbei de tensiune (zile)	toti	MT	0	0	0	0	0
44	Timpul mediu **de răspuns la reclamațiile referitoare la calitatea curbei de tensiune (zile)	toti	IT	0	0	3	0	3
45	Numărul de reclamații referitoare la calitatea curbei de tensiune la care nu s-a răspuns în termenul prevăzut în prezentul standard	toti	toate	3	11	16	7	37
46	Numărul de reclamații referitoare la calitatea curbei de tensiune care nu s-au putut rezolva	toti	JT	0	0	0	0	0
47	Numărul de reclamații referitoare la calitatea curbei de tensiune care nu s-au putut rezolva	toti	MT	0	0	0	0	0

Nr	Indicator	Tip utilizator*	Nivelul de tensiune	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	An 2024
48	Numărul de reclamații referitoare la calitatea curbei de tensiune care nu s-au putut rezolva	toti	IT	0	0	0	0	0
49	Numărul de utilizatori deconectați pentru neplată	toti	JT	158	290	2,009	1,473	3,930
50	Numărul de utilizatori deconectați pentru neplată	toti	MT	1	5	5	4	15
51	Numărul de utilizatori deconectați pentru neplată	toti	IT	0	0	0	0	0
52	Timpul mediu **de reconectare a locului de consum din momentul anunțării OD de către utilizator/furnizor de efectuarea plății (zile)	toți	JT	2	2	1	1	2
53	Timpul mediu **de reconectare a locului de consum din momentul anunțării OD de către utilizator/furnizor de efectuarea plății (zile)	toti	MT	1	1	1	1	1
54	Timpul mediu **de reconectare a locului de consum din momentul anunțării OD de către utilizator/furnizor de efectuarea plății (zile)	toti	IT	0	0	0	0	0
55	Numărul de cereri/sesizări/reclamații sau solicitări scrise pe alte teme decât cele la care se referă explicit prezentul standard	toti	JT	1,275	2,045	2,679	2,344	8,343
56	Numărul de cereri/sesizări/reclamații sau solicitări scrise pe alte teme decât cele la care se referă explicit prezentul standard	toti	MT	0	3	1	1	5
57	Numărul de cereri/sesizări/reclamații sau solicitări scrise pe alte teme decât cele la care se referă explicit prezentul standard	toti	IT	0	0	0	2	2
58	Timpul mediu **de răspuns la cererile/sesizările/reclamațiile sau solicitările scrise pe alte teme decât cele la care se referă explicit prezentul standard (zile)	toți	JT	13	13	13	17	14
59	Timpul mediu **de răspuns la cererile/sesizările/reclamațiile sau solicitările scrise pe alte teme decât cele la care se referă explicit prezentul standard (zile)	toți	MT	0	1	5	1	1
60	Timpul mediu **de răspuns la cererile/sesizările/reclamațiile sau solicitările scrise pe alte teme decât cele la care se referă explicit prezentul standard (zile)	toți	IT	0	0	0	9	9
61	Numărul reclamațiilor scrise pe alte teme decât cele la care se referă explicit prezentul standard care nu s-au putut rezolva	toti	toate	0	0	0	0	0
62	Numărul de reclamații referitoare la datele măsurate	toți	JT	912	1,173	1,588	1,235	4,908
63	Numărul de reclamații referitoare la datele măsurate	toti	MT	5	3	3	0	11
64	Numărul de reclamații referitoare la datele măsurate	toti	IT	0	0	0	0	0
65	Timpul mediu **de răspuns la reclamațiile referitoare la datele măsurate/consumul de energie electrică recalculat (zile)	toti	JT	8	9	9	15	11
66	Timpul mediu **de răspuns la reclamațiile referitoare la datele măsurate/consumul de energie electrică recalculat (zile)	toti	MT	25	11	8	0	17
67	Timpul mediu **de răspuns la reclamațiile referitoare la datele măsurate/consumul de energie electrică recalculat (zile)	toti	IT	0	0	0	0	0
68	Numărul de utilizatori clienți casnici ale căror contoare nu sunt citite o dată la cel mult 3 luni****	toti	JT	327,678	258,073	274,822	238,818	1,099,391
69	Numărul de utilizatori clienți casnici ale căror contoare nu sunt citite o dată la cel mult 3 luni****	toti	MT	0	0	0	0	0
70	Numărul de utilizatori clienți noncasnici ale căror contoare nu sunt citite o dată la cel mult 6 luni****	toti	JT	7,410	11,976	12,621	11,137	43,144
70 ¹	Numărul de utilizatori clienți noncasnici ale căror contoare nu sunt citite o dată la cel mult 6 luni****	toti	MT	0	0	0	0	0
70 ²	Numărul de utilizatori clienți noncasnici ale căror contoare nu sunt citite o dată la cel mult 6 luni****	toti	IT	0	0	0	0	0
70 ³	Numarul de prosumatori ale căror contoare nu sunt citite lunar****	toti	JT	0	0	0	0	0
70 ⁴	Numarul de prosumatori ale căror contoare nu sunt citite lunar****	toti	MT	0	0	0	0	0
71	Numărul total de apeluri telefonice	toti	toate	85,430	94,357	120,523	62,947	363,257
72	Numărul total de apeluri telefonice nepreluete	Toti	toate	367	1,328	1,258	394	3,347
73	Timpul mediu **de răspuns la apelurile telefonice(secunde)	toti	toate	138	171	177	196	170
74	Numărul de apeluri telefonice la care nu s-a răspuns în 30 de secunde	toti	toate	0	0	0	0	0
75	Numarul total de apeluri la care s-a raspuns cu depasirea intervalului de 20 de minute			4	34	68	202	308
76	Numărul solicitărilor /sesizărilor/reclamațiilor scrise la care nu s-a răspuns în termenul prevăzut în standard	toti	toate	42	97	448	345	932

Departament Strategie Rețea
Manager DSR Daniela ȘELȚER

Serv Monitorizare Rețea
Hadrian BOGARIU

Înregistrarea întreruperilor lungi în cazul cărora restabilirea alimentării cu energie electrică, pentru cel puțin un utilizator, s-a realizat cu depășirea duratei prevăzute în standard - Zona Transilvania Sud - 2024

Nr. Crt.	Data întreruperii	Nivelul de tensiune la care s-a produs întreruperea	Tipul întreruperii (planificată /neplanificată)	Numărul total de utilizatori afectați de întrerupere*	Numărul total de utilizatori pentru care restabilirea alimentării cu energie electrică s-a realizat cu depășirea duratei prevăzute în standard	Cauza nerespectării indicatorului de performanță	Numărul total de compensații plătite	Valoarea totală a compensațiilor plătite
SROR Brasov								
1	02.01.2024	6 kV	N	15	15	Defect LES 1- 6 kV St. Bartolomeu – PA 13	15	450
2	13.02.2024	0.4 kV	N	1	1	Siguranta si CDD in retea defecte.	1	30
4	05.04.2024	0.4 kV	N	1	1	Siguranta si CDD in retea defecte.	1	30
5	08.04.2024	0.4 kV	N	1	1	Contact slab la suport LF de 25A in firida.	1	30
6	18.04.2024	20 kV	N	133	133	Defect LES 20 kV PT 3 – PT 20 Sacele din L 20 kV St. Sacele - PT 114. L 20 kV Defect IF Cernatu intre SD 121 – PT 6+ PT18 Sacele.	133	3990
7	18.04.2024	20 kV	N	1	1	L 20 kV St. Sacele PCT 134 Sacele. Defectare cablu torsadat MT aferent derivatiei la PT 136 Budila	1	200
8	22.05.2024	0.4 kV	N	1	1	Bransament rupt.	1	30
9	31.05.2024	0.4 kV	N	1	1	Contact necorespunzator in FDCP	1	30
10	10.06.2024	20 kV	N	1	1	Defectare LES 20 kV PT 53.21.01 – PCT 53.21.03 și LES 20 kV PCT 53.21.03 - PT 53.21.05	1	200
11	02.08.2024	0.4 kV	N	1	1	Contact imperfect al bransamentului in retea	1	30
12	06.08.2024	20 kV	N	1208	1208	Defectare LES 20 kV PT 33 - PT 1 Rasnov si LES 20 kV St. FSR - PT 20 Velpitar Râșnov	1208	36240
13	13.08.2024	0.4 kV	N	1	1	Contact imperfect in FB 1	1	30
14	19.08.2024	0.4 kV	N	1	1	Siguranta arsa in BMP	1	30
15	04.09.2024	0.4 kV	N	1	1	LES it defect.	1	30
16	01.10.2024	6 kV	N	1	1	Întrerupător cel 6 kV Mecanica 4 defect	1	30
17	18.10.2024	20 kV	N	164	164	Defectare LES 20 kV PT 20 - PT 28 si LES 20 kV PT 33 – PT 1	164	4920
18	18.10.2024	20 kV	N	1	1	Defectare LES 20 kV PCT 53.21.03 Izopol – PT 53.21.05 F-ca de case	1	30
19	21.11.2024	20 kV	N	2	2	Conductoare rupte, arbori pe LEA20 kV Sumerna in conditii meteo deosebite.	2	60
SROR Covasna								
1	02.06.2024	20 kV	N	1339	1339	LEA 20 kV Venetia-2 izolatori deteriorati	1339	40170
2	21.09.2024	20 kV	N	50	50	LEA 20 kV ST4 C1 in Stația 110/20kV Valea Crisului scurtcircuit produs între conductorul activ al LEA 20kV faza R și consola metalică a stâlpului nr. 90.	50	1500
SROR Harghita								
1	19.09.2024	20 kV	N	428	428	LES 20kV Taberei defectare cablu între PTZ 24 și PTZ 86 Odorheiu Secuiesc	428	12840
SROR Mures								
1	25.02.2024	20 kV	N	148	148	Defect CTE la SP al PTA 558.	148	4440
2	08.03.2024	0.4 kV	N	1	1	Contact electric imperfect in LEA JT	1	30
3	11.03.2024	0.4 kV	N	1	1	Coloana intrerupta intre firida principala si firida de palier	1	30
4	22.03.2024	20 kV	N	62	41	Conductoare rupte între stp.485 - 486 și consolă îndoită la stp.485 din axul LEA 20kV Reghin - Lăpusna	41	1230
5	04.04.2024	0.4 kV	N	1	1	Bransament electric deteriorat.	1	30
6	04.04.2024	20 kV	N	204	204	LEA 20 kV REGHIN-RACIU. Izolator spart la stpalpul nr. 14, faza "S" al Derivatiei 20kV PTA 1 si 2 Logig.	204	6120
7	05.04.2024	0.4 kV	N	1	1	Retea trifazata rupta.	1	30
8	13.04.2024	20 kV	N	2	2	LEA 20 kV Tarnaveni-Oras3 - Defect LES 20 kV între PC77- PTAB44 Tarnaveni	2	60
9	19.05.2024	0.4 kV	N	1	1	LEA 0.4 kV rupta.	1	30
10	24.05.2024	0.4 kV	N	1	1	Bransament electric deteriorat	1	30
11	02.06.2024	0.4 kV	N	1	1	Siguranta MPR 63 A arsa in Cutie de Selectivitate.	1	30
12	09.09.2024	0.4 kV	N	1	1	Contact electric necorespunzator.	1	30
13	24.09.2024	0.4 kV	N	1959	1959	Defect LES 20 kV între PT 104 - PT 103 și defect LES 20 kV între PA 28 - PT 106	1959	58770
14	25.09.2024	0.4 kV	N	1	1	Bransament deteriorat	1	30
15	08.11.2024	20 kV	N	1856	1295	Defect LES 20kV între PT 538 - PC 6 Tg.Mures si defect LES 20kV între LES 20kV între PT 484 - PT 191 Tg.Mures.	1295	38850
16	12.11.2024	0.4 kV	N	1	1	Bransament deteriorat	1	30

Departament Strategie Rețea
Manager DSR Daniela ȘELȚER

Serv Monitorizare Rețea
Hadrian BOGARIU

DEER - Zona Transilvania SUD

Anexa 7

Monitorizarea compensatiilor acordate utilizatorilor - DEER - zona Transilvania Sud - 2024

Data acordarii compensatiei (ziua , luna , an)	Valoarea compensatiei acordate (lei)	Tip utilizator (se va preciza si nivelul de tensiune al RED la care este / urmeaza sa fie racordat utilizatorul)	Zona de consum [urban / rural]	Motivul acordarii compensatiei: Indicatorul de performanta/Serviciul neindeplinit	continuitatea alimentarii cu energie electrica a utilizatorilor	calitatea tehnica a energiei electrice distribuite	calitatea comerciala a serviciului de distributie a energiei electrice
10.01.2024	30	LCJT	Urban	Anexa 1 pct.1 - Restabilirea alimentarii după o întrerupere neplanificată	x		
10.01.2024	30	LCJT	Urban	Anexa 1 pct.1 - Restabilirea alimentarii după o întrerupere neplanificată	x		
10.01.2024	30	LCJT	Urban	Anexa 1 pct.1 - Restabilirea alimentarii după o întrerupere neplanificată	x		
10.01.2024	30	LCJT	Urban	Anexa 1 pct.1 - Restabilirea alimentarii după o întrerupere neplanificată	x		
10.01.2024	30	LCJT	Urban	Anexa 1 pct.1 - Restabilirea alimentarii după o întrerupere neplanificată	x		
10.01.2024	30	LCJT	Urban	Anexa 1 pct.1 - Restabilirea alimentarii după o întrerupere neplanificată	x		
10.01.2024	30	LCJT	Urban	Anexa 1 pct.1 - Restabilirea alimentarii după o întrerupere neplanificată	x		
10.01.2024	30	LCJT	Urban	Anexa 1 pct.1 - Restabilirea alimentarii după o întrerupere neplanificată	x		
10.01.2024	30	LCJT	Urban	Anexa 1 pct.1 - Restabilirea alimentarii după o întrerupere neplanificată	x		
10.01.2024	30	LCJT	Urban	Anexa 1 pct.1 - Restabilirea alimentarii după o întrerupere neplanificată	x		
10.01.2024	30	LCJT	Urban	Anexa 1 pct.1 - Restabilirea alimentarii după o întrerupere neplanificată	x		
10.01.2024	30	LCJT	Urban	Anexa 1 pct.1 - Restabilirea alimentarii după o întrerupere neplanificată	x		
10.01.2024	30	LCJT	Urban	Anexa 1 pct.1 - Restabilirea alimentarii după o întrerupere neplanificată	x		
10.01.2024	30	LCJT	Urban	Anexa 1 pct.1 - Restabilirea alimentarii după o întrerupere neplanificată	x		
10.01.2024	30	LCJT	Urban	Anexa 1 pct.1 - Restabilirea alimentarii după o întrerupere neplanificată	x		
10.01.2024	30	LCJT	Urban	Anexa 1 pct.1 - Restabilirea alimentarii după o întrerupere neplanificată	x		
10.01.2024	30	LCJT	Urban	Anexa 1 pct.1 - Restabilirea alimentarii după o întrerupere neplanificată	x		
12.01.2024	70	LCJT	Rural	Anexa 4 pct.16 - Respectarea indicatorilor de performanta privind calitatea curbei de tensiune		x	
12.01.2024	70	LCPTJ	Rural	Anexa 4 pct.16 - Respectarea indicatorilor de performanta privind calitatea curbei de tensiune		x	
18.01.2024	15	LCJT	Rural	Anexa 4 pct.16 - Citirea indexului grupului de măsurare pentru clienții casnici			x
17.01.2024	70	LCPTJ	Urban	Anexa 4 pct.16 - Respectarea indicatorilor de performanta privind calitatea curbei de tensiune		x	
				Anexa 4 pct.10 - Răspuns la cererile/sesizările/reclamațiile sau solicitările primite cu privire la serviciul de distribuție, altele decât cele pentru care este prevăzut explicit un termen de răspuns în reglementările în vigoare			
18.01.2024	60	LCJT	Urban	Anexa 4 pct.16 - Respectarea indicatorilor de performanta privind calitatea curbei de tensiune		x	
05.02.2024	70	LCJT	Rural	Anexa 4 pct.16 - Respectarea indicatorilor de performanta privind calitatea curbei de tensiune		x	
05.02.2024	70	LCJT	Rural	Anexa 4 pct.16 - Respectarea indicatorilor de performanta privind calitatea curbei de tensiune		x	
05.02.2024	70	LCJT	Urban	Anexa 4 pct.16 - Respectarea indicatorilor de performanta privind calitatea curbei de tensiune		x	
				Anexa 4 pct.10 - Răspuns la cererile/sesizările/reclamațiile sau solicitările primite cu privire la serviciul de distribuție, altele decât cele pentru care este prevăzut explicit un termen de răspuns în reglementările în vigoare			
12.02.2024	60	LCPTJ	Rural	Anexa 4 pct.10 - Răspuns la cererile/sesizările/reclamațiile sau solicitările primite cu privire la serviciul de distribuție, altele decât cele pentru care este prevăzut explicit un termen de răspuns în reglementările în vigoare			x
				Anexa 4 pct.11 - Răspuns la reclamația scrisă privind datele măsurate/consumul de energie electrică recalculat			x
09.02.2024	60	LCJT	Urban	Anexa 4 pct.9 - Raspuns la reclamatii scrise privind calitatea curbei de tensiune			x
				Anexa 4 pct.10 - Răspuns la cererile/sesizările/reclamațiile sau solicitările primite cu privire la serviciul de distribuție, altele decât cele pentru care este prevăzut explicit un termen de răspuns în reglementările în vigoare			
09.02.2024	60	LCJT	Rural	Anexa 4 pct.10 - Răspuns la cererile/sesizările/reclamațiile sau solicitările primite cu privire la serviciul de distribuție, altele decât cele pentru care este prevăzut explicit un termen de răspuns în reglementările în vigoare			x
				Anexa 4 pct.10 - Răspuns la cererile/sesizările/reclamațiile sau solicitările primite cu privire la serviciul de distribuție, altele decât cele pentru care este prevăzut explicit un termen de răspuns în reglementările în vigoare			
09.02.2024	60	LCPTJ	Rural	Anexa 4 pct.10 - Răspuns la cererile/sesizările/reclamațiile sau solicitările primite cu privire la serviciul de distribuție, altele decât cele pentru care este prevăzut explicit un termen de răspuns în reglementările în vigoare			x
				Anexa 4 pct.10 - Răspuns la cererile/sesizările/reclamațiile sau solicitările primite cu privire la serviciul de distribuție, altele decât cele pentru care este prevăzut explicit un termen de răspuns în reglementările în vigoare			
09.02.2024	60	LCJT	Urban	Anexa 4 pct.10 - Răspuns la cererile/sesizările/reclamațiile sau solicitările primite cu privire la serviciul de distribuție, altele decât cele pentru care este prevăzut explicit un termen de răspuns în reglementările în vigoare			x
				Anexa 4 pct.10 - Răspuns la cererile/sesizările/reclamațiile sau solicitările primite cu privire la serviciul de distribuție, altele decât cele pentru care este prevăzut explicit un termen de răspuns în reglementările în vigoare			
09.02.2024	60	LCPTJ	Rural	Anexa 4 pct.10 - Răspuns la cererile/sesizările/reclamațiile sau solicitările primite cu privire la serviciul de distribuție, altele decât cele pentru care este prevăzut explicit un termen de răspuns în reglementările în vigoare			x
				Anexa 4 pct.11 - Răspuns la reclamația scrisă privind datele măsurate/consumul de energie electrică recalculat			x
12.02.2024	60	LCJT	Rural	Anexa 4 pct.11 - Răspuns la reclamația scrisă privind datele măsurate/consumul de energie electrică recalculat			x
12.02.2024	105	LCJT	Rural	Anexa 4 pct.11 - Răspuns la reclamația scrisă privind datele măsurate/consumul de energie electrică recalculat			x
12.02.2024	60	LCPTJ	Urban	Anexa 4 pct.11 - Răspuns la reclamația scrisă privind datele măsurate/consumul de energie electrică recalculat			x
12.02.2024	60	LCPTJ	Rural	Anexa 4 pct.11 - Răspuns la reclamația scrisă privind datele măsurate/consumul de energie electrică recalculat			x
12.02.2024	60	LCJT	Rural	Anexa 4 pct.9 - Raspuns la reclamatii scrise privind calitatea curbei de tensiune			x
				Anexa 4 pct.10 - Răspuns la cererile/sesizările/reclamațiile sau solicitările primite cu privire la serviciul de distribuție, altele decât cele pentru care este prevăzut explicit un termen de răspuns în reglementările în vigoare			
12.02.2024	60	LCJT	Urban	Anexa 4 pct.10 - Răspuns la cererile/sesizările/reclamațiile sau solicitările primite cu privire la serviciul de distribuție, altele decât cele pentru care este prevăzut explicit un termen de răspuns în reglementările în vigoare			x
				Anexa 4 pct.10 - Răspuns la cererile/sesizările/reclamațiile sau solicitările primite cu privire la serviciul de distribuție, altele decât cele pentru care este prevăzut explicit un termen de răspuns în reglementările în vigoare			
12.02.2024	60	LCJT	Urban	Anexa 4 pct.10 - Răspuns la cererile/sesizările/reclamațiile sau solicitările primite cu privire la serviciul de distribuție, altele decât cele pentru care este prevăzut explicit un termen de răspuns în reglementările în vigoare			x
				Anexa 4 pct.10 - Răspuns la cererile/sesizările/reclamațiile sau solicitările primite cu privire la serviciul de distribuție, altele decât cele pentru care este prevăzut explicit un termen de răspuns în reglementările în vigoare			
12.02.2024	60	LCJT	Urban	Anexa 4 pct.10 - Răspuns la cererile/sesizările/reclamațiile sau solicitările primite cu privire la serviciul de distribuție, altele decât cele pentru care este prevăzut explicit un termen de răspuns în reglementările în vigoare			x
				Anexa 4 pct.10 - Răspuns la cererile/sesizările/reclamațiile sau solicitările primite cu privire la serviciul de distribuție, altele decât cele pentru care este prevăzut explicit un termen de răspuns în reglementările în vigoare			
12.02.2024	60	LCJT	Urban	Anexa 4 pct.10 - Răspuns la cererile/sesizările/reclamațiile sau solicitările primite cu privire la serviciul de distribuție, altele decât cele pentru care este prevăzut explicit un termen de răspuns în reglementările în vigoare			x
				Anexa 4 pct.10 - Răspuns la cererile/sesizările/reclamațiile sau solicitările primite cu privire la serviciul de distribuție, altele decât cele pentru care este prevăzut explicit un termen de răspuns în reglementările în vigoare			
12.02.2024	60	LCJT	Urban	Anexa 4 pct.10 - Răspuns la cererile/sesizările/reclamațiile sau solicitările primite cu privire la serviciul de distribuție, altele decât cele pentru care este prevăzut explicit un termen de răspuns în reglementările în vigoare			x
				Anexa 4 pct.10 - Răspuns la cererile/sesizările/reclamațiile sau solicitările primite cu privire la serviciul de distribuție, altele decât cele pentru care este prevăzut explicit un termen de răspuns în reglementările în vigoare			
12.02.2024	60	LCJT	Urban	Anexa 4 pct.10 - Răspuns la cererile/sesizările/reclamațiile sau solicitările primite cu privire la serviciul de distribuție, altele decât cele pentru care este prevăzut explicit un termen de răspuns în reglementările în vigoare			x
				Anexa 4 pct.10 - Răspuns la cererile/sesizările/reclamațiile sau solicitările primite cu privire la serviciul de distribuție, altele decât cele pentru care este prevăzut explicit un termen de răspuns în reglementările în vigoare			
12.02.2024	60	LCJT	Urban	Anexa 4 pct.10 - Răspuns la cererile/sesizările/reclamațiile sau solicitările primite cu privire la serviciul de distribuție, altele decât cele pentru care este prevăzut explicit un termen de răspuns în reglementările în vigoare			x
				Anexa 4 pct.10 - Răspuns la cererile/sesizările/reclamațiile sau solicitările primite cu privire la serviciul de distribuție, altele decât cele pentru care este prevăzut explicit un termen de răspuns în reglementările în vigoare			
12.02.2024	60	LCJT	Urban	Anexa 4 pct.10 - Răspuns la cererile/sesizările/reclamațiile sau solicitările primite cu privire la serviciul de distribuție, altele decât cele pentru care este prevăzut explicit un termen de răspuns în reglementările în vigoare			x
				Anexa 4 pct.10 - Răspuns la cererile/sesizările/reclamațiile sau solicitările primite cu privire la serviciul de distribuție, altele decât cele pentru care este prevăzut explicit un termen de răspuns în reglementările în vigoare			
12.02.2024	60	LCJT	Urban	Anexa 4 pct.10 - Răspuns la cererile/sesizările/reclamațiile sau solicitările primite cu privire la serviciul de distribuție, altele decât cele pentru care este prevăzut explicit un termen de răspuns în reglementările în vigoare			x
				Anexa 4 pct.10 - Răspuns la cererile/sesizările/reclamațiile sau solicitările primite cu privire la serviciul de distribuție, altele decât cele pentru care este prevăzut explicit un termen de răspuns în reglementările în vigoare			
12.02.2024	60	LCJT	Urban	Anexa 4 pct.10 - Răspuns la cererile/sesizările/reclamațiile sau solicitările primite cu privire la serviciul de distribuție, altele decât cele pentru care este prevăzut explicit un termen de răspuns în reglementările în vigoare			x
				Anexa 4 pct.10 - Răspuns la cererile/sesizările/reclamațiile sau solicitările primite cu privire la serviciul de distribuție, altele decât cele pentru care este prevăzut explicit un termen de răspuns în reglementările în vigoare			
12.02.2024	60	LCJT	Urban	Anexa 4 pct.10 - Răspuns la cererile/sesizările/reclamațiile sau solicitările primite cu privire la serviciul de distribuție, altele decât cele pentru care este prevăzut explicit un termen de răspuns în reglementările în vigoare			x
				Anexa 4 pct.10 - Răspuns la cererile/sesizările/reclamațiile sau solicitările primite cu privire la serviciul de distribuție, altele decât cele pentru care este prevăzut explicit un termen de răspuns în reglementările în vigoare			
12.02.2024	60	LCJT	Urban	Anexa 4 pct.10 - Răspuns la cererile/sesizările/reclamațiile sau solicitările primite cu privire la serviciul de distribuție, altele decât cele pentru care este prevăzut explicit un termen de răspuns în reglementările în vigoare			x
				Anexa 4 pct.10 - Răspuns la cererile/sesizările/reclamațiile sau solicitările primite cu privire la serviciul de distribuție, altele decât cele pentru care este prevăzut explicit un termen de răspuns în reglementările în vigoare			
12.02.2024	60	LCJT	Urban	Anexa 4 pct.10 - Răspuns la cererile/sesizările/reclamațiile sau solicitările primite cu privire la serviciul de distribuție, altele decât cele pentru care este prevăzut explicit un termen de răspuns în reglementările în vigoare			x
				Anexa 4 pct.10 - Răspuns la cererile/sesizările/reclamațiile sau solicitările primite cu privire la serviciul de distribuție, altele decât cele pentru care este prevăzut explicit un termen de răspuns în reglementările în vigoare			
12.02.2024	60	LCJT	Urban	Anexa 4 pct.10 - Răspuns la cererile/sesizările/reclamațiile sau solicitările primite cu privire la serviciul de distribuție, altele decât cele pentru care este prevăzut explicit un termen de răspuns în reglementările în vigoare			x
				Anexa 4 pct.10 - Răspuns la cererile/sesizările/reclamațiile sau solicitările primite cu privire la serviciul de distribuție, altele decât cele pentru care este prevăzut explicit un termen de răspuns în reglementările în vigoare			
12.02.2024	60	LCJT	Urban	Anexa 4 pct.10 - Răspuns la cererile/sesizările/reclamațiile sau solicitările primite cu privire la serviciul de distribuție, altele decât cele pentru care este prevăzut explicit un termen de răspuns în reglementările în vigoare			x
				Anexa 4 pct.10 - Răspuns la cererile/sesizările/reclamațiile sau solicitările primite cu privire la serviciul de distribuție, altele decât cele pentru care este prevăzut explicit un termen de răspuns în reglementările în vigoare			
12.02.2024	60	LCJT	Urban	Anexa 4 pct.10 - Răspuns la cererile/sesizările/reclamațiile sau solicitările primite cu privire la serviciul de distribuție, altele decât cele pentru care este prevăzut explicit un termen de răspuns în reglementările în vigoare			x
				Anexa 4 pct.10 - Răspuns la cererile/sesizările/reclamațiile sau solicitările primite cu privire la serviciul de distribuție, altele decât cele pentru care este prevăzut explicit un termen de răspuns în reglementările în vigoare			
12.02.2024	60	LCJT	Urban	Anexa 4 pct.10 - Răspuns la cererile/sesizările/reclamațiile sau solicitările primite cu privire la serviciul de distribuție, altele decât cele pentru care este prevăzut explicit un termen de răspuns în reglementările în vigoare			x
				Anexa 4 pct.10 - Răspuns la cererile/sesizările/reclamațiile sau solicitările primite cu privire la serviciul de distribuție, altele decât cele pentru care este prevăzut explicit un termen de răspuns în reglementările în vigoare			
12.02.2024	60	LCJT	Urban	Anexa 4 pct.10 - Răspuns la cererile/sesizările/reclamațiile sau solicitările primite cu privire la serviciul de distribuție, altele decât cele pentru care este prevăzut explicit un termen de răspuns în reglementările în vigoare			x
				Anexa 4 pct.10 - Răspuns la cererile/sesizările/reclamațiile sau solicitările primite cu privire la serviciul de distribuție, altele decât cele pentru care este prevăzut explicit un termen de răspuns în reglementările în vigoare			
12.02.2024	60	LCJT	Urban	Anexa 4 pct.10 - Răspuns la cererile/sesizările/reclamațiile sau solicitările primite cu privire la serviciul de distribuție, altele decât cele pentru care este prevăzut explicit un termen de răspuns în reglementările în vigoare			x
				Anexa 4 pct.10 - Răspuns la cererile/sesizările/reclamațiile sau solicitările primite cu privire la serviciul de distribuție, altele decât cele pentru care este prevăzut explicit un termen de răspuns în reglementările în vigoare			
12.02.2024	60	LCJT	Urban	Anexa 4 pct.10 - Răspuns la cererile/sesizările/reclamațiile sau solicitările primite cu privire la serviciul de distribuție, altele decât cele pentru care este prevăzut explicit un termen de răspuns în reglementările în vigoare			x
				Anexa 4 pct.10 - Răspuns la cererile/sesizările/reclamațiile sau solicitările primite cu privire la serviciul de distribuție, altele decât cele pentru care este prevăzut explicit un termen de răspuns în reglementările în vigoare			
12.02.2024	60	LCJT	Urban	Anexa 4 pct.10 - Răspuns la cererile/sesizările/reclamațiile sau solicitările primite cu privire la serviciul de distribuție, altele decât cele pentru care este prevăzut explicit un termen de răspuns în reglementările în vigoare			x
				Anexa 4 pct.10 - Răspuns la cererile/sesizările/reclamațiile sau solicitările primite cu privire la serviciul de distribuție, altele decât cele pentru care este prevăzut explicit un termen de răspuns în reglementările în vigoare			
12.02.2024	60	LCJT	Urban	Anexa 4 pct.10 - Răspuns la cererile/sesizările/reclamațiile sau solicitările primite cu privire la serviciul de distribuție, altele decât cele pentru care este prevăzut explicit un termen de răspuns în reglementările în vigoare			x
				Anexa 4 pct.10 - Răspuns la cererile/sesizările/reclamațiile sau solicitările primite cu privire la serviciul de distribuție, altele decât cele pentru care este prevăzut explicit un termen de răspuns în reglementările în vigoare			
12.02.2024	60	LCJT	Urban	Anexa 4 pct.10 - Răspuns la cererile/sesizările/reclamațiile sau solicitările primite cu privire la serviciul de distribuție, altele decât cele pentru care este prevăzut explicit un termen de răspuns în reglementările în vigoare			x
				Anexa 4 pct.10 - Răspuns la cererile/sesizările/reclamațiile sau solicitările primite cu privire la serviciul de distribuție, altele decât cele pentru care este prevăzut explicit un termen de răspuns în reglementările în vigoare			
12.02.2024	60	LCJT	Urban	Anexa 4 pct.10 - Răspuns la cererile/sesizările/reclamațiile sau solicitările primite cu privire la serviciul de distribuție, altele decât cele pentru care este prevăzut explicit un termen de răspuns în reglementările în vigoare			x
				Anexa 4 pct.10 - Răspuns la cererile/sesizările/reclamațiile sau solicitările primite cu privire la serviciul de distribuție, altele decât cele pentru care este prevăzut explicit un termen de răspuns în reglementările în vigoare			
12.02.2024	60	LCJT	Urban	Anexa 4 pct.10 - Răspuns la cererile/sesizările/reclamațiile sau solicitările primite cu privire la serviciul de distribuție, altele decât cele pentru care este prevăzut explicit un termen de răspuns în reglementările în vigoare			x
				Anexa 4 pct.10 - Răspuns la cererile/sesizările/reclamațiile sau solicitările primite cu privire la serviciul de distribuție, altele decât cele pentru care este prevăzut explicit un termen de răspuns în reglementările în vigoare			
12.02.2024	60	LCJT	Urban	Anexa 4 pct.10 - Răspuns la cererile/sesizările/reclamațiile sau solicitările primite cu privire la serviciul de distribuție, altele decât cele pentru care este prevăzut explicit un termen de răspuns în reglementările în vigoare			x
				Anexa 4 pct.10 - Răspuns la cererile/sesizările/reclamațiile sau solicitările primite cu privire la serviciul de distribuție, altele decât cele pentru care este prevăzut explicit un termen de răspuns în reglementările în vigoare			
12.02.2024	60	LCJT	Urban	Anexa 4 pct.10 - Răspuns la cererile/sesizările/reclamațiile sau solicitările primite cu privire la serviciul de distribuție, altele decât cele pentru care este prevăzut explicit un termen de răspuns în reglementările în vigoare			x
				Anexa 4 pct.10 - Răspuns la cererile/sesizările/reclamațiile sau solicitările primite cu privire la serviciul de distribuție, altele decât cele pentru care este prevăzut explicit un termen de răspuns în reglementările în vigoare			
12.02.2024	60	LCJT	Urban	Anexa 4 pct.10 - Răspuns la cererile/sesizările/reclamațiile sau solicitările primite cu privire la serviciul de distribuție, altele decât cele pentru care este prevăzut explicit un termen de răspuns în reglementările în vigoare			x
				Anexa 4 pct.10 - Răspuns la cererile/sesizările/reclamațiile sau solicitările primite cu privire la serviciul de distribuție, altele decât cele pentru care este prevăzut explicit un termen de răspuns în reglementările în vigoare			
12.02.2024	60	LCJT	Urban	Anexa 4 pct.10 - Răspuns la cererile/sesizările/reclamațiile sau solicitările primite cu privire la serviciul de distribuție, altele decât cele pentru care este prevăzut explicit un termen de răspuns în reglementările în vigoare			x
				Anexa 4 pct.10 - Răspuns la cererile/sesizările/reclamațiile sau solicitările primite cu privire la serviciul de distribuție, altele decât cele pentru care este prevăzut explicit un termen de răspuns în reglementările în vigoare			
12.02.2024	60	LCJT	Urban	Anexa 4 pct.10 - Răspuns la cererile/sesizările/reclamațiile sau solicitările primite cu privire la serviciul de distribuție, altele decât cele pentru care este prevăzut explicit un termen de răspuns în reglementările în vigoare			x
				Anexa 4 pct.10 - Răspuns la cererile/sesizările/reclamațiile sau solicitările primite cu privire la serviciul de distribuție, altele decât cele pentru care este prevăzut explicit un termen de răspuns în reglementările în vigoare			
12.02.2024	60	LCJT	Urban	Anexa 4 pct.10 - Răspuns la cererile/sesizările/reclamațiile sau solicitările primite cu privire la serviciul de distribuție, altele decât cele pentru care este prevăzut explicit un termen de răspuns în reglementările în vigoare			x
				Anexa 4 pct.10 - Răspuns la cererile/sesizările/reclamațiile sau solicitările primite cu privire la serviciul de distribuție, altele decât cele pentru care este prevăzut explicit un termen de răspuns în reglementările în vigoare			
12.02.2024	60	LCJT	Urban	Anexa 4 pct.10 - Răspuns la cererile/sesizările/reclamațiile sau solicitările primite cu privire la serviciul de distribuție, altele decât cele pentru care este prevăzut explicit un termen de răspuns în reglementările în vigoare			x
				Anexa 4 pct.10 - Răspuns la cererile/sesizările/reclamațiile sau solicitările primite cu privire la serviciul de distribuție, altele decât cele pentru care este prevăzut explicit un termen de răspuns în reglementările în vigoare			
12.02.2024	60	LCJT	Urban	Anexa 4 pct.10 - Răspuns la cererile/sesizările/reclamațiile sau solicitările primite cu privire la serviciul de distribuție, altele decât cele pentru care este prevăzut explicit un termen de răspuns în reglementările în vigoare			x
				Anexa 4 pct.10 - Răspuns la cererile/sesizările/reclamațiile sau solicitările primite cu privire la serviciul de distribuție, altele decât cele pentru care este prevăzut explicit un termen de răspuns în reglementările în vigoare			
12.02.2024	60	LCJT	Urban	Anexa 4 pct.10 - Răspuns la cererile/sesizările/reclamațiile sau solicitările primite cu privire la serviciul de distribuție, altele decât cele pentru care este prevăzut explicit un termen de răspuns în reglementările în vigoare			x
				Anexa 4 pct.10 - Răspuns la cererile/sesizările/reclamațiile sau solicitările primite cu privire la serviciul de distribuție, altele decât cele pentru care este prevăzut explicit un termen de răspuns în reglementările în vigoare			
12.02.2024	60	LCJT	Urban	Anexa 4 pct.10 - Răspuns la cererile/sesizările/reclamațiile sau solicitările primite cu privire la serviciul de distribuție, altele decât cele pentru care este prevăzut explicit un termen de răspuns în reglementările în vigoare			x
				Anexa 4 pct.10 - Răspuns la cererile/sesizările/reclamațiile sau solicitările primite cu privire la serviciul de distribuție, altele decât cele pentru care este prevăzut explicit un termen de răspuns în reglementările în vigoare			
12.02.2024	60	LCJT	Urban	Anexa 4 pct.10 - Răspuns la cererile/sesizările/reclamațiile sau solicitările primite cu privire la serviciul de distribuție, altele decât cele pentru care este prevăzut explicit un termen de răspuns în reglementările în vigoare			x
				Anexa 4 pct.10 - Răspuns la cererile/sesizările/reclamațiile sau solicitările primite cu privire la serviciul de distribuție, altele decât cele pentru care este prevăzut explicit un termen de răspuns în reglementările în vigoare			
12.02.2024	60	LCJT	Urban	Anexa 4 pct.10 - Răspuns la cererile/sesizările/reclamațiile sau solicitările primite cu privire la serviciul de distribuție, altele decât cele pentru care este prevăzut explicit un termen de răspuns în reglementările în vigoare			x
				Anexa 4 pct.10 - Răspuns la cererile/sesizările/reclamațiile sau solicitările primite cu privire la serviciul de distribuție, altele decât cele pentru care este prevăzut explicit un termen de răspuns în reglementările în vigoare			
12.02.2024	60	LCJT	Urban	Anexa 4 pct.10 - Răspuns la cererile/sesizările/reclamațiile sau solicitările primite cu privire la serviciul de distribuție, altele decât cele pentru care este prevăzut			

2/463

3/463

4/463

5/463

6/463

7/463

8/463

9/463

10/463

11/463

12/463

13/463

14/463

15/463

16/463

17/463

18/463

19/463

20/463

[illegible]

22/463

23/463

24/463

25/463

26/463

[illegible]

28/463

29/463

[illegible]

[illegible]

32/463

33/463

[illegible]

35/463

[illegible]

39/463

40/463

[illegible]

42/463

[illegible]

44/463

45/463

46/463

[illegible]

48/463

[illegible]

51/463

52/463

53/463

[illegible]

[illegible]

[illegible]

57/463

[illegible]

[illegible]

[illegible]

61/463

62/463

[illegible]

64/463

65/463

66/463

67/463

68/463

69/463

70/463

71/463

72/463

73/463

74/463

75/463

[illegible]

[illegible]

78/463

[illegible]

[illegible]

81/463

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

88/463

89/463

90/463

91/463

92/463

93/463

94/463

95/463

96/463

[illegible]

98/463

99/463

[illegible]

101/463

102/463

[illegible]

104/463

[illegible]

106/463

[illegible]

[illegible]

109/463

110/463

[illegible]

112/463

113/463

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

119/463

[illegible]

[illegible]

122/463

[illegible]

124/463

126/463

127/463

128/463

129/463

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

134/463

135/463

[illegible]

137/463

138/463

[illegible]

140/463

[illegible]

142/463

143/463

144/463

[illegible]

146/463

147/463

148/463

149/463

[illegible]

151/463

152/463

[illegible]

[illegible]

155/463

156/463

157/463

[illegible]

159/463

[illegible]

161/463

162/463

[illegible]

[illegible]

165/463

[illegible]

167/463

[illegible]

169/463

[illegible]

171/463

172/463

[illegible]

175/463

176/463

177/463

178/463

179/463

180/463

[illegible]

182/463

183/463

[illegible]

185/463

186/463

187/463

[illegible]

[illegible]

[illegible]

191/463

192/463

[illegible]

194/463

195/463

197/463

198/463

199/463

[illegible]

[illegible]

202/463

[illegible]

204/463

205/463

206/463

[illegible]

208/463

209/463

[illegible]

211/463

212/463

213/463

[illegible]

[illegible]

216/463

217/463

[illegible]

219/463

220/463

[illegible]

[illegible]

223/463

224/463

225/463

[illegible]

227/463

[illegible]

229/463

230/463

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

237/463

238/463

[illegible]

240/463

241/463

242/463

[illegible]

[illegible]

245/463

246/463

247/463

248/463

249/463

250/463

251/463

252/463

253/463

254/463

255/463

256/463

257/463

258/463

259/463

260/463

261/463

[illegible]

263/463

264/463

265/463

266/463

267/463

268/463

269/463

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

274/463

[illegible]

276/463

[illegible]

[illegible]

279/463

280/463

[illegible]

[illegible]

[illegible]

284/463

[illegible]

286/463

[illegible]

288/463

289/463

290/463

291/463

292/463

294/463

295/463

[illegible]

297/463

[illegible]

[illegible]

300/463

[illegible]

303/463

305/463

[illegible]

307/463

308/463

309/463

310/463

311/463

312/463

[illegible]

314/463

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

319/463

320/463

[illegible]

322/463

323/463

324/463

325/463

[illegible]

327/463

[illegible]

329/463

330/463

331/463

[illegible]

[illegible]

334/463

335/463

[illegible]

337/463

[illegible]

339/463

340/463

341/463

[illegible]

[illegible]

344/463

345/463

346/463

347/463

348/463

349/463

350/463

351/463

352/463

353/463

354/463

355/463

356/463

357/463

358/463

359/463

361/463

362/463

363/463

[illegible]

365/463

366/463

367/463

368/463

369/463

370/463

371/463

372/463

373/463

374/463

375/463

376/463

377/463

378/463

379/463

[illegible]

381/463

382/463

[illegible]

384/463

385/463

386/463

387/463

388/463

389/463

390/463

391/463

392/463

393/463

394/463

395/463

396/463

397/463

398/463

399/463

400/463

401/463

402/463

403/463

404/463

405/463

406/463

407/463

[illegible]

[illegible]

410/463

[illegible]

412/463

413/463

414/463

[illegible]

[illegible]

417/463

[illegible]

[illegible]

420/463

421/463

422/463

423/463

424/463

425/463

426/463

427/463

[illegible]

[illegible]

430/463

[illegible]

[illegible]

433/463

434/463

435/463

436/463

437/463

[illegible]

439/463

440/463

[illegible]

[illegible]

443/463

444/463

445/463

[illegible]

447/463

448/463

[illegible]

450/463

451/463

452/463

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

457/463

[illegible]

[illegible]

460/463

461/463

[illegible]

DEER - zona Transilvania SUD

Anexa 8

Tabelul nr. A1 - Linii electrice de distribuție

Nr. crt.	Categorie	2023			2024		
		LEA (km traseu)	LES (km traseu)	Total (km traseu)	LEA (km traseu)	LES (km traseu)	Total (km traseu)
1	IT (110 kV)	3150	63	3213	3150	66	3215
2	MT	10530	3791	14321	10538	3891	14429
3	JT	14805	6405	21210	14793	6600	21393
4	Bransamente	17596	3199	20795	17650	3329	20979

Diferentele la volumul de instalatii fata de anul 2023 se datoreaza punerilor in functie in cursul anului 2024 si a casarilor pentru aceeasi perioada

Manager Departament Strategie Rețea
Daniela ȘELȚER

Serv Monitorizare Rețea
Hadrian BOGARIU

DEER - zona Transilvania SUD

Anexa 8

Tabelul nr. A2 - Stații electrice, posturi de transformare și puncte de alimentare

Nr. crt.	Categorie	2023		2024	
		Cantitate (buc.)	S total (MVA)	Cantitate (buc.)	S total (MVA)
1	Stații electrice (de conexiune/transformare) 110 kV	101	4161	102	4186
2	Stații electrice (de conexiune/transformare) sub 110 kV	4	6	4	6
3	Posturi de transformare	9505	2693	9600	2734
4	Puncte de alimentare	297	32	307	33

Diferențele la volumul de instalații față de anul 2023 se datorează punerilor în funcție în cursul anului 2024 și a casarilor pentru aceeași perioadă

Manager Departament Strategie Rețea
Daniela ȘELȚER

Serv Monitorizare Rețea
Hadrian BOGARIU

DEER - zona Transilvania SUD

Anexa 8

Tabelul nr. B1 - Linii electrice de distribuție

2024

Nr. crt.	Categorie	Total LEA + LES (km traseu)	PIF	Lungime LEA (km traseu)	Lungime LES (km traseu)	Total LEA + LES (km traseu)
1	IT (110 kV)	3215	înainte de 1960	466	0	466
			1960-1979	1977	0	1977
			1980-1999	683	0	683
			2000-2019	23	46	68
			2020- 2024	1	20	21
2	MT	14429	înainte de 1960	3664	724	4387
			1960-1979	4295	906	5201
			1980-1999	1488	855	2344
			2000-2019	1031	1014	2045
			2020- 2024	59	393	452
3	JT	21393	înainte de 1960	2233	949	3182
			1960-1979	7084	2101	9185
			1980-1999	2980	918	3898
			2000-2019	2402	1929	4331
			2020- 2024	94	703	797
4	Branșamente	20979	înainte de 1960	2947	559	3506
			1960-1979	8214	897	9111
			1980-1999	3805	487	4292
			2000-2019	2395	860	3256
			2020- 2024	288	526	814

Manager Departament Strategie Rețea
Daniela ȘELȚER

Serv Monitorizare Rețea
Hadrian BOGARIU

DEER - zona Transilvania SUD**Anexa 8****Tabelul nr. B2 - Stații electrice, posturi de transformare și puncte de alimentare**

2024

Nr. crt.	Categorie	Cantitate (buc.)	An PIF	Cantitate (buc.)
1	Stații electrice (de conexiune/transformare) 110 kV	102	înainte de 1960	8
			1960-1979	61
			1980-1999	19
			2000-2019	13
			2020- 2024	1
2	Stații electrice (de conexiune/transformare) sub 110 kV	4	înainte de 1960	0
			1960-1979	1
			1980-1999	1
			2000-2019	2
			2020- 2024	0
3	Posturi de transformare	9600	înainte de 1960	759
			1960-1979	2891
			1980-1999	1829
			2000-2019	3503
			2020- 2024	618
4	Puncte de alimentare	307	înainte de 1960	14
			1960-1979	50
			1980-1999	61
			2000-2019	140
			2020- 2024	42

Manager Departament Strategie Rețea
Daniela ȘELȚER

Serv Monitorizare Rețea
Hadrian BOGARIU

DEER - zona Transilvania SUD

Anexa 8

Tabelul nr. C1 - Linii electrice de distribuție

Categorii		2024		
		Lungime linii total (km traseu)	Lungime linii retehnologizate (km traseu)	Lungime linii noi (km traseu)
IT	LEA	3150	0	0
	LES	66	0	2
MT	LEA	10538	10	11
	LES	3891	33	103
JT (excl. branș.)	LEA	14793	96	10
	LES	6600	0	195

Manager Departament Strategie Rețea
Daniela ȘELȚER

Serv Monitorizare Rețea
Hadrian BOGARIU

DEER - zona Transilvania SUD

Anexa 8

Tabelul nr. C2 - Stații electrice, posturi de transformare și puncte de alimentare

Categorie	2024		
	Total capacități energetice (buc.)	Capacități energetice retehnologizate (buc.)	Capacități energetice noi realizate (buc.)
Stații electrice (de conexiune/transformare) 110 kV	102	2	1
Stații electrice (de conexiune/transformare) sub 110 kV	4	0	0
Posturi de transformare	9600	200	120
Puncte de alimentare	307	0	10

Manager Departament Strategie Rețea
Daniela ȘELȚER

Serv Monitorizare Rețea
Hadrian BOGARIU

DEER - zona Transilvania SUD

Anexa 8

Tabelul nr. D2 - Localizare incidente deosebite înregistrate în anul 2024

	Alba	Brasov	Covasna	Harghita	Mures	Sibiu	Total OD
Incidente deosebite	1	2	2	2	5	6	18
Utilizatori afectați cumulat	11575	33724	15065	15169	79096	45079	199708
Putere întreruptă cumulat [MW]	4	7	4	5	21	12	53
Energie nelivrată cumulat [MWh]	0	2	2	1	9	3	17

Manager Departament Strategie Rețea
Daniela ȘELȚER

Serv Monitorizare Rețea
Hadrian BOGARIU

DEER - zona Transilvania SUD
Anexa 8
Tabelul nr. D.3 - Cauze incidente deosebite înregistrate în anul 2024

Cauze interne OD		Cauze externe OD			Cauze neidentificate
Defecte interne în instalații	Vegetația crescută în culoar LEA	Fenomene meteo defavorabile	Acțiuni externe (terți/alți OR/animale)	Altele (alți utilizatori,OTS)	
13	0	0	4	1	0

Manager Departament Strategie Rețea
Daniela ȘELȚER

Serv Monitorizare Rețea
Hadrian BOGARIU

Zona Transilvania SUD

Tabel 4 - Principali parametri tehnici de calitate a energiei electrice raportati anual - zona Transilvania Sud 2024

PARAMETRII TEHNICI DE CALITATE	Stația 1		Stația 2		Stația 3		Stația 4		Stația 5		Stația 6		Stația 7		Stația 8	
	Statia 110/20kV Blaj		Statia 110/20kV Teius		Statia 110/6kV Petresti		Statia 110/20kV Ocna Mures		Statia 110/6kV Aiud		Statia 110/20/6 kV Zizin		Statia 110/6 kV IABv		Statia 110/20 kV Poiana	
Numarul de intreruperi tranzitorii	1		0		0		2		1		1		1		1	
Numarul de intreruperi scurte	1		2		5		5		1		0		0		1	
Numarul de intreruperi lungi	0		3		0		2		1		1		2		2	
Frecventa medie [Hz]	50		50		50		50		50.0000		50		50		50	
Tensiunea medie [kV]	21.1931		21.0841		6.2447		21.1664		21.0725		6.2502		6.264		21.4079	
Depasiri ale limitelor normale pentru variatiile rapide de tensiunii (nr anual)	0		0		0		0		0		0		0		0	
Depasirea valorii normale de flicker pe termen lung (, nr saptamani)	0/52		0/52		0/52		2/52		0/52		0/52		0/52		1/52	
	nr.saptamani depasite/nr.saptamani monitorizate		nr.saptamani depasite/nr.saptamani monitorizate		nr.saptamani depasite/nr.saptamani monitorizate		nr.saptamani depasite/nr.saptamani monitorizate		nr.saptamani depasite/nr.saptamani monitorizate		nr.saptamani depasite/nr.saptamani monitorizate		nr.saptamani depasite/nr.saptamani monitorizate		nr.saptamani depasite/nr.saptamani monitorizate	
Depasiri ale limitelor normale de variatie a tensiunii (valoare %, nr saptamani)	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52
Depasirea valorii maxime a armonicii a 2-a (valoare %, nr saptamani)	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52
Depasirea valorii maxime a armonicii a 3-a (valoare %, nr saptamani)	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52
Depasirea valorii maxime a armonicii a 5-a (valoare %, nr saptamani)	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52
Depasirea valorii maxime a armonicii a 7-a (valoare %, nr saptamani)	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52
Depasirea valorii maxime a armonicii a 9-a (valoare %, nr saptamani)	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52
Depasirea valorii maxime a armonicii a 11-a (valoare %, nr saptamani)	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52
Depasirea valorii maxime a armonicii a 13-a (valoare %, nr saptamani)	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52
Depasirea valorii maxime a armonicii a 15-a (valoare %, nr saptamani)	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0.03	5/52	0.06	22/52	0	0/52
Depasirea valorii maxime a armonicii a 17-a (valoare %, nr saptamani)	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52
Depasirea valorii maxime a armonicii a 19-a (valoare %, nr saptamani)	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52
Depasirea valorii maxime a armonicii a 21-a (valoare %, nr saptamani)	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52
Depasirea valorii maxime a armonicii a 23-a (valoare %, nr saptamani)	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52
Depasirea valorii maxime a armonicii a 25-a (valoare %, nr saptamani)	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52
Depasirea factorului de distorsiune armonica (valoare %, nr saptamani)	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52
Depasirea factorului de nesimetrie de secventa negativa (valoare %, nr saptamani)	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52

Stația 9		Stația 10		Stația 11		Stația 12		Stația 13		Stația 14		Stația 15		Stația 16		Stația 17		Stația 18		Stația 19		Stația 20		Stația 21	
Statia 110/6 kV Metrom		Statia 110/20 kV F.S. Rasnov		Statia 110/20/6 kV Brasov Centru		Statia 110/20/6 kV Bartolomeu		Statia 110/20 kV Hoghiz		Statia 110/6 kV Hidromecanica		Statia 110/20/6 kV Tractorul		Statia 110/20/6 kV ICA Ghimbav		Statia 110/20 kV Codlea		Statia 110/20 kV Cristian		Statia 110/20 kV Ghimbav		Statia 110/20 kV Predael		Statia 110/20 kV Săcele	
2		3		1		1		2		0		0		1		1		1		2		2		2	
3		0		0		0		0		0		1		0		1		0		0		0		0	
9		1		1		1		1		1		0		2		3		1		2		1		1	
50		50		50		50		50		50		50		50		50		50		50		50		50	
6.2817		21.0897		6.38373		21.351		21.1584		6.32217		21.2825		6.3319		21.094		21.3406		21.8988		21.4206		21.04	
0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
0/52		0/52		0/52		0/52		0/52		0/52		0/52		0/52		0/52		0/52		2/52		1/52		0/52	
nr.saptamani depasite/nr.saptamani monitorizate		nr.saptamani depasite/nr.saptamani monitorizate		nr.saptamani depasite/nr.saptamani monitorizate		nr.saptamani depasite/nr.saptamani monitorizate		nr.saptamani depasite/nr.saptamani monitorizate		nr.saptamani depasite/nr.saptamani monitorizate		nr.saptamani depasite/nr.saptamani monitorizate		nr.saptamani depasite/nr.saptamani monitorizate		nr.saptamani depasite/nr.saptamani monitorizate		nr.saptamani depasite/nr.saptamani monitorizate		nr.saptamani depasite/nr.saptamani monitorizate		nr.saptamani depasite/nr.saptamani monitorizate		nr.saptamani depasite/nr.saptamani monitorizate	
0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52
0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52
0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52
0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52
0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52
0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52
0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52
0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52
0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52
0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52
0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52
0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52
0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52
0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52
0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52
0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52
0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52
0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52
0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52
0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52
0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52
0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52
0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52
0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52
0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52
0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52
0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52
0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52
0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52
0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52
0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52
0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52
0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52
0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52
0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52
0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52
0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52
0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52
0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52
0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52
0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52
0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52
0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52
0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52
0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52
0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52
0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52
0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52
0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52
0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52
0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52
0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52
0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0

21	Stația 22		Stația 23		Stația 24		Stația 25		Stația 26		Stația 27		Stația 28		Stația 29		Stația 30		Stația 31		Stația 32		Stația 33	
0/20 kV ale	Statia 110/20/6 kV Rulmentul		Statia 110/6 kV Astra		Statia 110/20 kV Stupini		Statia 110/20 kV Racadau		Statia 110/20/6 kV Fagaras		Statia 110/20 kV Ucea		Statia 110/20/6 kV Tohan		Statia 110/20 kV Harman		Statia 20 kV Bod		Statia 110/20 kV Campu Frumos		Statia 110/20 kV Statia Sfantu Gheorghe		Statia 110/20 kV Tg. Secuiesc	
	0		5		0		1		2		0		2		2		1		2		2		0	
	1		2		1		1		0		0		0		0		1		0		0		0	
	1		3		0		1		2		1		5		3		5		5		1		1	
0	50		50		50		50		50		50		50		50		50		50.00		50.00		50.00	
432	6.3133		6.2509		21.1284		21.3396		20.9487		20.9838		21.1021		20.9323		21.0604		20848.49		20978.64		21035.44	
	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
2	0/52		0/52		3/52		0/52		2/52		0/52		0/52		0/52		4/52		3/52		2/52		0/52	
amani saptamani rizate	nr.saptamani deposite/nr.saptamani monitorizate		nr.saptamani deposite/nr.saptamani monitorizate		nr.saptamani deposite/nr.saptamani monitorizate		nr.saptamani deposite/nr.saptamani monitorizate		nr.saptamani deposite/nr.saptamani monitorizate		nr.saptamani deposite/nr.saptamani monitorizate		nr.saptamani deposite/nr.saptamani monitorizate		nr.saptamani deposite/nr.saptamani monitorizate		nr.saptamani deposite/nr.saptamani monitorizate		nr.saptamani deposite/nr.saptamani monitorizate		nr.saptamani deposite/nr.saptamani monitorizate		nr.saptamani deposite/nr.saptamani monitorizate	
0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52
0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52
0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52
0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52
0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52
0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52
0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52
0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52
0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52
0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52
0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52
0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52
0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52
0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52

Stația 34		Stația 35		Stația 36		Stația 37		Stația 38		Stația 39		Stația 40		Stația 41		Stația 42		Stația 43		Stația 44		Stația 45	
Statia 110/20 kV Valea Crisului		Statia 110/20 kV Întorsura Buzăului		Statia 110/20 kV Covasna		Statia 110/20/6 kV Capeni		Statia 110/20 kV Miercurea Ciuc		Statia 110/20 kV Fagul		Statia 110/20 kV Odorhei		Statia 110/20 kV Tabara		Statia 110/20 kV Tractorul		Statia 110/20 kV Borsec		Statia 110/20 kV Oltul		Statia 110/20 kV Vlahita	
0		2		0		7		0		0		1		0		0		0		0		5	
0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		1	
3		1		3		11		0		0		0		2		0		0		1		6	
50.00		50.00		50.00		50		50.0000		50		50		50		50		50		50		50	
20959.60		21003.80		20880.51		21261.65		20.8429		20.8361		21.0231		20.9079		20.9058		20.9456		20.8286		20.8978	
0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
0/52		0/52		1/52		0/52		2/52		1/52		0/52		0/52		4/52		0/52		0/52		0/52	
nr.saptamani depasite/nr.saptamani monitorizate		nr.saptamani depasite/nr.saptamani monitorizate		nr.saptamani depasite/nr.saptamani monitorizate		nr.saptamani depasite/nr.saptamani monitorizate		nr.saptamani depasite/nr.saptamani monitorizate		nr.saptamani depasite/nr.saptamani monitorizate		nr.saptamani depasite/nr.saptamani monitorizate		nr.saptamani depasite/nr.saptamani monitorizate		nr.saptamani depasite/nr.saptamani monitorizate		nr.saptamani depasite/nr.saptamani monitorizate		nr.saptamani depasite/nr.saptamani monitorizate		nr.saptamani depasite/nr.saptamani monitorizate	
0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52
0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52
0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52
0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52
0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52
0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52
0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52
0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52
0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52
0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52
0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52
0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52
0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52
0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52
0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52
0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52
0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52
0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52
0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52
0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52
0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52
0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52
0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52
0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52
0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52
0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52
0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52
0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52
0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52
0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52
0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52
0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52
0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52
0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52
0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52
0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52
0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52
0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52
0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52
0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52
0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52
0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52
0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52
0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52
0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52
0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52
0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52
0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52
0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52
0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52
0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52
0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52
0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52
0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52
0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52
0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52
0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52
0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52
0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0															

Stația 46		Stația 47		Stația 48		Stația 49		Stația 50		Stația 51		Stația 52		Stația 53		Stația 54		Stația 55	
Statia 110/20 kV Reghin		Statia 110/20 kV Ludus		Statia 110/20 kV Sighisoara		Statia 110/20 kV Tg Mures		Statia 110/20 kV Mureseni		Statia 110/20 kV Cisnadie		Statia 110/20 kV Sibiu Nord		Statia 110/20 kV Marsa		Statia 110/20kV Agnita		Statia 110/20 kV Dumbrava	
5		2		5		0		4		6		0		5		2		1	
2		0		4		2		1		3		2		0		1		2	
6		5		3		8		2		1		1		0		3		2	
50		50		50		50		50		50		50		50		50		50	
20.9046		21.0785		20.9367		20.7481		20.9317		20.8576		20.4431		20.8900		20.8035		20.6062	
0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
0/52		0/52		1/52		2/52		0/52		3/52		0/52		0/52		1/52		0/52	
nr.saptamani depasite/nr.saptamani monitorizate		nr.saptamani depasite/nr.saptamani monitorizate		nr.saptamani depasite/nr.saptamani monitorizate		nr.saptamani depasite/nr.saptamani monitorizate		nr.saptamani depasite/nr.saptamani monitorizate		nr.saptamani depasite/nr.saptamani monitorizate		nr.saptamani depasite/nr.saptamani monitorizate		nr.saptamani depasite/nr.saptamani monitorizate		nr.saptamani depasite/nr.saptamani monitorizate		nr.saptamani depasite/nr.saptamani monitorizate	
0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52	0	0/52
0.00	0/52	0.00	0/52	0.00	0/52	0.00	0/52	0.00	0/52	0.00	0/52	0.00	0/52	0.00	0/52	0.00	0/52	0.00	0/52
0.00	0/52	0.00	0/52	0.00	0/52	0.00	0/52	0.00	0/52	0.00	0/52	0.00	0/52	0.00	0/52	0.00	0/52	0.00	0/52
0.00	0/52	0.00	0/52	0.00	0/52	0.00	0/52	0.00	0/52	0.00	0/52	0.00	0/52	0.00	0/52	0.00	0/52	0.00	0/52
0.00	0/52	0.00	0/52	0.00	0/52	0.00	0/52	0.00	0/52	0.00	0/52	0.00	0/52	0.00	0/52	0.00	0/52	0.00	0/52
0.00	0/52	0.00	0/52	0.00	0/52	0.00	0/52	0.00	0/52	0.00	0/52	0.00	0/52	0.00	0/52	0.00	0/52	0.00	0/52
0.00	0/52	0.00	0/52	0.00	0/52	0.00	0/52	0.00	0/52	0.00	0/52	0.00	0/52	0.00	0/52	0.00	0/52	0.00	0/52
0.00	0/52	0.00	0/52	0.00	0/52	0.00	0/52	0.00	0/52	0.00	0/52	0.00	0/52	0.00	0/52	0.00	0/52	0.00	0/52
0.00	0/52	0.00	0/52	0.00	0/52	0.00	0/52	0.00	0/52	0.00	0/52	0.00	0/52	0.00	0/52	0.00	0/52	0.00	0/52
0.00	0/52	0.00	0/52	0.00	0/52	0.00	0/52	0.00	0/52	0.00	0/52	0.00	0/52	0.00	0/52	0.00	0/52	0.00	0/52
0.00	0/52	0.00	0/52	0.00	0/52	0.00	0/52	0.00	0/52	0.00	0/52	0.00	0/52	0.00	0/52	0.00	0/52	0.00	0/52
0.00	0/52	0.00	0/52	0.00	0/52	0.00	0/52	0.00	0/52	0.00	0/52	0.00	0/52	0.00	0/52	0.00	0/52	0.00	0/52
0.00	0/52	0.00	0/52	0.00	0/52	0.00	0/52	0.00	0/52	0.00	0/52	0.00	0/52	0.00	0/52	0.00	0/52	0.00	0/52
0.00	0/52	0.00	0/52	0.00	0/52	0.00	0/52	0.00	0/52	0.00	0/52	0.00	0/52	0.00	0/52	0.00	0/52	0.00	0/52
0.00	0/52	0.00	0/52	0.00	0/52	0.00	0/52	0.00	0/52	0.00	0/52	0.00	0/52	0.00	0/52	0.00	0/52	0.00	0/52
0.00	0/52	0.00	0/52	0.00	0/52	0.00	0/52	0.00	0/52	0.00	0/52	0.00	0/52	0.00	0/52	0.00	0/52	0.00	0/52

Departament Strategie Rețea
Manager Departament Daniela Serviciul Monitorizare - Rețea
Sef Serviciu Hadrian BOGARIU

DEER - Zona Transilvania Sud

Tabelul nr. 5 – Clasificarea golurilor de tensiune funcție de durată și tensiune reziduală - 2024							
NC	Statia	Tensiunea reziduală u %	Durata t ms				
			$10 \leq t \leq 200$	$200 < t \leq 500$	$500 < t \leq 1000$	$1000 < t \leq 5000$	$5000 < t \leq 60000$
1	Statia 110/20kV Teius	$90 > u \geq 80$	95	27	33	17	0
		$80 > u \geq 70$	28	3	7	6	0
		$70 > u \geq 40$	46	6	2	5	0
		$40 > u \geq 5$	22	5	3	0	0
		$5 > u$	1	0	0	0	0
2	Statia 110/6kV Petresti	$90 > u \geq 80$	73	12	13	5	0
		$80 > u \geq 70$	22	3	2	2	0
		$70 > u \geq 40$	16	5	2	0	0
		$40 > u \geq 5$	0	1	0	0	0
		$5 > u$	0	0	0	0	0
3	Statia 110/20kV Aiud	$90 > u \geq 80$	129	8	10	9	0
		$80 > u \geq 70$	38	7	4	9	0
		$70 > u \geq 40$	53	7	9	0	0
		$40 > u \geq 5$	23	6	3	0	0
		$5 > u$	5	0	0	0	0
4	Statia 110/20kV Ocna Mures	$90 > u \geq 80$	83	6	3	0	0
		$80 > u \geq 70$	36	2	0	0	0
		$70 > u \geq 40$	37	0	4	0	0
		$40 > u \geq 5$	7	1	0	0	0
		$5 > u$	0	0	0	0	0
5	Statia 110/6kV Blaj	$90 > u \geq 80$	87	15	8	2	0
		$80 > u \geq 70$	31	4	3	2	0
		$70 > u \geq 40$	55	11	8	1	0
		$40 > u \geq 5$	9	0	0	0	0
		$5 > u$	0	0	0	0	0
6	Statia 110/6kV Astra	$90 > u \geq 80$	59	4	3	0	0
		$80 > u \geq 70$	10	3	3	0	0
		$70 > u \geq 40$	7	1	1	0	0
		$40 > u \geq 5$	2	0	0	0	0
		$5 > u$	0	0	0	0	0
7	Statia 110/20/6kV Bartolomeu	$90 > u \geq 80$	57	3	5	0	0
		$80 > u \geq 70$	6	0	1	0	0
		$70 > u \geq 40$	3	4	2	0	0
		$40 > u \geq 5$	0	1	0	0	0
		$5 > u$	0	0	0	0	0
8	Statia 110/20/6kV Brasov Centru	$90 > u \geq 80$	40	3	2	2	0
		$80 > u \geq 70$	12	2	1	0	0
		$70 > u \geq 40$	6	1	0	0	0
		$40 > u \geq 5$	0	0	0	3	0
		$5 > u$	0	0	0	0	0
9	Statia 20kV Bod	$90 > u \geq 80$	47	4	12	4	0
		$80 > u \geq 70$	8	7	4	11	0
		$70 > u \geq 40$	10	1	3	2	0
		$40 > u \geq 5$	4	1	2	2	0
		$5 > u$	0	0	0	0	0
10	Statia 110/20kV Codlea	$90 > u \geq 80$	47	7	21	19	0
		$80 > u \geq 70$	7	3	2	5	0
		$70 > u \geq 40$	5	7	1	0	0
		$40 > u \geq 5$	1	9	3	3	0
		$5 > u$	0	2	0	0	0
11	Statia 110/20kV Cristian	$90 > u \geq 80$	32	2	3	0	0
		$80 > u \geq 70$	7	1	1	0	0
		$70 > u \geq 40$	3	1	1	0	0
		$40 > u \geq 5$	2	0	0	1	0
		$5 > u$	1	0	0	0	0
	Statia 110/20/6kV	$90 > u \geq 80$	62	4	9	7	0
		$80 > u \geq 70$	24	4	1	2	0

NC	Statia	Tensiunea reziduală u %	Durata t ms				
			$10 \leq t \leq 200$	$200 < t \leq 500$	$500 < t \leq 1000$	$1000 < t \leq 5000$	$5000 < t \leq 60000$
12	Statia 110/20/0kV Fagaras	$70 > u \geq 40$	18	4	0	0	0
		$40 > u \geq 5$	0	0	0	0	0
		$5 > u$	0	0	0	0	0
13	Statia 110/20kV FS Rasnov	$90 > u \geq 80$	63	7	4	0	0
		$80 > u \geq 70$	9	1	1	9	0
		$70 > u \geq 40$	12	11	4	5	0
		$40 > u \geq 5$	3	2	6	14	0
		$5 > u$	0	0	1	2	0
14	Statia 110/20kV Ghimbav	$90 > u \geq 80$	46	3	2	0	0
		$80 > u \geq 70$	11	1	0	0	0
		$70 > u \geq 40$	7	0	0	0	0
		$40 > u \geq 5$	0	0	0	0	0
		$5 > u$	0	0	0	0	0
15	Statia 110/20kV Harman	$90 > u \geq 80$	57	4	0	0	0
		$80 > u \geq 70$	11	0	2	0	0
		$70 > u \geq 40$	16	2	2	0	0
		$40 > u \geq 5$	6	0	1	0	0
		$5 > u$	1	0	0	0	0
16	Statia 110/6kV Hidromecanica	$90 > u \geq 80$	39	3	0	0	0
		$80 > u \geq 70$	6	3	0	0	0
		$70 > u \geq 40$	1	1	3	2	0
		$40 > u \geq 5$	0	0	0	0	0
		$5 > u$	0	0	0	0	0
17	Statia 110/20kV Hoghiz	$90 > u \geq 80$	69	9	3	13	0
		$80 > u \geq 70$	11	4	3	15	0
		$70 > u \geq 40$	18	8	4	9	0
		$40 > u \geq 5$	1	1	0	6	0
		$5 > u$	0	0	0	0	0
18	Statia 110/6kV IABv	$90 > u \geq 80$	62	4	6	0	0
		$80 > u \geq 70$	11	1	2	0	0
		$70 > u \geq 40$	6	1	2	0	0
		$40 > u \geq 5$	1	1	2	0	0
		$5 > u$	0	0	0	0	0
19	Statia 110/6kV ICA Ghimbav	$90 > u \geq 80$	45	1	1	0	0
		$80 > u \geq 70$	8	3	0	0	0
		$70 > u \geq 40$	2	0	0	0	0
		$40 > u \geq 5$	0	0	0	0	0
		$5 > u$	0	0	0	0	0
20	Statia 110/6kV Metrom	$90 > u \geq 80$	58	1	3	0	0
		$80 > u \geq 70$	9	2	1	0	0
		$70 > u \geq 40$	6	1	0	0	0
		$40 > u \geq 5$	0	1	1	0	0
		$5 > u$	0	0	0	0	0
21	Statia 110/20kV Poiana Brasov	$90 > u \geq 80$	72	10	3	0	0
		$80 > u \geq 70$	9	1	3	0	0
		$70 > u \geq 40$	3	1	0	0	0
		$40 > u \geq 5$	0	0	0	0	0
		$5 > u$	0	0	0	0	0
22	Statia 110/20/6kV Predeal	$90 > u \geq 80$	46	4	5	1	0
		$80 > u \geq 70$	10	2	2	0	0
		$70 > u \geq 40$	19	1	3	0	0
		$40 > u \geq 5$	15	1	1	0	0
		$5 > u$	0	1	0	0	0
23	Statia 110/20kV Racadau	$90 > u \geq 80$	30	10	5	1	0
		$80 > u \geq 70$	6	1	0	1	0
		$70 > u \geq 40$	5	1	0	0	0
		$40 > u \geq 5$	2	4	3	0	0

NC	Statia	Tensiunea reziduală u %	Durata t ms				
			$10 \leq t \leq 200$	$200 < t \leq 500$	$500 < t \leq 1000$	$1000 < t \leq 5000$	$5000 < t \leq 60000$
		$5 > u$	0	0	0	0	0
24	Statia 110/6kV Rulmentul	$90 > u \geq 80$	56	4	2	0	0
		$80 > u \geq 70$	9	4	1	2	0
		$70 > u \geq 40$	2	1	2	2	0
		$40 > u \geq 5$	3	0	1	7	0
		$5 > u$	0	0	0	0	0
25	Statia 110/20/6kV Sacele	$90 > u \geq 80$	56	8	15	1	0
		$80 > u \geq 70$	17	1	5	3	0
		$70 > u \geq 40$	33	6	4	3	0
		$40 > u \geq 5$	11	4	4	6	0
		$5 > u$	0	0	0	1	0
26	Statia 110/20kV Stupini	$90 > u \geq 80$	48	5	9	4	0
		$80 > u \geq 70$	7	5	2	7	0
		$70 > u \geq 40$	6	2	2	4	0
		$40 > u \geq 5$	3	0	1	0	0
		$5 > u$	0	0	0	0	0
27	Statia 110/20/6kV Tohan	$90 > u \geq 80$	45	21	18	9	0
		$80 > u \geq 70$	7	6	6	22	0
		$70 > u \geq 40$	5	16	2	0	0
		$40 > u \geq 5$	1	8	0	0	0
		$5 > u$	0	1	0	0	0
28	Statia 110/6kV Tractorul	$90 > u \geq 80$	47	9	2	0	0
		$80 > u \geq 70$	10	2	1	0	0
		$70 > u \geq 40$	2	0	2	0	0
		$40 > u \geq 5$	0	1	0	1	0
		$5 > u$	0	0	0	0	0
29	Statia 110/20kV Ucea	$90 > u \geq 80$	88	6	9	3	0
		$80 > u \geq 70$	52	7	11	1	0
		$70 > u \geq 40$	43	3	16	2	0
		$40 > u \geq 5$	25	3	2	0	0
		$5 > u$	0	0	0	0	0
30	Statia 110/27.5/20/6kV Zizin	$90 > u \geq 80$	72	40	5	1	0
		$80 > u \geq 70$	17	1	1	0	0
		$70 > u \geq 40$	6	2	1	0	0
		$40 > u \geq 5$	1	0	0	1	0
		$5 > u$	0	0	0	0	0
31	Statia 110/20 kV Campu Frumos	$90 > u \geq 80$	49	8	12	3	0
		$80 > u \geq 70$	18	7	4	1	0
		$70 > u \geq 40$	5	1	3	0	0
		$40 > u \geq 5$	5	1	0	0	0
		$5 > u$	0	2	0	0	0
32	Statia 110/20 kV Sfantu Gheorghe	$90 > u \geq 80$	38	24	5	2	0
		$80 > u \geq 70$	22	5	1	0	0
		$70 > u \geq 40$	11	4	1	0	0
		$40 > u \geq 5$	1	0	0	1	0
		$5 > u$	0	0	0	1	0
33	Statia 110/20 kV Tg. Secuiesc	$90 > u \geq 80$	53	17	6	2	0
		$80 > u \geq 70$	5	0	1	0	0
		$70 > u \geq 40$	28	5	1	0	0
		$40 > u \geq 5$	7	7	0	1	0
		$5 > u$	0	0	0	0	0
34	Statia 110/20 kV Valea Crisului	$90 > u \geq 80$	71	6	4	1	0
		$80 > u \geq 70$	25	12	2	2	0
		$70 > u \geq 40$	14	33	7	18	0
		$40 > u \geq 5$	5	22	3	1	0
		$5 > u$	1	0	0	0	0
35	Statia 110/20 kV Întorsura Buzăului	$90 > u \geq 80$	36	8	5	1	0
		$80 > u \geq 70$	14	3	2	0	0
		$70 > u \geq 40$	31	8	9	1	0
		$40 > u \geq 5$	3	3	0	0	0

NC	Statia	Tensiunea reziduală u %	Durata t ms				
			$10 \leq t \leq 200$	$200 < t \leq 500$	$500 < t \leq 1000$	$1000 < t \leq 5000$	$5000 < t \leq 60000$
		$5 > u$	1	5	0	0	0
36	Statia 110/20 kV Covasna	$90 > u \geq 80$	59	13	9	13	0
		$80 > u \geq 70$	21	5	5	1	0
		$70 > u \geq 40$	81	5	11	1	0
		$40 > u \geq 5$	21	2	5	0	0
		$5 > u$	0	0	0	0	0
37	Statia 110/20/6 kV Capeni	$90 > u \geq 80$	112	9	6	2	0
		$80 > u \geq 70$	6	1	9	1	0
		$70 > u \geq 40$	16	6	21	31	0
		$40 > u \geq 5$	11	10	3	4	0
		$5 > u$	7	4	0	0	0
38	Statia 110/20 kV Miercurea Ciuc	$90 > u \geq 80$	181	24	35	5	0
		$80 > u \geq 70$	45	4	17	8	0
		$70 > u \geq 40$	76	9	13	8	0
		$40 > u \geq 5$	3	2	2	1	0
		$5 > u$	0	0	0	0	0
39	Statia 110/20 kV Fagul	$90 > u \geq 80$	88	18	40	3	0
		$80 > u \geq 70$	17	1	3	0	0
		$70 > u \geq 40$	38	5	2	2	0
		$40 > u \geq 5$	5	3	2	2	0
		$5 > u$	0	0	0	0	0
40	Statia 110/20 kV Odorhei	$90 > u \geq 80$	91	12	9	6	0
		$80 > u \geq 70$	65	9	9	3	0
		$70 > u \geq 40$	47	8	10	5	0
		$40 > u \geq 5$	13	0	3	0	0
		$5 > u$	3	0	0	0	0
41	Statia 110/20 kV Tabara	$90 > u \geq 80$	89	11	11	4	0
		$80 > u \geq 70$	54	10	9	4	0
		$70 > u \geq 40$	50	9	10	1	0
		$40 > u \geq 5$	36	0	2	0	0
		$5 > u$	0	0	0	0	0
42	Statia 110/20 kV Tractor	$90 > u \geq 80$	145	22	34	4	0
		$80 > u \geq 70$	24	4	13	8	0
		$70 > u \geq 40$	55	8	14	6	0
		$40 > u \geq 5$	12	1	2	1	0
		$5 > u$	0	0	0	0	0
43	Statia 110/20 kV Borsec	$90 > u \geq 80$	138	20	19	3	0
		$80 > u \geq 70$	27	3	8	7	0
		$70 > u \geq 40$	67	4	8	6	0
		$40 > u \geq 5$	31	5	3	1	0
		$5 > u$	2	0	0	0	0
44	Statia 110/20 kV Olt	$90 > u \geq 80$	126	21	30	9	0
		$80 > u \geq 70$	27	4	12	8	0
		$70 > u \geq 40$	51	8	10	7	0
		$40 > u \geq 5$	37	2	5	1	0
		$5 > u$	1	0	0	0	0
45	Statia 110/20 kV Vlahita	$90 > u \geq 80$	110	15	22	4	0
		$80 > u \geq 70$	66	3	6	7	0
		$70 > u \geq 40$	54	18	10	10	0
		$40 > u \geq 5$	12	3	2	0	0
		$5 > u$	1	0	0	0	0
46	Statia 110/20kV Ludus	$90 > u \geq 80$	0	0	0	0	0
		$80 > u \geq 70$	0	0	0	0	0
		$70 > u \geq 40$	0	0	0	0	0
		$40 > u \geq 5$	0	0	0	0	0
		$5 > u$	0	0	0	0	0
47	Statia 110/20/6kV Mureseni	$90 > u \geq 80$	19	0	1	0	0
		$80 > u \geq 70$	5	0	1	0	0
		$70 > u \geq 40$	2	0	0	0	0
		$40 > u \geq 5$	0	0	0	0	0
		$5 > u$	0	0	0	0	0

NC	Statia	Tensiunea reziduală u %	Durata t ms				
			$10 \leq t \leq 200$	$200 < t \leq 500$	$500 < t \leq 1000$	$1000 < t \leq 5000$	$5000 < t \leq 60000$
48	Statia 110/20kV Reghin	$90 > u \geq 80$	0	0	0	0	0
		$80 > u \geq 70$	0	0	0	0	0
		$70 > u \geq 40$	0	0	0	0	0
		$40 > u \geq 5$	0	0	0	0	0
		$5 > u$	0	0	0	0	0
49	Statia 110/20kV Sighisoara	$90 > u \geq 80$	27	7	1	2	0
		$80 > u \geq 70$	6	0	0	0	0
		$70 > u \geq 40$	4	1	0	0	0
		$40 > u \geq 5$	0	0	1	0	0
		$5 > u$	0	0	0	0	0
50	Statia 110/20/6kV Targu Mures	$90 > u \geq 80$	109	9	8	1	0
		$80 > u \geq 70$	42	4	6	0	0
		$70 > u \geq 40$	15	2	0	0	0
		$40 > u \geq 5$	4	0	0	0	0
		$5 > u$	0	0	0	0	0
51	Statia 110/20kV Agnita	$90 > u \geq 80$	63	5	27	26	0
		$80 > u \geq 70$	13	16	18	4	0
		$70 > u \geq 40$	24	6	7	4	0
		$40 > u \geq 5$	4	3	4	6	0
		$5 > u$	0	0	0	0	0
52	Statia 110/20kV Cisnadie	$90 > u \geq 80$	63	10	26	8	0
		$80 > u \geq 70$	17	5	8	3	0
		$70 > u \geq 40$	37	15	13	14	0
		$40 > u \geq 5$	9	1	3	11	0
		$5 > u$	0	0	0	0	0
53	Statia 110/20kV Dumbrava	$90 > u \geq 80$	120	18	17	12	0
		$80 > u \geq 70$	27	8	15	13	0
		$70 > u \geq 40$	43	13	12	9	0
		$40 > u \geq 5$	9	2	3	0	0
		$5 > u$	0	0	0	0	0
54	Statia 110/20kV Marsa	$90 > u \geq 80$	35	1	4	0	0
		$80 > u \geq 70$	31	1	3	0	0
		$70 > u \geq 40$	43	13	10	0	0
		$40 > u \geq 5$	6	3	3	0	0
		$5 > u$	0	0	0	2	0
55	Statia 110/20kV Sibiu Nord	$90 > u \geq 80$	72	7	5	10	0
		$80 > u \geq 70$	26	1	9	0	0
		$70 > u \geq 40$	29	14	16	5	0
		$40 > u \geq 5$	2	0	2	5	0
		$5 > u$	0	1	0	2	0

Departament Strategie Rețea
Manager Deparament Daniela SELTER

Serviciul Monitorizare Rețea
Sef Serviciu Hadrian BOGARIU

DEER - Zona Transilvania Sud

Tabelul nr. 6 – Clasificarea creșterilor de tensiune după durata și tensiunea maximă - 2024

NC	Statia	Tensiunea maximă u %	Durata t		
			ms		
			$10 \leq t \leq 500$	$500 < t \leq 5000$	$5000 < t \leq 60000$
1	Statia 110/20kV Teius	$u \geq 120$	0	0	0
		$120 > u > 110$	0	0	0
2	Statia 110/6kV Petresti	$u \geq 120$	0	0	0
		$120 > u > 110$	0	0	0
3	Statia 110/20kV Aiud	$u \geq 120$	0	0	0
		$120 > u > 110$	0	0	0
4	Statia 110/20kV Ocna Mures	$u \geq 120$	0	0	0
		$120 > u > 110$	0	0	0
5	Statia 110/6kV Blaj	$u \geq 120$	0	0	0
		$120 > u > 110$	0	0	0
6	Statia 110/6kV Astra	$u \geq 120$	0	0	0
		$120 > u > 110$	0	0	0
7	Statia 110/20/6kV Bartolomeu	$u \geq 120$	0	0	0
		$120 > u > 110$	0	0	0
8	Statia 110/20/6kV Brasov Centru	$u \geq 120$	0	0	0
		$120 > u > 110$	0	0	0
9	Statia 20kV Bod	$u \geq 120$	0	0	0
		$120 > u > 110$	0	0	0
10	Statia 110/20kV Codlea	$u \geq 120$	0	0	0
		$120 > u > 110$	0	0	0
11	Statia 110/20kV Cristian	$u \geq 120$	0	0	0
		$120 > u > 110$	0	0	0
12	Statia 110/20/6kV Fagaras	$u \geq 120$	0	0	0
		$120 > u > 110$	0	0	0
13	Statia 110/20kV FS Rasnov	$u \geq 120$	0	0	0
		$120 > u > 110$	0	0	0
14	Statia 110/20kV Ghimbav	$u \geq 120$	0	0	0
		$120 > u > 110$	0	0	0
15	Statia 110/20kV Harman	$u \geq 120$	0	0	0
		$120 > u > 110$	0	0	0
16	Statia 110/6kV Hidromecanica	$u \geq 120$	0	0	0
		$120 > u > 110$	0	0	0
17	Statia 110/20kV Hoghiz	$u \geq 120$	0	0	0
		$120 > u > 110$	0	0	0
18	Statia 110/6kV IABv	$u \geq 120$	0	0	0
		$120 > u > 110$	0	0	0
19	Statia 110/6kV ICA Ghimbav	$u \geq 120$	0	0	0
		$120 > u > 110$	0	0	0
20	Statia 110/6kV Metrom	$u \geq 120$	0	0	0
		$120 > u > 110$	0	0	0
21	Statia 110/20kV Poiana Brasov	$u \geq 120$	0	0	0
		$120 > u > 110$	0	0	0

NC	Statia	Tensiunea maximă u %	Durata t		
			ms		
			$10 \leq t \leq 500$	$500 < t \leq 5000$	$5000 < t \leq 60000$
22	Statia 110/20/6kV Predeal	$u \geq 120$	0	0	0
		$120 > u > 110$	0	0	0
23	Statia 110/20kV Racadau	$u \geq 120$	0	0	0
		$120 > u > 110$	0	0	0
24	Statia 110/6kV Rulmentul	$u \geq 120$	0	0	0
		$120 > u > 110$	0	0	0
25	Statia 110/20/6kV Sacele	$u \geq 120$	0	0	0
		$120 > u > 110$	0	0	0
26	Statia 110/20kV Stupini	$u \geq 120$	0	0	0
		$120 > u > 110$	0	0	0
27	Statia 110/20/6kV Tohan	$u \geq 120$	0	0	0
		$120 > u > 110$	0	0	0
28	Statia 110/6kV Tractorul	$u \geq 120$	0	0	0
		$120 > u > 110$	0	0	0
29	Statia 110/20kV Ucea	$u \geq 120$	0	0	0
		$120 > u > 110$	0	0	0
30	Statia 110/27.5/20/6kV Zizin	$u \geq 120$	0	0	0
		$120 > u > 110$	0	0	0
31	Statia 110/20 kV Campu Frumos	$u \geq 120$	0	0	0
		$120 > u > 110$	0	0	0
32	Statia 110/20 kV Sfantu Gheorghe	$u \geq 120$	0	0	0
		$120 > u > 110$	0	0	0
33	Statia 110/20 kV Tg. Secuiesc	$u \geq 120$	0	0	0
		$120 > u > 110$	0	0	0
34	Statia 110/20 kV Valea Crisului	$u \geq 120$	0	0	0
		$120 > u > 110$	0	0	0
35	Statia 110/20 kV Întorsura Buzăului	$u \geq 120$	1	0	0
		$120 > u > 110$	2	0	0
36	Statia 110/20 kV Covasna	$u \geq 120$	0	0	0
		$120 > u > 110$	2	0	0
37	Statia 110/20/6 kV Capeni	$u \geq 120$	0	0	0
		$120 > u > 110$	0	0	0
38	Statia 110/20 kV Miercurea Ciuc	$u \geq 120$	0	0	0
		$120 > u > 110$	0	0	0
39	Statia 110/20 kV Fagul	$u \geq 120$	0	0	0
		$120 > u > 110$	0	0	0
40	Statia 110/20 kV Odorhei	$u \geq 120$	0	0	0
		$120 > u > 110$	0	0	0
41	Statia 110/20 kV Tabara	$u \geq 120$	0	0	0
		$120 > u > 110$	0	0	0
42	Statia 110/20 kV Tractor	$u \geq 120$	0	0	0
		$120 > u > 110$	0	0	0
43	Statia 110/20 kV Borsec	$u \geq 120$	0	0	0
		$120 > u > 110$	0	0	0
44	Statia 110/20 kV Oltul	$u \geq 120$	0	0	0
		$120 > u > 110$	0	0	0

NC	Statia	Tensiunea maximă $u\%$	Durata t		
			ms		
			$10 \leq t \leq 500$	$500 < t \leq 5000$	$5000 < t \leq 60000$
45	Statia 110/20 kV Vlahita	$u \geq 120$	0	0	0
		$120 > u > 110$	0	0	0
46	Statia 110/20kV Ludus	$u \geq 120$	0	0	0
		$120 > u > 110$	0	0	0
47	Statia 110/20/6kV Mureseni	$u \geq 120$	0	0	0
		$120 > u > 110$	0	0	0
48	Statia 110/20kV Reghin	$u \geq 120$	1	0	0
		$120 > u > 110$	0	0	0
49	Statia 110/20kV Sighisoara	$u \geq 120$	0	0	0
		$120 > u > 110$	0	0	0
50	Statia 110/20/6kV Targu Mures	$u \geq 120$	1	0	0
		$120 > u > 110$	1	0	0
51	Statia 110/20kV Agnita	$u \geq 120$	1	0	0
		$120 > u > 110$	0	0	0
52	Statia 110/20kV Cisnadie	$u \geq 120$	1	0	0
		$120 > u > 110$	1	0	0
53	Statia 110/20kV Dumbrava	$u \geq 120$	0	0	0
		$120 > u > 110$	0	0	0
54	Statia 110/20kV Marsa	$u \geq 120$	0	0	0
		$120 > u > 110$	0	3	0
55	Statia 110/20kV Sibiu Nord	$u \geq 120$	0	0	0
		$120 > u > 110$	0	0	0

Departament Strategie Rețea
Manager Departament Daniela SELTER

Serviciul Monitorizare Rețea
 Sef Serviciu Hadrian BOGARIU